

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026	00:00	18,20	13,38	4,82		1	1								
	01:00	16,46	13,38	3,08		1	1								
	02:00	15,60	13,38	2,22		1	1								
	03:00	15,18	13,38	1,80		1	1								
	04:00	14,92	13,38	1,54		1	1								
	05:00	14,84	13,38	1,46		1	1								
	06:00	15,62	13,38	2,24		1	1								
	07:00	17,08	13,38	3,70		1	1								
	08:00	18,39	13,38	5,02		1	1								
	09:00	19,26	13,38	5,88		1	1								
	10:00	19,71	13,38	6,33		1	1								
	11:00	20,10	13,38	6,73		1	1								
	12:00	20,91	13,59	7,32		1	1								
	13:00	21,54	14,00	7,54		1	1								
	14:00	21,28	13,83	7,45		1	1								
	15:00	20,74	13,48	7,26		1	1								
	16:00	20,84	13,55	7,29		1	1								
	17:00	21,61	14,05	7,56		1	1								
	18:00	22,96	14,92	8,04		1	1								
	19:00	24,61	16,28	8,33		1	1								
	20:00	25,84	17,55	8,28		1	1								
	21:00	26,09	17,81	8,27		1	1								
	22:00	24,38	15,90	8,48		1	1								
	23:00	21,67	14,08	7,58		1	1								

Η παραπάνω ένταξη προτείνεται μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού. Σε περίπτωση αστοχίας στην πρόβλεψη, για το διάστημα 02:00-06:00, να εξεταστεί από την βάρδια του ΔΔΝ σε συνεργασία με την βάρδια της ΑΣΠ αν υπάρχει η δυνατότητα απένταξης της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση