

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026	00:00	19,51	15,58	3,93		1		1							
	01:00	18,05	13,96	4,09		1		1							
	02:00	17,12	13,38	3,74		1		1							
	03:00	16,50	13,38	3,12		1		1							
	04:00	15,85	13,38	2,48		1		1							
	05:00	15,50	13,38	2,12		1		1							
	06:00	16,06	13,38	2,68		1		1							
	07:00	17,54	13,38	4,16		1		1							
	08:00	19,10	14,38	4,72		1		1							
	09:00	20,21	15,39	4,82		1		1							
	10:00	20,73	16,10	4,62		1		1							
	11:00	20,96	16,73	4,23		1		1							
	12:00	21,54	17,55	4,00		1		1							
	13:00	21,76	17,89	3,87		1		1							
	14:00	21,40	17,38	4,03		1		1							
	15:00	20,34	16,27	4,07		1		1							
	16:00	20,32	16,40	3,92		1		1							
	17:00	21,06	16,93	4,14		1		1							
	18:00	22,46	18,39	4,07		1		1							
	19:00	23,77	20,37	3,41				1	1						
	20:00	24,82	21,03	3,79				1	1						
	21:00	25,77	22,14	3,63				1	1						
	22:00	24,54	21,29	3,25				1	1						
	23:00	21,99	19,38	2,61				1	1						

Η παραπάνω ένταξη προτείνεται μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού. Σε περίπτωση αστοχίας στην πρόβλεψη, για το διάστημα 02:00-06:00, να εξεταστεί από την βάρδια του ΔΔΝ σε συνεργασία με την βάρδια της ΑΣΠ αν υπάρχει η δυνατότητα απένταξης της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση