

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026									
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026	00:00	19,74	14,31	5,43		1		1							
	01:00	18,36	13,38	4,99		1		1							
	02:00	17,49	13,38	4,11		1		1							
	03:00	16,73	13,38	3,35		1		1							
	04:00	16,13	13,38	2,76		1		1							
	05:00	16,09	13,38	2,71		1		1							
	06:00	16,82	13,38	3,45		1		1							
	07:00	18,02	13,38	4,65		1		1							
	08:00	19,26	13,38	5,88		1		1							
	09:00	20,36	13,38	6,98		1		1							
	10:00	21,03	13,67	7,36		1		1							
	11:00	21,39	13,90	7,49		1		1							
	12:00	21,86	14,21	7,65		1		1							
	13:00	22,42	15,74	6,68		1		1							
	14:00	22,34	16,74	5,60		1		1							
	15:00	21,87	16,59	5,28		1		1							
	16:00	22,25	17,31	4,95		1		1							
	17:00	23,50	18,57	4,94		1		1							
	18:00	25,50	20,70	4,80			1	1							
	19:00	26,54	21,01	5,53			1	1							
	20:00	26,84	19,77	7,06			1	1							
	21:00	26,88	18,76	8,12			1	1							
	22:00	25,60	17,29	8,32			1	1							
	23:00	23,41	15,22	8,19			1	1							

Η παραπάνω ένταξη προτείνεται μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού. Σε περίπτωση αστοχίας στην πρόβλεψη, για το διάστημα 02:00-06:00, να εξεταστεί από την βάρδια του ΔΔΝ σε συνεργασία με την βάρδια της ΑΣΠ αν υπάρχει η δυνατότητα απένταξης της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση