

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026	00:00	21,95	14,27	7,68		1	1								
	01:00	20,60	13,39	7,21		1	1								
	02:00	19,50	13,38	6,13		1	1								
	03:00	18,71	13,38	5,33		1	1								
	04:00	17,85	13,38	4,47		1	1								
	05:00	17,24	13,38	3,87		1	1								
	06:00	17,21	13,38	3,83		1	1								
	07:00	17,69	13,38	4,31		1	1								
	08:00	18,66	13,38	5,28		1	1								
	09:00	19,69	13,38	6,31		1	1								
	10:00	20,30	13,38	6,92		1	1								
	11:00	21,13	13,74	7,40		1	1								
	12:00	22,25	14,46	7,79		1	1								
	13:00	23,05	14,98	8,07		1	1								
	14:00	23,76	15,44	8,31		1	1								
	15:00	24,31	15,80	8,51		1	1								
	16:00	24,96	16,22	8,74		1	1								
	17:00	25,78	17,19	8,60			1	1							
	18:00	26,81	18,47	8,35			1	1							
	19:00	27,44	18,64	8,79			1	1							
	20:00	27,57	17,92	9,65			1	1							
	21:00	27,23	17,70	9,53			1	1							
	22:00	25,89	16,83	9,06			1	1							
	23:00	23,80	15,47	8,33		1	1								

Η παραπάνω ένταξη προτείνεται μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού. Σε περίπτωση αστοχίας στην πρόβλεψη, για το διάστημα 02:00-06:00, να εξεταστεί από την βάρδια του ΔΔΝ σε συνεργασία με την βάρδια της ΑΣΠ αν υπάρχει η δυνατότητα απένταξης της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση