

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Α Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,86	4,27	0,59			1			
	01:00	4,46	3,96	0,50			1			
	02:00	4,23	3,43	0,80			1			
	03:00	4,12	2,47	1,65			1			
	04:00	4,03	2,42	1,61			1			
	05:00	4,02	2,41	1,61			1			
	06:00	4,16	2,49	1,66			1			
	07:00	4,25	2,55	1,70			1			
	08:00	4,43	2,66	1,77			1			
	09:00	4,55	2,73	1,82			1			
	10:00	4,93	2,96	1,97			1			
	11:00	4,94	2,97	1,98			1			
	12:00	5,13	3,07	2,05			1			
	13:00	5,31	3,19	2,13			1			
	14:00	5,14	3,09	2,06			1			
	15:00	5,24	3,21	2,03			1			
	16:00	5,31	3,27	2,04			1			
	17:00	5,56	3,34	2,23			1			
	18:00	5,89	3,54	2,36			1			1
	19:00	5,86	3,71	2,15			1			1
	20:00	5,72	3,77	1,95			1			1
	21:00	5,57	3,87	1,70			1			1
	22:00	5,77	4,03	1,73			1			1
	23:00	5,68	4,56	1,12			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
α ρ θ μ ο ς	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,77	4,74	1,03			1			1
	01:00	5,34	3,75	1,59			1			
	02:00	5,08	3,54	1,54			1			
	03:00	4,96	2,97	1,98			1			
	04:00	4,96	2,97	1,98			1			
	05:00	5,04	3,02	2,02			1			
	06:00	5,19	3,11	2,07			1			
	07:00	5,36	3,22	2,15			1			
	08:00	5,59	3,36	2,24			1			
	09:00	5,75	3,45	2,30			1			
	10:00	6,00	3,60	2,40			1			1
	11:00	6,01	3,60	2,40			1			1
	12:00	6,23	3,74	2,49			1			1
	13:00	6,37	3,82	2,55			1			1
	14:00	6,47	3,90	2,57			1			1
	15:00	6,53	4,05	2,48			1			1
	16:00	6,75	4,35	2,40			1			1
	17:00	6,88	4,57	2,31			1			1
	18:00	7,18	4,98	2,19			1			2
	19:00	7,18	5,08	2,10			1			2
20:00	7,10	5,14	1,97			1			2	
21:00	6,93	5,19	1,74			1			2	
22:00	6,79	5,10	1,69			1			2	
23:00	6,60	5,17	1,42			1			2	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Α Ρ Ε Σ Τ Η Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,83	5,61	0,22			1			2
	01:00	5,46	5,29	0,17			1			2
	02:00	5,25	5,03	0,23			1			2
	03:00	5,16	5,04	0,12			1			2
	04:00	5,17	5,10	0,07			1			2
	05:00	5,21	5,21	0,00			1			2
	06:00	5,31	5,31	0,00			1			2
	07:00	5,47	5,47	0,00			1			2
	08:00	5,60	5,60	0,00			1			2
	09:00	5,74	5,74	0,00			1			3
	10:00	5,91	5,91	0,00			1			3
	11:00	6,20	6,20	0,00			1			4
	12:00	6,20	6,20	0,00			1			4
	13:00	6,27	6,27	0,00			1			4
	14:00	6,32	6,32	0,00			1			4
	15:00	6,37	6,31	0,06			1			4
	16:00	6,56	6,49	0,08			1			4
	17:00	6,69	6,60	0,09			1			4
	18:00	6,94	6,88	0,06			1			4
	19:00	7,02	7,02	0,00			1			5
	20:00	7,04	6,99	0,06			1			5
	21:00	6,87	6,78	0,09			1			5
	22:00	6,71	6,62	0,08			1			4
	23:00	6,55	6,47	0,08			1			4

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Α Ρ Ε Σ Τ Η Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026	00:00	6,12	6,06	0,05			1			3
	01:00	5,68	5,60	0,08			1			3
	02:00	5,47	5,36	0,11			1			3
	03:00	5,37	5,28	0,09			1			2
	04:00	5,38	5,29	0,09			1			2
	05:00	5,49	5,33	0,16			1			2
	06:00	5,69	5,48	0,21			1			2
	07:00	5,86	5,59	0,27			1			2
	08:00	5,94	5,56	0,38			1			2
	09:00	6,07	5,63	0,43			1			2
	10:00	6,18	5,57	0,61			1			2
	11:00	6,36	5,54	0,82			1			2
	12:00	6,45	5,44	1,01			1			3
	13:00	6,56	5,40	1,16			1			3
	14:00	6,59	5,50	1,09			1			3
	15:00	6,69	5,64	1,05			1			3
	16:00	6,87	5,56	1,31			1			3
	17:00	7,06	5,21	1,85			1			3
	18:00	7,35	5,15	2,19			1			3
	19:00	7,38	5,13	2,25			1			3
20:00	7,34	5,15	2,18			1			3	
21:00	7,19	5,03	2,16			1			3	
22:00	7,01	4,61	2,40			1			2	
23:00	6,82	4,29	2,53			1			2	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Ε Τ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,94	3,72	2,22			1			1
	01:00	5,57	4,24	1,33			1			1
	02:00	5,35	4,39	0,97			1			1
	03:00	5,29	3,75	1,54			1			1
	04:00	5,36	3,22	2,14			1			1
	05:00	5,47	3,28	2,19			1			1
	06:00	5,59	3,35	2,23			1			1
	07:00	5,79	3,47	2,32			1			1
	08:00	5,96	3,58	2,39			1			1
	09:00	6,19	3,74	2,44			1			1
	10:00	6,32	3,79	2,53			1			1
	11:00	6,27	3,76	2,51			1			1
	12:00	6,37	3,82	2,55			1			2
	13:00	6,52	3,91	2,61			1			2
	14:00	6,51	3,90	2,60			1			2
	15:00	6,49	3,89	2,60			1			2
	16:00	6,61	4,15	2,46			1			2
	17:00	6,80	4,35	2,44			1			2
	18:00	7,13	4,64	2,49			1			3
	19:00	7,20	4,66	2,54			1			3
	20:00	7,10	4,47	2,63			1			3
	21:00	6,80	4,17	2,64			1			2
	22:00	6,48	3,89	2,59			1			2
	23:00	6,27	3,76	2,51			1			2

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,68	3,41	2,27			1			
	01:00	5,31	3,19	2,13			1			
	02:00	5,13	3,08	2,05			1			
	03:00	5,13	3,08	2,05			1			
	04:00	5,22	3,13	2,09			1			
	05:00	5,24	3,14	2,09			1			
	06:00	5,39	3,23	2,15			1			
	07:00	5,57	3,34	2,23			1			
	08:00	5,58	3,35	2,23			1			
	09:00	5,57	3,34	2,23			1			
	10:00	5,62	3,37	2,25			1			
	11:00	5,64	3,39	2,26			1			
	12:00	5,74	3,44	2,29			1			
	13:00	5,85	3,51	2,34			1			
	14:00	5,99	3,59	2,39			1			
	15:00	6,04	3,63	2,42			1			
	16:00	6,22	3,73	2,49			1			
	17:00	6,45	3,87	2,58			1			1
	18:00	6,68	4,04	2,63			1			1
	19:00	6,74	4,10	2,64			1			1
	20:00	6,58	3,95	2,63			1			1
	21:00	6,22	3,73	2,49			1			1
	22:00	5,88	3,53	2,35			1			
	23:00	5,66	3,39	2,26			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Α Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,88	2,93	1,95			1			
	01:00	4,54	2,72	1,82			1			
	02:00	4,38	2,63	1,75			1			
	03:00	4,27	2,56	1,71			1			
	04:00	4,26	2,55	1,70			1			
	05:00	4,31	2,59	1,73			1			
	06:00	4,39	2,63	1,76			1			
	07:00	4,53	2,72	1,81			1			
	08:00	4,64	2,78	1,86			1			
	09:00	4,71	2,83	1,88			1			
	10:00	4,80	2,88	1,92			1			
	11:00	4,94	2,97	1,98			1			
	12:00	5,13	3,16	1,97			1			
	13:00	5,23	3,55	1,68			1			
	14:00	5,28	3,59	1,70			1			
	15:00	5,36	3,46	1,90			1			
	16:00	5,50	3,57	1,93			1			
	17:00	5,72	3,80	1,91			1			
	18:00	5,96	3,81	2,15			1			
	19:00	5,87	3,75	2,12			1			
	20:00	5,72	3,91	1,80			1			
	21:00	5,52	4,04	1,47			1			
	22:00	5,26	3,92	1,34			1			
	23:00	5,27	4,22	1,05			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Α Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,70	3,91	0,79			1			
	01:00	4,31	3,84	0,47			1			
	02:00	4,07	3,43	0,64			1			
	03:00	3,98	2,61	1,37			1			
	04:00	3,96	2,46	1,49			1			
	05:00	3,88	2,33	1,55			1			
	06:00	4,00	2,94	1,06			1			
	07:00	4,11	2,92	1,19			1			
	08:00	4,25	2,89	1,36			1			
	09:00	4,37	2,87	1,49			1			
	10:00	4,47	2,73	1,74			1			
	11:00	4,71	2,83	1,88			1			
	12:00	4,92	3,23	1,70			1			
	13:00	5,02	3,72	1,30			1			
	14:00	5,01	3,99	1,02			1			
	15:00	5,03	3,02	2,01			1			
	16:00	5,19	3,28	1,91			1			
	17:00	5,42	3,64	1,78			1			
	18:00	5,69	4,03	1,66			1			
	19:00	5,55	3,94	1,61			1			
	20:00	5,48	4,12	1,35			1			
	21:00	5,36	4,26	1,10			1			
	22:00	5,53	4,77	0,76			1			1
	23:00	5,55	4,99	0,56			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Α Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,64	5,20	0,44			1			2
	01:00	5,22	4,88	0,34			1			1
	02:00	4,98	4,66	0,31			1			1
	03:00	4,86	4,68	0,18			1			1
	04:00	4,86	4,77	0,08			1			1
	05:00	4,93	4,93	0,00			1			1
	06:00	5,07	5,07	0,00			1			2
	07:00	5,25	5,25	0,00			1			2
	08:00	5,48	5,48	0,00			1			2
	09:00	5,67	5,67	0,00			1			3
	10:00	5,86	5,86	0,00			1			3
	11:00	6,10	6,02	0,07			1			3
	12:00	6,26	6,14	0,11			1			3
	13:00	6,35	6,18	0,18			1			3
	14:00	6,34	6,21	0,12			1			3
	15:00	6,24	6,06	0,17			1			3
	16:00	6,26	6,04	0,22			1			3
	17:00	6,39	6,16	0,23			1			3
	18:00	6,63	6,37	0,26			1			4
	19:00	6,64	6,25	0,39			1			3
	20:00	6,71	6,17	0,54			1			3
	21:00	6,57	6,01	0,55			1			3
	22:00	6,47	6,02	0,45			1			3
	23:00	6,34	5,94	0,40			1			3

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,57	5,39	0,18		1				2
	01:00	5,17	4,76	0,41		1				2
	02:00	4,95	4,32	0,62		1				2
	03:00	4,87	4,39	0,47		1				2
	04:00	4,87	4,18	0,69		1				2
	05:00	4,96	4,10	0,86		1				2
	06:00	5,13	4,30	0,82		1				2
	07:00	5,32	4,64	0,68		1				1
	08:00	5,50	4,91	0,59		1				1
	09:00	5,69	5,02	0,66		1				1
	10:00	5,81	5,03	0,79		1				1
	11:00	5,78	5,22	0,56		1				2
	12:00	5,99	5,51	0,48		1				2
	13:00	6,12	5,67	0,45		1				2
	14:00	6,13	5,77	0,36		1				2
	15:00	6,19	5,90	0,30		1				3
	16:00	6,31	5,87	0,44		1				3
	17:00	6,46	5,95	0,52		1				3
	18:00	6,73	6,35	0,39		1				4
	19:00	6,84	6,46	0,38		1				4
	20:00	6,79	6,42	0,37		1				4
	21:00	6,60	6,34	0,27		1				4
	22:00	6,47	6,36	0,12		1				4
	23:00	6,32	6,27	0,06		1				4

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,60	5,60	0,00			1			2
	01:00	5,34	5,34	0,00			1			2
	02:00	5,26	5,26	0,00			1			2
	03:00	5,23	5,23	0,00			1			2
	04:00	5,23	5,23	0,00			1			2
	05:00	5,29	5,29	0,00			1			2
	06:00	5,35	5,35	0,00			1			2
	07:00	5,47	5,38	0,09			1			2
	08:00	5,59	5,46	0,12			1			2
	09:00	5,75	5,54	0,21			1			2
	10:00	5,81	5,45	0,36			1			2
	11:00	5,86	5,44	0,42			1			2
	12:00	6,04	5,64	0,40			1			2
	13:00	6,10	5,68	0,42			1			2
	14:00	6,10	5,54	0,56			1			2
	15:00	6,16	5,47	0,69			1			2
	16:00	6,26	5,52	0,74			1			2
	17:00	6,43	5,66	0,77			1			2
	18:00	6,71	5,92	0,80			1			3
	19:00	6,89	5,61	1,27			1			2
	20:00	6,84	5,17	1,67			1			2
	21:00	6,70	4,85	1,86			1			1
	22:00	6,49	4,46	2,03			1			1
	23:00	6,31	3,87	2,44			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,87	3,52	2,35			1			
	01:00	5,49	3,29	2,20			1			
	02:00	5,27	3,16	2,11			1			
	03:00	5,20	3,12	2,08			1			
	04:00	5,25	3,15	2,10			1			
	05:00	5,39	3,24	2,16			1			
	06:00	5,53	3,32	2,21			1			
	07:00	5,76	3,46	2,30			1			
	08:00	5,86	3,52	2,34			1			
	09:00	5,96	3,58	2,39			1			
	10:00	6,04	3,62	2,42			1			
	11:00	6,02	3,61	2,41			1			
	12:00	6,07	3,64	2,43			1			
	13:00	6,07	3,64	2,43			1			
	14:00	6,15	3,69	2,46			1			
	15:00	6,33	3,80	2,53			1			1
	16:00	6,50	3,90	2,60			1			1
	17:00	6,68	4,05	2,62			1			1
	18:00	6,94	4,38	2,56			1			1
	19:00	7,05	4,45	2,59			1			1
	20:00	6,96	4,33	2,64			1			1
	21:00	6,81	4,17	2,64			1			1
	22:00	6,57	3,94	2,63			1			1
	23:00	6,18	3,71	2,47			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,56	3,33	2,22			1			
	01:00	5,22	3,13	2,09			1			
	02:00	5,06	3,04	2,02			1			
	03:00	5,00	3,00	2,00			1			
	04:00	5,01	3,01	2,00			1			
	05:00	5,09	3,05	2,03			1			
	06:00	5,19	3,11	2,08			1			
	07:00	5,38	3,23	2,15			1			
	08:00	5,48	3,29	2,19			1			
	09:00	5,57	3,34	2,23			1			1
	10:00	5,70	3,42	2,28			1			1
	11:00	5,89	3,54	2,36			1			1
	12:00	5,93	3,56	2,37			1			1
	13:00	5,98	3,59	2,39			1			1
	14:00	5,91	3,54	2,36			1			1
	15:00	5,97	3,58	2,39			1			1
	16:00	6,10	3,66	2,44			1			1
	17:00	6,30	3,78	2,52			1			2
	18:00	6,54	3,92	2,61			1			2
	19:00	6,61	3,96	2,64			1			2
	20:00	6,39	3,83	2,55			1			2
	21:00	6,07	3,64	2,43			1			1
	22:00	5,80	3,48	2,32			1			1
	23:00	5,53	3,32	2,21			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,56	2,74	1,83			1			
	01:00	4,20	2,52	1,68			1			
	02:00	3,95	2,37	1,58			1			
	03:00	3,86	2,31	1,54			1			
	04:00	4,08	2,45	1,63			1			
	05:00	3,86	2,31	1,54			1			
	06:00	3,99	2,40	1,60			1			
	07:00	4,08	2,45	1,63			1			
	08:00	4,19	2,79	1,40			1			
	09:00	4,25	2,85	1,40			1			
	10:00	4,39	3,31	1,08			1			
	11:00	4,60	3,64	0,95			1			
	12:00	4,66	3,50	1,16			1			
	13:00	4,74	3,73	1,01			1			
	14:00	4,82	4,22	0,60			1			
	15:00	4,82	4,22	0,59			1			
	16:00	4,89	4,48	0,41			1			1
	17:00	5,09	4,64	0,45			1			1
	18:00	5,35	4,26	1,09			1			1
	19:00	5,44	3,29	2,15			1			1
	20:00	5,24	3,14	2,09			1			
	21:00	5,01	3,01	2,00			1			
	22:00	4,96	2,97	1,98			1			
	23:00	4,85	2,91	1,94			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,33	2,60	1,73			1			
	01:00	4,00	2,40	1,60			1			
	02:00	3,80	2,28	1,52			1			
	03:00	3,61	2,20	1,41			1			
	04:00	3,50	2,20	1,30			1			
	05:00	3,69	2,21	1,47			1			
	06:00	3,80	2,28	1,52			1			
	07:00	3,86	2,32	1,54			1			
	08:00	3,96	2,38	1,59			1			
	09:00	4,19	2,51	1,68			1			
	10:00	4,28	2,57	1,71			1			
	11:00	4,36	2,61	1,74			1			
	12:00	4,42	2,65	1,77			1			
	13:00	4,48	2,69	1,79			1			
	14:00	4,50	2,70	1,80			1			
	15:00	4,77	3,71	1,05			1			
	16:00	4,79	4,15	0,64			1			
	17:00	4,87	4,53	0,34			1			1
	18:00	5,02	4,60	0,43			1			1
	19:00	5,09	4,17	0,92			1			
	20:00	5,15	3,72	1,43			1			
	21:00	5,07	3,15	1,92			1			
	22:00	5,04	3,07	1,97			1			
	23:00	4,98	2,99	1,99			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
α ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,28	3,17	2,11			1			
	01:00	4,88	2,93	1,95			1			
	02:00	4,66	2,79	1,86			1			
	03:00	4,57	2,74	1,83			1			
	04:00	4,57	2,74	1,83			1			
	05:00	4,64	2,78	1,85			1			
	06:00	4,76	2,86	1,90			1			
	07:00	4,92	2,95	1,97			1			
	08:00	5,06	3,04	2,02			1			
	09:00	5,20	3,12	2,08			1			
	10:00	5,30	3,39	1,90			1			
	11:00	5,42	3,69	1,72			1			1
	12:00	5,55	3,91	1,63			1			1
	13:00	5,64	4,06	1,58			1			1
	14:00	5,73	4,10	1,63			1			1
	15:00	5,90	4,32	1,59			1			1
	16:00	5,83	4,27	1,56			1			1
	17:00	5,94	4,54	1,40			1			1
	18:00	6,22	4,93	1,29			1			1
	19:00	6,39	5,04	1,35			1			2
	20:00	6,36	4,87	1,48			1			1
	21:00	6,30	4,98	1,32			1			1
	22:00	6,17	4,76	1,41			1			1
	23:00	6,01	4,33	1,68			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,62	3,37	2,25			1			
	01:00	5,20	3,12	2,08			1			
	02:00	4,99	2,99	1,99			1			
	03:00	4,91	2,94	1,96			1			
	04:00	4,90	2,94	1,96			1			
	05:00	4,97	2,98	1,99			1			
	06:00	5,12	3,07	2,05			1			
	07:00	5,34	3,20	2,14			1			
	08:00	5,50	3,30	2,20			1			
	09:00	5,68	3,41	2,27			1			1
	10:00	5,84	3,51	2,34			1			1
	11:00	5,99	3,59	2,39			1			1
	12:00	6,12	3,67	2,45			1			1
	13:00	6,16	3,69	2,46			1			1
	14:00	6,17	3,70	2,47			1			1
	15:00	6,26	3,76	2,50			1			1
	16:00	6,39	3,83	2,56			1			1
	17:00	6,52	3,91	2,61			1			2
	18:00	6,78	4,14	2,64			1			2
	19:00	6,92	4,27	2,64			1			2
	20:00	6,91	4,27	2,64			1			2
	21:00	6,79	4,15	2,64			1			2
	22:00	6,64	4,00	2,64			1			2
	23:00	6,44	3,86	2,57			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,37	3,22	2,15			1			
	01:00	5,13	3,08	2,05			1			
	02:00	4,97	2,98	1,99			1			
	03:00	4,87	2,92	1,95			1			
	04:00	4,79	2,87	1,91			1			
	05:00	4,88	2,93	1,95			1			
	06:00	5,02	3,01	2,01			1			
	07:00	5,08	3,05	2,03			1			
	08:00	4,99	3,00	2,00			1			
	09:00	5,10	3,06	2,04			1			
	10:00	5,13	3,08	2,05			1			
	11:00	5,15	3,09	2,06			1			
	12:00	5,23	3,14	2,09			1			
	13:00	5,23	3,14	2,09			1			
	14:00	5,28	3,17	2,11			1			
	15:00	5,26	3,16	2,10			1			
	16:00	5,64	3,51	2,13			1			
	17:00	5,89	4,57	1,32			1			1
	18:00	6,14	5,04	1,10			1			1
	19:00	6,25	5,04	1,21			1			1
	20:00	6,25	5,62	0,63			1			2
	21:00	6,16	5,75	0,41			1			3
	22:00	5,92	5,58	0,34			1			2
	23:00	5,80	5,59	0,21			1			2

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,37	4,90	0,46			1			1
	01:00	5,01	4,75	0,26			1			1
	02:00	4,83	4,74	0,09			1			1
	03:00	4,77	4,77	0,00			1			1
	04:00	4,83	4,83	0,00			1			1
	05:00	4,89	4,89	0,00			1			1
	06:00	5,08	5,08	0,00			1			1
	07:00	5,24	5,24	0,00			1			2
	08:00	5,31	5,31	0,00			1			2
	09:00	5,32	5,32	0,00			1			2
	10:00	5,34	5,34	0,00			1			2
	11:00	5,37	5,20	0,18			1			2
	12:00	5,49	5,26	0,24			1			2
	13:00	5,57	5,20	0,37			1			2
	14:00	5,67	5,15	0,52			1			2
	15:00	5,77	5,23	0,54			1			2
	16:00	5,96	5,38	0,59			1			2
	17:00	6,12	5,48	0,64			1			2
	18:00	6,29	5,62	0,67			1			2
	19:00	6,27	5,71	0,57			1			2
	20:00	6,20	5,62	0,58			1			2
	21:00	6,07	5,31	0,76			1			2
	22:00	5,83	5,01	0,82			1			1
	23:00	5,62	4,51	1,12			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,75	3,14	1,62			1			
	01:00	4,46	2,67	1,78			1			
	02:00	4,32	2,59	1,73			1			
	03:00	4,29	2,57	1,72			1			
	04:00	4,21	2,54	1,67			1			
	05:00	4,31	2,76	1,54			1			
	06:00	4,55	3,52	1,03			1			
	07:00	4,75	3,94	0,81			1			
	08:00	4,84	4,08	0,76			1			
	09:00	4,92	3,45	1,46			1			
	10:00	4,96	2,97	1,98			1			
	11:00	4,93	2,96	1,97			1			
	12:00	4,97	3,01	1,96			1			
	13:00	5,01	3,19	1,82			1			
	14:00	5,02	3,07	1,95			1			
	15:00	5,07	3,04	2,03			1			
	16:00	5,20	3,12	2,08			1			
	17:00	5,38	3,23	2,15			1			
	18:00	5,60	3,36	2,24			1			1
	19:00	5,63	3,38	2,25			1			1
	20:00	5,63	3,38	2,25			1			1
	21:00	5,45	3,27	2,18			1			
	22:00	5,11	3,09	2,02			1			
	23:00	4,86	4,27	0,59			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,29	4,12	0,16			1			
	01:00	3,97	2,84	1,13			1			
	02:00	3,77	2,26	1,51			1			
	03:00	3,70	2,72	0,98			1			
	04:00	3,75	2,60	1,15			1			
	05:00	3,80	3,10	0,70			1			
	06:00	3,93	3,54	0,39			1			
	07:00	4,12	3,78	0,34			1			
	08:00	4,22	3,87	0,35			1			
	09:00	4,29	3,74	0,55			1			
	10:00	4,31	3,77	0,54			1			
	11:00	4,36	3,48	0,89			1			
	12:00	4,43	3,65	0,79			1			
	13:00	4,53	4,18	0,35			1			
	14:00	4,51	4,27	0,25			1			
	15:00	4,67	4,18	0,49			1			
	16:00	4,76	4,18	0,58			1			
	17:00	4,86	4,33	0,53			1			
	18:00	5,06	4,27	0,78			1			
	19:00	5,06	3,90	1,16			1			
	20:00	5,08	3,67	1,42			1			
	21:00	4,97	3,34	1,63			1			
	22:00	4,76	2,86	1,91			1			
	23:00	4,58	2,75	1,83			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,18	2,51	1,67			1			
	01:00	3,89	2,33	1,56			1			
	02:00	3,70	2,22	1,48			1			
	03:00	3,63	2,20	1,43			1			
	04:00	3,61	2,20	1,41			1			
	05:00	3,67	2,20	1,47			1			
	06:00	3,76	2,26	1,50			1			
	07:00	3,90	2,34	1,56			1			
	08:00	4,00	2,40	1,60			1			
	09:00	4,07	2,44	1,63			1			
	10:00	4,18	2,51	1,67			1			
	11:00	4,26	2,56	1,71			1			
	12:00	4,35	2,64	1,71			1			
	13:00	4,40	2,92	1,48			1			
	14:00	4,37	3,20	1,17			1			
	15:00	4,44	3,48	0,95			1			
	16:00	4,61	3,96	0,65			1			
	17:00	4,67	4,31	0,36			1			
	18:00	4,98	4,86	0,12			1			1
	19:00	5,09	5,09	0,00			1			2
	20:00	5,11	5,11	0,00			1			2
	21:00	4,99	4,99	0,00			1			1
	22:00	4,97	4,92	0,05			1			1
23:00	4,82	4,76	0,06			1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,24	5,17	0,07			1			1
	01:00	4,84	4,73	0,11			1			1
	02:00	4,62	4,23	0,39			1			
	03:00	4,52	3,93	0,59			1			
	04:00	4,52	3,86	0,66			1			
	05:00	4,59	3,95	0,65			1			
	06:00	4,72	4,10	0,61			1			
	07:00	4,87	4,38	0,50			1			
	08:00	4,97	4,56	0,42			1			1
	09:00	5,04	4,66	0,39			1			1
	10:00	5,14	4,77	0,37			1			1
	11:00	5,23	4,89	0,33			1			1
	12:00	5,33	5,03	0,30			1			2
	13:00	5,40	5,11	0,28			1			2
	14:00	5,42	5,19	0,23			1			2
	15:00	5,51	5,40	0,10			1			2
	16:00	5,63	5,63	0,00			1			2
	17:00	5,70	5,70	0,00			1			3
	18:00	5,95	5,95	0,00			1			3
	19:00	6,03	6,03	0,00			1			3
	20:00	6,01	6,01	0,00			1			3
	21:00	5,91	5,86	0,05			1			3
	22:00	5,82	5,74	0,08			1			3
	23:00	5,69	5,58	0,11			1			2

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	0,80
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,17	4,98	0,19			1			1
	01:00	4,82	4,59	0,23			1			1
	02:00	4,64	4,39	0,24			1			1
	03:00	4,57	4,34	0,22			1			
	04:00	4,58	4,37	0,21			1			
	05:00	4,65	4,52	0,12			1			1
	06:00	4,79	4,71	0,08			1			1
	07:00	4,93	4,93	0,00			1			1
	08:00	5,03	5,03	0,00			1			2
	09:00	5,09	5,09	0,00			1			2
	10:00	5,19	5,19	0,00			1			2
	11:00	5,29	5,29	0,00			1			2
	12:00	5,38	5,27	0,11			1			2
	13:00	5,48	5,29	0,19			1			2
	14:00	5,55	5,32	0,24			1			2
	15:00	5,68	5,37	0,30			1			2
	16:00	5,78	5,41	0,36			1			2
	17:00	5,87	5,50	0,38			1			2
	18:00	6,04	5,75	0,29			1			3
	19:00	6,13	5,95	0,18			1			3
	20:00	6,10	6,03	0,07			1			3
	21:00	5,97	5,97	0,00			1			3
	22:00	5,83	5,83	0,00			1			3
	23:00	5,71	5,71	0,00			1			3

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,13	4,72	0,41			1			1
	01:00	4,83	4,57	0,25			1			1
	02:00	4,67	4,56	0,11			1			1
	03:00	4,61	4,50	0,11			1			1
	04:00	4,58	3,98	0,59			1			
	05:00	4,65	3,54	1,12			1			
	06:00	4,79	2,88	1,91			1			
	07:00	4,92	2,95	1,97			1			
	08:00	4,97	2,98	1,99			1			
	09:00	5,03	3,06	1,96			1			
	10:00	5,10	3,13	1,98			1			
	11:00	5,28	3,65	1,63			1			
	12:00	5,53	3,99	1,54			1			
	13:00	5,58	4,29	1,29			1			1
	14:00	5,53	4,25	1,28			1			1
	15:00	5,58	4,36	1,22			1			1
	16:00	5,67	4,71	0,97			1			1
	17:00	5,83	4,82	1,01			1			1
	18:00	6,07	5,37	0,71			1			2
	19:00	6,12	5,59	0,53			1			2
	20:00	6,16	5,68	0,49			1			3
	21:00	6,06	5,67	0,39			1			3
	22:00	5,90	5,62	0,28			1			2
	23:00	5,67	5,46	0,21			1			2

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Α Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,10	5,01	0,10			1			1
	01:00	4,83	4,68	0,15			1			1
	02:00	4,67	4,56	0,11			1			1
	03:00	4,65	4,55	0,10			1			1
	04:00	4,67	4,57	0,10			1			1
	05:00	4,75	4,58	0,17			1			1
	06:00	4,92	4,60	0,32			1			1
	07:00	5,00	4,37	0,63			1			
	08:00	4,95	4,01	0,94			1			
	09:00	4,82	3,62	1,20			1			
	10:00	4,84	2,92	1,92			1			
	11:00	4,90	2,94	1,96			1			
	12:00	5,03	3,02	2,01			1			
	13:00	5,34	3,41	1,94			1			
	14:00	5,40	3,54	1,86			1			
	15:00	5,55	3,62	1,94			1			
	16:00	5,79	3,66	2,13			1			
	17:00	5,81	3,59	2,22			1			
	18:00	5,92	3,73	2,18			1			
	19:00	5,90	3,63	2,28			1			
	20:00	5,90	3,54	2,36			1			
	21:00	5,81	3,51	2,30			1			
	22:00	5,67	3,54	2,13			1			
	23:00	5,49	3,61	1,88			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,75	3,03	1,72			1			
	01:00	4,43	2,83	1,60			1			
	02:00	4,28	2,83	1,45			1			
	03:00	4,21	2,85	1,36			1			
	04:00	4,25	2,93	1,31			1			
	05:00	4,33	2,81	1,52			1			
	06:00	4,46	2,86	1,59			1			
	07:00	4,60	2,93	1,67			1			
	08:00	4,67	2,90	1,77			1			
	09:00	4,67	2,86	1,82			1			
	10:00	4,77	3,31	1,45			1			
	11:00	4,79	3,22	1,56			1			
	12:00	4,83	3,25	1,57			1			
	13:00	4,91	3,06	1,85			1			
	14:00	4,94	3,03	1,91			1			
	15:00	5,00	3,17	1,83			1			
	16:00	5,18	3,39	1,79			1			
	17:00	5,31	3,74	1,56			1			
	18:00	5,43	4,06	1,37			1			
	19:00	5,41	4,12	1,28			1			
	20:00	5,38	3,91	1,47			1			
	21:00	5,28	3,59	1,69			1			
	22:00	5,11	3,36	1,75			1			
	23:00	4,96	3,27	1,69			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,15	2,73	1,41			1			
	01:00	3,80	2,38	1,42			1			
	02:00	3,57	2,21	1,36			1			
	03:00	3,50	2,23	1,26			1			
	04:00	3,54	2,28	1,26			1			
	05:00	3,60	2,25	1,35			1			
	06:00	3,76	2,50	1,25			1			
	07:00	3,93	2,54	1,39			1			
	08:00	4,01	2,40	1,60			1			
	09:00	4,07	2,44	1,63			1			
	10:00	4,15	2,49	1,66			1			
	11:00	4,16	2,50	1,66			1			
	12:00	4,21	2,53	1,68			1			
	13:00	4,25	2,55	1,70			1			
	14:00	4,30	2,58	1,72			1			
	15:00	4,18	2,51	1,67			1			
	16:00	4,24	2,54	1,69			1			
	17:00	4,54	2,73	1,82			1			
	18:00	4,91	2,95	1,96			1			
	19:00	4,97	2,98	1,99			1			
	20:00	4,98	2,99	1,99			1			
	21:00	4,83	2,90	1,93			1			
	22:00	4,62	2,77	1,85			1			
	23:00	4,39	2,63	1,75			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης