

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | | | | Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026 | | | | |
|------------------------|----------------|---|--|--|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-----------------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 0,700 | 0,700 | 1,100 | 1,100 | 2,300 | 0,900 |
| Ρ Ε Σ Ε Η | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x5) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026 | 00:00 | 2,71 | 2,69 | 0,02 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 01:00 | 2,42 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 02:00 | 2,27 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 03:00 | 2,21 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 04:00 | 2,19 | 2,17 | 0,01 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 05:00 | 2,21 | 2,18 | 0,02 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 06:00 | 2,30 | 2,28 | 0,02 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 07:00 | 2,51 | 2,48 | 0,02 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 08:00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 09:00 | 2,93 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 10:00 | 3,06 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 11:00 | 3,15 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 12:00 | 3,24 | 2,83 | 0,00 | 0,40 | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 13:00 | 3,28 | 2,88 | 0,00 | 0,40 | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 14:00 | 3,25 | 2,85 | 0,00 | 0,40 | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 15:00 | 3,17 | 2,75 | 0,02 | 0,40 | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 16:00 | 3,10 | 2,63 | 0,06 | 0,40 | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 17:00 | 3,08 | 2,51 | 0,17 | 0,40 | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 18:00 | 3,17 | 2,52 | 0,25 | 0,40 | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 19:00 | 3,34 | 2,69 | 0,24 | 0,40 | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 20:00 | 3,49 | 2,83 | 0,26 | 0,40 | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 21:00 | 3,65 | 2,90 | 0,24 | 0,50 | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 22:00 | 3,48 | 2,80 | 0,18 | 0,50 | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 23:00 | 3,12 | 2,56 | 0,16 | 0,40 | | | | | | 1 | | 1 | |



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση