

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Wednesday, June 3, 2026																	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Η Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Wednesday, June 3, 2026	00:00	98.81	98.37	0.44	0.00	1	1	1					1						1	1	1	1	1	15.35	17.81
	01:00	92.72	92.52	0.19	0.00		1	1					1						1	1		1	1	24.41	27.81
	02:00	88.83	88.64	0.19	0.00		1	1					1						1	1		1	1	26.55	26.65
	03:00	86.07	85.45	0.62	0.00		1	1					1						1	1		1	1	23.78	25.82
	04:00	85.78	85.34	0.44	0.00		1	1					1						1	1		1	1	23.40	25.58
	05:00	89.49	88.96	0.53	0.00		1	1					1						1	1		1	1	27.07	26.85
	06:00	96.93	95.57	0.23	1.12		1	1					1						1	1	1	1	1	28.71	28.74
	07:00	114.13	109.30	0.11	4.72		1	1					1						1	1	1	1	1	33.93	32.82
	08:00	128.33	118.34	0.01	9.98	1	1	1					1	1					1	1	1	1	1	33.40	31.75
	09:00	138.75	124.09	0.03	14.63	1	1	1					1	1					1	1	1	1	1	42.07	37.24
	10:00	143.37	125.07	0.16	18.14	1	1	1					1	1					1	1	1	1	1	41.35	37.57
	11:00	143.51	122.72	0.40	20.39	1	1	1					1	1					1	1	1	1	1	39.08	36.94
	12:00	144.96	122.67	0.75	21.54	1	1	1					1	1					1	1	1	1	1	41.51	37.03
	13:00	147.16	123.72	1.76	21.69	1	1	1					1	1					1	1	1	1	1	43.48	37.64
	14:00	145.09	122.94	1.35	20.80	1	1	1					1	1					1	1	1	1	1	42.30	37.29
	15:00	139.62	119.95	0.80	18.87	1	1	1					1	1					1	1	1	1	1	38.87	36.22
	16:00	139.19	122.93	0.52	15.74	1	1	1					1	1					1	1	1	1	1	41.33	37.03
	17:00	141.18	129.44	0.43	11.31	1	1	1					1	1					1	1	1	1	1	43.42	38.96
	18:00	144.61	137.89	0.72	5.99	1	1	1					1	1					1	1	1	1	1	47.84	41.58
	19:00	145.72	143.79	0.38	1.55	1	1	1					1	1					1	1	1	1	1	48.55	43.25
	20:00	145.41	144.28	1.10	0.04	1	1	1					1	1					1	1	1	1	1	48.55	43.61
	21:00	138.25	137.13	1.12	0.00	1	1	1					1	1					1	1	1	1	1	47.03	41.47
	22:00	124.33	123.46	0.87	0.00	1	1	1					1	1					1	1	1	1	1	38.36	37.30
23:00	111.12	109.48	1.64	0.00	1	1	1					1	1					1	1	1	1	1	27.45	30.12	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης