

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Thursday, June 4, 2026															
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Η Α Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						ΑΤΜ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΑΕΡ 7	ΑΕΡ 8	ΔΙΕΣΕΛ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2			ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΔΙΕΣΕΛ 6	ΔΙΕΣΕΛ 7
Thursday, June 4, 2026	00:00	100.46	97.53	2.93	0.00				1	1																28.65	30.14
	01:00	94.22	90.11	4.11	0.00				1	1																31.49	28.27
	02:00	90.29	85.14	5.15	0.00				1	1																28.37	27.09
	03:00	88.13	81.57	6.56	0.00				1	1																30.73	26.44
	04:00	87.22	82.19	5.03	0.00				1	1																30.39	26.17
	05:00	90.95	86.76	4.19	0.00				1	1																29.73	27.28
	06:00	98.09	94.69	2.31	1.09				1	1																30.34	29.10
	07:00	115.69	109.49	1.55	4.64				1	1																40.11	33.31
	08:00	127.22	117.04	0.39	9.79				1	1																42.54	35.23
	09:00	139.72	125.06	0.27	14.40				1	1																47.87	37.60
	10:00	144.38	126.14	0.38	17.87				1	1																48.55	37.96
	11:00	144.70	123.65	0.86	20.19				1	1	1			1												42.14	37.35
	12:00	146.96	124.59	0.90	21.47				1	1	1			1	1											42.22	37.65
	13:00	149.32	126.55	1.21	21.56				1	1	1			1	1											45.72	38.33
	14:00	147.97	126.02	1.24	20.71				1	1	1			1	1											45.35	38.18
	15:00	141.38	121.28	1.39	18.71				1	1	1			1	1											40.40	36.80
	16:00	140.66	123.27	1.88	15.51				1	1	1			1	1											42.80	37.55
	17:00	142.80	130.86	1.10	10.85				1	1	1			1	1											47.90	39.59
	18:00	146.08	138.60	1.91	5.57				1	1	1			1	1	1										48.49	42.15
	19:00	146.28	142.67	2.04	1.57				1	1	1			1	1	1										48.53	43.41
	20:00	145.79	143.86	1.90	0.03				1	1	1			1	1	1										48.55	43.73
	21:00	138.40	137.40	1.00	0.00				1	1	1			1	1	1										44.23	41.52
	22:00	124.44	124.33	0.11	0.00				1	1	1			1	1	1										36.01	37.33
23:00	110.69	110.69	0.00	0.00				1	1	1			1	1	1										33.99	33.21	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης