

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Monday, June 8, 2026																			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΙΩΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
							ΑΤΜ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΑΕΡ 7	ΑΕΡ 8	ΔΙΕΣΕΛ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΔΙΕΣΕΛ 6
Monday, June 8, 2026	00:00	106.15	85.60	20.55	0.00			1	1	1					1						1		1		
	01:00	99.13	80.77	18.35	0.00			1	1	1					1						1		1		
	02:00	94.95	79.90	15.05	0.00			1	1	1					1						1		1		
	03:00	92.67	78.42	14.25	0.00			1	1	1					1						1		1		
	04:00	91.88	77.48	14.40	0.00			1	1	1					1						1		1		
	05:00	93.45	80.55	12.90	0.00			1	1	1					1						1		1		
	06:00	99.35	86.90	12.45	0.00			1	1	1					1						1		1		
	07:00	112.59	87.53	21.57	3.49			1	1	1					1						1		1		
	08:00	128.12	99.71	19.96	8.45			1	1	1					1	1					1		1	1	
	09:00	140.17	108.50	18.43	13.23			1	1	1					1	1					1		1	1	
	10:00	146.17	111.42	17.40	17.35			1	1	1					1	1					1		1	1	
	11:00	150.10	113.11	16.48	20.50			1	1	1					1	1					1		1	1	
	12:00	154.41	117.08	14.85	22.48			1	1	1					1	1					1		1	1	
	13:00	158.02	121.89	12.89	23.24			1	1	1					1	1					1		1	1	
	14:00	158.34	122.59	12.81	22.94			1	1	1					1	1					1		1	1	
	15:00	154.47	119.27	13.69	21.50			1	1	1					1	1					1		1	1	
	16:00	151.52	117.29	15.29	18.94			1	1	1					1	1					1		1	1	
	17:00	150.61	118.35	16.95	15.30			1	1	1					1	1					1		1	1	
	18:00	152.54	123.47	18.28	10.79			1	1	1					1	1					1		1	1	
	19:00	153.91	129.50	18.49	5.93			1	1	1				1	1	1					1	1	1	1	
	20:00	150.83	133.40	16.13	1.29			1	1	1					1	1					1	1	1	1	
	21:00	141.94	127.61	14.33	0.00			1	1	1					1	1					1	1	1	1	
	22:00	128.26	115.72	12.54	0.00			1	1	1					1	1					1	1	1	1	
23:00	114.20	102.68	11.52	0.00			1	1	1					1						1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης