

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026	00:00	0,902					1	
01:00		0,868		1					1
02:00		0,829		1					
03:00		0,796		1					
04:00		0,786		1					
05:00		0,815		1					
06:00		0,847		1					
07:00		0,943		1				1	
08:00		1,039		1				1	
09:00		1,097		1				1	
10:00		1,111		1				1	
11:00		1,141		1				1	
12:00		1,136		1				1	
13:00		1,142		1				1	
14:00		1,160		1				1	
15:00		1,129		1				1	
16:00		1,142		1				1	
17:00		1,160		1				1	
18:00		1,215		1				1	
19:00		1,320		1				1	
20:00		1,379		1				1	
21:00		1,376		1				1	
22:00		1,256		1				1	
23:00		1,083		1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026	00:00	0,961		1				1
01:00		0,834		1				1	
02:00		0,527		1					
03:00		0,655		1					
04:00		0,876		1	1				
05:00		0,843		1	1				
06:00		0,892		1	1				
07:00		0,949		1	1				
08:00		1,022		1	1				
09:00		1,116		1	1				
10:00		1,134		1	1				
11:00		1,124		1	1				
12:00		1,153		1	1				
13:00		1,143		1	1				
14:00		1,172		1	1				
15:00		1,167		1	1				
16:00		1,167		1	1				
17:00		1,212		1	1				
18:00		1,304		1	1				
19:00		1,322		1	1				
20:00		1,375		1	1				
21:00		1,392		1	1				
22:00		1,273		1	1				
23:00		1,128		1	1				

Μερική διακοπή στη 1:48 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026	00:00	1,007		1	1			
01:00		0,924		1	1				
02:00		0,895		1	1				
03:00		0,861		1	1				
04:00		0,843		1	1				
05:00		0,869		1	1				
06:00		0,922		1	1				
07:00		1,003		1	1				
08:00		1,088		1	1				
09:00		1,166		1	1				
10:00		1,230		1			1		
11:00		1,273		1			1		
12:00		1,339		1			1		
13:00		1,348		1			1		
14:00		1,334		1			1		
15:00		1,298		1			1		
16:00		1,327		1			1		
17:00		1,392		1			1		
18:00		1,455		1			1		
19:00		1,504		1			1		
20:00		1,543		1			1		
21:00		1,557		1			1		
22:00		1,420		1			1		
23:00		1,242		1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 30 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Σάββατο, 30 Μαΐου 2026	00:00	1,104		1			1	
01:00		1,007		1			1		
02:00		0,981		1			1		
03:00		0,962		1			1		
04:00		0,916		1			1		
05:00		0,925		1			1		
06:00		0,969		1			1		
07:00		1,031		1			1		
08:00		1,118		1			1		
09:00		1,202		1			1		
10:00		1,258		1			1		
11:00		1,295		1			1		
12:00		1,289		1			1		
13:00		1,278		1			1		
14:00		1,344		1			1		
15:00		1,363		1			1		
16:00		1,309		1			1		
17:00		1,349		1			1		
18:00		1,484		1			1		
19:00		1,618		1			1		
20:00		1,686		1			1		
21:00		1,680		1			1		
22:00		1,532		1			1		
23:00		1,341		1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 31 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Κυριακή, 31 Μαΐου 2026	00:00	1,159		1			1	
01:00		1,042		1			1		
02:00		1,013		1			1		
03:00		0,979		1			1		
04:00		0,941		1			1		
05:00		0,946		1			1		
06:00		0,979		1			1		
07:00		1,061		1			1		
08:00		1,183		1			1		
09:00		1,283		1			1		
10:00		1,330		1			1		
11:00		1,367		1			1		
12:00		1,377		1			1		
13:00		1,384		1			1		
14:00		1,422		1			1		
15:00		1,359		1			1		
16:00		1,367		1			1		
17:00		1,480		1			1		
18:00		1,630		1			1		
19:00		1,710		1			1		
20:00	1,702		1	1		1			
21:00	1,676		1	1		1			
22:00	1,552		1	1		1			
23:00	1,341		1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026	00:00	1,216		1			1	
01:00		1,082		1			1		
02:00		1,041		1			1		
03:00		0,989		1			1		
04:00		0,940		1			1		
05:00		0,946		1			1		
06:00		0,976		1			1		
07:00		1,058		1			1		
08:00		1,172		1			1		
09:00		1,291		1			1		
10:00		1,439		1			1		
11:00		1,413		1			1		
12:00		1,422		1			1		
13:00		1,404		1			1		
14:00		1,436		1			1		
15:00		1,438		1			1		
16:00		1,496		1			1		
17:00		1,543		1			1		
18:00		1,579		1			1		
19:00		1,614		1			1		
20:00		1,619		1			1		
21:00		1,617		1			1		
22:00		1,489		1			1		
23:00		1,302		1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	01:00	1,063		1			1		
	02:00	0,992		1			1		
	03:00	0,944		1			1		
	04:00	0,907		1			1		
	05:00	0,938		1			1		
	06:00	0,979		1			1		
	07:00	1,067		1			1		
	08:00	1,219		1			1		
	09:00	1,280		1			1		
	10:00	1,294		1			1		
	11:00	1,278		1			1		
	12:00	1,277		1			1		
	13:00	1,299		1			1		
	14:00	1,339		1			1		
	15:00	1,307		1			1		
	16:00	1,320		1			1		
	17:00	1,345		1			1		
	18:00	1,412		1			1		
	19:00	1,466		1			1		
	20:00	1,513		1			1		
	21:00	1,539		1			1		
	22:00	1,405		1			1		
	23:00	1,206		1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση