

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026	00:00	0,155	0,000		1		1	
	01:00	0,142	0,000				1	
	02:00	0,136	0,000				1	
	03:00	0,130	0,000				1	
	04:00	0,130	0,000				1	
	05:00	0,136	0,050				1	
	06:00	0,125	0,125					
	07:00	0,133	0,133					
	08:00	0,142	0,142					
	09:00	0,146	0,146					
	10:00	0,166	0,166					
	11:00	0,163	0,163					
	12:00	0,166	0,166					
	13:00	0,171	0,171					
	14:00	0,156	0,156					
	15:00	0,150	0,150					
	16:00	0,161	0,161					
	17:00	0,168	0,168					
	18:00	0,175	0,175					
	19:00	0,181	0,181					
	20:00	0,176	0,176					
	21:00	0,207	0,207					
	22:00	0,193	0,193					
	23:00	0,194	0,165					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026	00:00	0,151	0,151					
	01:00	0,134	0,134					
	02:00	0,125	0,125					
	03:00	0,125	0,125					
	04:00	0,122	0,122					
	05:00	0,119	0,119					
	06:00	0,106	0,106					
	07:00	0,118	0,118					
	08:00	0,148	0,148					
	09:00	0,161	0,161					
	10:00	0,180	0,180					
	11:00	0,177	0,177					
	12:00	0,172	0,172					
	13:00	0,190	0,190					
	14:00	0,177	0,177					
	15:00	0,170	0,170					
	16:00	0,165	0,165					
	17:00	0,171	0,171					
	18:00	0,168	0,168					
	19:00	0,182	0,182					
	20:00	0,183	0,180					
	21:00	0,214	0,063	1	1		1	
	22:00	0,191	0,149					
	23:00	0,170	0,141					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026	00:00	0,149	0,000		1		1	
	01:00	0,136	0,000				1	
	02:00	0,129	0,000				1	
	03:00	0,124	0,000				1	
	04:00	0,120	0,000				1	
	05:00	0,120	0,000				1	
	06:00	0,112	0,000				1	
	07:00	0,122	0,001				1	
	08:00	0,145	0,072	1	1		1	
	09:00	0,155	0,155					
	10:00	0,169	0,169					
	11:00	0,190	0,190					
	12:00	0,203	0,203					
	13:00	0,201	0,201					
	14:00	0,173	0,173					
	15:00	0,181	0,181					
	16:00	0,169	0,169					
	17:00	0,183	0,179					
	18:00	0,186	0,048	1	1		1	
	19:00	0,183	0,033	1	1		1	
	20:00	0,204	0,073	1	1		1	
	21:00	0,210	0,081	1	1		1	
	22:00	0,188	0,127	1	1		1	
	23:00	0,176	0,153					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026	00:00	0,156	0,000		1		1	
	01:00	0,142	0,000				1	
	02:00	0,133	0,000				1	
	03:00	0,130	0,000				1	
	04:00	0,127	0,015				1	
	05:00	0,129	0,084					
	06:00	0,116	0,116					
	07:00	0,125	0,125					
	08:00	0,145	0,145					
	09:00	0,165	0,165					
	10:00	0,172	0,172					
	11:00	0,187	0,187					
	12:00	0,192	0,192					
	13:00	0,207	0,207					
	14:00	0,196	0,196					
	15:00	0,177	0,177					
	16:00	0,172	0,172					
	17:00	0,190	0,187					
	18:00	0,203	0,085		1		1	
	19:00	0,202	0,038		1		1	
	20:00	0,201	0,041		1		1	
	21:00	0,233	0,053		1		1	
	22:00	0,206	0,007		1		1	
	23:00	0,183	0,000		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026	00:00	0,168	0,157					
	01:00	0,156	0,156					
	02:00	0,143	0,143					
	03:00	0,139	0,139					
	04:00	0,135	0,135					
	05:00	0,134	0,134					
	06:00	0,117	0,117					
	07:00	0,137	0,137					
	08:00	0,157	0,157					
	09:00	0,175	0,175					
	10:00	0,180	0,180					
	11:00	0,194	0,194					
	12:00	0,201	0,201					
	13:00	0,209	0,209					
	14:00	0,184	0,184					
	15:00	0,189	0,189					
	16:00	0,187	0,187					
	17:00	0,191	0,191					
	18:00	0,188	0,188					
	19:00	0,204	0,204					
	20:00	0,200	0,200					
	21:00	0,219	0,219					
	22:00	0,207	0,207					
	23:00	0,194	0,190					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026	00:00	0,179	0,179					
	01:00	0,162	0,162					
	02:00	0,152	0,152					
	03:00	0,145	0,145					
	04:00	0,140	0,140					
	05:00	0,134	0,134					
	06:00	0,121	0,121					
	07:00	0,132	0,132					
	08:00	0,146	0,146					
	09:00	0,162	0,162					
	10:00	0,181	0,181					
	11:00	0,191	0,191					
	12:00	0,196	0,196					
	13:00	0,188	0,188					
	14:00	0,172	0,172					
	15:00	0,179	0,179					
	16:00	0,169	0,169					
	17:00	0,179	0,179					
	18:00	0,185	0,185					
	19:00	0,184	0,184					
	20:00	0,207	0,207					
	21:00	0,223	0,223					
	22:00	0,201	0,201					
	23:00	0,182	0,179					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026	00:00	0,166	0,056		1		1	
	01:00	0,164	0,164					
	02:00	0,151	0,151					
	03:00	0,146	0,143					
	04:00	0,148	0,013				1	
	05:00	0,165	0,000		1		1	
	06:00	0,138	0,088				1	
	07:00	0,134	0,134					
	08:00	0,157	0,157					
	09:00	0,171	0,171					
	10:00	0,176	0,176					
	11:00	0,179	0,179					
	12:00	0,204	0,204					
	13:00	0,211	0,211					
	14:00	0,196	0,196					
	15:00	0,192	0,192					
	16:00	0,182	0,182					
	17:00	0,182	0,182					
	18:00	0,188	0,188					
	19:00	0,196	0,196					
	20:00	0,205	0,205					
	21:00	0,238	0,238					
	22:00	0,216	0,216					
	23:00	0,198	0,198					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης