

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026	00:00	0,177	0,177					
	01:00	0,161	0,033		1		1	
	02:00	0,150	0,000				1	
	03:00	0,145	0,101				1	
	04:00	0,143	0,143					
	05:00	0,142	0,142					
	06:00	0,129	0,129					
	07:00	0,132	0,132					
	08:00	0,149	0,149					
	09:00	0,175	0,175					
	10:00	0,199	0,199					
	11:00	0,209	0,209					
	12:00	0,229	0,229					
	13:00	0,232	0,232					
	14:00	0,212	0,212					
	15:00	0,200	0,200					
	16:00	0,192	0,192					
	17:00	0,209	0,209					
	18:00	0,215	0,215					
	19:00	0,212	0,212					
	20:00	0,201	0,201					
	21:00	0,235	0,235					
	22:00	0,213	0,213					
	23:00	0,200	0,200					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026	00:00	0,188	0,188					
	01:00	0,168	0,168					
	02:00	0,162	0,162					
	03:00	0,153	0,153					
	04:00	0,148	0,148					
	05:00	0,142	0,142					
	06:00	0,130	0,130					
	07:00	0,146	0,146					
	08:00	0,163	0,163					
	09:00	0,177	0,177					
	10:00	0,184	0,184					
	11:00	0,201	0,201					
	12:00	0,226	0,226					
	13:00	0,220	0,220					
	14:00	0,213	0,213					
	15:00	0,213	0,213					
	16:00	0,205	0,205					
	17:00	0,202	0,202					
	18:00	0,202	0,202					
	19:00	0,201	0,201					
	20:00	0,227	0,227					
	21:00	0,245	0,245					
	22:00	0,221	0,221					
	23:00	0,202	0,202					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026	00:00	0,193	0,193					
	01:00	0,179	0,179					
	02:00	0,165	0,165					
	03:00	0,158	0,158					
	04:00	0,152	0,152					
	05:00	0,148	0,148					
	06:00	0,140	0,140					
	07:00	0,148	0,148					
	08:00	0,168	0,168					
	09:00	0,200	0,200					
	10:00	0,209	0,209					
	11:00	0,229	0,229					
	12:00	0,245	0,245					
	13:00	0,238	0,238					
	14:00	0,234	0,234					
	15:00	0,235	0,235					
	16:00	0,237	0,237					
	17:00	0,243	0,243					
	18:00	0,234	0,234					
	19:00	0,227	0,227					
	20:00	0,223	0,223					
	21:00	0,238	0,238					
	22:00	0,233	0,233					
	23:00	0,221	0,221					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026	00:00	0,210	0,210					
	01:00	0,190	0,190					
	02:00	0,176	0,176					
	03:00	0,161	0,161					
	04:00	0,159	0,159					
	05:00	0,157	0,157					
	06:00	0,139	0,139					
	07:00	0,142	0,142					
	08:00	0,157	0,157					
	09:00	0,176	0,176					
	10:00	0,197	0,197					
	11:00	0,219	0,219					
	12:00	0,234	0,234					
	13:00	0,248	0,248					
	14:00	0,238	0,238					
	15:00	0,237	0,237					
	16:00	0,234	0,234					
	17:00	0,225	0,225					
	18:00	0,215	0,215					
	19:00	0,207	0,207					
	20:00	0,221	0,221					
	21:00	0,236	0,236					
	22:00	0,222	0,222					
	23:00	0,264	0,209		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026	00:00	0,208	0,208					
	01:00	0,191	0,191					
	02:00	0,172	0,172					
	03:00	0,164	0,164					
	04:00	0,156	0,156					
	05:00	0,150	0,147					
	06:00	0,135	0,013				1	
	07:00	0,149	0,000		1		1	
	08:00	0,173	0,000		1		1	
	09:00	0,199	0,029		1		1	
	10:00	0,203	0,115		1		1	
	11:00	0,221	0,221					
	12:00	0,234	0,234					
	13:00	0,237	0,237					
	14:00	0,249	0,249					
	15:00	0,251	0,057	1	1		1	
	16:00	0,248	0,075	1	1		1	
	17:00	0,223	0,000		1		1	
	18:00	0,235	0,000		1		1	
	19:00	0,232	0,000		1		1	
	20:00	0,229	0,000		1		1	
	21:00	0,259	0,000	1	1		1	
	22:00	0,242	0,000	1	1		1	
	23:00	0,229	0,000		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026	00:00	0,219	0,000		1		1	
	01:00	0,200	0,000		1		1	
	02:00	0,184	0,000		1		1	
	03:00	0,177	0,000		1		1	
	04:00	0,171	0,000		1		1	
	05:00	0,157	0,000		1		1	
	06:00	0,140	0,000				1	
	07:00	0,142	0,000				1	
	08:00	0,148	0,070				1	
	09:00	0,169	0,169					
	10:00	0,186	0,186					
	11:00	0,220	0,220					
	12:00	0,233	0,233					
	13:00	0,251	0,251					
	14:00	0,259	0,259					
	15:00	0,244	0,244					
	16:00	0,223	0,223					
	17:00	0,238	0,238					
	18:00	0,255	0,255					
	19:00	0,239	0,239					
	20:00	0,248	0,248					
	21:00	0,265	0,265					
	22:00	0,236	0,236					
	23:00	0,229	0,224					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026	00:00	0,232	0,018		1		1	
	01:00	0,215	0,000		1		1	
	02:00	0,194	0,000		1		1	
	03:00	0,189	0,128		1		1	
	04:00	0,181	0,126		1		1	
	05:00	0,165	0,000		1		1	
	06:00	0,153	0,000		1		1	
	07:00	0,157	0,000		1		1	
	08:00	0,169	0,000		1		1	
	09:00	0,196	0,079		1		1	
	10:00	0,208	0,175		1		1	
	11:00	0,235	0,155		1		1	
	12:00	0,255	0,096	1	1		1	
	13:00	0,272	0,000	1	1		1	
	14:00	0,273	0,000	1	1		1	
	15:00	0,270	0,000	1	1		1	
	16:00	0,254	0,000	1	1		1	
	17:00	0,249	0,176	1	1		1	
	18:00	0,256	0,256					
	19:00	0,254	0,088	1	1		1	
	20:00	0,239	0,000	1	1		1	
	21:00	0,259	0,000	1	1		1	
	22:00	0,256	0,000	1	1		1	
	23:00	0,244	0,168	1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης