

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	0,460	0,460	1,000
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9	HZ (X2)
Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026	00:00	1,734		1	1	1			
	01:00	1,597			1	1			
	02:00	1,534			1	1			
	03:00	1,501			1	1			
	04:00	1,457			1	1			
	05:00	1,462			1	1			
	06:00	1,464			1	1			
	07:00	1,574			1	1			
	08:00	1,752			1	1			
	09:00	1,809			1	1			
	10:00	1,859			1	1			
	11:00	1,886		1	1	1			
	12:00	1,962		1	1	1			
	13:00	1,972		1	1	1			
	14:00	2,002		1	1	1			
	15:00	1,895		1	1	1			
	16:00	1,862		1	1	1			
	17:00	1,975		1	1	1			
	18:00	2,138		1	1	1			
	19:00	2,245		1	1	1			
	20:00	2,333		1	1	1			
	21:00	2,322		1	1	1			
	22:00	2,175		1	1	1			
	23:00	1,988		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	0,460	0,460	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9	HZ (X2)
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026	00:00	1,831		1	1	1			
	01:00	1,695			1	1			
	02:00	1,599			1	1			
	03:00	1,523			1	1			
	04:00	1,487			1	1			
	05:00	1,479			1	1			
	06:00	1,543			1	1			
	07:00	1,620			1	1			
	08:00	1,796			1	1			
	09:00	1,888			1	1			
	10:00	2,000			1	1			
	11:00	2,020	1		1	1			
	12:00	2,006	1		1	1			
	13:00	2,010	1		1	1			
	14:00	2,053	1		1	1			
	15:00	1,985	1		1	1			
	16:00	2,010	1		1	1			
	17:00	2,086	1		1	1			
	18:00	2,164	1		1	1			
	19:00	2,284	1		1	1			
	20:00	2,351	1		1	1			
	21:00	2,431	1		1	1			
	22:00	2,294	1		1	1			
	23:00	2,121	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	0,460	0,460	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9	HZ (X2)
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026	00:00	1,894	1		1	1			
	01:00	1,753			1	1			
	02:00	1,614			1	1			
	03:00	1,584			1	1			
	04:00	1,563			1	1			
	05:00	1,524			1	1			
	06:00	1,525			1	1			
	07:00	1,690			1	1			
	08:00	1,845			1	1			
	09:00	1,972		1	1	1			
	10:00	2,043		1	1	1			
	11:00	2,066		1	1	1			
	12:00	2,051		1	1	1			
	13:00	2,109		1	1	1			
	14:00	2,157		1	1	1			
	15:00	2,091		1	1	1			
	16:00	1,996		1	1	1			
	17:00	2,093		1	1	1			
	18:00	2,203		1	1	1			
	19:00	2,422		1	1	1			
	20:00	2,451		1	1	1			
	21:00	2,476		1	1	1			
	22:00	2,310		1	1	1			
	23:00	2,053		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	0,460	0,460	1,000
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9	HZ (X2)
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026	00:00	1,848		1	1	1			
	01:00	1,786			1	1			
	02:00	1,653			1	1			
	03:00	1,553			1	1			
	04:00	1,526			1	1			
	05:00	1,570			1	1			
	06:00	1,533			1	1			
	07:00	1,576			1	1			
	08:00	1,733			1	1			
	09:00	1,944			1	1			
	10:00	2,000		1	1	1			
	11:00	2,033		1	1	1			
	12:00	2,014		1	1	1			
	13:00	2,024		1	1	1			
	14:00	2,042		1	1	1			
	15:00	1,935		1	1	1			
	16:00	1,470		1	1	1			
	17:00	1,496		1	1	1			
	18:00	1,513		1	1	1			
	19:00	2,391		1	1	1			
	20:00	2,375		1	1	1			
	21:00	2,432		1	1	1			
	22:00	2,429		1	1	1			
	23:00	2,204		1	1	1			

Στο διάστημα 18:10 – 18:40 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	0,460	0,460	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9	HZ (X2)
Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026	00:00	1,964		1	1	1			
	01:00	1,830			1	1			
	02:00	1,676			1	1			
	03:00	1,551			1	1			
	04:00	1,528			1	1			
	05:00	1,530			1	1			
	06:00	1,521			1	1			
	07:00	1,665			1	1			
	08:00	1,817			1	1			
	09:00	1,950			1	1			
	10:00	2,025		1	1	1			
	11:00	2,064		1	1	1			
	12:00	2,124		1	1	1			
	13:00	2,185		1	1	1			
	14:00	2,168		1	1	1			
	15:00	2,077		1	1	1			
	16:00	2,036		1	1	1			
	17:00	2,130		1	1	1			
	18:00	2,271		1	1	1			
	19:00	2,432		1	1	1			
	20:00	2,430		1	1	1			
	21:00	2,453		1	1	1			
	22:00	2,296		1	1	1			
	23:00	2,159		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	0,460	0,460	1,000
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9	HZ (X2)
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026	00:00	1,910		1	1	1			
	01:00	1,761			1	1			
	02:00	1,644			1	1			
	03:00	1,616			1	1			
	04:00	1,590			1	1			
	05:00	1,574			1	1			
	06:00	1,568			1	1			
	07:00	1,705			1	1			
	08:00	1,901			1	1			
	09:00	2,011	1		1	1			
	10:00	2,114	1		1	1			
	11:00	2,095	1	1	1	1			
	12:00	2,105	1	1	1	1			
	13:00	2,153	1		1	1			
	14:00	2,084	1		1	1			
	15:00	2,077	1		1	1			
	16:00	2,071	1		1	1			
	17:00	2,213	1		1	1			
	18:00	2,262	1		1	1			
	19:00	2,406	1		1	1			
	20:00	2,462	1		1	1			
	21:00	2,493	1		1	1			
	22:00	2,332	1		1	1			
	23:00	2,113	1		1	1			

Στο διάστημα 12:41 - 12:47 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω τριπ της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	0,460	0,460	1,000
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9	HZ (X2)
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026	00:00	1,942	1		1	1			
	01:00	1,772	1		1	1			
	02:00	1,631			1	1			
	03:00	1,600			1	1			
	04:00	1,595			1	1			
	05:00	1,607			1	1			
	06:00	1,618			1	1			
	07:00	1,737			1	1			
	08:00	1,831			1	1			
	09:00	2,068		1	1	1			
	10:00	2,126		1	1	1			
	11:00	2,178		1	1	1			
	12:00	2,161		1	1	1			
	13:00	2,177		1	1	1			
	14:00	2,203		1	1	1			
	15:00	2,164		1	1	1			
	16:00	2,209		1	1	1			
	17:00	2,216		1	1	1			
	18:00	2,337		1	1	1			
	19:00	2,424		1	1	1			
	20:00	2,473		1	1	1			
	21:00	2,497		1	1	1			
	22:00	2,440		1	1	1			
	23:00	2,166		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση