

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026	00:00	0,281			1		1	
	01:00	0,265			1		1	
	02:00	0,269			1		1	
	03:00	0,249			1		1	
	04:00	0,252			1		1	
	05:00	0,249			1		1	
	06:00	0,214			1			
	07:00	0,230			1		1	
	08:00	0,254			1		1	
	09:00	0,277			1		1	
	10:00	0,321			1		1	
	11:00	0,321			1		1	
	12:00	0,326			1		1	
	13:00	0,364			1		1	
	14:00	0,348			1		1	
	15:00	0,331			1		1	
	16:00	0,299			1		1	
	17:00	0,310			1		1	
	18:00	0,349			1		1	
	19:00	0,361			1		1	
	20:00	0,389			1		1	
	21:00	0,390			1		1	
	22:00	0,394			1		1	
	23:00	0,359			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026	00:00	0,337			1		1	
	01:00	0,308			1		1	
	02:00	0,291			1		1	
	03:00	0,281			1		1	
	04:00	0,277			1		1	
	05:00	0,272			1		1	
	06:00	0,266			1		1	
	07:00	0,270			1		1	
	08:00	0,287			1		1	
	09:00	0,310			1		1	
	10:00	0,334			1		1	
	11:00	0,354			1		1	
	12:00	0,368			1		1	
	13:00	0,374			1		1	
	14:00	0,371			1		1	
	15:00	0,364			1		1	
	16:00	0,358			1		1	
	17:00	0,357			1		1	
	18:00	0,373			1		1	
	19:00	0,398			1		1	
	20:00	0,428			1		1	
	21:00	0,440			1		1	
	22:00	0,423			1		1	
	23:00	0,385			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026	00:00	0,321			1		1	
	01:00	0,289			1		1	
	02:00	0,279			1		1	
	03:00	0,265			1		1	
	04:00	0,259			1		1	
	05:00	0,246			1		1	
	06:00	0,229			1		1	
	07:00	0,257			1		1	
	08:00	0,272			1		1	
	09:00	0,277			1		1	
	10:00	0,310			1		1	
	11:00	0,325			1		1	
	12:00	0,330	1		1		1	
	13:00	0,338			1		1	
	14:00	0,328			1		1	
	15:00	0,332			1		1	
	16:00	0,333			1		1	
	17:00	0,324			1		1	
	18:00	0,362			1		1	
	19:00	0,352			1		1	
	20:00	0,384			1		1	
	21:00	0,398			1		1	
	22:00	0,364			1		1	
	23:00	0,354			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026	00:00	0,344			1		1	
	01:00	0,314			1		1	
	02:00	0,295			1		1	
	03:00	0,283			1		1	
	04:00	0,276			1		1	
	05:00	0,270			1		1	
	06:00	0,266			1		1	
	07:00	0,279			1		1	
	08:00	0,299			1		1	
	09:00	0,323			1		1	
	10:00	0,351			1		1	
	11:00	0,374			1		1	
	12:00	0,391			1		1	
	13:00	0,400			1		1	
	14:00	0,396			1		1	
	15:00	0,385			1		1	
	16:00	0,372			1		1	
	17:00	0,368			1		1	
	18:00	0,379			1		1	
	19:00	0,408			1		1	
	20:00	0,433			1		1	
	21:00	0,443			1		1	
	22:00	0,423			1		1	
	23:00	0,385			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026	00:00	0,318			1		1	
	01:00	0,294			1		1	
	02:00	0,287			1		1	
	03:00	0,268			1		1	
	04:00	0,268			1		1	
	05:00	0,261			1		1	
	06:00	0,224			1		1	
	07:00	0,253			1		1	
	08:00	0,279			1		1	
	09:00	0,313			1		1	
	10:00	0,356			1		1	
	11:00	0,356	1		1		1	
	12:00	0,363			1		1	
	13:00	0,377			1		1	
	14:00	0,372			1		1	
	15:00	0,358			1		1	
	16:00	0,335			1		1	
	17:00	0,336			1		1	
	18:00	0,347			1		1	
	19:00	0,376			1		1	
	20:00	0,390			1		1	
	21:00	0,402			1		1	
	22:00	0,377			1		1	
	23:00	0,351			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026	00:00	0,362			1		1	
	01:00	0,331			1		1	
	02:00	0,315			1		1	
	03:00	0,305			1		1	
	04:00	0,296			1		1	
	05:00	0,285			1		1	
	06:00	0,277			1		1	
	07:00	0,304			1		1	
	08:00	0,335			1		1	
	09:00	0,367			1		1	
	10:00	0,397			1		1	
	11:00	0,422			1		1	
	12:00	0,442		1	1		1	
	13:00	0,447		1	1		1	
	14:00	0,441		1	1		1	
	15:00	0,424		1	1		1	
	16:00	0,406		1	1		1	
	17:00	0,398		1	1		1	
	18:00	0,409		1	1		1	
	19:00	0,428		1	1		1	
	20:00	0,453		1	1		1	
	21:00	0,470		1	1		1	
	22:00	0,468		1	1		1	
	23:00	0,444		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026	00:00	0,311			1		1	
	01:00	0,292			1		1	
	02:00	0,287			1		1	
	03:00	0,272			1		1	
	04:00	0,265			1		1	
	05:00	0,279			1		1	
	06:00	0,241			1		1	
	07:00	0,254			1		1	
	08:00	0,277			1		1	
	09:00	0,311	1		1		1	
	10:00	0,325	1		1		1	
	11:00	0,338	1		1		1	
	12:00	0,360	1		1		1	
	13:00	0,345			1		1	
	14:00	0,350			1		1	
	15:00	0,345			1		1	
	16:00	0,338			1		1	
	17:00	0,341			1		1	
	18:00	0,366			1		1	
	19:00	0,373			1		1	
	20:00	0,388			1		1	
	21:00	0,396			1		1	
	22:00	0,374			1		1	
	23:00	0,361			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026	00:00	0,441			1		1	
	01:00	0,418			1		1	
	02:00	0,413			1		1	
	03:00	0,410			1		1	
	04:00	0,409			1		1	
	05:00	0,396			1		1	
	06:00	0,374			1		1	
	07:00	0,379			1		1	
	08:00	0,411			1		1	
	09:00	0,439		1	1		1	
	10:00	0,467		1	1		1	
	11:00	0,494		1	1		1	
	12:00	0,518		1	1		1	
	13:00	0,529		1	1		1	
	14:00	0,528		1	1		1	
	15:00	0,501		1	1		1	
	16:00	0,481		1	1		1	
	17:00	0,479		1	1		1	
	18:00	0,475		1	1		1	
	19:00	0,493		1	1		1	
	20:00	0,518		1	1		1	
	21:00	0,519		1	1		1	
	22:00	0,512		1	1		1	
	23:00	0,481		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026	00:00	0,320			1		1	
	01:00	0,313			1		1	
	02:00	0,320			1		1	
	03:00	0,291			1		1	
	04:00	0,289			1		1	
	05:00	0,289			1		1	
	06:00	0,262			1		1	
	07:00	0,275			1		1	
	08:00	0,309		1	1		1	
	09:00	0,343			1		1	
	10:00	0,369			1		1	
	11:00	0,378			1		1	
	12:00	0,397			1		1	
	13:00	0,400			1		1	
	14:00	0,405			1		1	
	15:00	0,370			1		1	
	16:00	0,372			1		1	
	17:00	0,411			1		1	
	18:00	0,389			1		1	
	19:00	0,399			1		1	
	20:00	0,437			1		1	
	21:00	0,453			1		1	
	22:00	0,430			1		1	
	23:00	0,405			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026	00:00	0,455		1	1		1	
	01:00	0,432		1	1		1	
	02:00	0,431		1	1		1	
	03:00	0,443		1	1		1	
	04:00	0,441		1	1		1	
	05:00	0,414			1		1	
	06:00	0,388			1		1	
	07:00	0,391			1		1	
	08:00	0,437		1	1		1	
	09:00	0,475		1	1		1	
	10:00	0,508		1	1		1	
	11:00	0,536		1	1		1	
	12:00	0,561		1	1		1	
	13:00	0,573		1	1		1	
	14:00	0,560		1	1		1	
	15:00	0,543		1	1		1	
	16:00	0,514		1	1		1	
	17:00	0,487		1	1		1	
	18:00	0,486		1	1		1	
	19:00	0,497		1	1		1	
	20:00	0,505		1	1		1	
	21:00	0,513		1	1		1	
	22:00	0,510		1	1		1	
	23:00	0,490		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026	00:00	0,360			1		1	
	01:00	0,320			1		1	
	02:00	0,309			1		1	
	03:00	0,292			1		1	
	04:00	0,287			1		1	
	05:00	0,266			1		1	
	06:00	0,256			1		1	
	07:00	0,275			1		1	
	08:00	0,297			1		1	
	09:00	0,320			1		1	
	10:00	0,349			1		1	
	11:00	0,371			1		1	
	12:00	0,401			1		1	
	13:00	0,422			1		1	
	14:00	0,407			1		1	
	15:00	0,410			1		1	
	16:00	0,382			1		1	
	17:00	0,357			1		1	
	18:00	0,371			1		1	
	19:00	0,392			1		1	
	20:00	0,409			1		1	
	21:00	0,437			1		1	
	22:00	0,415			1		1	
	23:00	0,380			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026	00:00	0,457			1		1	
	01:00	0,429			1		1	
	02:00	0,413			1		1	
	03:00	0,404			1		1	
	04:00	0,402			1		1	
	05:00	0,396			1		1	
	06:00	0,373			1		1	
	07:00	0,372			1		1	
	08:00	0,392		1	1		1	
	09:00	0,435		1	1		1	
	10:00	0,475		1	1		1	
	11:00	0,507		1	1		1	
	12:00	0,538		1	1		1	
	13:00	0,561		1	1		1	
	14:00	0,566		1	1		1	
	15:00	0,541		1	1		1	
	16:00	0,513		1	1		1	
	17:00	0,481		1	1		1	
	18:00	0,478		1	1		1	
	19:00	0,485		1	1		1	
	20:00	0,489		1	1		1	
	21:00	0,511		1	1		1	
	22:00	0,513		1	1		1	
	23:00	0,485		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026	00:00	0,342			1		1	
	01:00	0,310			1		1	
	02:00	0,303			1		1	
	03:00	0,289			1		1	
	04:00	0,278			1		1	
	05:00	0,271			1		1	
	06:00	0,235			1		1	
	07:00	0,264			1		1	
	08:00	0,274			1		1	
	09:00	0,310			1		1	
	10:00	0,330			1		1	
	11:00	0,338			1		1	
	12:00	0,367			1		1	
	13:00	0,378			1		1	
	14:00	0,380			1		1	
	15:00	0,359			1		1	
	16:00	0,358			1		1	
	17:00	0,351			1		1	
	18:00	0,387			1		1	
	19:00	0,420			1		1	
	20:00	0,421			1		1	
	21:00	0,445			1		1	
	22:00	0,418			1		1	
	23:00	0,366			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026	00:00	0,459		1	1		1	
	01:00	0,427		1	1		1	
	02:00	0,417			1		1	
	03:00	0,407			1		1	
	04:00	0,396			1		1	
	05:00	0,386			1		1	
	06:00	0,373			1		1	
	07:00	0,365			1		1	
	08:00	0,394			1		1	
	09:00	0,431		1	1		1	
	10:00	0,475		1	1		1	
	11:00	0,519		1	1		1	
	12:00	0,542		1	1		1	
	13:00	0,559		1	1		1	
	14:00	0,557		1	1		1	
	15:00	0,539		1	1		1	
	16:00	0,509		1	1		1	
	17:00	0,483		1	1		1	
	18:00	0,474		1	1		1	
	19:00	0,485		1	1		1	
	20:00	0,513		1	1		1	
	21:00	0,530		1	1		1	
	22:00	0,524		1	1		1	
	23:00	0,493		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης