

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026	00:00	0,420			1		1	1
	01:00	0,401			1		1	1
	02:00	0,421			1		1	1
	03:00	0,409			1		1	1
	04:00	0,386			1		1	1
	05:00	0,379			1		1	1
	06:00	0,355			1		1	1
	07:00	0,344			1		1	
	08:00	0,397		1	1		1	
	09:00	0,433		1	1		1	
	10:00	0,475		1	1		1	
	11:00	0,488		1	1		1	
	12:00	0,504			1		1	1
	13:00	0,501			1		1	1
	14:00	0,522			1		1	1
	15:00	0,518			1		1	1
	16:00	0,474			1		1	1
	17:00	0,461			1		1	1
	18:00	0,448			1		1	1
	19:00	0,471			1		1	1
	20:00	0,527			1		1	1
	21:00	0,576			1		1	1
	22:00	0,546			1		1	1
	23:00	0,511			1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026	00:00	0,467			1		1	1
	01:00	0,441			1		1	1
	02:00	0,425			1		1	1
	03:00	0,420			1		1	1
	04:00	0,388			1		1	1
	05:00	0,382			1		1	1
	06:00	0,349			1		1	1
	07:00	0,373			1		1	1
	08:00	0,401			1		1	1
	09:00	0,434			1		1	1
	10:00	0,461			1		1	1
	11:00	0,472		1	1		1	1
	12:00	0,512		1	1		1	1
	13:00	0,516			1		1	1
	14:00	0,538			1		1	1
	15:00	0,504			1		1	1
	16:00	0,487			1		1	1
	17:00	0,464			1		1	1
	18:00	0,478			1		1	1
	19:00	0,478			1		1	1
	20:00	0,491			1		1	1
	21:00	0,556			1		1	1
	22:00	0,566			1		1	1
	23:00	0,544			1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026	00:00	0,504			1		1	1
	01:00	0,470			1		1	1
	02:00	0,462			1		1	1
	03:00	0,439			1		1	1
	04:00	0,413			1		1	1
	05:00	0,418			1		1	
	06:00	0,374			1		1	
	07:00	0,366			1		1	
	08:00	0,397			1		1	
	09:00	0,423			1		1	
	10:00	0,453		1	1		1	
	11:00	0,459		1	1		1	
	12:00	0,476		1	1		1	
	13:00	0,460			1		1	1
	14:00	0,448			1		1	1
	15:00	0,449			1		1	1
	16:00	0,416			1		1	1
	17:00	0,416			1		1	1
	18:00	0,412			1		1	1
	19:00	0,442			1		1	1
	20:00	0,496			1		1	1
	21:00	0,487			1		1	1
	22:00	0,451			1		1	1
	23:00	0,413			1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026	00:00	0,372			1		1	1
	01:00	0,355			1		1	1
	02:00	0,351			1		1	1
	03:00	0,335					1	1
	04:00	0,318					1	1
	05:00	0,311					1	1
	06:00	0,279					1	1
	07:00	0,298					1	1
	08:00	0,305					1	1
	09:00	0,334					1	1
	10:00	0,372			1		1	1
	11:00	0,382			1		1	1
	12:00	0,408			1		1	1
	13:00	0,414			1		1	1
	14:00	0,425			1		1	1
	15:00	0,410			1		1	1
	16:00	0,372			1		1	1
	17:00	0,361			1		1	1
	18:00	0,389			1		1	1
	19:00	0,408			1		1	1
	20:00	0,450			1		1	1
	21:00	0,472			1		1	1
	22:00	0,486			1		1	1
	23:00	0,435			1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026	00:00	0,379			1		1	1
	01:00	0,363			1		1	1
	02:00	0,365			1		1	1
	03:00	0,338			1		1	1
	04:00	0,315					1	1
	05:00	0,320					1	1
	06:00	0,311					1	1
	07:00	0,296					1	1
	08:00	0,320					1	1
	09:00	0,347			1		1	1
	10:00	0,375			1		1	1
	11:00	0,398			1		1	1
	12:00	0,424			1		1	1
	13:00	0,418			1		1	1
	14:00	0,414			1		1	1
	15:00	0,376			1		1	1
	16:00	0,380			1		1	1
	17:00	0,372			1		1	1
	18:00	0,376			1		1	1
	19:00	0,434			1		1	1
	20:00	0,462			1		1	1
	21:00	0,504			1		1	1
	22:00	0,464			1		1	1
	23:00	0,400			1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026	00:00	0,369			1		1	1
	01:00	0,326			1		1	1
	02:00	0,308			1		1	1
	03:00	0,295			1		1	1
	04:00	0,293					1	1
	05:00	0,302					1	1
	06:00	0,279					1	1
	07:00	0,293			1		1	1
	08:00	0,294			1		1	
	09:00	0,331	1		1		1	
	10:00	0,363	1		1		1	
	11:00	0,377	1		1		1	
	12:00	0,392	1		1		1	
	13:00	0,395			1		1	
	14:00	0,387			1		1	
	15:00	0,365			1		1	
	16:00	0,358			1		1	
	17:00	0,354			1		1	
	18:00	0,375			1		1	
	19:00	0,407			1		1	
	20:00	0,460		1	1		1	
	21:00	0,503		1	1		1	
	22:00	0,469		1	1		1	
	23:00	0,420		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026	00:00	0,383			1		1	
	01:00	0,343			1		1	
	02:00	0,327			1		1	
	03:00	0,314			1		1	
	04:00	0,300			1		1	
	05:00	0,299			1		1	
	06:00	0,257			1		1	
	07:00	0,284			1		1	
	08:00	0,286			1		1	
	09:00	0,319	1		1		1	
	10:00	0,381	1		1		1	
	11:00	0,407	1		1		1	
	12:00	0,404	1		1		1	
	13:00	0,430			1		1	
	14:00	0,423			1		1	
	15:00	0,405			1		1	
	16:00	0,382			1		1	
	17:00	0,383			1		1	
	18:00	0,413			1		1	
	19:00	0,436			1		1	
	20:00	0,453		1	1		1	
	21:00	0,537		1	1		1	
	22:00	0,505		1	1		1	
	23:00	0,443		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης