

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026	00:00	0,236			1		1	
	01:00	0,223			1		1	
	02:00	0,213			1			
	03:00	0,185			1			
	04:00	0,185			1			
	05:00	0,202			1			
	06:00	0,226			1		1	
	07:00	0,252			1		1	
	08:00	0,266			1		1	
	09:00	0,282			1		1	
	10:00	0,307		1	1		1	
	11:00	0,316		1	1		1	
	12:00	0,328			1		1	
	13:00	0,328			1		1	
	14:00	0,293			1		1	
	15:00	0,285			1		1	
	16:00	0,266			1		1	
	17:00	0,261			1		1	
	18:00	0,288			1		1	
	19:00	0,318			1		1	
	20:00	0,309			1		1	
	21:00	0,319			1		1	
	22:00	0,295			1		1	
	23:00	0,257			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026	00:00	0,225			1		1	
	01:00	0,211			1			
	02:00	0,205			1			
	03:00	0,193			1			
	04:00	0,186			1			
	05:00	0,196			1			
	06:00	0,198			1			
	07:00	0,214			1			
	08:00	0,233		1	1			
	09:00	0,252		1	1			
	10:00	0,269		1	1			
	11:00	0,281		1	1			
	12:00	0,298		1	1			
	13:00	0,328		1	1			
	14:00	0,324		1	1			
	15:00	0,320		1	1			
	16:00	0,307		1	1			
	17:00	0,312		1	1			
	18:00	0,332		1	1			
	19:00	0,359		1	1			
	20:00	0,354		1	1			
	21:00	0,357		1	1			
	22:00	0,303		1	1			
	23:00	0,256		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026	00:00	0,236		1	1			
	01:00	0,217		1	1			
	02:00	0,208			1			
	03:00	0,198			1			
	04:00	0,198			1			
	05:00	0,207			1			
	06:00	0,210			1			
	07:00	0,227		1	1			
	08:00	0,248		1	1			
	09:00	0,263		1	1			
	10:00	0,279		1	1			
	11:00	0,289		1	1			
	12:00	0,293		1	1			
	13:00	0,292		1	1			
	14:00	0,302		1	1			
	15:00	0,299		1	1			
	16:00	0,267		1	1			
	17:00	0,273		1	1			
	18:00	0,300		1	1			
	19:00	0,309		1	1			
	20:00	0,314		1	1			
	21:00	0,356		1	1			
	22:00	0,348		1	1			
	23:00	0,307		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026	00:00	0,276		1	1			
	01:00	0,255		1	1			
	02:00	0,247		1	1			
	03:00	0,238		1	1			
	04:00	0,214		1	1			
	05:00	0,196			1			
	06:00	0,215			1			
	07:00	0,230		1	1			
	08:00	0,246		1	1			
	09:00	0,255		1	1			
	10:00	0,247		1	1			
	11:00	0,260		1	1			
	12:00	0,289		1	1			
	13:00	0,314		1	1			
	14:00	0,280			1		1	
	15:00	0,274			1		1	
	16:00	0,261			1		1	
	17:00	0,279			1		1	
	18:00	0,285			1		1	
	19:00	0,300			1		1	
	20:00	0,315			1		1	
	21:00	0,326			1		1	
	22:00	0,297			1		1	
	23:00	0,268			1		1	

Στο διάστημα 04:52 – 05:14 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω τριπ στη μονά

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026	00:00	0,262			1		1	
	01:00	0,257			1		1	
	02:00	0,254			1		1	
	03:00	0,239			1		1	
	04:00	0,245			1		1	
	05:00	0,260			1		1	
	06:00	0,260			1		1	
	07:00	0,277			1		1	
	08:00	0,282			1		1	
	09:00	0,309		1	1			
	10:00	0,338		1	1			
	11:00	0,352		1	1			
	12:00	0,352		1	1			
	13:00	0,345			1		1	
	14:00	0,350			1		1	
	15:00	0,327			1		1	
	16:00	0,330			1		1	
	17:00	0,314			1		1	
	18:00	0,336			1		1	
	19:00	0,340			1		1	
	20:00	0,362			1		1	
	21:00	0,355			1		1	
	22:00	0,344			1		1	
	23:00	0,311			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026	00:00	0,283			1		1	
	01:00	0,296			1		1	
	02:00	0,281			1		1	
	03:00	0,268			1		1	
	04:00	0,262			1		1	
	05:00	0,261			1		1	
	06:00	0,257			1		1	
	07:00	0,282			1		1	
	08:00	0,268		1	1			
	09:00	0,300		1	1			
	10:00	0,318		1	1			
	11:00	0,342		1	1			
	12:00	0,348		1	1			
	13:00	0,350			1		1	
	14:00	0,331			1		1	
	15:00	0,320			1		1	
	16:00	0,310			1		1	
	17:00	0,313			1		1	
	18:00	0,326			1		1	
	19:00	0,348			1		1	
	20:00	0,355			1		1	
	21:00	0,361			1		1	
	22:00	0,341			1		1	
	23:00	0,305			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026	00:00	0,270			1		1	
	01:00	0,276			1		1	
	02:00	0,272			1		1	
	03:00	0,250			1		1	
	04:00	0,251			1		1	
	05:00	0,260			1		1	
	06:00	0,242			1		1	
	07:00	0,246			1		1	
	08:00	0,255			1		1	
	09:00	0,276			1		1	
	10:00	0,306			1		1	
	11:00	0,315			1		1	
	12:00	0,313			1		1	
	13:00	0,328			1		1	
	14:00	0,328			1		1	
	15:00	0,302			1		1	
	16:00	0,298			1		1	
	17:00	0,305			1		1	
	18:00	0,324			1		1	
	19:00	0,338			1		1	
	20:00	0,382			1		1	
	21:00	0,376			1		1	
	22:00	0,351			1		1	
	23:00	0,333			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης