

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026	00:00	0,303			1		1	
	01:00	0,297			1		1	
	02:00	0,284			1		1	
	03:00	0,259			1		1	
	04:00	0,228			1		1	
	05:00	0,232			1		1	
	06:00	0,226			1		1	
	07:00	0,246		1			1	
	08:00	0,270		1			1	
	09:00	0,289		1			1	
	10:00	0,340		1			1	
	11:00	0,337		1			1	
	12:00	0,356		1			1	
	13:00	0,365			1		1	
	14:00	0,359			1		1	
	15:00	0,338			1		1	
	16:00	0,317			1		1	
	17:00	0,313			1		1	
	18:00	0,346			1		1	
	19:00	0,355			1		1	
	20:00	0,375			1		1	
	21:00	0,369			1		1	
	22:00	0,351			1		1	
	23:00	0,318			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026	00:00	0,284			1		1	
	01:00	0,278			1		1	
	02:00	0,277			1		1	
	03:00	0,266			1		1	
	04:00	0,257			1		1	
	05:00	0,261			1		1	
	06:00	0,254			1		1	
	07:00	0,281			1		1	
	08:00	0,291			1		1	
	09:00	0,295			1		1	
	10:00	0,318			1		1	
	11:00	0,339			1		1	
	12:00	0,336			1		1	
	13:00	0,337			1		1	
	14:00	0,336			1		1	
	15:00	0,334			1		1	
	16:00	0,326			1		1	
	17:00	0,305			1		1	
	18:00	0,329			1		1	
	19:00	0,345			1		1	
	20:00	0,368		1	1		1	
	21:00	0,378		1	1		1	
	22:00	0,337			1		1	
	23:00	0,303			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026	00:00	0,285			1		1	
	01:00	0,266			1		1	
	02:00	0,257			1		1	
	03:00	0,231			1		1	
	04:00	0,227			1		1	
	05:00	0,236			1		1	
	06:00	0,229			1		1	
	07:00	0,272			1		1	
	08:00	0,290			1		1	
	09:00	0,339			1		1	
	10:00	0,357			1		1	
	11:00	0,368			1		1	
	12:00	0,368			1		1	
	13:00	0,357			1		1	
	14:00	0,345			1		1	
	15:00	0,331			1		1	
	16:00	0,323			1		1	
	17:00	0,317			1		1	
	18:00	0,345			1		1	
	19:00	0,346			1		1	
	20:00	0,372			1		1	
	21:00	0,404			1		1	
	22:00	0,372			1		1	
	23:00	0,349			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026	00:00	0,305			1		1	
	01:00	0,291			1		1	
	02:00	0,280			1		1	
	03:00	0,269			1		1	
	04:00	0,259			1		1	
	05:00	0,238			1		1	
	06:00	0,246			1		1	
	07:00	0,262			1		1	
	08:00	0,272			1		1	
	09:00	0,300			1		1	
	10:00	0,329			1		1	
	11:00	0,339			1		1	
	12:00	0,363			1		1	
	13:00	0,370			1		1	
	14:00	0,367			1		1	
	15:00	0,354			1		1	
	16:00	0,333			1		1	
	17:00	0,330			1		1	
	18:00	0,357			1		1	
	19:00	0,356			1		1	
	20:00	0,379			1		1	
	21:00	0,387			1		1	
	22:00	0,348			1		1	
	23:00	0,325			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026	00:00	0,302			1		1	
	01:00	0,297			1		1	
	02:00	0,284			1		1	
	03:00	0,272			1		1	
	04:00	0,267			1		1	
	05:00	0,278			1		1	
	06:00	0,264			1		1	
	07:00	0,281			1		1	
	08:00	0,287			1		1	
	09:00	0,325			1		1	
	10:00	0,377			1		1	
	11:00	0,380			1		1	
	12:00	0,384			1		1	
	13:00	0,391			1		1	
	14:00	0,411			1		1	
	15:00	0,409			1		1	
	16:00	0,392			1		1	
	17:00	0,373			1		1	
	18:00	0,400			1		1	
	19:00	0,394			1		1	
	20:00	0,413			1		1	
	21:00	0,441			1		1	
	22:00	0,392			1		1	
	23:00	0,381			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026	00:00	0,347			1		1	
	01:00	0,322			1		1	
	02:00	0,314			1		1	
	03:00	0,298			1		1	
	04:00	0,296			1		1	
	05:00	0,294			1		1	
	06:00	0,287			1		1	
	07:00	0,278			1		1	
	08:00	0,284			1		1	
	09:00	0,311			1		1	
	10:00	0,319			1		1	
	11:00	0,353			1		1	
	12:00	0,370			1		1	
	13:00	0,381			1		1	
	14:00	0,349			1		1	
	15:00	0,330			1		1	
	16:00	0,337			1		1	
	17:00	0,339			1		1	
	18:00	0,356			1		1	
	19:00	0,358			1		1	
	20:00	0,378			1		1	
	21:00	0,382			1		1	
	22:00	0,390			1		1	
	23:00	0,345			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026	00:00	0,308			1		1	
	01:00	0,285			1		1	
	02:00	0,268			1		1	
	03:00	0,259			1		1	
	04:00	0,257			1		1	
	05:00	0,255			1		1	
	06:00	0,226			1		1	
	07:00	0,245			1		1	
	08:00	0,252		1	1			
	09:00	0,310		1	1			
	10:00	0,320		1	1			
	11:00	0,328		1	1			
	12:00	0,336		1	1			
	13:00	0,340		1	1			
	14:00	0,313		1	1			
	15:00	0,300			1		1	
	16:00	0,293			1		1	
	17:00	0,290			1		1	
	18:00	0,315			1		1	
	19:00	0,311			1		1	
	20:00	0,350			1		1	
	21:00	0,348			1		1	
	22:00	0,346			1		1	
	23:00	0,327			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης