

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026	00:00	0,290			1		1	
	01:00	0,262			1		1	
	02:00	0,248			1		1	
	03:00	0,236			1		1	
	04:00	0,229			1		1	
	05:00	0,227			1		1	
	06:00	0,230			1		1	
	07:00	0,247			1		1	
	08:00	0,262			1		1	
	09:00	0,279			1		1	
	10:00	0,300			1		1	
	11:00	0,318			1		1	
	12:00	0,329			1		1	
	13:00	0,338			1		1	
	14:00	0,341			1		1	
	15:00	0,334			1		1	
	16:00	0,322			1		1	
	17:00	0,311			1		1	
	18:00	0,315			1		1	
	19:00	0,337			1		1	
	20:00	0,363			1		1	
	21:00	0,385			1		1	
	22:00	0,383			1		1	
	23:00	0,350			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026	00:00	0,301			1		1	
	01:00	0,264			1		1	
	02:00	0,243			1		1	
	03:00	0,231			1		1	
	04:00	0,228			1		1	
	05:00	0,227			1		1	
	06:00	0,229			1		1	
	07:00	0,254			1		1	
	08:00	0,277			1		1	
	09:00	0,306			1		1	
	10:00	0,330			1		1	
	11:00	0,347			1		1	
	12:00	0,359			1		1	
	13:00	0,365			1		1	
	14:00	0,364			1		1	
	15:00	0,350			1		1	
	16:00	0,334			1		1	
	17:00	0,320			1		1	
	18:00	0,326			1		1	
	19:00	0,342			1		1	
	20:00	0,368			1		1	
	21:00	0,398			1		1	
	22:00	0,400			1		1	
	23:00	0,371			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026	00:00	0,314			1		1	
	01:00	0,275			1		1	
	02:00	0,253			1		1	
	03:00	0,243			1		1	
	04:00	0,241			1		1	
	05:00	0,238			1		1	
	06:00	0,237			1		1	
	07:00	0,252			1		1	
	08:00	0,279			1		1	
	09:00	0,314			1		1	
	10:00	0,345			1		1	
	11:00	0,368			1		1	
	12:00	0,389			1		1	
	13:00	0,402			1		1	
	14:00	0,408			1		1	
	15:00	0,402			1		1	
	16:00	0,385			1		1	
	17:00	0,374			1		1	
	18:00	0,384			1		1	
	19:00	0,396			1		1	
	20:00	0,417			1		1	
	21:00	0,435			1	1	1	
	22:00	0,439			1	1	1	
	23:00	0,416			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026	00:00	0,413			1		1	
	01:00	0,389			1		1	
	02:00	0,376			1		1	
	03:00	0,375			1		1	
	04:00	0,376			1		1	
	05:00	0,375			1		1	
	06:00	0,357			1		1	
	07:00	0,371			1		1	
	08:00	0,395			1		1	
	09:00	0,430			1	1	1	
	10:00	0,451			1	1	1	
	11:00	0,464			1	1	1	
	12:00	0,474			1	1	1	
	13:00	0,480			1	1	1	
	14:00	0,481			1	1	1	
	15:00	0,468			1	1	1	
	16:00	0,444			1	1	1	
	17:00	0,422			1	1	1	
	18:00	0,426			1	1	1	
	19:00	0,431			1	1	1	
	20:00	0,445			1	1	1	
	21:00	0,459			1	1	1	
	22:00	0,473			1	1	1	
	23:00	0,474			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026	00:00	0,450			1	1	1	
	01:00	0,439			1	1	1	
	02:00	0,439			1	1	1	
	03:00	0,444			1	1	1	
	04:00	0,455			1	1	1	
	05:00	0,462			1	1	1	
	06:00	0,464			1	1	1	
	07:00	0,474			1	1	1	
	08:00	0,507			1	1	1	
	09:00	0,532			1	1	1	
	10:00	0,546			1	1	1	
	11:00	0,544			1	1	1	
	12:00	0,542			1	1	1	
	13:00	0,542			1	1	1	
	14:00	0,539			1	1	1	
	15:00	0,522			1	1	1	
	16:00	0,504			1	1	1	
	17:00	0,487			1	1	1	
	18:00	0,479			1	1	1	
	19:00	0,469			1	1	1	
	20:00	0,455			1	1	1	
	21:00	0,432			1	1	1	
	22:00	0,422			1	1	1	
	23:00	0,404				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026	00:00	0,420			1		1	
	01:00	0,419			1		1	
	02:00	0,424			1		1	
	03:00	0,429			1	1	1	
	04:00	0,443			1	1	1	
	05:00	0,458			1	1	1	
	06:00	0,460			1	1	1	
	07:00	0,460			1	1	1	
	08:00	0,455			1	1	1	
	09:00	0,457			1	1	1	
	10:00	0,459			1	1	1	
	11:00	0,471			1	1	1	
	12:00	0,482			1	1	1	
	13:00	0,489			1	1	1	
	14:00	0,483			1	1	1	
	15:00	0,478			1	1	1	
	16:00	0,474			1	1	1	
	17:00	0,471			1	1	1	
	18:00	0,472			1	1	1	
	19:00	0,460			1	1	1	
	20:00	0,445			1	1	1	
	21:00	0,401			1	1	1	
	22:00	0,415			1	1	1	
	23:00	0,427			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026	00:00	0,438			1	1	1	
	01:00	0,426			1	1	1	
	02:00	0,436			1	1	1	
	03:00	0,425			1		1	
	04:00	0,423			1		1	
	05:00	0,412			1		1	
	06:00	0,392			1		1	
	07:00	0,384			1		1	
	08:00	0,399			1		1	
	09:00	0,415			1		1	
	10:00	0,439			1	1	1	
	11:00	0,456			1	1	1	
	12:00	0,468			1	1	1	
	13:00	0,474			1	1	1	
	14:00	0,483			1	1	1	
	15:00	0,474			1	1	1	
	16:00	0,457			1	1	1	
	17:00	0,440			1	1	1	
	18:00	0,436			1	1	1	
	19:00	0,446			1	1	1	
	20:00	0,451			1	1	1	
	21:00	0,451			1	1	1	
	22:00	0,482			1	1	1	
	23:00	0,479			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης