

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026	00:00	49	1				
	01:00	48	1				
	02:00	48	1				
	03:00	48	1				
	04:00	47	1				
	05:00	46	1				
	06:00	41	1				
	07:00	41	1				
	08:00	43	1				
	09:00	44	1				
	10:00	46	1				
	11:00	47	1				
	12:00	48	1				
	13:00	49	1				
	14:00	49	1				
	15:00	49	1				
	16:00	48	1				
	17:00	45	1				
	18:00	46	1				
	19:00	44	1				
	20:00	44	1				
	21:00	48	1				
	22:00	56	1				
	23:00	53	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026	00:00	48	1				
	01:00	46	1				
	02:00	45	1				
	03:00	45	1				
	04:00	45	1				
	05:00	45	1				
	06:00	40	1				
	07:00	38	1				
	08:00	37	1				
	09:00	39	1				
	10:00	44	1				
	11:00	43	1				
	12:00	41	1				
	13:00	42	1				
	14:00	43	1				
	15:00	44	1				
	16:00	44	1				
	17:00	44	1				
	18:00	45	1				
	19:00	45	1				
	20:00	44	1				
	21:00	48	1				
	22:00	54	1				
	23:00	53	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026	00:00	51	1				
	01:00	48	1				
	02:00	45	1				
	03:00	45	1				
	04:00	46	1				
	05:00	46	1				
	06:00	42	1				
	07:00	38	1				
	08:00	41	1				
	09:00	47	1				
	10:00	52	1				
	11:00	55	1				
	12:00	54	1				
	13:00	57	1				
	14:00	56	1				
	15:00	56	1				
	16:00	55	1				
	17:00	51	1				
	18:00	53	1				
	19:00	48	1				
	20:00	48	1				
	21:00	53	1				
	22:00	54	1				
	23:00	53	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026	00:00	45	1				
	01:00	45	1				
	02:00	45	1				
	03:00	45	1				
	04:00	46	1				
	05:00	46	1				
	06:00	42	1				
	07:00	42	1				
	08:00	45	1				
	09:00	50	1				
	10:00	51	1				
	11:00	56	1				
	12:00	57	1				
	13:00	54	1				
	14:00	52	1				
	15:00	48	1				
	16:00	47	1				
	17:00	45	1				
	18:00	43	1				
	19:00	45	1				
	20:00	44	1				
	21:00	47	1				
	22:00	46	1				
	23:00	45	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026	00:00	43	1				
	01:00	41	1				
	02:00	41	1				
	03:00	42	1				
	04:00	43	1				
	05:00	43	1				
	06:00	45	1				
	07:00	45	1				
	08:00	49	1				
	09:00	50	1				
	10:00	51	1				
	11:00	50	1				
	12:00	48	1				
	13:00	47	1				
	14:00	48	1				
	15:00	48	1				
	16:00	47	1				
	17:00	46	1				
	18:00	44	1				
	19:00	42	1				
	20:00	42	1				
	21:00	44	1				
	22:00	47	1				
	23:00	44	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026	00:00	47	1				
	01:00	44	1				
	02:00	41	1				
	03:00	40	1				
	04:00	40	1				
	05:00	40	1				
	06:00	38	1				
	07:00	37	1				
	08:00	39	1				
	09:00	42	1				
	10:00	43	1				
	11:00	41	1				
	12:00	44	1				
	13:00	44	1				
	14:00	43	1				
	15:00	42	1				
	16:00	42	1				
	17:00	42	1				
	18:00	43	1				
	19:00	44	1				
	20:00	45	1				
	21:00	49	1				
	22:00	54	1				
	23:00	53	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026	00:00	48	1				
	01:00	44	1				
	02:00	41	1				
	03:00	40	1				
	04:00	43	1				
	05:00	42	1				
	06:00	37	1				
	07:00	36	1				
	08:00	41	1				
	09:00	44	1				
	10:00	48	1				
	11:00	52	1				
	12:00	52	1				
	13:00	52	1				
	14:00	51	1				
	15:00	50	1				
	16:00	48	1				
	17:00	49	1				
	18:00	46	1				
	19:00	46	1				
	20:00	46	1				
	21:00	49	1				
	22:00	51	1				
	23:00	51	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης