

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026	00:00	66				1	
	01:00	62				1	
	02:00	57				1	
	03:00	64				1	
	04:00	63				1	
	05:00	63				1	
	06:00	59				1	
	07:00	56				1	
	08:00	55				1	
	09:00	56				1	
	10:00	57				1	
	11:00	60				1	
	12:00	64				1	
	13:00	65				1	
	14:00	65				1	
	15:00	64				1	
	16:00	66				1	
	17:00	65				1	
	18:00	66				1	
	19:00	67				1	
	20:00	66				1	
	21:00	70				1	
	22:00	72				1	
	23:00	70				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026	00:00	62				1	
	01:00	59				1	
	02:00	56				1	
	03:00	56				1	
	04:00	57				1	
	05:00	58				1	
	06:00	53				1	
	07:00	51				1	
	08:00	51				1	
	09:00	54				1	
	10:00	54				1	
	11:00	57				1	
	12:00	59				1	
	13:00	60				1	
	14:00	59				1	
	15:00	57				1	
	16:00	59				1	
	17:00	60				1	
	18:00	59				1	
	19:00	59				1	
	20:00	61				1	
	21:00	66				1	
	22:00	68				1	
	23:00	66				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026	00:00	65				1	
	01:00	59				1	
	02:00	56				1	
	03:00	57				1	
	04:00	56				1	
	05:00	56				1	
	06:00	51				1	
	07:00	50				1	
	08:00	49				1	
	09:00	52				1	
	10:00	56				1	
	11:00	63				1	
	12:00	65				1	
	13:00	67				1	
	14:00	66				1	
	15:00	63				1	
	16:00	61				1	
	17:00	61				1	
	18:00	59				1	
	19:00	57				1	
	20:00	57				1	
	21:00	56				1	
	22:00	57				1	
	23:00	56				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026	00:00	49				1	
	01:00	48				1	
	02:00	49				1	
	03:00	49				1	
	04:00	50				1	
	05:00	50				1	
	06:00	45				1	
	07:00	48				1	
	08:00	47				1	
	09:00	50				1	
	10:00	52				1	
	11:00	52				1	
	12:00	54				1	
	13:00	55				1	
	14:00	54				1	
	15:00	53				1	
	16:00	53				1	
	17:00	53				1	
	18:00	51				1	
	19:00	48				1	
	20:00	50				1	
	21:00	53				1	
	22:00	53				1	
	23:00	52				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026	00:00	47				1	
	01:00	46				1	
	02:00	46				1	
	03:00	46				1	
	04:00	46				1	
	05:00	46				1	
	06:00	45				1	
	07:00	44				1	
	08:00	47				1	
	09:00	48				1	
	10:00	50				1	
	11:00	50				1	
	12:00	51				1	
	13:00	51				1	
	14:00	52				1	
	15:00	51				1	
	16:00	50				1	
	17:00	50				1	
	18:00	48				1	
	19:00	47				1	
	20:00	47				1	
	21:00	50				1	
	22:00	54				1	
	23:00	55				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026	00:00	47				1	
	01:00	48				1	
	02:00	46				1	
	03:00	44				1	
	04:00	43				1	
	05:00	40				1	
	06:00	33				1	
	07:00	32				1	
	08:00	34				1	
	09:00	38				1	
	10:00	38				1	
	11:00	49				1	
	12:00	47				1	
	13:00	40				1	
	14:00	40				1	
	15:00	37				1	
	16:00	40				1	
	17:00	43				1	
	18:00	44				1	
	19:00	39				1	
	20:00	43				1	
	21:00	42				1	
	22:00	50				1	
	23:00	49				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026	00:00	44				1	
	01:00	42				1	
	02:00	44				1	
	03:00	35				1	
	04:00	40				1	
	05:00	41				1	
	06:00	39				1	
	07:00	38				1	
	08:00	43				1	
	09:00	47				1	
	10:00	51				1	
	11:00	47				1	
	12:00	46				1	
	13:00	50				1	
	14:00	47				1	
	15:00	46				1	
	16:00	43				1	
	17:00	41				1	
	18:00	40				1	
	19:00	39				1	
	20:00	38				1	
	21:00	38				1	
	22:00	45				1	
	23:00	44				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης