

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026	00:00	61	1			1	
	01:00	44				1	
	02:00	45				1	
	03:00	41				1	
	04:00	39				1	
	05:00	39				1	
	06:00	34				1	
	07:00	40				1	
	08:00	32				1	
	09:00	37				1	
	10:00	38				1	
	11:00	41				1	
	12:00	45				1	
	13:00	43				1	
	14:00	44				1	
	15:00	42				1	
	16:00	43				1	
	17:00	58	1			1	
	18:00	40				1	
	19:00	43				1	
	20:00	37				1	
	21:00	51	1			1	
	22:00	54	1			1	
	23:00	47				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026	00:00	48				1	
	01:00	45				1	
	02:00	45				1	
	03:00	41				1	
	04:00	41				1	
	05:00	41				1	
	06:00	34				1	
	07:00	45				1	
	08:00	44				1	
	09:00	35				1	
	10:00	34				1	
	11:00	38				1	
	12:00	37				1	
	13:00	40				1	
	14:00	42				1	
	15:00	44				1	
	16:00	44				1	
	17:00	41				1	
	18:00	39				1	
	19:00	46				1	
	20:00	46				1	
	21:00	51				1	
	22:00	59	1			1	
	23:00	56	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026	00:00	48				1	
	01:00	48				1	
	02:00	48				1	
	03:00	44				1	
	04:00	42				1	
	05:00	41				1	
	06:00	33				1	
	07:00	34				1	
	08:00	33				1	
	09:00	35				1	
	10:00	53	1			1	
	11:00	46	1			1	
	12:00	39				1	
	13:00	39				1	
	14:00	40				1	
	15:00	44				1	
	16:00	41				1	
	17:00	39				1	
	18:00	48				1	
	19:00	49				1	
	20:00	44				1	
	21:00	51				1	
	22:00	48				1	
	23:00	46				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026	00:00	55	1			1	
	01:00	52	1			1	
	02:00	46				1	
	03:00	43				1	
	04:00	45				1	
	05:00	42				1	
	06:00	37				1	
	07:00	34				1	
	08:00	34				1	
	09:00	43				1	
	10:00	49				1	
	11:00	49				1	
	12:00	43				1	
	13:00	47				1	
	14:00	46				1	
	15:00	50				1	
	16:00	48				1	
	17:00	42				1	
	18:00	51				1	
	19:00	40				1	
	20:00	43				1	
	21:00	57	1			1	
	22:00	50				1	
	23:00	46				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026	00:00	44				1	
	01:00	44				1	
	02:00	45				1	
	03:00	45				1	
	04:00	45				1	
	05:00	41				1	
	06:00	33				1	
	07:00	33				1	
	08:00	37	1				
	09:00	39	1				
	10:00	37	1			1	
	11:00	46	1				
	12:00	51	1				
	13:00	44	1				
	14:00	43	1				
	15:00	38	1				
	16:00	39	1				
	17:00	40	1				
	18:00	38	1				
	19:00	49	1				
	20:00	43	1				
	21:00	48	1				
	22:00	44	1				
	23:00	44	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026	00:00	46	1				
	01:00	44	1				
	02:00	43	1				
	03:00	40	1				
	04:00	39	1				
	05:00	39	1				
	06:00	35	1				
	07:00	41	1				
	08:00	34	1				
	09:00	34	1				
	10:00	47	1				
	11:00	42	1				
	12:00	39	1				
	13:00	38	1				
	14:00	41	1				
	15:00	48	1				
	16:00	45	1				
	17:00	50	1				
	18:00	39	1				
	19:00	39	1				
	20:00	42	1				
	21:00	45	1				
	22:00	51	1				
	23:00	47	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026	00:00	53	1				
	01:00	44	1				
	02:00	45	1				
	03:00	44	1				
	04:00	42	1				
	05:00	39	1				
	06:00	35	1				
	07:00	36	1				
	08:00	37	1				
	09:00	38	1				
	10:00	42	1				
	11:00	50	1			1	
	12:00	43	1				
	13:00	43	1				
	14:00	42	1				
	15:00	45	1				
	16:00	43	1				
	17:00	51	1				
	18:00	43	1				
	19:00	43	1				
	20:00	39	1				
	21:00	49	1				
	22:00	53	1				
	23:00	49	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης