

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026	00:00	49	1				
	01:00	51	1				
	02:00	55	1				
	03:00	56	1				
	04:00	45	1				
	05:00	42	1				
	06:00	37	1				
	07:00	37	1				
	08:00	37	1				
	09:00	37	1				
	10:00	40	1				
	11:00	49	1				
	12:00	45	1				
	13:00	44	1				
	14:00	44	1				
	15:00	45	1				
	16:00	42	1				
	17:00	41	1				
	18:00	43	1				
	19:00	40	1				
	20:00	44	1				
	21:00	50	1				
	22:00	51	1				
	23:00	49	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026	00:00	47	1				
	01:00	46	1				
	02:00	45	1				
	03:00	41	1				
	04:00	43	1				
	05:00	42	1				
	06:00	37	1				
	07:00	34	1				
	08:00	37	1				
	09:00	36	1				
	10:00	40	1				
	11:00	40	1				
	12:00	39	1				
	13:00	43	1				
	14:00	45	1				
	15:00	48	1				
	16:00	44	1				
	17:00	45	1				
	18:00	42	1				
	19:00	41	1				
	20:00	46	1				
	21:00	49	1				
	22:00	46	1				
	23:00	45	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026	00:00	48	1				
	01:00	45	1				
	02:00	47	1				
	03:00	41	1				
	04:00	44	1				
	05:00	41	1				
	06:00	37	1				
	07:00	34	1				
	08:00	35	1				
	09:00	47	1				
	10:00	65	1				
	11:00	60	1				
	12:00	64	1				
	13:00	64	1				
	14:00	70	1				
	15:00	79	1				
	16:00	66	1				
	17:00	59	1				
	18:00	67	1				
	19:00	74	1				
	20:00	70	1				
	21:00	71	1				
	22:00	70	1				
	23:00	80	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026	00:00	78	1				
	01:00	66	1				
	02:00	55	1				
	03:00	67	1				
	04:00	75	1				
	05:00	62	1				
	06:00	55	1				
	07:00	59	1				
	08:00	42	1				
	09:00	39	1				
	10:00	41	1				
	11:00	45	1				
	12:00	46	1				
	13:00	47	1				
	14:00	48	1				
	15:00	41	1				
	16:00	44	1				
	17:00	52	1				
	18:00	49	1				
	19:00	40	1				
	20:00	44	1				
	21:00	47	1				
	22:00	57	1				
	23:00	54	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026	00:00	44	1				
	01:00	42	1				
	02:00	44	1				
	03:00	41	1				
	04:00	42	1				
	05:00	41	1				
	06:00	33	1				
	07:00	38	1				
	08:00	38	1				
	09:00	42	1				
	10:00	44	1				
	11:00	41	1				
	12:00	44	1				
	13:00	47	1				
	14:00	42	1				
	15:00	43	1				
	16:00	47	1				
	17:00	52	1				
	18:00	48	1				
	19:00	41	1				
	20:00	44	1				
	21:00	53	1				
	22:00	49	1				
	23:00	45	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026	00:00	45	1				
	01:00	45	1				
	02:00	47	1				
	03:00	42	1				
	04:00	40	1				
	05:00	41	1				
	06:00	34	1				
	07:00	36	1				
	08:00	37	1				
	09:00	39	1				
	10:00	42	1				
	11:00	42	1				
	12:00	46	1				
	13:00	46	1				
	14:00	48	1				
	15:00	46	1				
	16:00	44	1				
	17:00	46	1				
	18:00	45	1				
	19:00	46	1				
	20:00	45	1				
	21:00	78	1				
	22:00	92	1			1	
	23:00	86	1			1	

Το διάστημα 20:38 με 20:41 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω βλάβης δικτύου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026	00:00	83	1				
	01:00	68	1				
	02:00	64	1				
	03:00	65	1				
	04:00	64	1				
	05:00	65	1				
	06:00	75	1				
	07:00	70	1				
	08:00	66	1				
	09:00	62	1				
	10:00	65	1				
	11:00	35	1				
	12:00	14	1				
	13:00	69	1				
	14:00	69	1				
	15:00	80	1				
	16:00	73	1				
	17:00	65	1				
	18:00	63	1				
	19:00	74	1				
	20:00	66	1				
	21:00	75	1				
	22:00	71	1				
	23:00	76	1				

Στο διάστημα 11:50 με 12:49 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη γενική διακοπή λόγω εργασιών στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης