

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026	00:00	65	1				
	01:00	64	1				
	02:00	52	1				
	03:00	76	1				
	04:00	65	1				
	05:00	60	1				
	06:00	58	1				
	07:00	56	1				
	08:00	55	1				
	09:00	55	1				
	10:00	67	1				
	11:00	66	1				
	12:00	60	1				
	13:00	62	1				
	14:00	60	1				
	15:00	66	1				
	16:00	58	1				
	17:00	57	1				
	18:00	65	1				
	19:00	65	1				
	20:00	62	1				
	21:00	62	1				
	22:00	54	1				
	23:00	52	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026	00:00	43	1				
	01:00	42	1				
	02:00	46	1				
	03:00	39	1				
	04:00	40	1				
	05:00	39	1				
	06:00	36	1				
	07:00	34	1				
	08:00	41	1				
	09:00	39		1			
	10:00	37		1			
	11:00	14		1			
	12:00	15		1			
	13:00	42		1			
	14:00	40		1			
	15:00	50		1			
	16:00	46		1			
	17:00	46		1			
	18:00	41		1			
	19:00	43		1			
	20:00	44		1			
	21:00	51		1			
	22:00	59		1			
	23:00	55		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026	00:00	51		1			
	01:00	49		1			
	02:00	50		1			
	03:00	44		1			
	04:00	43		1			
	05:00	43		1			
	06:00	39		1			
	07:00	38		1			
	08:00	54		1			
	09:00	42		1			
	10:00	42		1			
	11:00	48		1			
	12:00	46		1			
	13:00	48		1			
	14:00	50		1			
	15:00	45		1			
	16:00	45		1			
	17:00	54		1			
	18:00	38		1			
	19:00	40		1			
	20:00	44		1			
	21:00	62		1			
	22:00	54		1			
	23:00	47		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026	00:00	47		1			
	01:00	46		1			
	02:00	46		1			
	03:00	43		1			
	04:00	42		1			
	05:00	42		1			
	06:00	45		1			
	07:00	36		1			
	08:00	38		1			
	09:00	40		1			
	10:00	46		1			
	11:00	51				1	
	12:00	49				1	
	13:00	51		1			
	14:00	52		1			
	15:00	50		1			
	16:00	45		1			
	17:00	45		1			
	18:00	46		1			
	19:00	46		1			
	20:00	42		1			
	21:00	51		1			
	22:00	53		1			
	23:00	61		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026	00:00	53		1			
	01:00	47		1			
	02:00	50		1			
	03:00	47		1			
	04:00	46		1			
	05:00	45		1			
	06:00	40		1			
	07:00	37		1			
	08:00	43		1			
	09:00	51		1			
	10:00	68		1			
	11:00	67		1			
	12:00	69		1			
	13:00	74		1			
	14:00	74		1			
	15:00	74		1			
	16:00	68		1			
	17:00	65		1			
	18:00	65		1			
	19:00	59		1			
	20:00	68		1			
	21:00	80		1			
	22:00	78		1			
	23:00	89		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026	00:00	85		1			
	01:00	71		1			
	02:00	54		1			
	03:00	74		1			
	04:00	63		1			
	05:00	64		1			
	06:00	58		1			
	07:00	74		1			
	08:00	57		1			
	09:00	59		1			
	10:00	60		1			
	11:00	78		1		1	
	12:00	73		1		1	
	13:00	50		1			
	14:00	50		1			
	15:00	50		1			
	16:00	49		1			
	17:00	49		1			
	18:00	47		1			
	19:00	49		1			
	20:00	62		1			
	21:00	58		1			
	22:00	53		1			
	23:00	55		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026	00:00	56		1			
	01:00	51		1			
	02:00	52		1			
	03:00	47		1			
	04:00	48		1			
	05:00	46		1			
	06:00	39		1			
	07:00	40		1			
	08:00	42		1			
	09:00	46		1			
	10:00	53		1			
	11:00	55		1			
	12:00	50		1			
	13:00	57		1			
	14:00	55		1			
	15:00	57		1			
	16:00	54		1			
	17:00	46		1			
	18:00	45		1			
	19:00	51		1			
	20:00	50		1			
	21:00	58		1			
	22:00	55		1			
	23:00	57		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης