

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026	00:00	54		1			
	01:00	51		1			
	02:00	52		1			
	03:00	46		1			
	04:00	48		1			
	05:00	47		1			
	06:00	40		1			
	07:00	46		1			
	08:00	40		1			
	09:00	47		1			
	10:00	45		1			
	11:00	51		1			
	12:00	54		1			
	13:00	54		1			
	14:00	55		1			
	15:00	54		1			
	16:00	51		1			
	17:00	48		1			
	18:00	43		1			
	19:00	46		1			
	20:00	61		1			
	21:00	79		1			
	22:00	72		1			
	23:00	78		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026	00:00	73		1			
	01:00	71		1			
	02:00	61		1			
	03:00	72		1			
	04:00	78		1			
	05:00	67		1			
	06:00	59		1			
	07:00	62		1			
	08:00	59		1			
	09:00	64		1			
	10:00	66		1			
	11:00	79		1			
	12:00	78		1			
	13:00	73		1			
	14:00	62		1			
	15:00	67		1			
	16:00	61		1			
	17:00	61		1			
	18:00	45		1			
	19:00	40		1			
	20:00	47		1			
	21:00	56		1			
	22:00	57		1			
	23:00	57		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026	00:00	54		1			
	01:00	49		1			
	02:00	49		1			
	03:00	47		1			
	04:00	45		1			
	05:00	43		1			
	06:00	36		1			
	07:00	34		1			
	08:00	36		1			
	09:00	42		1			
	10:00	57		1			
	11:00	79		1			
	12:00	76		1			
	13:00	67		1			
	14:00	61		1			
	15:00	60		1			
	16:00	55		1			
	17:00	53		1			
	18:00	56		1			
	19:00	67		1			
	20:00	58		1			
	21:00	69		1			
	22:00	62		1			
	23:00	61		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026	00:00	61		1			
	01:00	61		1			
	02:00	48		1			
	03:00	57		1			
	04:00	57		1			
	05:00	64		1			
	06:00	52		1			
	07:00	55		1			
	08:00	60		1			
	09:00	65		1			
	10:00	58		1			
	11:00	57		1			
	12:00	45		1			
	13:00	42		1			
	14:00	48		1			
	15:00	39		1			
	16:00	35		1			
	17:00	36		1			
	18:00	33		1			
	19:00	39		1			
	20:00	43		1			
	21:00	50		1			1
	22:00	45		1			1
	23:00	41		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026	00:00	39		1			1
	01:00	38		1			1
	02:00	41		1			
	03:00	37		1			
	04:00	46		1			
	05:00	37		1			
	06:00	33		1			
	07:00	33		1			
	08:00	35		1			
	09:00	42		1			
	10:00	36		1			
	11:00	42		1			
	12:00	44		1			
	13:00	43		1			
	14:00	41		1			
	15:00	40		1			
	16:00	38		1			
	17:00	34		1			
	18:00	40		1			
	19:00	45		1			
	20:00	45		1			
	21:00	53		1			
	22:00	47		1			
	23:00	48		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ			Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ	
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026	00:00	51		1				
	01:00	43		1				
	02:00	43		1				
	03:00	41		1				
	04:00	39		1				
	05:00	40		1				
	06:00	35		1				
	07:00	35		1				
	08:00	38		1				
	09:00	43		1				
	10:00	52		1				
	11:00	45		1				
	12:00	44		1				
	13:00	44		1				
	14:00	45		1				
	15:00	39		1				
	16:00	39		1				
	17:00	40		1				
	18:00	37		1				
	19:00	37		1				
	20:00	47		1				
	21:00	49		1				
	22:00	47		1				
	23:00	53		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026	00:00	46		1			
	01:00	41		1			
	02:00	44		1			
	03:00	41		1			
	04:00	40		1			
	05:00	40		1			
	06:00	35		1			
	07:00	34		1			
	08:00	59		1			
	09:00	59		1			
	10:00	61		1			
	11:00	67		1			
	12:00	84		1		1	
	13:00	69		1			
	14:00	62		1			
	15:00	61		1			
	16:00	63		1			
	17:00	66		1			
	18:00	57		1			
	19:00	58		1			
	20:00	68		1			
	21:00	78		1			1
	22:00	75		1			1
	23:00	65		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης