

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026	00:00	39			1		
	01:00	36			1		
	02:00	40			1		
	03:00	37			1		
	04:00	36			1		
	05:00	37			1		
	06:00	31			1		
	07:00	31			1		
	08:00	30			1		
	09:00	31			1		
	10:00	36			1		
	11:00	37			1		
	12:00	39			1		
	13:00	37			1		
	14:00	36			1		
	15:00	37			1		
	16:00	36			1		
	17:00	36			1		
	18:00	37			1		
	19:00	35			1		
	20:00	32			1		
	21:00	41			1		
	22:00	42			1		
	23:00	46			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026	00:00	44			1		
	01:00	39			1		
	02:00	41			1		
	03:00	40			1		
	04:00	39			1		
	05:00	37			1		
	06:00	34			1		
	07:00	15				1	
	08:00	16				1	
	09:00	18				1	
	10:00	35				1	1
	11:00	38				1	1
	12:00	40			1		
	13:00	34			1		
	14:00	34			1		
	15:00	34			1		
	16:00	38			1		
	17:00	35			1		
	18:00	36			1		
	19:00	38			1		
	20:00	35			1		
	21:00	45			1		
	22:00	44			1		
	23:00	47			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026	00:00	46			1		
	01:00	43			1		
	02:00	43			1		
	03:00	41			1		
	04:00	39			1		
	05:00	39			1		
	06:00	33			1		
	07:00	34			1		
	08:00	32				1	
	09:00	37				1	
	10:00	36				1	
	11:00	37				1	
	12:00	35				1	
	13:00	34				1	
	14:00	40				1	
	15:00	37				1	
	16:00	38				1	
	17:00	37				1	
	18:00	36				1	
	19:00	37				1	
	20:00	34				1	
	21:00	41				1	
	22:00	44				1	
	23:00	42				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ			Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ	
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026	00:00	50				1		
	01:00	41				1		
	02:00	42				1		
	03:00	37				1		
	04:00	37				1		
	05:00	37				1		
	06:00	33				1		
	07:00	31				1		
	08:00	30				1		
	09:00	41				1		
	10:00	53				1		
	11:00	55				1		
	12:00	57			1	1		
	13:00	57				1		
	14:00	57			1	1		
	15:00	55			1	1		
	16:00	54				1		
	17:00	60	1			1		
	18:00	61	1			1		
	19:00	54				1		
	20:00	54	1			1		
	21:00	95	1			1		
	22:00	92	1			1		
	23:00	79	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026	00:00	73	1			1	
	01:00	66	1			1	
	02:00	60	1			1	
	03:00	63	1			1	
	04:00	56				1	
	05:00	54				1	
	06:00	55	1			1	
	07:00	65	1			1	
	08:00	49				1	
	09:00	52				1	
	10:00	58	1			1	
	11:00	63	1			1	
	12:00	57	1			1	
	13:00	53				1	
	14:00	54				1	
	15:00	66	1			1	
	16:00	58	1			1	
	17:00	60	1			1	
	18:00	58	1			1	
	19:00	60	1			1	
	20:00	54	1			1	
	21:00	63	1			1	
	22:00	61	1			1	
	23:00	66	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026	00:00	67	1			1	
	01:00	58				1	
	02:00	45				1	
	03:00	61	1			1	
	04:00	57	1			1	
	05:00	55				1	
	06:00	49				1	
	07:00	55	1			1	
	08:00	52	1			1	
	09:00	56				1	
	10:00	58				1	
	11:00	66	1			1	
	12:00	57	1			1	
	13:00	59	1			1	
	14:00	57	1			1	
	15:00	67	1			1	
	16:00	57	1			1	
	17:00	52				1	
	18:00	53				1	
	19:00	63	1			1	
	20:00	71	1			1	
	21:00	66	1			1	
	22:00	65	1			1	
	23:00	63	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026	00:00	65	1			1	
	01:00	57	1			1	
	02:00	44				1	
	03:00	59	1			1	
	04:00	67	1			1	
	05:00	56				1	
	06:00	49				1	
	07:00	47				1	
	08:00	57	1			1	
	09:00	67	1			1	
	10:00	60	1			1	
	11:00	70	1			1	
	12:00	62	1			1	
	13:00	67	1			1	
	14:00	64	1			1	
	15:00	67	1			1	
	16:00	65	1			1	
	17:00	70	1			1	
	18:00	59	1			1	
	19:00	64	1			1	
	20:00	70	1		1	1	
	21:00	71	1		1	1	
	22:00	68	1			1	
	23:00	64	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης