

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 1/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,12	2,43	0,68	0,00	1		1							0,69	0,97
	01:00	2,20	1,53	0,68	0,00	1									0,69	0,85
	02:00	2,22	1,54	0,68	0,00	1									0,69	0,85
	03:00	2,35	1,69	0,66	0,00	1									0,69	0,89
	04:00	2,30	1,61	0,68	0,00	1									0,69	0,87
	05:00	2,33	1,65	0,68	0,00	1									0,69	0,88
	06:00	2,47	1,79	0,67	0,00	1							1		0,68	0,89
	07:00	2,76	2,08	0,68	0,00								1		0,69	0,96
	08:00	2,45	1,85	0,59	0,00								1		0,69	0,90
	09:00	2,57	1,96	0,61	0,00								1		0,69	0,92
	10:00	2,76	2,08	0,68	0,00								1		0,69	0,97
	11:00	3,16	2,47	0,68	0,00			1					1		0,69	0,98
	12:00	4,08	3,40	0,68	0,00	1		1							0,69	0,98
	13:00	4,20	3,52	0,68	0,00	1		1							0,69	0,99
	14:00	3,67	2,99	0,68	0,00	1		1							0,69	0,99
	15:00	3,75	3,07	0,68	0,00	1		1							0,69	0,98
	16:00	4,25	3,57	0,68	0,00	1		1					1		0,69	0,99
	17:00	3,50	3,02	0,48	0,00	1		1					1		0,69	0,54
	18:00	2,86	2,17	0,68	0,00	1		1					1		0,69	0,00
	19:00	3,15	2,67	0,48	0,00	1		1					1		0,67	0,05
	20:00	3,21	2,76	0,45	0,00	1		1					1		0,67	0,09
	21:00	3,12	2,91	0,21	0,00	1		1					1		0,67	0,09
	22:00	2,65	2,57	0,08	0,00	1		1					1		0,67	0,00
	23:00	2,33	2,29	0,04	0,00	1		1					1		0,67	0,00

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Μερικές διακοπές από τις 17:31 - 18:40, από τις 19:00 - 19:12 & από τις 21:25 - 00:35. Όλη μέρα μέρα επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 2/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,37	2,37	0,00	0,00	1							1		0,67	0,00
	01:00	2,45	2,45	0,00	0,00	1		1							0,45	0,23
	02:00	2,17	2,17	0,00	0,00	1		1							0,39	0,27
	03:00	1,81	1,81	0,00	0,00	1									0,39	0,30
	04:00	1,44	1,44	0,00	0,00	1									0,39	0,44
	05:00	1,47	1,47	0,00	0,00	1									0,39	0,47
	06:00	1,67	1,66	0,01	0,00	1									0,39	0,58
	07:00	2,08	2,07	0,01	0,00	1						1			0,39	0,49
	08:00	3,17	3,17	0,00	0,00	1		1							0,39	0,84
	09:00	3,34	3,34	0,00	0,00	1		1							0,39	0,95
	10:00	3,33	3,32	0,01	0,00	1		1							0,00	0,97
	11:00	3,10	3,09	0,01	0,00	1		1							0,00	0,88
	12:00	3,10	3,10	0,00	0,00	1		1							0,00	0,83
	13:00	3,14	2,78	0,36	0,00	1		1							0,38	0,79
	14:00	3,48	2,89	0,59	0,00	1		1							0,60	0,89
	15:00	3,47	2,96	0,51	0,00	1		1				1			0,51	0,71
	16:00	3,86	3,27	0,59	0,00	1		1				1			0,60	0,87
	17:00	3,80	3,22	0,59	0,00	1		1				1			0,59	0,82
	18:00	4,05	3,45	0,60	0,00	1		1				1			0,60	0,87
	19:00	4,22	3,65	0,57	0,00	1		1				1			0,60	0,87
	20:00	4,19	3,76	0,43	0,00	1		1				1			0,60	0,89
	21:00	4,15	3,85	0,30	0,00	1		1				1			0,60	0,90
	22:00	4,20	3,65	0,55	0,00	1		1				1			0,60	0,93
	23:00	3,73	3,21	0,52	0,00	1		1				1			0,60	0,88

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Όλη μέρα μέρα επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 3/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,16	2,60	0,56	0,00	1		1							0,60	0,98
	01:00	2,81	2,24	0,58	0,00	1		1							0,60	0,95
	02:00	2,57	2,05	0,52	0,00	1		1							0,60	0,86
	03:00	2,41	1,83	0,59	0,00	1					1				0,60	0,86
	04:00	2,32	1,74	0,58	0,00	1					1				0,60	0,86
	05:00	2,34	1,76	0,57	0,00	1					1				0,60	0,89
	06:00	2,48	2,05	0,43	0,00	1					1				0,46	0,89
	07:00	2,99	2,60	0,39	0,00	1					1				0,40	0,90
	08:00	3,33	2,95	0,38	0,00	1		1							0,40	0,96
	09:00	3,58	3,19	0,39	0,00	1		1							0,40	0,99
	10:00	3,82	3,43	0,39	0,00	1		1			1				0,40	0,97
	11:00	4,05	3,72	0,33	0,00	1		1			1				0,40	0,97
	12:00	4,17	3,80	0,37	0,00	1		1			1				0,40	0,89
	13:00	4,01	3,62	0,39	0,00	1		1			1				0,40	0,86
	14:00	4,02	3,62	0,40	0,00	1		1			1				0,40	0,85
	15:00	4,06	3,66	0,40	0,00	1		1			1				0,40	0,83
	16:00	4,03	3,64	0,40	0,00	1		1			1				0,40	0,85
	17:00	3,93	3,53	0,40	0,00	1		1			1				0,40	0,77
	18:00	4,10	3,70	0,40	0,00	1		1			1				0,40	0,84
	19:00	4,28	3,88	0,40	0,00	1		1			1				0,40	0,84
	20:00	4,50	4,13	0,38	0,00	1		1			1				0,40	0,89
	21:00	4,41	4,12	0,29	0,00	1		1			1				0,40	0,89
	22:00	4,08	3,84	0,24	0,00	1		1			1				0,40	0,86
	23:00	3,73	3,44	0,29	0,00	1		1			1				0,40	0,88

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Όλη μέρα μέρα επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 4/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,27	3,09	0,18	0,00	1		1							0,40	0,98
	01:00	2,85	2,50	0,35	0,00	1		1							0,40	0,95
	02:00	2,54	2,38	0,17	0,00	1					1				0,40	0,84
	03:00	2,40	2,34	0,06	0,00	1					1				0,40	0,84
	04:00	2,33	2,23	0,10	0,00	1					1				0,40	0,82
	05:00	2,38	2,32	0,07	0,00	1					1				0,40	0,84
	06:00	2,49	2,44	0,05	0,00	1					1				0,40	0,85
	07:00	2,88	2,82	0,06	0,00	1		1			1				0,40	0,86
	08:00	3,38	3,37	0,01	0,00	1		1			1				0,40	0,88
	09:00	3,73	3,72	0,01	0,00	1		1			1				0,40	0,92
	10:00	3,99	3,98	0,01	0,00	1		1			1				0,40	0,98
	11:00	4,11	4,10	0,01	0,00	1		1			1				0,40	0,97
	12:00	4,03	4,03	0,00	0,00	1		1			1				0,40	0,87
	13:00	4,22	4,16	0,05	0,00	1		1			1				0,40	0,88
	14:00	4,21	4,08	0,12	0,00	1		1			1	1			0,40	0,81
	15:00	4,18	4,07	0,11	0,00	1		1			1				0,40	0,82
	16:00	3,97	3,82	0,15	0,00	1		1			1				0,40	0,80
	17:00	3,95	3,79	0,16	0,00	1		1			1				0,40	0,81
	18:00	4,27	4,13	0,14	0,00	1		1			1				0,40	0,87
	19:00	4,41	4,25	0,12	0,05	1		1			1				0,40	0,88
	20:00	4,81	3,19	0,06	1,56	1		1							0,40	0,98
	21:00	4,73	3,20	0,09	1,45	1		1							0,40	0,99
	22:00	4,47	3,12	0,05	1,30	1		1							0,40	0,99
	23:00	4,00	2,98	0,06	0,96	1		1							0,40	0,98

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Όλη μέρα μέρα επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 5/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,90	2,01	0,03	0,86	1									0,40	0,96
	01:00	2,29	1,76	0,01	0,53	1									0,40	0,90
	02:00	2,04	1,73	0,00	0,31	1									0,40	0,87
	03:00	1,87	1,57	0,00	0,30	1									0,40	0,85
	04:00	1,85	1,55	0,00	0,30	1									0,40	0,84
	05:00	1,85	1,54	0,01	0,30	1									0,55	0,85
	06:00	1,90	1,56	0,04	0,30	1									0,60	0,86
	07:00	2,17	1,46	0,08	0,64	1									0,59	0,86
	08:00	2,52	1,54	0,09	0,90	1									0,60	0,91
	09:00	2,65	1,49	0,06	1,10	1									0,60	0,90
	10:00	2,75	1,26	0,09	1,39	1									0,60	0,88
	11:00	3,56	1,71	0,17	1,68	1									0,60	0,96
	12:00	3,67	1,75	0,12	1,81	1									0,60	0,97
	13:00	3,64	1,56	0,11	1,97	1									0,60	0,94
	14:00	3,48	1,31	0,16	2,00	1									0,60	0,92
	15:00	3,32	1,46	0,24	1,61	1									0,60	0,94
	16:00	3,28	1,33	0,35	1,60	1									0,60	0,94
	17:00	3,57	1,64	0,33	1,60	1									0,60	0,97
	18:00	3,79	1,64	0,26	1,89	1									0,60	0,97
	19:00	4,06	1,80	0,25	2,00	1									0,60	0,98
	20:00	4,39	1,87	0,23	2,30	1									0,60	0,98
	21:00	4,28	1,77	0,22	2,30	1									0,60	0,98
	22:00	4,04	1,79	0,20	2,06	1									0,45	0,97
	23:00	3,67	1,85	0,21	1,62	1									0,30	0,98

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Όλη μέρα μέρα επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 6/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,25	1,72	0,13	1,40	1									0,30	0,99
	01:00	2,85	1,30	0,15	1,40	1									0,30	0,98
	02:00	2,28	1,03	0,15	1,10	1									0,30	0,62
	03:00	2,41	1,58	0,18	0,66	1									0,30	0,93
	04:00	2,34	1,59	0,19	0,56	1									0,30	0,91
	05:00	2,38	1,60	0,18	0,60	1									0,30	0,87
	06:00	2,48	1,70	0,19	0,60	1									0,30	0,86
	07:00	2,78	1,77	0,21	0,80	1									0,30	0,97
	08:00	2,66	1,61	0,16	0,90	1									0,30	0,93
	09:00	3,09	1,65	0,18	1,26	1									0,52	0,95
	10:00	3,07	1,61	0,17	1,30	1									0,60	0,94
	11:00	2,90	1,45	0,15	1,30	1									0,60	0,92
	12:00	2,80	1,50	0,10	1,20	1									0,58	0,88
	13:00	2,84	1,57	0,07	1,20	1									0,82	0,82
	14:00	2,79	1,52	0,07	1,20	1									0,80	0,80
	15:00	2,92	1,75	0,06	1,10	1									0,84	0,84
	16:00	2,71	1,53	0,08	1,10	1									0,80	0,80
	17:00	2,87	1,50	0,17	1,20	1									0,83	0,83
	18:00	3,16	1,32	0,25	1,59	1									0,82	0,82
	19:00	3,48	1,31	0,28	1,89	1									0,83	0,84
	20:00	4,05	1,57	0,19	2,29	1									0,90	0,90
	21:00	4,13	1,61	0,12	2,40	1									0,91	0,90
	22:00	3,98	1,75	0,08	2,15	1									0,93	0,93
	23:00	3,71	1,79	0,07	1,85	1									0,92	0,94

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Έπικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τη 13:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 7/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,24	1,61	0,06	1,57	1									0,82	0,81
	01:00	2,81	1,63	0,07	1,12	1									0,83	0,84
	02:00	2,49	1,58	0,07	0,84	1									0,79	0,79
	03:00	2,37	1,51	0,06	0,80	1									0,74	0,75
	04:00	2,34	1,51	0,03	0,80	1									0,73	0,73
	05:00	2,34	1,48	0,05	0,80	1									0,72	0,72
	06:00	2,46	1,57	0,10	0,80	1									0,79	0,80
	07:00	2,75	1,80	0,15	0,80	1									0,95	0,95
	08:00	2,96	1,81	0,07	1,07	1									0,93	0,92
	09:00	2,71	1,32	0,08	1,30	1									0,73	0,73
	10:00	2,70	1,13	0,08	1,49	1									0,67	0,67
	11:00	2,60	1,22	0,07	1,30	1									0,68	0,68
	12:00	2,49	1,12	0,04	1,33	1									0,63	0,63
	13:00	2,44	1,09	0,05	1,30	1									0,60	0,60
	14:00	2,77	1,40	0,06	1,30	1									0,74	0,75
	15:00	2,72	1,31	0,05	1,36	1									0,72	0,71
	16:00	2,73	1,38	0,05	1,30	1									0,73	0,73
	17:00	2,75	1,32	0,10	1,33	1									0,74	0,74
	18:00	3,08	1,56	0,12	1,40	1									0,85	0,85
	19:00	3,50	1,30	0,12	2,07	1									0,80	0,79
	20:00	4,02	1,56	0,07	2,40	1									0,88	0,88
	21:00	4,08	1,59	0,04	2,44	1									0,89	0,88
	22:00	3,84	1,59	0,04	2,21	1									0,88	0,88
	23:00	3,53	1,63	0,00	1,90	1									0,85	0,85

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 8/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,11	1,44	0,00	1,66	1									0,97	0,98
	01:00	2,69	1,47	0,04	1,17	1									0,76	0,78
	02:00	2,42	1,35	0,16	0,91	1									0,59	0,84
	03:00	2,29	1,38	0,17	0,73	1									0,59	0,85
	04:00	2,25	1,36	0,16	0,73	1									0,59	0,83
	05:00	2,24	1,34	0,17	0,72	1									0,59	0,82
	06:00	2,32	1,44	0,17	0,71	1									0,59	0,85
	07:00	2,61	1,70	0,12	0,79	1									0,59	0,92
	08:00	2,91	2,09	0,02	0,81	1		1							0,59	0,93
	09:00	2,95	2,95	0,00	0,00	1		1							0,83	0,98
	10:00	2,92	2,84	0,08	0,00	1		1							0,97	0,97
	11:00	2,93	2,69	0,25	0,00	1		1							0,97	0,97
	12:00	2,95	2,59	0,36	0,00	1		1							0,97	0,98
	13:00	2,80	1,86	0,41	0,54	1		1							0,76	0,79
	14:00	2,82	1,52	0,40	0,91	1									0,79	0,96
	15:00	2,66	1,37	0,39	0,90	1									0,79	0,89
	16:00	2,65	1,57	0,38	0,70	1									0,78	0,90
	17:00	2,75	1,62	0,38	0,76	1									0,60	0,97
	18:00	3,00	1,64	0,27	1,09	1									0,41	0,97
	19:00	3,40	1,58	0,22	1,59	1									0,40	0,96
	20:00	3,88	1,66	0,15	2,07	1									0,40	0,96
	21:00	3,95	1,46	0,09	2,40	1									0,40	0,94
	22:00	3,70	1,64	0,04	2,01	1									0,40	0,94
	23:00	3,35	1,56	0,01	1,77	1									0,40	0,92

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 02:00 - 09:30 και από τις 13:23.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 9/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,00	1,48	0,02	1,50	1									0,40	0,91
	01:00	2,60	1,84	0,02	0,74	1									0,40	0,95
	02:00	2,39	1,68	0,01	0,70	1									0,40	0,91
	03:00	2,25	1,54	0,01	0,70	1					1				0,40	0,36
	04:00	2,21	1,47	0,03	0,70	1									0,40	0,86
	05:00	2,22	1,55	0,03	0,63	1									0,40	0,87
	06:00	2,33	1,60	0,02	0,70	1									0,51	0,89
	07:00	2,65	1,66	0,00	0,99	1									0,60	0,91
	08:00	2,95	1,81	0,00	1,14	1									0,60	0,95
	09:00	3,08	1,78	0,00	1,30	1							1		0,60	0,95
	10:00	3,22	1,92	0,00	1,30	1									0,60	0,97
	11:00	3,39	1,97	0,00	1,43	1									0,60	0,98
	12:00	3,53	2,00	0,02	1,51	1									0,60	0,98
	13:00	3,67	1,87	0,12	1,68	1									0,60	0,98
	14:00	3,62	1,53	0,29	1,80	1									0,83	0,94
	15:00	3,28	1,40	0,25	1,64	1							1		0,74	0,91
	16:00	3,25	1,29	0,24	1,73	1									0,74	0,89
	17:00	3,31	1,47	0,23	1,61	1									0,74	0,92
	18:00	3,49	1,49	0,33	1,67	1									0,74	0,95
	19:00	3,84	1,55	0,27	2,02	1									0,74	0,95
	20:00	4,44	1,67	0,16	2,62	1									0,74	0,95
	21:00	4,42	1,55	0,17	2,70	1									0,74	0,94
	22:00	4,33	1,66	0,15	2,52	1									0,74	0,96
	23:00	4,04	1,68	0,13	2,23	1									0,74	0,96

Παρατηρήσεις

Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 10/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,48	1,57	0,13	1,79	1									0,74	0,98
	01:00	2,99	1,64	0,09	1,26	1									0,74	0,98
	02:00	2,73	1,72	0,09	0,92	1									0,74	0,97
	03:00	2,57	1,65	0,15	0,77	1									0,74	0,93
	04:00	2,44	1,59	0,15	0,70	1									0,74	0,90
	05:00	2,43	1,62	0,11	0,70	1									0,74	0,89
	06:00	2,53	1,77	0,06	0,70	1									0,74	0,92
	07:00	2,81	1,92	0,03	0,87	1									0,74	0,96
	08:00	3,07	2,00	0,00	1,06	1									0,82	0,98
	09:00	3,17	1,76	0,00	1,41	1									0,88	0,88
	10:00	3,12	1,82	0,00	1,30	1									0,90	0,90
	11:00	3,11	1,77	0,00	1,34	1									0,86	0,87
	12:00	2,94	1,54	0,00	1,40	1									0,80	0,80
	13:00	2,78	1,62	0,00	1,16	1									0,82	0,82
	14:00	2,99	1,77	0,00	1,22	1									0,89	0,88
	15:00	3,13	1,85	0,00	1,28	1									0,92	0,92
	16:00	3,33	1,80	0,00	1,54	1									0,91	0,91
	17:00	3,39	1,69	0,01	1,70	1									0,88	0,88
	18:00	3,59	1,67	0,01	1,90	1									0,88	0,88
	19:00	3,86	1,73	0,02	2,10	1									0,91	0,91
	20:00	4,22	1,69	0,05	2,48	1									0,91	0,92
	21:00	4,09	1,51	0,04	2,55	1									0,86	0,86
	22:00	3,91	1,72	0,08	2,11	1									0,92	0,93
	23:00	3,79	1,63	0,06	2,11	1									0,89	0,89

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 08:33.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 11/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,48	1,61	0,06	1,81	1									0,88	0,88
	01:00	3,06	1,52	0,04	1,50	1									0,82	0,83
	02:00	2,81	1,75	0,04	1,02	1									0,90	0,90
	03:00	2,63	1,58	0,04	1,01	1									0,81	0,81
	04:00	2,53	1,62	0,10	0,81	1									0,84	0,84
	05:00	2,51	1,73	0,08	0,70	1									0,88	0,88
	06:00	2,59	1,89	0,09	0,61	1									0,90	0,90
	07:00	2,88	1,85	0,04	0,99	1									0,93	0,93
	08:00	3,28	1,81	0,03	1,43	1									0,92	0,92
	09:00	3,55	1,79	0,03	1,73	1									0,92	0,92
	10:00	3,79	1,77	0,03	1,99	1									0,91	0,91
	11:00	4,05	1,83	0,03	2,18	1									0,94	0,94
	12:00	4,04	1,81	0,03	2,20	1									0,94	0,94
	13:00	4,03	1,80	0,03	2,20	1									0,94	0,94
	14:00	4,09	1,87	0,02	2,20	1									0,95	0,95
	15:00	4,05	1,75	0,01	2,29	1									0,92	0,92
	16:00	4,10	1,70	0,00	2,40	1									0,90	0,90
	17:00	4,34	1,79	0,00	2,55	1									0,93	0,93
	18:00	4,49	1,84	0,00	2,65	1									0,94	0,94
	19:00	5,08	2,31	0,00	2,77	1					1				0,92	0,92
	20:00	5,46	2,56	0,00	2,90	1					1	1			0,91	0,91
	21:00	5,23	2,33	0,00	2,90	1					1				0,91	0,91
	22:00	4,77	1,86	0,01	2,90	1					1				0,84	0,84
	23:00	4,07	1,16	0,02	2,90	1									0,78	0,78

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 12/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,63	1,37	0,02	2,23	1									0,81	0,81
	01:00	3,33	2,13	0,03	1,16	1					1				0,81	0,80
	02:00	3,08	1,92	0,06	1,10	1					1				0,71	0,70
	03:00	2,82	1,62	0,10	1,10	1									0,84	0,84
	04:00	2,63	1,52	0,10	1,01	1									0,81	0,81
	05:00	2,62	1,61	0,10	0,91	1									0,84	0,84
	06:00	2,57	1,65	0,11	0,81	1									0,86	0,86
	07:00	2,68	1,82	0,08	0,78	1									0,93	0,93
	08:00	3,02	1,83	0,05	1,14	1									0,92	0,92
	09:00	3,31	1,75	0,05	1,51	1									0,91	0,91
	10:00	3,56	1,83	0,03	1,70	1									0,93	0,94
	11:00	3,81	1,79	0,02	2,00	1									0,93	0,93
	12:00	3,71	1,69	0,02	2,01	1									0,90	0,90
	13:00	3,30	1,44	0,03	1,84	1									0,82	0,81
	14:00	2,81	1,27	0,03	1,51	1									0,72	0,72
	15:00	2,47	1,17	0,02	1,29	1									0,63	0,63
	16:00	2,29	1,27	0,01	1,00	1									0,63	0,63
	17:00	2,30	1,16	0,04	1,10	1									0,61	0,61
	18:00	2,57	1,27	0,07	1,23	1									0,69	0,69
	19:00	2,92	1,27	0,10	1,55	1									0,74	0,74
	20:00	3,41	1,37	0,08	1,96	1									0,80	0,80
	21:00	3,53	1,36	0,07	2,10	1									0,81	0,81
	22:00	3,54	1,52	0,11	1,90	1						1	1		0,74	0,73
	23:00	3,35	1,77	0,07	1,51	1									0,89	0,89

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 13/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,12	1,68	0,04	1,40	1									0,87	0,87
	01:00	2,79	1,55	0,04	1,21	1									0,81	0,81
	02:00	2,62	1,45	0,07	1,10	1									0,76	0,77
	03:00	2,52	1,40	0,11	1,01	1									0,75	0,75
	04:00	2,45	1,62	0,13	0,71	1									0,85	0,85
	05:00	2,40	1,57	0,13	0,70	1									0,81	0,81
	06:00	2,41	1,59	0,11	0,70	1									0,82	0,82
	07:00	2,46	1,66	0,10	0,70	1									0,85	0,85
	08:00	2,61	1,79	0,11	0,70	1									0,91	0,91
	09:00	2,81	1,69	0,16	0,95	1									0,91	0,91
	10:00	2,91	1,78	0,13	1,00	1									0,94	0,94
	11:00	2,93	1,79	0,11	1,03	1									0,95	0,94
	12:00	2,89	1,63	0,06	1,20	1									0,85	0,84
	13:00	2,96	1,75	0,01	1,20	1									0,88	0,88
	14:00	2,86	1,64	0,01	1,21	1									0,84	0,84
	15:00	2,78	1,54	0,04	1,21	1									0,81	0,80
	16:00	2,64	1,37	0,06	1,21	1									0,74	0,74
	17:00	2,71	1,41	0,09	1,21	1									0,77	0,77
	18:00	2,91	1,64	0,06	1,21	1									0,86	0,86
	19:00	3,27	1,63	0,01	1,63	1									0,85	0,85
	20:00	3,87	1,62	0,00	2,25	1									0,87	0,86
	21:00	4,05	1,75	0,00	2,30	1									0,91	0,91
	22:00	3,85	1,54	0,00	2,30	1									0,86	0,85
	23:00	3,55	1,24	0,01	2,30	1									0,77	0,77

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 14/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,16	1,64	0,06	1,46	1									0,73	0,72
	01:00	2,80	1,30	0,09	1,41	1									0,75	0,74
	02:00	2,60	1,46	0,10	1,03	1									0,76	0,76
	03:00	2,43	1,27	0,16	1,01	1									0,71	0,71
	04:00	2,37	1,32	0,24	0,80	1									0,75	0,76
	05:00	2,30	1,17	0,33	0,79	1									0,72	0,72
	06:00	2,35	1,16	0,38	0,80	1									0,75	0,74
	07:00	2,57	1,71	0,31	0,56	1									0,89	0,91
	08:00	2,78	1,72	0,46	0,61	1									0,96	0,96
	09:00	3,11	1,72	0,41	0,98	1									0,98	0,98
	10:00	3,24	1,71	0,51	1,01	1									0,99	0,99
	11:00	3,51	1,78	0,39	1,34	1									0,99	0,99
	12:00	3,57	1,78	0,36	1,43	1									0,95	0,94
	13:00	3,58	1,52	0,44	1,63	1									0,97	0,97
	14:00	3,38	1,42	0,53	1,43	1									0,94	0,97
	15:00	3,30	1,49	0,39	1,42	1									0,79	0,96
	16:00	3,30	1,47	0,39	1,43	1									0,79	0,96
	17:00	3,46	1,62	0,39	1,45	1									0,79	0,98
	18:00	3,48	1,58	0,39	1,52	1									0,79	0,98
	19:00	3,69	1,59	0,33	1,77	1									0,79	0,97
	20:00	4,20	1,70	0,17	2,33	1									0,79	0,96
	21:00	4,17	1,49	0,19	2,50	1									0,79	0,93
	22:00	3,90	1,38	0,02	2,50	1									0,78	0,88
	23:00	3,48	1,07	0,01	2,41	1									0,73	0,77

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 14:48.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 15/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,08	1,34	0,20	1,53	1									0,78	0,88
	01:00	2,75	1,20	0,05	1,50	1									0,70	0,72
	02:00	2,48	1,46	0,00	1,02	1									0,73	0,77
	03:00	2,37	1,37	0,00	1,00	1									0,68	0,69
	04:00	2,26	1,41	0,04	0,81	1									0,69	0,72
	05:00	2,25	1,18	0,24	0,83	1									0,69	0,71
	06:00	2,32	1,30	0,28	0,73	1									0,76	0,83
	07:00	2,51	1,72	0,39	0,40	1									0,79	0,92
	08:00	2,79	1,80	0,39	0,60	1									0,79	0,97
	09:00	3,06	1,84	0,22	1,00								1		0,77	0,91
	10:00	3,17	1,76	0,10	1,32								1		0,78	0,89
	11:00	3,21	1,75	0,05	1,42								1		0,76	0,82
	12:00	3,14	1,34	0,00	1,80								1		0,67	0,67
	13:00	3,08	1,35	0,02	1,71								1		0,67	0,67
	14:00	3,03	1,41	0,02	1,60								1		0,71	0,71
	15:00	2,95	1,35	0,00	1,60								1		0,85	0,84
	16:00	2,91	1,30	0,00	1,60								1		0,72	0,70
	17:00	2,99	1,39	0,00	1,60								1		0,66	0,66
	18:00	3,03	1,43	0,00	1,60								1		0,67	0,67
	19:00	3,40	1,90	0,00	1,50						1		1		0,79	0,79
	20:00	3,95	2,45	0,00	1,50						1		1		0,88	0,88
	21:00	3,98	2,46	0,01	1,51						1		1		0,87	0,86
	22:00	3,75	2,42	0,03	1,30						1		1		0,78	0,78
	23:00	3,27	2,42	0,03	0,82						1		1		0,75	0,74

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 11:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 16/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,85	2,43	0,01	0,41						1		1		0,63	0,62
	01:00	2,47	2,45	0,00	0,01						1		1		0,54	0,54
	02:00	2,27	2,27	0,00	0,00						1	1	1		0,17	0,16
	03:00	2,17	2,14	0,02	0,00						1		1		0,25	0,26
	04:00	2,11	2,07	0,04	0,00						1		1		0,28	0,29
	05:00	2,12	2,05	0,06	0,00						1		1		0,39	0,39
	06:00	2,21	2,14	0,06	0,01						1		1		0,49	0,49
	07:00	2,42	2,39	0,03	0,00						1		1		0,64	0,64
	08:00	2,72	2,65	0,07	0,01						1		1		0,73	0,74
	09:00	3,03	2,96	0,08	0,00						1		1		0,77	0,77
	10:00	3,11	3,00	0,11	0,00						1		1		0,78	0,78
	11:00	3,28	3,20	0,07	0,00						1	1	1		0,85	0,86
	12:00	3,33	2,92	0,04	0,36						1		1		0,86	0,86
	13:00	3,42	2,59	0,03	0,80						1		1		0,75	0,74
	14:00	3,41	2,42	0,08	0,90						1		1		0,73	0,73
	15:00	3,15	2,14	0,11	0,90						1		1		0,59	0,59
	16:00	3,11	1,83	0,20	1,08								1		0,83	0,83
	17:00	3,26	1,86	0,19	1,21								1		0,74	0,93
	18:00	3,47	1,77	0,14	1,56								1		0,74	0,91
	19:00	3,71	1,89	0,21	1,62								1		0,74	0,95
	20:00	4,09	1,98	0,27	1,84								1		0,74	0,98
	21:00	3,97	1,77	0,31	1,90								1		0,74	0,95
	22:00	3,69	1,65	0,33	1,71								1		0,74	0,93
	23:00	3,24	1,55	0,32	1,37								1		0,74	0,90

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 17:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 17/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,84	1,73	0,34	0,78								1		0,74	0,93
	01:00	2,48	1,79	0,28	0,41								1		0,74	0,91
	02:00	2,27	1,98	0,28	0,01								1		0,74	0,87
	03:00	2,15	2,00	0,15	0,00								1		0,73	0,84
	04:00	2,08	1,81	0,26	0,01								1		0,73	0,82
	05:00	2,08	1,74	0,34	0,00								1		0,73	0,82
	06:00	2,19	1,84	0,34	0,00								1		0,74	0,85
	07:00	2,44	2,09	0,34	0,01								1		0,74	0,90
	08:00	2,71	2,37	0,34	0,00								1	1	0,74	0,96
	09:00	2,92	2,37	0,54	0,01								1	1	0,93	0,98
	10:00	3,11	2,56	0,54	0,01						1		1		0,99	0,99
	11:00	3,06	2,45	0,59	0,02						1		1		0,99	0,99
	12:00	3,06	2,56	0,49	0,01						1		1		0,99	0,99
	13:00	3,06	2,32	0,38	0,36						1		1		0,93	0,92
	14:00	2,95	1,96	0,32	0,67						1		1		0,77	0,91
	15:00	2,86	1,76	0,19	0,90								1		0,79	0,90
	16:00	2,86	1,69	0,27	0,90								1		0,79	0,90
	17:00	3,01	1,69	0,32	1,00								1		0,79	0,92
	18:00	3,15	1,54	0,32	1,29								1		0,78	0,89
	19:00	3,39	1,49	0,39	1,50								1		0,78	0,90
	20:00	3,81	1,76	0,38	1,67								1		0,79	0,96
	21:00	3,83	1,75	0,38	1,70								1		0,79	0,96
	22:00	3,51	1,70	0,20	1,61								1		0,38	0,91
	23:00	3,14	1,82	0,24	1,08									1		0,38

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 09:08 και από τις 14:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 18/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,75	1,63	0,32	0,80								1		0,40	0,90
	01:00	2,47	1,76	0,29	0,42								1		0,78	0,91
	02:00	2,29	2,04	0,24	0,01								1		0,78	0,87
	03:00	2,12	1,86	0,26	0,00								1		0,75	0,80
	04:00	2,13	1,77	0,35	0,00								1		0,75	0,80
	05:00	2,13	1,75	0,39	0,00								1		0,75	0,80
	06:00	2,18	1,83	0,35	0,00								1		0,76	0,82
	07:00	2,37	1,98	0,39	0,01								1		0,78	0,89
	08:00	2,66	2,25	0,39	0,01						1		1		0,79	0,94
	09:00	2,88	2,45	0,39	0,04						1		1		0,79	0,98
	10:00	3,01	2,58	0,39	0,03						1		1		0,79	0,99
	11:00	3,06	2,64	0,39	0,03						1		1		0,79	0,99
	12:00	3,08	2,67	0,39	0,02						1		1		0,79	0,99
	13:00	3,12	2,70	0,39	0,03						1		1		0,79	0,99
	14:00	2,97	2,32	0,39	0,27						1		1		0,79	0,96
	15:00	2,82	1,75	0,39	0,68								1		0,78	0,91
	16:00	2,75	1,62	0,39	0,74								1		0,79	0,92
	17:00	2,76	1,43	0,39	0,94								1		0,77	0,86
	18:00	3,02	1,50	0,39	1,13								1		0,78	0,90
	19:00	3,25	1,54	0,38	1,33								1		0,78	0,91
	20:00	3,77	1,85	0,34	1,58								1		0,79	0,98
	21:00	3,80	1,76	0,31	1,74								1		0,79	0,96
	22:00	3,57	1,57	0,36	1,64								1		0,79	0,93
	23:00	3,26	1,73	0,39	1,14								1		0,79	0,96

Παρατηρήσεις

Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 19/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,99	2,26	0,39	0,34						1		1		0,74	0,82
	01:00	2,55	1,72	0,38	0,45								1		0,79	0,93
	02:00	2,35	1,90	0,39	0,05								1		0,79	0,88
	03:00	2,23	1,79	0,39	0,05								1		0,78	0,85
	04:00	2,13	1,69	0,39	0,05								1		0,75	0,80
	05:00	2,12	1,68	0,39	0,05								1		0,74	0,79
	06:00	2,15	1,71	0,39	0,05								1		0,75	0,81
	07:00	2,31	1,87	0,39	0,04								1		0,78	0,87
	08:00	2,50	2,06	0,39	0,05								1		0,79	0,92
	09:00	2,64	2,20	0,39	0,05						1		1		0,79	0,94
	10:00	2,70	2,02	0,39	0,30						1		1		0,76	0,90
	11:00	2,84	1,81	0,39	0,64								1		0,79	0,98
	12:00	2,87	1,84	0,39	0,64								1		0,79	0,98
	13:00	2,90	1,72	0,39	0,80								1		0,79	0,95
	14:00	2,78	1,50	0,39	0,89								1		0,78	0,87
	15:00	2,63	1,51	0,39	0,74								1		0,78	0,88
	16:00	2,53	1,42	0,37	0,74								1		0,74	0,81
	17:00	2,63	1,50	0,29	0,84								1		0,69	0,85
	18:00	2,84	1,52	0,29	1,03								1		0,69	0,87
	19:00	3,14	1,62	0,29	1,23								1		0,69	0,91
	20:00	3,61	1,65	0,29	1,67								1		0,69	0,93
	21:00	3,78	1,66	0,29	1,83								1		0,69	0,93
	22:00	3,46	1,45	0,28	1,73								1		0,69	0,88
	23:00	3,18	1,45	0,06	1,66							1		1		0,47

Παρατηρήσεις

Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 20/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,73	1,46	0,21	1,07								1		0,69	0,92
	01:00	2,39	2,09	0,21	0,09								1		0,68	0,89
	02:00	2,18	2,00	0,17	0,00								1		0,69	0,85
	03:00	2,07	1,93	0,14	0,00								1		0,69	0,83
	04:00	2,03	1,86	0,17	0,00								1		0,68	0,82
	05:00	2,06	1,93	0,13	0,01								1		0,69	0,83
	06:00	2,21	2,08	0,13	0,01								1		0,69	0,86
	07:00	2,54	2,42	0,12	0,00							1	1		0,63	0,75
	08:00	2,55	2,46	0,10	0,00		1					1			0,68	0,93
	09:00	2,56	2,30	0,07	0,19		1					1			0,79	0,84
	10:00	2,56	1,50	0,06	1,00		1								0,77	0,77
	11:00	2,57	1,51	0,06	1,01		1								0,77	0,77
	12:00	2,53	1,45	0,07	1,01		1								0,75	0,75
	13:00	2,50	1,34	0,14	1,01		1								0,73	0,73
	14:00	2,50	1,39	0,09	1,01		1								0,73	0,74
	15:00	2,36	1,61	0,04	0,71		1								0,78	0,78
	16:00	2,31	1,59	0,02	0,70		1								0,75	0,76
	17:00	2,45	1,55	0,01	0,90		1								0,74	0,74
	18:00	2,56	1,63	0,03	0,90		1								0,80	0,80
	19:00	2,87	1,77	0,04	1,06		1								0,88	0,88
	20:00	3,44	1,83	0,02	1,59		1								0,92	0,91
	21:00	3,52	1,72	0,00	1,80		1								0,89	0,88
	22:00	3,24	1,82	0,00	1,42		1								0,92	0,92
	23:00	2,90	1,67	0,00	1,22		1								0,85	0,83

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 09:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 21/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,54	1,74	0,01	0,79		1								0,88	0,88
	01:00	2,20	1,83	0,10	0,27		1								0,77	0,77
	02:00	2,02	1,99	0,03	0,00		1								0,71	0,71
	03:00	1,96	1,96	0,00	0,00		1								0,69	0,69
	04:00	1,89	1,89	0,00	0,00		1								0,66	0,66
	05:00	1,94	1,94	0,00	0,00		1								0,67	0,67
	06:00	2,09	2,09	0,00	0,00		1					1			0,72	0,72
	07:00	2,44	2,44	0,00	0,00		1					1			0,85	0,85
	08:00	2,53	2,53	0,00	0,00		1					1			0,88	0,88
	09:00	2,57	2,56	0,01	0,00		1					1			0,90	0,90
	10:00	2,58	2,56	0,01	0,00		1					1			0,90	0,90
	11:00	2,48	2,45	0,03	0,00		1					1			0,87	0,87
	12:00	2,43	2,38	0,05	0,00		1					1			0,85	0,85
	13:00	2,43	2,42	0,01	0,00		1					1			0,84	0,85
	14:00	2,49	2,41	0,07	0,01		1					1			0,78	0,86
	15:00	2,33	2,17	0,16	0,00		1					1			0,79	0,80
	16:00	2,31	1,66	0,06	0,59		1								0,71	0,70
	17:00	2,35	1,55	0,08	0,72		1								0,76	0,76
	18:00	2,56	1,80	0,07	0,70		1								0,89	0,89
	19:00	2,78	1,46	0,04	1,28		1								0,76	0,76
	20:00	3,37	1,60	0,17	1,60		1								0,89	0,89
	21:00	3,42	1,60	0,22	1,60		1								0,92	0,92
	22:00	3,05	1,51	0,24	1,30		1								0,89	0,88
	23:00	2,71	1,61	0,31	0,79		1								0,81	0,94

Παρατηρήσεις

Προγραμματισμένη μερική διακοπή από τις 08:00 - 15:00. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 23:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 22/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,38	1,71	0,25	0,42		1								0,69	0,89
	01:00	2,13	1,82	0,29	0,02		1								0,69	0,84
	02:00	1,95	1,66	0,29	0,00		1								0,68	0,78
	03:00	1,89	1,66	0,22	0,00		1								0,66	0,76
	04:00	1,84	1,75	0,09	0,00		1								0,64	0,74
	05:00	1,88	1,77	0,10	0,00		1								0,66	0,76
	06:00	2,01	1,86	0,15	0,00		1								0,68	0,81
	07:00	2,31	2,15	0,15	0,00		1					1			0,69	0,88
	08:00	2,44	2,25	0,18	0,01		1					1			0,75	0,88
	09:00	2,48	2,08	0,20	0,20		1								0,83	0,83
	10:00	2,51	1,93	0,15	0,43		1								0,88	0,88
	11:00	2,58	1,96	0,02	0,60		1								0,74	0,75
	12:00	2,60	1,76	0,05	0,79								1		0,75	0,75
	13:00	2,65	1,76	0,09	0,80								1		0,77	0,77
	14:00	2,71	1,75	0,03	0,93								1		0,77	0,77
	15:00	2,72	1,71	0,00	1,00								1		0,73	0,74
	16:00	2,70	1,90	0,00	0,80								1		0,80	0,80
	17:00	2,83	2,12	0,01	0,70								1		0,92	0,92
	18:00	3,06	1,87	0,00	1,19								1		0,81	0,81
	19:00	3,24	1,55	0,00	1,69								1		0,72	0,73
	20:00	3,67	1,96	0,00	1,70								1		0,88	0,88
	21:00	3,64	1,93	0,01	1,70								1		0,88	0,87
	22:00	3,20	1,70	0,00	1,50								1		0,78	0,78
	23:00	2,82	1,62	0,00	1,20								1		0,71	0,71

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 08:19.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 23/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,51	1,52	0,00	0,99							1	1		0,36	0,33
	01:00	2,24	1,53	0,01	0,70								1		0,45	0,53
	02:00	2,14	1,49	0,05	0,60								1		0,59	0,59
	03:00	2,03	1,42	0,06	0,54								1		0,49	0,49
	04:00	1,99	1,63	0,05	0,31								1		0,45	0,45
	05:00	2,00	1,54	0,16	0,30								1		0,45	0,45
	06:00	2,17	1,61	0,25	0,31								1		0,63	0,63
	07:00	2,55	1,66	0,27	0,63								1		0,78	0,85
	08:00	2,82	1,69	0,23	0,91								1		0,76	0,85
	09:00	3,01	1,67	0,27	1,06								1		0,79	0,90
	10:00	3,04	1,56	0,38	1,11								1		0,79	0,90
	11:00	3,21	1,70	0,29	1,23								1		0,79	0,92
	12:00	3,40	1,80	0,25	1,35								1		0,79	0,94
	13:00	3,47	1,70	0,27	1,50								1		0,76	0,90
	14:00	3,30	1,49	0,32	1,50								1		0,42	0,58
	15:00	3,23	1,70	0,42	1,11								1		0,60	0,60
	16:00	3,18	1,58	0,50	1,10								1		0,60	0,60
	17:00	3,05	1,53	0,42	1,10								1		0,60	0,60
	18:00	3,26	1,89	0,27	1,11								1		0,60	0,60
	19:00	3,44	1,97	0,37	1,10								1		0,60	0,60
	20:00	3,86	1,67	0,51	1,67								1		0,60	0,60
	21:00	3,87	1,58	0,49	1,80								1		0,60	0,60
	22:00	3,44	1,52	0,41	1,52								1		0,60	0,60
	23:00	3,02	1,55	0,36	1,11								1		0,60	0,60

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 07:12 - 14:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 24/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,68	1,56	0,33	0,79								1		0,59	0,59
	01:00	2,35	1,44	0,31	0,60								1		0,56	0,56
	02:00	2,19	1,55	0,24	0,40								1		0,56	0,56
	03:00	2,11	1,47	0,24	0,40								1		0,52	0,52
	04:00	2,04	1,37	0,27	0,40								1		0,48	0,48
	05:00	2,09	1,32	0,37	0,40								1		0,50	0,50
	06:00	2,25	1,54	0,31	0,40								1		0,42	0,59
	07:00	2,57	1,69	0,22	0,67								1		0,40	0,60
	08:00	2,70	1,74	0,26	0,70								1		0,47	0,60
	09:00	2,78	1,75	0,32	0,71								1		0,60	0,60
	10:00	2,63	1,71	0,21	0,70								1		0,60	0,60
	11:00	2,53	1,70	0,13	0,70								1		0,58	0,58
	12:00	2,50	1,64	0,15	0,71								1		0,56	0,55
	13:00	2,51	1,63	0,18	0,70								1		0,58	0,58
	14:00	2,62	1,77	0,14	0,70								1		0,60	0,60
	15:00	2,60	1,75	0,15	0,71								1		0,60	0,60
	16:00	2,53	1,73	0,19	0,61								1		0,60	0,60
	17:00	2,69	1,82	0,26	0,60								1		0,60	0,60
	18:00	2,94	1,82	0,22	0,90								1		0,60	0,60
	19:00	3,13	1,73	0,21	1,19								1		0,60	0,60
	20:00	3,66	1,88	0,18	1,60								1		0,60	0,60
	21:00	3,68	1,99	0,18	1,51								1		0,60	0,60
	22:00	3,43	1,77	0,16	1,50								1		0,60	0,60
	23:00	3,08	1,66	0,11	1,31								1		0,57	0,57

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου τις πρωινές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 25/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,66	1,79	0,11	0,77								1		0,55	0,55
	01:00	2,42	2,33	0,08	0,01							1	1		0,60	0,60
	02:00	2,23	2,13	0,09	0,00							1	1		0,50	0,49
	03:00	2,10	1,98	0,12	0,00								1		0,60	0,60
	04:00	2,05	1,96	0,08	0,01								1		0,60	0,60
	05:00	2,05	1,96	0,09	0,01								1		0,60	0,60
	06:00	2,12	2,08	0,04	0,00								1		0,60	0,60
	07:00	2,33	1,86	0,11	0,36								1		0,60	0,60
	08:00	2,62	2,18	0,04	0,40								1		0,60	0,60
	09:00	2,94	2,51	0,03	0,40								1	1	0,58	0,60
	10:00	2,33	1,91	0,01	0,40								1	1	0,10	0,30
	11:00	2,54	2,13	0,00	0,40								1	1	0,11	0,32
	12:00	3,19	2,79	0,00	0,40			1						1	0,55	0,58
	13:00	3,20	2,80	0,00	0,40			1						1	0,60	0,60
	14:00	3,26	2,85	0,01	0,40			1						1	0,60	0,60
	15:00	3,22	2,70	0,11	0,41			1						1	0,60	0,60
	16:00	3,12	2,42	0,06	0,65			1						1	0,46	0,45
	17:00	3,00	2,24	0,06	0,71			1						1	0,36	0,35
	18:00	3,15	2,36	0,09	0,70			1						1	0,45	0,46
	19:00	3,41	2,60	0,11	0,70			1						1	0,57	0,57
	20:00	3,81	3,03	0,08	0,70			1						1	0,60	0,60
	21:00	3,86	3,10	0,06	0,70			1						1	0,60	0,60
	22:00	3,69	2,89	0,10	0,70			1						1	0,60	0,60
	23:00	3,31	2,45	0,15	0,70								1	1	0,59	0,59

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου τις πρωινές ώρες. Προγραμματισμένες εργασίες ΔΕΔΔΗΕ από τις 09:59 - 11:49.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 26/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,82	2,25	0,16	0,40							1	1		0,58	0,58
	01:00	2,43	2,19	0,23	0,01							1	1		0,58	0,59
	02:00	2,23	2,05	0,17	0,00								1		0,60	0,60
	03:00	2,13	1,99	0,14	0,00								1		0,60	0,60
	04:00	2,06	1,91	0,15	0,00								1		0,60	0,60
	05:00	2,04	1,90	0,15	0,00								1		0,60	0,60
	06:00	2,12	1,96	0,15	0,01								1		0,60	0,60
	07:00	2,21	2,04	0,16	0,01								1		0,60	0,60
	08:00	2,37	2,16	0,21	0,00								1		0,60	0,60
	09:00	2,46	1,96	0,23	0,27								1		0,60	0,60
	10:00	2,46	1,82	0,24	0,40								1		0,60	0,60
	11:00	2,53	1,87	0,26	0,40								1		0,60	0,60
	12:00	2,57	1,87	0,29	0,40								1		0,60	0,60
	13:00	2,62	1,87	0,35	0,41								1		0,60	0,60
	14:00	2,59	1,86	0,32	0,41								1		0,60	0,60
	15:00	2,30	1,45	0,44	0,41								1		0,60	0,60
	16:00	2,22	1,38	0,30	0,54								1		0,31	0,48
	17:00	2,30	1,40	0,30	0,60								1		0,31	0,52
	18:00	2,47	1,42	0,45	0,60		1								0,51	0,50
	19:00	2,70	1,44	0,56	0,70		1								0,60	0,60
	20:00	3,11	1,86	0,44	0,81		1								0,60	0,60
	21:00	3,21	2,03	0,23	0,95		1								0,60	0,60
	22:00	3,06	1,98	0,08	1,00		1								0,60	0,60
	23:00	2,73	2,26	0,07	0,41		1						1		0,60	0,60

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου τις απογευματινές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,400	2,500	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	1,100		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026	00:00	2,40	2,22	0,18	0,01		1					1			0,55	0,53
	01:00	2,17	1,98	0,18	0,01							1	1		0,51	0,51
	02:00	2,08	1,78	0,30	0,00								1		0,60	0,60
	03:00	1,98	1,67	0,31	0,00								1		0,41	0,60
	04:00	1,93	1,70	0,23	0,00								1		0,36	0,60
	05:00	1,97	1,73	0,25	0,00								1		0,36	0,60
	06:00	2,09	1,85	0,25	0,00								1		0,36	0,60
	07:00	2,35	2,06	0,29	0,01								1		0,36	0,60
	08:00	2,42	2,20	0,22	0,00								1		0,36	0,60
	09:00	2,49	2,40	0,10	0,00								1		0,36	0,60
	10:00	2,42	2,31	0,11	0,00							1	1		0,36	0,60
	11:00	2,41	1,97	0,08	0,36								1		0,36	0,60
	12:00	2,40	1,93	0,06	0,40								1		0,36	0,60
	13:00	2,40	1,92	0,07	0,40								1		0,36	0,60
	14:00	2,44	1,81	0,23	0,40								1		0,36	0,60
	15:00	2,37	1,64	0,33	0,40								1		0,36	0,60
	16:00	2,35	1,61	0,34	0,40								1		0,36	0,60
	17:00	2,40	1,52	0,35	0,54								1		0,36	0,56
	18:00	2,63	1,58	0,36	0,70								1		0,36	0,60
	19:00	2,87	1,84	0,34	0,70								1		0,36	0,60
	20:00	3,23	2,10	0,32	0,80								1		0,36	0,60
	21:00	3,38	1,87	0,33	1,19								1		0,36	0,60
	22:00	3,05	1,67	0,38	1,00								1		0,39	0,60
	23:00	2,72	1,90	0,41	0,41								1		0,41	0,60

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 28 Απριλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,400	2,500	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	1,100		
Η Ε- Ε- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Απριλίου 2026	00:00	2,42	1,97	0,43	0,01								1		0,51	0,60
	01:00	2,13	1,71	0,42	0,00								1		0,60	0,60
	02:00	2,01	1,60	0,39	0,01								1		0,60	0,60
	03:00	1,97	1,43	0,53	0,00								1		0,60	0,60
	04:00	1,90	1,30	0,60	0,00								1		0,60	0,60
	05:00	1,97	1,39	0,58	0,00								1		0,60	0,60
	06:00	2,10	1,55	0,55	0,00								1		0,60	0,60
	07:00	2,36	1,77	0,59	0,00								1		0,60	0,60
	08:00	2,46	1,92	0,54	0,00								1		0,60	0,60
	09:00	2,52	2,00	0,52	0,00							1	1		0,60	0,60
	10:00	2,48	1,91	0,57	0,00							1	1		0,60	0,60
	11:00	2,50	1,95	0,55	0,00							1	1		0,60	0,60
	12:00	2,51	1,95	0,55	0,00							1	1		0,60	0,60
	13:00	2,48	1,91	0,57	0,00							1	1		0,60	0,60
	14:00	2,48	1,93	0,55	0,00							1	1		0,60	0,60
	15:00	2,36	1,78	0,58	0,00								1		0,60	0,60
	16:00	2,37	1,80	0,57	0,00								1		0,60	0,60
	17:00	2,47	1,54	0,59	0,35								1		0,60	0,60
	18:00	2,65	1,67	0,59	0,40								1		0,60	0,60
	19:00	2,92	1,60	0,58	0,74								1		0,60	0,60
	20:00	3,32	1,85	0,57	0,90								1		0,60	0,60
	21:00	3,36	1,63	0,52	1,21								1		0,60	0,60
	22:00	3,06	1,51	0,55	0,99								1		0,60	0,60
	23:00	2,74	1,62	0,57	0,54								1		0,60	0,60

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 29/4/2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	00:00	2,41	1,82	0,57	0,02								1		0,60	0,60	
	01:00	2,14	1,56	0,57	0,01								1		0,60	0,60	
	02:00	2,02	1,44	0,57	0,00								1		0,60	0,60	
	03:00	1,95	1,46	0,47	0,02								1		0,60	0,60	
	04:00	1,92	1,52	0,40	0,00								1		0,60	0,60	
	05:00	1,95	1,62	0,33	0,00								1		0,60	0,60	
	06:00	2,01	1,60	0,40	0,01								1		0,60	0,60	
	07:00	2,25	1,96	0,28	0,01								1		0,60	0,60	
	08:00	2,31	2,11	0,18	0,01								1	1	0,57	0,53	
	09:00	2,28	2,09	0,17	0,02								1	1	0,57	0,59	
	10:00	2,43	2,25	0,15	0,02								1	1	0,60	0,60	
	11:00	2,46	2,29	0,16	0,01								1	1	0,60	0,60	
	12:00	2,42	2,13	0,29	0,00								1	1	0,59	0,60	
	13:00	2,43	2,19	0,24	0,00								1	1	0,59	0,59	
	14:00	2,07	1,81	0,26	0,00								1	1	0,55	0,52	
	15:00	2,45	2,04	0,40	0,00								1	1	0,60	0,60	
	16:00	2,36	1,77	0,51	0,09									1		0,60	0,60
	17:00	2,50	1,68	0,51	0,30									1		0,60	0,60
	18:00	2,65	1,95	0,38	0,32									1		0,60	0,60
	19:00	2,84	1,79	0,41	0,65									1		0,60	0,60
	20:00	3,15	2,02	0,43	0,70									1		0,60	0,60
	21:00	3,32	1,90	0,34	1,09									1		0,60	0,60
	22:00	3,03	1,83	0,20	1,01									1		0,60	0,60
	23:00	2,70	1,86	0,19	0,65									1		0,60	0,60

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 30/4/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,35	1,92	0,19	0,23								1		0,60	0,60
	01:00	2,13	1,95	0,17	0,00								1		0,60	0,60
	02:00	2,00	1,85	0,14	0,00								1		0,60	0,60
	03:00	1,98	1,86	0,13	0,00							1	1		0,40	0,35
	04:00	1,93	1,79	0,14	0,00								1		0,28	0,56
	05:00	1,93	1,73	0,20	0,00								1		0,60	0,60
	06:00	2,10	1,91	0,19	0,00								1		0,60	0,60
	07:00	2,38	2,21	0,17	0,00								1		0,60	0,60
	08:00	2,52	2,38	0,13	0,00								1	1	0,60	0,60
	09:00	2,54	2,47	0,07	0,00								1	1	0,60	0,60
	10:00	2,50	2,49	0,01	0,00								1	1	0,60	0,60
	11:00	2,48	2,48	0,01	0,00								1	1	0,60	0,59
	12:00	2,45	2,45	0,00	0,00								1	1	0,60	0,60
	13:00	2,46	2,46	0,00	0,00								1	1	0,60	0,60
	14:00	2,51	2,51	0,00	0,00								1	1	0,60	0,60
	15:00	2,42	2,42	0,00	0,00								1	1	0,60	0,60
	16:00	2,35	2,34	0,00	0,01								1	1	0,59	0,58
	17:00	2,46	2,45	0,00	0,01								1	1	0,60	0,60
	18:00	2,54	2,53	0,00	0,01								1	1	0,60	0,60
	19:00	2,71	2,34	0,01	0,35								1	1	0,55	0,56
	20:00	3,12	2,49	0,00	0,64								1	1	0,60	0,60
	21:00	3,15	2,07	0,00	1,09								1	1	0,50	0,50
	22:00	2,93	1,88	0,04	1,00								1	1	0,44	0,44
	23:00	2,64	2,10	0,13	0,41								1	1	0,52	0,52

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου τις πρωινές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης