

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 2/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,32	1,44	0,38	1,50	1									0,40	0,90
	01:00	3,06	1,32	0,38	1,36	1									0,40	0,99
	02:00	2,82	1,88	0,36	0,58	1									0,40	0,99
	03:00	2,71	2,02	0,38	0,30	1									0,40	0,99
	04:00	2,69	2,00	0,39	0,30	1									0,40	0,99
	05:00	2,75	2,04	0,34	0,37	1									0,40	0,99
	06:00	2,79	1,82	0,23	0,75	1									0,40	0,98
	07:00	2,92	1,83	0,12	0,97	1									0,40	0,98
	08:00	3,12	1,84	0,04	1,23	1									0,40	0,98
	09:00	3,28	1,88	0,00	1,40	1									0,40	0,99
	10:00	3,32	1,82	0,00	1,50	1									0,40	0,99
	11:00	3,35	1,85	0,00	1,50	1									0,40	0,99
	12:00	3,48	1,75	0,00	1,73	1									0,40	0,98
	13:00	3,54	1,74	0,00	1,80	1									0,40	0,98
	14:00	3,74	1,94	0,00	1,80	1									0,40	0,99
	15:00	3,85	2,05	0,03	1,77	1									0,40	0,99
	16:00	3,95	1,98	0,05	1,92	1									0,40	0,99
	17:00	4,13	2,12	0,09	1,91	1					1				0,40	0,99
	18:00	4,37	2,24	0,21	1,92	1					1				0,40	0,98
	19:00	4,32	2,05	0,21	2,06	1					1				0,40	0,98
	20:00	4,38	1,85	0,30	2,23	1									0,40	0,99
	21:00	4,21	1,71	0,35	2,16	1									0,40	0,98
	22:00	4,00	1,79	0,34	1,86	1									0,40	0,98
	23:00	3,74	1,67	0,36	1,71	1									0,40	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 3/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,35	1,55	0,38	1,42	1									0,40	0,94
	01:00	3,00	1,79	0,38	0,83	1									0,40	0,97
	02:00	2,67	1,85	0,38	0,44	1					1				0,40	0,96
	03:00	2,51	2,08	0,39	0,05	1					1				0,40	0,98
	04:00	2,44	2,01	0,39	0,04	1					1				0,40	0,95
	05:00	2,45	2,03	0,38	0,04	1					1				0,40	0,96
	06:00	2,51	2,08	0,38	0,05	1					1				0,40	0,98
	07:00	2,63	2,20	0,39	0,04	1					1				0,40	0,98
	08:00	3,04	2,60	0,38	0,05	1					1				0,40	0,99
	09:00	3,48	2,70	0,38	0,40	1					1				0,40	0,99
	10:00	3,87	2,69	0,38	0,80	1					1				0,40	0,99
	11:00	4,14	2,79	0,39	0,97	1					1				0,40	0,99
	12:00	4,40	2,82	0,39	1,19	1					1				0,40	0,99
	13:00	4,49	2,57	0,38	1,54	1					1				0,40	0,99
	14:00	4,48	2,46	0,38	1,64	1					1				0,40	0,99
	15:00	4,36	2,33	0,39	1,64	1					1				0,40	0,99
	16:00	4,31	2,28	0,39	1,65	1					1				0,40	0,99
	17:00	4,41	2,38	0,38	1,65	1					1				0,40	0,99
	18:00	4,49	2,36	0,38	1,75	1					1				0,40	0,99
	19:00	4,51	2,27	0,39	1,85	1					1				0,40	0,99
	20:00	4,45	2,21	0,39	1,85	1					1				0,40	0,98
	21:00	4,20	2,16	0,38	1,65	1					1				0,40	0,97
	22:00	3,90	1,97	0,38	1,55	1					1				0,40	0,92
	23:00	3,60	1,96	0,39	1,25	1					1				0,40	0,91

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 4/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,17	1,83	0,39	0,95	1					1				0,40	0,83
	01:00	2,82	1,79	0,38	0,65	1					1				0,40	0,78
	02:00	2,60	1,77	0,38	0,45	1					1				0,40	0,82
	03:00	2,46	2,03	0,39	0,04	1					1				0,40	0,96
	04:00	2,35	1,93	0,38	0,04	1					1				0,40	0,92
	05:00	2,34	1,91	0,38	0,04	1					1				0,40	0,93
	06:00	2,37	1,94	0,38	0,04	1					1				0,40	0,94
	07:00	2,51	2,07	0,38	0,05	1					1				0,40	0,98
	08:00	2,83	2,40	0,39	0,05	1					1				0,40	0,99
	09:00	3,10	2,33	0,38	0,39	1					1				0,40	0,98
	10:00	3,23	2,21	0,38	0,64	1					1				0,40	0,98
	11:00	3,51	2,08	0,39	1,04	1					1				0,40	0,96
	12:00	3,70	1,78	0,39	1,54	1									0,40	0,97
	13:00	3,77	1,76	0,38	1,63	1									0,40	0,99
	14:00	3,79	1,76	0,38	1,65	1									0,40	0,98
	15:00	3,63	2,18	0,39	1,06	1					1				0,40	0,98
	16:00	3,71	2,28	0,39	1,04	1					1				0,40	0,99
	17:00	3,91	2,45	0,38	1,08	1					1				0,40	0,99
	18:00	4,05	2,52	0,38	1,15	1					1				0,40	0,99
	19:00	4,12	2,42	0,39	1,31	1					1				0,40	0,99
	20:00	4,06	2,33	0,39	1,34	1					1				0,40	0,99
	21:00	3,90	2,27	0,38	1,25	1					1				0,40	0,98
	22:00	3,67	2,03	0,38	1,25	1					1				0,40	0,94
	23:00	3,37	2,12	0,39	0,86	1					1				0,40	0,95

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 5/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,96	1,82	0,39	0,75	1					1				0,40	0,81
	01:00	2,67	1,82	0,38	0,46	1					1				0,40	0,84
	02:00	2,38	1,96	0,38	0,03	1					1	1			0,40	0,51
	03:00	2,27	1,86	0,39	0,02	1					1				0,40	0,63
	04:00	2,20	1,78	0,39	0,04	1					1				0,40	0,63
	05:00	2,20	1,77	0,38	0,05	1					1				0,40	0,63
	06:00	2,35	1,90	0,38	0,06	1					1				0,40	0,80
	07:00	2,51	2,06	0,39	0,06	1					1				0,40	0,98
	08:00	2,92	2,48	0,39	0,06	1					1				0,40	0,99
	09:00	3,16	2,36	0,38	0,41	1					1				0,40	0,99
	10:00	3,31	2,56	0,38	0,36	1					1				0,40	0,99
	11:00	3,55	2,51	0,39	0,65	1					1				0,40	0,99
	12:00	3,66	2,23	0,39	1,04	1					1				0,40	0,98
	13:00	3,70	1,69	0,38	1,63	1									0,40	0,94
	14:00	3,58	1,93	0,38	1,26	1									0,40	0,98
	15:00	3,60	2,26	0,39	0,96	1					1				0,40	0,98
	16:00	3,49	2,35	0,39	0,75	1					1				0,40	0,99
	17:00	3,92	2,46	0,55	0,92	1					1				0,69	0,99
	18:00	4,07	2,37	0,55	1,15	1					1				0,69	0,99
	19:00	3,92	2,24	0,53	1,15	1					1				0,69	0,98
	20:00	3,99	2,11	0,63	1,26	1					1				0,69	0,94
	21:00	3,77	1,94	0,57	1,26	1					1				0,69	0,92
	22:00	3,57	1,71	0,60	1,26	1					1				0,69	0,82
	23:00	3,25	1,74	0,63	0,88	1						1				0,69

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 6/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,05	1,61	0,68	0,76	1									0,69	0,96
	01:00	2,61	1,41	0,55	0,65	1									0,69	0,86
	02:00	2,45	1,41	0,54	0,51	1									0,69	0,84
	03:00	2,29	1,32	0,52	0,44	1									0,69	0,76
	04:00	2,37	1,38	0,55	0,44	1									0,69	0,82
	05:00	2,20	1,32	0,44	0,44	1									0,69	0,76
	06:00	2,35	1,43	0,48	0,44	1									0,69	0,83
	07:00	2,42	1,47	0,44	0,51	1									0,69	0,87
	08:00	2,72	1,67	0,48	0,58	1									0,69	0,96
	09:00	2,93	1,73	0,49	0,71	1									0,69	0,97
	10:00	3,10	1,47	0,59	1,04	1									0,69	0,86
	11:00	3,10	1,89	0,56	0,65	1					1				0,69	0,96
	12:00	3,44	2,12	0,68	0,64	1					1				0,69	0,98
	13:00	3,48	2,20	0,63	0,65	1					1				0,69	0,98
	14:00	3,60	2,30	0,65	0,65	1					1				0,69	0,98
	15:00	3,43	2,07	0,62	0,74	1					1				0,69	0,94
	16:00	3,46	2,04	0,68	0,75	1					1				0,69	0,93
	17:00	3,72	1,94	0,68	1,10	1					1				0,69	0,89
	18:00	3,89	1,62	0,68	1,59	1					1				0,69	0,90
	19:00	3,83	1,41	0,68	1,75	1									0,69	0,90
	20:00	3,81	1,39	0,68	1,75	1									0,69	0,90
	21:00	3,64	1,41	0,68	1,55	1									0,69	0,90
	22:00	3,44	1,41	0,68	1,35	1									0,69	0,89
	23:00	3,13	1,49	0,68	0,96	1									0,69	0,92

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 7/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,78	1,46	0,57	0,75	1									0,69	0,88
	01:00	2,52	1,52	0,55	0,45	1									0,69	0,90
	02:00	2,34	1,36	0,63	0,34	1									0,69	0,72
	03:00	2,22	1,29	0,59	0,34	1									0,69	0,64
	04:00	2,16	1,37	0,45	0,34	1									0,69	0,74
	05:00	2,17	1,30	0,53	0,34	1									0,69	0,66
	06:00	2,31	1,57	0,40	0,34	1									0,69	0,89
	07:00	2,50	1,53	0,53	0,44	1									0,69	0,91
	08:00	2,72	1,66	0,44	0,63	1									0,69	0,95
	09:00	2,85	1,71	0,39	0,74	1									0,69	0,98
	10:00	2,87	1,64	0,68	0,55	1									0,69	0,97
	11:00	3,20	1,81	0,65	0,73	1									0,69	0,98
	12:00	3,60	1,80	0,68	1,12	1									0,69	0,98
	13:00	3,71	1,78	0,68	1,26	1									0,69	0,98
	14:00	3,65	1,73	0,68	1,25	1									0,69	0,98
	15:00	3,67	1,72	0,68	1,27	1									0,69	0,98
	16:00	3,75	1,71	0,68	1,36	1									0,69	0,98
	17:00	3,94	1,58	0,67	1,69	1									0,69	0,95
	18:00	4,03	1,60	0,68	1,75	1									0,69	0,97
	19:00	4,06	1,54	0,68	1,84	1									0,69	0,95
	20:00	3,90	1,60	0,58	1,72	1									0,69	0,95
	21:00	3,63	1,50	0,58	1,54	1									0,69	0,87
	22:00	3,32	1,36	0,62	1,35	1									0,69	0,86
	23:00	3,04	1,41	0,68	0,95	1									0,69	0,88

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 8/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,74	1,46	0,53	0,74	1									0,69	0,88
	01:00	2,44	1,77	0,23	0,45	1					1				0,69	0,80
	02:00	2,26	1,53	0,39	0,34	1									0,69	0,87
	03:00	2,17	1,41	0,41	0,34	1									0,69	0,77
	04:00	2,14	1,38	0,41	0,34	1									0,69	0,74
	05:00	2,17	1,41	0,42	0,34	1									0,69	0,76
	06:00	2,27	1,55	0,38	0,33	1									0,69	0,89
	07:00	2,58	1,65	0,49	0,44	1									0,69	0,96
	08:00	2,84	1,71	0,40	0,73	1									0,69	0,96
	09:00	3,28	1,86	0,38	1,05	1									0,69	0,99
	10:00	3,44	1,82	0,37	1,25	1									0,69	0,99
	11:00	3,39	1,77	0,38	1,25	1									0,69	0,98
	12:00	3,20	1,73	0,42	1,05	1									0,69	0,97
	13:00	3,15	1,52	0,58	1,05	1									0,69	0,92
	14:00	3,14	1,45	0,64	1,05	1									0,69	0,89
	15:00	3,07	1,40	0,53	1,14	1									0,69	0,88
	16:00	3,25	1,44	0,50	1,31	1									0,69	0,89
	17:00	3,56	1,36	0,63	1,56	1									0,69	0,86
	18:00	3,89	1,48	0,48	1,93	1									0,69	0,92
	19:00	3,98	1,42	0,61	1,94	1									0,69	0,91
	20:00	3,88	1,47	0,58	1,83	1									0,69	0,93
	21:00	3,79	1,44	0,52	1,83	1									0,69	0,92
	22:00	3,54	1,45	0,46	1,63	1									0,69	0,90
	23:00	3,14	1,48	0,43	1,24	1									0,69	0,90

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 9/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,74	1,51	0,48	0,75	1									0,69	0,91
	01:00	2,44	1,52	0,49	0,43	1					1				0,69	0,55
	02:00	2,25	1,36	0,52	0,37	1									0,69	0,66
	03:00	2,17	1,40	0,39	0,38	1									0,69	0,79
	04:00	2,10	1,34	0,38	0,38	1									0,69	0,73
	05:00	2,17	1,40	0,39	0,38	1									0,69	0,78
	06:00	2,33	1,47	0,47	0,38	1									0,69	0,84
	07:00	2,70	1,71	0,41	0,59	1									0,69	0,97
	08:00	3,10	1,62	0,50	0,97	1									0,69	0,94
	09:00	3,30	1,68	0,50	1,11	1									0,69	0,96
	10:00	3,43	1,52	0,68	1,24	1									0,69	0,93
	11:00	3,31	1,48	0,49	1,34	1									0,69	0,91
	12:00	3,26	1,29	0,47	1,49	1									0,69	0,82
	13:00	3,27	1,14	0,62	1,51	1									0,69	0,78
	14:00	3,24	1,23	0,51	1,50	1									0,69	0,81
	15:00	3,29	1,52	0,23	1,55	1									0,69	0,92
	16:00	3,57	1,64	0,14	1,79	1									0,69	0,97
	17:00	3,97	1,64	0,23	2,10	1									0,69	0,97
	18:00	4,09	1,33	0,34	2,42	1									0,69	0,90
	19:00	4,16	1,27	0,55	2,34	1									0,69	0,88
	20:00	4,17	1,44	0,41	2,32	1									0,69	0,93
	21:00	3,86	1,27	0,42	2,17	1									0,69	0,87
	22:00	3,62	1,27	0,32	2,03	1									0,69	0,86
	23:00	3,29	1,88	0,08	1,33	1					1				0,69	0,88

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 10/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,91	1,53	0,14	1,24	1									0,69	0,89
	01:00	2,64	1,20	0,22	1,21	1									0,69	0,80
	02:00	2,43	1,54	0,12	0,77	1									0,69	0,92
	03:00	2,28	1,49	0,25	0,54	1									0,69	0,88
	04:00	2,20	1,51	0,15	0,54	1									0,69	0,89
	05:00	2,23	1,39	0,25	0,59	1									0,69	0,82
	06:00	2,33	1,55	0,25	0,54	1									0,69	0,89
	07:00	2,47	1,73	0,15	0,59	1									0,69	0,97
	08:00	2,73	1,40	0,35	0,98	1									0,69	0,83
	09:00	3,00	1,56	0,38	1,05	1									0,69	0,94
	10:00	3,05	1,41	0,48	1,16	1									0,69	0,88
	11:00	3,21	1,47	0,56	1,18	1									0,69	0,90
	12:00	3,15	1,39	0,51	1,25	1									0,69	0,87
	13:00	3,20	1,32	0,52	1,35	1									0,69	0,85
	14:00	3,38	1,56	0,40	1,41	1									0,69	0,93
	15:00	3,43	1,41	0,38	1,64	1									0,40	0,90
	16:00	3,46	1,42	0,39	1,65	1									0,40	0,91
	17:00	3,77	1,57	0,40	1,81	1									0,40	0,95
	18:00	4,04	1,77	0,40	1,87	1									0,40	0,98
	19:00	4,05	1,51	0,40	2,14	1									0,40	0,95
	20:00	3,98	1,53	0,40	2,05	1									0,40	0,95
	21:00	3,70	1,35	0,40	1,95	1									0,40	0,89
	22:00	3,45	1,30	0,40	1,75	1									0,40	0,87
	23:00	3,12	1,40	0,38	1,35	1									0,40	0,90

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 11/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,85	1,59	0,40	0,86	1									0,40	0,96
	01:00	2,57	1,70	0,20	0,67	1									0,40	0,96
	02:00	2,40	1,64	0,10	0,67	1									0,40	0,97
	03:00	2,30	1,45	0,15	0,70	1									0,40	0,88
	04:00	2,19	1,38	0,12	0,69	1									0,40	0,83
	05:00	2,16	1,35	0,13	0,69	1									0,40	0,82
	06:00	2,25	1,57	0,13	0,55	1									0,40	0,93
	07:00	2,37	1,72	0,11	0,54	1									0,40	0,98
	08:00	2,71	1,70	0,13	0,88	1									0,40	0,96
	09:00	3,01	1,74	0,15	1,13	1									0,40	0,97
	10:00	3,32	1,67	0,33	1,33	1									0,40	0,97
	11:00	3,20	1,60	0,32	1,27	1									0,40	0,94
	12:00	3,27	1,85	0,24	1,18	1									0,40	0,98
	13:00	3,43	1,66	0,44	1,33	1									0,50	0,97
	14:00	3,38	1,68	0,37	1,33	1									0,50	0,97
	15:00	3,26	1,54	0,29	1,42	1									0,50	0,94
	16:00	3,37	1,55	0,33	1,49	1									0,50	0,95
	17:00	3,71	1,39	0,44	1,88	1									0,50	0,89
	18:00	4,00	1,49	0,47	2,05	1									0,50	0,93
	19:00	3,98	1,42	0,49	2,06	1									0,50	0,91
	20:00	3,92	1,41	0,49	2,02	1									0,50	0,91
	21:00	3,77	1,39	0,46	1,93	1									0,50	0,90
	22:00	3,46	1,24	0,47	1,75	1									0,50	0,85
	23:00	3,20	1,35	0,49	1,35	1									0,50	0,87

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 12/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,75	1,39	0,50	0,86	1									0,50	0,87
	01:00	2,52	1,60	0,50	0,42	1									0,50	0,94
	02:00	2,36	1,54	0,50	0,33	1									0,50	0,86
	03:00	2,19	1,35	0,50	0,34	1									0,50	0,70
	04:00	2,14	1,30	0,50	0,34	1									0,50	0,65
	05:00	2,19	1,35	0,50	0,34	1									0,50	0,71
	06:00	2,40	1,47	0,50	0,44	1									0,50	0,87
	07:00	2,82	1,88	0,40	0,54	1									0,50	0,98
	08:00	3,28	2,10	0,41	0,78	1									0,50	0,98
	09:00	3,70	1,99	0,49	1,22	1									0,50	0,99
	10:00	3,99	2,02	0,47	1,50	1									0,50	0,99
	11:00	4,27	2,29	0,46	1,52	1					1				0,50	0,99
	12:00	4,27	2,20	0,47	1,60	1					1				0,50	0,98
	13:00	4,29	2,20	0,49	1,61	1					1				0,50	0,98
	14:00	4,28	2,08	0,50	1,70	1					1				0,50	0,95
	15:00	4,29	2,07	0,50	1,73	1					1				0,50	0,95
	16:00	4,42	2,06	0,62	1,73	1					1				0,69	0,95
	17:00	4,57	1,84	0,68	2,05	1					1				0,69	0,95
	18:00	4,77	1,72	0,68	2,36	1									0,69	0,98
	19:00	4,79	1,57	0,68	2,54	1									0,69	0,97
	20:00	4,66	1,44	0,68	2,54	1									0,69	0,93
	21:00	4,47	1,38	0,68	2,41	1									0,69	0,91
	22:00	4,07	1,07	0,68	2,32	1									0,69	0,82
	23:00	3,60	1,29	0,66	1,64	1									0,69	0,86

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 13/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,12	1,43	0,65	1,04	1									0,69	0,87
	01:00	2,79	1,80	0,44	0,55	1									0,69	0,97
	02:00	2,58	1,55	0,39	0,64	1									0,69	0,93
	03:00	2,54	1,70	0,40	0,44	1									0,69	0,97
	04:00	2,46	1,34	0,68	0,44	1									0,69	0,78
	05:00	2,50	1,38	0,68	0,44	1									0,69	0,80
	06:00	2,75	1,63	0,68	0,44	1									0,69	0,94
	07:00	3,22	2,04	0,68	0,50	1									0,69	0,99
	08:00	3,52	1,99	0,68	0,86	1									0,69	0,99
	09:00	3,79	2,04	0,56	1,20	1					1				0,69	0,98
	10:00	3,91	2,00	0,67	1,24	1					1				0,69	0,97
	11:00	3,91	1,61	0,68	1,62	1									0,69	0,96
	12:00	3,74	1,44	0,68	1,63	1									0,69	0,90
	13:00	3,68	1,37	0,68	1,63	1									0,69	0,88
	14:00	3,70	1,40	0,68	1,61	1									0,69	0,89
	15:00	3,81	1,52	0,68	1,61	1									0,69	0,93
	16:00	4,11	1,65	0,66	1,80	1									0,69	0,97
	17:00	4,53	1,70	0,64	2,18	1									0,69	0,98
	18:00	4,93	1,78	0,46	2,70	1									0,69	0,98
	19:00	4,98	1,89	0,31	2,78	1									0,69	0,99
	20:00	4,91	1,95	0,18	2,78	1									0,69	0,99
	21:00	4,69	1,86	0,05	2,78	1									0,69	0,98
	22:00	4,29	1,59	0,00	2,70	1									0,69	0,96
	23:00	3,82	1,69	0,00	2,13	1									0,69	0,97

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 14/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,27	1,53	0,02	1,72	1									0,76	0,93
	01:00	2,87	1,79	0,05	1,03	1									0,76	0,98
	02:00	2,63	1,72	0,11	0,81	1									0,76	0,98
	03:00	2,55	1,75	0,20	0,60	1									0,76	0,98
	04:00	2,48	1,96	0,11	0,41	1									0,76	0,99
	05:00	2,54	1,92	0,05	0,57	1									0,76	0,99
	06:00	2,75	2,10	0,02	0,63	1									0,76	0,99
	07:00	3,24	2,96	0,00	0,28	1					1	1			0,76	0,91
	08:00	3,42	3,41	0,01	0,00	1					1	1			0,76	0,73
	09:00	3,52	3,52	0,00	0,00	1		1							0,76	0,74
	10:00	3,47	3,47	0,00	0,00	1		1							0,76	0,64
	11:00	3,46	3,46	0,00	0,00	1		1							0,76	0,62
	12:00	3,34	3,33	0,01	0,00	1		1							0,76	0,88
	13:00	3,34	3,32	0,02	0,00	1		1							0,95	0,88
	14:00	3,45	3,44	0,01	0,00	1		1							0,99	0,90
	15:00	3,53	3,05	0,00	0,48	1		1							0,98	0,90
	16:00	3,85	1,55	0,00	2,30	1									0,99	0,94
	17:00	4,36	1,84	0,00	2,52	1									0,99	0,98
	18:00	4,81	1,85	0,02	2,95	1									0,99	0,99
	19:00	4,79	1,77	0,02	3,00	1									0,99	0,98
	20:00	4,69	1,67	0,01	3,00	1									0,99	0,98
	21:00	4,43	1,41	0,02	3,00	1									0,99	0,96
	22:00	4,10	1,75	0,00	2,34	1									0,99	0,98
	23:00	3,68	1,69	0,00	1,98	1									0,99	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 15/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,15	1,53	0,00	1,62	1					1				0,99	0,92
	01:00	2,77	1,68	0,00	1,09	1									0,99	0,97
	02:00	2,57	1,96	0,00	0,61	1									0,99	0,99
	03:00	2,46	2,05	0,01	0,40	1									0,99	0,99
	04:00	2,40	1,98	0,01	0,41	1									0,99	0,99
	05:00	2,47	2,01	0,05	0,41	1									0,99	0,99
	06:00	2,69	2,01	0,10	0,58	1									0,99	0,99
	07:00	3,08	2,18	0,01	0,90	1					1				0,99	0,98
	08:00	3,42	2,22	0,00	1,20	1					1				0,99	0,98
	09:00	3,56	2,30	0,01	1,25	1					1				0,99	0,99
	10:00	3,62	2,31	0,00	1,30	1					1				0,99	0,99
	11:00	3,64	2,23	0,01	1,40	1					1				0,99	0,98
	12:00	3,73	2,22	0,01	1,50	1					1				0,99	0,98
	13:00	3,74	2,16	0,01	1,57	1					1				0,99	0,98
	14:00	3,84	1,79	0,00	2,05	1									0,99	0,98
	15:00	3,89	1,88	0,00	2,00	1									0,99	0,99
	16:00	3,99	1,89	0,00	2,10	1									0,99	0,99
	17:00	4,21	1,80	0,00	2,41	1									0,99	0,98
	18:00	4,70	1,90	0,01	2,79	1									0,99	0,98
	19:00	4,77	1,70	0,02	3,06	1									0,99	0,98
	20:00	4,73	1,66	0,00	3,07	1									0,99	0,98
	21:00	4,45	1,38	0,00	3,07	1									0,99	0,95
	22:00	4,12	1,49	0,00	2,63	1									0,99	0,96
	23:00	3,59	1,83	0,00	1,75	1									0,99	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές έχει απώλεια επικοινωνίας. Πλύσιμο της μονάδας G1 από τις 00:20 - 01:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 16/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,08	1,77	0,00	1,31	1									0,99	0,98
	01:00	2,75	1,85	0,00	0,90	1									0,99	0,99
	02:00	2,51	1,94	0,00	0,57	1									0,99	0,99
	03:00	2,42	1,92	0,00	0,50	1									0,99	0,99
	04:00	2,37	1,97	0,00	0,40	1									0,99	0,99
	05:00	2,38	1,98	0,00	0,40	1									0,99	0,99
	06:00	2,62	2,00	0,00	0,61	1									0,99	0,99
	07:00	3,14	2,07	0,00	1,07	1									0,99	0,99
	08:00	3,34	2,00	0,00	1,35	1									0,99	0,99
	09:00	3,43	1,94	0,00	1,49	1									0,99	0,99
	10:00	3,41	1,88	0,00	1,53	1									0,99	0,98
	11:00	3,31	1,71	0,00	1,60	1									0,99	0,98
	12:00	3,26	1,66	0,00	1,60	1									0,99	0,98
	13:00	3,28	1,68	0,00	1,60	1									0,99	0,98
	14:00	3,36	1,76	0,00	1,60	1									0,99	0,98
	15:00	3,47	1,75	0,00	1,72	1									0,99	0,98
	16:00	3,69	1,89	0,00	1,80	1									0,99	0,98
	17:00	4,16	1,70	0,09	2,38	1									0,99	0,97
	18:00	4,62	1,59	0,12	2,90	1									0,99	0,98
	19:00	4,57	1,42	0,09	3,06	1									0,99	0,96
	20:00	4,42	1,37	0,24	2,82	1									0,99	0,96
	21:00	4,22	1,43	0,20	2,60	1									0,99	0,97
	22:00	3,88	1,37	0,19	2,31	1									0,99	0,96
	23:00	3,57	1,61	0,16	1,80	1									0,99	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 17/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,10	1,60	0,04	1,46	1									0,99	0,97
	01:00	2,76	1,78	0,06	0,91	1									0,99	0,98
	02:00	2,53	1,70	0,31	0,51	1									0,99	0,98
	03:00	2,37	1,39	0,48	0,50	1									0,99	0,97
	04:00	2,30	1,42	0,57	0,30	1									0,99	0,98
	05:00	2,30	1,43	0,57	0,31	1									0,99	0,98
	06:00	2,44	1,59	0,54	0,31	1									0,62	0,99
	07:00	2,65	1,64	0,45	0,57	1									0,45	0,99
	08:00	3,13	1,74	0,45	0,94	1									0,45	0,99
	09:00	3,42	1,69	0,45	1,28	1									0,45	0,99
	10:00	3,46	1,60	0,45	1,41	1									0,45	0,99
	11:00	3,48	1,52	0,45	1,51	1									0,45	0,99
	12:00	3,59	1,53	0,45	1,61	1									0,45	0,99
	13:00	3,57	1,53	0,45	1,60	1									0,45	0,99
	14:00	3,74	1,57	0,57	1,60	1									0,59	0,99
	15:00	3,82	1,37	0,79	1,66	1									0,99	0,99
	16:00	4,00	1,70	0,59	1,71	1									0,88	0,99
	17:00	4,40	1,41	0,78	2,21	1									0,79	0,99
	18:00	4,69	1,22	0,78	2,69	1									0,79	0,99
	19:00	4,68	1,31	0,78	2,59	1									0,79	0,99
	20:00	4,49	1,38	0,78	2,32	1									0,79	0,99
	21:00	4,21	1,87	0,78	1,56	1									0,79	0,99
	22:00	3,93	1,73	0,78	1,42	1									0,79	0,99
	23:00	3,60	1,49	0,77	1,34	1									0,79	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 06:08.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 18/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,21	1,56	0,65	0,99	1									0,76	0,99
	01:00	2,90	1,69	0,48	0,73	1									0,68	0,99
	02:00	2,67	1,61	0,42	0,64	1									0,68	0,99
	03:00	2,56	1,81	0,41	0,33	1									0,68	0,99
	04:00	2,50	1,75	0,41	0,33	1									0,68	0,99
	05:00	2,48	1,75	0,38	0,34	1									0,68	0,99
	06:00	2,61	1,55	0,45	0,60	1									0,68	0,99
	07:00	2,86	1,65	0,49	0,73	1									0,54	0,99
	08:00	3,25	1,85	0,48	0,92	1									0,54	0,99
	09:00	3,55	1,71	0,50	1,34	1									0,54	0,99
	10:00	3,69	1,65	0,45	1,58	1									0,54	0,99
	11:00	3,85	1,58	0,53	1,74	1									0,54	0,99
	12:00	3,98	1,72	0,53	1,73	1									0,54	0,99
	13:00	4,11	1,73	0,53	1,84	1									0,54	0,99
	14:00	4,03	1,56	0,54	1,94	1									0,54	0,99
	15:00	4,00	1,54	0,54	1,93	1									0,54	0,99
	16:00	4,05	1,49	0,53	2,02	1									0,54	0,99
	17:00	4,33	1,58	0,53	2,22	1									0,54	0,99
	18:00	4,69	1,44	0,53	2,71	1									0,54	0,99
	19:00	4,81	1,44	0,54	2,83	1									0,54	0,99
	20:00	4,68	1,41	0,53	2,74	1									0,54	0,99
	21:00	4,49	1,43	0,53	2,53	1									0,54	0,99
	22:00	4,20	1,53	0,54	2,14	1									0,54	0,99
	23:00	3,79	1,62	0,54	1,63	1									0,54	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 19/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,28	1,61	0,54	1,14	1									0,54	0,99
	01:00	2,91	1,64	0,54	0,74	1									0,54	0,99
	02:00	2,68	1,93	0,42	0,33	1									0,54	0,99
	03:00	2,57	1,83	0,42	0,32	1									0,54	0,99
	04:00	2,51	1,77	0,41	0,32	1									0,54	0,99
	05:00	2,55	1,82	0,41	0,32	1									0,54	0,99
	06:00	2,76	1,87	0,47	0,43	1									0,54	0,99
	07:00	3,37	1,90	0,54	0,94	1									0,54	0,99
	08:00	3,76	1,87	0,54	1,36	1									0,54	0,99
	09:00	3,93	1,84	0,53	1,56	1									0,54	0,99
	10:00	4,01	1,78	0,53	1,69	1									0,54	0,99
	11:00	4,03	1,72	0,53	1,78	1									0,54	0,99
	12:00	3,97	1,61	0,53	1,83	1									0,54	0,99
	13:00	4,03	1,66	0,53	1,83	1									0,54	0,99
	14:00	4,12	1,66	0,53	1,92	1									0,54	0,99
	15:00	4,09	1,63	0,53	1,92	1									0,54	0,99
	16:00	4,26	1,71	0,53	2,02	1									0,54	0,99
	17:00	4,62	1,78	0,53	2,31	1									0,54	0,99
	18:00	5,05	1,82	0,53	2,70	1									0,54	0,99
	19:00	5,11	1,77	0,53	2,81	1									0,54	0,99
	20:00	5,00	1,67	0,51	2,81	1									0,54	0,99
	21:00	4,75	1,70	0,51	2,54	1									0,54	0,99
	22:00	4,42	1,76	0,52	2,14	1									0,54	0,99
	23:00	4,00	1,74	0,52	1,74	1									0,54	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 20/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,38	1,58	0,52	1,27	1									0,54	0,98
	01:00	2,97	1,57	0,48	0,92	1									0,50	0,98
	02:00	2,75	1,50	0,43	0,82	1									0,43	0,96
	03:00	2,62	1,62	0,37	0,62	1									0,43	0,98
	04:00	2,59	1,60	0,36	0,63	1									0,43	0,97
	05:00	2,62	1,60	0,39	0,63	1									0,43	0,98
	06:00	2,89	1,68	0,47	0,74	1									0,51	0,98
	07:00	3,48	1,81	0,53	1,13	1									0,54	0,99
	08:00	3,80	1,71	0,54	1,55	1									0,55	0,99
	09:00	3,88	1,61	0,54	1,73	1									0,56	0,99
	10:00	3,83	1,46	0,56	1,82	1									0,57	0,98
	11:00	3,79	1,40	0,57	1,82	1									0,58	0,98
	12:00	3,66	1,27	0,57	1,81	1									0,58	0,96
	13:00	3,68	1,29	0,56	1,82	1									0,58	0,96
	14:00	3,98	1,51	0,57	1,90	1									0,58	0,98
	15:00	4,13	1,38	0,52	2,23	1									0,58	0,97
	16:00	4,33	1,69	0,42	2,22	1									0,58	0,98
	17:00	4,67	1,48	0,38	2,80	1									0,58	0,96
	18:00	5,08	1,63	0,42	3,03	1									0,58	0,98
	19:00	5,15	1,87	0,34	2,94	1									0,58	0,99
	20:00	5,05	1,68	0,34	3,03	1									0,58	0,98
	21:00	4,69	1,52	0,47	2,71	1									0,58	0,98
	22:00	4,29	1,51	0,57	2,21	1									0,62	0,98
	23:00	3,83	1,53	0,46	1,84	1									0,50	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 21/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,24	1,52	0,49	1,22	1									0,50	0,98
	01:00	2,89	1,74	0,30	0,85	1									0,50	0,98
	02:00	2,67	1,52	0,46	0,69	1									0,50	0,98
	03:00	2,53	1,60	0,28	0,65	1									0,46	0,95
	04:00	2,44	1,58	0,22	0,64	1									0,40	0,90
	05:00	2,46	1,59	0,23	0,64	1									0,40	0,91
	06:00	2,69	1,55	0,39	0,75	1									0,49	0,96
	07:00	3,21	1,68	0,54	0,99	1									0,62	0,99
	08:00	3,60	1,88	0,62	1,10	1									0,63	0,99
	09:00	3,92	1,67	0,62	1,62	1									0,63	0,99
	10:00	4,18	1,81	0,62	1,74	1									0,63	0,99
	11:00	4,30	1,86	0,62	1,81	1									0,63	0,99
	12:00	4,46	1,71	0,62	2,13	1									0,63	0,99
	13:00	4,64	1,78	0,57	2,29	1									0,64	0,99
	14:00	4,50	1,62	0,48	2,39	1									0,54	0,98
	15:00	4,43	1,79	0,41	2,22	1									0,45	0,96
	16:00	4,47	2,78	0,45	1,25	1		1							0,45	0,99
	17:00	4,78	3,17	0,39	1,22	1		1							0,45	0,99
	18:00	4,90	2,79	0,27	1,84	1		1							0,45	0,93
	19:00	4,86	3,16	0,17	1,53	1		1							0,45	0,97
	20:00	4,72	2,97	0,24	1,52	1		1							0,45	0,99
	21:00	4,39	2,77	0,11	1,51	1		1							0,45	0,97
	22:00	4,05	2,75	0,06	1,24	1		1							0,41	0,95
	23:00	3,56	2,63	0,02	0,91	1		1							0,35	0,82

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 22/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,06	2,66	0,00	0,41	1		1							0,35	0,49
	01:00	2,67	2,58	0,00	0,09	1		1							0,35	0,37
	02:00	2,48	2,47	0,01	0,00	1		1							0,30	0,30
	03:00	2,39	2,39	0,00	0,00	1		1							0,20	0,39
	04:00	2,29	2,29	0,00	0,00	1		1							0,20	0,35
	05:00	2,29	2,29	0,00	0,00	1		1							0,20	0,33
	06:00	2,35	2,35	0,00	0,00	1		1							0,20	0,34
	07:00	2,65	2,65	0,00	0,00	1		1							0,25	0,33
	08:00	3,05	2,79	0,06	0,19	1		1							0,46	0,54
	09:00	3,31	1,97	0,02	1,32	1									0,80	0,96
	10:00	3,54	1,50	0,16	1,88	1									0,87	0,87
	11:00	3,61	1,81	0,19	1,61	1									0,97	0,97
	12:00	3,65	1,78	0,08	1,80	1									0,94	0,94
	13:00	3,61	1,63	0,17	1,81	1									0,92	0,92
	14:00	3,41	1,23	0,36	1,82	1									0,57	0,86
	15:00	3,58	1,40	0,46	1,72	1									0,49	0,94
	16:00	3,71	1,59	0,41	1,71	1									0,67	0,98
	17:00	4,06	1,50	0,54	2,02	1									0,57	0,98
	18:00	4,44	1,48	0,55	2,42	1									0,57	0,97
	19:00	4,59	1,60	0,56	2,43	1									0,57	0,99
	20:00	4,49	1,50	0,55	2,44	1									0,58	0,98
	21:00	4,31	1,27	0,60	2,43	1									0,61	0,96
	22:00	3,89	1,41	0,53	1,95	1									0,61	0,96
	23:00	3,44	1,43	0,51	1,49	1									0,61	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα															Friday, January 23, 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10							
TE (MW)			14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80							
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φόρτιο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΦΩΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4						DIESEL 5
Friday, January 23, 2026	00:00	60.28	58.67	1.61	0.00	1		1		1					1			1	33.53	12.41	13.68	64%	14,321	
	01:00	54.09	52.80	1.29	0.00	1		1		1					1			1	39.40	6.45	7.49	57%	13,451	
	02:00	51.99	50.27	1.72	0.00	1		1		1								1	24.83	9.66	12.19	67%	13,339	
	03:00	49.92	48.41	1.50	0.00	1		1		1								1	26.69	7.62	10.12	64%	13,064	
	04:00	49.11	47.64	1.47	0.00	1		1		1								1	27.46	6.90	9.31	63%	12,948	
	05:00	50.48	48.83	1.65	0.00	1		1		1								1	26.27	8.24	10.68	65%	13,126	
	06:00	56.90	54.68	2.22	0.00	1		1		1					1			1	37.52	11.82	10.30	59%	13,805	
	07:00	64.68	62.48	2.12	0.07	1		1		1					1			1	62.62	12.68	12.41	50%	21,441	
	08:00	71.77	67.61	2.64	1.52	1		1		1			1					1	57.49	15.81	18.05	54%	22,757	
	09:00	75.47	65.79	2.50	7.18	1		1		1			1		1			1	59.31	14.86	16.09	53%	22,250	
	10:00	76.93	63.39	2.17	11.37	1		1		1			1		1			1	61.71	12.14	13.36	51%	21,661	
	11:00	75.92	60.33	1.69	13.90	1		1		1			1		1			1	64.77	8.58	9.82	48%	20,889	
	12:00	77.78	60.23	2.15	15.40	1		1		1					1			1	31.97	12.68	15.78	65%	14,546	
	13:00	75.57	60.54	1.89	13.14	1		1		1					1			1	31.66	14.41	15.83	66%	14,591	
	14:00	74.20	64.97	1.20	8.03	1		1		1					1			1	27.23	18.20	19.57	70%	15,216	
	15:00	73.45	68.15	0.49	4.81	1		1		1					1			1	24.05	19.12	20.59	74%	15,660	
	16:00	77.64	75.94	0.07	1.63	1		1		1					1		1	1	33.36	20.98	22.61	69%	16,628	
	17:00	85.04	84.90	0.08	0.07	1		1		1			1		1		1	1	57.30	25.31	25.49	60%	25,595	
	18:00	89.27	88.75	0.52	0.00	1		1		1			1		1		1	1	53.45	26.74	26.78	62%	26,381	
	19:00	91.10	89.82	1.28	0.00	1		1		1			1		1		1	1	52.38	27.31	27.33	63%	26,597	
	20:00	89.53	86.61	2.92	0.00	1		1		1			1		1		1	1	55.59	26.81	26.86	61%	25,944	
	21:00	84.23	81.79	2.45	0.00	1		1		1			1		1		1	1	60.41	23.54	25.23	58%	24,928	
	22:00	76.81	74.50	2.31	0.00	1		1		1			1		1		1	1	67.70	18.06	17.81	52%	23,315	
	23:00	69.74	67.48	2.26	0.00	1		1		1					1		1	1	41.82	14.14	16.34	62%	15,381	
		1701.89 MWh																				ΑΔΛ: 7.67		447,833 €

Παρατηρήσεις:

1) Περικοπή Α/Π λόγω κακοκαιρίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα															Saturday, January 24, 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10						
TE (MW)			14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80						
ΕΡΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4					
Saturday, January 24, 2026	00:00	59.83	57.81	2.01	0.00	1		1		1	1				1			1	54.39	9.84	8.23	52%	18,940
	01:00	53.82	52.86	0.96	0.00	1		1	1	1								1	42.24	5.02	9.02	56%	18,795
	02:00	51.09	50.71	0.38	0.00	1		1		1	1							1	44.39	4.67	6.29	53%	18,264
	03:00	49.40	49.28	0.12	0.00	1		1										1	25.82	7.41	9.60	66%	13,194
	04:00	48.98	48.83	0.16	0.00	1		1		1								1	26.27	7.00	9.18	65%	13,126
	05:00	49.59	49.41	0.18	0.00	1		1		1								1	25.69	7.55	9.79	66%	13,213
	06:00	53.89	53.85	0.04	0.00	1		1		1				1				1	38.35	8.68	7.29	58%	13,681
	07:00	59.86	59.67	0.00	0.19	1		1		1								1	32.53	12.03	13.07	65%	14,465
	08:00	68.67	65.78	0.00	2.89	1		1		1					1			1	26.42	18.19	19.19	71%	15,330
	09:00	72.55	63.43	0.00	9.12	1		1		1								1	28.77	15.97	16.83	69%	14,999
	10:00	71.90	58.75	0.03	13.12	1		1		1								1	33.45	11.27	12.17	64%	14,333
	11:00	70.66	56.44	0.04	14.18	1		1		1								1	35.76	8.91	9.88	61%	13,996
	12:00	72.97	60.89	0.15	11.94	1		1		1								1	31.31	12.95	14.43	66%	14,640
	13:00	73.60	61.08	0.00	12.53	1		1		1								1	31.12	13.33	14.48	66%	14,667
	14:00	70.66	60.08	0.00	10.58	1		1		1								1	32.12	12.49	13.49	65%	14,525
	15:00	67.85	60.35	0.05	7.45	1		1		1								1	31.85	12.77	13.80	65%	14,563
	16:00	69.42	66.80	0.09	2.52	1		1		1								1	25.40	18.80	20.07	72%	15,472
	17:00	78.33	78.18	0.05	0.10	1		1		1			1					1	31.12	23.00	23.47	72%	16,934
	18:00	86.12	86.11	0.01	0.00	1		1		1			1	1				1	40.29	24.89	25.84	68%	17,867
	19:00	85.90	85.75	0.15	0.00	1		1		1			1	1	1			1	40.65	23.56	25.70	68%	17,747
	20:00	84.24	83.98	0.27	0.00	1		1		1			1	1				1	42.42	21.81	24.04	66%	17,508
	21:00	79.33	78.95	0.38	0.00	1		1		1			1					1	30.35	22.60	23.80	72%	16,968
	22:00	73.78	73.15	0.62	0.00	1		1		1			1					1	36.15	18.54	20.38	67%	16,175
23:00	68.34	67.44	0.90	0.00	1		1		1			1					1	41.86	12.87	14.94	62%	15,375	
1620.80 MWh																	ΑΔΛ: 6.84		374,778 €				

Παρατηρήσεις:

- 1) Περιτοπή Α/Π λόγω κακοκαιρίας.
2) Λειτουργία ΑΕΡ 3 καταιγίδων.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα															Sunday, January 25, 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.00	27.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10								
TE (MW)			14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80									
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)			
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4						DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Sunday, January 25, 2026	00:00	59.29	58.84	0.44	0.00			1		1					1		1				1	32.46	17.30	17.79	64%	14,172
	01:00	53.76	52.91	0.85	0.00			1		1					1		1				1	38.39	12.44	14.36	58%	13,301
	02:00	51.45	50.08	1.37	0.00			1		1					1		1				1	41.22	11.73	12.05	55%	12,868
	03:00	49.64	48.39	1.25	0.00			1		1					1		1				1	25.81	14.69	14.89	65%	12,889
	04:00	48.63	47.18	1.45	0.00			1		1					1		1				1	27.02	14.22	14.59	64%	12,707
	05:00	48.78	47.41	1.37	0.00			1		1					1		1				1	26.79	14.19	14.63	64%	12,742
	06:00	50.90	49.22	1.68	0.00			1		1					1		1				1	24.98	15.01	15.27	66%	13,011
	07:00	53.61	51.03	2.15	0.43			1		1					1		1				1	23.17	15.78	15.95	69%	13,277
	08:00	58.04	51.73	2.38	3.93			1		1			1		1		1				1	55.37	14.86	15.91	48%	19,659
	09:00	61.80	51.64	2.59	7.56			1		1			1		1		1				1	55.46	14.25	16.03	48%	19,628
	10:00	63.89	50.06	3.43	10.40			1		1			1		1		1				1	57.04	13.42	15.29	47%	19,185
	11:00	66.40	52.41	4.33	9.67			1		1			1		1		1				1	54.69	16.72	17.02	49%	19,840
	12:00	70.11	59.58	4.11	6.41			1		1			1		1		1				1	47.52	20.64	19.11	56%	21,725
	13:00	72.84	62.30	3.84	6.70			1		1			1		1		1				1	44.80	21.62	19.84	58%	22,398
	14:00	72.57	63.30	3.48	5.79			1		1			1		1		1				1	43.80	21.46	20.03	59%	22,640
	15:00	70.49	62.23	3.87	4.40			1		1			1		1		1				1	44.87	20.89	19.83	58%	22,380
	16:00	70.27	64.31	4.46	1.50			1		1			1		1		1				1	42.79	20.56	20.63	60%	22,881
	17:00	78.83	74.11	4.64	0.00			1		1			1		1	1	1				1	50.09	23.39	23.62	60%	24,127
	18:00	85.83	80.04	5.79	0.00			1		1			1		1	1	1				1	44.16	25.53	25.75	64%	25,335
	19:00	86.78	80.95	5.83	0.00			1		1			1		1	1	1				1	43.25	25.88	26.04	65%	25,526
	20:00	84.88	78.83	6.06	0.00			1		1			1		1	1	1				1	45.37	25.30	25.47	63%	25,080
	21:00	80.12	73.71	6.41	0.00			1		1			1		1	1	1				1	50.49	23.93	24.04	59%	23,969
	22:00	72.70	66.70	5.99	0.00			1		1			1		1	1	1				1	57.50	21.39	21.81	54%	22,352
	23:00	64.19	60.31	3.88	0.00			1		1					1		1				1	30.99	12.73	19.26	66%	14,381
		1575.80 MWh																				ΑΣΠ: 8.97		456,074 €		

Παρατηρήσεις:

1) περικοπή Α/Π λόγω έντονων ανέμων.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα															Monday, January 26, 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10									
TE (MW)			14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80									
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΦΩΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)			
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4						DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Monday, January 26, 2026	00:00	55.78	52.32	3.46	0.00			1		1					1		1				1	38.98	11.03	16.38	57%	13,213
	01:00	50.58	47.40	3.17	0.00			1		1					1		1				1	43.90	9.76	11.17	52%	12,444
	02:00	48.44	45.34	3.09	0.00			1		1					1						1	28.86	9.53	14.53	61%	12,430
	03:00	46.77	43.77	3.00	0.00			1		1					1						1	30.43	9.21	14.03	59%	12,185
	04:00	46.25	43.29	2.97	0.00			1		1					1						1	30.91	9.09	13.65	58%	12,110
	05:00	47.73	44.73	3.00	0.00			1		1					1						1	29.47	9.38	14.32	60%	12,336
	06:00	54.42	51.10	3.32	0.00			1		1					1		1				1	40.20	10.70	15.02	56%	13,097
	07:00	64.71	60.62	3.82	0.26			1		1					1		1				1	30.68	12.77	19.33	66%	14,425
	08:00	70.49	64.04	4.13	2.32			1		1				1		1		1			1	60.16	13.99	20.45	52%	21,715
	09:00	73.08	64.46	4.24	4.38			1		1			1		1		1				1	59.74	14.46	20.61	52%	21,811
	10:00	76.49	66.89	4.20	5.41	1		1		1			1		1		1				1	75.31	14.35	12.08	47%	21,595
	11:00	78.19	68.09	4.07	6.02	1		1		1			1		1		1				1	57.01	15.48	19.97	54%	22,801
	12:00	79.38	70.48	3.38	5.52	1		1		1			1				1				1	54.62	15.81	21.67	56%	23,361
	13:00	79.93	73.61	3.39	2.94	1		1		1			1				1				1	51.49	15.85	23.10	59%	24,074
	14:00	83.55	78.05	3.52	1.97	1		1		1	1		1				1				1	67.05	16.76	24.38	54%	29,360
	15:00	83.54	75.83	4.05	3.66	1		1		1	1		1				1				1	69.27	16.78	22.68	52%	28,560
	16:00	81.65	75.10	3.97	2.58	1		1		1	1		1				1				1	70.00	16.31	21.87	52%	28,348
	17:00	85.60	81.47	4.06	0.07	1		1		1	1		1				1				1	63.63	17.05	25.66	56%	30,141
	18:00	92.92	88.90	4.02	0.00	1		1		1	1		1		1		1				1	73.30	18.49	27.88	55%	30,849
	19:00	93.29	89.38	3.91	0.00	1		1		1			1		1		1				1	52.82	18.57	27.99	63%	26,509
	20:00	93.25	89.81	3.44	0.00	1		1		1			1		1		1				1	52.39	18.59	27.98	63%	26,596
	21:00	87.56	84.06	3.50	0.00	1		1		1			1		1		1				1	58.14	17.48	26.27	59%	25,411
	22:00	78.66	75.30	3.36	0.00	1		1		1			1		1		1				1	66.90	18.39	19.66	53%	23,498
	23:00	68.26	64.99	3.26	0.00	1		1		1					1		1				1	44.31	16.38	14.86	59%	15,025
		1720.52 MWh																			ΑΣΛ: 7.09		501,894 €			

Παρατηρήσεις:

- 1) Περικοπή Α/Π λόγω κακοκαιρίας.
- 2) Ενταξη ΑΕΡ Νο3 λόγω κακοκαιρίας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 27/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,81	2,46	0,35	0,00	1		1							0,36	0,58
	01:00	2,51	2,16	0,35	0,00	1		1							0,36	0,54
	02:00	1,98	1,62	0,36	0,00	1									0,36	0,65
	03:00	1,92	1,54	0,38	0,00	1									0,39	0,87
	04:00	2,10	1,69	0,41	0,00	1									0,42	0,99
	05:00	2,13	1,75	0,38	0,00	1									0,42	0,99
	06:00	2,23	1,90	0,33	0,00	1									0,42	0,98
	07:00	2,26	1,97	0,29	0,00	1									0,42	0,99
	08:00	2,84	2,62	0,22	0,00	1	1								0,42	0,79
	09:00	3,43	3,12	0,31	0,00	1	1								0,42	0,77
	10:00	3,50	3,41	0,10	0,00	1	1								0,42	0,71
	11:00	3,61	3,49	0,13	0,00	1	1								0,42	0,70
	12:00	3,63	3,63	0,00	0,00	1	1								0,42	0,73
	13:00	3,64	3,63	0,01	0,00	1	1								0,42	0,73
	14:00	3,48	3,45	0,02	0,00	1	1								0,42	0,73
	15:00	3,29	3,26	0,03	0,00	1	1								0,42	0,62
	16:00	3,43	3,26	0,17	0,00	1	1								0,42	0,63
	17:00	3,82	3,67	0,15	0,00	1	1								0,42	0,67
	18:00	4,19	4,18	0,01	0,00	1	1				1				0,42	0,56
	19:00	4,33	4,27	0,06	0,00	1	1				1				0,42	0,56
	20:00	4,31	4,10	0,21	0,00	1	1				1				0,42	0,58
	21:00	4,00	3,89	0,11	0,00	1	1				1				0,42	0,52
	22:00	3,69	3,57	0,12	0,00	1	1				1				0,42	0,47
	23:00	3,27	3,12	0,15	0,00	1	1				1				0,42	0,41

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου κατά τη διάρκεια της ημέρας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 28/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,74	2,35	0,39	0,00	1					1				0,42	0,63
	01:00	2,47	2,09	0,38	0,00	1					1				0,42	0,65
	02:00	2,33	2,09	0,24	0,00	1					1				0,42	0,64
	03:00	2,16	1,97	0,19	0,00	1					1				0,42	0,64
	04:00	2,09	2,00	0,09	0,00	1					1				0,42	0,66
	05:00	2,12	2,06	0,07	0,00	1					1				0,42	0,69
	06:00	2,33	2,07	0,26	0,00	1					1				0,42	0,83
	07:00	2,81	2,54	0,27	0,00	1					1				0,42	0,98
	08:00	2,78	2,72	0,06	0,00	1					1				0,58	0,67
	09:00	2,29	2,25	0,04	0,00	1					1				0,43	0,43
	10:00	2,27	2,26	0,01	0,00	1					1				0,37	0,37
	11:00	2,39	2,38	0,00	0,00	1					1				0,39	0,40
	12:00	2,70	2,69	0,00	0,00	1		1			1				0,43	0,43
	13:00	2,84	2,75	0,09	0,00	1		1							0,47	0,47
	14:00	2,92	2,60	0,31	0,00	1		1							0,54	0,55
	15:00	3,15	2,86	0,30	0,00	1		1							0,62	0,62
	16:00	3,26	2,75	0,52	0,00	1		1							0,61	0,61
	17:00	3,67	3,02	0,65	0,00	1		1							0,68	0,68
	18:00	4,16	3,67	0,49	0,00	1		1			1				0,65	0,65
	19:00	4,31	3,75	0,57	0,00	1		1			1				0,60	0,60
	20:00	4,30	3,70	0,60	0,00	1		1			1				0,62	0,62
	21:00	4,05	3,53	0,53	0,00	1		1			1				0,58	0,58
	22:00	3,68	3,17	0,51	0,00	1		1			1				0,52	0,52
	23:00	3,31	2,88	0,43	0,00	1		1			1				0,44	0,41

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο ΥΒΕ έμεινε εκτός λειτουργίας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 29/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,83	2,54	0,29	0,00	1		1			1				0,29	0,25
	01:00	2,50	1,91	0,60	0,00	1					1				0,59	0,62
	02:00	2,33	1,35	0,97	0,00	1									0,98	0,98
	03:00	2,24	1,26	0,98	0,00	1									0,99	0,99
	04:00	2,21	1,22	0,98	0,00	1									0,99	0,99
	05:00	2,20	1,22	0,98	0,00	1									0,99	0,99
	06:00	2,42	1,44	0,98	0,00	1									0,99	0,99
	07:00	2,81	1,83	0,98	0,00	1									0,99	0,99
	08:00	3,13	2,17	0,96	0,00	1					1				0,97	0,96
	09:00	3,41	2,53	0,88	0,00	1					1				0,89	0,89
	10:00	3,45	2,67	0,78	0,00	1					1				0,79	0,79
	11:00	3,52	2,84	0,69	0,00	1					1				0,75	0,74
	12:00	3,63	3,16	0,47	0,00	1		1							0,73	0,84
	13:00	3,74	3,01	0,73	0,00	1		1							0,74	0,87
	14:00	3,75	3,03	0,72	0,00	1		1							0,74	0,91
	15:00	3,82	3,56	0,27	0,00	1		1			1				0,58	0,76
	16:00	3,80	3,74	0,06	0,00	1		1			1				0,52	0,62
	17:00	3,94	3,76	0,18	0,00	1		1			1				0,53	0,60
	18:00	4,22	3,98	0,24	0,00	1		1			1				0,60	0,62
	19:00	4,42	4,16	0,26	0,00	1		1			1				0,61	0,62
	20:00	4,32	4,06	0,26	0,00	1		1			1				0,61	0,63
	21:00	3,97	3,75	0,22	0,00	1		1			1				0,56	0,56
	22:00	3,03	2,84	0,18	0,00	1		1							0,47	0,48
	23:00	2,71	2,54	0,17	0,00	1		1							0,43	0,42

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Ο ΥΒΕ έμεινε εκτός λειτουργίας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 30/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,28	2,16	0,12	0,00	1		1							0,32	0,32
	01:00	2,56	2,42	0,14	0,00	1		1							0,56	0,57
	02:00	1,96	1,81	0,16	0,00	1									0,59	0,58
	03:00	1,62	1,42	0,20	0,00	1									0,72	0,71
	04:00	1,62	1,36	0,26	0,00	1									0,73	0,73
	05:00	1,66	1,36	0,30	0,00	1									0,76	0,76
	06:00	1,83	1,49	0,34	0,00	1									0,86	0,87
	07:00	2,26	1,90	0,35	0,00	1									0,97	0,98
	08:00	2,38	2,09	0,29	0,00	1					1				0,76	0,76
	09:00	2,54	2,28	0,26	0,00	1					1				0,67	0,67
	10:00	2,82	2,59	0,23	0,00	1					1				0,58	0,58
	11:00	2,88	2,66	0,22	0,00	1					1				0,56	0,56
	12:00	2,69	2,51	0,18	0,00	1					1				0,46	0,45
	13:00	2,64	2,45	0,19	0,00	1					1				0,47	0,45
	14:00	2,55	2,40	0,15	0,00	1					1				0,47	0,48
	15:00	2,62	2,45	0,17	0,00	1					1				0,50	0,48
	16:00	2,87	2,59	0,28	0,00	1					1				0,53	0,52
	17:00	3,27	3,11	0,16	0,00	1		1			1				0,46	0,57
	18:00	3,84	3,68	0,16	0,00	1		1			1				0,54	0,54
	19:00	3,93	3,85	0,08	0,00	1		1			1				0,49	0,49
	20:00	3,91	3,90	0,01	0,00	1		1			1				0,50	0,50
	21:00	3,72	3,55	0,17	0,00	1		1			1				0,46	0,46
	22:00	3,45	3,33	0,12	0,00	1		1			1				0,43	0,43
	23:00	3,24	2,99	0,25	0,00	1		1			1				0,44	0,44

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 31/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,88	2,57	0,31	0,00	1		1							0,61	0,61
	01:00	2,56	2,08	0,48	0,00	1		1							0,59	0,60
	02:00	2,32	2,04	0,28	0,00	1					1				0,70	0,70
	03:00	2,22	1,94	0,28	0,00	1					1				0,71	0,79
	04:00	2,15	1,62	0,53	0,00	1									0,71	0,98
	05:00	2,15	1,52	0,63	0,00	1									0,71	0,99
	06:00	2,24	1,66	0,58	0,00	1									0,70	0,98
	07:00	2,44	1,95	0,49	0,00	1					1				0,49	0,98
	08:00	2,73	2,25	0,48	0,00	1					1				0,49	0,75
	09:00	2,79	2,38	0,41	0,00	1					1				0,49	0,63
	10:00	2,90	2,42	0,48	0,00	1					1				0,49	0,59
	11:00	2,93	2,44	0,49	0,00	1					1				0,49	0,60
	12:00	2,88	2,39	0,49	0,00	1					1				0,49	0,57
	13:00	3,21	2,73	0,48	0,00	1					1				0,49	0,65
	14:00	3,03	2,57	0,46	0,00	1					1				0,49	0,65
	15:00	2,66	2,38	0,28	0,00	1					1				0,50	0,52
	16:00	3,20	2,91	0,28	0,00	1		1			1				0,50	0,59
	17:00	3,72	3,58	0,14	0,00	1		1			1				0,50	0,66
	18:00	3,97	3,78	0,19	0,00	1		1			1				0,53	0,53
	19:00	3,97	3,73	0,25	0,00	1		1			1				0,50	0,49
	20:00	3,94	3,82	0,12	0,00	1		1			1				0,52	0,52
	21:00	3,79	3,77	0,01	0,00	1		1			1				0,49	0,49
	22:00	3,51	3,49	0,02	0,00	1		1			1				0,45	0,45
	23:00	3,20	3,15	0,04	0,00	1		1			1				0,51	0,51

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 03:30 - 18:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης