

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026	00:00	1,77	1,77	0,00	0,00		1								0,60	0,60
	01:00	1,40	1,40	0,00	0,00		1								0,60	0,60
	02:00	1,34	1,34	0,00	0,00		1								0,56	0,56
	03:00	1,35	1,35	0,00	0,00		1								0,47	0,47
	04:00	1,43	1,42	0,01	0,00		1								0,45	0,44
	05:00	1,43	1,38	0,05	0,00		1								0,44	0,44
	06:00	1,50	1,47	0,03	0,00		1								0,49	0,49
	07:00	1,66	1,66	0,00	0,00		1								0,59	0,59
	08:00	1,80	1,80	0,00	0,00		1								0,60	0,60
	09:00	1,89	1,89	0,00	0,00		1								0,60	0,60
	10:00	1,92	1,91	0,00	0,00		1								0,60	0,60
	11:00	1,92	1,92	0,00	0,00		1								0,60	0,60
	12:00	2,01	2,01	0,00	0,00		1								0,60	0,60
	13:00	2,14	1,85	0,00	0,29		1								0,60	0,60
	14:00	2,08	1,68	0,00	0,40		1								0,60	0,60
	15:00	1,96	1,56	0,00	0,40		1								0,60	0,60
	16:00	1,90	1,50	0,00	0,40		1								0,60	0,60
	17:00	2,00	1,60	0,00	0,40		1								0,60	0,60
	18:00	2,20	1,80	0,00	0,40		1								0,60	0,60
	19:00	2,32	1,72	0,00	0,60		1								0,60	0,60
	20:00	2,53	1,81	0,00	0,73		1								0,60	0,60
	21:00	2,68	1,88	0,00	0,80		1								0,60	0,60
	22:00	2,42	2,01	0,00	0,41		1					1			0,60	0,60
	23:00	2,24	1,94	0,00	0,30		1					1			0,51	0,51

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026	00:00	2,47	2,32	0,00	0,16		1				1	1			0,39	0,40
	01:00	2,24	2,22	0,01	0,01		1				1				0,60	0,60
	02:00	2,11	2,05	0,06	0,00		1				1				0,59	0,59
	03:00	2,06	2,05	0,01	0,00		1				1				0,55	0,55
	04:00	2,04	2,04	0,00	0,00		1				1				0,53	0,53
	05:00	2,01	2,01	0,00	0,00		1				1				0,50	0,50
	06:00	2,14	2,14	0,00	0,00		1				1				0,58	0,58
	07:00	2,41	2,41	0,00	0,00		1				1				0,60	0,60
	08:00	2,57	2,56	0,01	0,00		1				1				0,60	0,60
	09:00	2,73	2,73	0,01	0,00		1				1				0,60	0,60
	10:00	2,77	2,77	0,00	0,00		1				1				0,60	0,60
	11:00	2,78	2,77	0,00	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	12:00	2,86	2,84	0,02	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	13:00	2,91	2,88	0,03	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	14:00	2,86	2,85	0,00	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	15:00	2,73	2,68	0,05	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	16:00	2,70	2,69	0,01	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	17:00	2,74	2,69	0,05	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	18:00	2,87	2,85	0,02	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	19:00	3,02	3,02	0,00	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	20:00	3,21	3,17	0,04	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	21:00	3,42	3,34	0,08	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	22:00	3,10	2,95	0,15	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	23:00	2,79	2,51	0,28	0,00		1				1	1			0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το διάστημα 9:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026	00:00	2,48	2,13	0,32	0,03		1				1				0,56	0,56
	01:00	2,32	1,93	0,38	0,00		1				1				0,60	0,60
	02:00	2,16	1,72	0,44	0,00		1				1				0,60	0,60
	03:00	2,08	1,72	0,36	0,00		1								0,60	0,60
	04:00	2,08	1,87	0,21	0,00		1								0,60	0,60
	05:00	2,04	1,77	0,26	0,00		1								0,60	0,60
	06:00	2,17	1,79	0,38	0,00		1								0,60	0,60
	07:00	2,41	2,05	0,36	0,00		1				1				0,60	0,60
	08:00	2,63	2,27	0,36	0,00		1				1				0,60	0,60
	09:00	2,79	2,20	0,59	0,00		1				1				0,60	0,60
	10:00	2,83	2,25	0,58	0,00		1				1				0,60	0,60
	11:00	2,87	2,32	0,56	0,00		1				1				0,60	0,60
	12:00	2,88	2,46	0,42	0,00		1				1				0,60	0,60
	13:00	2,93	2,51	0,43	0,00		1				1				0,60	0,60
	14:00	2,95	2,56	0,39	0,00		1				1				0,60	0,60
	15:00	2,80	2,52	0,28	0,00		1				1				0,60	0,60
	16:00	2,79	2,55	0,24	0,00		1				1				0,60	0,60
	17:00	2,86	2,67	0,19	0,00		1				1				0,60	0,60
	18:00	2,96	2,75	0,21	0,00		1				1				0,60	0,60
	19:00	3,12	2,96	0,15	0,00		1				1				0,60	0,60
	20:00	3,34	3,15	0,18	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	21:00	3,52	3,33	0,19	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	22:00	3,20	3,01	0,19	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	23:00	2,91	2,70	0,18	0,03		1				1	1			0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το διάστημα 12:15 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026	00:00	2,53	2,28	0,25	0,00		1				1				0,60	0,60
	01:00	2,34	1,99	0,35	0,00		1				1				0,60	0,60
	02:00	2,23	1,93	0,30	0,00		1				1				0,60	0,60
	03:00	2,13	1,85	0,29	0,00		1								0,60	0,60
	04:00	2,08	1,92	0,16	0,00		1								0,60	0,60
	05:00	2,06	1,74	0,32	0,00		1								0,60	0,60
	06:00	2,21	1,74	0,47	0,00		1								0,60	0,60
	07:00	2,54	2,12	0,41	0,00		1				1				0,60	0,60
	08:00	2,73	2,26	0,47	0,00		1				1				0,60	0,60
	09:00	2,93	2,48	0,45	0,00		1				1				0,60	0,60
	10:00	2,95	2,64	0,31	0,00		1				1				0,60	0,60
	11:00	3,04	2,64	0,40	0,00		1				1				0,60	0,60
	12:00	3,11	2,70	0,41	0,00		1				1				0,60	0,60
	13:00	3,15	2,72	0,35	0,09		1				1				0,60	0,60
	14:00	3,12	2,38	0,34	0,40		1				1				0,60	0,60
	15:00	3,00	2,20	0,37	0,42		1				1				0,60	0,60
	16:00	2,93	2,20	0,31	0,43		1				1				0,60	0,60
	17:00	2,91	2,13	0,36	0,43		1				1				0,60	0,60
	18:00	3,06	2,17	0,45	0,43		1				1				0,60	0,60
	19:00	3,18	2,23	0,42	0,53		1				1				0,60	0,60
	20:00	3,38	2,40	0,25	0,73		1				1				0,60	0,60
	21:00	3,59	2,38	0,37	0,83		1				1				0,60	0,60
	22:00	3,29	2,33	0,32	0,64		1				1				0,60	0,60
	23:00	2,86	2,03	0,43	0,40		1				1				0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το διάστημα 09:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026	00:00	2,49	2,09	0,39	0,01		1				1				0,60	0,60
	01:00	2,34	2,06	0,28	0,00		1						1		0,57	0,57
	02:00	2,21	2,03	0,18	0,00								1		0,60	0,60
	03:00	2,19	1,88	0,28	0,03								1		0,60	0,60
	04:00	2,13	1,78	0,30	0,05								1		0,60	0,60
	05:00	2,14	1,94	0,15	0,05								1		0,60	0,60
	06:00	2,30	1,92	0,34	0,04								1		0,60	0,60
	07:00	2,47	2,29	0,18	0,00						1		1		0,60	0,60
	08:00	2,71	2,60	0,11	0,00						1		1		0,60	0,60
	09:00	2,86	2,83	0,03	0,00						1		1		0,60	0,60
	10:00	2,98	2,96	0,02	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	11:00	3,00	3,00	0,00	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	12:00	3,14	2,80	0,00	0,34						1		1		0,58	0,58
	13:00	3,11	2,73	0,00	0,38						1		1		0,60	0,60
	14:00	3,09	2,69	0,00	0,40						1		1		0,60	0,60
	15:00	2,94	2,54	0,00	0,40		1				1				0,52	0,52
	16:00	2,72	2,30	0,02	0,40		1				1				0,60	0,60
	17:00	2,85	2,39	0,07	0,40		1				1				0,60	0,60
	18:00	3,01	2,47	0,14	0,40		1				1				0,60	0,60
	19:00	3,12	2,50	0,23	0,40		1				1				0,60	0,60
	20:00	3,28	2,58	0,21	0,50		1				1				0,60	0,60
	21:00	3,44	2,77	0,16	0,50		1				1				0,60	0,60
	22:00	3,22	2,74	0,08	0,40		1				1				0,60	0,60
	23:00	2,90	2,46	0,05	0,40		1				1				0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε ρ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026	00:00	2,59	2,46	0,12	0,01		1				1				0,60	0,60
	01:00	2,44	2,34	0,11	0,00		1				1				0,60	0,60
	02:00	2,24	2,01	0,23	0,00		1				1				0,60	0,60
	03:00	2,15	1,89	0,26	0,00		1				1				0,60	0,60
	04:00	2,08	1,78	0,31	0,00		1								0,60	0,60
	05:00	2,09	1,75	0,34	0,00		1								0,60	0,60
	06:00	2,15	1,76	0,40	0,00		1								0,60	0,60
	07:00	2,39	1,93	0,45	0,00		1				1				0,60	0,60
	08:00	2,58	2,10	0,48	0,00		1				1				0,60	0,60
	09:00	2,75	2,42	0,33	0,00		1				1				0,60	0,60
	10:00	2,96	2,72	0,24	0,00		1				1				0,60	0,60
	11:00	3,03	2,60	0,43	0,00		1				1				0,60	0,60
	12:00	3,05	2,40	0,31	0,34		1				1				0,60	0,60
	13:00	3,08	2,45	0,22	0,40		1				1				0,60	0,60
	14:00	3,11	2,35	0,36	0,40		1				1				0,60	0,60
	15:00	2,89	2,09	0,40	0,40		1				1				0,60	0,60
	16:00	2,79	1,87	0,52	0,40		1				1				0,60	0,60
	17:00	2,85	1,89	0,56	0,40		1				1				0,60	0,60
	18:00	3,04	2,05	0,58	0,40		1				1				0,60	0,60
	19:00	3,18	2,19	0,59	0,40		1				1				0,60	0,60
	20:00	3,27	2,29	0,57	0,40		1				1				0,60	0,60
	21:00	3,51	2,36	0,56	0,60		1				1				0,60	0,60
	22:00	3,23	2,43	0,40	0,40		1				1				0,60	0,60
	23:00	2,94	2,31	0,23	0,40		1				1				0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026	00:00	2,65	2,49	0,14	0,01		1				1				0,60	0,60
	01:00	2,39	2,26	0,13	0,00		1				1				0,60	0,60
	02:00	2,24	2,15	0,09	0,00		1				1				0,60	0,60
	03:00	2,16	2,05	0,11	0,00		1				1				0,59	0,59
	04:00	2,10	1,83	0,27	0,00		1				1				0,59	0,59
	05:00	2,08	1,67	0,41	0,00		1								0,60	0,60
	06:00	2,14	1,66	0,47	0,00		1								0,60	0,60
	07:00	2,32	1,96	0,36	0,00		1								0,60	0,60
	08:00	2,51	2,28	0,23	0,00		1				1				0,60	0,60
	09:00	2,66	2,50	0,16	0,00		1				1				0,60	0,60
	10:00	2,81	2,74	0,07	0,00		1				1				0,60	0,60
	11:00	2,94	2,86	0,08	0,00		1				1				0,60	0,60
	12:00	3,06	2,62	0,09	0,36		1				1				0,60	0,60
	13:00	3,07	2,56	0,11	0,40		1				1				0,60	0,60
	14:00	2,95	2,40	0,15	0,40		1				1				0,60	0,60
	15:00	2,81	2,14	0,27	0,40		1				1				0,60	0,60
	16:00	2,72	1,97	0,35	0,40		1				1				0,60	0,60
	17:00	2,73	1,85	0,47	0,40		1				1				0,60	0,60
	18:00	2,94	1,96	0,57	0,40		1				1				0,60	0,60
	19:00	3,08	2,11	0,57	0,40		1				1				0,60	0,60
	20:00	3,14	2,18	0,56	0,40		1				1				0,60	0,60
	21:00	3,30	2,21	0,50	0,60		1				1				0,60	0,60
	22:00	3,13	2,39	0,34	0,40		1				1				0,60	0,60
	23:00	2,87	2,20	0,26	0,40		1				1				0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026	00:00	2,65	2,40	0,24	0,01		1				1				0,60	0,60
	01:00	2,47	2,29	0,17	0,00		1				1				0,60	0,60
	02:00	2,26	2,01	0,26	0,00								1		0,57	0,56
	03:00	2,19	1,94	0,25	0,00								1		0,60	0,60
	04:00	2,16	1,80	0,36	0,00								1		0,60	0,60
	05:00	2,17	1,73	0,44	0,00								1		0,60	0,60
	06:00	2,33	1,88	0,45	0,00								1		0,60	0,60
	07:00	2,54	2,10	0,45	0,00								1		0,60	0,60
	08:00	2,74	2,39	0,35	0,00						1		1		0,60	0,60
	09:00	2,92	2,63	0,29	0,00						1		1		0,60	0,60
	10:00	2,98	2,65	0,33	0,00						1		1		0,60	0,60
	11:00	3,04	2,69	0,35	0,00						1		1		0,60	0,60
	12:00	3,13	2,68	0,44	0,00						1		1		0,60	0,60
	13:00	3,27	2,78	0,49	0,00						1		1		0,60	0,60
	14:00	3,17	2,65	0,52	0,00						1		1		0,60	0,60
	15:00	3,03	2,65	0,38	0,00						1		1		0,60	0,60
	16:00	2,94	2,41	0,53	0,00						1		1		0,60	0,60
	17:00	3,03	2,47	0,56	0,00							1	1		0,60	0,60
	18:00	3,27	2,74	0,53	0,00							1	1		0,60	0,60
	19:00	3,43	2,95	0,47	0,00			1					1		0,60	0,60
	20:00	3,67	3,25	0,42	0,00			1					1		0,60	0,60
	21:00	3,81	3,33	0,48	0,00			1					1		0,60	0,60
	22:00	3,56	3,10	0,46	0,00			1					1		0,60	0,60
	23:00	3,20	2,79	0,41	0,00			1					1		0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026	00:00	2,81	2,49	0,32	0,00							1	1		0,60	0,60
	01:00	2,51	2,06	0,46	0,00							1	1		0,60	0,60
	02:00	2,33	1,84	0,49	0,00								1		0,60	0,60
	03:00	2,28	1,74	0,53	0,00								1		0,60	0,60
	04:00	2,26	1,83	0,43	0,00								1		0,60	0,60
	05:00	2,24	1,84	0,40	0,00								1		0,60	0,60
	06:00	2,36	2,03	0,33	0,00								1		0,60	0,60
	07:00	2,67	2,36	0,30	0,00							1	1		0,60	0,60
	08:00	2,84	2,57	0,27	0,00							1	1		0,60	0,60
	09:00	3,01	2,66	0,35	0,00							1	1		0,60	0,60
	10:00	3,09	2,80	0,30	0,00							1	1		0,60	0,60
	11:00	3,18	2,97	0,22	0,00							1	1		0,60	0,60
	12:00	3,29	2,96	0,33	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	13:00	3,35	2,91	0,44	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	14:00	3,27	2,79	0,48	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	15:00	3,09	2,59	0,51	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	16:00	3,01	2,49	0,52	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	17:00	3,05	2,47	0,58	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	18:00	3,27	2,72	0,55	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	19:00	3,38	2,83	0,54	0,00			1					1		0,60	0,60
	20:00	3,53	3,10	0,42	0,00			1					1		0,60	0,60
	21:00	3,78	3,37	0,41	0,00			1			1		1		0,60	0,60
	22:00	3,51	3,15	0,35	0,00			1					1		0,60	0,60
	23:00	3,16	2,88	0,28	0,00			1					1		0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026	00:00	2,92	2,64	0,28	0,00			1					1		0,60	0,59
	01:00	2,51	2,28	0,23	0,00						1		1		0,60	0,60
	02:00	2,35	2,08	0,26	0,00						1		1		0,60	0,60
	03:00	2,33	2,05	0,28	0,00								1		0,60	0,60
	04:00	2,24	1,98	0,26	0,00								1		0,60	0,60
	05:00	2,26	2,05	0,20	0,00								1		0,60	0,60
	06:00	2,39	2,15	0,24	0,00								1		0,60	0,60
	07:00	2,67	2,41	0,26	0,00						1		1		0,60	0,60
	08:00	2,90	2,62	0,28	0,00						1		1		0,60	0,60
	09:00	3,04	2,82	0,22	0,00						1		1		0,60	0,60
	10:00	3,14	2,93	0,21	0,00						1		1		0,60	0,60
	11:00	3,18	3,02	0,16	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	12:00	3,22	3,02	0,20	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	13:00	3,30	2,96	0,33	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	14:00	3,26	2,98	0,28	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	15:00	3,06	2,79	0,27	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	16:00	3,00	2,70	0,31	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	17:00	3,04	2,77	0,27	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	18:00	3,20	2,87	0,33	0,00						1	1	1		0,60	0,59
	19:00	3,41	2,91	0,49	0,00			1					1		0,60	0,60
	20:00	3,53	3,06	0,47	0,00			1					1		0,60	0,60
	21:00	3,76	3,45	0,31	0,00			1			1		1		0,60	0,60
	22:00	3,57	3,31	0,26	0,00			1			1		1		0,60	0,60
	23:00	3,27	3,02	0,25	0,00			1					1		0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026	00:00	2,93	2,71	0,22	0,00			1					1		0,59	0,59
	01:00	2,64	2,51	0,13	0,00			1					1		0,48	0,48
	02:00	2,45	2,36	0,09	0,00						1		1		0,60	0,59
	03:00	2,36	2,26	0,09	0,00						1		1		0,60	0,60
	04:00	2,30	2,20	0,11	0,00						1		1		0,59	0,59
	05:00	2,26	2,08	0,18	0,00						1		1		0,55	0,55
	06:00	2,40	2,25	0,15	0,00						1		1		0,59	0,60
	07:00	2,72	2,56	0,16	0,00						1		1		0,60	0,60
	08:00	2,96	2,75	0,21	0,00						1		1		0,60	0,60
	09:00	3,09	2,91	0,18	0,00						1		1		0,60	0,60
	10:00	3,15	3,06	0,09	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	11:00	3,18	3,05	0,12	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	12:00	3,30	3,15	0,15	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	13:00	3,40	3,27	0,13	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	14:00	3,33	3,25	0,08	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	15:00	3,25	3,18	0,07	0,00			1					1		0,60	0,60
	16:00	3,17	3,02	0,15	0,00			1					1		0,60	0,60
	17:00	3,18	2,94	0,24	0,00			1					1		0,60	0,60
	18:00	3,30	3,08	0,22	0,00			1					1		0,60	0,60
	19:00	3,46	3,18	0,28	0,00			1					1		0,60	0,60
	20:00	3,55	3,26	0,28	0,00			1					1		0,60	0,60
	21:00	3,72	3,62	0,10	0,00			1			1		1		0,60	0,60
	22:00	3,54	3,47	0,06	0,00			1			1		1		0,60	0,60
	23:00	3,24	3,20	0,04	0,00			1					1		0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το διάστημα 09:40 με 19:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΥΒΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε- ρ- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026	00:00	2,86	2,83	0,03	0,00			1					1		0,60	0,60
	01:00	2,60	2,56	0,04	0,00			1					1		0,53	0,54
	02:00	2,41	2,32	0,09	0,00						1		1		0,60	0,60
	03:00	2,32	2,11	0,20	0,00						1		1		0,59	0,59
	04:00	2,27	2,08	0,19	0,00						1		1		0,56	0,56
	05:00	2,28	2,10	0,18	0,00								1		0,60	0,60
	06:00	2,42	2,22	0,19	0,00						1		1		0,60	0,60
	07:00	2,66	2,54	0,12	0,00						1		1		0,60	0,60
	08:00	2,87	2,83	0,05	0,00						1		1		0,60	0,60
	09:00	3,00	2,98	0,01	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	10:00	3,05	3,02	0,02	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	11:00	3,18	3,17	0,01	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	12:00	3,24	3,22	0,02	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	13:00	3,29	3,25	0,04	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	14:00	3,32	3,23	0,09	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	15:00	3,20	3,10	0,10	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	16:00	3,10	3,03	0,07	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	17:00	3,07	3,05	0,02	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	18:00	3,24	2,97	0,09	0,18						1	1	1		0,60	0,60
	19:00	3,40	2,93	0,47	0,00		1				1	1	1		0,60	0,60
	20:00	3,51	2,93	0,58	0,00		1						1		0,60	0,60
	21:00	3,62	3,03	0,59	0,00		1						1		0,60	0,60
	22:00	3,53	2,94	0,59	0,00		1						1		0,60	0,60
	23:00	3,15	2,57	0,58	0,00		1				1		1		0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το διάστημα 09:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το διάστημα 09:00 με 19:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΥΒΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026	00:00	2,81	2,25	0,56	0,00		1				1				0,60	0,60
	01:00	2,59	2,06	0,54	0,00		1				1				0,60	0,60
	02:00	2,44	1,91	0,54	0,00		1				1				0,60	0,60
	03:00	2,33	1,80	0,54	0,00		1				1				0,60	0,60
	04:00	2,27	1,75	0,51	0,00		1								0,60	0,60
	05:00	2,28	1,70	0,58	0,00		1				1				0,60	0,60
	06:00	2,34	1,75	0,56	0,02		1				1				0,60	0,60
	07:00	2,41	1,88	0,54	0,00		1				1				0,60	0,60
	08:00	2,64	2,17	0,46	0,00		1				1				0,60	0,60
	09:00	2,74	2,22	0,52	0,00		1				1				0,60	0,60
	10:00	2,85	2,51	0,34	0,00		1	1			1				0,60	0,60
	11:00	3,00	2,40	0,58	0,02		1	1							0,60	0,60
	12:00	3,16	2,57	0,59	0,00		1	1							0,60	0,60
	13:00	3,19	2,60	0,59	0,00		1	1							0,60	0,60
	14:00	3,21	2,64	0,57	0,00		1	1							0,60	0,60
	15:00	3,13	2,56	0,58	0,00		1	1							0,60	0,60
	16:00	3,21	2,50	0,59	0,12		1	1							0,60	0,60
	17:00	3,32	2,68	0,59	0,05		1	1							0,60	0,60
	18:00	3,35	2,72	0,59	0,05		1	1							0,60	0,60
	19:00	3,43	2,80	0,59	0,05		1	1							0,60	0,60
	20:00	3,46	2,83	0,59	0,04		1	1							0,60	0,60
	21:00	3,58	2,96	0,59	0,04		1	1							0,60	0,60
	22:00	3,40	2,76	0,59	0,04		1	1							0,60	0,60
	23:00	3,02	2,39	0,59	0,04		1	1							0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το διάστημα 09:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το διάστημα 16:10 με 16:45 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΥΒΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026	00:00	2,63	2,04	0,59	0,00		1				1				0,60	0,60
	01:00	2,46	1,83	0,59	0,04		1				1				0,60	0,60
	02:00	2,28	1,65	0,59	0,04		1								0,60	0,60
	03:00	2,19	1,58	0,57	0,04		1								0,60	0,60
	04:00	2,16	1,58	0,55	0,04		1								0,60	0,60
	05:00	2,12	1,51	0,58	0,03		1								0,60	0,60
	06:00	2,23	1,66	0,55	0,03		1								0,60	0,60
	07:00	2,38	1,83	0,54	0,00		1				1				0,60	0,60
	08:00	2,48	1,89	0,55	0,04		1				1				0,60	0,60
	09:00	2,69	2,11	0,53	0,05		1				1				0,60	0,60
	10:00	2,78	2,19	0,54	0,05		1				1				0,60	0,60
	11:00	2,89	2,30	0,54	0,05		1				1				0,60	0,60
	12:00	3,08	2,47	0,52	0,09		1	1							0,59	0,59
	13:00	3,22	1,50	0,59	1,14		1								0,60	0,60
	14:00	3,04	1,42	0,59	1,03		1								0,60	0,60
	15:00	2,80	1,29	0,57	0,94		1								0,60	0,60
	16:00	2,76	1,35	0,57	0,85		1								0,60	0,60
	17:00	2,79	1,41	0,55	0,84		1								0,60	0,60
	18:00	2,93	1,58	0,52	0,83		1								0,60	0,60
	19:00	3,13	1,68	0,46	1,00		1								0,52	0,60
	20:00	3,24	1,57	0,39	1,28		1								0,40	0,60
	21:00	3,32	1,65	0,37	1,30		1								0,40	0,60
	22:00	3,15	2,16	0,29	0,70		1				1				0,37	0,60
	23:00	2,88	2,14	0,31	0,43		1				1				0,35	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Μερική διακοπή στις 21:50 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026	00:00	2,56	2,23	0,33	0,00		1				1				0,35	0,60
	01:00	2,31	1,97	0,34	0,00		1				1				0,35	0,60
	02:00	2,16	1,82	0,34	0,00		1								0,35	0,60
	03:00	2,04	1,70	0,34	0,00		1								0,35	0,60
	04:00	2,04	1,70	0,33	0,00		1								0,35	0,60
	05:00	2,05	1,71	0,34	0,00		1								0,35	0,60
	06:00	2,19	1,85	0,34	0,00		1								0,49	0,60
	07:00	2,44	2,06	0,37	0,00		1				1				0,58	0,59
	08:00	2,61	2,22	0,39	0,00		1				1				0,60	0,60
	09:00	2,77	2,53	0,24	0,00		1				1				0,60	0,60
	10:00	2,92	2,83	0,09	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	11:00	3,01	2,98	0,03	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	12:00	3,07	2,47	0,03	0,57		1				1				0,60	0,60
	13:00	3,17	2,45	0,02	0,70		1				1				0,60	0,60
	14:00	3,19	2,49	0,00	0,70		1				1	1			0,56	0,56
	15:00	3,06	2,64	0,01	0,41		1				1				0,60	0,60
	16:00	2,91	2,51	0,00	0,40		1				1				0,60	0,60
	17:00	2,90	2,50	0,00	0,40		1				1				0,60	0,60
	18:00	3,07	2,66	0,01	0,40		1				1				0,60	0,60
	19:00	3,28	2,88	0,00	0,40		1	1							0,60	0,60
	20:00	3,40	3,01	0,00	0,39		1	1							0,60	0,60
	21:00	3,62	3,22	0,00	0,40		1	1							0,60	0,60
	22:00	3,40	3,00	0,00	0,40		1	1							0,60	0,60
	23:00	3,03	2,50	0,00	0,52		1				1				0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026	00:00	2,73	2,54	0,00	0,19		1				1				0,60	0,60
	01:00	2,48	2,48	0,00	0,00		1				1				0,60	0,60
	02:00	2,27	2,27	0,00	0,00		1				1				0,60	0,60
	03:00	2,19	2,19	0,00	0,00		1				1				0,60	0,60
	04:00	2,14	2,14	0,00	0,00		1				1				0,58	0,58
	05:00	2,13	2,13	0,00	0,00		1				1				0,57	0,57
	06:00	2,30	2,30	0,00	0,00		1				1				0,60	0,60
	07:00	2,51	2,51	0,00	0,00		1				1				0,60	0,60
	08:00	2,74	2,74	0,00	0,00		1	1							0,60	0,60
	09:00	2,93	2,93	0,00	0,00		1	1							0,60	0,60
	10:00	3,06	3,06	0,00	0,00		1	1							0,60	0,60
	11:00	3,19	3,19	0,00	0,00		1	1							0,60	0,60
	12:00	3,28	2,92	0,00	0,36		1	1							0,60	0,60
	13:00	3,36	2,96	0,00	0,40		1	1							0,60	0,60
	14:00	3,32	2,92	0,00	0,40		1	1							0,60	0,60
	15:00	3,08	2,68	0,00	0,40		1	1							0,60	0,60
	16:00	3,02	2,62	0,00	0,40		1	1							0,60	0,60
	17:00	2,99	2,59	0,00	0,40		1	1							0,59	0,60
	18:00	3,24	2,83	0,00	0,40		1	1							0,60	0,60
	19:00	3,40	2,98	0,02	0,40		1	1							0,60	0,60
	20:00	3,53	3,12	0,00	0,40		1	1							0,60	0,60
	21:00	3,67	3,25	0,01	0,40		1	1							0,60	0,60
	22:00	3,47	3,03	0,05	0,40		1	1							0,60	0,60
	23:00	3,50	3,00	0,10	0,40		1	1							0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026	00:00	3,07	2,61	0,07	0,40		1				1				0,60	0,60
	01:00	2,86	2,42	0,03	0,40		1				1				0,60	0,60
	02:00	2,67	2,24	0,02	0,40		1				1				0,60	0,60
	03:00	2,59	2,18	0,01	0,40		1				1				0,60	0,60
	04:00	2,52	2,11	0,01	0,40		1				1				0,60	0,60
	05:00	2,53	2,13	0,00	0,40		1				1				0,60	0,60
	06:00	2,65	2,25	0,00	0,40		1				1				0,60	0,60
	07:00	2,86	2,45	0,00	0,40		1				1				0,60	0,60
	08:00	3,17	2,76	0,00	0,40		1	1							0,60	0,60
	09:00	3,39	2,97	0,02	0,40		1	1							0,60	0,60
	10:00	3,56	3,14	0,02	0,40		1	1							0,60	0,60
	11:00	3,71	3,25	0,05	0,40		1	1							0,60	0,60
	12:00	3,80	3,30	0,09	0,40		1	1			1				0,60	0,60
	13:00	3,83	3,20	0,23	0,40		1	1			1				0,60	0,60
	14:00	3,73	3,13	0,20	0,40		1	1							0,60	0,60
	15:00	3,55	2,98	0,17	0,40		1	1							0,60	0,60
	16:00	3,51	2,90	0,21	0,40		1	1							0,60	0,60
	17:00	3,48	2,76	0,34	0,38		1	1							0,60	0,60
	18:00	3,31	2,83	0,47	0,00		1	1							0,60	0,60
	19:00	3,43	2,96	0,47	0,00		1	1							0,60	0,60
	20:00	3,55	3,04	0,50	0,00		1	1							0,60	0,60
	21:00	3,77	3,23	0,54	0,00		1	1			1				0,60	0,60
	22:00	3,54	3,13	0,41	0,00		1	1			1				0,43	0,60
	23:00	3,23	2,83	0,40	0,00		1	1			1				0,41	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Κατά το διάστημα 22:40 με 23:55, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G3.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026	00:00	2,85	2,43	0,42	0,00		1				1				0,44	0,60
	01:00	2,56	2,19	0,37	0,00		1				1				0,44	0,60
	02:00	2,41	2,10	0,32	0,00		1				1				0,44	0,60
	03:00	2,35	2,07	0,28	0,00		1				1				0,44	0,60
	04:00	2,30	1,89	0,42	0,00		1				1				0,44	0,60
	05:00	2,31	1,88	0,43	0,00		1								0,44	0,60
	06:00	2,42	1,99	0,43	0,00		1				1				0,44	0,60
	07:00	2,63	2,18	0,45	0,00		1				1				0,46	0,60
	08:00	2,93	2,35	0,57	0,00		1				1				0,60	0,60
	09:00	3,19	2,64	0,54	0,00		1	1							0,60	0,60
	10:00	3,33	2,75	0,58	0,00		1	1							0,60	0,60
	11:00	3,32	2,75	0,56	0,00		1	1							0,60	0,60
	12:00	3,35	2,78	0,57	0,00		1	1							0,60	0,60
	13:00	3,37	2,81	0,56	0,00		1	1							0,60	0,60
	14:00	3,27	2,83	0,45	0,00		1	1							0,60	0,60
	15:00	3,23	2,84	0,38	0,00		1	1							0,60	0,60
	16:00	3,13	2,71	0,40	0,02		1	1							0,60	0,60
	17:00	3,10	2,58	0,52	0,00		1	1							0,60	0,60
	18:00	3,27	2,73	0,54	0,00		1	1							0,60	0,60
	19:00	3,40	2,85	0,52	0,03		1	1							0,60	0,60
	20:00	3,63	3,12	0,46	0,04		1	1							0,60	0,60
	21:00	3,77	3,43	0,35	0,00		1	1			1				0,60	0,60
	22:00	3,61	3,28	0,33	0,00		1	1			1				0,60	0,60
	23:00	3,27	3,02	0,25	0,00		1	1							0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026	00:00	2,94	2,66	0,25	0,03		1				1				0,50	0,60
	01:00	2,51	2,19	0,32	0,00		1				1				0,39	0,60
	02:00	2,33	1,89	0,43	0,00		1				1				0,45	0,60
	03:00	2,25	1,81	0,44	0,00		1								0,45	0,60
	04:00	2,19	1,77	0,42	0,00		1								0,45	0,60
	05:00	2,21	1,79	0,39	0,03		1								0,45	0,60
	06:00	2,37	1,91	0,43	0,03		1								0,45	0,60
	07:00	2,57	2,10	0,44	0,03		1				1				0,45	0,60
	08:00	2,80	2,27	0,50	0,03		1				1				0,51	0,60
	09:00	2,92	2,30	0,59	0,03		1				1				0,60	0,60
	10:00	3,05	2,42	0,59	0,04		1				1				0,60	0,60
	11:00	3,10	2,48	0,59	0,04		1				1				0,60	0,60
	12:00	3,17	2,22	0,58	0,37		1				1				0,60	0,60
	13:00	3,26	2,25	0,56	0,45		1				1				0,60	0,60
	14:00	3,27	2,24	0,59	0,44		1				1				0,60	0,60
	15:00	3,09	2,07	0,59	0,43		1				1				0,60	0,60
	16:00	2,99	1,97	0,59	0,44		1				1				0,60	0,60
	17:00	3,06	2,03	0,59	0,44		1				1				0,60	0,60
	18:00	3,20	2,18	0,58	0,45		1				1				0,60	0,60
	19:00	3,40	2,41	0,54	0,45		1				1				0,60	0,60
	20:00	3,52	2,48	0,50	0,54		1				1	1			0,60	0,60
	21:00	3,68	2,70	0,45	0,54		1				1	1			0,60	0,60
	22:00	3,50	2,72	0,38	0,40		1				1	1			0,60	0,60
	23:00	3,13	2,44	0,35	0,33		1				1	1			0,58	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026	00:00	2,87	2,52	0,33	0,03		1				1	1			0,40	0,60
	01:00	2,54	2,33	0,21	0,00		1				1				0,40	0,60
	02:00	2,37	2,22	0,15	0,00		1				1				0,40	0,60
	03:00	2,32	2,15	0,15	0,02		1				1				0,40	0,60
	04:00	2,21	2,00	0,18	0,03		1				1				0,40	0,60
	05:00	2,18	1,88	0,27	0,03		1				1				0,40	0,60
	06:00	2,32	1,97	0,32	0,03		1				1				0,40	0,60
	07:00	2,51	2,13	0,36	0,02		1				1				0,40	0,60
	08:00	2,72	2,31	0,41	0,00		1				1				0,46	0,60
	09:00	2,91	2,43	0,44	0,04		1				1				0,60	0,60
	10:00	3,13	2,71	0,37	0,04		1				1	1			0,60	0,60
	11:00	3,18	2,72	0,42	0,04		1				1	1			0,60	0,60
	12:00	3,28	2,46	0,41	0,40		1				1				0,60	0,60
	13:00	3,37	2,28	0,42	0,67		1				1				0,60	0,60
	14:00	3,33	2,25	0,39	0,69		1				1				0,60	0,60
	15:00	3,17	2,24	0,30	0,63		1				1				0,60	0,60
	16:00	3,10	1,94	0,44	0,72		1				1				0,60	0,60
	17:00	3,13	1,98	0,44	0,70		1				1				0,60	0,60
	18:00	3,23	1,89	0,54	0,80		1				1				0,60	0,60
	19:00	3,31	2,03	0,48	0,80		1				1				0,60	0,60
	20:00	3,42	2,08	0,53	0,80		1				1				0,60	0,60
	21:00	3,39	1,93	0,46	1,00		1				1				0,60	0,60
	22:00	3,31	1,99	0,32	1,00		1				1				0,60	0,60
	23:00	3,02	2,29	0,31	0,42		1				1				0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026	00:00	2,83	2,51	0,31	0,01		1				1	1			0,60	0,60
	01:00	2,63	2,38	0,25	0,00		1				1	1			0,59	0,59
	02:00	2,39	2,15	0,25	0,00		1				1				0,60	0,60
	03:00	2,32	2,05	0,27	0,00		1				1				0,60	0,60
	04:00	2,24	1,92	0,33	0,00		1				1				0,60	0,60
	05:00	2,21	1,88	0,33	0,00		1				1				0,60	0,60
	06:00	2,29	2,04	0,25	0,00		1				1				0,60	0,60
	07:00	2,50	1,95	0,27	0,29		1				1				0,58	0,57
	08:00	2,70	1,78	0,33	0,60		1								0,60	0,60
	09:00	2,99	1,78	0,43	0,78		1								0,60	0,60
	10:00	3,10	2,05	0,38	0,67		1				1				0,60	0,60
	11:00	2,97	2,03	0,34	0,60		1				1				0,60	0,60
	12:00	3,24	2,38	0,35	0,50		1				1				0,60	0,60
	13:00	3,33	2,57	0,37	0,40		1				1				0,60	0,60
	14:00	3,21	2,41	0,40	0,40		1				1				0,60	0,60
	15:00	3,06	2,31	0,35	0,40		1				1				0,60	0,60
	16:00	3,01	2,22	0,39	0,40		1				1				0,60	0,60
	17:00	3,06	2,25	0,41	0,40		1				1				0,60	0,60
	18:00	3,10	2,25	0,45	0,40		1				1				0,60	0,60
	19:00	3,29	2,49	0,40	0,40		1				1				0,60	0,60
	20:00	3,42	2,62	0,40	0,40		1				1	1			0,60	0,60
	21:00	3,61	2,68	0,33	0,60		1				1	1			0,60	0,60
	22:00	3,47	2,67	0,39	0,40		1				1	1			0,60	0,60
	23:00	3,13	2,26	0,47	0,40		1				1	1			0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026	00:00	2,88	2,44	0,43	0,01		1				1				0,60	0,60
	01:00	2,62	2,21	0,40	0,00		1				1				0,60	0,60
	02:00	2,42	2,14	0,28	0,00		1				1				0,60	0,60
	03:00	2,30	2,09	0,21	0,00		1				1				0,60	0,60
	04:00	2,26	2,09	0,16	0,00		1				1				0,60	0,60
	05:00	2,26	2,10	0,15	0,00		1				1				0,60	0,60
	06:00	2,40	2,21	0,18	0,00		1				1				0,60	0,60
	07:00	2,59	2,39	0,21	0,00		1				1				0,60	0,60
	08:00	2,86	2,70	0,16	0,00		1				1				0,60	0,60
	09:00	3,10	2,66	0,10	0,35		1				1				0,60	0,60
	10:00	3,30	2,79	0,11	0,40		1				1				0,60	0,60
	11:00	3,41	2,86	0,15	0,40		1				1				0,60	0,60
	12:00	3,50	2,93	0,17	0,40		1				1	1			0,60	0,60
	13:00	3,52	3,00	0,13	0,40		1				1	1			0,60	0,60
	14:00	3,48	2,85	0,23	0,40		1				1	1			0,60	0,60
	15:00	3,36	2,61	0,35	0,40		1				1	1			0,60	0,60
	16:00	3,28	2,56	0,32	0,40		1				1				0,60	0,60
	17:00	3,29	2,51	0,38	0,40		1				1				0,60	0,60
	18:00	3,45	2,67	0,37	0,40		1				1	1			0,60	0,60
	19:00	3,66	2,84	0,42	0,40		1				1	1			0,60	0,60
	20:00	3,71	2,85	0,46	0,40		1	1							0,60	0,60
	21:00	3,97	3,02	0,35	0,60		1	1							0,60	0,60
	22:00	3,80	3,04	0,35	0,40		1	1							0,60	0,60
	23:00	3,40	2,66	0,34	0,40		1	1							0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026	00:00	3,10	2,78	0,31	0,01		1	1							0,60	0,60
	01:00	2,78	2,39	0,39	0,00		1	1							0,60	0,60
	02:00	2,53	2,12	0,41	0,00		1				1				0,60	0,60
	03:00	2,40	2,16	0,24	0,00		1				1				0,60	0,60
	04:00	2,33	2,09	0,24	0,00		1				1				0,60	0,60
	05:00	2,35	2,12	0,23	0,00		1				1				0,60	0,60
	06:00	2,44	2,26	0,18	0,00		1				1				0,60	0,60
	07:00	2,71	2,54	0,17	0,00		1				1				0,60	0,60
	08:00	2,92	2,40	0,17	0,36		1				1				0,60	0,60
	09:00	3,20	2,67	0,13	0,40		1				1				0,60	0,60
	10:00	3,27	2,72	0,15	0,40		1				1				0,60	0,60
	11:00	3,43	2,83	0,20	0,40		1				1				0,60	0,60
	12:00	3,58	3,21	0,36	0,01		1				1	1			0,60	0,60
	13:00	3,61	3,24	0,37	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	14:00	3,58	3,18	0,41	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	15:00	3,35	3,00	0,35	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	16:00	3,23	2,93	0,30	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	17:00	3,25	2,95	0,31	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	18:00	3,43	2,62	0,45	0,35		1				1	1			0,60	0,60
	19:00	3,63	2,84	0,38	0,40		1				1	1			0,60	0,60
	20:00	3,78	2,81	0,42	0,55		1				1	1			0,60	0,60
	21:00	3,98	2,93	0,45	0,60		1				1	1			0,60	0,60
	22:00	3,68	2,70	0,38	0,60		1				1	1			0,60	0,60
	23:00	3,35	2,98	0,36	0,02		1				1	1			0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026	00:00	3,08	2,80	0,28	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	01:00	2,75	2,45	0,30	0,00		1				1				0,60	0,60
	02:00	2,54	2,11	0,43	0,00		1				1				0,60	0,60
	03:00	2,42	1,83	0,56	0,03		1				1				0,60	0,60
	04:00	2,41	1,84	0,57	0,00		1				1				0,60	0,60
	05:00	2,35	1,76	0,59	0,00		1				1				0,60	0,60
	06:00	2,43	1,85	0,58	0,00		1				1				0,60	0,60
	07:00	2,68	2,12	0,57	0,00		1				1				0,60	0,60
	08:00	2,90	2,30	0,58	0,02		1				1				0,60	0,60
	09:00	3,13	2,53	0,58	0,02		1				1				0,60	0,60
	10:00	3,26	2,70	0,56	0,00		1	1							0,60	0,60
	11:00	3,36	2,89	0,48	0,00		1	1							0,60	0,60
	12:00	3,53	3,08	0,45	0,00		1	1							0,48	0,60
	13:00	3,55	3,11	0,44	0,00		1	1							0,45	0,60
	14:00	3,57	3,13	0,44	0,00		1	1							0,45	0,60
	15:00	3,41	2,97	0,44	0,00		1	1							0,45	0,60
	16:00	3,29	2,85	0,44	0,00		1	1							0,45	0,60
	17:00	3,26	2,82	0,43	0,00		1	1							0,45	0,60
	18:00	3,49	3,06	0,43	0,00		1	1							0,45	0,60
	19:00	3,67	3,23	0,44	0,00		1	1							0,46	0,60
	20:00	3,75	3,29	0,46	0,00		1	1							0,48	0,60
	21:00	3,93	3,42	0,47	0,03		1	1			1				0,48	0,60
	22:00	3,74	3,24	0,46	0,04		1	1			1				0,48	0,60
	23:00	3,39	2,93	0,46	0,00		1	1							0,48	0,60

Καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026	00:00	3,04	2,56	0,46	0,02		1	1							0,48	0,60
	01:00	2,80	2,38	0,42	0,00		1	1							0,48	0,60
	02:00	2,65	2,24	0,41	0,00		1					1			0,48	0,60
	03:00	2,49	1,93	0,57	0,00		1					1			0,60	0,60
	04:00	2,43	1,86	0,57	0,00		1					1			0,60	0,60
	05:00	2,40	1,79	0,58	0,03		1					1			0,60	0,60
	06:00	2,52	1,98	0,54	0,00		1					1			0,60	0,60
	07:00	2,75	2,20	0,54	0,00		1					1			0,60	0,60
	08:00	2,95	2,38	0,57	0,00		1					1			0,60	0,60
	09:00	3,15	2,58	0,57	0,00		1					1			0,60	0,60
	10:00	3,35	2,82	0,53	0,00		1	1							0,59	0,60
	11:00	3,47	2,97	0,50	0,00		1	1							0,60	0,60
	12:00	3,62	2,74	0,53	0,35		1	1							0,60	0,60
	13:00	3,79	2,84	0,55	0,40		1	1							0,60	0,60
	14:00	3,76	2,88	0,48	0,40		1	1							0,60	0,60
	15:00	3,59	2,68	0,51	0,40		1	1							0,60	0,60
	16:00	3,56	2,61	0,55	0,40		1	1							0,60	0,60
	17:00	3,55	2,59	0,56	0,40		1	1							0,60	0,60
	18:00	3,69	2,71	0,58	0,40		1	1							0,60	0,60
	19:00	3,77	2,79	0,58	0,40		1	1							0,60	0,60
	20:00	3,91	2,92	0,58	0,41		1	1							0,60	0,60
	21:00	4,25	3,09	0,56	0,60		1	1							0,60	0,60
	22:00	3,92	2,97	0,54	0,40		1	1							0,60	0,60
	23:00	3,61	2,71	0,50	0,40		1	1							0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026	00:00	3,33	2,83	0,49	0,01		1	1							0,60	0,60
	01:00	3,04	2,53	0,51	0,00			1					1		0,60	0,60
	02:00	2,84	2,34	0,50	0,00						1		1		0,60	0,60
	03:00	2,69	2,21	0,48	0,00						1		1		0,60	0,60
	04:00	2,65	2,24	0,41	0,00						1		1		0,60	0,60
	05:00	2,62	2,22	0,40	0,00						1		1		0,60	0,60
	06:00	2,71	2,42	0,30	0,00						1		1		0,60	0,60
	07:00	2,94	2,72	0,21	0,00						1		1		0,60	0,60
	08:00	3,15	2,94	0,21	0,00						1		1		0,60	0,60
	09:00	3,50	3,35	0,15	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	10:00	3,61	3,47	0,14	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	11:00	3,84	3,66	0,17	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	12:00	3,88	3,32	0,21	0,36						1	1	1		0,60	0,60
	13:00	4,01	3,42	0,19	0,40						1	1	1		0,60	0,60
	14:00	4,03	3,39	0,24	0,40			1					1		0,60	0,60
	15:00	3,91	3,21	0,30	0,40			1					1		0,60	0,60
	16:00	3,90	3,23	0,27	0,40			1					1		0,52	0,60
	17:00	3,89	3,17	0,32	0,40		1						1		0,60	0,60
	18:00	4,07	3,39	0,28	0,40		1						1		0,47	0,60
	19:00	4,15	3,47	0,28	0,40		1						1		0,30	0,60
	20:00	4,18	3,52	0,26	0,40		1						1		0,30	0,60
	21:00	4,42	3,55	0,27	0,60		1						1		0,30	0,60
	22:00	4,23	3,54	0,28	0,40		1						1		0,39	0,60
	23:00	3,91	3,23	0,28	0,40		1						1		0,40	0,60

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026	00:00	3,55	3,23	0,30	0,01		1						1		0,40	0,60
	01:00	3,31	2,97	0,35	0,00		1						1		0,40	0,60
	02:00	3,09	2,72	0,37	0,00		1						1		0,40	0,60
	03:00	2,84	2,50	0,34	0,00		1					1			0,44	0,60
	04:00	2,77	2,41	0,36	0,00		1					1			0,45	0,60
	05:00	2,66	2,28	0,37	0,00		1					1			0,45	0,60
	06:00	2,71	2,43	0,28	0,00		1					1			0,45	0,60
	07:00	2,93	2,69	0,24	0,00		1					1			0,45	0,60
	08:00	3,19	2,88	0,31	0,00		1	1							0,45	0,60
	09:00	3,49	3,23	0,26	0,00		1	1							0,57	0,60
	10:00	3,66	3,44	0,22	0,00		1	1							0,60	0,60
	11:00	3,81	3,56	0,25	0,00		1	1				1			0,60	0,60
	12:00	4,06	3,85	0,21	0,00		1	1				1			0,60	0,60
	13:00	4,21	3,95	0,26	0,00		1	1				1			0,60	0,60
	14:00	4,14	3,82	0,32	0,00		1	1				1			0,60	0,60
	15:00	4,02	3,70	0,32	0,00		1	1				1			0,60	0,60
	16:00	3,86	3,60	0,26	0,00		1	1				1			0,60	0,60
	17:00	3,90	3,59	0,31	0,00		1	1				1			0,49	0,60
	18:00	4,10	3,85	0,25	0,00		1						1		0,40	0,60
	19:00	4,21	3,91	0,30	0,00		1					1	1		0,40	0,60
	20:00	4,17	3,88	0,30	0,00		1					1	1		0,40	0,60
	21:00	4,43	4,22	0,21	0,00		1					1	1		0,40	0,60
	22:00	4,29	4,09	0,20	0,00		1					1	1		0,40	0,60
	23:00	4,01	3,80	0,22	0,00		1					1	1		0,40	0,60

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026	00:00	3,63	3,38	0,23	0,01		1						1		0,40	0,60
	01:00	3,34	3,10	0,23	0,01		1						1		0,40	0,60
	02:00	3,16	2,89	0,26	0,01		1						1		0,40	0,60
	03:00	2,96	2,71	0,24	0,01		1					1			0,40	0,60
	04:00	2,89	2,67	0,20	0,01		1					1			0,40	0,60
	05:00	2,80	2,58	0,21	0,01		1					1			0,40	0,60
	06:00	2,82	2,60	0,20	0,02		1					1			0,40	0,60
	07:00	3,01	2,81	0,19	0,02		1				1	1			0,43	0,60
	08:00	3,18	3,02	0,15	0,01		1				1	1			0,60	0,60
	09:00	3,55	3,39	0,14	0,02		1	1							0,60	0,60
	10:00	3,68	3,52	0,14	0,02		1	1							0,60	0,60
	11:00	3,88	3,78	0,09	0,02		1	1				1			0,60	0,60
	12:00	3,91	3,78	0,12	0,02		1	1				1			0,60	0,60
	13:00	4,08	3,91	0,16	0,02		1	1				1			0,60	0,60
	14:00	4,05	3,81	0,23	0,02		1	1				1			0,60	0,60
	15:00	3,83	3,58	0,23	0,02		1	1				1			0,60	0,60
	16:00	3,80	3,46	0,33	0,02		1	1				1			0,49	0,60
	17:00	3,75	3,37	0,36	0,02		1						1		0,36	0,60
	18:00	3,82	3,44	0,37	0,02		1						1		0,40	0,60
	19:00	3,99	3,64	0,33	0,02		1						1		0,40	0,60
	20:00	4,02	3,68	0,32	0,02		1					1	1		0,40	0,60
	21:00	4,23	3,93	0,28	0,02		1					1	1		0,40	0,60
	22:00	4,17	3,91	0,25	0,02		1					1	1		0,40	0,60
	23:00	3,96	3,71	0,24	0,01		1						1		0,40	0,60

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026	00:00	3,63	3,44	0,19	0,00		1						1		0,40	0,60
	01:00	3,38	3,21	0,17	0,00		1						1		0,40	0,60
	02:00	3,16	3,00	0,16	0,00		1						1		0,40	0,60
	03:00	2,97	2,85	0,13	0,00		1						1		0,40	0,60
	04:00	2,87	2,76	0,11	0,00							1	1		0,40	0,60
	05:00	2,81	2,72	0,09	0,00							1	1		0,40	0,60
	06:00	2,90	2,83	0,07	0,00							1	1		0,40	0,60
	07:00	3,17	3,09	0,08	0,00							1	1	1	0,43	0,60
	08:00	3,38	3,29	0,09	0,00							1	1	1	0,60	0,60
	09:00	3,72	3,60	0,11	0,00							1	1	1	0,60	0,60
	10:00	3,92	3,74	0,18	0,00							1	1	1	0,60	0,60
	11:00	4,12	3,86	0,27	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	12:00	4,24	4,01	0,22	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	13:00	4,41	4,18	0,22	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	14:00	4,33	4,13	0,19	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	15:00	4,26	4,05	0,21	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	16:00	4,09	3,86	0,23	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	17:00	4,07	3,82	0,24	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	18:00	4,08	3,64	0,43	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	19:00	4,14	3,70	0,44	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	20:00	4,21	3,83	0,38	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	21:00	4,39	4,04	0,35	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	22:00	4,26	3,97	0,29	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	23:00	3,99	3,77	0,23	0,00		1						1		0,60	0,60

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,000	1,000	2,300	0,700		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026	00:00	3,66	3,51	0,15	0,00		1						1		0,60	0,60
	01:00	3,47	3,37	0,11	0,00		1						1		0,60	0,60
	02:00	3,25	3,19	0,06	0,00		1						1		0,60	0,60
	03:00	3,10	3,06	0,04	0,00		1					1	1		0,60	0,59
	04:00	2,97	2,91	0,06	0,00							1	1		0,60	0,60
	05:00	2,87	2,80	0,06	0,00							1	1		0,60	0,60
	06:00	2,95	2,90	0,04	0,00							1	1		0,60	0,60
	07:00	3,16	3,15	0,02	0,00							1	1		0,60	0,60
	08:00	3,44	3,44	0,00	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	09:00	3,91	3,91	0,00	0,00		1				1	1	1		0,60	0,60
	10:00	4,06	4,06	0,00	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	11:00	4,14	4,14	0,00	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	12:00	4,29	4,29	0,00	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	13:00	4,49	4,49	0,00	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	14:00	4,53	4,53	0,00	0,00		1				1	1	1		0,60	0,60
	15:00	4,33	4,33	0,00	0,00		1				1	1	1		0,60	0,60
	16:00	4,29	4,29	0,00	0,00		1	1			1	1	1		0,60	0,60
	17:00	4,19	4,15	0,04	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	18:00	4,35	4,27	0,08	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	19:00	4,43	4,31	0,12	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	20:00	4,57	4,46	0,12	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	21:00	4,77	4,62	0,15	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	22:00	4,53	4,42	0,11	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	23:00	4,27	4,21	0,06	0,00		1	1					1		0,60	0,60

. Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση