

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 1/5/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,35	1,96	0,38	0,01							1	1		0,49	0,59
	01:00	2,14	1,74	0,40	0,00								1		0,40	0,60
	02:00	2,01	1,59	0,41	0,00								1		0,42	0,60
	03:00	1,95	1,53	0,42	0,00								1		0,43	0,60
	04:00	1,90	1,48	0,42	0,00								1		0,43	0,60
	05:00	1,92	1,50	0,42	0,00								1		0,43	0,60
	06:00	1,95	1,61	0,33	0,01								1		0,44	0,60
	07:00	2,09	1,70	0,38	0,01								1		0,60	0,60
	08:00	2,34	1,92	0,40	0,02								1		0,60	0,60
	09:00	2,55	2,10	0,41	0,03								1		0,60	0,60
	10:00	2,79	2,38	0,39	0,02							1	1		0,60	0,60
	11:00	3,07	2,57	0,50	0,01							1	1		0,60	0,60
	12:00	3,22	2,76	0,45	0,01							1	1		0,60	0,60
	13:00	3,21	2,86	0,34	0,01							1	1		0,60	0,60
	14:00	3,05	2,58	0,44	0,03							1	1		0,60	0,60
	15:00	2,70	2,18	0,50	0,02							1	1		0,60	0,60
	16:00	2,49	1,88	0,57	0,03							1	1		0,60	0,60
	17:00	2,55	1,93	0,59	0,03							1	1		0,60	0,60
	18:00	2,73	2,13	0,58	0,02							1	1		0,60	0,60
	19:00	2,85	2,24	0,59	0,02							1	1		0,60	0,60
	20:00	3,21	2,60	0,59	0,03							1	1		0,60	0,60
	21:00	3,38	2,75	0,59	0,03							1	1		0,60	0,60
	22:00	3,15	2,54	0,59	0,02							1	1		0,60	0,60
	23:00	2,90	2,29	0,59	0,03							1	1		0,60	0,60

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου τις πρωινές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 2/5/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,56	1,95	0,57	0,03							1	1		0,60	0,60
	01:00	2,28	1,67	0,57	0,03								1		0,60	0,60
	02:00	2,15	1,53	0,59	0,03								1		0,60	0,60
	03:00	2,05	1,42	0,59	0,04								1		0,60	0,60
	04:00	1,99	1,35	0,59	0,04								1		0,60	0,60
	05:00	2,01	1,37	0,59	0,05								1		0,60	0,60
	06:00	2,12	1,47	0,59	0,06								1		0,60	0,60
	07:00	2,29	1,64	0,59	0,06								1		0,60	0,60
	08:00	2,59	1,94	0,59	0,05								1		0,60	0,60
	09:00	2,89	2,25	0,59	0,05							1	1		0,60	0,60
	10:00	3,07	2,42	0,59	0,05							1	1		0,60	0,60
	11:00	2,97	2,37	0,59	0,01							1	1		0,60	0,60
	12:00	3,03	1,95	0,59	0,49							1	1		0,60	0,60
	13:00	3,05	1,64	0,58	0,83								1		0,60	0,60
	14:00	3,06	1,65	0,59	0,82								1		0,60	0,60
	15:00	2,91	1,59	0,59	0,74								1		0,60	0,60
	16:00	3,03	1,71	0,59	0,74								1		0,60	0,60
	17:00	3,20	1,87	0,59	0,74								1		0,60	0,60
	18:00	3,31	1,89	0,59	0,84								1		0,60	0,60
	19:00	3,58	1,75	0,59	1,24								1		0,60	0,60
	20:00	3,96	1,96	0,58	1,42								1		0,60	0,60
	21:00	3,99	1,78	0,57	1,64								1		0,60	0,60
	22:00	3,62	1,67	0,56	1,38								1		0,60	0,60
	23:00	3,21	1,71	0,59	0,91								1		0,60	0,60

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου τις πρωινές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 3/5/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,76	1,75	0,53	0,48								1		0,54	0,60
	01:00	2,47	1,62	0,50	0,34								1		0,52	0,60
	02:00	2,34	1,44	0,55	0,34								1		0,60	0,59
	03:00	2,21	1,50	0,37	0,34								1		0,38	0,60
	04:00	2,20	1,56	0,29	0,34								1		0,30	0,60
	05:00	2,18	1,55	0,29	0,34								1		0,30	0,59
	06:00	2,22	1,59	0,29	0,34								1		0,30	0,60
	07:00	2,46	1,59	0,52	0,35								1		0,54	0,60
	08:00	2,81	1,72	0,59	0,50								1		0,60	0,60
	09:00	3,12	1,89	0,59	0,65								1		0,60	0,60
	10:00	3,63	1,87	0,59	1,18								1		0,60	0,60
	11:00	4,02	1,97	0,59	1,46								1		0,60	0,60
	12:00	4,30	2,02	0,59	1,69								1		0,60	0,60
	13:00	4,43	1,89	0,59	1,95								1		0,60	0,60
	14:00	4,35	1,82	0,59	1,94								1		0,60	0,60
	15:00	4,22	1,69	0,59	1,94								1		0,60	0,60
	16:00	4,13	1,63	0,56	1,94								1		0,60	0,60
	17:00	4,30	1,79	0,57	1,94								1		0,60	0,60
	18:00	4,41	1,90	0,58	1,93								1		0,60	0,60
	19:00	4,56	2,11	0,58	1,88								1		0,60	0,60
	20:00	4,88	2,47	0,58	1,84								1	1	0,60	0,60
	21:00	4,85	2,47	0,58	1,79								1	1	0,60	0,60
	22:00	4,32	2,37	0,59	1,36								1	1	0,60	0,60
	23:00	3,75	2,43	0,59	0,73								1	1	0,60	0,60

Παρατηρήσεις

Βλάβη στην Α/Γ του Α/Π Κεφαλές τις πρωινές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 4/5/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,16	2,26	0,51	0,40							1	1		0,52	0,60
	01:00	2,71	2,10	0,52	0,08							1	1		0,54	0,60
	02:00	2,49	1,86	0,59	0,05							1	1		0,60	0,60
	03:00	2,37	1,82	0,51	0,04							1	1		0,52	0,59
	04:00	2,31	1,71	0,55	0,05								1		0,56	0,60
	05:00	2,39	1,76	0,59	0,05								1		0,60	0,60
	06:00	2,60	1,96	0,59	0,05								1		0,60	0,60
	07:00	3,02	2,39	0,59	0,05							1	1		0,60	0,60
	08:00	3,26	2,63	0,59	0,03							1	1		0,60	0,60
	09:00	3,43	2,83	0,59	0,01							1	1		0,60	0,60
	10:00	3,29	2,69	0,59	0,01							1	1		0,60	0,60
	11:00	3,24	2,64	0,59	0,01							1	1		0,60	0,59
	12:00	3,13	2,53	0,59	0,01		1					1			0,60	0,60
	13:00	3,01	2,42	0,59	0,00		1					1			0,60	0,60
	14:00	2,96	2,35	0,59	0,03		1					1			0,60	0,60
	15:00	2,97	2,38	0,55	0,04		1					1			0,60	0,60
	16:00	2,89	1,99	0,59	0,30		1					1			0,60	0,60
	17:00	3,04	2,12	0,59	0,33		1					1			0,60	0,60
	18:00	3,30	2,27	0,59	0,45		1					1			0,60	0,60
	19:00	3,60	2,19	0,59	0,83		1					1			0,60	0,60
	20:00	4,13	2,36	0,56	1,21		1					1			0,60	0,60
	21:00	4,34	2,38	0,53	1,43		1					1			0,60	0,60
	22:00	3,98	2,45	0,45	1,08		1					1			0,60	0,60
	23:00	3,44	2,29	0,36	0,78		1					1			0,60	0,60

Παρατηρήσεις

Βλάβη στην Α/Γ του Α/Π Κεφαλές τις πρωινές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 5 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,400	2,500	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Μαΐου 2026	00:00	2,94	1,96	0,38	0,60		1					1			0,60	0,60
	01:00	2,53	2,14	0,36	0,02		1					1			0,60	0,60
	02:00	2,30	1,94	0,35	0,00		1								0,60	0,60
	03:00	2,19	1,84	0,35	0,00		1								0,60	0,60
	04:00	2,13	1,76	0,37	0,00		1								0,60	0,60
	05:00	2,19	1,69	0,50	0,00		1								0,60	0,60
	06:00	2,35	1,83	0,50	0,01		1								0,60	0,60
	07:00	2,70	2,37	0,33	0,00		1					1			0,47	0,60
	08:00	2,68	2,43	0,25	0,00		1					1			0,36	0,60
	09:00	2,71	2,51	0,20	0,00		1					1			0,36	0,60
	10:00	2,65	2,51	0,14	0,00		1					1			0,36	0,60
	11:00	2,56	2,42	0,13	0,00		1					1			0,36	0,60
	12:00	2,54	2,42	0,12	0,00		1					1			0,36	0,60
	13:00	2,57	2,48	0,09	0,00		1					1			0,36	0,60
	14:00	2,55	2,44	0,11	0,00		1					1			0,36	0,60
	15:00	2,51	2,35	0,16	0,00		1					1			0,36	0,60
	16:00	2,40	2,21	0,19	0,01		1					1			0,36	0,60
	17:00	2,51	2,28	0,22	0,00		1					1			0,36	0,60
	18:00	2,77	2,56	0,21	0,00		1					1			0,36	0,60
	19:00	3,02	2,85	0,17	0,00		1	1							0,36	0,60
	20:00	3,47	3,26	0,21	0,00		1	1							0,36	0,60
	21:00	3,64	3,47	0,16	0,01		1	1							0,52	0,60
	22:00	3,39	3,28	0,10	0,01		1						1		0,60	0,60
	23:00	3,06	3,00	0,07	0,00		1						1		0,60	0,60

Από τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,400	2,500	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	1,100		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026	00:00	2,71	2,66	0,05	0,00		1						1		0,53	0,55
	01:00	2,43	2,41	0,02	0,00		1					1			0,60	0,60
	02:00	2,25	2,25	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	03:00	2,15	2,15	0,00	0,00		1					1			0,60	0,59
	04:00	2,08	2,08	0,00	0,00		1					1			0,60	0,55
	05:00	2,10	2,10	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	06:00	2,20	2,20	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	07:00	2,42	2,42	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	08:00	2,51	2,51	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	09:00	2,52	2,51	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	10:00	2,51	2,51	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	11:00	2,52	2,52	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	12:00	2,53	2,53	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	13:00	2,55	2,55	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	14:00	2,43	2,07	0,00	0,36		1					1			0,59	0,59
	15:00	2,34	1,93	0,00	0,40		1								0,60	0,60
	16:00	2,39	1,99	0,00	0,40		1								0,60	0,60
	17:00	2,46	2,06	0,00	0,40		1								0,60	0,60
	18:00	2,66	2,25	0,01	0,40		1					1			0,60	0,60
	19:00	2,84	2,43	0,01	0,40		1					1			0,60	0,60
	20:00	3,27	2,56	0,01	0,70		1					1			0,60	0,60
	21:00	3,59	2,69	0,00	0,90		1					1			0,60	0,60
	22:00	3,32	2,51	0,01	0,80		1					1			0,60	0,60
	23:00	2,93	2,52	0,00	0,41		1					1			0,60	0,60

Το διάστημα 14:30 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε- Ε- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026	00:00	2,59	2,58	0,00	0,01		1					1			0,60	0,60
	01:00	2,22	2,22	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	02:00	2,09	2,09	0,00	0,00		1					1			0,56	0,55
	03:00	2,03	2,02	0,01	0,00		1					1			0,53	0,54
	04:00	1,93	1,92	0,01	0,00		1								0,60	0,60
	05:00	1,96	1,93	0,03	0,00		1								0,60	0,60
	06:00	2,10	2,05	0,05	0,00		1					1			0,60	0,60
	07:00	2,42	2,36	0,05	0,00		1					1			0,60	0,60
	08:00	2,49	2,42	0,07	0,00		1					1			0,60	0,60
	09:00	2,50	2,42	0,08	0,00		1					1			0,60	0,60
	10:00	2,42	2,32	0,10	0,00		1					1			0,60	0,60
	11:00	2,45	2,33	0,11	0,00		1					1			0,60	0,60
	12:00	2,48	2,37	0,11	0,00		1					1			0,60	0,60
	13:00	2,46	2,41	0,05	0,00		1					1			0,60	0,60
	14:00	2,47	2,46	0,01	0,00		1					1			0,60	0,60
	15:00	2,41	2,41	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	16:00	2,35	2,34	0,01	0,00		1					1			0,60	0,60
	17:00	2,38	2,37	0,01	0,00		1					1			0,60	0,60
	18:00	2,60	2,57	0,03	0,00		1					1			0,60	0,60
	19:00	2,89	2,84	0,04	0,00		1						1		0,60	0,60
	20:00	3,31	3,28	0,02	0,00		1						1		0,60	0,60
	21:00	3,36	3,35	0,01	0,00		1						1		0,60	0,60
	22:00	3,09	3,08	0,01	0,00		1						1		0,60	0,60
	23:00	2,76	2,74	0,01	0,00		1						1		0,57	0,57

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026	00:00	2,37	2,36	0,00	0,00		1					1	1		0,53	0,52
	01:00	2,14	2,14	0,00	0,00							1	1		0,39	0,38
	02:00	1,98	1,97	0,00	0,00							1	1		0,22	0,22
	03:00	1,94	1,92	0,01	0,01							1	1		0,19	0,18
	04:00	1,92	1,90	0,01	0,01							1	1		0,16	0,17
	05:00	1,91	1,91	0,00	0,00								1		0,55	0,60
	06:00	2,01	1,98	0,03	0,00								1		0,60	0,60
	07:00	2,33	2,27	0,06	0,00							1	1		0,60	0,60
	08:00	2,60	2,48	0,10	0,01							1	1		0,60	0,60
	09:00	2,40	2,15	0,24	0,01							1	1		0,51	0,51
	10:00	2,81	2,71	0,10	0,00							1	1		0,52	0,60
	11:00	2,89	2,84	0,05	0,00							1	1		0,36	0,60
	12:00	2,82	2,79	0,03	0,00							1	1		0,12	0,60
	13:00	2,64	2,64	0,00	0,00		1					1			0,00	0,48
	14:00	2,64	2,64	0,00	0,00		1					1			0,00	0,52
	15:00	2,56	2,53	0,04	0,00		1	1							0,00	0,35
	16:00	2,70	2,54	0,16	0,00		1	1							0,00	0,55
	17:00	2,62	2,47	0,16	0,00		1	1							0,00	0,53
	18:00	2,73	2,41	0,29	0,03		1	1							0,15	0,54
	19:00	3,02	2,58	0,40	0,03		1	1							0,41	0,60
	20:00	3,41	2,95	0,45	0,01		1	1							0,45	0,60
	21:00	3,39	2,92	0,45	0,02		1	1							0,45	0,60
	22:00	3,08	2,61	0,45	0,02		1	1							0,45	0,59
	23:00	2,83	2,48	0,33	0,02			1				1	1		0,45	0,58

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το διάστημα 08:30 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 10:00 με 18:40

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 9 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 9 Μαΐου 2026	00:00	2,50	2,23	0,26	0,00							1	1		0,49	0,60
	01:00	2,22	1,93	0,28	0,01							1	1		0,50	0,50
	02:00	2,03	1,97	0,05	0,00								1		0,60	0,60
	03:00	1,94	1,87	0,07	0,01								1		0,60	0,60
	04:00	1,94	1,72	0,22	0,00								1		0,60	0,60
	05:00	1,98	1,87	0,09	0,02								1		0,60	0,60
	06:00	2,01	1,88	0,11	0,02								1		0,60	0,60
	07:00	2,25	2,11	0,14	0,00								1		0,60	0,60
	08:00	2,56	2,54	0,02	0,00							1	1		0,60	0,60
	09:00	2,83	2,80	0,02	0,00							1	1		0,60	0,60
	10:00	2,97	2,96	0,00	0,00							1	1		0,60	0,59
	11:00	2,77	2,75	0,01	0,01			1					1		0,58	0,57
	12:00	2,71	2,59	0,11	0,01			1					1		0,54	0,53
	13:00	2,78	2,64	0,14	0,01			1					1		0,59	0,59
	14:00	2,77	2,64	0,11	0,02			1					1		0,59	0,59
	15:00	2,73	2,46	0,24	0,03			1					1		0,57	0,57
	16:00	2,59	2,26	0,31	0,02			1					1		0,44	0,43
	17:00	2,61	2,27	0,31	0,03			1					1		0,44	0,45
	18:00	2,70	2,33	0,33	0,05			1					1		0,54	0,54
	19:00	2,85	2,30	0,51	0,05			1					1		0,60	0,60
	20:00	3,14	2,58	0,50	0,07			1					1		0,60	0,60
	21:00	3,26	1,72	0,49	1,05								1		0,60	0,60
	22:00	2,97	1,43	0,41	1,12								1		0,59	0,59
	23:00	2,72	1,47	0,16	1,10								1		0,52	0,52

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το διάστημα 09:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 10 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε- ε- ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Μαΐου 2026	00:00	2,47	1,65	0,01	0,81								1		0,51	0,52
	01:00	2,24	1,43	0,01	0,80								1		0,43	0,42
	02:00	2,09	1,46	0,03	0,60								1		0,41	0,41
	03:00	1,99	1,97	0,00	0,02								1		0,58	0,60
	04:00	1,92	1,92	0,00	0,00								1		0,60	0,60
	05:00	1,96	1,96	0,00	0,00								1		0,60	0,60
	06:00	1,99	1,99	0,00	0,00								1		0,60	0,60
	07:00	2,11	2,11	0,00	0,00								1		0,60	0,60
	08:00	2,25	2,25	0,00	0,00								1		0,60	0,60
	09:00	2,43	2,43	0,00	0,00		1					1			0,52	0,53
	10:00	2,57	2,57	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	11:00	2,57	2,57	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	12:00	2,63	2,63	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	13:00	2,65	2,64	0,01	0,00		1					1			0,60	0,60
	14:00	2,58	2,57	0,01	0,00		1					1			0,60	0,60
	15:00	2,40	2,38	0,02	0,00		1					1			0,60	0,60
	16:00	2,41	2,38	0,02	0,00		1					1			0,60	0,60
	17:00	2,42	2,36	0,06	0,00		1					1			0,60	0,60
	18:00	2,54	2,50	0,04	0,00		1					1			0,60	0,60
	19:00	2,70	2,70	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	20:00	2,98	2,98	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	21:00	3,04	3,03	0,00	0,00		1	1							0,60	0,60
	22:00	2,87	2,87	0,00	0,00		1	1							0,60	0,60
	23:00	2,53	2,52	0,01	0,00		1	1							0,57	0,56

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,100	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026	00:00	2,28	2,27	0,00	0,00		1	1							0,59	0,58
	01:00	2,10	2,10	0,00	0,00		1					1			0,56	0,57
	02:00	2,01	2,01	0,00	0,00		1								0,60	0,60
	03:00	1,89	1,89	0,00	0,00		1								0,60	0,60
	04:00	1,89	1,89	0,00	0,00		1								0,60	0,60
	05:00	1,94	1,94	0,00	0,00		1								0,60	0,60
	06:00	2,04	2,04	0,00	0,00		1								0,60	0,60
	07:00	2,29	1,92	0,01	0,36		1								0,60	0,60
	08:00	2,47	2,04	0,03	0,40		1					1			0,60	0,60
	09:00	2,48	2,02	0,05	0,40		1					1			0,59	0,59
	10:00	2,53	1,99	0,13	0,41		1					1			0,60	0,60
	11:00	2,48	1,95	0,12	0,41		1								0,60	0,60
	12:00	2,61	2,06	0,15	0,40		1								0,60	0,60
	13:00	2,60	1,96	0,23	0,40		1								0,60	0,60
	14:00	2,60	1,88	0,31	0,41		1								0,60	0,60
	15:00	2,54	1,74	0,36	0,44		1								0,36	0,60
	16:00	2,44	1,61	0,38	0,45		1								0,39	0,60
	17:00	2,52	1,69	0,38	0,45		1								0,39	0,60
	18:00	2,69	1,86	0,38	0,45		1								0,39	0,60
	19:00	2,81	1,98	0,38	0,44		1					1			0,39	0,60
	20:00	3,08	2,15	0,38	0,55		1					1			0,39	0,60
	21:00	3,26	2,32	0,39	0,55		1					1			0,39	0,60
	22:00	2,98	2,14	0,39	0,45		1					1			0,39	0,60
	23:00	2,61	1,80	0,39	0,43		1					1			0,39	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το διάστημα 09:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026	00:00	2,29	1,85	0,40	0,03		1					1			0,42	0,60
	01:00	2,07	1,65	0,39	0,04		1								0,45	0,60
	02:00	1,97	1,52	0,43	0,03		1								0,45	0,60
	03:00	1,90	1,45	0,43	0,02		1								0,45	0,60
	04:00	1,88	1,46	0,41	0,00		1								0,45	0,60
	05:00	1,92	1,58	0,35	0,00		1								0,45	0,60
	06:00	2,00	1,74	0,26	0,00		1								0,45	0,60
	07:00	2,17	1,99	0,17	0,00		1								0,57	0,60
	08:00	2,38	2,34	0,04	0,00		1					1			0,60	0,60
	09:00	2,54	2,52	0,02	0,00		1					1			0,60	0,60
	10:00	2,56	2,56	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	11:00	2,65	2,65	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	12:00	2,71	2,34	0,01	0,36		1					1			0,60	0,60
	13:00	2,74	2,32	0,02	0,40		1					1			0,60	0,60
	14:00	2,63	2,19	0,04	0,40		1					1			0,60	0,60
	15:00	2,53	1,91	0,20	0,43		1					1			0,53	0,60
	16:00	2,58	1,90	0,26	0,42		1					1			0,30	0,60
	17:00	2,59	1,81	0,35	0,43		1					1			0,38	0,60
	18:00	2,70	1,88	0,39	0,43		1					1			0,41	0,60
	19:00	2,87	1,98	0,47	0,42		1					1			0,52	0,60
	20:00	3,09	2,32	0,32	0,46		1					1			0,60	0,60
	21:00	3,28	2,41	0,17	0,70		1					1			0,60	0,60
	22:00	3,01	2,47	0,10	0,44		1					1			0,60	0,60
	23:00	2,63	2,19	0,03	0,40		1					1			0,59	0,59

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το διάστημα 09:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900						
ΤΕ (MW)						1,000	1,006	0,904	0,390	0,390	0,510	0,510	1,241	0,510						
ΑΡΧΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	2, 26	2, 25	0, 01	0, 01		1					1			0, 85	0, 60	0, 60	72%	510	
	01:00	2, 09	2, 02	0, 06	0, 00		1					1			1, 08	0, 56	0, 56	65%	466	
	02:00	1, 95	1, 93	0, 02	0, 00		1								0, 07	0, 60	0, 60	97%	315	
	03:00	1, 90	1, 89	0, 01	0, 00		1								0, 11	0, 60	0, 60	94%	309	
	04:00	1, 87	1, 82	0, 05	0, 00		1								0, 18	0, 60	0, 60	91%	302	
	05:00	1, 89	1, 75	0, 14	0, 00		1								0, 25	0, 60	0, 60	87%	292	
	06:00	2, 05	1, 96	0, 09	0, 00		1					1			1, 14	0, 60	0, 60	63%	461	
	07:00	2, 35	2, 34	0, 02	0, 00		1					1			0, 76	0, 60	0, 60	75%	527	
	08:00	2, 52	2, 37	0, 15	0, 00		1					1			0, 73	0, 60	0, 60	77%	534	
	09:00	2, 61	2, 35	0, 10	0, 16		1					1			0, 75	0, 60	0, 60	76%	530	
	10:00	2, 66	2, 18	0, 08	0, 40		1					1			0, 92	0, 60	0, 60	70%	497	
	11:00	2, 74	2, 14	0, 20	0, 40		1					1			0, 96	0, 60	0, 60	69%	489	
	12:00	2, 80	2, 07	0, 33	0, 40		1					1			1, 03	0, 60	0, 60	67%	475	
	13:00	2, 73	2, 10	0, 23	0, 40		1					1			1, 00	0, 60	0, 60	68%	482	
	14:00	2, 62	1, 96	0, 25	0, 40		1					1			1, 14	0, 60	0, 60	63%	454	
	15:00	2, 47	1, 70	0, 37	0, 40		1					1			1, 40	0, 59	0, 59	55%	402	
	16:00	2, 39	1, 58	0, 42	0, 40		1								0, 42	0, 60	0, 60	79%	269	
	17:00	2, 42	1, 62	0, 41	0, 40		1								0, 38	0, 60	0, 60	81%	274	
	18:00	2, 65	1, 97	0, 28	0, 40		1					1			1, 13	0, 60	0, 60	63%	462	
	19:00	2, 74	2, 19	0, 15	0, 40		1					1			0, 91	0, 60	0, 60	71%	498	
	20:00	3, 02	2, 45	0, 18	0, 40		1					1			0, 65	0, 60	0, 60	79%	548	
	21:00	3, 23	2, 43	0, 20	0, 60		1					1			0, 67	0, 60	0, 60	78%	545	
	22:00	2, 94	2, 24	0, 29	0, 40		1					1			0, 86	0, 60	0, 60	72%	509	
	23:00	2, 60	1, 95	0, 25	0, 40		1					1			1, 15	0, 59	0, 59	63%	452	
		59, 51 MWh	ΑΩΛ: 14, 58																	10.602 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026	00:00	2,24	1,99	0,24	0,01		1					1			0,60	0,60
	01:00	2,04	1,85	0,19	0,00		1								0,60	0,60
	02:00	1,96	1,82	0,14	0,00		1								0,60	0,60
	03:00	1,88	1,81	0,07	0,00		1								0,60	0,60
	04:00	1,85	1,76	0,09	0,00		1								0,60	0,60
	05:00	1,90	1,76	0,14	0,00		1								0,60	0,60
	06:00	2,08	1,92	0,15	0,00		1					1			0,60	0,60
	07:00	2,32	2,30	0,02	0,00		1					1			0,60	0,60
	08:00	2,39	2,39	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	09:00	2,51	2,51	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	10:00	2,48	2,48	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	11:00	2,45	2,45	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	12:00	2,53	2,17	0,00	0,36		1					1			0,59	0,59
	13:00	2,60	2,20	0,00	0,40		1					1			0,60	0,60
	14:00	2,62	2,22	0,00	0,40		1					1			0,60	0,60
	15:00	2,45	2,05	0,00	0,40		1					1			0,55	0,55
	16:00	2,44	2,04	0,00	0,40		1					1			0,54	0,54
	17:00	2,53	2,13	0,00	0,40		1					1			0,59	0,59
	18:00	2,68	2,28	0,00	0,40		1					1			0,60	0,60
	19:00	2,80	2,35	0,05	0,40		1					1			0,60	0,60
	20:00	3,02	2,37	0,06	0,60		1					1			0,60	0,60
	21:00	3,09	2,47	0,01	0,60		1					1			0,60	0,60
	22:00	2,85	2,39	0,06	0,40		1					1			0,60	0,60
	23:00	2,58	2,20	0,07	0,30		1					1			0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 16 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	2,36	2,31	0,04	0,00		1					1			0,60	0,60
	01:00	2,14	2,13	0,01	0,00		1					1			0,58	0,58
	02:00	2,00	2,00	0,00	0,00		1					1			0,47	0,47
	03:00	1,90	1,90	0,00	0,00		1								0,60	0,60
	04:00	1,90	1,90	0,00	0,00		1								0,60	0,60
	05:00	1,87	1,87	0,00	0,00		1								0,60	0,60
	06:00	2,02	1,96	0,06	0,00		1					1			0,60	0,60
	07:00	2,19	2,07	0,12	0,00		1					1			0,60	0,60
	08:00	2,40	2,28	0,12	0,00		1					1			0,60	0,60
	09:00	2,60	2,38	0,22	0,00		1					1			0,60	0,60
	10:00	2,58	2,31	0,26	0,00		1					1			0,60	0,60
	11:00	2,60	2,31	0,29	0,00		1					1			0,60	0,60
	12:00	2,70	2,30	0,40	0,00		1					1			0,60	0,60
	13:00	2,82	2,36	0,47	0,00		1					1			0,60	0,60
	14:00	2,97	2,54	0,39	0,03		1					1			0,60	0,60
	15:00	2,87	2,41	0,42	0,04		1					1			0,60	0,60
	16:00	2,81	2,74	0,06	0,00							1	1		0,59	0,58
	17:00	3,02	2,86	0,16	0,00			1					1		0,59	0,59
	18:00	3,01	2,94	0,07	0,00			1					1		0,60	0,60
	19:00	3,08	3,07	0,01	0,00			1					1		0,60	0,60
	20:00	3,16	3,05	0,12	0,00			1					1		0,60	0,60
	21:00	3,34	3,15	0,19	0,00			1					1		0,60	0,60
	22:00	3,03	2,78	0,25	0,00			1					1		0,60	0,60
	23:00	2,76	2,41	0,35	0,00			1					1		0,59	0,59

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 17 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	2,42	2,03	0,36	0,03							1	1		0,59	0,59
	01:00	2,23	1,72	0,46	0,04								1		0,60	0,60
	02:00	2,11	1,54	0,53	0,04								1		0,60	0,60
	03:00	2,02	1,55	0,44	0,04								1		0,60	0,60
	04:00	1,99	1,51	0,44	0,03								1		0,60	0,60
	05:00	1,98	1,61	0,35	0,02								1		0,60	0,60
	06:00	2,04	1,87	0,17	0,00								1		0,60	0,60
	07:00	2,22	2,16	0,06	0,00								1		0,60	0,60
	08:00	2,37	2,36	0,01	0,00							1	1		0,60	0,60
	09:00	2,51	2,50	0,01	0,00							1	1		0,60	0,60
	10:00	2,72	2,71	0,01	0,00							1	1		0,60	0,60
	11:00	3,05	2,94	0,11	0,00			1				1	1		0,60	0,60
	12:00	2,97	2,90	0,07	0,00			1					1		0,60	0,60
	13:00	2,89	2,65	0,24	0,00		1	1					1		0,58	0,57
	14:00	2,73	2,48	0,25	0,00		1	1							0,59	0,59
	15:00	2,53	2,45	0,09	0,00		1	1			1				0,56	0,55
	16:00	2,35	2,24	0,12	0,00		1	1							0,43	0,43
	17:00	2,40	2,30	0,10	0,00		1	1							0,47	0,47
	18:00	2,64	2,56	0,09	0,00		1	1							0,59	0,59
	19:00	2,78	2,70	0,08	0,00		1	1							0,60	0,60
	20:00	3,03	2,91	0,12	0,00		1	1							0,60	0,60
	21:00	3,17	3,05	0,13	0,00		1	1							0,60	0,60
	22:00	2,94	2,80	0,13	0,00		1	1							0,60	0,60
	23:00	2,59	2,45	0,14	0,00		1	1							0,27	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	2,28	2,15	0,13	0,00		1					1			0,60	0,60
	01:00	2,05	1,91	0,14	0,00		1								0,60	0,60
	02:00	1,96	1,84	0,11	0,00		1								0,60	0,60
	03:00	1,88	1,77	0,11	0,00		1								0,60	0,60
	04:00	1,87	1,76	0,11	0,00		1								0,60	0,60
	05:00	1,90	1,81	0,08	0,00		1								0,60	0,60
	06:00	2,07	1,96	0,11	0,00		1								0,60	0,60
	07:00	2,41	2,33	0,08	0,00		1					1			0,60	0,60
	08:00	2,45	2,40	0,05	0,00		1					1			0,60	0,60
	09:00	2,56	2,54	0,03	0,00		1					1			0,60	0,60
	10:00	2,56	2,48	0,07	0,00		1					1			0,60	0,60
	11:00	2,56	2,48	0,08	0,00		1					1			0,60	0,60
	12:00	2,67	2,21	0,10	0,36		1					1			0,60	0,60
	13:00	2,69	2,09	0,21	0,40		1					1			0,60	0,60
	14:00	2,57	1,81	0,28	0,49		1				1				0,58	0,59
	15:00	2,44	2,15	0,29	0,00		1				1				0,30	0,55
	16:00	2,39	1,72	0,33	0,34		1				1				0,57	0,59
	17:00	2,48	1,74	0,34	0,40		1								0,60	0,60
	18:00	2,74	2,02	0,32	0,40		1					1			0,60	0,60
	19:00	2,90	1,99	0,51	0,40		1					1			0,60	0,60
	20:00	3,14	2,04	0,51	0,60		1					1			0,60	0,60
	21:00	3,34	2,36	0,38	0,60		1					1			0,60	0,60
	22:00	3,04	2,35	0,19	0,50		1					1			0,60	0,60
	23:00	2,70	2,14	0,15	0,40		1					1			0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Δοκιμαστική λειτουργία G6 στο διάστημα 14:10-16:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 19 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε- ρ- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Μαΐου 2026	00:00	2,35	2,04	0,31	0,01		1					1			0,60	0,60
	01:00	2,10	1,76	0,34	0,00		1								0,60	0,60
	02:00	1,99	1,67	0,31	0,00		1								0,60	0,60
	03:00	1,92	1,52	0,39	0,00		1								0,60	0,60
	04:00	1,92	1,53	0,39	0,00		1								0,60	0,60
	05:00	1,95	1,50	0,45	0,00		1								0,60	0,60
	06:00	2,09	1,85	0,24	0,00		1								0,60	0,60
	07:00	2,37	2,27	0,10	0,00		1							1	0,60	0,60
	08:00	2,52	2,50	0,03	0,00		1					1			0,60	0,60
	09:00	2,60	2,59	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	10:00	2,64	2,63	0,01	0,00		1					1			0,60	0,60
	11:00	2,63	2,63	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	12:00	2,82	2,82	0,00	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	13:00	2,89	2,89	0,00	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	14:00	2,84	2,84	0,00	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	15:00	2,71	2,71	0,00	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	16:00	2,63	2,63	0,00	0,00		1				1				0,60	0,60
	17:00	2,59	2,59	0,00	0,00		1				1				0,60	0,60
	18:00	2,76	2,74	0,02	0,00		1				1				0,60	0,60
	19:00	2,92	2,87	0,06	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	20:00	3,21	3,21	0,00	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	21:00	3,38	3,38	0,00	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	22:00	3,10	2,97	0,12	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	23:00	2,64	2,38	0,26	0,00		1				1				0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026	00:00	2,31	1,79	0,52	0,00		1								0,60	0,60
	01:00	2,12	1,53	0,59	0,00		1								0,60	0,60
	02:00	2,01	1,44	0,55	0,02		1								0,60	0,60
	03:00	1,94	1,34	0,58	0,02		1								0,60	0,60
	04:00	1,90	1,30	0,55	0,04		1								0,60	0,60
	05:00	1,95	1,37	0,53	0,05		1								0,60	0,60
	06:00	2,08	1,64	0,40	0,04		1								0,55	0,60
	07:00	2,23	2,05	0,14	0,03		1				1				0,21	0,50
	08:00	2,62	2,40	0,18	0,04		1					1			0,28	0,60
	09:00	2,85	2,58	0,24	0,04		1					1			0,46	0,60
	10:00	2,77	2,33	0,40	0,03		1					1			0,60	0,60
	11:00	2,73	2,17	0,52	0,04		1					1			0,60	0,60
	12:00	2,83	2,24	0,54	0,05		1					1			0,60	0,60
	13:00	3,01	2,43	0,53	0,05		1					1			0,60	0,60
	14:00	2,83	2,18	0,60	0,05		1					1			0,60	0,60
	15:00	2,74	2,00	0,60	0,14		1					1			0,60	0,60
	16:00	2,73	1,59	0,59	0,55		1								0,60	0,60
	17:00	2,75	1,66	0,55	0,54		1								0,57	0,60
	18:00	2,96	1,77	0,50	0,70		1								0,50	0,60
	19:00	3,16	1,72	0,50	0,94		1								0,50	0,60
	20:00	3,52	1,61	0,59	1,32		1								0,59	0,60
	21:00	3,63	1,49	0,58	1,55		1								0,60	0,60
	22:00	3,28	1,44	0,59	1,25		1								0,60	0,60
	23:00	2,82	1,38	0,59	0,85		1								0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το διάστημα 07:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Δοκιμαστική λειτουργία της G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026	00:00	2,42	1,35	0,56	0,51		1								0,60	0,60
	01:00	2,19	1,36	0,43	0,40		1								0,60	0,60
	02:00	2,04	1,49	0,49	0,07		1								0,60	0,60
	03:00	1,99	1,48	0,48	0,03		1								0,60	0,60
	04:00	1,93	1,55	0,39	0,00		1								0,60	0,60
	05:00	1,96	1,58	0,38	0,00		1								0,60	0,60
	06:00	2,13	1,80	0,33	0,00		1								0,60	0,60
	07:00	2,42	1,75	0,34	0,33		1								0,60	0,60
	08:00	2,63	1,87	0,36	0,40		1								0,60	0,60
	09:00	2,73	1,97	0,36	0,40		1								0,60	0,60
	10:00	2,67	2,02	0,25	0,40		1				1				0,60	0,60
	11:00	2,60	2,03	0,17	0,40		1				1				0,60	0,60
	12:00	2,66	2,08	0,19	0,40		1				1				0,60	0,60
	13:00	2,70	1,93	0,37	0,40		1				1				0,60	0,60
	14:00	2,65	1,71	0,54	0,40		1				1				0,60	0,60
	15:00	2,55	1,73	0,42	0,40		1				1				0,46	0,60
	16:00	2,51	1,72	0,39	0,40		1				1				0,40	0,60
	17:00	2,58	1,79	0,38	0,40		1				1				0,40	0,60
	18:00	2,82	2,04	0,38	0,40		1				1				0,40	0,60
	19:00	2,93	1,95	0,39	0,60		1				1				0,40	0,60
	20:00	3,07	2,28	0,39	0,40		1				1				0,60	0,60
	21:00	3,25	2,42	0,42	0,40		1				1				0,60	0,60
	22:00	2,97	2,10	0,46	0,40		1				1				0,60	0,60
	23:00	2,62	1,83	0,39	0,40		1				1				0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το διάστημα 09:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026	00:00	2,29	2,00	0,28	0,01		1				1				0,60	0,60
	01:00	2,12	1,87	0,23	0,02		1				1				0,60	0,60
	02:00	2,01	1,77	0,24	0,00		1								0,60	0,60
	03:00	1,94	1,69	0,24	0,00		1								0,60	0,60
	04:00	1,90	1,68	0,22	0,00		1								0,60	0,60
	05:00	1,92	1,49	0,43	0,00		1								0,60	0,60
	06:00	2,05	1,61	0,44	0,00		1								0,60	0,60
	07:00	2,32	1,99	0,33	0,00		1								0,54	0,60
	08:00	2,45	2,14	0,31	0,00		1				1				0,40	0,60
	09:00	2,55	2,34	0,22	0,00		1				1				0,40	0,60
	10:00	2,58	2,41	0,17	0,00		1				1				0,48	0,60
	11:00	2,66	2,56	0,11	0,00		1				1				0,60	0,60
	12:00	2,66	2,19	0,12	0,36		1				1				0,60	0,60
	13:00	2,68	2,14	0,14	0,40		1				1				0,60	0,60
	14:00	2,63	1,96	0,27	0,40		1				1				0,60	0,60
	15:00	2,53	1,70	0,43	0,40		1				1				0,60	0,60
	16:00	2,44	1,70	0,34	0,40		1				1				0,45	0,60
	17:00	2,58	1,84	0,34	0,40		1				1				0,40	0,60
	18:00	2,81	2,00	0,39	0,42		1				1				0,40	0,60
	19:00	2,88	2,09	0,39	0,40		1				1				0,48	0,60
	20:00	3,05	2,22	0,41	0,42		1				1				0,60	0,60
	21:00	3,15	2,11	0,44	0,60		1				1				0,60	0,60
	22:00	2,92	2,22	0,30	0,40		1				1				0,60	0,60
	23:00	2,70	2,08	0,22	0,40		1				1				0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 23 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Μαΐου 2026	00:00	2,34	2,23	0,10	0,01		1				1				0,60	0,60
	01:00	2,18	2,13	0,04	0,00		1				1				0,60	0,60
	02:00	2,04	2,00	0,04	0,00		1				1				0,55	0,55
	03:00	1,96	1,91	0,04	0,00		1				1				0,52	0,52
	04:00	1,78	1,77	0,01	0,00		1				1				0,49	0,46
	05:00	1,50	1,49	0,00	0,00			1				1			0,38	0,05
	06:00	2,18	2,18	0,00	0,00		1	1			1	1			0,06	0,12
	07:00	2,42	2,41	0,01	0,00		1	1							0,49	0,48
	08:00	2,63	2,63	0,01	0,00		1	1							0,59	0,59
	09:00	2,73	2,73	0,00	0,00		1	1							0,60	0,60
	10:00	2,70	2,67	0,03	0,00		1	1							0,60	0,60
	11:00	2,90	2,88	0,03	0,00		1	1							0,60	0,60
	12:00	2,89	2,89	0,00	0,00		1	1							0,60	0,60
	13:00	2,95	2,95	0,00	0,00		1	1							0,60	0,60
	14:00	2,94	2,94	0,00	0,00		1	1							0,60	0,60
	15:00	2,76	2,73	0,02	0,00		1	1							0,60	0,60
	16:00	2,67	2,64	0,02	0,00		1	1							0,60	0,60
	17:00	2,63	2,59	0,04	0,00		1	1							0,60	0,60
	18:00	2,83	2,77	0,06	0,00		1	1							0,60	0,60
	19:00	3,00	2,97	0,03	0,00		1	1							0,60	0,60
	20:00	3,17	3,16	0,00	0,00		1	1							0,60	0,60
	21:00	3,15	3,13	0,02	0,00		1	1							0,60	0,60
	22:00	2,96	2,90	0,06	0,00		1	1							0,60	0,60
	23:00	2,72	2,64	0,08	0,00		1	1			1				0,59	0,59

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Γενική διακοπή στις 04:55 λόγω κακοκαιρίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 24 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Μαΐου 2026	00:00	2,44	2,28	0,17	0,00		1				1				0,60	0,60
	01:00	2,18	1,96	0,22	0,00		1				1				0,60	0,60
	02:00	2,06	1,76	0,31	0,00		1								0,42	0,60
	03:00	2,00	1,74	0,26	0,00		1								0,35	0,60
	04:00	1,93	1,68	0,25	0,00		1								0,35	0,60
	05:00	1,93	1,73	0,21	0,00		1								0,35	0,60
	06:00	1,99	1,86	0,12	0,00		1								0,35	0,60
	07:00	2,17	2,00	0,17	0,00		1								0,35	0,60
	08:00	2,36	2,15	0,21	0,00		1								0,36	0,60
	09:00	2,49	2,32	0,17	0,00		1				1				0,60	0,60
	10:00	2,62	2,42	0,18	0,02		1				1				0,60	0,60
	11:00	2,67	2,39	0,25	0,02		1				1				0,60	0,60
	12:00	2,80	2,44	0,36	0,00		1				1				0,60	0,60
	13:00	2,91	2,58	0,31	0,03		1					1			0,60	0,60
	14:00	2,74	2,27	0,47	0,00		1					1			0,60	0,60
	15:00	2,58	2,16	0,41	0,00		1					1			0,60	0,60
	16:00	2,54	2,15	0,38	0,00		1					1			0,60	0,60
	17:00	2,60	2,23	0,37	0,00		1					1			0,60	0,60
	18:00	2,81	2,30	0,51	0,00		1					1			0,60	0,60
	19:00	3,04	2,45	0,56	0,03		1					1			0,60	0,60
	20:00	3,20	2,67	0,49	0,03		1					1			0,60	0,60
	21:00	3,26	2,74	0,49	0,03		1					1			0,60	0,60
	22:00	2,94	2,57	0,33	0,04		1					1			0,60	0,60
	23:00	2,69	2,27	0,42	0,00		1					1			0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026	00:00	2,46	2,07	0,37	0,02		1					1			0,41	0,60
	01:00	2,18	1,82	0,33	0,03		1								0,40	0,60
	02:00	2,01	1,67	0,34	0,00		1								0,45	0,60
	03:00	1,92	1,67	0,25	0,00		1								0,45	0,60
	04:00	1,90	1,68	0,22	0,00		1								0,45	0,60
	05:00	1,91	1,70	0,21	0,00		1								0,45	0,60
	06:00	2,06	1,86	0,21	0,00		1								0,45	0,60
	07:00	2,34	2,00	0,35	0,00		1								0,45	0,60
	08:00	2,51	2,17	0,34	0,00		1				1				0,45	0,60
	09:00	2,54	2,20	0,35	0,00		1				1				0,45	0,60
	10:00	2,51	2,24	0,27	0,00		1				1				0,45	0,60
	11:00	2,50	2,29	0,21	0,00		1				1				0,45	0,60
	12:00	2,68	2,08	0,26	0,35		1				1				0,45	0,60
	13:00	2,71	2,00	0,30	0,40		1				1				0,45	0,60
	14:00	2,68	1,90	0,35	0,43		1				1				0,45	0,60
	15:00	2,59	1,81	0,36	0,42		1				1				0,45	0,60
	16:00	2,55	1,75	0,37	0,43		1								0,45	0,60
	17:00	2,59	1,74	0,41	0,44		1								0,45	0,60
	18:00	2,75	1,91	0,40	0,43		1				1				0,45	0,60
	19:00	2,97	2,14	0,43	0,40		1				1				0,45	0,60
	20:00	3,11	2,28	0,43	0,40		1				1				0,45	0,60
	21:00	3,26	2,47	0,39	0,40		1				1				0,45	0,60
	22:00	3,04	2,08	0,33	0,63		1				1				0,45	0,60
	23:00	2,63	2,03	0,28	0,32		1				1				0,45	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 26 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε- ρ- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Μαΐου 2026	00:00	2,39	2,12	0,24	0,03		1				1				0,45	0,60
	01:00	2,13	1,90	0,22	0,00		1				1				0,45	0,60
	02:00	2,02	1,79	0,23	0,00		1								0,45	0,60
	03:00	1,94	1,67	0,27	0,00		1								0,45	0,60
	04:00	1,91	1,57	0,32	0,03		1								0,45	0,60
	05:00	1,93	1,61	0,29	0,02		1								0,45	0,60
	06:00	2,06	1,82	0,24	0,00		1								0,45	0,60
	07:00	2,33	2,08	0,25	0,00		1								0,51	0,60
	08:00	2,53	2,36	0,17	0,00		1				1				0,60	0,60
	09:00	2,62	2,47	0,15	0,00		1				1				0,60	0,60
	10:00	2,62	2,47	0,15	0,00		1				1				0,60	0,60
	11:00	2,68	2,52	0,15	0,00		1				1				0,60	0,60
	12:00	2,77	2,17	0,18	0,41		1				1				0,60	0,60
	13:00	2,82	2,15	0,18	0,50		1				1				0,60	0,60
	14:00	2,76	2,16	0,20	0,40		1				1				0,60	0,60
	15:00	2,68	2,11	0,16	0,40		1				1				0,60	0,60
	16:00	2,67	2,05	0,21	0,40		1				1				0,60	0,60
	17:00	2,68	2,09	0,19	0,40		1				1				0,60	0,60
	18:00	2,87	2,26	0,21	0,40		1				1				0,60	0,60
	19:00	2,96	2,33	0,23	0,40		1				1				0,60	0,60
	20:00	3,15	2,50	0,25	0,40		1				1				0,60	0,60
	21:00	3,28	2,66	0,22	0,40		1				1				0,60	0,60
	22:00	3,00	2,37	0,23	0,40		1				1				0,60	0,60
	23:00	2,78	2,15	0,23	0,40		1				1				0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Στο διάστημα 9:00 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε- Ε- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026	00:00	2,40	2,19	0,19	0,01		1					1			0,60	0,60
	01:00	2,22	2,01	0,21	0,00		1					1			0,60	0,60
	02:00	2,06	1,89	0,17	0,00		1								0,60	0,60
	03:00	2,01	1,92	0,10	0,00		1								0,60	0,60
	04:00	1,98	1,95	0,03	0,00		1								0,60	0,60
	05:00	1,62	1,61	0,01	0,00		1	1				1	1		0,57	0,31
	06:00	2,27	2,24	0,02	0,00		1						1		0,24	0,25
	07:00	2,31	2,27	0,04	0,00		1						1		0,35	0,35
	08:00	2,54	2,53	0,01	0,00		1						1		0,51	0,50
	09:00	2,63	2,63	0,00	0,00		1						1		0,58	0,59
	10:00	2,40	2,40	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	11:00	2,42	2,42	0,00	0,00		1					1			0,60	0,60
	12:00	2,51	2,18	0,00	0,33		1					1			0,59	0,58
	13:00	2,78	2,38	0,00	0,40		1					1			0,60	0,60
	14:00	2,78	2,38	0,00	0,40		1					1			0,60	0,60
	15:00	2,69	2,28	0,01	0,40		1					1			0,60	0,60
	16:00	2,57	2,05	0,01	0,50		1					1			0,58	0,58
	17:00	2,52	2,00	0,02	0,50		1					1			0,60	0,60
	18:00	2,79	2,34	0,05	0,40		1					1			0,60	0,60
	19:00	2,89	2,48	0,01	0,40		1					1			0,60	0,60
	20:00	3,16	2,76	0,00	0,40		1					1	1		0,60	0,60
	21:00	3,27	2,87	0,00	0,40		1					1	1		0,60	0,60
	22:00	2,98	2,55	0,03	0,40		1					1	1		0,58	0,59
	23:00	2,68	2,22	0,06	0,40		1					1			0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Γενική διακοπή στις 05:30-05:51 λόγω βλάβης στην μονάδα G2. Το διάστημα 09:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026	00:00	2,40	2,33	0,07	0,01		1				1				0,60	0,60
	01:00	2,16	2,13	0,03	0,00		1				1				0,60	0,60
	02:00	2,06	2,06	0,00	0,00		1				1				0,54	0,54
	03:00	1,99	1,99	0,00	0,00		1				1				0,53	0,53
	04:00	1,96	1,96	0,00	0,00		1				1				0,57	0,57
	05:00	1,98	1,92	0,06	0,00		1								0,60	0,60
	06:00	2,13	2,07	0,05	0,00		1				1				0,60	0,60
	07:00	2,34	2,32	0,02	0,00		1				1				0,60	0,60
	08:00	2,50	2,50	0,00	0,00		1				1				0,60	0,60
	09:00	2,35	2,34	0,00	0,00		1				1	1	1		0,60	0,49
	10:00	2,84	2,84	0,00	0,00		1	1				1	1		0,55	0,47
	11:00	2,79	2,73	0,05	0,00		1	1							0,60	0,60
	12:00	2,78	2,38	0,04	0,36		1				1				0,57	0,57
	13:00	2,76	2,26	0,11	0,40		1				1				0,60	0,60
	14:00	2,73	2,13	0,20	0,40		1				1				0,60	0,60
	15:00	2,60	1,92	0,29	0,40		1				1				0,60	0,60
	16:00	2,60	1,99	0,20	0,40		1				1				0,60	0,60
	17:00	2,67	2,17	0,10	0,40		1				1				0,60	0,60
	18:00	2,83	2,33	0,10	0,40		1				1				0,60	0,60
	19:00	2,91	2,28	0,23	0,40		1				1				0,60	0,60
	20:00	3,08	2,42	0,26	0,40		1				1				0,60	0,60
	21:00	3,02	2,27	0,15	0,60		1				1				0,60	0,60
	22:00	2,93	2,48	0,05	0,40		1				1				0,60	0,60
	23:00	2,71	2,23	0,08	0,40		1				1				0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Στο διάστημα 9:00 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα 9:49 – 9:57 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω βλάβης στη διασυνδεδετική γραμμή φορητών Η/Ζ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026	00:00	2,42	2,34	0,07	0,01		1				1				0,60	0,60
	01:00	2,24	2,17	0,07	0,00		1				1				0,60	0,60
	02:00	2,10	2,09	0,01	0,00		1				1				0,58	0,58
	03:00	2,04	2,02	0,02	0,00		1				1				0,55	0,54
	04:00	1,99	1,95	0,04	0,00		1				1				0,52	0,52
	05:00	1,99	1,95	0,04	0,00		1				1				0,51	0,52
	06:00	2,12	2,02	0,10	0,00		1				1				0,59	0,59
	07:00	2,36	2,24	0,12	0,00		1				1				0,60	0,60
	08:00	2,50	2,40	0,10	0,00		1				1				0,60	0,60
	09:00	2,69	2,57	0,11	0,00		1				1				0,60	0,60
	10:00	2,72	2,63	0,09	0,00		1				1				0,60	0,60
	11:00	2,75	2,67	0,08	0,00		1				1				0,60	0,60
	12:00	2,88	2,80	0,08	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	13:00	2,89	2,79	0,10	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	14:00	2,85	2,72	0,13	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	15:00	2,80	2,65	0,15	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	16:00	2,74	2,54	0,20	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	17:00	2,73	2,46	0,28	0,00		1				1				0,60	0,60
	18:00	2,98	2,67	0,31	0,00		1				1				0,60	0,60
	19:00	3,13	2,75	0,35	0,03		1	1							0,60	0,60
	20:00	3,25	2,88	0,34	0,03		1	1							0,60	0,60
	21:00	3,43	3,02	0,39	0,03		1	1							0,60	0,60
	22:00	3,13	2,79	0,34	0,00			1			1	1			0,58	0,58
	23:00	2,93	2,69	0,24	0,00		1	1			1				0,56	0,57

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Στο διάστημα 9:00 - 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 30 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Μαΐου 2026	00:00	2,63	2,33	0,28	0,03			1			1	1			0,60	0,60
	01:00	2,40	1,96	0,42	0,02			1			1	1			0,52	0,51
	02:00	2,21	1,94	0,25	0,02			1			1				0,60	0,60
	03:00	2,14	1,97	0,17	0,00			1			1				0,60	0,60
	04:00	2,09	1,94	0,15	0,00			1			1				0,60	0,60
	05:00	1,89	1,71	0,16	0,02			1			1				0,60	0,60
	06:00	2,12	1,90	0,18	0,04			1			1				0,60	0,60
	07:00	2,25	2,06	0,19	0,00			1			1				0,56	0,57
	08:00	2,42	2,26	0,14	0,03						1		1		0,60	0,60
	09:00	2,60	2,35	0,22	0,02						1		1		0,60	0,60
	10:00	2,72	2,37	0,32	0,03						1		1		0,60	0,60
	11:00	2,69	2,45	0,24	0,00						1		1		0,60	0,60
	12:00	2,81	2,48	0,33	0,00						1		1		0,60	0,60
	13:00	2,87	2,57	0,30	0,00						1		1		0,60	0,60
	14:00	2,87	2,52	0,35	0,00						1		1		0,60	0,60
	15:00	2,73	2,47	0,27	0,00						1		1		0,60	0,60
	16:00	2,62	2,25	0,36	0,00						1		1		0,60	0,60
	17:00	2,66	2,30	0,36	0,00						1		1		0,60	0,60
	18:00	2,82	2,43	0,38	0,00						1		1		0,60	0,60
	19:00	2,96	2,57	0,40	0,00						1		1		0,60	0,60
	20:00	3,01	2,52	0,49	0,00						1		1		0,60	0,60
	21:00	3,17	2,82	0,35	0,00						1		1		0,60	0,60
	22:00	3,00	2,63	0,37	0,00						1		1		0,60	0,60
	23:00	2,71	2,31	0,41	0,00						1		1		0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 31 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 31 Μαΐου 2026	00:00	2,46	2,08	0,37	0,00						1		1		0,60	0,60
	01:00	2,26	1,93	0,34	0,00						1		1		0,55	0,55
	02:00	2,13	1,77	0,36	0,00								1		0,60	0,60
	03:00	2,10	1,80	0,30	0,00								1		0,60	0,60
	04:00	2,01	1,70	0,31	0,00								1		0,60	0,60
	05:00	2,06	1,82	0,24	0,00								1		0,60	0,60
	06:00	2,04	1,87	0,17	0,00								1		0,60	0,60
	07:00	2,15	2,09	0,06	0,00								1		0,60	0,60
	08:00	2,37	2,32	0,05	0,00						1		1		0,60	0,60
	09:00	2,53	2,51	0,02	0,00						1		1		0,60	0,60
	10:00	2,62	2,61	0,00	0,00						1		1		0,60	0,60
	11:00	2,71	2,71	0,00	0,00						1		1		0,60	0,60
	12:00	2,82	2,82	0,00	0,00						1		1		0,56	0,56
	13:00	2,93	2,93	0,00	0,00		1						1		0,60	0,60
	14:00	2,74	2,74	0,00	0,00		1						1		0,47	0,47
	15:00	2,61	2,61	0,00	0,00		1						1		0,36	0,40
	16:00	2,48	2,46	0,01	0,00		1				1				0,60	0,60
	17:00	2,52	2,51	0,01	0,00		1				1				0,60	0,60
	18:00	2,67	2,66	0,01	0,00		1				1				0,60	0,60
	19:00	2,77	2,75	0,02	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	20:00	2,87	2,80	0,06	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	21:00	3,03	3,00	0,03	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	22:00	2,86	2,85	0,01	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	23:00	2,56	2,56	0,00	0,00		1				1	1			0,59	0,59

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση