

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 1/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,21	1,46	0,62	1,12	1									0,74	0,98
	01:00	2,90	1,58	0,61	0,71	1									0,74	0,98
	02:00	2,68	1,41	0,61	0,65	1									0,74	0,98
	03:00	2,56	1,53	0,71	0,31	1									0,74	0,98
	04:00	2,48	1,45	0,73	0,30	1									0,74	0,99
	05:00	2,47	1,42	0,73	0,32	1									0,74	0,99
	06:00	2,59	1,53	0,73	0,32	1									0,74	0,99
	07:00	2,85	1,43	0,73	0,69	1									0,74	0,99
	08:00	3,09	1,35	0,73	1,00	1									0,74	0,98
	09:00	3,31	1,28	0,73	1,30	1									0,74	0,98
	10:00	3,28	1,36	0,70	1,21	1									0,74	0,99
	11:00	3,31	1,41	0,69	1,21	1									0,74	0,99
	12:00	3,30	1,37	0,72	1,21	1									0,74	0,99
	13:00	3,34	1,41	0,73	1,20	1									0,74	0,99
	14:00	3,33	1,39	0,74	1,20	1									0,74	0,98
	15:00	3,25	1,28	0,76	1,21	1									0,77	0,98
	16:00	3,28	1,25	0,76	1,26	1									0,77	0,97
	17:00	3,53	1,36	0,76	1,40	1									0,77	0,99
	18:00	4,04	1,56	0,76	1,72	1									0,77	0,99
	19:00	4,43	1,62	0,78	2,03	1									0,78	0,99
	20:00	4,40	1,51	0,78	2,11	1									0,78	0,99
	21:00	4,25	1,52	0,82	1,91	1									0,82	0,99
	22:00	3,95	1,17	0,87	1,91	1	1,17								0,87	0,96
	23:00	3,52	1,28	0,86	1,39	1									0,87	0,97

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 2/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,00	1,28	0,85	0,87	1									0,87	0,98
	01:00	2,69	1,25	0,74	0,71	1									0,87	0,98
	02:00	2,51	1,29	0,57	0,65	1									0,87	0,93
	03:00	2,41	1,46	0,63	0,32	1									0,87	0,98
	04:00	2,34	1,28	0,77	0,30	1									0,87	0,98
	05:00	2,39	1,38	0,71	0,30	1									0,87	0,98
	06:00	2,63	1,49	0,84	0,30	1									0,87	0,99
	07:00	3,00	1,49	0,78	0,72	1									0,87	0,99
	08:00	3,07	1,32	0,75	0,99	1									0,87	0,98
	09:00	3,04	1,40	0,64	1,00	1									0,87	0,98
	10:00	2,94	1,32	0,62	1,01	1									0,87	0,97
	11:00	2,95	1,31	0,64	1,00	1									0,87	0,96
	12:00	2,78	1,09	0,69	1,00	1									0,72	0,92
	13:00	2,79	1,11	0,68	1,00	1									0,69	0,91
	14:00	2,78	1,10	0,68	1,00	1									0,69	0,92
	15:00	2,82	1,14	0,68	1,00	1									0,69	0,94
	16:00	3,03	1,28	0,68	1,06	1									0,69	0,97
	17:00	3,37	1,28	0,68	1,41	1									0,69	0,97
	18:00	3,93	1,46	0,68	1,79	1									0,69	0,98
	19:00	4,39	1,62	0,68	2,09	1									0,69	0,99
	20:00	4,46	1,77	0,39	2,30	1									0,69	0,98
	21:00	4,22	1,63	0,09	2,51	1									0,69	0,94
	22:00	3,95	1,72	0,03	2,21	1									0,69	0,94
	23:00	3,55	1,32	0,03	2,20	1									0,72	0,82

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 3/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,13	1,75	0,12	1,26	1									0,93	0,93
	01:00	2,72	1,86	0,15	0,72	1									0,96	0,97
	02:00	2,50	1,71	0,19	0,60	1									0,92	0,92
	03:00	2,41	1,89	0,22	0,30	1									0,98	0,98
	04:00	2,36	1,74	0,32	0,30	1									0,98	0,98
	05:00	2,44	1,88	0,26	0,30	1									0,99	0,99
	06:00	2,60	1,87	0,00	0,72	1									0,90	0,89
	07:00	2,98	1,76	0,00	1,22	1									0,87	0,87
	08:00	3,04	1,64	0,00	1,40	1									0,83	0,83
	09:00	2,90	1,15	0,02	1,74	1									0,68	0,68
	10:00	2,80	1,17	0,04	1,60	1									0,69	0,68
	11:00	2,89	1,34	0,05	1,50	1									0,75	0,75
	12:00	2,96	1,35	0,01	1,60	1									0,73	0,71
	13:00	2,92	1,22	0,00	1,70	1									0,69	0,69
	14:00	2,82	1,22	0,08	1,51	1									0,72	0,72
	15:00	2,76	1,27	0,19	1,30	1									0,75	0,75
	16:00	2,94	1,48	0,14	1,32	1									0,82	0,81
	17:00	3,20	1,68	0,13	1,40	1									0,91	0,91
	18:00	3,78	1,14	0,43	2,22	1									0,85	0,85
	19:00	4,19	1,37	0,61	2,21	1									0,98	0,97
	20:00	4,29	1,66	0,73	1,91	1									0,94	0,94
	21:00	4,11	1,54	0,60	1,96	1									0,93	0,93
	22:00	3,75	1,11	0,63	2,00	1									0,92	0,92
	23:00	3,29	1,05	0,60	1,65	1									0,87	0,87

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 4/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,91	1,13	0,57	1,21	1									0,86	0,86
	01:00	2,61	1,02	0,58	1,01			1							0,82	0,81
	02:00	2,42	1,05	0,65	0,71			1							0,88	0,88
	03:00	2,31	1,04	0,67	0,60			1							0,87	0,88
	04:00	2,23	1,11	0,52	0,60			1							0,82	0,82
	05:00	2,27	1,06	0,59	0,61			1							0,84	0,84
	06:00	2,48	1,29	0,58	0,62			1							0,95	0,95
	07:00	2,94	1,50	0,63	0,80			1							0,98	0,98
	08:00	2,96	1,45	0,60	0,91			1							0,98	0,98
	09:00	2,84	1,18	0,56	1,10			1							0,91	0,88
	10:00	2,75	1,17	0,54	1,04	1									0,86	0,86
	11:00	2,76	1,24	0,61	0,91			1							0,89	0,95
	12:00	2,78	1,18	0,68	0,92			1							0,97	0,97
	13:00	2,81	0,93	0,81	1,07	1									0,82	0,88
	14:00	2,77	0,95	0,72	1,11	1									0,72	0,86
	15:00	2,83	0,99	0,73	1,11	1									0,74	0,91
	16:00	3,05	1,10	0,73	1,22	1	1								0,74	0,95
	17:00	3,30	0,97	0,73	1,60	1									0,74	0,92
	18:00	3,84	1,47	0,94	1,44	1									0,94	0,97
	19:00	4,28	1,57	0,98	1,74	1									0,99	0,99
	20:00	4,27	1,50	0,97	1,80	1									0,99	0,99
	21:00	4,03	1,24	0,97	1,81	1									0,99	0,99
	22:00	3,71	1,03	0,93	1,76	1	1								0,97	0,97
	23:00	3,31	0,91	0,76	1,64	1									0,85	0,85

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 13:40 - 18:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 5/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,86	1,10	0,58	1,17	1									0,83	0,83
	01:00	2,57	1,25	0,60	0,71	1									0,90	0,91
	02:00	2,33	1,38	0,64	0,31	1									0,97	0,97
	03:00	2,25	1,28	0,66	0,31	1									0,95	0,95
	04:00	2,20	1,28	0,62	0,31	1									0,92	0,92
	05:00	2,24	1,23	0,71	0,31	1									0,95	0,95
	06:00	2,45	1,48	0,67	0,31	1									0,98	0,98
	07:00	2,85	1,50	0,62	0,74	1									0,98	0,98
	08:00	2,85	1,23	0,53	1,09	1									0,88	0,87
	09:00	2,72	1,16	0,45	1,10	1									0,81	0,81
	10:00	2,62	1,42	0,22	0,97	1									0,82	0,82
	11:00	2,59	1,33	0,11	1,15	1									0,73	0,73
	12:00	2,56	1,20	0,07	1,29	1									0,67	0,67
	13:00	2,58	1,23	0,05	1,30	1									0,68	0,68
	14:00	2,60	1,20	0,10	1,30	1									0,68	0,69
	15:00	2,63	1,18	0,09	1,37	1									0,67	0,68
	16:00	2,78	1,35	0,13	1,30	1									0,76	0,76
	17:00	3,01	1,42	0,19	1,40	1									0,83	0,83
	18:00	3,55	1,78	0,18	1,59	1									0,95	0,95
	19:00	3,95	1,60	0,18	2,17	1									0,91	0,91
	20:00	4,05	1,68	0,17	2,20	1									0,94	0,94
	21:00	3,89	1,34	0,35	2,20	1									0,89	0,89
	22:00	3,62	1,17	0,35	2,10	1									0,83	0,83
	23:00	3,21	1,02	0,45	1,73	1									0,80	0,80

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 6/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,75	1,16	0,48	1,11	1									0,83	0,83
	01:00	2,42	1,18	0,52	0,72	1									0,82	0,82
	02:00	2,25	1,24	0,69	0,31	1									0,93	0,93
	03:00	2,20	1,18	0,72	0,30	1									0,75	0,92
	04:00	2,13	1,18	0,65	0,30	1									0,69	0,89
	05:00	2,18	1,21	0,66	0,30	1									0,69	0,92
	06:00	2,37	1,42	0,65	0,30	1									0,72	0,98
	07:00	2,74	1,45	0,47	0,82	1									0,73	0,95
	08:00	2,54	1,12	0,44	0,98	1									0,66	0,84
	09:00	2,76	1,42	0,43	0,91	1									0,46	0,87
	10:00	2,97	1,20	0,57	1,20	1									0,75	0,90
	11:00	2,80	1,25	0,45	1,10	1									0,59	0,90
	12:00	2,67	1,15	0,41	1,10	1									0,59	0,86
	13:00	2,67	1,44	0,41	0,81	1									0,43	0,93
	14:00	2,14	1,17	0,39	0,58	1									0,42	0,67
	15:00	2,75	1,45	0,57	0,74	1									0,85	0,86
	16:00	2,93	1,42	0,71	0,80	1									0,91	0,91
	17:00	3,22	1,22	0,74	1,27	1									0,86	0,86
	18:00	3,71	1,49	0,82	1,41	1									0,94	0,95
	19:00	3,93	1,22	0,76	1,95	1									0,96	0,96
	20:00	3,90	1,10	0,90	1,91	1									0,97	0,98
	21:00	3,72	1,12	0,80	1,80	1									0,96	0,96
	22:00	3,49	1,10	0,64	1,75	1									0,73	0,93
	23:00	3,11	1,07	0,67	1,36	1									0,69	0,93

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 7/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,80	1,33	0,65	0,82	1									0,69	0,97
	01:00	2,51	1,49	0,59	0,44	1									0,69	0,98
	02:00	2,31	1,63	0,65	0,03	1									0,69	0,98
	03:00	2,24	1,55	0,66	0,03	1									0,69	0,97
	04:00	2,16	1,48	0,65	0,02	1									0,69	0,95
	05:00	2,17	1,48	0,65	0,04	1									0,69	0,95
	06:00	2,29	1,33	0,65	0,31	1									0,68	0,97
	07:00	2,48	1,34	0,60	0,54	1									0,61	0,96
	08:00	2,72	1,35	0,60	0,78	1									0,61	0,98
	09:00	2,81	1,35	0,62	0,84	1									0,63	0,97
	10:00	2,80	1,19	0,66	0,94	1									0,67	0,95
	11:00	2,75	1,24	0,66	0,84	1									0,67	0,96
	12:00	2,69	1,29	0,66	0,74	1									0,67	0,97
	13:00	2,78	1,33	0,70	0,74	1									0,71	0,98
	14:00	2,82	1,27	0,71	0,84	1									0,71	0,98
	15:00	2,73	1,18	0,71	0,84	1									0,71	0,96
	16:00	2,88	1,14	0,71	1,04	1									0,71	0,95
	17:00	3,19	1,27	0,71	1,21	1									0,71	0,97
	18:00	3,71	1,32	0,77	1,62	1									0,77	0,97
	19:00	4,02	1,04	0,97	2,00	1									0,98	0,98
	20:00	4,01	1,10	0,96	1,95	1									0,98	0,98
	21:00	3,85	1,07	0,98	1,79	1									0,98	0,98
	22:00	3,55	1,19	0,95	1,40	1									0,98	0,98
	23:00	3,22	1,18	0,84	1,20	1									0,97	0,97

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 8/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,88	1,28	0,79	0,81	1									0,98	0,97
	01:00	2,54	1,37	0,75	0,41	1									0,98	0,99
	02:00	2,36	1,74	0,61	0,01	1									0,98	0,98
	03:00	2,24	1,67	0,57	0,00	1									0,96	0,96
	04:00	2,22	1,59	0,63	0,00	1									0,95	0,95
	05:00	2,26	1,48	0,78	0,00	1									0,97	0,97
	06:00	2,30	1,23	0,63	0,44	1									0,64	0,91
	07:00	2,45	1,35	0,60	0,50	1									0,60	0,97
	08:00	2,53	1,28	0,59	0,66	1									0,60	0,93
	09:00	2,60	1,36	0,54	0,70	1									0,60	0,95
	10:00	2,56	1,23	0,52	0,81	1									0,60	0,91
	11:00	2,58	1,13	0,45	1,00			1							0,47	0,80
	12:00	2,59	1,15	0,54	0,90			1							0,54	0,90
	13:00	2,66	1,24	0,62	0,80			1							0,63	0,97
	14:00	2,68	1,18	0,70	0,80			1							0,70	0,97
	15:00	2,68	0,86	0,92	0,90			1							0,94	0,93
	16:00	2,76	1,05	0,95	0,76			1							0,96	0,96
	17:00	2,98	1,29	0,97	0,72			1							0,99	0,99
	18:00	3,51	1,17	0,97	1,37			1							0,98	0,98
	19:00	4,03	1,17	0,98	1,88			1							0,99	0,99
	20:00	3,96	1,23	0,95	1,78			1							0,99	0,99
	21:00	3,80	1,18	0,91	1,71			1							0,99	0,99
	22:00	3,55	1,02	0,82	1,71			1							0,88	0,97
	23:00	3,21	1,15	0,73	1,34			1							0,79	0,97

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 9/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,79	1,47	0,59	0,73			1			1				0,62	0,87
	01:00	2,51	1,23	0,58	0,70			1							0,59	0,95
	02:00	2,39	1,21	0,58	0,60			1							0,59	0,94
	03:00	2,26	1,25	0,61	0,41			1							0,61	0,97
	04:00	2,25	1,26	0,68	0,30			1							0,69	0,97
	05:00	2,28	1,30	0,68	0,30			1							0,69	0,98
	06:00	2,42	1,40	0,68	0,34			1							0,69	0,98
	07:00	2,77	1,42	0,68	0,66			1							0,69	0,99
	08:00	2,73	1,23	0,70	0,81			1							0,70	0,98
	09:00	2,70	1,19	0,70	0,81			1							0,70	0,98
	10:00	2,68	1,18	0,69	0,81			1							0,70	0,97
	11:00	2,64	1,13	0,69	0,82			1							0,70	0,96
	12:00	2,66	1,15	0,70	0,81			1							0,70	0,97
	13:00	2,69	1,09	0,70	0,90			1							0,70	0,95
	14:00	2,71	1,11	0,70	0,90			1							0,70	0,96
	15:00	2,71	1,12	0,70	0,90			1							0,70	0,95
	16:00	2,86	1,26	0,70	0,90			1							0,70	0,98
	17:00	3,19	1,40	0,70	1,10			1							0,70	0,98
	18:00	3,66	1,29	0,69	1,68			1							0,70	0,97
	19:00	4,10	1,41	0,69	2,00			1							0,70	0,99
	20:00	4,14	1,36	0,69	2,10			1							0,70	0,98
	21:00	4,05	1,40	0,65	2,00			1							0,70	0,98
	22:00	3,66	1,12	0,60	1,94			1							0,75	0,94
	23:00	3,31	1,25	0,43	1,64			1							0,90	0,90

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 10/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,95	1,80	0,34	0,82			1			1				0,85	0,85
	01:00	2,66	1,85	0,23	0,58			1			1				0,74	0,74
	02:00	2,44	1,73	0,11	0,60			1			1				0,61	0,62
	03:00	2,34	1,84	0,09	0,41			1			1				0,57	0,57
	04:00	2,30	1,75	0,15	0,40			1			1				0,56	0,57
	05:00	2,35	1,79	0,16	0,40			1			1				0,60	0,61
	06:00	2,50	1,78	0,11	0,61			1			1				0,71	0,71
	07:00	2,82	1,41	0,06	1,36			1							0,80	0,80
	08:00	2,80	1,27	0,03	1,50			1							0,75	0,75
	09:00	2,65	1,09	0,06	1,50			1							0,69	0,69
	10:00	2,53	1,15	0,03	1,36			1							0,68	0,68
	11:00	2,46	1,12	0,03	1,30			1							0,66	0,67
	12:00	2,47	1,09	0,05	1,32			1							0,65	0,65
	13:00	2,48	1,07	0,10	1,30			1							0,68	0,68
	14:00	2,53	1,07	0,16	1,30			1							0,70	0,70
	15:00	2,65	1,34	0,11	1,20			1							0,78	0,79
	16:00	2,73	1,44	0,10	1,20			1							0,82	0,82
	17:00	3,01	1,61	0,07	1,33			1							0,88	0,88
	18:00	3,62	1,56	0,14	1,92			1							0,90	0,91
	19:00	4,10	1,47	0,14	2,49			1							0,90	0,90
	20:00	4,11	1,56	0,05	2,50			1							0,90	0,90
	21:00	3,96	1,24	0,22	2,50			1							0,86	0,86
	22:00	3,64	1,15	0,20	2,28			1							0,82	0,82
	23:00	3,30	1,30	0,22	1,77			1							0,85	0,85

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 11/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,37	1,23	0,13	1,01			1							0,73	0,73
	01:00	1,97	1,18	0,19	0,61			1							0,65	0,66
	02:00	1,81	1,12	0,29	0,40			1							0,60	0,61
	03:00	1,91	1,22	0,23	0,45			1							0,63	0,64
	04:00	2,21	1,42	0,19	0,60			1							0,81	0,81
	05:00	2,21	1,48	0,13	0,60			1							0,81	0,81
	06:00	2,43	1,43	0,04	0,96			1							0,76	0,76
	07:00	2,77	1,45	0,06	1,26			1							0,81	0,82
	08:00	3,02	1,48	0,01	1,53			1							0,82	0,82
	09:00	3,06	1,44	0,02	1,60			1							0,81	0,80
	10:00	2,95	1,31	0,04	1,60			1							0,77	0,77
	11:00	2,98	1,30	0,08	1,60			1							0,78	0,79
	12:00	2,87	1,07	0,10	1,70			1							0,72	0,72
	13:00	2,74	1,16	0,21	1,37			1							0,78	0,78
	14:00	2,74	1,12	0,33	1,30			1							0,79	0,79
	15:00	2,80	1,11	0,47	1,22			1							0,84	0,84
	16:00	2,89	1,20	0,62	1,07			1							0,93	0,93
	17:00	3,26	1,53	0,67	1,07			1							0,99	0,99
	18:00	3,80	1,66	0,65	1,50			1							0,99	0,99
	19:00	4,15	1,93	0,72	1,50			1			1				0,99	0,99
	20:00	4,14	1,95	0,69	1,50			1			1				0,99	0,99
	21:00	3,99	1,87	0,62	1,50			1			1				0,97	0,97
	22:00	3,66	1,59	0,56	1,50			1			1				0,88	0,88
	23:00	3,25	2,15	0,36	0,74			1			1				0,92	0,92

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 12/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,76	2,06	0,29	0,41			1			1				0,80	0,80
	01:00	2,47	2,10	0,36	0,01			1			1				0,77	0,77
	02:00	2,35	2,05	0,30	0,00			1			1	1			0,37	0,33
	03:00	2,24	1,69	0,54	0,00			1			1				0,76	0,78
	04:00	2,21	1,77	0,44	0,00			1			1				0,78	0,78
	05:00	2,27	1,84	0,43	0,00			1			1				0,79	0,79
	06:00	2,39	1,93	0,46	0,00			1			1				0,83	0,83
	07:00	2,70	1,98	0,37	0,35			1			1				0,81	0,81
	08:00	2,64	1,93	0,31	0,40			1			1				0,65	0,61
	09:00	2,59	1,74	0,27	0,59	1									0,88	0,95
	10:00	2,60	1,75	0,24	0,60	1									0,98	0,98
	11:00	2,44	1,58	0,17	0,70	1									0,64	0,64
	12:00	2,47	1,65	0,17	0,65	1					1				0,72	0,68
	13:00	2,53	1,58	0,24	0,70			1			1				0,59	0,53
	14:00	2,68	1,48	0,50	0,70			1							0,89	0,90
	15:00	2,66	1,32	0,64	0,70			1							0,98	0,98
	16:00	2,74	1,16	0,88	0,70			1							0,99	0,99
	17:00	3,09	1,48	0,91	0,70			1							0,99	0,99
	18:00	3,57	1,86	0,82	0,90			1			1				0,99	0,99
	19:00	3,91	1,87	0,75	1,29			1			1				0,98	0,98
	20:00	4,02	1,98	0,64	1,40			1			1				0,98	0,98
	21:00	3,81	1,88	0,62	1,31			1			1				0,96	0,96
	22:00	3,59	1,88	0,60	1,10			1			1				0,94	0,94
	23:00	3,18	2,08	0,49	0,61				1			1				0,95

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο της μονάδας G3 από τις 02:08 - 02:54.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 13/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,75	1,94	0,41	0,40			1			1				0,89	0,89
	01:00	2,47	1,97	0,49	0,01			1			1				0,83	0,83
	02:00	2,29	1,83	0,46	0,00			1			1				0,76	0,75
	03:00	2,17	1,74	0,43	0,00			1			1				0,66	0,65
	04:00	2,16	1,82	0,34	0,00			1			1				0,65	0,65
	05:00	2,22	1,93	0,30	0,00			1			1				0,71	0,71
	06:00	2,41	2,18	0,23	0,00			1			1				0,75	0,74
	07:00	2,68	2,51	0,16	0,01			1			1	1			0,48	0,47
	08:00	2,66	2,47	0,19	0,00			1			1	1			0,46	0,46
	09:00	2,57	2,18	0,21	0,18			1			1	1			0,44	0,43
	10:00	2,52	1,95	0,16	0,41			1			1				0,53	0,62
	11:00	2,49	2,08	0,00	0,40			1			1				0,00	0,53
	12:00	2,44	2,04	0,00	0,40			1			1				0,00	0,47
	13:00	2,51	1,97	0,00	0,54			1			1				0,00	0,49
	14:00	2,58	1,87	0,02	0,70			1			1				0,01	0,51
	15:00	2,63	1,68	0,25	0,70	1					1				0,34	0,65
	16:00	2,78	1,57	0,51	0,70	1									0,96	0,96
	17:00	3,11	1,84	0,47	0,80	1									0,99	0,99
	18:00	3,56	1,88	0,59	1,09	1									0,99	0,99
	19:00	3,90	2,02	0,58	1,30	1					1				0,99	0,99
	20:00	3,89	2,00	0,59	1,30	1					1				0,98	0,98
	21:00	3,74	1,94	0,50	1,30	1					1				0,95	0,95
	22:00	3,44	2,31	0,42	0,71	1					1				0,98	0,99
	23:00	3,14	2,34	0,40	0,41	1						1			0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Εργασίες της ΔΕΗ από τις 11:00 - 15:31.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 14/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,79	2,11	0,27	0,40	1					1				0,90	0,90
	01:00	2,54	2,23	0,30	0,01	1					1				0,88	0,88
	02:00	2,34	1,99	0,35	0,01	1					1				0,82	0,82
	03:00	2,27	1,92	0,34	0,01	1									0,79	0,79
	04:00	2,20	1,76	0,44	0,01	1									0,77	0,77
	05:00	2,20	1,69	0,50	0,01	1									0,77	0,77
	06:00	2,32	1,67	0,64	0,01	1									0,81	0,81
	07:00	2,56	1,86	0,69	0,01	1									0,89	0,90
	08:00	2,73	2,08	0,65	0,01	1					1				0,95	0,95
	09:00	2,74	2,13	0,62	0,00	1					1				0,96	0,96
	10:00	2,79	2,06	0,72	0,01	1					1				0,97	0,96
	11:00	2,73	2,12	0,60	0,01	1					1				0,95	0,93
	12:00	2,82	1,77	0,70	0,35	1					1				0,94	0,93
	13:00	2,84	1,24	0,96	0,64	1									0,98	0,98
	14:00	2,91	1,23	0,98	0,70	1									0,98	0,98
	15:00	2,90	1,22	0,98	0,70	1									0,98	0,98
	16:00	3,10	1,41	0,98	0,70	1									0,99	0,99
	17:00	3,43	1,55	0,98	0,90	1									0,99	0,99
	18:00	3,82	1,64	0,98	1,20	1									0,99	0,99
	19:00	4,19	1,91	0,98	1,30	1						1			0,99	0,99
	20:00	4,10	1,82	0,98	1,30	1									0,99	0,99
	21:00	3,95	1,66	0,98	1,30	1									0,99	0,99
	22:00	3,62	1,70	0,91	1,02	1									0,91	0,99
	23:00	3,31	1,77	0,83	0,71	1									0,84	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 22:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 15/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,94	1,61	0,83	0,49	1									0,84	0,98
	01:00	2,60	1,77	0,82	0,00	1									0,84	0,94
	02:00	2,38	1,55	0,83	0,01	1									0,83	0,89
	03:00	2,29	1,49	0,80	0,00	1									0,80	0,84
	04:00	2,26	1,48	0,79	0,00	1									0,79	0,82
	05:00	2,30	1,53	0,77	0,00	1									0,80	0,83
	06:00	2,36	1,54	0,82	0,00	1									0,82	0,84
	07:00	2,62	1,75	0,86	0,01	1									0,87	0,94
	08:00	2,82	1,95	0,87	0,01	1							1		0,87	0,98
	09:00	2,86	1,99	0,87	0,01	1							1		0,87	0,98
	10:00	2,91	2,02	0,87	0,02	1							1		0,87	0,98
	11:00	2,97	2,09	0,86	0,01	1							1		0,87	0,99
	12:00	3,06	2,18	0,86	0,02	1							1		0,87	0,99
	13:00	3,18	1,95	0,86	0,37	1							1		0,87	0,99
	14:00	3,18	1,65	0,86	0,67	1							1		0,87	0,98
	15:00	3,10	1,52	0,86	0,72	1									0,87	0,99
	16:00	3,15	1,57	0,86	0,72	1									0,87	0,99
	17:00	3,49	1,70	0,86	0,92	1									0,87	0,99
	18:00	3,89	1,80	0,86	1,23	1									0,87	0,99
	19:00	4,28	2,09	0,86	1,32	1							1		0,87	0,99
	20:00	4,18	2,01	0,85	1,31	1							1		0,87	0,99
	21:00	4,00	1,81	0,87	1,32	1							1		0,87	0,99
	22:00	3,75	2,16	0,86	0,72	1							1		0,87	0,99
	23:00	3,27	2,00	0,86	0,41	1							1		0,87	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 16/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,83	2,14	0,69	0,01	1						1			0,87	0,97
	01:00	2,51	2,08	0,42	0,01	1						1			0,86	0,92
	02:00	2,32	1,98	0,33	0,01	1						1			0,36	0,81
	03:00	2,26	1,88	0,39	0,00	1						1			0,41	0,77
	04:00	2,22	1,55	0,67	0,00	1									0,78	0,85
	05:00	2,24	1,50	0,74	0,00	1									0,78	0,85
	06:00	2,50	1,78	0,71	0,00	1									0,79	0,92
	07:00	2,85	2,11	0,74	0,00	1						1			0,79	0,98
	08:00	2,93	2,20	0,72	0,01	1						1			0,79	0,99
	09:00	2,88	2,21	0,67	0,01	1						1			0,79	0,98
	10:00	2,72	2,10	0,62	0,00	1						1			0,79	0,96
	11:00	2,61	2,00	0,61	0,00	1						1			0,79	0,94
	12:00	2,61	1,96	0,64	0,01	1									0,79	0,94
	13:00	2,70	2,00	0,69	0,01	1									0,79	0,96
	14:00	2,75	2,23	0,51	0,01	1						1			0,79	0,97
	15:00	2,69	2,22	0,46	0,01	1						1			0,79	0,96
	16:00	2,91	1,92	0,63	0,36	1									0,79	0,98
	17:00	3,19	1,92	0,63	0,65	1									0,79	0,99
	18:00	3,68	1,89	0,71	1,09	1									0,79	0,99
	19:00	4,16	2,03	0,73	1,40	1						1			0,79	0,99
	20:00	4,30	2,02	0,78	1,50	1						1			0,79	0,99
	21:00	4,15	1,92	0,73	1,50	1						1			0,79	0,99
	22:00	3,73	1,84	0,78	1,11	1									0,79	0,99
	23:00	3,33	1,84	0,78	0,71	1									0,79	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο της G1 από τις 02:00 - 03:50. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 17/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,94	1,73	0,75	0,45	1									0,79	0,98
	01:00	2,64	1,87	0,77	0,00	1									0,79	0,95
	02:00	2,42	1,64	0,78	0,00	1									0,78	0,90
	03:00	2,28	1,49	0,78	0,01	1									0,78	0,87
	04:00	2,25	1,55	0,71	0,00	1									0,78	0,86
	05:00	2,26	1,55	0,71	0,00	1									0,78	0,86
	06:00	2,41	1,70	0,71	0,01	1									0,78	0,90
	07:00	2,77	2,22	0,55	0,00	1						1			0,78	0,97
	08:00	2,78	2,43	0,34	0,01	1						1			0,78	0,97
	09:00	2,77	2,66	0,11	0,00	1						1			0,78	0,96
	10:00	2,85	2,78	0,06	0,00	1						1			0,77	0,92
	11:00	2,86	2,84	0,03	0,00	1						1	1		0,70	0,73
	12:00	3,04	3,04	0,00	0,00	1						1	1		0,77	0,86
	13:00	3,14	3,14	0,00	0,00	1							1		0,78	0,93
	14:00	3,26	3,26	0,00	0,00	1							1		0,78	0,98
	15:00	3,26	3,26	0,00	0,00	1							1		0,78	0,98
	16:00	3,37	3,37	0,00	0,00	1							1		0,79	0,99
	17:00	3,60	3,50	0,00	0,09	1							1		0,98	0,98
	18:00	4,02	3,15	0,01	0,86	1						1	1		0,91	0,91
	19:00	4,38	3,68	0,01	0,69	1						1	1		0,87	0,98
	20:00	4,32	3,66	0,06	0,60	1							1		0,10	0,99
	21:00	4,11	3,50	0,04	0,57	1							1		0,10	0,92
	22:00	3,81	1,90	0,00	1,91	1									0,35	0,96
	23:00	3,35	1,85	0,01	1,49	1									0,49	0,98

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Δοκιμαστική λειτουργία μονάδας G8.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 18/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,90	1,77	0,00	1,13	1									0,49	0,98
	01:00	2,60	2,21	0,01	0,38	1						1			0,49	0,90
	02:00	2,40	2,34	0,05	0,01	1						1			0,49	0,84
	03:00	2,29	2,24	0,05	0,00	1						1			0,49	0,78
	04:00	2,23	2,19	0,04	0,00	1						1			0,49	0,72
	05:00	2,27	2,18	0,09	0,00	1						1			0,49	0,75
	06:00	2,46	2,30	0,17	0,00	1						1			0,49	0,86
	07:00	2,89	2,76	0,13	0,01	1						1			0,49	0,98
	08:00	3,11	3,03	0,07	0,00	1		1							0,49	0,78
	09:00	3,18	3,13	0,04	0,00	1							1		0,49	0,89
	10:00	3,08	3,03	0,05	0,00	1							1		0,49	0,82
	11:00	3,25	3,20	0,04	0,01	1							1		0,49	0,97
	12:00	3,37	3,35	0,01	0,01	1							1		0,49	0,98
	13:00	3,47	3,45	0,02	0,00	1							1		0,49	0,99
	14:00	3,37	3,30	0,07	0,00	1							1		0,49	0,99
	15:00	3,55	3,46	0,09	0,00	1							1		0,72	0,99
	16:00	3,78	3,36	0,06	0,35	1							1		0,98	0,98
	17:00	3,94	2,87	0,01	1,05	1							1		0,81	0,81
	18:00	4,27	2,89	0,08	1,30	1							1		0,87	0,87
	19:00	4,46	2,18	0,49	1,79	1						1			0,94	0,94
	20:00	4,41	1,78	0,64	1,99	1									0,98	0,98
	21:00	4,18	1,64	0,63	1,90	1									0,99	0,99
	22:00	3,77	1,57	0,68	1,52	1									0,98	0,98
	23:00	3,32	2,24	0,64	0,44	1						1			0,98	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Εργασίες δοκιμών μονάδας G8 μέχρι τις 15:28.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 20/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,06	2,18	0,86	0,03	1					1				0,99	0,99
	01:00	2,71	1,86	0,84	0,01	1					1				0,95	0,95
	02:00	2,51	1,62	0,86	0,03	1									0,88	0,88
	03:00	2,40	1,59	0,79	0,03	1									0,84	0,84
	04:00	2,38	1,58	0,78	0,02	1									0,83	0,83
	05:00	2,41	1,55	0,83	0,03	1									0,85	0,84
	06:00	2,60	1,68	0,90	0,02	1									0,90	0,91
	07:00	3,16	2,15	0,98	0,03	1							1		0,99	0,99
	08:00	3,47	2,45	0,98	0,04	1							1		0,99	0,99
	09:00	3,62	2,26	0,98	0,38	1						1	1		0,99	0,99
	10:00	3,69	2,27	0,98	0,44	1						1			0,99	0,99
	11:00	3,72	2,30	0,98	0,44	1						1			0,99	0,99
	12:00	3,87	2,35	0,98	0,54	1						1			0,99	0,99
	13:00	4,13	2,51	0,98	0,64	1						1			0,99	0,99
	14:00	4,19	2,66	0,98	0,55	1						1			0,99	0,99
	15:00	4,22	2,59	0,98	0,65	1						1			0,99	0,99
	16:00	4,17	2,25	0,98	0,94	1						1			0,99	0,99
	17:00	4,38	2,30	0,98	1,10	1						1	1		0,99	0,99
	18:00	4,68	2,25	0,98	1,44	1							1		0,99	0,99
	19:00	4,82	2,19	0,98	1,65	1			1						0,99	0,99
	20:00	4,75	2,22	0,98	1,55	1							1		0,99	0,99
	21:00	4,43	2,09	0,98	1,35	1							1		0,99	0,99
	22:00	4,11	2,07	0,98	1,06	1							1		0,99	0,99
	23:00	3,68	2,24	0,98	0,46	1							1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 21/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,26	1,83	0,98	0,45	1						1			0,99	0,99
	01:00	2,93	1,62	0,96	0,36	1									0,98	0,98
	02:00	2,64	1,88	0,72	0,04	1						1			0,93	0,90
	03:00	2,52	1,52	0,95	0,05	1									0,96	0,87
	04:00	2,46	1,43	0,98	0,05	1									0,98	0,83
	05:00	2,47	1,43	0,98	0,05	1									0,98	0,79
	06:00	2,57	1,54	0,98	0,05	1									0,98	0,81
	07:00	2,89	1,55	0,98	0,36	1									0,98	0,87
	08:00	3,45	2,07	0,98	0,39	1						1			0,98	0,97
	09:00	3,82	2,19	0,98	0,64	1						1			0,98	0,98
	10:00	4,00	2,48	0,98	0,55	1						1			0,98	0,99
	11:00	4,12	2,59	0,98	0,55	1						1			0,98	0,99
	12:00	4,26	2,34	0,98	0,93	1						1			0,98	0,99
	13:00	4,14	2,21	0,98	0,94	1						1			0,98	0,98
	14:00	4,27	2,35	0,98	0,94	1						1			0,98	0,99
	15:00	4,22	2,30	0,98	0,94	1						1			0,98	0,99
	16:00	4,18	2,15	0,98	1,06	1						1			0,98	0,97
	17:00	4,37	2,05	0,98	1,34	1						1			0,98	0,97
	18:00	4,61	1,89	0,98	1,73	1						1			0,98	0,94
	19:00	4,79	1,96	0,98	1,85	1						1			0,98	0,96
	20:00	4,69	1,86	0,98	1,85	1						1			0,98	0,94
	21:00	4,43	1,60	0,98	1,85	1									0,98	0,97
	22:00	4,18	1,64	0,98	1,56	1									0,98	0,98
	23:00	3,72	1,50	0,98	1,25	1									0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 22/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,27	1,70	0,98	0,59	1						1			0,99	0,99
	01:00	2,95	1,44	0,97	0,54	1									0,98	0,98
	02:00	2,77	1,31	0,93	0,54	1									0,97	0,96
	03:00	2,57	1,10	0,94	0,53	1									0,94	0,90
	04:00	2,49	1,20	0,94	0,35	1									0,94	0,87
	05:00	2,49	1,22	0,94	0,33	1									0,94	0,87
	06:00	2,61	1,37	0,91	0,32	1									0,91	0,91
	07:00	2,87	1,48	0,97	0,42	1									0,98	0,98
	08:00	3,24	1,64	0,89	0,71	1									0,95	0,99
	09:00	3,31	1,75	0,76	0,81	1									0,79	0,99
	10:00	3,33	1,69	0,73	0,91	1									0,79	0,99
	11:00	3,36	1,77	0,68	0,91	1									0,79	0,99
	12:00	3,47	1,83	0,73	0,91	1									0,79	0,99
	13:00	3,71	1,79	0,78	1,14	1									0,79	0,99
	14:00	3,58	1,59	0,78	1,22	1									0,79	0,99
	15:00	3,44	1,54	0,78	1,12	1									0,79	0,99
	16:00	3,55	1,68	0,75	1,12	1									0,79	0,99
	17:00	3,78	1,56	0,76	1,46	1									0,79	0,99
	18:00	4,12	1,58	0,78	1,76	1									0,79	0,99
	19:00	4,45	1,65	0,78	2,02	1									0,79	0,99
	20:00	4,48	1,58	0,78	2,12	1									0,79	0,99
	21:00	4,20	1,40	0,78	2,02	1									0,79	0,99
	22:00	3,95	1,44	0,78	1,73	1									0,79	0,99
	23:00	3,52	1,24	0,78	1,49	1									0,79	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 08:48.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 23/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,05	1,43	0,78	0,83	1									0,79	0,99
	01:00	2,75	1,36	0,77	0,61	1									0,79	0,97
	02:00	2,51	1,41	0,78	0,33	1									0,79	0,92
	03:00	2,39	1,30	0,78	0,32	1									0,79	0,86
	04:00	2,41	1,32	0,29	0,80	1						1			0,29	0,64
	05:00	2,41	1,39	0,65	0,36	1									0,65	0,88
	06:00	2,66	1,32	0,75	0,59	1									0,77	0,95
	07:00	3,05	1,56	0,78	0,71	1									0,99	0,99
	08:00	3,32	1,62	0,68	1,01	1									0,99	0,99
	09:00	3,28	1,42	0,65	1,21	1									0,98	0,98
	10:00	3,27	1,42	0,56	1,30	1									0,97	0,97
	11:00	3,24	1,45	0,58	1,20	1									0,98	0,98
	12:00	3,19	1,35	0,54	1,30	1									0,95	0,95
	13:00	3,17	1,32	0,55	1,30	1									0,93	0,93
	14:00	3,25	1,35	0,50	1,40	1									0,93	0,93
	15:00	3,37	1,42	0,55	1,40	1									0,97	0,97
	16:00	3,63	1,53	0,61	1,50	1									0,98	0,98
	17:00	3,97	1,57	0,63	1,77	1									0,98	0,98
	18:00	4,24	1,38	0,68	2,19	1									0,72	0,98
	19:00	4,56	1,61	0,62	2,33	1									0,69	0,99
	20:00	4,59	1,67	0,53	2,40	1									0,69	0,99
	21:00	4,44	1,56	0,48	2,40	1									0,69	0,98
	22:00	3,97	1,46	0,31	2,21	1									0,69	0,94
	23:00	3,47	1,59	0,36	1,52	1									0,69	0,97

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο της G1 από τις 04:15 - 05:00. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 06:00 και από τις 18:08.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 24/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,01	1,57	0,52	0,91	1									0,69	0,98
	01:00	2,70	1,22	0,57	0,90	1									0,69	0,93
	02:00	2,44	1,58	0,54	0,32	1									0,69	0,90
	03:00	2,33	1,49	0,54	0,30	1									0,69	0,88
	04:00	2,28	1,42	0,56	0,30	1									0,69	0,87
	05:00	2,35	1,46	0,59	0,30	1									0,69	0,88
	06:00	2,57	1,64	0,63	0,30	1									0,83	0,91
	07:00	2,91	1,75	0,66	0,50	1									0,98	0,98
	08:00	3,15	1,46	0,70	0,98	1									0,99	0,99
	09:00	3,12	1,44	0,68	1,00	1									0,99	0,99
	10:00	3,02	1,45	0,56	1,00	1									0,98	0,98
	11:00	3,13	1,60	0,53	1,00	1									0,98	0,98
	12:00	3,09	1,25	0,54	1,30	1									0,90	0,90
	13:00	3,18	1,32	0,58	1,28	1									0,94	0,94
	14:00	3,19	1,36	0,63	1,20	1									0,71	0,98
	15:00	3,27	1,43	0,65	1,19	1									0,69	0,98
	16:00	3,45	1,56	0,68	1,22	1									0,69	0,98
	17:00	3,86	1,69	0,66	1,51	1									0,69	0,99
	18:00	4,19	1,54	0,68	1,97	1									0,71	0,99
	19:00	4,66	1,74	0,57	2,35	1									0,69	0,99
	20:00	4,37	1,59	0,64	2,14	1									0,69	0,99
	21:00	3,95	1,59	0,64	1,72	1									0,69	0,99
	22:00	3,61	1,47	0,63	1,51	1									0,69	0,98
	23:00	3,14	1,34	0,68	1,12	1									0,69	0,97

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 07:00 και από τις 14:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 25/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,61	1,58	0,68	0,34	1									0,69	0,91
	01:00	2,18	1,49	0,68	0,01	1									0,69	0,76
	02:00	1,99	1,30	0,67	0,01	1									0,67	0,78
	03:00	2,48	1,78	0,68	0,02	1									0,69	0,92
	04:00	2,47	1,76	0,68	0,02	1									0,69	0,91
	05:00	2,47	1,53	0,66	0,28	1									0,69	0,91
	06:00	2,57	1,56	0,68	0,33	1									0,69	0,93
	07:00	2,68	1,63	0,73	0,33	1									0,78	0,94
	08:00	2,81	1,82	0,68	0,31	1									0,69	0,98
	09:00	3,04	2,04	0,68	0,32	1							1		0,69	0,98
	10:00	2,95	1,89	0,68	0,38	1							1		0,69	0,98
	11:00	2,52	1,50	0,68	0,33	1									0,69	0,92
	12:00	3,04	1,83	0,68	0,53	1									0,69	0,99
	13:00	2,92	1,71	0,68	0,53	1									0,69	0,98
	14:00	2,66	1,43	0,70	0,52	1									0,71	0,95
	15:00	2,55	1,20	0,74	0,61	1									0,74	0,93
	16:00	3,04	1,52	0,74	0,78	1									0,74	0,98
	17:00	3,25	1,47	0,74	1,04	1									0,74	0,99
	18:00	3,56	1,55	0,76	1,25	1									0,76	0,99
	19:00	4,01	1,69	0,76	1,57	1									0,76	0,99
	20:00	4,13	1,65	0,76	1,72	1									0,76	0,99
	21:00	4,07	1,58	0,76	1,74	1									0,76	0,99
	22:00	3,48	1,12	0,65	1,70	1									0,66	0,86
	23:00	3,34	1,11	0,64	1,59	1									0,64	0,91

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Πλύσιμο της G1 από τις 22:30 - 23:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 26/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,46	1,33	0,68	0,44	1									0,69	0,91
	01:00	2,26	1,56	0,68	0,01	1									0,69	0,87
	02:00	2,48	1,80	0,68	0,00	1									0,69	0,91
	03:00	2,38	1,73	0,64	0,01	1									0,69	0,89
	04:00	2,34	1,66	0,68	0,00	1									0,69	0,88
	05:00	2,36	1,71	0,65	0,00	1									0,69	0,87
	06:00	2,53	1,84	0,68	0,00	1									0,69	0,92
	07:00	2,37	1,68	0,68	0,00	1									0,69	0,89
	08:00	2,36	1,68	0,68	0,00	1									0,69	0,89
	09:00	2,27	1,61	0,66	0,00	1									0,69	0,87
	10:00	2,20	1,57	0,63	0,00	1									0,69	0,85
	11:00	2,64	1,54	0,58	0,52	1									0,69	0,94
	12:00	2,62	1,73	0,39	0,51	1									0,69	0,94
	13:00	2,62	1,96	0,16	0,50	1									0,69	0,94
	14:00	2,63	1,68	0,16	0,79	1									0,69	0,93
	15:00	2,61	1,43	0,30	0,88	1									0,69	0,90
	16:00	2,79	1,65	0,32	0,81	1									0,69	0,96
	17:00	3,05	1,18	0,57	1,30	1									0,69	0,92
	18:00	3,57	1,55	0,58	1,45	1									0,69	0,98
	19:00	4,15	1,80	0,38	1,97	1									0,74	0,99
	20:00	4,31	2,12	0,10	2,10	1									0,75	0,99
	21:00	3,49	1,75	0,00	1,74	1									0,80	0,94
	22:00	3,07	1,74	0,01	1,32	1									0,90	0,89
	23:00	2,68	1,50	0,16	1,02	1									0,84	0,84

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 21:42.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 27/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,11	1,86	0,17	0,07	1									0,74	0,74
	01:00	1,97	1,63	0,33	0,01	1									0,69	0,68
	02:00	1,91	1,45	0,45	0,02	1									0,67	0,67
	03:00	2,29	1,72	0,55	0,02	1									0,63	0,83
	04:00	2,29	1,82	0,45	0,02	1									0,50	0,80
	05:00	2,29	1,79	0,49	0,01	1									0,50	0,80
	06:00	2,36	1,82	0,52	0,02	1									0,54	0,85
	07:00	2,32	1,62	0,67	0,03	1									0,69	0,88
	08:00	2,48	1,77	0,68	0,03	1									0,69	0,91
	09:00	2,99	2,28	0,68	0,03	1		1							0,69	0,96
	10:00	3,70	3,01	0,66	0,03	1		1							0,69	0,99
	11:00	3,72	3,01	0,67	0,03	1		1							0,69	0,99
	12:00	3,75	2,68	0,68	0,39	1		1							0,69	0,99
	13:00	3,95	2,82	0,68	0,44	1		1							0,69	0,99
	14:00	4,05	2,93	0,68	0,44	1		1							0,69	0,99
	15:00	4,00	2,88	0,68	0,44	1		1							0,69	0,99
	16:00	4,02	2,80	0,68	0,54	1		1							0,69	0,99
	17:00	3,98	2,41	0,68	0,88	1		1							0,69	0,98
	18:00	4,00	1,99	0,68	1,33	1		1							0,69	0,93
	19:00	4,65	2,15	0,67	1,83	1		1							0,69	0,96
	20:00	4,63	2,53	0,67	1,44	1		1							0,69	0,99
	21:00	4,36	2,34	0,67	1,35	1		1							0,69	0,98
	22:00	4,05	2,33	0,66	1,05	1		1							0,69	0,98
	23:00	3,67	2,54	0,68	0,45	1		1							0,69	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 03:13.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 28/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,21	1,93	0,66	0,62	1		1							0,69	0,96
	01:00	2,88	1,65	0,59	0,64	1								0,69	0,98	
	02:00	2,56	1,48	0,48	0,60	1								0,69	0,93	
	03:00	2,43	1,58	0,52	0,33	1								0,69	0,91	
	04:00	2,39	1,62	0,38	0,39	1								0,64	0,88	
	05:00	2,41	1,50	0,40	0,52	1								0,50	0,84	
	06:00	2,59	1,57	0,48	0,54	1								0,54	0,90	
	07:00	2,90	1,65	0,47	0,77	1								0,62	0,98	
	08:00	3,26	1,69	0,49	1,08	1								0,62	0,99	
	09:00	3,51	1,74	0,43	1,33	1								0,62	0,99	
	10:00	3,61	1,63	0,40	1,58	1								0,62	0,98	
	11:00	3,83	1,59	0,46	1,78	1								0,62	0,98	
	12:00	4,10	1,54	0,58	1,98	1								0,62	0,99	
	13:00	4,36	1,66	0,59	2,11	1								0,62	0,99	
	14:00	4,46	1,74	0,50	2,22	1								0,62	0,99	
	15:00	4,32	1,42	0,48	2,42	1								0,62	0,96	
	16:00	4,14	1,35	0,38	2,42	1								0,62	0,92	
	17:00	4,29	1,48	0,40	2,41	1								0,62	0,96	
	18:00	4,53	1,79	0,19	2,55	1								0,62	0,97	
	19:00	4,75	1,89	0,05	2,82	1								0,62	0,97	
	20:00	4,74	1,82	0,12	2,81	1								0,62	0,97	
	21:00	4,56	1,40	0,36	2,80	1								0,62	0,93	
	22:00	4,18	1,12	0,61	2,45	1								0,62	0,92	
	23:00	3,70	1,34	0,56	1,79	1								0,62	0,95	

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 29/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,26	1,49	0,38	1,39	1									0,62	0,98
	01:00	2,90	1,53	0,15	1,22	1									0,62	0,98
	02:00	2,64	1,23	0,43	0,98	1									0,62	0,98
	03:00	2,64	1,23	0,43	0,98	1									0,62	0,98
	04:00	2,53	1,31	0,49	0,74	1									0,62	0,89
	05:00	2,46	1,36	0,60	0,50	1									0,62	0,86
	06:00	2,49	1,40	0,59	0,50	1									0,62	0,87
	07:00	2,60	1,50	0,60	0,50	1									0,62	0,91
	08:00	2,90	1,62	0,66	0,62	1									0,67	0,98
	09:00	3,02	1,50	0,65	0,86	1									0,69	0,99
	10:00	3,31	1,63	0,65	1,04	1									0,69	0,99
	11:00	3,44	1,61	0,63	1,20	1									0,69	0,99
	12:00	3,55	1,44	0,58	1,53	1									0,69	0,99
	13:00	3,71	1,61	0,58	1,52	1									0,69	0,99
	14:00	3,74	1,52	0,61	1,61	1									0,69	0,98
	15:00	3,31	1,27	0,55	1,50	1									0,69	0,98
	16:00	3,28	1,23	0,55	1,50	1									0,69	0,99
	17:00	3,33	1,37	0,45	1,50	1									0,69	0,99
	18:00	3,44	1,48	0,45	1,51	1									0,69	0,98
	19:00	3,77	1,53	0,38	1,86	1									0,69	0,93
	20:00	4,38	1,61	0,53	2,24	1									0,69	0,99
	21:00	4,50	1,64	0,45	2,40	1									0,69	0,99
	22:00	4,27	1,43	0,43	2,41	1									0,69	0,99
	23:00	3,76	1,31	0,39	2,05	1									0,61	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 30/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,18	0,77	0,02	2,39	1									0,04	0,98
	01:00	2,80	1,23	0,24	1,32	1									0,49	0,77
	02:00	2,52	1,13	0,38	1,00	1									0,49	0,76
	03:00	2,42	1,14	0,48	0,80	1									0,49	0,78
	04:00	2,33	1,20	0,48	0,65	1									0,49	0,80
	05:00	2,33	1,24	0,49	0,60	1									0,49	0,81
	06:00	2,53	1,42	0,49	0,62	1									0,49	0,89
	07:00	3,02	1,75	0,47	0,80	1									0,49	0,98
	08:00	3,31	1,86	0,45	1,01	1									0,49	0,99
	09:00	3,23	1,77	0,46	1,01	1									0,49	0,99
	10:00	3,01	1,46	0,45	1,10	1									0,49	0,94
	11:00	2,90	1,38	0,41	1,11	1									0,50	0,90
	12:00	2,83	1,44	0,29	1,11	1									0,50	0,86
	13:00	2,77	1,43	0,24	1,11	1									0,50	0,84
	14:00	2,73	1,40	0,21	1,11	1									0,75	0,82
	15:00	2,79	1,59	0,09	1,11	1									0,85	0,84
	16:00	2,91	1,77	0,03	1,11	1									0,90	0,90
	17:00	2,96	1,69	0,00	1,27	1									0,86	0,86
	18:00	3,22	1,72	0,01	1,50	1									0,88	0,88
	19:00	3,64	1,58	0,00	2,05	1									0,84	0,84
	20:00	4,28	1,83	0,04	2,42	1									0,94	0,94
	21:00	4,37	1,70	0,07	2,60	1									0,92	0,92
	22:00	4,12	1,48	0,20	2,44	1									0,90	0,90
	23:00	3,67	1,62	0,29	1,76	1									0,95	0,95

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 14:11. Πλύσιμο μονάδας G1 από 00:00 - 00:59.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 31/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,50	1,64	0,36	0,51	1									0,87	0,86
	01:00	2,10	1,66	0,37	0,07	1									0,73	0,72
	02:00	2,53	1,37	0,64	0,52	1									0,89	0,89
	03:00	2,37	1,30	0,54	0,52	1									0,60	0,88
	04:00	2,28	1,24	0,52	0,52	1									0,54	0,87
	05:00	2,31	1,30	0,50	0,51	1									0,54	0,88
	06:00	2,49	1,45	0,53	0,52	1									0,54	0,92
	07:00	2,86	1,80	0,53	0,52	1									0,54	0,97
	08:00	2,83	1,75	0,55	0,52	1									0,55	0,97
	09:00	2,51	1,52	0,58	0,41	1									0,59	0,92
	10:00	2,36	1,79	0,58	0,00	1									0,59	0,88
	11:00	2,52	1,95	0,57	0,00	1									0,59	0,92
	12:00	3,22	2,65	0,57	0,00	1		1							0,59	0,78
	13:00	3,35	2,79	0,56	0,00	1		1							0,58	0,75
	14:00	3,47	2,87	0,60	0,00	1		1							0,65	0,77
	15:00	3,66	3,01	0,65	0,00	1		1							0,69	0,86
	16:00	3,46	2,81	0,65	0,00	1		1							0,68	0,83
	17:00	3,60	2,95	0,65	0,00	1		1							0,68	0,83
	18:00	3,66	2,99	0,67	0,00	1		1							0,68	0,80
	19:00	3,91	3,24	0,67	0,00	1		1							0,68	0,82
	20:00	3,70	3,09	0,61	0,00	1		1							0,65	0,75
	21:00	3,61	3,06	0,54	0,00	1		1							0,66	0,76
	22:00	3,48	2,89	0,60	0,00	1		1							0,65	0,76
	23:00	3,65	2,97	0,68	0,00	1		1							0,69	0,95

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 03:14.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης