

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 1/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,83	2,73	0,10	0,00	1		1							0,59	0,58
	01:00	2,56	2,20	0,36	0,00	1					1				0,64	0,63
	02:00	2,35	1,65	0,69	0,00	1					1				0,78	0,78
	03:00	2,28	1,34	0,94	0,00	1									0,98	0,99
	04:00	2,22	1,24	0,98	0,00	1									0,99	0,99
	05:00	2,22	1,24	0,98	0,00	1									0,99	0,99
	06:00	2,27	1,29	0,98	0,00	1									0,99	0,99
	07:00	2,46	1,53	0,94	0,00	1									0,99	0,99
	08:00	2,74	1,86	0,89	0,00	1					1				0,89	0,89
	09:00	3,19	2,39	0,80	0,00	1					1				0,81	0,86
	10:00	3,59	3,24	0,35	0,00	1		1			1				0,49	0,70
	11:00	3,99	3,87	0,12	0,00	1		1			1				0,34	0,73
	12:00	4,20	4,02	0,18	0,00	1		1			1				0,34	0,77
	13:00	3,50	3,34	0,16	0,00	1		1			1				0,35	0,59
	14:00	3,28	3,04	0,24	0,00	1		1			1				0,52	0,46
	15:00	3,24	3,03	0,21	0,00	1		1			1				0,52	0,50
	16:00	3,40	3,11	0,30	0,00	1		1							0,52	0,67
	17:00	3,56	3,18	0,38	0,00	1		1							0,52	0,61
	18:00	3,89	3,78	0,10	0,00	1		1			1				0,52	0,45
	19:00	4,06	3,92	0,14	0,00	1		1			1				0,52	0,46
	20:00	4,04	3,91	0,12	0,00	1		1			1				0,52	0,48
	21:00	3,88	3,51	0,37	0,00	1		1			1				0,40	0,46
	22:00	3,59	3,37	0,23	0,00	1		1			1				0,24	0,41
	23:00	3,27	2,99	0,28	0,00	1		1			1				0,29	0,47

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή από τις 12:50 - 15:36 & 13:52 - 13:54. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 09:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 2/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,88	2,60	0,28	0,00	1		1			1				0,29	0,44
	01:00	2,51	2,23	0,28	0,00	1		1							0,29	0,54
	02:00	2,34	1,94	0,40	0,00			1			1				0,40	0,69
	03:00	2,23	1,76	0,47	0,00			1			1				0,49	0,85
	04:00	2,20	1,72	0,47	0,00			1			1				0,49	0,82
	05:00	2,21	1,74	0,47	0,00			1			1				0,49	0,87
	06:00	2,44	2,04	0,40	0,00			1			1				0,49	0,89
	07:00	2,53	2,06	0,47	0,00			1			1				0,49	0,94
	08:00	2,48	2,02	0,46	0,00			1			1				0,49	0,77
	09:00	2,56	2,09	0,47	0,00			1			1				0,49	0,73
	10:00	2,65	2,18	0,47	0,00			1			1				0,48	0,69
	11:00	3,23	2,76	0,47	0,00		1	1			1				0,48	0,76
	12:00	3,78	3,31	0,47	0,00		1	1							0,49	0,85
	13:00	3,49	3,02	0,47	0,00		1	1							0,49	0,80
	14:00	3,52	2,98	0,54	0,00		1	1							0,55	0,79
	15:00	3,58	2,82	0,77	0,00		1	1							0,78	0,80
	16:00	3,77	3,10	0,67	0,00	1	1	1							0,74	0,72
	17:00	4,00	3,46	0,54	0,00	1		1			1				0,65	0,64
	18:00	4,35	3,87	0,48	0,00	1		1			1				0,60	0,60
	19:00	4,06	3,65	0,40	0,00	1		1			1				0,49	0,47
	20:00	3,74	3,47	0,26	0,00	1		1			1				0,43	0,43
	21:00	3,78	3,59	0,18	0,00	1		1			1				0,44	0,44
	22:00	3,85	3,62	0,23	0,00	1		1			1				0,52	0,51
	23:00	3,44	3,18	0,26	0,00	1		1			1				0,51	0,51

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 14:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 3/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,98	2,70	0,28	0,00	1		1							0,66	0,66
	01:00	2,61	2,34	0,27	0,00	1					1				0,65	0,65
	02:00	2,41	2,26	0,15	0,00	1					1				0,70	0,70
	03:00	2,31	2,15	0,16	0,00	1					1				0,76	0,76
	04:00	2,29	2,09	0,20	0,00	1					1				0,79	0,79
	05:00	2,32	2,00	0,32	0,00	1					1				0,84	0,85
	06:00	2,45	2,04	0,41	0,00	1					1				0,89	0,89
	07:00	2,97	2,86	0,11	0,00	1					1				0,95	0,94
	08:00	3,30	3,26	0,04	0,00	1		1							0,89	0,89
	09:00	3,07	3,04	0,02	0,00	1		1							0,67	0,67
	10:00	2,97	2,97	0,01	0,00	1		1							0,55	0,55
	11:00	2,96	2,96	0,00	0,00	1		1							0,53	0,54
	12:00	3,08	3,08	0,00	0,00	1		1							0,57	0,57
	13:00	2,84	2,84	0,00	0,00	1		1							0,48	0,48
	14:00	2,99	2,99	0,00	0,00	1		1							0,57	0,58
	15:00	3,11	3,11	0,00	0,00	1		1							0,60	0,60
	16:00	3,29	3,29	0,00	0,00	1		1			1				0,53	0,52
	17:00	3,52	3,52	0,00	0,00	1		1			1				0,44	0,44
	18:00	4,14	4,14	0,00	0,00	1		1			1				0,51	0,51
	19:00	3,95	3,95	0,00	0,00	1		1			1				0,45	0,44
	20:00	3,55	3,55	0,00	0,00	1		1			1				0,37	0,37
	21:00	3,48	3,48	0,00	0,00	1		1			1				0,36	0,37
	22:00	3,81	3,81	0,00	0,00	1		1			1				0,49	0,49
	23:00	3,43	3,43	0,00	0,00	1		1			1				0,47	0,47

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 4/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,95	2,95	0,00	0,00	1		1							0,64	0,64
	01:00	2,58	2,58	0,00	0,00	1		1							0,58	0,58
	02:00	2,35	2,35	0,00	0,00	1					1				0,62	0,62
	03:00	2,25	2,24	0,01	0,00	1					1				0,69	0,69
	04:00	2,20	2,18	0,01	0,00	1					1				0,67	0,66
	05:00	2,21	2,19	0,03	0,00	1					1				0,68	0,68
	06:00	2,44	2,38	0,06	0,00	1					1				0,82	0,83
	07:00	2,92	2,73	0,19	0,00	1					1				0,98	0,98
	08:00	2,75	2,53	0,22	0,00	1					1				0,71	0,70
	09:00	2,57	2,25	0,32	0,00	1					1				0,56	0,56
	10:00	2,90	2,39	0,51	0,00	1					1				0,61	0,60
	11:00	2,76	2,24	0,51	0,00	1					1				0,56	0,56
	12:00	2,80	2,22	0,57	0,00	1					1				0,58	0,58
	13:00	2,83	2,26	0,57	0,00	1					1				0,59	0,59
	14:00	2,95	2,30	0,65	0,00	1					1				0,68	0,68
	15:00	3,14	2,45	0,69	0,00	1					1				0,71	0,72
	16:00	3,38	2,66	0,72	0,00	1					1				0,72	0,72
	17:00	3,51	2,85	0,66	0,00	1					1				0,66	0,66
	18:00	3,63	3,09	0,54	0,00	1					1				0,54	0,54
	19:00	4,26	3,73	0,53	0,00	1		1			1				0,53	0,53
	20:00	4,29	3,71	0,58	0,00	1		1			1				0,58	0,58
	21:00	4,16	3,58	0,58	0,00	1		1			1				0,58	0,58
	22:00	3,77	3,29	0,48	0,00	1		1			1				0,48	0,48
	23:00	3,26	2,90	0,36	0,00	1		1			1				0,36	0,37

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 5/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,81	2,14	0,67	0,00	1					1				0,70	0,70
	01:00	2,52	2,14	0,38	0,00	1					1				0,58	0,73
	02:00	2,35	1,87	0,48	0,00	1					1				0,49	0,80
	03:00	2,25	1,77	0,48	0,00	1									0,49	0,99
	04:00	2,22	1,73	0,49	0,00	1									0,49	0,99
	05:00	2,21	1,75	0,47	0,00	1									0,49	0,99
	06:00	2,42	1,94	0,48	0,00	1									0,49	0,98
	07:00	2,80	2,60	0,19	0,00	1					1				0,48	0,95
	08:00	3,13	3,05	0,08	0,00	1		1							0,39	0,83
	09:00	3,50	3,43	0,07	0,00	1		1							0,39	0,83
	10:00	3,74	3,74	0,00	0,00	1		1			1				0,39	0,72
	11:00	3,66	3,66	0,00	0,00	1		1			1				0,39	0,69
	12:00	3,47	3,47	0,00	0,00	1		1			1				0,41	0,68
	13:00	3,40	3,40	0,00	0,00	1		1			1				0,45	0,59
	14:00	3,43	3,40	0,03	0,00	1		1			1				0,48	0,59
	15:00	3,65	3,46	0,19	0,00	1		1			1				0,48	0,62
	16:00	3,84	3,64	0,19	0,00	1		1			1				0,48	0,63
	17:00	4,00	3,80	0,19	0,00	1		1			1				0,48	0,61
	18:00	4,13	3,84	0,29	0,00	1		1			1				0,58	0,57
	19:00	3,84	3,54	0,30	0,00	1		1			1				0,59	0,50
	20:00	3,83	3,54	0,30	0,00	1		1			1				0,59	0,52
	21:00	3,56	3,28	0,28	0,00	1		1			1				0,59	0,48
	22:00	3,16	2,97	0,19	0,00	1		1							0,59	0,51
	23:00	2,84	2,59	0,24	0,00	1		1							0,59	0,47

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 01:17 - 18:03.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 6/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,94	2,68	0,26	0,00	1		1							0,59	0,63
	01:00	2,45	2,22	0,23	0,00	1		1							0,59	0,61
	02:00	1,67	1,62	0,06	0,00	1									0,59	0,65
	03:00	1,61	1,57	0,04	0,00	1									0,59	0,70
	04:00	1,56	1,56	0,00	0,00	1									0,59	0,67
	05:00	1,57	1,56	0,01	0,00	1									0,59	0,68
	06:00	1,76	1,74	0,02	0,00	1									0,59	0,82
	07:00	2,62	2,51	0,11	0,00	1		1							0,59	0,89
	08:00	2,99	2,88	0,11	0,00	1		1							0,59	0,73
	09:00	3,01	2,99	0,02	0,00	1		1							0,60	0,61
	10:00	3,03	2,97	0,06	0,00	1		1							0,58	0,57
	11:00	2,83	2,70	0,13	0,00	1		1							0,49	0,49
	12:00	2,87	2,74	0,12	0,00	1		1							0,48	0,48
	13:00	2,99	2,81	0,18	0,00	1		1							0,53	0,53
	14:00	3,19	3,07	0,12	0,00	1		1							0,66	0,66
	15:00	3,51	3,46	0,06	0,00	1		1							0,75	0,75
	16:00	3,62	3,54	0,09	0,00	1		1							0,74	0,74
	17:00	3,78	3,51	0,27	0,00	1		1							0,72	0,72
	18:00	4,12	3,87	0,25	0,00	1		1			1				0,64	0,63
	19:00	4,17	3,95	0,21	0,00	1		1			1				0,55	0,55
	20:00	4,02	3,81	0,21	0,00	1		1			1				0,54	0,54
	21:00	3,92	3,72	0,20	0,00	1		1			1				0,52	0,52
	22:00	3,57	3,40	0,17	0,00	1		1			1				0,46	0,46
	23:00	3,24	3,07	0,17	0,00	1		1			1				0,54	0,54

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 09:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 7/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,85	2,63	0,21	0,00	1		1							0,59	0,59
	01:00	2,52	2,27	0,24	0,00	1					1				0,64	0,64
	02:00	2,31	2,05	0,26	0,00	1					1				0,67	0,68
	03:00	2,17	1,90	0,27	0,00	1					1				0,71	0,71
	04:00	2,16	1,82	0,35	0,00	1									0,91	0,94
	05:00	2,16	1,78	0,38	0,00	1									0,99	0,99
	06:00	2,28	1,90	0,38	0,00	1									0,99	0,99
	07:00	2,21	1,82	0,38	0,00	1									0,99	0,99
	08:00	2,20	1,89	0,30	0,00	1									0,79	0,79
	09:00	2,13	1,88	0,25	0,00	1									0,65	0,65
	10:00	2,10	1,89	0,22	0,00	1									0,56	0,56
	11:00	1,94	1,75	0,19	0,00	1									0,49	0,49
	12:00	1,99	1,84	0,14	0,00	1									0,49	0,49
	13:00	1,98	1,81	0,17	0,00	1									0,49	0,49
	14:00	1,90	1,78	0,11	0,00	1									0,49	0,50
	15:00	1,90	1,86	0,05	0,00	1									0,48	0,48
	16:00	2,47	2,45	0,02	0,00	1		1							0,45	0,45
	17:00	3,18	3,14	0,04	0,00	1		1							0,52	0,52
	18:00	3,10	3,08	0,03	0,00	1		1							0,45	0,44
	19:00	3,02	3,02	0,00	0,00	1		1							0,39	0,39
	20:00	2,93	2,93	0,00	0,00	1		1							0,39	0,39
	21:00	2,82	2,82	0,00	0,00	1		1							0,37	0,37
	22:00	2,67	2,67	0,00	0,00	1		1							0,36	0,35
	23:00	2,74	2,74	0,00	0,00	1		1							0,42	0,44

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 8/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,73	2,73	0,00	0,00	1		1							0,54	0,54
	01:00	1,85	1,84	0,01	0,00	1									0,56	0,56
	02:00	1,60	1,52	0,07	0,00	1									0,60	0,60
	03:00	1,55	1,42	0,12	0,00	1									0,64	0,62
	04:00	1,70	1,52	0,18	0,00	1									0,73	0,74
	05:00	2,12	1,84	0,28	0,00	1									0,98	0,98
	06:00	2,20	1,87	0,33	0,00	1									0,99	0,99
	07:00	2,26	2,10	0,15	0,00	1									0,99	0,99
	08:00	2,12	2,11	0,01	0,00	1									0,76	0,75
	09:00	2,06	2,06	0,00	0,00	1									0,62	0,62
	10:00	2,39	2,38	0,01	0,00	1		1							0,47	0,47
	11:00	2,75	2,62	0,13	0,00	1		1							0,45	0,46
	12:00	2,75	2,58	0,17	0,00	1		1							0,44	0,44
	13:00	2,76	2,59	0,17	0,00	1		1							0,44	0,44
	14:00	2,69	2,51	0,17	0,00	1		1							0,45	0,45
	15:00	2,57	2,42	0,15	0,00	1		1							0,39	0,39
	16:00	2,73	2,57	0,16	0,00	1		1							0,41	0,41
	17:00	3,03	2,89	0,14	0,00	1		1							0,47	0,47
	18:00	3,13	3,01	0,11	0,00	1		1							0,45	0,45
	19:00	2,95	2,82	0,12	0,00	1		1							0,37	0,37
	20:00	3,04	2,97	0,07	0,00	1		1							0,42	0,42
	21:00	2,92	2,88	0,04	0,00	1		1							0,40	0,40
	22:00	2,62	2,62	0,00	0,00	1		1							0,34	0,34
	23:00	2,31	2,31	0,00	0,00	1		1							0,27	0,27

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 9/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,73	2,72	0,01	0,00	1		1							0,53	0,53
	01:00	2,11	2,11	0,00	0,00	1		1							0,52	0,51
	02:00	1,57	1,57	0,00	0,00	1									0,58	0,58
	03:00	1,49	1,49	0,00	0,00	1									0,59	0,59
	04:00	1,47	1,47	0,00	0,00	1									0,57	0,57
	05:00	1,49	1,49	0,00	0,00	1									0,60	0,60
	06:00	1,63	1,63	0,00	0,00	1									0,71	0,71
	07:00	1,86	1,86	0,00	0,00	1									0,89	0,90
	08:00	2,66	2,61	0,05	0,00	1		1							0,68	0,67
	09:00	2,94	2,89	0,05	0,00	1		1							0,57	0,57
	10:00	2,95	2,81	0,13	0,00		1	1							0,52	0,52
	11:00	3,07	2,97	0,09	0,00		1	1							0,57	0,57
	12:00	2,98	2,78	0,20	0,00		1	1							0,52	0,52
	13:00	3,02	2,83	0,19	0,00		1	1							0,53	0,53
	14:00	3,08	2,85	0,23	0,00		1	1							0,60	0,60
	15:00	3,08	2,85	0,22	0,00		1	1							0,58	0,58
	16:00	3,11	2,93	0,18	0,00		1	1							0,55	0,54
	17:00	3,28	3,14	0,13	0,00		1	1							0,54	0,54
	18:00	3,18	3,04	0,14	0,00		1	1							0,46	0,46
	19:00	3,22	3,14	0,08	0,00		1	1							0,44	0,44
	20:00	3,18	3,11	0,07	0,00		1	1							0,45	0,45
	21:00	3,14	3,05	0,09	0,00		1	1							0,46	0,46
	22:00	2,91	2,88	0,03	0,00		1	1							0,43	0,43
	23:00	3,07	2,97	0,10	0,00		1	1							0,55	0,55

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 10/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,80	2,67	0,12	0,00		1	1							0,56	0,56
	01:00	2,51	2,44	0,07	0,00		1	1							0,53	0,53
	02:00	1,81	1,60	0,22	0,00		1								0,58	0,61
	03:00	2,09	1,91	0,18	0,00		1								0,96	0,97
	04:00	2,13	2,09	0,04	0,00		1								0,99	0,99
	05:00	2,14	2,07	0,07	0,00		1								0,98	0,98
	06:00	1,92	1,74	0,18	0,00		1								0,90	0,89
	07:00	2,07	1,82	0,25	0,00		1								0,91	0,98
	08:00	2,77	2,57	0,20	0,00		1	1							0,75	0,82
	09:00	3,02	2,86	0,16	0,00		1	1							0,63	0,68
	10:00	3,29	3,11	0,18	0,00		1	1							0,66	0,69
	11:00	3,35	3,24	0,11	0,00		1	1							0,69	0,69
	12:00	3,47	3,41	0,06	0,00		1	1							0,69	0,71
	13:00	3,37	3,12	0,25	0,00		1	1							0,68	0,67
	14:00	2,98	2,73	0,25	0,00		1	1							0,56	0,53
	15:00	3,00	2,75	0,25	0,00		1	1							0,55	0,51
	16:00	3,07	2,82	0,25	0,00		1	1							0,53	0,49
	17:00	3,21	2,96	0,25	0,00		1	1							0,52	0,49
	18:00	3,63	3,38	0,25	0,00		1	1							0,45	0,38
	19:00	4,38	4,13	0,25	0,00	1	1	1							0,49	0,43
	20:00	3,87	3,62	0,25	0,00	1	1								0,50	0,46
	21:00	3,41	3,16	0,25	0,00	1	1								0,51	0,46
	22:00	3,36	3,10	0,26	0,00	1	1								0,53	0,45
	23:00	3,26	2,96	0,30	0,00	1	1								0,31	0,31

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 07:35 - 10:27.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 11/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,72	2,45	0,27	0,00	1	1								0,32	0,33
	01:00	1,95	1,67	0,28	0,00	1									0,38	0,38
	02:00	1,78	1,59	0,19	0,00	1									0,38	0,38
	03:00	1,72	1,54	0,18	0,00	1									0,43	0,49
	04:00	1,74	1,57	0,16	0,00	1									0,85	0,86
	05:00	1,72	1,58	0,14	0,00	1									0,83	0,83
	06:00	1,94	1,81	0,13	0,00	1									0,93	0,94
	07:00	2,45	2,44	0,01	0,00	1	1								0,98	0,97
	08:00	3,27	3,27	0,00	0,00	1	1								0,81	0,81
	09:00	3,47	3,47	0,00	0,00	1	1								0,79	0,79
	10:00	3,22	3,22	0,00	0,00	1	1								0,60	0,48
	11:00	3,24	3,23	0,00	0,00	1	1								0,60	0,59
	12:00	3,22	3,19	0,03	0,00	1	1								0,57	0,61
	13:00	3,10	3,02	0,08	0,00	1	1								0,53	0,53
	14:00	3,08	2,99	0,10	0,00	1	1								0,57	0,57
	15:00	3,40	3,21	0,18	0,00	1	1								0,65	0,66
	16:00	3,52	3,29	0,23	0,00	1	1								0,67	0,67
	17:00	3,29	2,98	0,30	0,00	1	1								0,52	0,52
	18:00	3,65	3,17	0,48	0,00	1	1								0,56	0,56
	19:00	3,74	3,19	0,55	0,00	1	1								0,56	0,56
	20:00	3,78	3,18	0,60	0,00	1	1								0,60	0,60
	21:00	3,59	3,03	0,56	0,00	1	1								0,56	0,56
	22:00	3,39	2,84	0,55	0,00	1	1								0,55	0,55
	23:00	3,09	2,53	0,56	0,00	1	1								0,56	0,53

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 12/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,33	1,76	0,57	0,00		1								0,58	0,66
	01:00	2,06	1,56	0,50	0,00		1								0,50	0,78
	02:00	1,99	1,49	0,50	0,00		1								0,50	0,86
	03:00	1,95	1,47	0,47	0,00		1								0,50	0,94
	04:00	1,95	1,46	0,49	0,00		1								0,50	0,95
	05:00	2,23	1,74	0,49	0,00		1								0,50	0,99
	06:00	2,26	1,76	0,50	0,00		1								0,50	0,99
	07:00	2,74	2,25	0,49	0,00	1	1								0,50	0,85
	08:00	3,16	2,66	0,50	0,00	1	1								0,50	0,76
	09:00	3,39	2,90	0,49	0,00	1	1								0,50	0,76
	10:00	3,31	2,82	0,49	0,00	1	1								0,50	0,63
	11:00	3,30	2,84	0,46	0,00	1	1								0,50	0,63
	12:00	3,36	2,96	0,41	0,00	1	1								0,50	0,63
	13:00	3,43	2,95	0,48	0,00	1	1								0,50	0,66
	14:00	3,25	2,76	0,49	0,00	1	1								0,50	0,64
	15:00	3,37	2,90	0,47	0,00	1	1								0,50	0,65
	16:00	3,31	2,82	0,48	0,00	1	1								0,50	0,58
	17:00	3,47	2,98	0,50	0,00	1	1								0,50	0,58
	18:00	3,77	3,28	0,50	0,00	1	1								0,50	0,60
	19:00	3,99	3,50	0,50	0,00	1	1								0,50	0,62
	20:00	4,07	3,58	0,50	0,00	1	1								0,50	0,69
	21:00	3,96	3,46	0,50	0,00	1	1								0,50	0,67
	22:00	3,63	3,14	0,50	0,00	1	1								0,50	0,64
	23:00	3,27	2,77	0,50	0,00	1	1								0,50	0,59

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 13/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,53	2,01	0,52	0,00	1									0,52	0,68
	01:00	2,00	1,46	0,54	0,00	1									0,54	0,77
	02:00	1,93	1,39	0,54	0,00	1									0,54	0,82
	03:00	1,99	1,51	0,49	0,00	1									0,54	0,93
	04:00	2,22	1,74	0,47	0,00	1									0,54	0,99
	05:00	2,23	1,72	0,51	0,00	1									0,54	0,99
	06:00	2,40	1,87	0,53	0,00	1									0,54	0,99
	07:00	2,78	2,25	0,53	0,00	1					1				0,54	0,99
	08:00	2,86	2,33	0,53	0,00	1					1				0,54	0,89
	09:00	2,98	2,44	0,54	0,00	1		1							0,54	0,66
	10:00	2,89	2,36	0,54	0,00	1					1				0,54	0,58
	11:00	2,88	2,36	0,52	0,00	1					1				0,54	0,60
	12:00	3,12	2,64	0,48	0,00	1					1				0,54	0,61
	13:00	3,27	2,75	0,52	0,00	1					1				0,54	0,66
	14:00	3,29	2,80	0,49	0,00		1				1				0,54	0,61
	15:00	3,26	2,97	0,30	0,00		1	1							0,54	0,64
	16:00	3,42	2,97	0,45	0,00		1	1	1						0,54	0,66
	17:00	3,68	3,15	0,52	0,00	1	1	1	1						0,54	0,60
	18:00	4,09	3,62	0,47	0,00	1		1			1				0,54	0,63
	19:00	4,09	3,77	0,32	0,00	1		1			1				0,54	0,52
	20:00	4,01	3,53	0,47	0,00	1		1			1				0,54	0,52
	21:00	3,82	3,30	0,52	0,00	1		1			1				0,54	0,48
	22:00	3,55	3,06	0,49	0,00	1		1			1				0,54	0,57
	23:00	3,22	2,78	0,45	0,00	1		1							0,54	0,62

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 14/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,59	2,21	0,38	0,00	1		1							0,54	0,62
	01:00	1,94	1,55	0,38	0,00	1									0,54	0,73
	02:00	1,85	1,54	0,32	0,00	1									0,54	0,77
	03:00	2,03	1,64	0,38	0,00	1									0,55	0,92
	04:00	2,20	1,90	0,30	0,00	1									0,55	0,99
	05:00	2,22	1,93	0,28	0,00	1									0,55	0,99
	06:00	2,04	1,70	0,34	0,00	1									0,55	0,94
	07:00	1,88	1,77	0,10	0,00	1									0,55	0,90
	08:00	2,06	2,05	0,01	0,00	1		1							0,55	0,42
	09:00	2,78	2,76	0,02	0,00	1		1							0,55	0,53
	10:00	2,87	2,85	0,02	0,00	1		1							0,55	0,51
	11:00	2,83	2,58	0,25	0,00	1		1							0,55	0,49
	12:00	2,73	2,44	0,29	0,00	1		1							0,55	0,43
	13:00	2,75	2,50	0,25	0,00	1		1							0,55	0,44
	14:00	2,78	2,46	0,31	0,00	1		1							0,55	0,47
	15:00	2,69	2,19	0,50	0,00	1					1				0,55	0,54
	16:00	2,93	2,39	0,54	0,00	1					1				0,55	0,56
	17:00	3,22	2,67	0,55	0,00	1					1				0,55	0,56
	18:00	3,75	3,20	0,55	0,00	1		1							0,55	0,63
	19:00	3,86	3,31	0,55	0,00	1		1							0,55	0,62
	20:00	3,84	3,30	0,55	0,00	1		1							0,55	0,65
	21:00	3,63	3,08	0,55	0,00	1		1							0,55	0,61
	22:00	3,40	2,85	0,55	0,00	1		1							0,55	0,59
	23:00	3,13	2,59	0,55	0,00	1		1							0,55	0,58

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 15/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,66	2,11	0,55	0,00	1		1							0,55	0,59
	01:00	1,92	1,37	0,54	0,00			1							0,55	0,77
	02:00	1,77	1,38	0,40	0,00			1							0,53	0,78
	03:00	1,66	1,49	0,17	0,00			1							0,30	0,81
	04:00	1,63	1,33	0,30	0,00			1							0,30	0,83
	05:00	1,61	1,32	0,30	0,00			1							0,30	0,82
	06:00	1,59	1,30	0,30	0,00			1							0,30	0,71
	07:00	1,70	1,40	0,30	0,00			1							0,30	0,84
	08:00	2,04	1,62	0,42	0,00			1			1				0,42	0,50
	09:00	2,21	1,61	0,60	0,00			1			1				0,60	0,47
	10:00	2,77	2,18	0,59	0,00	1		1			1				0,60	0,44
	11:00	2,56	1,97	0,60	0,00			1			1				0,60	0,51
	12:00	2,50	2,07	0,43	0,00			1			1				0,59	0,43
	13:00	2,61	2,47	0,14	0,00		1	1			1			1	0,45	0,34
	14:00	2,98	2,71	0,27	0,00	1		1							0,45	0,45
	15:00	2,82	2,69	0,13	0,00	1		1							0,45	0,47
	16:00	2,70	2,58	0,12	0,00	1		1							0,45	0,40
	17:00	2,79	2,65	0,14	0,00	1		1							0,45	0,36
	18:00	2,96	2,92	0,04	0,00	1		1							0,45	0,40
	19:00	3,25	3,19	0,06	0,00	1		1			1				0,45	0,29
	20:00	3,09	2,98	0,11	0,00	1					1				0,45	0,30
	21:00	2,77	2,45	0,32	0,00	1					1				0,45	0,41
	22:00	2,57	2,12	0,45	0,00	1					1				0,45	0,42
	23:00	2,42	1,98	0,43	0,00	1						1			0,45	0,43

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Μερική διακοπή από τις 13:42 - 13:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 16/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,55	2,20	0,36	0,00	1					1				0,45	0,58
	01:00	2,10	1,97	0,14	0,00	1					1				0,35	0,45
	02:00	1,88	1,81	0,07	0,00	1					1				0,26	0,35
	03:00	2,02	1,91	0,11	0,00	1					1				0,30	0,69
	04:00	2,03	1,84	0,19	0,00	1									0,30	0,98
	05:00	2,06	1,87	0,19	0,00	1									0,30	0,98
	06:00	1,90	1,66	0,24	0,00	1									0,30	0,88
	07:00	1,96	1,66	0,30	0,00	1									0,30	0,95
	08:00	1,85	1,57	0,28	0,00	1									0,47	0,61
	09:00	1,98	1,57	0,40	0,01	1									0,69	0,73
	10:00	2,03	1,54	0,48	0,01	1									0,91	0,91
	11:00	2,18	1,54	0,63	0,01	1									0,91	0,38
	12:00	2,13	1,65	0,46	0,02	1									0,50	0,42
	13:00	2,03	1,62	0,39	0,02	1									0,39	0,39
	14:00	2,05	1,62	0,41	0,02	1									0,43	0,43
	15:00	2,26	1,73	0,49	0,04	1									0,49	0,50
	16:00	3,04	1,53	0,74	0,77	1									0,74	0,75
	17:00	3,39	1,58	0,79	1,02	1									0,79	0,79
	18:00	3,84	1,67	0,82	1,35	1									0,82	0,82
	19:00	4,05	1,60	0,83	1,63	1									0,84	0,84
	20:00	3,97	1,52	0,82	1,62	1									0,86	0,87
	21:00	3,82	1,69	0,50	1,62	1									0,56	0,86
	22:00	3,49	1,66	0,25	1,58	1									0,44	0,82
	23:00	3,10	1,42	0,26	1,41	1									0,35	0,80

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 10:00 και από τις 20:40. Προγραμματισμένη μερική διακοπή από τις 08:10 - 12:09.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 17/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,74	1,44	0,25	1,05	1									0,35	0,93
	01:00	2,40	1,34	0,24	0,82	1									0,35	0,81
	02:00	2,25	1,30	0,22	0,73	1									0,35	0,85
	03:00	2,21	1,32	0,21	0,68			1							0,24	0,86
	04:00	2,16	1,24	0,19	0,72			1							0,19	0,84
	05:00	2,20	1,23	0,24	0,72			1							0,24	0,85
	06:00	2,37	1,25	0,26	0,87			1							0,26	0,95
	07:00	2,76	1,05	0,53	1,18			1							0,53	0,95
	08:00	2,92	1,09	0,60	1,22			1							0,60	0,98
	09:00	2,94	1,13	0,59	1,22			1							0,60	0,95
	10:00	3,15	1,33	0,60	1,23			1							0,60	0,98
	11:00	3,20	1,16	0,60	1,44			1							0,60	0,98
	12:00	3,60	1,48	0,60	1,53	1									0,60	0,95
	13:00	3,79	1,57	0,60	1,62	1									0,60	0,99
	14:00	3,82	1,49	0,60	1,73	1									0,60	0,98
	15:00	3,60	1,49	0,60	1,52	1									0,60	0,99
	16:00	3,53	2,10	0,58	0,86	1		1							0,60	0,75
	17:00	4,11	2,79	0,59	0,73	1		1							0,60	0,80
	18:00	4,42	1,62	0,58	2,22	1									0,60	0,93
	19:00	4,42	1,41	0,59	2,42	1									0,60	0,99
	20:00	4,25	1,32	0,57	2,35	1									0,60	0,98
	21:00	3,94	1,44	0,57	1,92	1									0,60	0,98
	22:00	3,59	1,30	0,47	1,82	1									0,51	0,94
	23:00	3,18	1,38	0,49	1,31	1									0,49	0,93

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα πικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 18/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,81	1,33	0,49	0,99	1									0,49	0,98
	01:00	2,50	1,30	0,49	0,71	1									0,49	0,96
	02:00	2,35	1,33	0,49	0,53	1									0,49	0,98
	03:00	2,25	1,30	0,49	0,46	1									0,49	0,94
	04:00	2,22	1,31	0,49	0,42	1									0,49	0,93
	05:00	2,27	1,36	0,49	0,42	1									0,49	0,94
	06:00	2,48	1,58	0,49	0,42	1									0,49	0,98
	07:00	2,45	1,54	0,49	0,42	1									0,49	0,96
	08:00	2,69	1,61	0,46	0,62	1									0,49	0,98
	09:00	2,71	1,77	0,31	0,63	1									0,49	0,98
	10:00	2,95	1,68	0,25	1,02	1									0,49	0,96
	11:00	3,06	1,71	0,43	0,92	1									0,49	0,99
	12:00	3,10	1,59	0,49	1,02	1									0,49	0,98
	13:00	3,19	1,64	0,49	1,06	1									0,49	0,98
	14:00	3,17	1,75	0,49	0,93	1									0,49	0,99
	15:00	3,37	1,58	0,49	1,30	1									0,49	0,97
	16:00	3,91	1,80	0,49	1,63	1									0,49	0,99
	17:00	4,22	1,73	0,49	2,00	1									0,49	0,99
	18:00	4,43	1,64	0,48	2,31	1									0,49	0,98
	19:00	4,69	1,70	0,48	2,52	1									0,49	0,99
	20:00	4,54	1,53	0,49	2,53	1									0,49	0,98
	21:00	4,25	1,52	0,49	2,24	1									0,49	0,98
	22:00	3,92	1,49	0,48	1,94	1									0,49	0,98
	23:00	3,46	1,52	0,49	1,45	1									0,49	0,97

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 19/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,96	1,53	0,39	1,03	1					1				0,40	0,82
	01:00	2,62	1,36	0,35	0,90	1									0,36	0,75
	02:00	2,42	1,31	0,44	0,67	1									0,48	0,86
	03:00	2,32	1,31	0,49	0,52	1									0,53	0,87
	04:00	2,27	1,28	0,48	0,52	1									0,53	0,85
	05:00	2,30	1,53	0,26	0,50	1									0,53	0,86
	06:00	2,52	1,72	0,08	0,72	1									0,76	0,88
	07:00	3,03	1,73	0,01	1,29	1									0,88	0,87
	08:00	3,14	1,64	0,00	1,50	1									0,85	0,85
	09:00	3,18	1,67	0,00	1,50	1									0,86	0,85
	10:00	3,29	1,78	0,01	1,50	1									0,90	0,90
	11:00	3,34	1,39	0,04	1,91	1									0,79	0,79
	12:00	3,19	1,60	0,09	1,50	1									0,85	0,86
	13:00	3,29	1,68	0,07	1,55	1									0,89	0,89
	14:00	3,30	1,64	0,05	1,61	1									0,88	0,88
	15:00	3,03	1,31	0,12	1,59	1									0,78	0,78
	16:00	3,21	1,61	0,10	1,50	1									0,87	0,87
	17:00	3,54	1,65	0,06	1,84	1									0,86	0,88
	18:00	4,09	1,68	0,11	2,31	1									0,92	0,92
	19:00	4,53	1,65	0,20	2,68	1									0,94	0,94
	20:00	4,49	1,70	0,37	2,42	1									0,98	0,99
	21:00	4,31	1,40	0,68	2,23	1									0,98	0,99
	22:00	3,94	1,58	0,62	1,74	1									0,82	0,98
	23:00	3,47	1,34	0,61	1,52	1									0,69	0,96

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 06:18 και από τις 22:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 20/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,96	1,31	0,62	1,03	1									0,69	0,96
	01:00	2,58	1,26	0,60	0,72	1									0,69	0,95
	02:00	2,38	1,61	0,45	0,32	1									0,69	0,98
	03:00	2,31	1,61	0,39	0,31	1									0,69	0,98
	04:00	2,23	1,28	0,64	0,31	1									0,69	0,96
	05:00	2,26	1,27	0,68	0,32	1									0,69	0,97
	06:00	2,50	1,49	0,68	0,33	1									0,69	0,98
	07:00	2,91	1,69	0,68	0,53	1									0,69	0,99
	08:00	2,98	1,57	0,68	0,73	1									0,69	0,99
	09:00	3,10	1,46	0,68	0,95	1									0,69	0,98
	10:00	3,06	1,34	0,68	1,03	1									0,69	0,98
	11:00	3,06	1,25	0,68	1,13	1									0,69	0,97
	12:00	3,17	1,36	0,68	1,13	1									0,69	0,98
	13:00	3,26	1,44	0,68	1,13	1									0,69	0,98
	14:00	3,44	1,57	0,68	1,19	1									0,69	0,99
	15:00	3,86	1,50	0,68	1,68	1									0,69	0,97
	16:00	3,99	1,49	0,68	1,83	1									0,69	0,98
	17:00	4,18	1,57	0,68	1,93	1									0,69	0,99
	18:00	4,54	1,40	0,68	2,46	1									0,69	0,97
	19:00	4,52	1,24	0,68	2,61	1									0,69	0,98
	20:00	4,44	1,32	0,68	2,43	1									0,69	0,98
	21:00	4,21	1,30	0,68	2,23	1									0,69	0,97
	22:00	3,87	1,46	0,68	1,73	1									0,69	0,98
	23:00	3,48	1,34	0,68	1,46	1									0,69	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 21/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,17	1,37	0,68	1,12	1									0,69	0,98
	01:00	2,81	1,40	0,67	0,74	1									0,69	0,98
	02:00	2,58	1,37	0,68	0,53	1									0,69	0,98
	03:00	2,47	1,46	0,68	0,33	1									0,69	0,99
	04:00	2,43	1,58	0,53	0,32	1									0,69	0,98
	05:00	2,42	1,61	0,38	0,43	1									0,69	0,96
	06:00	2,50	1,71	0,09	0,70	1									0,69	0,91
	07:00	2,72	1,63	0,00	1,09	1									0,76	0,84
	08:00	3,21	1,72	0,02	1,47	1									0,88	0,88
	09:00	3,68	1,80	0,00	1,88	1									0,92	0,92
	10:00	3,91	1,75	0,11	2,05	1									0,93	0,93
	11:00	3,91	1,59	0,21	2,11	1									0,93	0,93
	12:00	4,15	1,62	0,16	2,37	1									0,91	0,92
	13:00	4,25	1,55	0,29	2,40	1									0,93	0,95
	14:00	4,24	1,79	0,05	2,40	1									0,94	0,94
	15:00	3,95	1,50	0,04	2,40	1									0,86	0,82
	16:00	3,70	1,71	0,06	1,92	1									0,90	0,90
	17:00	3,83	1,58	0,05	2,19	1									0,88	0,88
	18:00	4,32	1,79	0,04	2,49	1									0,93	0,94
	19:00	4,53	2,41	0,12	1,99	1					1				0,85	0,85
	20:00	4,44	2,32	0,31	1,81	1					1				0,94	0,94
	21:00	4,19	1,43	0,42	2,33	1									0,74	0,87
	22:00	3,92	1,88	0,13	1,91	1									0,66	0,98
	23:00	3,56	1,52	0,49	1,55	1									0,66	0,95

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 07:26 και από τις 21:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 22/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,12	1,34	0,56	1,22	1									0,66	0,86
	01:00	2,81	1,31	0,67	0,83	1									0,68	0,97
	02:00	2,53	1,22	0,68	0,62	1									0,69	0,96
	03:00	2,42	1,44	0,67	0,31	1									0,69	0,98
	04:00	2,38	1,40	0,66	0,32	1									0,69	0,98
	05:00	2,39	1,39	0,68	0,32	1									0,69	0,98
	06:00	2,45	1,15	0,68	0,62	1									0,69	0,92
	07:00	2,74	1,44	0,68	0,62	1									0,69	0,98
	08:00	3,25	1,74	0,68	0,83	1									0,69	0,99
	09:00	3,59	1,60	0,68	1,31	1									0,69	0,99
	10:00	3,77	1,62	0,62	1,52	1									0,69	0,99
	11:00	3,72	1,28	0,62	1,82	1									0,69	0,97
	12:00	3,52	1,51	0,67	1,34	1									0,69	0,98
	13:00	3,54	1,48	0,64	1,41	1									0,69	0,98
	14:00	3,72	1,63	0,67	1,42	1									0,69	0,99
	15:00	3,74	1,64	0,68	1,41	1									0,69	0,99
	16:00	3,75	1,65	0,68	1,42	1									0,69	0,99
	17:00	3,94	1,64	0,68	1,62	1									0,69	0,99
	18:00	4,31	1,80	0,68	1,82	1									0,69	0,99
	19:00	4,46	1,75	0,68	2,02	1									0,69	0,99
	20:00	4,29	1,48	0,68	2,12	1									0,69	0,99
	21:00	4,10	1,38	0,68	2,04	1									0,69	0,99
	22:00	3,91	1,27	0,68	1,95	1									0,69	0,97
	23:00	3,65	1,32	0,68	1,65	1									0,69	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 23/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,21	1,29	0,68	1,24	1									0,69	0,97
	01:00	2,86	1,25	0,68	0,93	1									0,69	0,97
	02:00	2,35	1,36	0,25	0,73	1					1				0,26	0,44
	03:00	2,59	1,41	0,50	0,68	1									0,50	0,96
	04:00	2,55	1,48	0,40	0,67	1									0,40	0,96
	05:00	2,54	1,47	0,40	0,67	1									0,40	0,96
	06:00	2,63	1,46	0,40	0,77	1									0,40	0,96
	07:00	2,83	1,47	0,40	0,96	1									0,40	0,96
	08:00	3,17	1,59	0,40	1,18	1									0,40	0,98
	09:00	3,45	1,68	0,40	1,36	1									0,40	0,98
	10:00	3,68	1,66	0,40	1,62	1									0,40	0,98
	11:00	3,72	1,33	0,59	1,80	1									0,63	0,97
	12:00	3,62	1,46	0,63	1,52	1									0,64	0,99
	13:00	3,51	1,18	0,63	1,70	1									0,64	0,95
	14:00	3,21	1,24	0,66	1,31	1									0,66	0,96
	15:00	2,99	1,29	0,68	1,02	1									0,69	0,97
	16:00	2,95	1,26	0,68	1,01	1									0,69	0,97
	17:00	3,21	1,52	0,68	1,01	1									0,69	0,99
	18:00	3,77	1,75	0,68	1,34	1									0,69	0,99
	19:00	4,12	1,83	0,68	1,61	1									0,69	0,99
	20:00	4,31	1,76	0,68	1,86	1									0,69	0,99
	21:00	4,19	1,70	0,68	1,81	1									0,69	0,99
	22:00	3,86	1,57	0,68	1,61	1									0,69	0,99
	23:00	3,52	1,23	0,68	1,60	1									0,69	0,97

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 24/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,09	1,32	0,68	1,09	1									0,69	0,96
	01:00	2,70	1,31	0,68	0,71	1									0,69	0,97
	02:00	2,53	1,54	0,68	0,31	1									0,69	0,98
	03:00	2,43	1,45	0,68	0,30	1									0,69	0,99
	04:00	2,37	1,59	0,48	0,30	1									0,69	0,98
	05:00	2,34	1,68	0,36	0,30	1									0,69	0,98
	06:00	2,56	1,54	0,16	0,86	1									0,68	0,86
	07:00	2,97	1,60	0,05	1,32	1									0,76	0,85
	08:00	3,09	1,47	0,03	1,60	1									0,79	0,79
	09:00	3,05	1,55	0,00	1,50	1									0,81	0,81
	10:00	2,94	1,30	0,04	1,60	1									0,73	0,73
	11:00	2,91	1,20	0,01	1,70	1									0,70	0,70
	12:00	2,90	1,57	0,02	1,31	1									0,80	0,81
	13:00	2,85	1,27	0,09	1,50	1									0,73	0,73
	14:00	2,91	1,32	0,10	1,50	1									0,76	0,76
	15:00	2,94	1,18	0,26	1,50	1									0,76	0,76
	16:00	3,03	1,32	0,21	1,50	1									0,80	0,80
	17:00	3,38	1,41	0,47	1,50	1									0,93	0,93
	18:00	4,00	1,70	0,43	1,87	1									0,98	0,98
	19:00	4,37	1,42	0,56	2,39	1									0,97	0,97
	20:00	4,43	1,49	0,54	2,41	1									0,98	0,98
	21:00	4,25	1,51	0,34	2,40	1									0,95	0,95
	22:00	3,94	1,78	0,14	2,02	1									0,96	0,96
	23:00	3,47	1,43	0,03	2,01	1									0,82	0,81

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 07:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 25/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,02	1,50	0,00	1,52	1									0,80	0,80
	01:00	2,67	1,55	0,01	1,11	1									0,85	0,78
	02:00	2,48	1,64	0,03	0,81	1									0,75	0,80
	03:00	2,35	1,98	0,06	0,31	1					1				0,54	0,54
	04:00	2,29	1,86	0,14	0,30	1					1				0,52	0,41
	05:00	2,32	1,84	0,18	0,30	1									0,52	0,77
	06:00	2,49	1,68	0,14	0,67	1									0,52	0,78
	07:00	2,99	1,47	0,42	1,11	1									0,52	0,76
	08:00	3,23	1,80	0,31	1,12	1									0,52	0,89
	09:00	3,40	1,89	0,32	1,19	1					1				0,52	0,62
	10:00	3,54	1,52	0,42	1,60	1									0,52	0,81
	11:00	3,31	1,35	0,34	1,61	1									0,52	0,78
	12:00	3,17	1,29	0,35	1,53	1									0,52	0,69
	13:00	2,69	1,19	0,36	1,13	1									0,52	0,51
	14:00	2,44	1,57	0,39	0,47	1									0,52	0,32
	15:00	3,22	1,76	0,51	0,95	1					1				0,61	0,59
	16:00	3,28	1,42	0,74	1,12	1									0,75	0,74
	17:00	3,58	1,51	0,85	1,22	1									0,87	0,76
	18:00	4,14	1,68	0,89	1,57	1									0,91	0,90
	19:00	4,42	1,64	0,83	1,95	1									0,91	0,97
	20:00	4,46	1,65	0,79	2,02	1									0,91	0,98
	21:00	4,27	1,49	0,80	1,99	1									0,91	0,96
	22:00	3,90	1,30	0,68	1,92	1									0,92	0,95
	23:00	3,46	1,22	0,52	1,72	1									0,91	0,91

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 05:00 - 13:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 26/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,02	1,18	0,52	1,32	1									0,87	0,87
	01:00	2,68	1,45	0,21	1,01	1					1				0,32	0,57
	02:00	2,50	1,44	0,35	0,71	1									0,75	0,87
	03:00	2,40	1,35	0,35	0,70	1									0,81	0,81
	04:00	2,35	1,37	0,28	0,70	1									0,78	0,79
	05:00	2,38	1,38	0,30	0,70	1									0,80	0,80
	06:00	2,57	1,46	0,26	0,85	1									0,85	0,85
	07:00	3,01	1,42	0,76	0,83	1									0,98	0,97
	08:00	3,33	1,44	0,96	0,93	1									0,99	0,99
	09:00	3,51	1,56	0,82	1,13	1									0,99	0,99
	10:00	3,32	1,37	0,63	1,32	1									0,97	0,97
	11:00	3,26	1,27	0,57	1,42	1									0,72	0,94
	12:00	3,20	1,43	0,63	1,13	1									0,64	0,98
	13:00	3,13	1,42	0,68	1,03	1									0,69	0,98
	14:00	3,18	1,35	0,68	1,15	1									0,69	0,98
	15:00	3,21	1,40	0,68	1,13	1									0,69	0,98
	16:00	3,43	1,61	0,68	1,14	1									0,69	0,99
	17:00	3,77	1,58	0,68	1,52	1									0,69	0,99
	18:00	4,29	2,01	0,68	1,60	1					1				0,69	0,98
	19:00	4,62	2,33	0,68	1,60	1					1				0,69	0,90
	20:00	4,68	2,01	0,68	1,99	1					1				0,69	0,94
	21:00	4,36	1,46	0,68	2,23	1									0,69	0,98
	22:00	4,08	1,36	0,62	2,10	1									0,69	0,98
	23:00	3,68	1,35	0,60	1,73	1									0,69	0,97

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 11:38. Πλύσιμο G1 από τις 01:17 - 02:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 27/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,20	1,38	0,67	1,14	1									0,69	0,98
	01:00	2,82	1,42	0,68	0,72	1									0,69	0,99
	02:00	2,58	1,25	0,66	0,67	1									0,69	0,97
	03:00	2,47	1,46	0,68	0,32	1									0,69	0,98
	04:00	2,39	1,39	0,68	0,32	1									0,69	0,98
	05:00	2,46	1,45	0,68	0,32	1									0,69	0,99
	06:00	2,67	1,33	0,68	0,66	1									0,69	0,97
	07:00	3,15	1,57	0,68	0,90	1									0,69	0,99
	08:00	3,30	1,60	0,68	1,01	1									0,69	0,99
	09:00	3,33	1,43	0,68	1,22	1									0,69	0,99
	10:00	3,28	1,23	0,76	1,28	1									0,77	0,98
	11:00	3,30	1,20	0,78	1,31	1									0,79	0,98
	12:00	3,21	1,17	0,78	1,27	1									0,79	0,97
	13:00	3,26	1,28	0,78	1,20	1									0,79	0,98
	14:00	3,27	1,28	0,78	1,21	1									0,79	0,98
	15:00	3,38	1,39	0,78	1,20	1									0,79	0,98
	16:00	3,59	1,59	0,78	1,21	1									0,79	0,99
	17:00	3,91	1,69	0,78	1,44	1									0,79	0,99
	18:00	4,47	1,70	0,77	2,00	1									0,79	0,99
	19:00	4,75	1,67	0,78	2,30	1									0,79	0,99
	20:00	4,63	1,54	0,78	2,31	1									0,79	0,99
	21:00	4,37	1,27	0,78	2,32	1									0,79	0,98
	22:00	4,00	1,11	0,77	2,12	1									0,79	0,97
	23:00	3,62	1,13	0,77	1,73	1									0,79	0,97

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 28/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,22	1,30	0,78	1,14	1									0,79	0,98
	01:00	2,90	1,40	0,78	0,73	1									0,79	0,98
	02:00	2,69	1,59	0,78	0,32	1									0,79	0,99
	03:00	2,56	1,46	0,78	0,32	1									0,79	0,99
	04:00	2,49	1,39	0,78	0,32	1									0,79	0,99
	05:00	2,48	1,38	0,78	0,32	1									0,79	0,99
	06:00	2,58	1,24	0,75	0,59	1									0,75	0,97
	07:00	2,85	1,31	0,73	0,81	1									0,74	0,98
	08:00	3,17	1,33	0,73	1,11	1									0,74	0,98
	09:00	3,52	1,37	0,73	1,42	1									0,74	0,98
	10:00	3,63	1,58	0,73	1,32	1									0,74	0,99
	11:00	3,42	1,37	0,73	1,32	1									0,74	0,98
	12:00	3,18	1,20	0,73	1,25	1									0,74	0,97
	13:00	3,22	1,28	0,71	1,23	1									0,74	0,98
	14:00	3,38	1,33	0,73	1,32	1									0,74	0,98
	15:00	3,45	1,41	0,73	1,32	1									0,74	0,99
	16:00	3,69	1,55	0,73	1,41	1									0,74	0,99
	17:00	4,03	1,63	0,73	1,67	1									0,74	0,99
	18:00	4,38	1,59	0,73	2,06	1									0,74	0,99
	19:00	4,60	1,64	0,73	2,24	1									0,74	0,99
	20:00	4,57	1,57	0,68	2,32	1									0,74	0,99
	21:00	4,27	1,46	0,65	2,15	1									0,74	0,98
	22:00	3,93	1,44	0,58	1,91	1									0,74	0,98
	23:00	3,60	1,32	0,57	1,71	1									0,74	0,96

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης