

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Wednesday, April 1, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Wednesday, April 1, 2026	00:00	68.14	54.59	13.55	0.00	1						1			1		1				1	16.25	20.44
	01:00	61.23	47.89	13.35	0.00	1						1			1		1				1	13.41	18.37
	02:00	57.82	45.64	12.17	0.00	1						1			1		1					12.67	17.34
	03:00	55.73	43.66	12.07	0.00	1						1			1		1					12.19	16.72
	04:00	54.95	42.73	12.22	0.00	1						1			1		1					11.95	16.48
	05:00	56.96	44.47	12.49	0.00	1						1			1		1					12.26	17.09
	06:00	62.80	50.03	12.77	0.00	1						1			1		1				1	12.42	18.84
	07:00	70.77	55.86	13.83	1.08	1						1			1		1				1	14.04	20.91
	08:00	77.49	60.46	13.50	3.53	1						1			1		1				1	15.50	22.19
	09:00	84.81	67.40	12.96	4.46	1				1		1			1		1				1	16.99	24.11
	10:00	89.74	72.43	13.65	3.66	1				1	1	1			1		1				1	17.93	25.82
	11:00	95.52	75.00	12.58	7.93	1				1	1	1			1		1				1	18.76	26.28
	12:00	92.97	71.03	11.65	10.29	1				1	1	1			1		1				1	18.38	24.81
	13:00	95.12	77.36	11.99	5.77	1				1	1	1			1		1				1	15.90	26.81
	14:00	95.14	79.45	10.56	5.13	1				1	1	1			1		1				1	14.20	27.00
	15:00	93.18	81.43	9.47	2.28	1				1	1	1			1		1				1	14.04	27.27
	16:00	96.15	84.82	9.71	1.63	1				1	1	1			1		1				1	14.49	28.36
	17:00	97.77	86.92	9.98	0.88	1				1	1	1			1		1				1	14.77	29.07
	18:00	99.94	89.50	10.30	0.13	1				1	1	1			1		1				1	15.06	29.94
	19:00	103.12	92.52	10.60	0.00	1				1	1	1			1		1				1	15.52	30.94
	20:00	104.42	95.22	9.20	0.00	1				1	1	1			1		1				1	15.69	31.33
	21:00	95.48	87.04	8.44	0.00	1				1	1	1	1		1		1				1	14.38	28.64
	22:00	82.52	77.09	5.43	0.00	1				1	1		1		1		1				1	9.01	24.76
	23:00	71.01	67.41	3.60	0.00	1				1	1	1		1		1		1			1	5.06	21.01

1. Λειτουργία AEP2,3,4,5 ΑΗΣ & περιορισμός Α/Π λόγω έντονων βροχοπτώσεων & ανέμων.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Thursday, April 2, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαιό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΔΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7		
00:00	61.16	59.10	2.06	0.00			1				1	1		1		1					1	3.06	17.96			
01:00	57.30	55.30	2.00	0.00			1				1	1				1					1	2.86	17.19			
02:00	53.79	51.13	2.66	0.00			1				1	1				1					1	3.88	16.14			
03:00	52.56	49.62	2.94	0.00			1				1	1				1					1	4.21	14.96			
04:00	52.23	49.34	2.89	0.00			1				1	1				1					1	4.17	14.63			
05:00	54.45	51.38	3.07	0.00			1				1	1				1					1	4.53	16.33			
06:00	60.35	54.27	6.08	0.00			1				1	1				1					1	10.74	18.11			
07:00	68.30	56.50	10.74	1.07			1				1	1				1		1			1	23.00	20.17			
08:00	76.28	58.96	11.29	6.04			1				1	1			1	1		1			1	23.15	20.25			
09:00	79.42	57.10	11.58	10.74			1				1				1	1		1			1	22.20	20.60			
10:00	81.44	56.89	11.28	13.26			1				1				1	1		1			1	20.57	20.45			
11:00	84.49	57.98	10.98	15.54			1								1	1		1		1	1	19.89	20.69			
12:00	85.63	58.19	12.01	15.42			1								1	1		1			1	21.19	21.06			
13:00	88.84	57.45	15.43	15.96			1								1	1		1			1	24.03	21.86			
14:00	86.28	57.29	12.30	16.69			1								1	1		1			1	20.55	20.88			
15:00	83.51	53.98	17.66	11.86			1								1	1		1			1	28.48	21.49			
16:00	82.78	53.66	18.51	10.62			1								1	1		1			1	29.41	21.65			
17:00	83.09	57.01	18.43	7.65			1								1	1		1			1	29.32	22.63			
18:00	84.28	63.12	18.58	2.58			1								1	1		1		1	1	29.61	24.51			
19:00	93.75	73.61	20.05	0.09			1						1	1		1		1			1	32.75	28.10			
20:00	101.75	80.84	20.91	0.00			1						1	1	1	1		1	1	1	1	35.59	30.52			
21:00	96.80	80.16	16.64	0.00			1						1			1		1	1		1	33.88	29.04			
22:00	87.52	73.17	14.35	0.00			1				1		1			1		1	1		1	26.52	26.26			
23:00	78.40	67.54	10.86	0.00			1				1		1			1		1	1			19.63	23.52			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Friday, April 3, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαιό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΔΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7		
00:00	69.30	59.46	9.83	0.00			1					1		1			1		1	1			17.35	20.79		
01:00	62.04	52.72	9.32	0.00			1						1				1		1	1			15.51	18.61		
02:00	58.22	49.37	8.85	0.00			1						1				1		1	1			14.53	17.46		
03:00	56.72	48.07	8.65	0.00			1						1				1		1				14.15	17.02		
04:00	56.72	48.20	8.52	0.00			1						1				1		1				14.19	17.01		
05:00	59.35	50.05	9.31	0.00			1						1				1		1				15.62	17.81		
06:00	65.93	53.15	12.77	0.01			1						1				1		1	1			22.94	19.78		
07:00	76.23	61.57	14.11	0.55			1						1				1		1	1			26.50	22.70		
08:00	84.31	66.50	14.15	3.66			1						1				1		1	1	1		29.52	24.19		
09:00	87.07	60.01	14.67	12.39			1						1				1		1	1	1		29.73	22.40		
10:00	85.87	53.59	16.58	15.70			1						1				1		1		1		29.25	21.05		
11:00	84.36	56.26	15.14	12.96			1						1				1		1		1		27.91	21.42		
12:00	86.42	56.28	17.84	12.30			1						1				1		1		1		30.63	22.24		
13:00	90.22	58.47	18.66	13.10			1						1				1		1		1		32.17	23.14		
14:00	91.90	61.21	19.64	11.04			1						1				1		1		1		32.77	24.26		
15:00	91.03	56.77	21.78	12.48			1						1				1		1		1		31.93	23.57		
16:00	89.18	57.48	22.03	9.67			1						1				1		1		1		31.46	23.85		
17:00	89.11	60.77	21.28	7.05			1						1				1		1		1		31.26	24.62		
18:00	90.03	66.40	21.09	2.54			1						1				1		1	1		1	31.59	26.25		
19:00	96.00	74.62	21.27	0.12			1						1				1		1		1	1	33.60	28.77		
20:00	101.38	82.97	18.41	0.00			1						1				1		1		1	1	35.47	30.42		
21:00	97.45	89.65	7.80	0.00			1						1				1		1		1	1	34.09	29.23		
22:00	89.34	84.44	4.90	0.00			1						1				1		1		1	1	31.29	26.80		
23:00	79.53	72.76	6.76	0.00			1						1				1		1		1	1	27.87	23.86		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Saturday, April 4, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαιό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
00:00	70.03	59.12	10.91	0.00			1							1					1		1	23.12	21.01	
01:00	63.03	53.29	9.74	0.00			1							1					1		1	18.94	18.91	
02:00	59.81	49.04	10.76	0.00			1							1					1		1	17.92	17.94	
03:00	57.77	49.25	8.53	0.00			1							1					1			17.32	17.33	
04:00	57.12	50.73	6.39	0.00			1							1					1		1	19.14	17.14	
05:00	59.20	53.90	5.30	0.00			1							1					1			20.48	17.76	
06:00	64.56	62.34	2.22	0.00			1							1					1		1	22.42	19.37	
07:00	71.70	68.40	1.84	1.45			1							1	1				1		1	24.43	21.07	
08:00	76.74	67.41	3.16	6.17										1	1				1	1	1	26.67	21.17	
09:00	81.61	71.98	3.76	5.87										1	1				1	1	1	28.47	22.72	
10:00	88.23	73.73	4.37	10.13										1	1				1	1	1	30.59	23.43	
11:00	92.32	79.51	5.56	7.25										1	1				1	1	1	31.82	25.52	
12:00	96.72	79.26	8.20	9.26								1		1	1		1		1	1	1	33.45	26.24	
13:00	100.50	92.27	3.37	4.87								1	1	1	1		1		1	1	1	35.20	28.69	
14:00	103.19	89.02	3.57	10.61								1	1	1	1		1		1	1		36.44	27.78	
15:00	98.55	85.12	1.91	11.52								1	1	1	1		1		1	1	1	34.77	26.11	
16:00	95.05	87.62	1.46	5.97								1	1	1	1		1		1	1		33.48	26.72	
17:00	98.02	92.46	1.01	4.54								1	1	1	1		1		1	1	1	34.04	28.04	
18:00	100.46	98.24	0.88	1.34								1	1	1	1		1		1	1	1	34.78	29.74	
19:00	104.51	103.65	0.82	0.04								1		1	1		1		1	1	1	36.51	31.34	
20:00	106.47	106.02	0.45	0.00								1		1	1		1		1	1	1	37.27	31.94	
21:00	101.00	100.36	0.64	0.00								1		1	1		1		1	1	1	35.41	30.30	
22:00	91.57	90.54	1.02	0.00								1		1	1		1		1	1	1	32.08	27.47	
23:00	81.48	79.89	1.59	0.00								1		1			1		1	1	1	28.56	24.44	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Sunday, April 5, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
00:00	71.95	70.21	1.74	0.00								1		1				1		1	1	1	25.24	21.59		
01:00	65.04	61.88	3.16	0.00								1		1				1		1	1	1	22.79	19.51		
02:00	61.41	58.47	2.93	0.00								1		1				1		1	1	1	21.50	18.42		
03:00	59.23	52.39	6.84	0.00								1		1				1		1	1	1	20.75	17.77		
04:00	58.33	51.74	6.60	0.00								1		1				1		1	1	1	20.41	17.50		
05:00	59.80	54.31	5.49	0.00								1		1				1		1	1	1	20.92	17.94		
06:00	63.54	59.01	4.52	0.01								1		1				1		1	1	1	22.21	19.06		
07:00	69.79	64.03	4.29	1.48								1		1				1		1	1	1	24.45	20.49		
08:00	74.45	64.81	2.97	6.68								1		1				1		1	1	1	26.20	20.33		
09:00	76.67	63.72	2.02	10.94								1		1				1		1	1	1	27.07	19.72		
10:00	79.56	62.51	1.88	15.16								1		1				1		1	1	1	27.92	19.32		
11:00	81.73	63.97	1.45	16.31								1		1				1		1	1	1	28.51	19.62		
12:00	82.54	65.12	1.48	15.94								1		1				1		1	1	1	28.94	19.98		
13:00	82.23	64.70	2.74	14.78								1		1				1		1	1	1	28.62	20.23		
14:00	79.65	59.90	2.72	17.02								1		1				1		1	1	1	27.96	18.79		
15:00	76.81	55.68	3.07	18.07								1		1				1		1	1	1	26.47	17.62		
16:00	74.98	55.66	3.07	16.25								1		1				1		1	1	1	26.06	17.62		
17:00	73.58	58.85	4.21	10.53								1		1				1		1	1	1	26.09	18.92		
18:00	75.46	68.98	3.01	3.48								1		1				1		1	1	1	26.50	21.60		
19:00	82.15	78.63	3.34	0.18			1					1		1				1		1	1	1	27.93	24.59		
20:00	89.18	86.16	3.02	0.00			1					1		1				1		1	1	1	31.20	26.75		
21:00	89.20	85.95	3.25	0.00			1					1		1				1		1	1	1	31.25	26.76		
22:00	83.82	82.14	1.69	0.00			1					1		1				1		1	1	1	29.37	25.15		
23:00	75.23	73.59	1.64	0.00			1					1		1				1		1	1	1	25.96	22.57		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Monday, April 6, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαιό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΔΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
00:00	66.55	65.43	1.12	0.00			1							1					1		1	1	21.30	19.96	
01:00	61.12	59.01	2.11	0.00			1							1					1		1		19.43	18.34	
02:00	58.06	54.99	3.07	0.00			1							1					1		1	1	17.14	17.42	
03:00	56.02	53.98	2.04	0.00			1							1					1		1	1	15.11	16.62	
04:00	55.39	54.13	1.26	0.00			1							1					1		1	1	14.39	15.99	
05:00	58.17	57.42	0.75	0.00			1							1					1		1	1	17.16	17.45	
06:00	65.02	64.37	0.64	0.01			1							1					1		1	1	19.91	18.81	
07:00	72.96	70.82	0.47	1.67			1							1					1		1	1	22.93	21.39	
08:00	79.76	72.28	0.43	7.05			1							1					1		1	1	24.53	21.81	
09:00	83.90	70.92	0.26	12.72										1	1				1		1	1	26.45	21.35	
10:00	84.39	68.67	0.12	15.59										1	1				1		1	1	28.96	20.64	
11:00	82.82	65.55	0.38	16.89										1	1				1		1	1	25.97	19.78	
12:00	82.01	62.41	1.35	18.24										1	1				1		1	1	23.93	19.13	
13:00	77.75	60.47	1.73	15.55										1	1				1		1	1	18.20	18.66	
14:00	80.06	65.76	1.29	13.01			1							1	1				1		1	1	15.47	15.25	
15:00	78.02	62.90	2.11	13.01			1							1					1		1	1	23.29	19.50	
16:00	77.13	63.00	1.96	12.17			1				1			1					1		1	1	18.90	19.49	
17:00	76.10	63.82	3.41	8.87			1							1					1		1	1	25.31	20.17	
18:00	77.83	68.78	5.76	3.30			1							1					1		1	1	27.35	22.36	
19:00	83.38	76.19	7.01	0.18			1							1					1		1	1	29.13	24.96	
20:00	90.38	83.15	7.23	0.00			1							1					1		1	1	31.65	27.11	
21:00	89.24	80.61	8.63	0.00			1							1					1		1	1	31.27	26.77	
22:00	82.62	76.04	6.58	0.00			1							1					1		1	1	28.96	24.79	
23:00	73.74	66.23	7.50	0.00			1							1					1		1	1	25.77	22.12	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας													Tuesday, April 7, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαιτο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΔΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7					
00:00	66.62	60.48	6.13	0.00			1							1					1		1	23.36	19.98				
01:00	60.56	54.40	6.16	0.00			1							1					1		1	20.19	18.17				
02:00	57.52	47.83	9.69	0.00			1							1					1		1	20.17	17.26				
03:00	55.72	44.83	10.89	0.00			1							1					1		1	19.51	16.71				
04:00	55.06	44.65	10.40	0.00			1							1					1		1	19.23	16.52				
05:00	58.03	46.27	11.76	0.00			1							1					1		1	20.28	17.41				
06:00	63.40	50.53	12.85	0.02			1							1					1		1	22.14	19.01				
07:00	71.87	55.26	14.89	1.72			1							1					1		1	25.13	21.04				
08:00	79.70	58.05	14.51	7.14			1							1					1		1	28.03	21.77				
09:00	82.83	56.94	13.11	12.78			1							1					1		1	28.42	21.02				
10:00	83.07	51.22	14.08	17.78			1							1					1		1	24.54	19.59				
11:00	83.21	46.49	15.83	20.90			1							1					1		1	25.79	18.70				
12:00	83.43	46.38	14.46	22.59			1							1					1		1	27.28	18.25				
13:00	83.47	48.95	11.67	22.85			1							1					1		1	27.05	18.19				
14:00	80.80	44.35	14.33	22.12			1							1					1		1	25.02	17.60				
15:00	75.51	41.41	14.12	19.99			1							1					1		1	21.99	16.66				
16:00	74.82	43.14	15.38	16.30			1							1					1		1	24.86	17.56				
17:00	75.02	47.58	16.53	10.91			1							1					1		1	26.43	19.23				
18:00	77.81	56.66	17.15	4.00			1							1				1		1	27.48	22.14					
19:00	83.45	64.00	19.24	0.21			1							1				1		1	29.19	24.97					
20:00	89.65	68.38	21.28	0.00			1							1				1		1	31.41	26.90					
21:00	87.49	66.56	20.92	0.00			1							1				1		1	30.65	26.25					
22:00	81.13	62.80	18.33	0.00			1							1				1		1	28.48	24.34					
23:00	72.92	56.39	16.53	0.00			1							1				1		1	25.56	21.88					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Wednesday, April 8, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Wednesday, April 8, 2026	00:00	65.09	49.36	15.73	0.00	1						1					1				1	22.73	19.53
	01:00	59.25	44.11	15.14	0.00	1						1					1				1	20.76	17.78
	02:00	56.36	42.28	14.09	0.00	1						1					1				1	19.73	16.91
	03:00	54.56	40.55	14.02	0.00	1						1					1				1	19.13	16.37
	04:00	55.08	41.17	13.91	0.00	1						1					1				1	19.26	16.52
	05:00	57.38	47.13	10.25	0.00	1						1					1				1	20.04	17.21
	06:00	62.94	52.72	10.19	0.03	1						1					1		1		1	21.89	18.87
	07:00	70.95	59.75	9.31	1.88	1						1					1		1		1	24.84	20.72
	08:00	78.48	61.58	9.89	7.01	1						1					1		1		1	27.38	21.44
	09:00	82.86	62.66	7.61	12.60	1						1					1		1		1	28.73	21.08
	10:00	83.54	62.66	3.63	17.25	1						1					1		1		1	25.48	19.89
	11:00	83.45	60.59	2.52	20.34	1						1					1	1	1		1	20.26	16.91
	12:00	83.73	56.17	5.59	21.97	1						1					1	1	1			20.71	18.53
	13:00	84.27	56.59	5.49	22.19	1						1					1	1	1			21.23	18.62
	14:00	82.23	54.57	7.21	20.45	1						1					1	1	1			20.99	18.53
	15:00	78.35	50.76	9.35	18.24	1						1					1	1				25.39	18.03
	16:00	76.24	53.66	7.63	14.95	1						1					1	1				26.51	18.39
	17:00	75.46	56.87	9.34	9.25	1						1					1	1				25.54	19.86
	18:00	76.73	64.33	9.19	3.22	1		1				1			1		1	1				21.92	20.12
	19:00	82.50	68.87	13.42	0.21	1		1				1			1		1	1				26.76	24.69
	20:00	88.63	73.12	15.52	0.00	1		1				1			1		1	1				30.98	26.59
	21:00	86.94	69.93	17.01	0.00	1		1				1			1		1	1				30.38	26.08
	22:00	79.60	70.50	9.09	0.00	1		1				1			1		1	1				24.79	23.88
	23:00	71.71	62.15	9.56	0.00	1		1				1			1		1	1				17.06	18.31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Thursday, April 9, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αρριαιό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7		
00:00	64.50	56.32	8.18	0.00					1				1				1		1	1			22.01	19.35		
01:00	59.30	51.59	7.71	0.00					1				1				1		1	1			18.49	17.79		
02:00	56.68	48.67	8.00	0.00					1				1				1		1				19.30	17.00		
03:00	54.92	46.64	8.27	0.00					1				1				1		1				19.23	16.48		
04:00	54.57	47.95	6.62	0.00					1				1				1		1				19.09	16.37		
05:00	57.69	53.56	4.13	0.00					1				1				1			1			18.33	17.31		
06:00	62.95	58.70	4.24	0.01					1				1				1		1				21.53	18.88		
07:00	70.51	66.87	2.57	1.07					1				1				1		1				24.59	20.83		
08:00	79.57	74.19	0.76	4.61					1				1				1		1		1		27.19	22.49		
09:00	84.54	74.15	0.16	10.23					1				1				1		1		1		26.06	22.29		
10:00	87.74	74.42	0.23	13.09					1				1				1		1		1		26.29	22.39		
11:00	86.64	71.53	0.70	14.41					1				1				1		1		1		23.86	21.67		
12:00	87.94	74.25	2.18	11.50			1		1				1				1		1		1		21.24	16.23		
13:00	92.51	77.48	3.18	11.85			1		1				1				1		1		1		17.98	20.45		
14:00	91.23	77.51	3.55	10.16			1		1				1				1		1		1		25.96	24.32		
15:00	86.60	71.48	5.22	9.90			1		1				1				1		1		1		19.46	16.50		
16:00	87.12	71.49	8.30	7.33			1		1				1				1		1		1		22.36	23.94		
17:00	89.91	69.10	15.40	5.41			1		1				1				1		1		1		27.02	24.30		
18:00	88.51	71.67	13.86	2.98			1		1				1				1		1		1		30.51	25.66		
19:00	90.43	75.27	14.92	0.24			1		1				1				1		1		1		31.61	27.06		
20:00	93.41	83.54	9.87	0.00			1		1				1				1		1		1		32.70	28.02		
21:00	89.12	78.45	10.67	0.00			1		1				1				1		1		1		31.22	26.73		
22:00	82.79	72.06	10.72	0.00			1		1				1				1		1		1		27.83	24.84		
23:00	76.70	67.88	8.82	0.00			1		1				1				1		1		1		23.11	23.01		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Friday, April 10, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Friday, April 10, 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΔΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
	00:00	69.02	59.30	9.72	0.00					1				1			1		1		1			24.18	20.71	
	01:00	63.08	51.10	11.98	0.00					1				1			1		1		1			21.73	18.93	
	02:00	60.08	49.72	10.36	0.00					1				1			1		1		1			20.91	18.02	
	03:00	58.26	48.18	10.08	0.00					1				1			1		1		1			20.38	17.48	
	04:00	57.56	48.55	9.01	0.00					1				1			1		1		1			20.18	17.27	
	05:00	59.23	51.63	7.60	0.00					1				1			1		1		1			20.70	17.77	
	06:00	62.91	55.74	7.13	0.04					1				1			1		1		1			21.84	18.86	
	07:00	68.49	60.05	6.25	2.19					1				1			1		1		1			23.95	19.89	
	08:00	73.65	58.86	6.62	8.16					1				1			1		1		1			24.62	19.65	
	09:00	77.42	57.51	6.16	13.75					1				1			1		1		1			22.71	19.10	
	10:00	79.12	51.56	9.69	17.87					1				1			1		1		1			21.59	18.38	
	11:00	78.00	47.41	8.83	21.76					1				1			1		1		1			22.76	16.87	
	12:00	77.28	43.04	10.81	23.43					1				1			1		1		1			20.31	16.15	
	13:00	77.34	47.14	6.68	23.53					1				1			1		1		1			20.16	16.14	
	14:00	77.16	50.01	4.72	22.42					1				1			1		1		1			21.17	16.42	
	15:00	73.80	49.88	4.23	19.69					1				1			1		1		1			20.51	16.23	
	16:00	73.18	52.07	5.10	16.01					1				1			1		1		1			16.90	17.15	
	17:00	73.93	56.98	6.50	10.45					1				1			1		1		1			22.17	19.05	
	18:00	76.18	61.40	10.78	4.00					1				1			1		1		1	1		26.26	21.65	
	19:00	81.04	68.74	12.03	0.27					1				1			1		1		1	1		28.15	24.23	
	20:00	82.52	71.59	10.92	0.00					1				1			1		1		1	1		28.79	24.76	
	21:00	77.71	62.89	14.82	0.00					1				1			1		1		1	1		27.11	23.31	
22:00	75.13	60.93	14.21	0.00					1				1			1		1		1	1		26.13	22.54		
23:00	72.17	61.38	10.80	0.00					1				1			1		1		1	1		25.09	21.65		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Saturday, April 11, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
Saturday, April 11, 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΔΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7		
	00:00	66.44	56.93	9.51	0.00					1				1			1				1	1		22.87	19.93		
	01:00	61.61	50.67	10.94	0.00					1				1			1				1	1		20.08	18.48		
	02:00	58.91	42.92	15.99	0.00					1				1			1					1		20.56	17.67		
	03:00	57.86	38.63	19.23	0.00					1				1			1					1		20.19	17.36		
	04:00	57.07	41.12	15.95	0.00					1				1			1					1		19.91	17.12		
	05:00	58.91	44.19	14.72	0.00					1				1			1					1		20.51	17.67		
	06:00	62.84	49.99	12.81	0.03					1				1			1		1				1		21.81	18.84	
	07:00	69.60	55.40	12.38	1.82					1				1			1		1				1		24.15	20.34	
	08:00	75.85	60.76	8.80	6.29					1				1			1		1				1		26.45	20.87	
	09:00	79.89	58.70	9.83	11.36					1				1			1		1				1		26.92	20.56	
	10:00	82.76	56.79	9.07	16.90					1				1			1		1				1		24.56	19.76	
	11:00	84.60	58.39	6.81	19.40					1				1			1		1				1		23.81	19.56	
	12:00	85.02	58.17	6.06	20.80					1				1			1		1				1		23.01	19.27	
	13:00	85.71	57.55	7.50	20.66					1				1			1		1				1		23.72	19.51	
	14:00	84.76	57.28	8.63	18.84					1				1			1		1				1		24.74	19.77	
	15:00	81.11	55.25	8.54	17.33					1				1			1		1				1		22.54	19.14	
	16:00	79.48	58.38	8.15	12.95					1				1			1		1				1		25.09	19.96	
	17:00	80.16	61.10	10.25	8.81					1				1			1		1				1		27.72	21.40	
	18:00	82.83	71.91	7.69	3.23					1				1			1		1		1			1		28.83	23.88
	19:00	89.86	82.06	7.59	0.21					1				1			1		1		1			1		31.22	26.90
	20:00	96.53	88.94	7.59	0.00					1				1			1		1		1	1		1		33.61	28.96
	21:00	93.56	86.42	7.13	0.00					1				1			1		1		1	1	1		1		32.64
22:00	85.41	79.24	6.17	0.00					1				1			1		1				1		1		29.81	25.62
23:00	74.81	66.68	8.13	0.00					1				1			1		1				1		1		25.15	22.44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας													Sunday, April 12, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10						
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αρραιό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΔΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7						
00:00	68.39	59.61	8.79	0.00					1					1			1		1				22.64	20.52				
01:00	65.59	52.45	13.14	0.00					1					1			1		1				22.83	19.68				
02:00	62.99	45.74	17.24	0.00					1					1			1		1				21.96	18.90				
03:00	60.33	43.71	16.63	0.00					1					1			1		1				20.98	18.10				
04:00	58.52	39.25	19.27	0.00					1					1			1		1				20.39	17.56				
05:00	59.44	39.15	20.30	0.00					1					1			1		1				20.58	17.83				
06:00	61.39	42.35	18.98	0.05					1					1			1		1				21.32	18.40				
07:00	65.30	44.55	18.88	1.87					1					1			1		1				22.65	19.03				
08:00	71.90	50.42	16.83	4.65					1					1			1		1				24.93	20.17				
09:00	79.90	56.77	11.69	11.43					1					1			1		1		1		26.70	20.54				
10:00	84.08	51.25	14.80	18.03					1					1			1		1				24.63	19.81				
11:00	82.00	42.03	18.54	21.43					1					1			1		1				24.31	18.17				
12:00	78.23	40.38	13.93	23.92										1	1		1		1				24.31	16.29				
13:00	73.30	36.19	13.01	24.10										1	1		1		1				23.67	14.76				
14:00	67.29	32.07	12.30	22.93										1	1		1		1				18.96	13.31				
15:00	62.66	28.06	15.01	19.58										1	1		1		1				17.53	12.92				
16:00	62.53	28.54	20.27	13.71										1	1		1		1				21.15	14.64				
17:00	64.90	36.97	20.12	7.82										1	1		1		1				22.69	17.12				
18:00	68.81	43.62	22.00	3.19										1	1		1		1				24.12	19.69				
19:00	75.83	50.66	24.89	0.28					1					1	1		1		1				26.41	22.67				
20:00	82.52	56.67	25.84	0.00					1					1	1		1		1				28.80	24.76				
21:00	81.49	56.14	25.36	0.00					1					1	1		1		1				28.46	24.45				
22:00	76.00	52.81	23.19	0.00					1					1			1		1				26.60	22.80				
23:00	69.67	48.70	20.97	0.00					1					1			1		1				24.31	20.90				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Monday, April 13, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΔΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7		
00:00	63.61	46.59	17.02	0.00						1							1		1					22.19	19.08	
01:00	59.36	46.87	12.49	0.00						1							1		1					20.69	17.81	
02:00	56.99	44.33	12.66	0.00						1	12.66	0.00					1		1					19.84	17.10	
03:00	55.44	45.06	10.38	0.00						1							1		1					19.29	16.63	
04:00	55.08	44.44	10.64	0.00						1							1		1					19.17	16.52	
05:00	56.78	45.66	11.13	0.00						1	11.13	0.00					1		1					19.71	17.03	
06:00	59.14	48.78	10.29	0.07						1							1		1					20.53	17.72	
07:00	62.44	53.27	6.98	2.19						1	6.98	2.19					1		1					21.67	18.07	
08:00	67.52	54.60	5.24	7.68						1							1		1			1		19.79	17.95	
09:00	73.30	56.66	2.37	14.27						1							1		1			1		17.74	17.71	
10:00	75.58	54.97	1.67	18.94						1							1		1			1		15.70	16.99	
11:00	75.58	51.43	2.21	21.94										1	1		1		1			1		20.62	16.09	
12:00	74.88	50.36	1.18	23.34										1	1		1		1			1		19.00	15.46	
13:00	74.37	50.21	0.75	23.41										1	1		1		1			1		18.30	15.29	
14:00	71.55	48.06	1.27	22.23										1	1		1		1			1		19.12	14.80	
15:00	67.69	46.90	1.02	19.77										1	1		1		1					22.61	14.38	
16:00	66.65	49.81	1.06	15.77										1	1		1		1					23.04	15.26	
17:00	67.46	56.51	0.68	10.27										1	1		1		1			1		21.28	17.16	
18:00	69.92	65.50	0.41	4.01						1				1	1		1		1			1		19.10	19.77	
19:00	75.43	74.63	0.43	0.37						1				1	1		1		1			1		26.25	22.52	
20:00	82.77	82.60	0.17	0.00						1				1	1		1		1			1	1	28.86	24.83	
21:00	81.15	80.70	0.45	0.00						1				1	1		1		1			1	1	27.15	24.35	
22:00	75.69	75.08	0.61	0.00						1				1	1		1		1			1	1	23.96	22.71	
23:00	68.71	66.67	2.03	0.00						1				1			1		1			1	1	21.33	20.61	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Tuesday, April 14, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Tuesday, April 14, 2026	00:00	62.24	61.02	1.22	0.00			1				1			1		1			1	1	17.32	16.04
	01:00	58.36	57.00	1.36	0.00							1			1					1		17.36	17.51
	02:00	56.30	54.53	1.77	0.00			1				1			1		1			1		15.11	16.89
	03:00	54.71	54.09	0.62	0.00			1				1			1		1			1		13.74	15.31
	04:00	54.19	52.77	1.42	0.00			1				1			1		1			1		12.85	14.79
	05:00	56.91	51.07	5.84	0.00			1				1			1		1			1		15.60	17.07
	06:00	62.36	52.88	9.43	0.05			1				1			1		1			1		20.98	18.69
	07:00	70.93	59.65	10.01	1.27			1				1			1		1			1		24.63	20.90
	08:00	79.84	67.38	9.03	3.43			1				1			1		1			1		27.63	22.92
	09:00	85.40	68.27	9.97	7.16			1				1			1		1			1		27.18	23.47
	10:00	87.81	67.31	12.28	8.23	1		1				1			1		1			1		24.41	23.88
	11:00	89.82	68.17	14.07	7.59	1		1				1			1		1			1		27.15	24.67
	12:00	92.85	63.51	20.58	8.77	1		1				1			1		1			1		29.33	25.23
	13:00	94.43	61.12	18.82	14.49	1		1				1			1		1					30.22	23.98
	14:00	91.52	62.24	15.85	13.43	1		1				1			1		1					30.31	23.43
	15:00	87.40	59.02	18.53	9.85	1		1				1			1		1					29.53	23.27
	16:00	87.07	69.00	9.91	8.16	1		1				1			1		1					30.16	23.67
	17:00	85.43	72.42	9.10	3.90	1		1				1			1		1				1	26.63	24.46
	18:00	88.94	81.83	6.10	1.01	1		1				1	1		1		1				1	28.57	26.38
	19:00	94.31	89.27	4.99	0.04	1		1				1	1		1		1				1	31.39	28.28
	20:00	96.92	93.05	3.87	0.00	1		1				1	1	1	1		1	1			1	28.68	29.08
	21:00	92.35	88.44	3.91	0.00	1		1				1	1	1	1		1	1			1	24.35	26.55
	22:00	83.46	79.90	3.56	0.00	1		1				1			1		1	1			1	19.82	23.26
	23:00	74.72	72.69	2.03	0.00	1						1			1		1	1			1	21.91	22.42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Wednesday, April 15, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαιό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΔΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7		
00:00	67.07	64.26	2.81	0.00			1							1			1		1	1			1	20.49	20.12	
01:00	61.46	55.14	6.32	0.00			1							1				1	1			1	20.67	18.44		
02:00	58.09	51.90	6.20	0.00			1							1				1	1				20.19	17.43		
03:00	56.48	47.91	8.57	0.00			1							1				1	1				19.63	16.94		
04:00	56.30	53.32	2.98	0.00			1							1				1	1				19.58	16.89		
05:00	59.02	58.57	0.45	0.00			1							1				1	1			1	18.60	17.71		
06:00	64.99	64.44	0.54	0.00			1							1			1	1	1			1	20.13	18.79		
07:00	74.97	73.38	1.27	0.33			1							1			1	1	1			1	24.42	22.39		
08:00	84.90	81.62	2.05	1.24			1							1	1		1	1	1			1	29.00	25.10		
09:00	91.74	87.44	0.76	3.55			1							1	1	1	1	1	1			1	31.16	26.46		
10:00	92.36	82.46	1.28	8.61			1							1	1			1	1			1	31.85	25.12		
11:00	92.50	80.31	2.21	9.97			1							1	1	1	1	1	1			1	32.05	24.76		
12:00	93.26	82.26	0.89	10.12			1							1	1	1	1	1	1			1	32.37	24.94		
13:00	93.76	82.25	1.97	9.54			1							1	1	1	1	1	1			1	32.65	25.27		
14:00	91.88	78.48	5.56	7.84			1							1	1	1	1	1	1			1	31.93	25.21		
15:00	89.26	75.67	6.64	6.95			1							1	1	1	1	1	1			1	31.02	24.69		
16:00	87.83	75.51	7.01	5.31			1							1	1	1	1	1	1			1	30.60	24.76		
17:00	88.32	79.11	6.04	3.17			1							1	1	1	1	1	1		1	1	30.88	25.55		
18:00	90.30	81.93	7.31	1.07			1							1	1	1	1	1	1			1	30.51	26.77		
19:00	94.90	87.25	7.59	0.06			1							1	1	1	1	1	1			1	33.09	28.45		
20:00	98.86	88.26	10.60	0.00					1		1			1	1	1	1	1	1			1	34.55	29.66		
21:00	93.63	85.43	8.21	0.00					1		1			1	1	1	1	1	1			1	32.70	28.09		
22:00	85.09	79.48	5.61	0.00					1		1			1			1	1	1			1	29.04	25.53		
23:00	76.36	70.70	5.66	0.00					1		1						1	1	1			1	25.50	22.91		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Thursday, April 16, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
Thursday, April 16, 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΔΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
	00:00	67.86	60.89	6.97	0.00					1		1					1		1	1			1	22.41	20.36	
	01:00	62.47	56.57	5.91	0.00					1		1					1		1				1	21.13	18.74	
	02:00	59.41	54.30	5.11	0.00					1		1					1		1				1	18.76	17.82	
	03:00	57.39	53.45	3.94	0.00					1		1					1		1				1	16.59	17.22	
	04:00	56.93	53.32	3.61	0.00					1		1					1		1				1	16.16	17.08	
	05:00	60.58	56.05	4.53	0.00					1		1					1		1				1	19.48	18.17	
	06:00	67.02	61.60	5.35	0.07					1		1					1		1		1		1	21.86	20.08	
	07:00	75.96	69.97	4.68	1.31					1		1					1		1		1		1	25.72	22.40	
	08:00	84.61	78.19	2.59	3.83					1		1					1		1		1		1	29.14	24.23	
	09:00	90.43	80.78	2.46	7.19					1		1			1		1		1		1		1	30.86	24.97	
	10:00	92.64	79.62	2.03	10.99					1		1			1		1		1		1		1	32.35	24.49	
	11:00	92.70	77.56	0.76	14.38					1		1			1		1		1		1		1	32.45	23.50	
	12:00	92.34	75.96	1.37	15.01					1		1			1		1		1		1		1	32.28	23.20	
	13:00	92.57	72.46	4.76	15.35					1		1			1		1		1		1		1	32.27	23.17	
	14:00	90.58	70.70	7.72	12.16					1		1			1		1		1		1		1	31.59	23.53	
	15:00	86.74	68.91	10.18	7.65			1				1					1		1		1		1	29.28	23.73	
	16:00	85.44	68.37	12.48	4.59			1				1					1		1		1		1	29.94	24.25	
	17:00	86.07	65.78	17.43	2.87			1				1					1		1		1		1	32.49	24.96	
	18:00	88.21	71.86	14.78	1.56			1				1					1		1		1		1	34.09	25.99	
	19:00	92.28	83.28	8.87	0.12			1				1			1		1		1		1		1	32.50	27.65	
	20:00	95.65	90.70	4.95	0.00			1				1			1		1		1		1		1	33.37	28.70	
	21:00	90.70	88.03	2.67	0.00			1				1			1		1		1	1	1		1	29.92	27.21	
22:00	81.94	79.02	2.92	0.00			1				1			1		1		1	1	1		1	23.94	24.58		
23:00	74.35	65.13	9.22	0.00			1				1		1			1		1	1	1		1	28.58	21.35		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Friday, April 17, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΡΕΣΕ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Friday, April 17, 2026	00:00	66.58	55.94	10.64	0.00	1						1				1		1				31.75	19.98
	01:00	61.69	53.29	8.41	0.00	1						1				1		1		1		22.82	18.51
	02:00	59.13	49.10	10.02	0.00	1						1				1		1		1		30.45	17.74
	03:00	57.53	44.73	12.80	0.00	1						1				1		1				28.89	17.26
	04:00	57.49	40.19	17.30	0.00	1						1				1		1				20.76	17.25
	05:00	60.24	47.45	12.79	0.00	1						1				1		1				24.96	18.07
	06:00	65.81	62.77	3.03	0.00	1						1				1		1		1		22.21	19.74
	07:00	75.10	71.93	2.82	0.35	1		1				1				1		1		1		19.35	21.35
	08:00	85.52	78.60	6.11	0.81	1		1				1				1		1		1		29.04	25.41
	09:00	91.74	79.63	11.46	0.65	1		1				1	1			1		1		1		31.69	27.33
	10:00	97.17	68.30	28.63	0.24	1		1				1	1			1		1				41.75	29.08
	11:00	102.64	74.90	27.59	0.15	1		1				1	1			1		1				34.04	30.75
	12:00	107.01	82.84	24.00	0.17	1		1		1		1	1			1		1				42.50	32.05
	13:00	108.03	81.91	25.28	0.84	1		1		1		1	1			1		1				44.81	32.15
	14:00	105.58	74.33	25.00	6.25	1		1		1		1	1			1		1				33.41	29.80
	15:00	99.77	72.42	18.86	8.49	1		1				1	1			1		1				32.59	27.38
	16:00	94.49	74.53	12.28	7.69	1		1				1	1			1		1				29.25	26.04
	17:00	93.04	81.91	7.33	3.79	1		1				1	1			1		1	1			30.35	26.77
	18:00	95.81	90.44	5.01	0.36	1		1				1	1			1		1	1			33.25	28.63
	19:00	100.41	94.18	6.23	0.00	1		1				1	1			1		1	1			35.02	30.12
	20:00	101.46	97.03	4.43	0.00	1		1		1		1	1			1		1	1			35.16	30.44
	21:00	96.03	91.18	4.85	0.00	1		1		1	1	1	1			1		1	1			17.01	27.03
	22:00	87.03	77.88	9.15	0.00	1		1		1	1	1	1			1		1	1			10.03	18.03
	23:00	78.27	70.27	8.00	0.00	1		1		1	1	1				1		1	1			8.44	14.87

1. Ένταξη AEP2 και AEP3 λόγω κακοκαιρίας
2. Περιορισμός διείσδυσης Α/Π λόγω κακοκαιρίας

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Saturday, April 18, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο θριαίο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Saturday, April 18, 2026	00:00	69.15	62.20	6.95	0.00	1				1	1	1			1		1	1				7.36	19.75
	01:00	64.13	55.48	8.65	0.00	1				1	1	1			1		1					15.35	19.24
	02:00	61.30	53.31	7.99	0.00	1				1		1			1		1					17.33	18.39
	03:00	59.71	56.66	3.05	0.00	1						1			1		1	1				15.03	17.91
	04:00	59.32	56.62	2.71	0.00	1						1			1		1	1				14.79	17.80
	05:00	62.48	57.90	4.58	0.00	1						1			1		1	1				15.53	18.74
	06:00	67.50	60.59	6.85	0.06	1						1			1		1	1				21.11	20.23
	07:00	76.31	65.48	9.23	1.59	1						1			1		1	1				26.50	22.41
	08:00	85.81	72.18	10.05	3.58	1						1			1		1	1	1			29.76	24.67
	09:00	93.12	72.80	14.51	5.81	1						1			1		1	1	1			33.05	26.19
	10:00	98.76	69.81	20.70	8.25	1						1			1		1	1	1			39.78	27.15
	11:00	100.43	58.76	27.91	13.76	1						1			1			1	1			48.55	26.00
	12:00	98.92	52.06	31.33	15.53	1						1			1			1	1			48.17	25.02
	13:00	96.45	48.98	29.55	17.92	1						1			1			1	1			48.43	23.56
	14:00	92.17	46.26	28.89	17.02	1						1			1			1	1			48.55	22.55
	15:00	88.07	42.59	29.68	15.81	1						1			1			1				45.30	21.68
	16:00	85.88	44.77	28.00	13.11	1						1			1			1				46.91	21.83
	17:00	84.99	50.49	26.74	7.76	1						1			1			1	1			48.55	23.17
	18:00	87.49	57.71	26.09	3.69	1						1			1			1	1			45.40	25.14
	19:00	91.03	70.10	20.55	0.38	1						1			1		1	1	1			36.11	27.20
	20:00	95.75	75.39	20.37	0.00	1						1			1		1	1	1			35.71	28.73
	21:00	92.34	66.98	25.36	0.00	1						1			1		1	1	1			39.77	27.70
	22:00	84.92	59.04	25.88	0.00	1						1			1		1	1				39.02	25.48
	23:00	76.56	53.48	23.09	0.00	1						1			1		1	1				35.61	22.97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Sunday, April 19, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Sunday, April 19, 2026	00:00	70.02	48.09	21.93	0.00	1						1			1		1	1				29.74	21.01
	01:00	65.80	44.46	21.34	0.00	1						1					1	1	1			29.30	19.74
	02:00	62.61	40.85	21.77	0.00	1						1					1	1				31.25	18.78
	03:00	60.52	39.81	20.71	0.00	1						1					1	1	1			28.87	18.16
	04:00	60.71	40.04	20.67	0.00	1						1					1	1				29.89	18.21
	05:00	62.29	40.69	21.60	0.00	1						1					1	1				26.89	18.69
	06:00	65.17	42.70	22.32	0.16	1						1					1	1	1			28.21	19.50
	07:00	71.58	45.34	23.34	2.90	1						1					1	1				32.12	20.60
	08:00	78.06	43.40	25.62	9.04	1						1					1	1				39.77	20.71
	09:00	83.02	39.98	28.07	14.98							1	1				1	1				36.82	20.41
	10:00	86.12	37.77	28.88	19.47							1	1				1	1				36.71	19.99
	11:00	87.28	36.09	28.78	22.41							1	1				1	1	1			39.67	19.46
	12:00	86.92	35.58	27.45	23.89							1	1				1	1				38.60	18.91
	13:00	85.83	32.45	29.45	23.93							1	1	1			1	1	1			34.13	18.57
	14:00	83.35	32.03	28.53	22.79							1	1				1	1				29.31	18.17
	15:00	79.36	31.83	27.18	20.35							1	1	1			1	1	1			27.08	17.70
	16:00	77.35	34.59	26.38	16.38							1	1				1	1	1			27.04	18.29
	17:00	77.97	40.21	26.91	10.84							1	1				1	1				27.45	20.14
	18:00	79.72	47.69	27.66	4.37	1						1	1	1			1	1	1			28.56	22.61
	19:00	88.71	59.44	28.87	0.40	1						1	1	1			1	1				32.95	26.49
	20:00	92.07	65.57	26.49	0.00	1						1	1	1			1	1	1			41.63	27.62
	21:00	89.39	60.14	29.25	0.00	1						1	1			1	1	1				44.68	26.82
	22:00	81.85	53.15	28.70	0.00	1						1				1	1	1				41.70	24.55
	23:00	73.68	48.28	25.40	0.00	1						1				1	1	1				38.68	22.10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Monday, April 20, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
H α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Monday, April 20, 2026	00:00	66.70	48.23	18.47	0.00	1						1			1		1	1				30.28	20.01
	01:00	62.52	41.33	21.19	0.00	1						1			1			1				36.10	18.75
	02:00	60.04	43.54	16.50	0.00	1						1			1			1				26.57	18.01
	03:00	59.09	40.69	18.40	0.00	1						1			1			1				28.13	17.73
	04:00	59.46	39.32	20.14	0.00	1						1			1			1				24.91	17.84
	05:00	62.60	42.73	19.87	0.00	1						1			1			1				27.53	18.78
	06:00	69.59	45.54	23.86	0.20	1						1			1			1				29.05	20.82
	07:00	80.61	51.86	25.59	3.16	1						1			1			1	1			35.25	23.24
	08:00	88.72	49.05	30.09	9.59	1						1			1			1	1			43.12	23.74
	09:00	93.69	46.97	31.16	15.57	1						1			1			1				45.87	23.44
	10:00	95.40	46.88	28.43	20.08	1						1			1			1				43.43	22.59
	11:00	95.38	43.58	28.92	22.88	1						1			1			1				45.31	21.75
	12:00	94.82	42.99	27.63	24.19	1						1			1			1				40.97	21.19
	13:00	93.96	43.44	26.23	24.29	1						1			1			1				36.80	20.90
	14:00	91.79	40.80	27.75	23.24	1						1			1			1				42.42	20.56
	15:00	87.27	36.43	29.98	20.86	1						1			1			1				41.98	19.92
	16:00	85.00	42.64	25.44	16.92	1						1			1			1				33.10	20.42
	17:00	84.38	47.28	25.72	11.38			1				1			1			1				36.49	21.90
	18:00	86.75	51.12	30.93	4.70			1				1			1		1	1				47.38	24.62
	19:00	91.56	61.12	29.99	0.45			1				1			1		1	1				48.55	27.33
	20:00	97.35	69.53	27.82	0.00			1				1			1		1	1	1			46.98	29.20
	21:00	92.66	66.31	26.35	0.00			1				1			1		1	1	1			45.28	27.80
	22:00	84.33	59.70	24.64	0.00			1				1			1		1		1			38.13	25.30
	23:00	75.79	52.66	23.12	0.00			1				1			1		1		1			36.14	22.74

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Tuesday, April 21, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημείο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6		
Tuesday, April 21, 2026	00:00	68.89	45.68	23.21	0.00			1				1			1		1		1		36.70	20.67
	01:00	63.26	48.35	14.91	0.00			1				1			1		1		1		23.07	18.98
	02:00	61.22	42.51	18.72	0.00			1				1			1		1		1		27.88	18.37
	03:00	60.22	43.42	16.80	0.00			1				1			1		1				28.04	18.06
	04:00	60.37	44.54	15.83	0.00			1				1			1		1				26.30	18.11
	05:00	63.62	49.03	14.58	0.00			1				1			1		1				24.71	19.08
	06:00	69.99	59.14	10.65	0.20			1				1			1		1		1		24.30	20.94
	07:00	80.91	65.88	12.06	2.97			1				1			1		1		1		28.15	23.38
	08:00	88.00	71.33	7.93	8.73			1				1			1		1		1	1	30.46	23.78
	09:00	93.73	73.66	5.59	14.47			1				1			1		1		1	1	30.54	23.78
	10:00	95.51	72.89	3.96	18.66			1				1			1		1		1	1	27.53	23.05
	11:00	95.28	70.02	3.76	21.50			1				1	1	1	1		1		1	1	22.43	21.98
	12:00	95.51	67.63	4.96	22.92			1			1	1	1	1	1		1		1	1	20.68	21.78
	13:00	96.00	68.25	4.88	22.87			1			1	1	1	1	1		1		1	1	21.26	21.94
	14:00	92.99	67.75	3.58	21.65			1			1	1	1	1	1		1		1	1	19.50	21.33
	15:00	87.89	66.34	2.31	19.24			1			1	1	1	1	1		1		1	1	16.79	18.65
	16:00	86.12	68.11	2.32	15.69			1			1	1	1	1	1		1		1	1	18.56	20.43
	17:00	85.68	73.33	1.62	10.73			1			1	1	1	1	1		1		1	1	23.04	22.48
	18:00	87.09	80.71	1.82	4.57			1			1	1	1	1	1		1		1	1	29.70	24.76
	19:00	90.80	88.74	1.60	0.46			1			1	1	1	1	1		1		1	1	31.69	27.10
	20:00	97.01	95.74	1.27	0.00			1			1	1	1	1	1		1		1	1	33.84	29.10
	21:00	92.98	91.41	1.57	0.00			1			1	1	1	1	1		1		1	1	32.36	27.89
	22:00	83.46	82.46	1.00	0.00			1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	26.07	21.66
	23:00	75.09	74.12	0.97	0.00			1		1	1				1		1		1	1	25.19	22.53

Ένταξη AEP3 και AEP5 για ηλεκτρίση Μ/Σ νέων μονάδων

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Wednesday, April 22, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Wednesday, April 22, 2026	00:00	68.29	66.82	1.47	0.00			1		1					1		1					21.97	20.49
	01:00	64.27	61.65	2.62	0.00			1		1					1		1				1	18.93	19.28
	02:00	61.86	57.35	4.52	0.00			1		1					1		1					21.48	18.56
	03:00	60.14	55.69	4.45	0.00			1		1					1		1					20.81	18.04
	04:00	60.31	58.40	1.91	0.00			1		1					1		1					20.94	18.09
	05:00	63.95	63.18	0.78	0.00			1		1					1		1					22.16	19.19
	06:00	70.90	70.49	0.21	0.19			1		1					1		1			1		24.51	21.21
	07:00	80.93	78.15	0.02	2.77			1		1					1		1				1	28.27	23.45
	08:00	88.56	79.98	0.15	8.42			1		1			1		1		1				1	28.28	24.04
	09:00	94.97	80.76	0.37	13.84			1		1			1		1		1		1			25.69	24.34
	10:00	96.98	78.24	0.99	17.75			1		1			1				1	1		1		25.17	23.77
	11:00	95.63	75.46	2.06	18.10			1		1			1				1	1		1	1	23.59	23.26
	12:00	95.41	74.90	1.69	18.83			1		1			1				1	1		1	1	22.71	22.97
	13:00	95.44	75.07	1.05	19.32			1		1			1				1	1		1	1	22.16	22.84
	14:00	92.75	73.30	1.09	18.36			1		1			1				1	1		1	1	20.44	22.32
	15:00	89.25	71.71	1.38	16.16			1		1			1				1	1		1	1	18.97	21.29
	16:00	88.15	73.08	1.09	13.98			1		1			1				1	1		1	1	20.15	22.25
	17:00	87.46	76.70	0.77	9.98			1		1			1				1	1		1	1	23.47	23.24
	18:00	89.08	83.72	1.15	4.21			1		1			1				1	1		1	1	30.18	25.46
	19:00	93.25	91.44	1.34	0.48			1		1			1				1	1		1	1	32.60	27.83
	20:00	98.78	97.78	1.00	0.00			1		1			1				1	1		1	1	34.50	29.63
	21:00	94.46	92.79	1.68	0.00			1		1			1				1	1		1	1	33.07	28.34
	22:00	85.84	84.40	1.44	0.00			1		1							1	1			1	30.00	25.75
	23:00	76.95	75.64	1.31	0.00	1		1	1	1	1						1	1				20.42	20.35

- 1.Ένταξη AEP3 και AEP5 για την ηλεκτρίση των Μ/Σ νέων μονάδων
- 2.Ένταξη D3 ΑΗΣ και AEP1 λόγω προβλήματος στην πίεση του αέρα οργάνων ΘΗΣ

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Thursday, April 23, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΕΡΕΥΝΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημείοιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Thursday, April 23, 2026	00:00	69.81	67.40	2.41	0.00	1		1	1	1	1							1	1				12.08	13.21
	01:00	65.19	62.23	2.96	0.00	1		1		1	1							1	1				10.72	13.59
	02:00	62.87	59.31	3.57	0.00	1		1		1	1							1	1				10.68	11.27
	03:00	61.57	58.72	2.85	0.00	1		1		1	1							1	1				8.75	9.97
	04:00	61.26	59.73	1.52	0.00	1		1		1	1							1	1				8.45	9.66
	05:00	65.12	64.01	1.11	0.00	1		1		1	1							1	1				12.28	13.52
	06:00	71.97	70.35	1.46	0.15	1		1		1	1							1	1				18.91	20.21
	07:00	82.73	79.29	1.04	2.41	1		1		1	1			1				1	1				22.34	23.13
	08:00	90.61	83.31	0.58	6.72	1		1		1			1					1	1			1	21.68	24.89
	09:00	97.20	86.67	0.19	10.34			1		1			1					1	1				28.24	26.06
	10:00	98.73	84.19	0.32	14.22			1		1			1					1	1		1	1	30.61	25.35
	11:00	100.51	83.78	0.89	15.83			1		1			1					1	1		1	1	30.80	25.40
	12:00	102.44	84.85	1.21	16.37			1		1			1					1	1		1	1	31.84	25.82
	13:00	104.01	88.59	1.36	14.06			1		1			1					1	1		1	1	35.65	26.98
	14:00	99.13	80.57	0.79	17.78			1		1			1	1				1	1		1	1	23.19	24.41
	15:00	94.15	77.89	2.08	14.18			1					1	1				1	1		1	1	25.53	23.99
	16:00	93.57	79.38	5.29	8.90			1					1	1				1	1		1	1	30.30	25.40
	17:00	92.86	79.66	7.06	6.14			1					1	1				1	1		1	1	32.26	26.02
	18:00	94.61	83.90	8.44	2.27			1					1	1				1	1		1	1	33.22	27.70
	19:00	98.71	90.65	7.75	0.31			1					1	1				1	1		1	1	34.45	29.52
20:00	102.12	90.68	11.44	0.00			1					1	1				1	1		1	1	35.72	30.64	
21:00	97.26	86.45	10.80	0.00			1					1	1				1	1		1	1	34.11	29.18	
22:00	88.55	76.58	11.97	0.00			1					1					1	1		1	1	30.96	26.56	
23:00	79.39	72.49	6.90	0.00			1					1					1	1		1	1	27.76	23.82	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Friday, April 24, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Friday, April 24, 2026	00:00	72.34	63.30	9.04	0.00			1				1					1	1		1	1	24.60	21.70
	01:00	67.12	60.72	6.40	0.00			1				1					1	1		1	1	23.37	20.14
	02:00	64.49	59.09	5.40	0.00			1				1					1	1		1	1	22.43	19.35
	03:00	63.54	54.40	9.15	0.00			1				1					1	1		1	1	22.10	19.06
	04:00	63.61	54.80	8.82	0.00			1				1					1	1		1	1	24.05	19.08
	05:00	68.02	51.70	16.32	0.00			1				1					1	1		1	1	27.73	20.41
	06:00	75.52	57.25	18.09	0.19			1		1		1					1	1	1	1	1	31.61	22.60
	07:00	86.82	65.23	19.18	2.41					1		1					1	1	1	1	1	35.01	25.32
	08:00	94.17	79.13	9.70	5.33					1		1					1	1	1	1	1	32.92	26.65
	09:00	99.74	87.95	3.85	7.94					1	1	1					1	1	1	1	1	34.82	27.54
	10:00	102.11	84.65	1.64	15.81					1	1	1	1				1	1	1	1	1	35.46	25.89
	11:00	101.38	79.48	1.84	20.06					1	1	1	1				1	1	1	1	1	35.02	24.40
	12:00	99.55	82.48	1.78	15.29					1	1	1	1				1	1	1	1	1	34.32	25.28
	13:00	100.89	87.66	2.00	11.22					1	1	1	1				1	1	1	1	1	34.73	26.90
	14:00	99.75	90.28	1.77	7.70					1	1	1	1				1	1	1	1	1	34.50	27.62
	15:00	96.28	88.60	0.28	7.40			1		1	1	1	1				1	1	1	1	1	32.00	26.66
	16:00	94.87	89.15	0.03	5.69			1		1	1	1	1				1	1	1	1	1	30.85	26.75
	17:00	95.68	89.61	0.01	6.06			1		1	1	1	1				1	1	1	1	1	31.37	26.89
	18:00	94.57	91.20	0.23	3.13			1		1	1	1	1				1	1	1	1	1	32.45	27.43
	19:00	99.41	98.99	0.27	0.15			1		1	1	1	1				1	1	1		1	34.73	29.78
	20:00	104.79	104.62	0.18	0.00			1		1	1	1	1				1	1	1	1	1	36.67	31.44
	21:00	99.36	99.23	0.13	0.00			1		1			1				1	1	1	1	1	34.84	29.81
	22:00	90.00	89.93	0.07	0.00			1		1			1				1	1	1	1	1	31.47	27.00
	23:00	81.04	80.83	0.20	0.00			1		1			1				1	1		1	1	27.63	24.31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Saturday, April 25, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Saturday, April 25, 2026	00:00	74.22	73.48	0.74	0.00			1				1					1	1		1	1	24.35	22.27
	01:00	69.18	68.68	0.51	0.00			1				1					1	1		1	1	21.04	20.76
	02:00	66.73	65.59	1.14	0.00			1				1					1	1		1	1	18.38	20.02
	03:00	64.90	62.05	2.85	0.00			1				1					1			1	1	22.09	19.47
	04:00	64.71	60.72	3.99	0.00			1				1					1			1	1	22.47	19.41
	05:00	68.38	60.43	7.96	0.00			1				1					1			1	1	23.77	20.52
	06:00	74.01	62.05	11.78	0.18			1				1					1		1	1	1	27.73	22.15
	07:00	84.44	70.84	11.53	2.07			1				1					1		1	1	1	30.23	24.71
	08:00	93.41	74.62	11.59	7.20			1				1					1		1	1	1	31.94	25.86
	09:00	98.68	85.45	6.88	6.34	1		1				1					1		1	1	1	30.02	27.70
	10:00	103.56	95.56	2.61	5.39	1		1				1					1		1	1	1	34.82	29.45
	11:00	106.87	90.84	3.84	12.19	1		1				1					1		1	1	1	32.24	28.40
	12:00	106.32	79.87	10.39	16.06	1		1				1					1		1	1	1	34.34	27.08
	13:00	105.08	74.04	15.64	15.40	1		1				1					1			1	1	37.32	26.91
	14:00	102.66	80.92	9.05	12.69	1		1				1					1		1		1	12.96	26.99
	15:00	97.65	77.54	8.81	11.30	1		1				1					1		1		1	9.82	25.90
	16:00	95.26	76.28	8.43	10.55	1		1				1					1		1		1	8.04	25.41
	17:00	94.41	79.27	7.98	7.16	1		1				1					1		1		1	8.01	26.17
	18:00	95.95	84.80	7.87	3.28			1		1		1			1		1		1		1	9.87	27.80
	19:00	98.93	90.10	8.50	0.33			1		1		1			1		1		1		1	10.30	29.58
	20:00	103.62	94.40	9.22	0.00			1		1		1			1		1		1		1	11.29	31.09
	21:00	98.42	86.19	12.24	0.00			1		1		1			1		1		1		1	28.84	29.53
	22:00	89.86	75.58	14.28	0.00			1		1		1			1		1		1		1	34.03	26.96
	23:00	81.89	63.69	18.20	0.00			1		1		1			1		1		1		1	31.35	24.57

Περιορισμός παραγωγής Α/Π λόγω απώλειας επικοινωνίας, εξαιτίας βλάβης οπτικής ίνας παρόχου (13:24 – 21:16)

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Sunday, April 26, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
ΣΕΙΡΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θηαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
Sunday, April 26, 2026	00:00	75.68	57.59	18.08	0.00			1		1		1					1			1		29.71	22.70		
	01:00	70.67	52.89	17.78	0.00			1		1		1					1			1		16.78	21.20		
	02:00	67.59	50.95	16.64	0.00			1				1					1			1		16.24	20.28		
	03:00	65.60	49.37	16.23	0.00			1				1					1			1		15.94	19.68		
	04:00	65.59	49.33	16.26	0.00			1				1					1			1		15.85	19.68		
	05:00	68.86	54.01	14.85	0.00			1				1					1			1		18.56	20.66		
	06:00	72.82	56.48	16.10	0.24			1				1					1			1		26.86	21.78		
	07:00	79.41	65.16	11.48	2.77			1				1					1		1	1	1	29.30	22.99		
	08:00	86.99	68.19	10.31	8.49			1				1					1		1	1	1	31.24	23.55		
	09:00	93.16	76.55	4.29	12.31			1				1					1		1	1	1	32.16	24.25		
	10:00	96.71	78.98	2.72	15.00			1				1					1		1	1	1	32.69	24.51		
	11:00	97.97	77.16	3.92	16.89			1				1					1		1	1	1	30.61	24.32		
	12:00	98.39	76.77	4.45	17.17			1				1					1		1	1	1	32.36	24.37		
	13:00	99.12	76.42	3.79	18.90			1				1					1		1	1	1	31.59	24.06		
	14:00	95.25	74.67	1.53	19.04			1				1					1		1	1	1	27.59	22.86		
	15:00	91.14	74.97	1.20	14.96			1				1					1		1	1	1	27.68	22.85		
	16:00	91.63	80.65	1.70	9.27			1				1					1		1	1	1	31.61	24.71		
	17:00	93.51	87.18	1.76	4.56			1				1		1			1		1	1	1	27.48	26.68		
	18:00	96.54	90.44	4.85	1.25	1		1				1		1			1		1	1	1	27.15	28.59		
	19:00	99.92	90.94	8.88	0.11	1		1				1		1			1		1	1	1	31.90	29.95		
	20:00	103.09	79.92	23.17	0.00	1		1				1		1			1		1	1	1	36.67	30.93		
	21:00	97.82	75.59	22.23	0.00	1		1				1					1		1	1	1	36.20	29.35		
	22:00	87.81	74.18	13.63	0.00	1		1				1					1		1	1	1	30.60	26.34		
	23:00	80.10	61.47	18.63	0.00			1				1					1			1	1	30.22	24.03		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Monday, April 27, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10						
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΔΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7		
00:00	73.49	51.92	21.58	0.00																	30.85	22.05				
01:00	69.28	48.72	20.56	0.00																	30.79	20.78				
02:00	66.36	43.77	22.59	0.00																	27.78	19.91				
03:00	64.56	45.26	19.30	0.00																	25.80	19.37				
04:00	65.65	45.66	19.99	0.00																	26.27	19.69				
05:00	70.60	47.84	22.76	0.00																	33.76	21.18				
06:00	77.49	53.27	23.92	0.29																	30.32	23.16				
07:00	89.63	59.17	27.06	3.40																	34.69	25.87				
08:00	97.48	68.46	19.63	9.39																	34.28	26.43				
09:00	102.94	69.34	18.65	14.96																	29.45	26.39				
10:00	99.63	70.45	10.05	19.13																	26.72	24.15				
11:00	100.17	70.85	7.61	21.71																	27.32	23.54				
12:00	100.31	65.62	11.68	23.01																	26.22	23.19				
13:00	100.82	68.30	9.48	23.04																	32.04	23.33				
14:00	104.44	65.23	17.21	22.00																	36.06	24.73				
15:00	95.17	59.46	16.02	19.70																	33.37	22.64				
16:00	90.87	58.59	16.25	16.03																	34.34	22.45				
17:00	96.48	67.44	18.20	10.83																	37.58	25.69				
18:00	98.63	75.59	18.38	4.66																	38.29	28.19				
19:00	101.50	84.85	16.08	0.57																	36.74	30.28				
20:00	105.83	93.06	12.77	0.00																	36.95	31.75				
21:00	100.59	89.77	10.82	0.00																	35.21	30.18				
22:00	90.50	79.12	11.37	0.00																	31.74	27.15				
23:00	81.20	70.84	10.36	0.00																	28.39	24.36				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Tuesday, April 28, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Tuesday, April 28, 2026	00:00	74.53	62.39	12.14	0.00			1				1					1				1	27.13	22.36	
	01:00	69.66	58.30	11.37	0.00			1				1					1		1		1	26.33	20.90	
	02:00	67.07	57.20	9.88	0.00			1				1					1		1		1	24.09	20.12	
	03:00	66.09	56.75	9.34	0.00			1				1					1		1		1	23.50	19.83	
	04:00	66.24	54.53	11.71	0.00			1				1					1		1		1	25.25	19.87	
	05:00	70.36	61.09	9.27	0.00			1				1					1		1		1	24.59	21.11	
	06:00	75.98	67.18	8.80	0.00			1			1	1					1		1		1	25.07	22.79	
	07:00	84.22	70.87	13.35	0.00	1		1			1	1						1		1		28.82	25.27	
	08:00	87.56	77.96	9.59	0.00	1		1			1	1						1		1		32.60	26.27	
	09:00	89.32	85.92	3.40	0.00	1		1			1	1	1	1				1		1		32.57	26.80	
	10:00	87.25	84.54	2.71	0.00	1		1			1	1	1	1				1		1		26.78	26.18	
	11:00	82.07	76.78	5.29	0.00	1		1			1	1	1	1				1		1		20.74	24.62	
	12:00	84.73	74.14	10.59	0.00	1		1			1	1	1	1				1		1		25.87	25.42	
	13:00	85.05	65.96	19.09	0.00	1		1			1	1	1	1				1		1		38.74	25.51	
	14:00	79.83	63.25	16.58	0.00	1		1			1	1								1		31.75	23.95	
	15:00	71.16	66.14	5.02	0.00	1		1			1	1						1		1		8.33	12.76	
	16:00	75.10	71.06	4.04	0.00	1		1				1							1	1	1	1	5.39	14.90
	17:00	86.30	74.67	11.63	0.00	1		1				1						1	1	1	1		20.94	25.89
	18:00	94.62	73.19	21.43	0.00	1		1				1						1		1	1		42.93	28.39
	19:00	102.81	79.92	22.89	0.00	1		1				1	1	1				1		1	1		44.07	30.84
	20:00	108.29	84.70	23.58	0.00	1		1				1	1	1				1		1	1		43.02	32.49
	21:00	103.11	79.49	23.62	0.00	1		1				1	1	1				1		1	1		43.57	30.93
	22:00	92.04	69.09	22.96	0.00	1		1				1						1		1	1		42.38	27.61
	23:00	82.32	60.95	21.37	0.00			1				1						1	1	1	1		40.32	24.70

Περιορισμός διείσδυσης Α/Π για δοκιμές νέων μονάδων (14:24 - 17:53)

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Wednesday, April 29, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΔΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7		
00:00	76.07	55.56	20.51	0.00						1				1						1	1		1	39.12	22.82	
01:00	71.99	50.83	21.16	0.00						1				1						1			1	39.91	21.60	
02:00	68.96	49.42	19.54	0.00						1				1						1			1	37.73	20.69	
03:00	67.46	48.00	19.45	0.00						1				1						1			1	37.35	20.24	
04:00	67.75	48.27	19.48	0.00						1				1						1			1	34.74	20.32	
05:00	71.90	56.44	15.46	0.00						1				1						1			1	29.23	21.57	
06:00	78.16	62.26	15.50	0.39						1				1						1	1	1	1	31.09	23.33	
07:00	90.37	75.45	11.20	3.72						1				1						1	1	1	1	31.66	25.99	
08:00	99.30	83.81	5.76	9.74						1				1						1	1	1	1	34.86	26.87	
09:00	106.11	85.03	6.05	15.03			1			1		1		1						1	1	1	1	31.15	25.88	
10:00	104.65	78.16	7.40	19.08			1			1		1								1	1	1	1	24.56	25.37	
11:00	98.43	69.26	7.52	21.65			1			1		1								1	1	1	1	21.06	23.03	
12:00	104.58	72.95	8.69	22.94			1			1		1								1	1		1	26.40	24.49	
13:00	105.75	72.31	10.36	23.08			1			1		1								1	1		1	27.51	24.80	
14:00	102.71	71.10	9.56	22.05			1			1		1								1	1		1	25.47	24.20	
15:00	97.59	65.37	12.41	19.81			1			1		1								1	1		1	25.10	23.34	
16:00	99.89	70.08	13.67	16.14			1			1		1								1	1		1	29.42	25.13	
17:00	100.42	76.81	12.61	11.00			1			1		1								1	1		1	33.89	26.83	
18:00	102.43	84.60	12.98	4.86			1			1		1								1	1	1	1	35.96	29.27	
19:00	105.41	93.19	11.58	0.64			1			1		1			1					1	1	1	1	36.81	31.43	
20:00	109.69	99.79	9.90	0.00			1			1		1			1					1	1	1	1	38.27	32.91	
21:00	103.91	94.94	8.96	0.00			1			1		1			1					1	1	1	1	34.29	31.17	
22:00	92.91	87.66	5.25	0.00			1			1		1			1					1	1	1	1	29.02	27.71	
23:00	83.57	79.79	3.78	0.00			1			1		1			1					1	1	1	1	29.07	25.07	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Thursday, April 30, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
H A P P E R	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο όριο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Thursday, April 30, 2026	00:00	76.37	74.29	2.09	0.00																				25.77	22.91	
	01:00	71.70	70.53	1.17	0.00																				23.59	21.51	
	02:00	68.84	68.01	0.83	0.00																				20.64	20.65	
	03:00	67.40	66.21	1.19	0.00																				19.17	20.22	
	04:00	67.97	66.37	1.60	0.00																				19.66	20.39	
	05:00	72.18	71.38	0.80	0.00																				23.67	21.65	
	06:00	78.39	77.84	0.14	0.41																				26.08	23.39	
	07:00	90.94	87.28	0.00	3.66																				24.91	26.18	
	08:00	100.41	91.00	0.00	9.41																				28.71	27.30	
	09:00	107.05	92.46	0.01	14.59																				30.13	27.74	
	10:00	109.30	90.80	0.00	18.49																				28.02	27.24	
	11:00	109.85	88.70	0.10	21.05																				26.53	26.64	
	12:00	108.44	85.81	0.42	22.22																				22.84	25.87	
	13:00	110.36	87.31	0.68	22.37																				27.09	26.40	
	14:00	107.99	86.03	0.61	21.35																				29.13	25.99	
	15:00	103.53	84.00	0.40	19.14																				29.38	25.32	
	16:00	101.35	85.65	0.21	15.49																				30.77	25.76	
	17:00	101.47	89.25	1.67	10.55																				33.76	27.28	
	18:00	103.01	97.13	1.65	4.24																				35.28	29.63	
	19:00	106.00	103.86	1.52	0.62																				36.87	31.61	
	20:00	110.41	108.12	2.29	0.00																				38.62	33.12	
	21:00	104.56	102.91	1.65	0.00																				35.58	31.37	
	22:00	94.75	93.05	1.71	0.00																				26.72	27.75	
	23:00	85.13	83.05	2.08	0.00																				22.50	24.93	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης