

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Monday, June 1, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Monday, June 1, 2026	00:00	95.59	94.54	0.00	18.17	1		1				1								1	1	1	1	26.33	28.68
	01:00	89.96	88.83	0.21	20.43	1		1				1								1	1	1	1	27.79	26.99
	02:00	86.27	85.18	0.38	21.48	1		1				1								1	1	1	1	24.05	25.88
	03:00	84.22	83.19	0.78	21.45	1		1				1								1	1	1	1	21.95	24.02
	04:00	84.20	81.09	0.90	20.91	1		1				1								1	1	1	1	21.81	24.00
	05:00	87.31	84.69	0.82	18.87	1		1				1								1	1	1	1	24.92	26.19
	06:00	93.30	90.24	0.73	15.63	1		1				1								1	1	1	1	29.89	27.70
	07:00	108.49	103.24	1.09	11.08	1		1				1								1	1	1	1	36.52	31.21
	08:00	121.58	111.43	2.40	5.65	1		1				1								1	1	1	1	39.98	33.53
	09:00	130.97	116.31	3.59	1.42	1		1				1	1							1	1	1	1	41.04	34.92
	10:00	135.37	117.20	3.70	0.03	1		1				1	1							1	1	1	1	42.09	35.16
	11:00	136.33	115.69	2.99	0.00	1		1				1	1							1	1	1	1	40.59	34.77
	12:00	137.87	116.01	2.59	0.00	1		1				1	1							1	1	1	1	40.99	34.92
	13:00	140.28	118.05	2.31	0.00			1		1		1	1							1	1	1	1	47.29	35.65
	14:00	137.95	116.14	0.00	0.00		1	1		1		1	1							1	1	1	1	36.99	35.11
	15:00	132.58	112.89	0.00	0.00		1	1		1		1	1							1	1	1	1	39.69	34.11
	16:00	131.99	115.64	0.00	0.00		1	1		1		1	1							1	1	1	1	43.49	34.91
	17:00	133.84	121.68	0.00	0.00		1	1		1		1	1							1	1	1	1	46.97	36.83
	18:00	137.78	129.73	0.00	0.00		1	1		1		1	1							1	1	1	1	48.37	39.64
	19:00	140.08	135.07	0.00	0.00		1	1		1		1	1							1	1	1	1	48.55	41.60
	20:00	140.75	137.01	0.00	0.00		1	1		1		1	1							1	1	1	1	48.55	42.22
	21:00	133.39	130.40	0.00	0.00		1	1		1		1	1							1	1	1	1	46.74	40.02
	22:00	120.06	117.47	0.00	0.00		1	1		1		1	1							1	1	1	1	41.50	36.02
	23:00	107.34	105.03	2.31	0.00		1	1		1		1								1	1	1	1	35.51	32.20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα																			Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026								
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10								
			ΤΕ (MW)		6.00	4.90	14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	3.00	3.00	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80							
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7					
Τρίτη, 2 Ιούνιος 2026	00:00	97.55	95.10	2.45	0.00																				75.40	30.23	25.55	56%	25.042	
	01:00	91.46	88.25	3.21	0.00																				43.15	28.89	27.44	67%	18.598	
	02:00	87.91	84.00	3.90	0.00																				47.40	25.53	26.37	64%	17.846	
	03:00	86.03	82.23	3.80	0.00																				32.07	29.67	25.81	72%	18.153	
	04:00	85.41	80.91	4.50	0.00																				33.39	29.81	25.62	71%	17.920	
	05:00	89.86	83.59	6.27	0.00																				47.81	30.17	26.96	64%	17.842	
	06:00	97.66	90.06	6.56	1.05																				58.44	30.56	28.98	61%	18.423	
	07:00	114.39	103.90	5.90	4.59																				44.60	39.35	32.94	70%	20.712	
	08:00	128.18	114.99	3.34	9.85																				66.41	44.41	35.50	63%	30.098	
	09:00	137.95	119.86	3.49	14.59																				61.54	47.83	37.01	66%	31.120	
	10:00	142.21	120.99	3.12	18.11																				60.41	47.99	37.23	67%	31.353	
	11:00	142.61	120.21	2.01	20.40																				61.19	46.82	36.66	66%	31.192	
	12:00	145.32	122.18	1.63	21.51																				59.22	48.17	37.14	67%	31.597	
	13:00	147.43	124.28	1.58	21.57																				57.12	48.54	37.76	69%	32.025	
	14:00	145.93	123.75	1.44	20.74																				57.65	48.44	37.56	68%	31.918	
	15:00	140.24	119.95	1.54	18.75																				61.45	45.93	36.45	68%	31.138	
	16:00	138.73	121.63	1.53	15.57																				59.77	47.33	36.95	67%	31.485	
	17:00	140.67	128.23	1.26	11.18																				53.17	48.55	38.85	71%	32.812	
	18:00	143.59	136.73	0.95	5.91																				66.67	48.55	41.30	67%	40.349	
	19:00	144.50	142.27	0.69	1.54																				61.13	48.55	42.89	70%	41.246	
	20:00	144.88	143.36	1.49	0.04																				60.04	48.55	43.45	70%	41.464	
	21:00	137.46	136.03	1.43	0.00																				85.37	43.24	41.24	61%	39.179	
	22:00	122.78	121.78	1.00	0.00																				99.62	31.01	31.18	55%	36.047	
	23:00	109.31	108.64	0.68	0.00																				79.86	21.24	23.31	58%	27.121	
		2962,07 MWh																								ΑΩΛ: 19,64		694.679 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Wednesday, June 3, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΕΡΕΥΝΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεραιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Wednesday, June 3, 2026	00:00	98.81	98.37	0.44	0.00	1	1	1				1					1	1	1	1	1	15.35	17.81
	01:00	92.72	92.52	0.19	0.00		1	1				1					1	1		1	1	24.41	27.81
	02:00	88.83	88.64	0.19	0.00		1	1				1					1	1		1	1	26.55	26.65
	03:00	86.07	85.45	0.62	0.00		1	1				1					1	1	1	1	1	23.78	25.82
	04:00	85.78	85.34	0.44	0.00		1	1				1					1	1		1	1	23.40	25.58
	05:00	89.49	88.96	0.53	0.00		1	1				1					1	1		1	1	27.07	26.85
	06:00	96.93	95.57	0.23	1.12		1	1				1					1	1	1	1	1	28.71	28.74
	07:00	114.13	109.30	0.11	4.72		1	1				1					1	1	1	1	1	33.93	32.82
	08:00	128.33	118.34	0.01	9.98	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	1	33.40	31.75
	09:00	138.75	124.09	0.03	14.63	1	1	1				1	1					1	1	1	1	42.07	37.24
	10:00	143.37	125.07	0.16	18.14	1	1	1	1			1	1	1				1	1	1	1	41.35	37.57
	11:00	143.51	122.72	0.40	20.39	1	1	1				1	1					1		1	1	39.08	36.94
	12:00	144.96	122.67	0.75	21.54	1	1	1				1	1					1		1	1	41.51	37.03
	13:00	147.16	123.72	1.76	21.69	1	1	1	1			1	1	1				1	1	1	1	43.48	37.64
	14:00	145.09	122.94	1.35	20.80	1	1	1				1	1	1				1		1	1	42.30	37.29
	15:00	139.62	119.95	0.80	18.87	1	1	1	1			1	1	1				1	1	1	1	38.87	36.22
	16:00	139.19	122.93	0.52	15.74	1	1	1				1	1					1		1	1	41.33	37.03
	17:00	141.18	129.44	0.43	11.31	1	1	1				1	1					1	1	1	1	43.42	38.96
	18:00	144.61	137.89	0.72	5.99	1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	47.84	41.58
	19:00	145.72	143.79	0.38	1.55	1	1	1				1	1					1	1	1	1	48.55	43.25
	20:00	145.41	144.28	1.10	0.04	1	1	1				1	1					1	1	1	1	48.55	43.61
	21:00	138.25	137.13	1.12	0.00	1	1	1				1	1					1	1	1	1	47.03	41.47
	22:00	124.33	123.46	0.87	0.00	1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	38.36	37.30
	23:00	111.12	109.48	1.64	0.00	1	1	1				1						1	1	1	1	27.45	30.12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Thursday, June 4, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
H A P E T H	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο όριο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Thursday, June 4, 2026	00:00	100.46	97.53	2.93	0.00				1	1				1							1	1	1	1	1	28.65	30.14
	01:00	94.22	90.11	4.11	0.00				1	1				1							1	1		1	1	31.49	28.27
	02:00	90.29	85.14	5.15	0.00				1	1				1							1	1		1	1	28.37	27.09
	03:00	88.13	81.57	6.56	0.00				1	1				1							1	1			1	30.73	26.44
	04:00	87.22	82.19	5.03	0.00				1	1				1							1	1			1	30.39	26.17
	05:00	90.95	86.76	4.19	0.00				1	1				1							1	1		1	1	29.73	27.28
	06:00	98.09	94.69	2.31	1.09				1	1				1							1	1		1	1	30.34	29.10
	07:00	115.69	109.49	1.55	4.64				1	1				1							1	1	1	1	1	40.11	33.31
	08:00	127.22	117.04	0.39	9.79				1	1				1	1						1	1	1	1	1	42.54	35.23
	09:00	139.72	125.06	0.27	14.40				1	1				1	1						1	1	1	1	1	47.87	37.60
	10:00	144.38	126.14	0.38	17.87				1	1				1	1						1	1	1	1	1	48.55	37.96
	11:00	144.70	123.65	0.86	20.19			1	1	1		1		1	1						1	1		1	1	42.14	37.35
	12:00	146.96	124.59	0.90	21.47			1	1	1				1	1						1		1	1	1	42.22	37.65
	13:00	149.32	126.55	1.21	21.56			1	1	1				1	1						1		1	1	1	45.72	38.33
	14:00	147.97	126.02	1.24	20.71			1	1	1				1	1						1		1	1	1	45.35	38.18
	15:00	141.38	121.28	1.39	18.71			1	1	1				1	1						1		1	1	1	40.40	36.80
	16:00	140.66	123.27	1.88	15.51			1	1	1				1	1						1		1	1	1	42.80	37.55
	17:00	142.80	130.86	1.10	10.85			1	1	1				1	1						1		1	1	1	47.90	39.59
	18:00	146.08	138.60	1.91	5.57			1	1	1		1		1	1						1		1	1	1	48.49	42.15
	19:00	146.28	142.67	2.04	1.57			1	1	1		1		1	1						1	1	1	1	1	48.53	43.41
	20:00	145.79	143.86	1.90	0.03			1	1	1		1		1	1						1	1	1	1	1	48.55	43.73
	21:00	138.40	137.40	1.00	0.00			1	1	1		1		1	1						1	1	1	1	1	44.23	41.52
	22:00	124.44	124.33	0.11	0.00			1	1	1		1		1							1	1	1	1	1	36.01	37.33
	23:00	110.69	110.69	0.00	0.00				1	1				1							1	1	1	1	1	33.99	33.21

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Friday, June 5, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών πάρκων (MW)		Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
ΕΡΕΥΝΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Friday, June 5, 2026	00:00	100.20	99.85	0.36	0.00		1	1				1					1	1	1	1	1	31.76	30.06
	01:00	93.62	92.73	0.89	0.00		1	1				1						1	1	1	1	31.35	28.08
	02:00	89.55	88.45	1.10	0.00		1	1				1						1	1	1	1	27.24	26.86
	03:00	87.52	85.61	1.91	0.00		1	1				1						1	1	1	1	25.12	26.26
	04:00	87.47	84.35	3.12	0.00		1	1				1						1	1	1	1	24.73	26.24
	05:00	91.37	85.70	5.66	0.00		1	1				1						1	1	1	1	28.73	27.41
	06:00	98.02	88.44	8.68	0.90		1	1				1						1	1	1	1	33.70	29.14
	07:00	116.31	105.00	6.96	4.36	1	1	1				1						1	1	1	1	38.17	33.59
	08:00	131.23	118.42	3.59	9.21	1	1	1				1	1					1	1	1	1	42.80	36.60
	09:00	141.54	126.94	1.41	13.20	1	1	1				1	1					1	1	1	1	46.26	38.50
	10:00	146.63	129.39	0.88	16.37	1	1	1				1	1					1	1	1	1	47.95	39.08
	11:00	147.33	127.28	0.83	19.21	1	1	1				1	1					1	1	1	1	46.22	38.43
	12:00	149.87	128.53	0.64	20.70	1	1	1				1	1					1	1	1	1	46.99	38.75
	13:00	152.06	130.05	1.17	20.84	1	1	1				1	1					1	1	1	1	48.37	39.37
	14:00	150.21	127.61	2.65	19.95	1	1	1				1	1					1	1	1	1	47.35	39.08
	15:00	143.68	122.00	3.31	18.37	1	1	1				1	1					1	1	1	1	43.21	37.59
	16:00	143.21	123.89	4.24	15.08	1	1	1				1	1					1	1	1	1	46.13	38.44
	17:00	144.40	130.96	2.49	10.94	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1	47.35	40.04
	18:00	147.70	139.80	2.09	5.81	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1	48.50	42.57
	19:00	148.50	145.49	1.52	1.49	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1	48.55	44.10
	20:00	148.68	146.56	2.08	0.04	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1	48.55	44.59
	21:00	141.75	137.70	4.04	0.00	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1	48.28	42.52
	22:00	128.17	124.28	3.89	0.00	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1	41.11	38.45
	23:00	116.12	111.84	4.28	0.00	1	1	1				1					1	1	1	1	1	37.03	34.84

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Saturday, June 6, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θρίαγιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Saturday, June 6, 2026	00:00	104.91	100.52	4.38	0.00	1	1					1					1	1	1	1	1	35.65	31.47
	01:00	98.66	94.85	3.82	0.00	1	1					1						1	1	1	1	34.50	29.60
	02:00	94.84	91.71	3.13	0.00	1	1	1				1	1					1	1	1	1	32.60	28.45
	03:00	91.87	87.85	4.02	0.00	1	1					1						1	1	1	1	29.59	27.56
	04:00	90.56	85.77	4.79	0.00	1	1					1	0					1	1	1	1	28.12	27.17
	05:00	94.22	86.92	7.30	0.00	1	1					1						1	1	1	1	31.66	28.27
	06:00	100.76	90.93	8.86	0.97	1	1					1						1	1	1	1	35.10	29.94
	07:00	115.98	104.15	7.41	4.41	1	1	1				1						1	1	1	1	35.15	33.47
	08:00	129.76	113.03	7.23	9.49	1	1	1				1	1					1	1	1	1	40.83	36.08
	09:00	140.55	118.70	7.68	14.16	1	1	1				1	1					1	1	1	1	44.10	37.92
	10:00	145.52	118.90	8.95	17.68	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	45.64	38.35
	11:00	145.62	116.00	9.80	19.82	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	43.62	37.74
	12:00	148.29	117.72	9.43	21.14	1	1	1	1			1	1	1				1	1	1	1	44.74	38.14
	13:00	152.16	117.34	13.48	21.34	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	48.28	39.25
	14:00	150.45	117.09	12.74	20.62	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	47.35	38.95
	15:00	146.76	111.44	16.67	18.64	1	1	1	1			1	1	1				1	1	1	1	46.97	38.44
	16:00	146.56	110.68	20.44	15.44	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1			48.55	39.34
	17:00	149.92	117.68	21.34	10.90	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1			48.55	41.71
	18:00	152.00	130.58	15.78	5.64	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1			48.55	43.91
	19:00	151.69	135.50	14.66	1.53	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1	48.55	45.05
	20:00	150.11	134.06	16.00	0.05	1	1	1	1	1	1	1		1	1			1	1	1	1	48.55	45.02
	21:00	143.89	125.48	18.42	0.00	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	48.54	43.17
	22:00	131.21	108.92	22.29	0.00	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	45.77	39.36
	23:00	120.90	96.28	24.62	0.00	1	1	1	1				1					1	1	1	1	44.91	36.27

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Sunday, June 7, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Sunday, June 7, 2026	00:00	110.56	85.92	24.64	0.00	1		1				1						1	1	1	1	43.18	33.17
	01:00	103.78	79.38	24.40	0.00	1		1				1						1	1	1	1	42.91	31.13
	02:00	99.66	75.92	23.75	0.00	1		1				1						1	1	1	1	43.50	29.90
	03:00	96.86	72.06	24.80	0.00	1		1				1						1		1	1	44.80	29.06
	04:00	95.90	70.64	25.26	0.00	1		1				1						1		1	1	44.88	28.77
	05:00	98.07	74.11	23.96	0.00	1		1				1						1		1	1	42.80	29.42
	06:00	103.07	78.21	23.85	1.01	1		1				1						1		1	1	41.87	30.62
	07:00	116.47	88.16	23.82	4.50	1	1	1				1						1		1	1	43.48	33.59
	08:00	128.17	96.65	21.93	9.59	1	1	1				1					1		1	1	1	45.14	35.57
	09:00	138.94	110.64	14.04	14.25	1	1	1				1					1		1	1	1	45.87	37.41
	10:00	145.65	112.05	15.83	17.77	1	1	1		1		1					1		1	1	1	45.86	38.36
	11:00	148.45	107.43	20.86	20.15	1	1	1		1		1					1		1	1	1	46.83	38.49
	12:00	151.13	109.08	20.70	21.35	1	1	1		1		1					1		1	1	1	47.63	38.93
	13:00	155.06	113.59	19.96	21.50	1	1	1				1		1			1		1	1	1	48.55	40.07
	14:00	153.10	111.48	20.92	20.71	1	1	1				1	1				1		1	1	1	48.49	39.72
	15:00	148.95	109.27	20.92	18.76	1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	47.80	39.06
	16:00	148.71	114.54	18.57	15.59	1	1	1				1	1				1		1	1	1	48.46	39.94
	17:00	151.29	121.16	18.98	11.15	1	1	1	1			1	1				1		1	1	1	48.55	42.04
	18:00	154.68	130.28	18.65	5.75	1	1	1	1	1		1	1	1			1		1	1	1	48.55	44.68
	19:00	154.42	130.88	21.97	1.57	1	1	1	1	1		1	1				1		1	1	1	48.55	45.86
	20:00	152.68	129.70	22.94	0.05	1	1	1				1	1				1		1	1	1	48.55	45.79
	21:00	147.44	123.82	23.62	0.00	1	1	1				1	1				1		1	1	1	48.55	44.23
	22:00	135.89	111.76	24.13	0.00	1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	47.78	40.77
	23:00	124.15	101.02	23.13	0.00	1	1	1				1					1		1	1	1	45.25	37.25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Monday, June 8, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Η Ρ Ο Δ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο όριο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Monday, June 8, 2026	00:00	113.67	92.01	21.66	0.00			1	1	1				1							1		1	1	1	40.84	34.10
	01:00	106.41	85.87	20.54	0.00				1	1				1							1		1	1	1	38.14	31.92
	02:00	101.54	79.12	22.42	0.00				1	1				1							1		1	1	1	39.94	30.46
	03:00	99.44	76.35	23.09	0.00				1	1				1							1			1	1	40.58	29.83
	04:00	98.86	73.69	25.16	0.00				1	1				1							1			1	1	43.80	29.66
	05:00	101.55	79.52	22.03	0.00				1	1				1							1			1	1	40.03	30.47
	06:00	109.36	86.42	22.01	0.92				1	1				1							1			1	1	41.77	32.53
	07:00	127.21	107.69	15.24	4.28			1	1	1				1							1			1	1	43.92	36.88
	08:00	141.44	115.96	16.28	9.20			1	1	1				1	1	1					1			1	1	47.67	39.67
	09:00	155.31	127.93	13.68	13.70			1	1	1				1	1	1					1			1	1	48.55	42.48
	10:00	160.24	133.71	9.26	17.26			1	1	1		1		1	1	1					1			1	1	48.55	42.89
	11:00	159.96	133.44	7.00	19.51			1	1	1		1		1	1	1					1			1	1	48.55	42.13
	12:00	164.20	136.23	7.41	20.55				1	1		1		1	1	1					1	1		1	1	48.55	43.09
	13:00	162.44	133.97	7.72	20.74				1	1		1		1	1	1					1	1		1	1	48.55	42.51
	14:00	166.34	135.80	10.62	19.91				1	1		1	1	1	1	1					1			1	1	48.55	43.93
	15:00	162.33	133.41	10.87	18.05				1	1		1	1	1	1	1					1	1		1	1	48.07	43.28
	16:00	161.60	133.51	13.11	14.98				1	1		1	1	1	1	1					1	1		1	1	46.85	43.99
	17:00	163.55	137.54	15.41	10.61				1	1		1	1	1	1	1					1	1		1	1	48.55	45.88
	18:00	166.80	147.78	13.50	5.52			1	1	1		1	1	1	1	1					1	1		1	1	48.55	48.38
	19:00	166.07	153.41	11.16	1.50			1	1	1		1	1	1	1	1					1	1		1	1	48.55	49.37
	20:00	164.30	155.87	8.40	0.03			1	1	1		1	1	1	1	1					1	1		1	1	48.55	49.28
	21:00	157.53	150.55	6.98	0.00			1	1	1		1		1	1	1					1	1		1	1	48.55	47.26
	22:00	143.21	138.11	5.11	0.00			1	1	1		1		1	1	1					1	1		1	1	48.47	42.96
	23:00	128.83	122.05	6.78	0.00			1	1	1		1		1							1	1		1	1	40.57	38.65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Tuesday, June 9, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θρίασιο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Tuesday, June 9, 2026	00:00	116.94	113.16	3.79	0.00			1	1	1		1		1							1	1	1	1	1	29.55	30.94		
	01:00	108.68	106.78	1.91	0.00			1	1	1		1		1							1		1	1	1	29.14	29.48		
	02:00	103.41	100.58	2.83	0.00			1	1	1				1							1		1	1	1	27.26	29.21		
	03:00	100.36	96.16	4.20	0.00			1	1	1				1							1		1	1	1	27.99	26.16		
	04:00	98.75	91.83	6.93	0.00			1	1	1				1							1		1	1	1	29.88	29.63		
	05:00	101.39	94.05	7.33	0.00			1	1	1				1							1		1	1	1	32.28	30.42		
	06:00	108.87	99.04	8.92	0.91			1	1	1				1							1		1	1	1	32.91	32.39		
	07:00	128.23	113.68	10.41	4.14			1	1	1				1	1						1		1	1	1	42.88	37.23		
	08:00	144.68	125.12	10.61	8.94			1	1	1				1	1						1		1	1	1	48.46	40.72		
	09:00	157.96	133.30	11.02	13.63			1	1	1		1		1	1	1					1		1	1	1	48.55	43.30		
	10:00	163.58	140.14	6.21	17.23			1	1	1		1		1	1	1					1		1	1	1	48.55	43.91		
	11:00	164.77	138.59	6.72	19.46			1	1	1		1		1	1	1					1		1	1	1	47.27	43.59		
	12:00	168.69	136.39	11.62	20.67			1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1	1	46.78	44.40		
	13:00	173.22	136.12	16.19	20.91			1	1	1		1		1	1	1					1		1	1	1	48.55	45.69		
	14:00	172.25	133.56	18.58	20.12			1	1	1		1		1	1	1					1		1	1	1	48.55	45.64		
	15:00	166.46	128.64	19.68	18.14			1	1	1		1		1	1	1					1		1	1	1	48.55	44.50		
	16:00	164.91	130.87	20.76	13.29			1	1	1		1		1	1	1					1		1	1	1	48.55	45.49		
	17:00	166.20	135.04	20.79	10.36			1	1	1		1		1	1	1					1		1	1	1	48.55	46.75		
	18:00	168.16	139.83	22.23	6.10			1	1	1		1		1	1	1					1		1	1	1	48.55	48.62		
	19:00	165.93	147.77	16.53	1.62			1	1	1		1		1	1	1					1		1	1	1	48.55	49.29		
	20:00	162.09	148.46	13.56	0.06			1	1	1		1		1	1	1					1		1	1	1	48.55	48.61		
	21:00	155.01	142.51	12.50	0.00			1	1	1		1		1	1	1					1		1	1	1	48.55	46.50		
	22:00	141.51	127.70	13.81	0.00			1	1	1		1		1	1	1					1		1	1	1	48.27	42.45		
	23:00	127.89	111.52	16.37	0.00			1	1	1		1		1							1		1	1	1	44.56	38.37		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Wednesday, June 10, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
H α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαιτο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Wednesday, June 10, 2026	00:00	116.38	99.45	16.93	0.00	1	1	1				1							1		1	1	1	39.84	34.92
	01:00	109.55	93.21	16.34	0.00	1	1					1							1		1	1	1	38.17	32.87
	02:00	103.86	89.16	14.70	0.00	1	1					1							1		1	1	1	36.27	31.16
	03:00	100.94	86.42	14.52	0.00	1	1					1							1		1	1	1	35.24	30.28
	04:00	99.82	84.93	14.90	0.00	1	1					1							1		1	1	1	35.21	29.95
	05:00	102.66	89.57	13.09	0.00	1	1					1							1		1	1	1	35.76	30.80
	06:00	110.04	98.78	10.27	0.99	1	1					1							1	1	1	1	1	37.90	32.72
	07:00	128.30	115.48	8.37	4.45	1	1	1				1							1	1	1	1	1	39.89	37.15
	08:00	144.85	129.20	6.28	9.38	1	1	1				1							1	1	1	1	1	48.32	40.64
	09:00	156.34	137.42	4.99	13.93	1	1	1				1	1						1	1	1	1	1	48.55	42.72
	10:00	162.13	139.59	4.98	17.56	1	1	1				1	1						1	1	1	1	1	48.55	43.37
	11:00	164.12	137.07	7.16	19.88	1	1	1				1	1						1	1	1	1	1	48.55	43.27
	12:00	168.02	137.37	9.70	20.95	1	1	1				1	1						1	1	1	1	1	48.55	44.12
	13:00	172.21	139.18	11.69	21.34	1	1	1		1		1	1						1		1	1	1	48.55	45.26
	14:00	171.49	134.95	15.91	20.63	1	1	1		1		1	1						1	1	1	1	1	48.55	45.26
	15:00	166.31	128.05	19.63	18.63	1	1	1		1		1	1						1		1	1	1	48.55	44.31
	16:00	165.34	128.73	21.08	15.54	1	1	1		1		1	1						1		1	1	1	48.55	44.94
	17:00	165.58	135.78	18.75	11.05	1	1	1		1		1	1						1		1	1	1	48.55	46.36
	18:00	164.55	139.76	19.03	5.76	1	1	1		1		1	1						1		1	1	1	48.55	47.64
	19:00	166.21	147.95	16.69	1.58	1	1	1		1		1	1						1		1	1	1	48.55	49.39
	20:00	163.70	147.91	15.73	0.06	1	1	1		1		1	1						1		1	1	1	48.55	49.09
	21:00	157.10	138.70	18.40	0.00	1	1	1		1		1	1						1		1	1	1	48.55	47.13
	22:00	143.12	122.66	20.47	0.00	1	1	1		1		1	1						1		1	1	1	48.41	42.94
	23:00	129.67	111.15	18.52	0.00	1	1	1		1		1							1		1	1	1	45.45	38.90

1. Συγχρονισμός ΑΕΡ7 & ΑΕΡ8 για τη διενέργεια μετρήσεων θορύβου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Thursday, June 11, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΑΠΕΡΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θρυσίο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Thursday, June 11, 2026	00:00	117.99	100.77	17.23	0.00			1	1	1				1							1		1	1	1	40.55	35.40
	01:00	110.51	93.65	16.86	0.00			1	1	1				1							1		1	1	1	36.68	33.15
	02:00	105.72	89.42	16.30	0.00			1	1	1				1							1			1	1	36.29	31.72
	03:00	102.91	85.53	17.38	0.00			1	1	1				1							1			1	1	34.30	30.87
	04:00	101.86	83.98	17.88	0.00			1	1	1				1							1			1	1	34.73	30.56
	05:00	104.80	87.57	17.23	0.00			1	1	1				1							1			1	1	35.62	31.44
	06:00	111.60	92.36	18.25	0.99			1	1	1				1							1			1	1	38.96	33.18
	07:00	129.92	109.27	16.29	4.35			1	1	1				1	1						1			1	1	45.35	37.67
	08:00	145.76	122.96	13.48	9.31			1	1	1				1	1						1		1	1	1	48.54	40.93
	09:00	158.82	133.85	10.97	14.01			1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48.55	43.44
	10:00	164.32	136.25	10.56	17.51			1	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	48.55	44.04
	11:00	166.75	137.30	9.58	19.87			1	1	1				1	1	1					1	1	1	1	1	48.55	44.06
	12:00	170.50	140.89	8.59	21.02			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1	48.55	44.84
	13:00	173.80	141.44	11.24	21.12			1	1	1				1	1	1					1	1	1	1	1	48.55	45.81
	14:00	172.91	136.70	15.78	20.44			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1	48.55	45.74
	15:00	169.05	133.14	17.33	18.57			1	1	1				1	1						1		1	1	1	48.55	45.14
	16:00	168.00	133.77	18.76	15.46			1	1	1				1	1	1					1	1	1	1	1	48.55	45.76
	17:00	170.27	139.76	19.41	11.11			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1	48.55	47.75
	18:00	171.60	148.71	16.96	5.93			1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1	1	48.55	49.70
	19:00	168.16	148.78	17.75	1.62			1	1	1		1		1	1						1	1	1	1	1	48.55	49.96
	20:00	164.42	144.77	19.59	0.06			1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1	1	48.55	49.31
	21:00	156.74	136.32	20.42	0.00			1	1	1		1		1	1						1	1	1	1	1	48.55	47.02
	22:00	142.34	124.34	18.00	0.00			1	1	1		1		1	1	1					1		1	1	1	48.40	42.70
	23:00	128.65	116.75	11.90	0.00			1	1	1		1		1							1		1	1	1	44.97	38.59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Friday, June 12, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
					DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
00:00	117.51	101.84	15.68	0.00	1	1	1		1		1								1		1	1	1	40.23	35.25
01:00	109.86	90.65	19.21	0.00	1	1	1				1								1		1	1	1	39.36	32.96
02:00	105.62	85.15	20.46	0.00	1	1	1				1								1		1	1	1	39.19	31.68
03:00	102.67	83.45	19.22	0.00	1	1	1				1								1		1	1	1	35.74	30.80
04:00	101.04	82.00	19.04	0.00	1	1	1				1								1		1	1	1	36.88	30.31
05:00	104.11	84.14	19.96	0.00	1	1	1				1								1		1	1	1	38.81	31.23
06:00	110.95	88.93	20.96	1.07	1	1	1				1								1		1	1	1	41.33	32.96
07:00	128.08	104.65	18.81	4.62	1	1	1				1		1						1		1	1	1	45.13	37.04
08:00	144.05	115.78	18.28	9.99	1	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	48.44	40.22
09:00	156.58	128.62	13.10	14.86	1	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	48.55	42.51
10:00	161.40	136.36	6.60	18.45	1	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	48.55	42.89
11:00	162.94	133.44	8.70	20.80	1	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	48.55	42.64
12:00	165.91	136.01	7.88	22.02	1	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	48.55	43.17
13:00	169.98	137.81	10.05	22.12	1	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	48.55	44.36
14:00	169.57	139.19	9.10	21.29	1	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	48.55	44.49
15:00	164.58	137.42	7.95	19.20	1	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	48.54	43.61
16:00	165.67	141.47	8.22	15.97	1	1	1				1	1					1	1	1		1	1	1	48.55	44.91
17:00	166.43	147.06	7.83	11.54	1	1	1				1	1					1	1			1	1	1	48.55	46.47
18:00	168.41	153.01	9.27	6.13	1	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1	1	48.55	48.68
19:00	165.48	157.85	5.93	1.69	1	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1	1	48.55	49.13
20:00	162.69	153.40	9.24	0.05	1	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1	1	48.55	48.79
21:00	156.19	145.60	10.59	0.00	1	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1	1	48.55	46.86
22:00	142.68	130.11	12.57	0.00	1	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1	1	48.50	42.80
23:00	130.71	117.12	13.58	0.00	1	1	1				1						1	1	1	1	1	1	1	45.35	39.21

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Saturday, June 13, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Saturday, June 13, 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαιό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
	00:00	119.36	110.63	8.73	0.00	1		1				1							1	1	1	1	1	39.81	35.81
	01:00	111.62	103.07	8.55	0.00	1	1	1				1							1	1	1	1	1	28.41	30.62
	02:00	107.54	97.51	10.04	0.00	1	1	1				1							1	1		1	1	30.88	32.26
	03:00	104.26	97.77	6.50	0.00	1	1	1				1										1	1	33.26	31.28
	04:00	101.87	98.52	3.35	0.00	1	1	1				1								1		1	1	32.76	30.56
	05:00	103.58	96.47	7.10	0.00	1	1	1				1								1		1	1	34.32	31.07
	06:00	108.57	101.59	5.84	1.13	1	1	1				1								1	1	1	1	32.38	32.23
	07:00	125.28	108.90	11.99	4.39	1	1	1				1	1							1	1	1	1	40.98	36.27
	08:00	140.90	115.64	16.96	8.30	1	1	1				1	1	1						1	1	1	1	48.05	39.78
	09:00	152.47	128.19	12.67	11.60	1	1	1				1	1	1						1	1	1	1	48.55	42.26
	10:00	158.43	127.30	13.80	17.32	1	1	1		1		1	1	1						1	1	1	1	48.55	42.33
	11:00	160.00	124.52	15.31	20.17	1	1	1		1		1	1	1						1	1	1	1	48.55	41.95
	12:00	163.50	125.38	16.53	21.59	1	1	1		1		1	1	1						1		1	1	48.55	42.57
	13:00	168.06	121.49	24.89	21.67	1	1	1		1		1	1	1						1		1	1	48.55	43.92
	14:00	167.05	115.87	30.45	20.73	1	1	1		1		1	1	1						1		1	1	48.55	43.90
	15:00	161.92	111.98	31.32	18.62	1	1	1		1		1	1	1						1		1	1	48.55	42.99
	16:00	161.01	108.55	36.99	15.47	1	1	1		1		1	1	1						1		1	1	48.55	43.66
	17:00	162.13	111.74	39.07	11.32	1	1	1		1		1	1	1						1		1	1	48.55	45.24
	18:00	162.25	116.70	39.59	5.96	1	1	1		1		1	1	1						1		1	1	48.55	46.89
	19:00	159.92	119.26	39.01	1.65	1	1	1		1		1	1	1						1		1	1	48.55	47.48
	20:00	156.16	116.54	39.56	0.06	1	1	1		1		1	1	1						1		1	1	48.55	46.83
	21:00	150.19	112.16	38.03	0.00	1	1	1		1		1	1	1						1		1	1	48.55	45.06
22:00	137.94	100.88	37.06	0.00	1	1	1		1		1								1		1	1	48.55	41.38	
23:00	126.51	91.84	34.68	0.00	1	1	1				1								1		1	1	48.27	37.95	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Sunday, June 14, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
					DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
00:00	116.84	84.91	31.93	0.00	1	1	1					1							1		1	1	47.80	35.05	
01:00	110.34	81.42	28.93	0.00	1	1						1							1		1	1	47.55	33.10	
02:00	105.82	77.62	28.20	0.00	1	1						1							1		1	1	46.78	31.75	
03:00	102.38	74.56	27.82	0.00	1	1						1							1		1	1	45.97	30.72	
04:00	100.90	72.38	28.52	0.00	1	1						1							1		1	1	45.26	30.27	
05:00	103.09	73.52	29.56	0.00	1	1						1							1		1	1	46.98	30.92	
06:00	106.08	76.56	28.46	1.05	1	1						1							1		1	1	45.57	31.51	
07:00	119.67	91.10	24.01	4.55	1	1	1					1							1		1	1	45.20	34.53	
08:00	130.73	103.52	17.44	9.76	1	1	1					1							1		1	1	45.54	36.29	
09:00	139.28	110.38	14.32	14.59	1							1	1						1	1	1	1	47.10	37.41	
10:00	146.43	109.77	18.31	18.34	1		1					1	1						1	1	1	1	48.55	38.43	
11:00	147.12	108.95	17.35	20.82	1		1					1	1	1					1	1	1	1	48.55	37.89	
12:00	149.83	107.67	20.15	22.01	1		1					1	1				1		1	1	1	1	48.55	38.35	
13:00	152.72	111.42	19.18	22.12	1	1	1					1	1				1		1		1	1	46.57	39.18	
14:00	151.88	109.87	20.78	21.23	1	1	1					1	1					1		1	1	1	46.55	39.20	
15:00	149.04	108.25	21.53	19.26	1	1	1					1	1	1			1		1		1	1	46.55	38.93	
16:00	149.88	109.71	24.10	16.07	1	1	1					1					1		1		1	1	46.55	40.14	
17:00	149.06	112.57	24.97	11.53	1	1	1					1					1		1		1	1	48.05	41.26	
18:00	150.35	118.10	26.15	6.11	1	1	1					1					1		1		1	1	48.55	43.27	
19:00	149.41	120.98	26.72	1.70	1	1	1					1					1		1		1	1	48.55	44.31	
20:00	148.07	122.37	25.63	0.07	1	1	1					1					1		1		1	1	48.55	44.40	
21:00	143.90	118.45	25.45	0.00	1	1	1					1					1		1		1	1	48.55	43.17	
22:00	132.65	108.05	24.61	0.00	1	1	1					1					1		1		1	1	48.08	39.80	
23:00	124.27	102.34	21.93	0.00	1	1	1					1					1		1		1	1	45.00	37.28	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Monday, June 15, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Monday, June 15, 2026	00:00	113.94	94.64	19.30	0.00		1	1				1					1				1	1	40.44	34.18	
	01:00	106.87	87.45	19.42	0.00		1	1				1					1				1	1	39.17	32.06	
	02:00	102.20	81.17	21.03	0.00		1	1				1					1				1	1	38.97	30.66	
	03:00	99.49	79.06	20.43	0.00		1	1				1					1				1	1	39.14	29.85	
	04:00	98.97	77.76	21.21	0.00		1	1				1									1	1	40.05	29.69	
	05:00	102.22	80.75	21.46	0.00		1	1				1									1	1	38.76	30.66	
	06:00	108.96	88.89	19.05	1.01		1	1				1									1	1	1	38.54	32.38
	07:00	127.96	105.29	18.21	4.46	1	1	1				1									1	1	1	44.69	37.05
	08:00	140.48	117.39	13.45	9.64	1	1	1				1									1	1	1	48.49	39.25
	09:00	152.56	125.46	12.67	14.43	1	1	1				1									1	1	1	48.55	41.44
	10:00	157.34	126.14	13.16	18.04	1	1	1				1	1								1	1	1	47.48	41.79
	11:00	158.79	126.27	12.12	20.41	1	1	1				1	1								1	1	1	46.55	41.52
	12:00	160.56	126.58	12.36	21.63	1	1					1	1								1	1	1	46.55	41.68
	13:00	163.87	130.86	11.22	21.79	1	1					1	1								1	1	1	47.17	42.62
	14:00	163.26	128.79	13.48	20.99	1	1					1	1								1	1	1	48.55	42.68
	15:00	157.90	127.25	11.62	19.03	1	1					1	1								1	1	1	48.55	41.66
	16:00	157.49	131.37	10.23	15.89	1	1	1				1	1								1	1	1	48.55	42.48
	17:00	158.91	137.03	10.35	11.52	1	1	1				1	1								1	1	1	48.55	44.21
	18:00	159.56	143.72	9.64	6.21	1	1	1				1									1	1	1	48.55	46.01
	19:00	158.60	146.72	10.11	1.78	1	1	1				1									1	1	1	48.55	47.05
	20:00	155.60	146.86	8.66	0.07	1	1	1				1									1	1	1	48.55	46.66
	21:00	150.62	142.34	8.28	0.00	1	1	1				1									1	1	1	48.55	45.19
	22:00	138.68	129.59	9.09	0.00	1	1	1				1									1	1	1	46.63	41.60
	23:00	125.05	117.01	8.03	0.00	1	1	1				1									1		1	40.62	37.51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Tuesday, June 16, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	0.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θραύτο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ														
					DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΣΟΡΗΤΑ ΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
Tuesday, June 16, 2026	00:00	113.63	107.88	5.75	0.00	1		1				1						1			1	1	1	1	36.10	34.09	
	01:00	106.02	101.20	4.82	0.00	1		1				1						1			1	1	1	1	36.51	31.81	
	02:00	101.31	95.65	5.66	0.00	1		1				1						1			1		1	1	35.46	30.39	
	03:00	98.71	91.50	7.20	0.00	1		1				1						1			1		1	1	34.52	29.61	
	04:00	97.74	90.89	6.85	0.00	1		1				1						1			1		1	1	34.24	29.32	
	05:00	101.08	95.72	5.35	0.00	1		1				1						1			1		1	1	35.38	30.32	
	06:00	107.93	102.56	4.31	1.05	1		1				1						1			1		1	1	33.95	32.06	
	07:00	122.56	114.36	3.75	4.45	1		1				1						1			1	1	1	1	43.64	35.43	
	08:00	138.43	124.90	3.88	9.66	1		1				1	1					1			1	1	1	1	48.44	38.63	
	09:00	150.66	133.27	2.90	14.49	1		1				1	1					1			1	1	1	1	48.55	40.85	
	10:00	155.86	135.24	2.56	18.07	1		1				1	1					1			1	1	1	1	48.55	41.34	
	11:00	156.97	132.73	3.82	20.42	1		1				1	1					1			1	1	1	1	48.55	40.96	
	12:00	160.34	134.24	4.48	21.63	1		1				1	1					1			1	1	1	1	46.75	41.61	
	13:00	164.03	136.88	5.35	21.81	1		1				1	1					1			1	1	1	1	47.67	42.67	
	14:00	162.65	137.50	4.24	20.90	1		1				1	1					1			1	1	1	1	48.55	42.52	
	15:00	157.09	133.63	4.50	18.96	1		1				1	1					1			1	1	1	1	48.55	41.44	
	16:00	157.17	136.27	5.03	15.87	1		1				1	1					1			1	1	1	1	48.55	42.39	
	17:00	159.78	144.12	4.16	11.50	1	1					1	1					1			1	1	1	1	48.55	44.48	
	18:00	161.32	150.82	4.29	6.21	1	1					1	1					1			1	1	1	1	48.55	46.53	
	19:00	159.93	153.41	4.74	1.78	1	1					1	1					1			1	1	1	1	48.55	47.44	
	20:00	158.25	150.52	7.65	0.08	1	1			1		1	1					1			1	1	1	1	48.55	47.45	
	21:00	151.01	141.64	9.36	0.00	1	1			1		1	1					1			1	1	1	1	48.55	45.30	
	22:00	137.80	129.30	8.49	0.00	1	1			1		1						1			1	1	1	1	48.38	41.34	
	23:00	128.04	119.22	8.81	0.00	1	1			1		1						1			1	1	1	1	44.82	38.41	

1. D3 & D5 ΘΗΣ Μειωμένη Ικανότητα στα 9.5 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Wednesday, June 17, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
H A P E H	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θρίαλο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Wednesday, June 17, 2026	00:00	116.67	108.66	8.02	0.00			1	1			1		1					1			1	1	1	1	40.89	35.00
	01:00	109.07	99.95	9.12	0.00			1	1			1		1					1			1	1	1	1	38.15	32.72
	02:00	104.33	93.12	11.21	0.00			1	1			0.00		1					1			1	1	1	1	36.47	31.30
	03:00	101.40	89.55	11.84	0.00			1	1					1					1			1	1	1	1	35.45	30.42
	04:00	100.15	86.70	13.46	0.00			1	1					1					1			1	1	1	1	34.97	30.05
	05:00	102.46	91.20	11.26	0.00			1	1					1					1			1	1	1	1	35.71	30.74
	06:00	109.05	95.14	12.88	1.03			1	1					1					1				1	1	1	34.71	32.41
	07:00	124.29	101.63	18.24	4.42			1	1					1	1				1		1	1	1	1	1	43.65	35.96
	08:00	141.94	116.05	16.35	9.55			1	1					1	1		1	1	1		1		1	1	1	48.54	39.72
	09:00	153.08	126.05	12.66	14.36			1	1					1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	48.55	41.61
	10:00	159.39	128.55	12.88	17.96			1	1					1	1		1	1	1		1		1	1	1	48.55	42.43
	11:00	160.33	125.71	14.27	20.35			1	1					1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	48.55	41.99
	12:00	162.62	129.83	11.21	21.58			1	1					1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	48.55	42.31
	13:00	166.93	134.04	11.09	21.80			1	1	1				1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	48.55	43.54
	14:00	165.37	132.85	11.50	21.02			1	1	1				1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	48.55	43.31
	15:00	160.56	127.60	13.92	19.05			1	1					1	1		1	1	1		1		1	1	1	44.03	42.45
	16:00	160.03	131.42	12.84	15.77			1	1					1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	46.51	43.28
	17:00	162.09	137.60	13.11	11.38			1	1					1	1				1		1	1	1	1	1	48.55	45.21
	18:00	164.62	143.10	15.42	6.09			1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	48.55	47.56
	19:00	162.34	145.08	15.52	1.74			1	1			1		1	1				1		1	1	1	1	1	48.55	48.18
	20:00	159.51	142.73	16.71	0.07			1	1	1				1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	48.55	47.83
	21:00	153.16	136.27	16.89	0.00			1	1					1	1	1			1		1	1	1	1	1	48.55	45.95
	22:00	140.01	126.62	13.39	0.00			1	1					1					1		1	1	1	1	1	48.50	42.00
	23:00	130.72	118.67	12.05	0.00			1	1					1		1			1		1	1		1	1	45.66	39.22

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Thursday, June 18, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΔΗΩΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										Εντολή περιτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Thursday, June 18, 2026	00:00	120.34	105.11	15.23	0.00				1			1								1		1	1		1	1	41.96	36.10
	01:00	112.75	100.00	12.75	0.00			1	1			1								1			1		1	1	39.35	33.82
	02:00	107.41	96.39	11.02	0.00			1	1					1						1				1	1	1	37.48	32.22
	03:00	104.20	92.01	12.19	0.00			1	1					1						1				1	1	1	36.32	31.26
	04:00	103.50	85.88	17.61	0.00			1	1					1						1				1	1	1	36.89	31.05
	05:00	106.65	87.26	19.38	0.00			1	1					1						1				1	1	1	37.55	31.99
	06:00	112.71	91.88	19.89	0.93			1	1					1						1		1	1		1	1	40.75	33.53
	07:00	126.36	102.64	19.54	4.18			1	1			1								1		1	1		1	1	45.55	36.65
	08:00	139.47	112.70	17.95	8.82			1	1			1							8	1		1	1		1	1	48.41	39.19
	09:00	153.02	124.10	15.49	13.42			1	1			1							14	1		1	1		1	1	48.55	41.88
	10:00	159.34	127.34	14.81	17.19			1	1			1			1				14	1		1	1		1	1	48.55	42.65
	11:00	162.87	133.16	10.27	19.44			1	1			1			1				14	1		1	1		1	1	48.55	43.03
	12:00	166.84	135.30	10.84	20.70			1	1			1			1				14	1		1	1		1	1	48.55	43.84
	13:00	168.28	136.58	10.78	20.92			1	1					1	1				14	1		1	1		1	1	48.55	44.21
	14:00	171.60	140.95	10.50	20.15			1	1					1	1				14	1		1	1		1	1	48.55	45.43
	15:00	167.50	131.88	17.36	18.26			1	1					1	1				14	1		1	1		1	1	48.55	44.77
	16:00	166.93	133.27	18.59	15.07			1	1					1	1				14	1		1	1		1	1	48.55	45.56
	17:00	169.23	142.47	16.31	10.46			1	1			1		1	1				13	1		1	1		1	1	48.55	47.63
	18:00	171.94	138.90	27.40	5.63			1	1			1		1	1				13	1		1	1		1	1	48.55	49.89
	19:00	167.34	150.31	15.50	1.53			1	1	1				1	1				13	1		1	1		1	1	48.55	49.74
	20:00	164.16	152.63	11.48	0.04			1	1	1				1	1				14	1		1	1		1	1	48.55	49.24
	21:00	157.30	145.55	11.75	0.00			1	1	1		1		1	1				9	1		1	1		1	1	48.55	47.19
	22:00	145.20	130.57	14.63	0.00			1	1	1		1		1						1		1	1		1	1	48.55	43.56
	23:00	135.31	117.11	18.20	0.00			1	1	1		1		1							1		1	1		1	1	45.97

Παρατηρήσεις: D3 ΘΗΣ Μειωμένη ικανότητα 9MW

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Friday, June 19, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10						
Ημερ εργε Friday, June 19, 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θραύτο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
	00:00	123.17	105.08	18.09	0.00	1	1	1		1		1				1			1	1	41.92	36.95		
	01:00	113.92	99.60	14.32	0.00	1	1	1				1				1			1	1	38.23	34.18		
	02:00	107.78	99.89	7.90	0.00		1	1				1				1			1	1	37.69	32.33		
	03:00	104.32	100.91	3.42	0.00		1	1				1				1			1	1	36.54	31.30		
	04:00	102.16	95.38	6.78	0.00		1	1				1				1			1	1	35.77	30.65		
	05:00	105.13	101.36	3.76	0.00		1	1				1				1			1	1	36.80	31.54		
	06:00	112.47	108.49	3.12	0.85		1	1				1				1	1		1	1	38.20	33.49		
	07:00	128.28	121.75	2.80	3.73	1	1	1				1				1	1		1	1	43.23	37.37		
	08:00	141.94	132.38	1.33	8.23	1	1	1				1			5	1	1	1		1	1	48.25	40.11	
	09:00	154.50	140.19	1.44	12.87	1	1	1				1	1		13	1	1	1		1	1	48.55	42.03	
	10:00	159.67	141.41	1.63	16.63	1	1	1				1	1		15	1	1	1		1	1	48.55	41.44	
	11:00	162.91	142.15	1.69	19.07	1	1	1		1		1	1		18	1	1	1		1	1	48.55	34.24	
	12:00	164.33	144.18	3.47	16.68	1	1	1	1	1		1	1		17	1	1	1		1	1	48.55	44.30	
	13:00	168.46	144.76	7.23	16.47	1	1	1		1		1	1		14	1	1	1		1	1	48.55	45.60	
	14:00	168.40	139.19	11.72	17.49	1	1	1		1		1	1		14	1	1	1		1	1	48.55	45.27	
	15:00	159.95	129.81	14.59	15.55	1	1	1		1		1	1	1	14	1	1	1		1	1	47.54	38.80	
	16:00	157.61	125.83	17.35	14.42	1	1	1		1		1	1		14	1	1	1		1	1	48.14	37.59	
	17:00	162.01	136.36	14.76	10.88	1	1	1		1		1	1		14	1	1	1		1	1	48.55	45.34	
	18:00	161.34	145.59	10.85	4.89	1	1	1		1		1	1		14	1	1	1		1	1	48.55	46.93	
	19:00	152.76	141.50	9.87	1.39	1	1	1		1		1	1	1	14	1	1	1		1	1	48.12	45.41	
	20:00	143.39	141.50	1.82	0.07	1	1			1		1	1		14	1	1	1		1	1	48.17	43.00	
	21:00	147.95	147.15	0.79	0.00	1	1			1		1	1		14	1	1	1		1	1	48.55	44.38	
22:00	135.86	135.31	0.56	0.00	1	1			1		1			6	1	1	1	1	1	1	48.17	40.76		
23:00	126.60	124.89	1.70	0.00	1	1	1		1		1				1	1	1	1	1	1	32.76	33.80		

1. D3 ΘΗΣ Μ/Ι στα 9 MW

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Saturday, June 20, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Ε Ρ Ε Ι Δ Saturday, June 20, 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θραύτο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
	00:00	116.06	114.10	1.96	0.00	1	1	1		1		1				1	1		1		1	1	28.78	30.06
	01:00	108.41	104.93	3.48	0.00		1	1				1				1	1		1		1	1	32.64	32.52
	02:00	103.39	101.67	1.73	0.00		1	1				1				1	1		1		1	1	33.91	31.02
	03:00	100.36	97.76	2.61	0.00		1	1				1				1	1		1		1	1	30.82	30.11
	04:00	99.51	95.46	4.04	0.00		1	1				1				1	1		1		1	1	29.93	29.85
	05:00	102.47	97.64	4.82	0.00		1	1				1				1	1		1		1	1	32.86	30.74
	06:00	109.29	104.83	3.50	0.96			1	1			1				1	1		1		1	1	35.99	32.50
	07:00	123.65	116.03	3.47	4.16	1	1	1				1				1	1		1		1	1	36.65	35.85
	08:00	134.52	123.32	1.96	9.25	1	1	1				1			7	1	1		1		1	1	45.34	37.28
	09:00	146.26	127.98	4.22	14.06	1	1	1				1			13	1	1		1		1	1	48.55	38.20
	10:00	152.78	131.05	3.93	17.80	1	1	1				1			14	1	1		1		1	1	48.55	39.99
	11:00	156.40	131.07	5.07	20.26	1	1	1				1	1		14		1		1		1	1	48.39	40.84
	12:00	159.97	130.52	7.96	21.49	1	1	1				1	1		14		1		1		1	1	48.55	41.54
	13:00	163.61	130.57	11.38	21.66	1	1	1				1	1	1	14		1		1		1	1	48.55	42.58
	14:00	162.51	129.06	12.78	20.67	1	1	1		1		1	1		13		1		1		1	1	48.55	42.55
	15:00	158.02	125.61	13.68	18.73	1	1	1		1		1	1		14		1		1		1	1	48.55	40.49
	16:00	157.74	125.30	16.74	15.69	1	1	1				1	1	1	14		1		1		1	1	48.55	42.61
	17:00	159.82	131.19	17.31	11.32	1	1	1				1	1		14		1		1		1	1	48.55	44.55
	18:00	161.16	136.00	19.05	6.10	1	1	1				1	1	1	9		1		1	1	1	1	48.55	46.52
	19:00	160.10	139.39	18.97	1.74	1	1	1				1	1		6	1	1		1	1	1	1	48.55	47.51
	20:00	156.63	139.54	17.01	0.08	1	1	1				1	1		6	1	1		1	1	1	1	48.55	46.97
	21:00	148.88	136.96	11.92	0.00	1	1	1				1	1	1	6	1			1	1	1	1	48.55	44.66
22:00	137.20	127.01	10.19	0.00	1	1	1				1			3	1			1	1	1	1	48.32	41.16	
23:00	129.30	120.54	8.77	0.00	1	1	1				1				1			1	1	1	1	44.74	38.79	

1. D3 ΘΗΣ Μ/Ι στα 9 MW

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Sunday, June 21, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
Sunday, June 21, 2026	00:00	118.83	110.18	8.66	0.00	1	1	1				1				1			1	1		1	41.13	35.65
	01:00	111.41	106.15	5.26	0.00	1	1	1				1				1			1	1		1	35.32	33.42
	02:00	106.29	102.32	3.97	0.00		1	1				1				1			1	1		1	36.55	31.89
	03:00	103.02	99.42	3.60	0.00		1	1				1				1			1	1		1	36.08	30.91
	04:00	101.72	97.79	3.93	0.00		1	1				1				1			1	1		1	35.59	30.52
	05:00	104.11	99.29	4.81	0.00		1	1				1				1			1	1		1	36.40	31.23
	06:00	108.80	102.16	5.67	0.98		1	1				1				1		1	1	1		1	34.53	32.35
	07:00	121.37	113.69	3.69	3.99	1	1	1				1				1		1	1	1		1	33.30	35.21
	08:00	130.83	119.08	2.42	9.34	1	1	1				1				2	1		1	1	1	1	41.97	36.45
	09:00	140.51	124.93	1.51	14.07	1	1	1				1				6	1		1	1	1	1	46.99	37.93
	10:00	146.86	127.77	1.41	17.68	1	1	1				1				7	1		1	1	1	1	48.37	38.76
	11:00	151.49	129.87	1.66	19.96	1	1	1				1				11	1		1	1	1	1	48.55	39.46
	12:00	154.10	129.10	3.75	21.25	1	1	1				1				11	1		1	1	1	1	48.55	39.86
	13:00	157.87	131.33	5.14	21.40	1	1	1				1				12	1		1	1	1	1	48.55	40.94
	14:00	157.18	131.74	4.91	20.53	1	1	1				1				14	1		1	1	1	1	48.55	40.99
	15:00	153.85	128.78	6.46	18.61	1	1	1				1				14	1		1	1	1	1	48.55	40.24
	16:00	155.40	131.27	8.59	15.53	1	1	1				1				14	1		1	1	1	1	48.55	41.96
	17:00	159.59	136.69	11.72	11.18	1	1	1				1				14	1		1	1	1	1	48.55	44.52
	18:00	164.08	146.02	12.08	5.99	1	1	1				1				13	1	1	1	1	1	1	48.55	47.43
	19:00	163.28	150.30	11.28	1.70	1	1	1				1				13	1	1	1	1	1	1	48.55	48.47
	20:00	160.33	149.23	11.03	0.07	1	1	1				1				13	1	1	1	1	1	1	48.55	48.08
	21:00	155.80	147.55	8.25	0.00	1	1	1				1				12	1	1	1	1	1	1	48.55	46.74
	22:00	145.16	135.27	9.89	0.00	1	1	1				1				4	1	1	1	1	1	1	48.55	43.55
	23:00	136.91	126.23	10.68	0.00	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	45.52	41.07

1. D3 και D5 ΘΗΣ Μ/Ι στα 9 MW

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Monday, June 22, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Monday, June 22, 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αρτίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ									ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
	00:00	125.44	113.82	11.62	0.00			1		1				1				1	1	1	1	1		1	41.71	37.63	
	01:00	116.85	104.83	12.02	0.00			1	1					1				1	1	1	1	1		1	33.75	35.06	
	02:00	111.53	100.65	10.89	0.00			1	1					1				1	1	1	1	1		1	35.15	33.46	
	03:00	108.52	97.08	11.45	0.00			1	1					1				1	1	1	1	1			37.95	32.56	
	04:00	107.60	100.49	7.12	0.00			1	1					1				1	1	1	1	1			37.59	32.28	
	05:00	110.34	102.60	7.74	0.00			1	1					1				1	1	1	1	1			38.46	33.10	
	06:00	117.28	109.70	6.70	0.88			1	1					1				1	1	1	1	1		1	39.24	34.92	
	07:00	133.54	120.90	8.41	4.23			1	1					1			3	1	1	1	1	1	1	1	47.60	38.79	
	08:00	150.94	135.10	6.53	9.32			1	1					1			11	1	1		1	1	1	1	48.55	42.49	
	09:00	164.98	143.08	7.79	14.11			1	1					1	1		14	1	1		1	1	1	1	48.55	45.26	
	10:00	171.75	146.05	7.99	17.72			1	1					1	1		13	1	1		1	1	1	1	48.55	46.21	
	11:00	173.90	145.58	8.30	20.02			1	1					1	1		14	1	1		1	1	1	1	48.55	46.16	
	12:00	177.99	146.77	10.06	21.16			1	1					1	1		13	1	1		1	1	1	1	48.55	47.05	
	13:00	182.20	153.01	7.99	21.19			1	1					1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48.55	48.30	
	14:00	181.99	151.02	10.58	20.39			1	1					1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48.55	48.48	
	15:00	179.18	145.16	15.52	18.50			1	1					1	1		13	1		1	1	1	1	1	48.55	48.20	
	16:00	180.12	146.32	18.47	15.33			1	1					1	1		13	1		1	1	1	1	1	48.55	49.44	
	17:00	183.30	156.97	15.33	11.00			1	1					1	1		13	1		1	1	1	1	1	48.55	51.69	
	18:00	186.15	158.98	21.28	5.90			1	1					1	1		13	1		1	1	1	1	1	48.55	54.08	
	19:00	182.47	154.80	25.97	1.70			1	1	1				1	1		13	1		1	1	1	1	1	48.55	54.23	
	20:00	178.77	151.05	27.64	0.08			1	1	1				1	1		13	1		1	1	1	1	1	48.55	53.61	
	21:00	171.69	144.67	27.01	0.00			1	1	1				1			13	1		1	1	1	1	1	48.55	51.51	
22:00	158.68	132.66	26.02	0.00			1	1	1				1			4	1		1	1	1	1	1	48.55	47.60		
23:00	149.49	122.52	26.97	0.00			1	1					1				1		1	1	1	1	1	48.55	44.85		

Παρατηρήσεις: D3 και D5 ΘΗΣ μειωμένη ικανότητα έως 14:00 11MW

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Tuesday, June 23, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
					DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
Tuesday, June 23, 2026	00:00	136.59	110.54	26.06	0.00	1	1					1				1		1	1	1	1	1	48.12	40.98
	01:00	127.31	102.42	24.89	0.00	1	1					1						1	1	1	1	1	46.70	38.19
	02:00	120.79	96.94	23.84	0.00	1	1					1						1	1	1	1	1	45.49	36.24
	03:00	116.78	94.82	21.97	0.00	1	1					1						1	1	1	1	1	42.35	35.04
	04:00	114.76	92.07	22.69	0.00	1	1					1						1	1	1	1	1	42.83	34.43
	05:00	118.15	96.87	21.28	0.00	1	1					1						1	1	1	1	1	41.64	35.45
	06:00	123.78	102.82	19.98	0.97	1	1			1		1					1	1	1	1	1	1	43.25	36.84
	07:00	138.20	113.09	20.85	4.26	1	1			1							1	1	1	1	1	1	48.34	40.18
	08:00	155.83	127.07	19.34	9.42	1	1			1						4		1	1	1	1	1	48.55	43.92
	09:00	170.76	135.66	20.88	14.23	1	1			1						12		1	1	1	1	1	48.55	46.96
	10:00	177.49	138.06	21.45	17.98	1	1			1						13		1	1	1	1	1	48.55	47.85
	11:00	179.71	137.96	21.26	20.49	1	1			1						13		1	1	1	1	1	48.55	47.76
	12:00	183.38	141.38	20.17	21.83	1	1			1						13		1	1	1	1	1	48.55	48.46
	13:00	188.25	146.84	19.42	21.99	1	1			1						13		1	1	1	1	1	48.55	49.88
	14:00	188.71	143.42	24.09	21.21	1	1			1						13		1	1	1	1	1	48.55	50.25
	15:00	183.76	143.12	21.39	19.24	1	1	1		1						13		1	1	1	1	1	48.55	49.35
	16:00	183.92	142.33	25.58	16.00	1	1	1		1		1				13		1	1	1	1	1	48.55	50.38
	17:00	186.46	149.80	25.19	11.47	1	1	1				1				13		1	1	1	1	1	48.55	52.50
	18:00	186.73	155.98	24.63	6.12	1	1	1				1				13		1	1	1	1	1	48.55	54.18
	19:00	183.06	155.73	25.56	1.77	1	1	1				1				13		1	1	1	1	1	48.55	54.39
	20:00	179.07	151.51	27.48	0.08	1	1	1				1				13		1	1	1	1	1	48.55	53.70
	21:00	171.77	144.89	26.87	0.00	1	1	1				1				13		1	1	1	1	1	48.55	51.53
	22:00	158.74	131.72	27.02	0.00	1	1	1				1				5		1	1	1	1	1	48.55	47.62
	23:00	150.04	124.88	25.16	0.00	1	1	1				1						1	1	1	1	1	48.55	45.01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Wednesday, June 24, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
00:00	137.74	112.67	25.07	0.00		1	1				1					1	1	1	1	48.14	41.32		
01:00	128.81	104.41	24.40	0.00		1	1				1					1	1	1	1	46.48	38.64		
02:00	123.16	98.24	24.92	0.00		1	1				0.00					1	1	1	1	45.19	36.95		
03:00	118.78	91.92	26.86	0.00	1		1				1					1		1	1	46.49	35.63		
04:00	116.22	88.81	27.42	0.00	1		1				1					1		1	1	45.84	34.87		
05:00	118.30	92.42	25.88	0.00	1		1				0.00					1		1	1	46.53	35.49		
06:00	123.95	93.30	29.68	0.97	1		1				1					1	1	1	1	48.09	36.89		
07:00	138.69	104.43	29.92	4.33	1		1				1					1	1	1	1	48.55	40.31		
08:00	154.11	117.69	26.82	9.59	1		1				1			6		1		1	1	48.55	43.36		
09:00	167.43	129.38	23.33	14.73	1		1				1			8		1	1	1	1	48.55	45.81		
10:00	172.90	130.78	23.55	18.56	1		1		1		1			12		1	1	1	1	48.55	46.30		
11:00	174.35	129.52	23.86	20.97	1		1		1					14		1	1	1	1	48.55	46.01		
12:00	177.40	131.16	23.99	22.25	1		1		1					13		1	1	1	1	48.55	46.54		
13:00	181.43	135.45	23.61	22.37	1		1		1					13		1	1	1	1	48.55	47.72		
14:00	181.76	135.76	24.50	21.50	1		1		1					13		1	1	1	1	48.55	48.08		
15:00	177.80	132.70	25.58	19.52	1		1		1					13		1	1	1	1	48.55	47.48		
16:00	176.08	134.54	25.24	16.30	1	1	1		1		1			13		1	1	1	1	48.55	47.93		
17:00	177.52	141.76	23.95	11.81	1	1	1				1			13		1	1	1	1	48.55	49.71		
18:00	177.28	148.85	22.02	6.41	1	1	1				6.41			13		1	1	1	1	48.55	51.26		
19:00	174.46	151.60	20.95	1.91	1	1	1				1			13		1	1	1	1	48.55	51.76		
20:00	170.63	147.08	23.47	0.08	1	1	1				0.08			13		1	1	1	1	48.55	51.16		
21:00	164.28	136.30	27.99	0.00	1	1	1				0.00			11		1	1	1	1	48.55	49.29		
22:00	151.57	124.56	27.02	0.00	1	1	1				0.00					1	1	1	1	48.55	45.47		
23:00	142.96	117.01	25.95	0.00		1	1				0.00					1	1	1	1	48.53	42.89		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Thursday, June 25, 2026													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Η Ρ Ο Δ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θραύτο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
Thursday, June 25, 2026	00:00	131.08	105.69	25.38	0.00		1	1				1						1	1	1	1	1	46.29	39.32
	01:00	123.04	98.34	24.71	0.00		1	1				1						1	1	1		1	43.98	36.91
	02:00	118.16	90.64	27.51	0.00		1	1				1						1		1	1	1	47.95	35.45
	03:00	114.65	87.94	26.71	0.00		1	1				1						1		1	1	1	47.10	34.39
	04:00	113.22	86.14	27.08	0.00		1	1				1						1		1	1	1	45.03	33.97
	05:00	116.04	87.78	28.26	0.00		1	1	1			1						1		1	1	1	48.05	34.81
	06:00	122.60	92.48	29.20	0.91		1	1				1						1		1	1	1	47.96	36.51
	07:00	141.63	109.67	27.70	4.26	1	1	1				1						1		1	1	1	48.55	41.21
	08:00	159.35	123.78	26.12	9.45	1	1	1				1						1		1	1	1	48.55	44.97
	09:00	172.67	135.41	22.82	14.44	1	1	1				1						1	1	1	1	1	48.55	47.47
	10:00	179.28	136.13	24.95	18.20	1	1	1	1			1						1	1	1	1	1	48.55	48.32
	11:00	179.55	135.24	23.65	20.66	1	1	1				1						1	1	1	1	1	48.55	47.67
	12:00	182.93	138.85	22.12	21.96	1	1	1				1						1	1	1	1	1	48.55	48.29
	13:00	188.19	143.10	22.89	22.20	1	1	1				1						1	1	1	1	1	48.55	49.80
	14:00	187.78	140.54	25.85	21.39	1	1	1				1						1	1	1	1	1	48.55	49.92
	15:00	181.67	136.25	26.00	19.42	1	1	1				1						1	1	1	1	1	48.55	48.68
	16:00	180.26	135.98	28.19	16.09	1	1	1				1						1	1	1	1	1	48.55	49.25
	17:00	182.23	141.45	29.16	11.63	1	1	1				1						1	1	1	1	1	48.55	51.18
	18:00	183.40	149.94	27.11	6.35	1	1	1				1		1				1	1	1	1	1	48.55	53.11
	19:00	179.85	149.73	28.30	1.82	1	1	1				1		1				1	1	1	1	1	48.55	53.41
	20:00	175.93	147.90	27.95	0.08	1	1	1				1		1				1	1	1	1	1	48.55	52.76
	21:00	168.51	142.51	26.00	0.00	1	1	1				1		1				1	1	1	1	1	48.55	50.55
	22:00	155.06	129.98	25.08	0.00	1	1	1				1						1	1	1	1	1	48.55	46.52
	23:00	142.34	120.39	21.95	0.00		1	1				1						1	1	1	1	1	48.51	42.70

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Sunday, June 28, 2026															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
H α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)		Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6		DIESEL 7			
Sunday, June 28, 2026	00:00	143.06	138.23	4.83	0.00	1	1	1				1			1			1	1		1	1	1	1	47.62	42.92		
	01:00	133.98	129.06	4.93	0.00	1		1				1			1			1	1		1	1	1	1	45.04	40.20		
	02:00	127.45	122.70	4.75	0.00	1		1				1			1			1	1		1	1	1	1	44.55	38.24		
	03:00	122.71	116.16	6.55	0.00	1		1				1			1			1	1		1	1		1	42.88	36.81		
	04:00	120.33	111.52	8.82	0.00	1		1				1			1			1	1		1	1		1	42.02	36.10		
	05:00	120.91	114.38	6.53	0.00	1		1				1			1			1	1		1	1		1	42.17	36.27		
	06:00	124.92	118.90	5.10	0.93	1		1				1			1			1	1		1	1	1	1	43.56	37.20		
	07:00	139.94	131.90	3.91	4.14	1		1				1			1			1	1		1	1	1	1	48.02	40.74		
	08:00	149.89	138.29	2.57	9.03	1		1				1			1			2	1	1		1	1	1	1	48.55	42.26	
	09:00	162.20	146.49	2.02	13.69	1		1				1			1			5	1	1	1	1	1	1	1	48.55	44.55	
	10:00	169.94	150.70	2.01	17.22	1		1				1			1			5	1	1	1	1	1	1	1	48.55	45.81	
	11:00	172.88	150.93	2.40	19.55	1		1				1			1			5	1	1	1	1	1	1	1	48.55	46.00	
	12:00	180.47	156.68	3.00	20.79	1	1	1				1	1		1				1	1	1	1	1	1	1	48.55	47.90	
	13:00	185.40	160.90	3.50	21.00	1	1	1				1	1		1				1	1		1	1	1	1	48.55	49.32	
	14:00	184.65	161.92	2.50	20.23	1	1	1				1	1		1				1	1		1	1	1	1	48.55	49.32	
	15:00	180.23	159.66	2.20	18.38	1	1	1				1	1		1				1	1		1	1	1	1	48.55	48.56	
	16:00	178.87	161.04	2.40	15.42	1	1	1				1	1		1				1	1		1	1	1	1	48.55	49.03	
	17:00	177.61	163.94	2.44	11.23	1	1	1				1	1		1				1	1		1	1	1	1	48.55	49.91	
	18:00	178.99	168.25	4.65	6.10	1	1	1				1	1		1			4	1	1		1	1	1	1	48.55	51.87	
	19:00	177.45	169.25	6.40	1.80	1	1	1				1	1		1			5	1	1		1	1	1	1	48.55	52.69	
	20:00	176.02	167.20	8.74	0.08	1	1	1				1	1		1			5	1	1		1	1	1	1	48.55	52.78	
	21:00	171.80	161.34	10.46	0.00	1	1	1				1	1		1			2	1	1		1	1	1	1	48.55	51.54	
	22:00	168.52	154.90	13.62	0.00	1	1	1				1	1		1				1	1		1	1	1	1	48.55	50.56	
	23:00	153.84	140.46	13.38	0.00	1	1	1				1			1				1	1		1	1	1	1	48.55	46.15	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Monday, June 29, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
H α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θραύο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Εντολή περπορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)		Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6		DIESEL 7				
Monday, June 29, 2026	00:00	135.94	123.54	12.40	0.00		1	1				1				1		1	1		1	1	1	1	47.28	40.78			
	01:00	130.65	118.49	12.15	0.00		1	1				1				1		1	1		1	1	1		46.27	39.19			
	02:00	127.95	116.56	11.39	0.00		1	1				1				1		1	1		1	1	1		43.98	38.39			
	03:00	123.87	113.22	10.65	0.00		1	1				1				1		1	1		1	1	1		42.46	37.16			
	04:00	121.43	111.25	10.19	0.00		1	1				1				1		1	1		1	1	1		41.63	36.43			
	05:00	122.69	112.98	9.71	0.00		1	1				1				1		1	1		1	1	1		42.28	36.81			
	06:00	128.53	119.54	8.12	0.86		1	1				1				1		1	1	1	1	1	1		43.60	38.30			
	07:00	148.25	136.94	7.39	3.93	1	1	1				1				1		1	1	1	1	1	1		46.14	43.30			
	08:00	166.79	150.48	7.48	8.83	1	1	1				1				1		1	1	1	1	1	1		48.55	47.39			
	09:00	176.08	154.97	7.58	13.53	1	1	1				1	1			1		1	1	1	1	1	1		48.55	48.77			
	10:00	183.95	158.25	8.50	17.20	1	1	1				1	1			1		1	1	1	1	1	1		48.55	50.03			
	11:00	185.88	158.51	7.81	19.57	1	1	1				1	1			1		1	1	1	1	1	1		48.55	49.89			
	12:00	190.81	162.32	7.74	20.75	1	1	1				1	1			1		1	1	1	1	1	1		48.55	51.02			
	13:00	195.64	165.71	9.02	20.91	1	1	1				1	1			1		1	1	1	1	1	1		48.55	52.42			
	14:00	195.88	165.20	10.53	20.15	1	1	1				1	1			1		1	1	1	1	1	1		48.55	52.72			
	15:00	190.34	159.72	12.33	18.29	1			1			1	1			1		1	1	1	1	1	1	1	48.55	51.62			
	16:00	191.57	159.83	16.40	15.35	1	1	1				1	1			1		1	1	1	1	1	1	1	48.55	52.87			
	17:00	193.82	164.22	18.43	11.17	1	1	1				1	1			1		1	1		1	1	1	1	48.55	54.80			
	18:00	191.46	165.45	19.95	6.06	1	1	1				1	1			1		1	1	1	1	1	1	1	48.55	55.62			
	19:00	186.40	165.27	19.33	1.80	1	1	1				1	1			1		1	1	1	1	1	1	1	48.55	55.38			
	20:00	180.96	160.90	19.98	0.08	1	1	1				1	1			1		1	1	1	1	1	1	1	48.55	54.26			
	21:00	173.30	154.89	18.41	0.00	1	1	1				1	1			1		1	1	1	1	1	1	1	48.55	51.99			
	22:00	163.31	139.94	23.36	0.00	1	1	1				1	1			1		1	1		1	1	1	1	48.55	48.99			
	23:00	148.78	126.75	22.03	0.00		1	1	1			1				1		1	1		1	1	1	1	48.55	44.63			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Tuesday, June 30, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)		Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6		DIESEL 7			
Tuesday, June 30, 2026	00:00	137.01	116.88	20.13	0.00		1	1				1			1			1	1			1	1	1	48.48	41.10		
	01:00	134.18	111.10	23.08	0.00		1	1				1			1			1	1			1	1	1	47.13	40.25		
	02:00	127.14	104.07	23.07	0.00		1	1				1			1			1	1			1		1	44.26	38.14		
	03:00	124.85	101.30	23.56	0.00		1	1				1			1			1	1			1		1	44.93	37.46		
	04:00	122.11	97.14	24.97	0.00		1	1				1			1			1	1			1		1	45.02	36.63		
	05:00	123.50	97.86	25.64	0.00		1	1				1			1			1	1			1		1	45.42	37.05		
	06:00	130.77	104.36	25.51	0.90		1	1				1			1			1	1			1	1	1	45.43	38.96		
	07:00	149.62	122.79	22.71	4.11		1	1				1			1			1	1	1		1	1	1	48.52	43.65		
	08:00	165.34	136.04	20.11	9.20		1	1				1	1		1			1	1	1		1	1	1	48.55	46.84		
	09:00	174.58	141.32	19.26	13.99		1	1				1	1		1			1	1	1		1	1	1	48.55	48.18		
	10:00	181.74	146.98	17.12	17.64		1	1				1	1		1		5	1	1	1		1	1	1	48.55	49.23		
	11:00	180.38	140.60	19.55	20.23		1	1				1	1		1		3	1	1	1		1	1	1	48.55	48.05		
	12:00	183.62	143.05	19.51	21.06		1					1	1		1		3	1	1	1	1	1	1	1	48.55	48.77		
	13:00	190.34	149.75	18.89	21.70		1					1	1		1		5	1	1	1	1	1	1	1	48.55	50.59		
	14:00	189.89	149.87	19.10	20.92		1					1	1		1		5	1	1	1	1	1	1	1	48.55	50.69		
	15:00	184.81	148.26	17.59	18.95		1					1	1		1		5	1	1	1	1	1	1	1	48.55	49.76		
	16:00	183.81	150.90	17.07	15.84		1					1	1		1		7	1	1	1	1	1	1	1	48.55	50.39		
	17:00	185.15	158.07	15.55	11.54		1					1	1		1		11	1	1	1	1	1	1	1	48.55	52.08		
	18:00	185.24	164.16	14.79	6.29		1			1		1	1		1		13	1	1	1	1	1	1	1	48.55	53.69		
	19:00	181.19	165.64	13.70	1.85		1			1		1	1		1		12	1	1	1	1	1	1	1	48.55	53.80		
	20:00	176.59	158.64	17.87	0.08		1			1		1	1		1		8	1	1	1	1	1	1	1	48.55	52.95		
	21:00	170.37	150.78	19.60	0.00		1			1		1	1		1		3	1	1	1	1	1	1	1	48.55	51.11		
	22:00	160.51	139.84	20.67	0.00		1			1		1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48.55	48.15		
	23:00	147.18	129.62	17.56	0.00		1			1		1			1			1	1	1	1	1	1	1	48.55	44.15		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης