

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Sunday, March 1, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Η Ε Σ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θρίαττο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
Sunday, March 1, 2026	00:00	61.43	60.56	0.87	0.00					1	1					1	1		1			1	21.24	18.43
	01:00	55.50	54.68	0.82	0.00					1	1					1	1					1	19.25	16.65
	02:00	52.89	52.13	0.77	0.00					1	1					1	1					1	18.54	15.87
	03:00	51.24	50.79	0.45	0.00					1	1					1						1	17.98	15.37
	04:00	50.10	49.53	0.57	0.00					1	1					1						1	17.58	15.03
	05:00	49.99	49.18	0.81	0.00					1	1					1						1	17.51	15.00
	06:00	51.83	50.99	0.81	0.04					1	1					1			1			1	18.15	15.54
	07:00	55.84	53.22	0.86	1.76					1	1					1			1			1	19.21	16.23
	08:00	60.06	52.43	0.75	6.88					1	1					1			1			1	20.71	15.95
	09:00	62.26	51.26	0.80	10.20					1	1					1			1			1	20.13	15.62
	10:00	63.43	48.90	0.42	14.11					1	1					1			1			1	17.43	14.80
	11:00	62.07	46.51	0.28	15.28					1	1					1			1			1	15.03	14.04
	12:00	65.86	51.83	0.37	13.66					1	1					1			1			1	19.83	15.66
	13:00	66.48	55.37	0.06	11.06					1	1					1			1			1	22.83	16.63
	14:00	64.52	51.28	0.30	12.95					1	1					1			1			1	18.66	15.47
	15:00	62.25	51.09	0.94	10.22					1	1					1			1			1	7.42	7.63
	16:00	62.00	53.46	1.40	7.15					1	1					1			1			1	8.62	10.45
	17:00	66.13	62.18	2.34	1.60					1	1					1			1			1	18.29	19.36
	18:00	78.60	74.43	4.16	0.00					1	1			1		1			1			1	27.40	23.58
	19:00	84.65	80.10	4.55	0.00					1	1			1		1			1			1	29.51	25.39
	20:00	85.40	80.60	4.80	0.00					1	1			1		1			1			1	29.82	25.62
	21:00	82.08	77.52	4.57	0.00					1	1			1		1			1			1	27.66	24.63
	22:00	74.42	70.82	3.60	0.00					1	1			1		1	1		1			1	18.33	17.62
	23:00	65.11	60.03	5.08	0.00					1	1					1	1		1			1	22.46	19.53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Monday, March 2, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7		
00:00	56.77	52.56	4.21	0.00								1	1					1				1	19.90	17.03		
01:00	51.79	48.93	2.86	0.00								1	1					1				1	18.15	15.54		
02:00	49.97	47.48	2.49	0.00								1	1					1				1	17.47	14.99		
03:00	48.23	45.99	2.24	0.00								1	1					1				1	16.85	14.47		
04:00	48.16	46.42	1.73	0.00								1	1					1				1	16.83	14.45		
05:00	50.43	49.03	1.40	0.00								1	1					1				1	17.61	15.13		
06:00	56.92	55.24	1.60	0.09								1	1					1	1			1	19.86	17.05		
07:00	65.48	60.39	1.69	3.39								1	1					1	1			1	22.87	18.62		
08:00	67.48	55.91	1.06	10.51								1	1			1		1	1			1	19.59	17.09		
09:00	69.93	52.69	0.68	16.57								1	1			1		1	1			1	15.97	16.01		
10:00	69.52	48.58	0.74	20.20								1	1			1			1			1	16.84	14.80		
11:00	69.64	46.39	1.32	21.93								1	1			1			1			1	17.45	14.31		
12:00	70.01	44.58	3.12	22.32								1	1			1			1			1	17.29	14.31		
13:00	69.52	41.60	6.95	20.97								1	1			1			1			1	18.01	14.56		
14:00	67.70	41.52	7.83	18.35								1	1			1			1			1	18.90	14.80		
15:00	66.19	40.02	11.55	14.62								1	1					1				1	23.92	15.47		
16:00	65.50	45.15	11.61	8.74								1	1				1		1			1	25.32	17.03		
17:00	69.25	55.81	11.74	1.70								1	1			1			1			1	29.22	20.27		
18:00	79.82	72.12	7.70	0.00								1	1			1		1	1				33.01	23.94		
19:00	86.25	79.97	6.28	0.00								1	1			1		1	1			1	30.07	25.87		
20:00	87.36	82.88	4.48	0.00								1	1			1		1	1			1	30.50	26.21		
21:00	83.89	81.03	2.86	0.00								1	1			1		1	1			1	29.41	25.17		
22:00	76.08	73.01	3.07	0.00				1				1	1			1		1	1			1	20.15	19.28		
23:00	66.54	63.30	3.23	0.00				1				1	1			1		1	1			1	13.62	15.33		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Tuesday, March 3, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημείο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Tuesday, March 3, 2026	00:00	57.73	54.39	3.34	0.00		1			1	1				1	1		1				11.73	13.33
	01:00	52.25	49.57	2.67	0.00		1			1	1				1			1				12.49	14.65
	02:00	50.11	46.42	3.68	0.00		1			1	1				1			1				11.81	12.51
	03:00	48.68	46.14	2.54	0.00		1			1					1			1				14.96	14.61
	04:00	48.55	47.20	1.35	0.00		1			1					1			1				14.91	14.57
	05:00	50.22	48.88	1.33	0.00		1			1					1			1				16.55	15.07
	06:00	56.42	54.78	1.53	0.10		1			1					1	1		1				16.60	16.89
	07:00	64.64	60.03	0.95	3.67		1			1					1	1		1				19.98	18.29
	08:00	66.48	55.93	0.55	10.00		1			1					1	1		1				15.04	16.94
	09:00	68.01	52.24	0.34	15.43		1			1				1	1	1						11.66	14.38
	10:00	68.23	49.09	0.64	18.50		1			1	0.64			1	1	1						8.69	11.53
	11:00	67.96	46.54	1.50	19.92		1			1				1	1	1						7.12	9.84
	12:00	69.82	48.57	2.49	18.76		1			1				1	1	1						9.71	12.86
	13:00	69.03	50.88	3.82	14.33		1			1				1	1	1						14.34	16.41
	14:00	68.84	50.41	2.24	16.19		1			1					1	1						16.92	15.79
	15:00	66.38	52.19	2.89	11.30		1			1					1	1						19.33	16.52
	16:00	66.94	54.34	6.14	6.45		1			1					1	1					1	21.29	18.15
	17:00	70.60	61.47	7.72	1.41		1			1					1	1					1	24.69	20.76
	18:00	81.59	71.79	9.80	0.00		1			1				1	1	1					1	28.42	24.48
	19:00	86.85	77.99	8.86	0.00		1			1				1	1	1					1	30.31	26.05
	20:00	87.07	79.82	7.25	0.00		1	1		1				1	1	1					1	28.63	26.12
	21:00	81.91	72.95	8.96	0.00		1	1		1				1	1	1					1	21.22	22.91
	22:00	74.37	65.66	8.71	0.00		1	1		1				1	1	1					1	16.46	15.37
	23:00	64.83	55.64	9.19	0.00			1		1					1	1					1	22.32	19.45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Wednesday, March 4, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΕΡΕΥΝΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
Wednesday, March 4, 2026	00:00	56.81	45.78	11.03	0.00			1		1						1						18.74	17.04	
	01:00	51.62	39.25	12.37	0.00			1		1						1						1	17.63	15.49
	02:00	49.11	38.54	10.57	0.00			1		1						1						1	15.28	14.73
	03:00	47.40	37.90	9.50	0.00			1		1						1						1	13.59	14.22
	04:00	47.27	37.51	9.76	0.00			1		1						1						1	13.51	14.18
	05:00	48.82	38.08	10.74	0.00			1		1						1						1	14.96	14.65
	06:00	54.87	42.09	12.69	0.09			1		1						1						1	19.09	16.43
	07:00	63.60	47.01	13.55	3.05			1		1						1						1	22.14	18.17
	08:00	66.12	42.63	13.57	9.92			1		1						1						1	21.93	16.86
	09:00	68.16	41.37	10.65	16.13			1		1						1						1	18.29	15.61
	10:00	67.54	38.29	8.98	20.27			1		1						1						1	13.53	14.18
	11:00	66.36	37.23	7.07	22.06			1		1						1						1	10.52	11.70
	12:00	67.51	37.43	8.62	21.47			1		1						1						1	12.15	13.45
	13:00	66.84	39.24	7.92	19.68			1		1						1						1	11.11	14.15
	14:00	65.41	45.61	4.37	15.42			1		1				1		1						1	6.49	11.78
	15:00	62.79	47.87	4.17	10.75			1		1			1	1		1						1	6.24	8.84
	16:00	63.64	51.65	4.27	7.73			1		1			1	1		1						1	6.45	12.71
	17:00	65.89	57.51	6.39	2.00			1		1			1	1		1						1	9.80	19.17
	18:00	75.45	68.42	7.04	0.00			1		1				1		1	1					1	10.77	22.64
	19:00	81.67	73.48	8.19	0.00			1	1	1				1		1	1					1	20.30	22.67
	20:00	81.90	77.13	4.77	0.00			1	1	1				1		1	1					1	21.62	22.90
	21:00	78.02	76.13	1.89	0.00				1		1				1		1	1				1	23.19	23.41
	22:00	70.94	70.02	0.92	0.00			1		1				1		1	1					1	24.74	21.28
	23:00	61.96	61.40	0.56	0.00			1		1						1	1					1	20.80	18.59

1. Δοκιμαστική λειτουργία D4
2. Δοκιμαστική λειτουργία AEP4

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Thursday, March 5, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Thursday, March 5, 2026	00:00	54.03	53.25	0.78	0.00			1		1						1	1					1	13.98	14.63
	01:00	49.37	48.45	0.93	0.00			1		1						1						1	15.87	14.81
	02:00	47.81	47.03	0.78	0.00			1		1						1						1	14.32	14.34
	03:00	46.23	45.93	0.31	0.00			1		1						1	1					1	12.76	13.63
	04:00	46.28	46.27	0.02	0.00			1		1						1						1	12.75	13.68
	05:00	48.22	48.22	0.01	0.00			1		1						1						1	14.41	14.47
	06:00	53.89	53.67	0.09	0.13			1		1						1	1					1	12.76	14.36
	07:00	61.83	57.96	0.39	3.48			1		1						1	1					1	17.12	17.51
	08:00	64.93	54.30	0.54	10.09			1	1		1					1	1					1	9.57	1.44
	09:00	66.65	50.22	0.85	15.58			1		1						1	1					1	9.44	11.67
	10:00	66.23	47.13	0.90	18.21			1		1						1	1	1					6.64	8.63
	11:00	64.31	43.89	1.29	19.13			1		1						1	1	1					7.69	5.79
	12:00	65.02	44.06	1.64	19.31			1		1						1		1					11.97	13.10
	13:00	65.20	45.02	1.59	18.59			1		1						1		1					12.84	13.98
	14:00	63.79	47.00	1.06	15.73			1		1						1		1					14.37	14.42
	15:00	61.67	49.02	1.18	11.48			1		1						1		1					16.45	15.06
	16:00	62.30	54.62	1.85	5.83			1		1						1		1					18.14	16.94
	17:00	65.47	60.88	3.23	1.36			1		1			1	1		1		1					21.08	19.23
	18:00	72.11	68.25	3.86	0.00			1		1			1	1		1		1					24.40	21.63
	19:00	78.32	75.48	2.84	0.00			1		1				1		1		1				1	27.26	23.50
	20:00	78.80	74.81	3.98	0.00			1		1				1		1		1				1	27.48	23.64
	21:00	75.83	70.45	5.37	0.00			1		1				1		1		1				1	26.49	22.75
	22:00	69.44	65.65	3.78	0.00			1		1				1		1		1				1	23.83	20.83
	23:00	60.92	57.90	3.02	0.00			1		1						1		1				1	19.76	18.28

1. Ένταξη D4 ΑΗΣ μετά από αίτημα σταθμού, για στρόψιμο της μονάδας
2. Δοκιμαστική λειτουργία AEP4

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Friday, March 6, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ.αίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ									ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Friday, March 6, 2026	00:00	53.22	50.84	2.38	0.00		1			1					1		1				1	12.54	13.82
	01:00	48.46	45.80	2.67	0.00		1			1					1		1				1	14.65	14.54
	02:00	47.07	42.40	4.67	0.00		1			1					1		1					13.30	14.12
	03:00	46.02	40.85	5.17	0.00		1			1					1		1					12.17	13.42
	04:00	46.01	42.84	3.17	0.00		1			1					1		1					12.01	13.41
	05:00	47.46	44.02	3.44	0.00		1			1					1		1					13.34	14.24
	06:00	52.51	46.47	5.92	0.12		1			1					1		1			1		14.86	12.98
	07:00	59.87	49.37	7.30	3.20		1			1					1		1			1		15.32	17.00
	08:00	61.75	47.63	4.33	9.80		1			1					1		1			1		11.03	12.56
	09:00	63.57	39.93	7.32	16.33		1			1					1		1					12.47	14.17
	10:00	64.09	38.22	6.20	19.66		1			1					1		1					10.47	11.83
	11:00	63.98	36.66	5.77	21.54		1			1					1		1					7.81	9.83
	12:00	64.85	38.26	5.57	21.02		1			1					1		1					7.09	11.23
	13:00	65.24	37.80	6.98	20.47		1			1					1		1					9.46	12.18
	14:00	63.51	38.84	7.54	17.14		1			1					1		1					9.48	13.77
	15:00	61.16	40.57	7.68	12.91		1			1					1		1					9.85	14.48
	16:00	60.89	43.78	10.99	6.12		1			1					1		1					15.83	16.43
	17:00	64.46	48.68	14.39	1.40		1			1		1			1		1					22.18	18.92
	18:00	72.58	63.13	9.44	0.00		1			1			1	1	1		1					12.56	21.77
	19:00	76.08	71.38	4.69	0.00		1			1			1	1	1		1					5.66	22.82
	20:00	76.60	63.42	13.18	0.00		1			1			1	1	1		1			1		22.84	22.98
	21:00	74.54	60.26	14.28	0.00		1			1				1		1		1			1	25.97	22.36
	22:00	68.11	53.47	14.64	0.00		1			1					1		1			1		23.71	20.43
	23:00	60.62	46.82	13.80	0.00		1			1					1		1			1		19.89	18.19

Περιορισμός διεισδυσης Α/Π λόγω στρωσίματος D4 ΑΗΣ και δοκιμαστικής λειτουργίας ΑΕΡ4 (17:57 – 20:02)

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Saturday, March 7, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (ΜW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ									ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
Saturday, March 7, 2026	00:00	53.46	40.77	12.69	0.00		1			1					1		1					18.55	16.04	
	01:00	48.99	40.13	8.86	0.00		1			1					1		1					15.09	14.70	
	02:00	47.34	41.68	5.66	0.00		1			1					1		1					13.45	14.20	
	03:00	45.22	40.54	4.68	0.00		1			1					1		1					10.88	12.62	
	04:00	44.73	40.69	4.04	0.00		1			1					1		1					10.61	12.13	
	05:00	45.83	40.56	5.27	0.00		1			1					1		1					11.79	13.23	
	06:00	47.61	43.59	3.84	0.18		1			1					1		1					12.84	14.23	
	07:00	51.49	42.51	4.89	4.09		1			1					1		1					12.94	14.22	
	08:00	56.27	40.43	4.28	11.56		1			1					1		1					10.98	12.11	
	09:00	58.20	33.90	6.63	17.67					1				1		1		1					12.36	12.16
	10:00	56.67	27.89	7.38	21.40					1				1		1		1					9.57	10.58
	11:00	55.78	27.44	5.08	23.26					1				1		1		1					6.60	8.32
	12:00	57.75	27.43	6.32	24.00					1				1		1		1					8.13	9.55
	13:00	58.65	27.55	7.89	23.20					1				1		1		1					9.88	10.63
	14:00	56.21	27.56	7.81	20.83					1				1		1		1					9.92	10.61
	15:00	54.23	29.01	8.69	16.53					1				1		1		1					12.18	11.31
	16:00	53.78	33.61	10.15	10.02					1				1		1		1					17.56	13.13
	17:00	56.35	45.97	8.12	2.26					1				1		1		1		1			19.86	16.23
	18:00	65.84	59.22	6.61	0.01					1				1		1		1		1			23.01	19.75
	19:00	70.55	66.87	3.68	0.00					1				1		1		1		1			24.74	21.17
	20:00	70.33	69.26	1.07	0.00					1				1		1		1		1			24.68	21.10
	21:00	67.26	67.09	0.18	0.00					1	1			1		1	1	1		1			22.95	20.18
	22:00	63.13	63.10	0.03	0.00					1	1				1	1	1	1		1			22.17	18.94
	23:00	57.97	57.94	0.03	0.00					1	1				1	1	1	1		1			19.01	17.39

Περιορισμός διεισδυσης Α/Π λόγω μετρήσεων D1 ΘΗΣ (10:38 – 11:26)

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Sunday, March 8, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
Sunday, March 8, 2026	00:00	52.72	52.72	0.00	0.00					1	1					1	1	1				1	13.82	15.52	
	01:00	48.33	48.15	0.18	0.00					1	1						1	1	1				1	15.56	14.50
	02:00	46.32	46.06	0.25	0.00					1	1						1	1	1				1	14.63	13.89
	03:00	45.33	45.20	0.13	0.00					1	1						1	1	1				1	13.62	13.60
	04:00	44.85	44.81	0.04	0.00					1	1						1	1					1	13.07	13.45
	05:00	45.37	45.34	0.03	0.00					1	1						1	1	1				1	13.61	13.61
	06:00	46.73	46.43	0.06	0.23					1	1						1	1	1				1	14.69	13.95
	07:00	48.97	44.07	0.34	4.56					1	1						1	1					1	12.67	13.32
	08:00	51.59	39.46	0.27	11.86					1	1						1	1	1				1	10.82	9.33
	09:00	53.87	36.15	0.41	17.31					1	1							1					1	11.95	10.97
	10:00	55.55	33.86	0.93	20.76					1	1							1					1	10.20	10.44
	11:00	55.28	29.34	3.56	22.38					1	1							1					1	8.18	9.29
	12:00	56.77	28.66	4.95	23.17					1	1							1					1	8.79	10.01
	13:00	56.42	27.94	5.85	22.63					1	1							1					1	8.96	10.14
	14:00	54.67	27.43	6.91	20.33					1	1							1					1	9.54	10.30
	15:00	52.20	28.32	7.62	16.26					1	1							1					1	11.12	10.78
	16:00	53.30	31.77	11.63	9.90					1	1							1					1	17.58	13.02
	17:00	56.37	41.31	12.80	2.25					1	1							1					1	19.89	16.23
	18:00	66.93	51.80	15.11	0.01					1	1					1		1				1	23.32	20.07	
	19:00	73.68	58.41	15.27	0.00					1	1					1		1				1	25.78	22.10	
	20:00	73.26	59.00	14.26	0.00					1	1					1	1	1				1	25.59	21.98	
	21:00	70.74	57.78	12.96	0.00					1	1					1	1	1				1	24.79	21.22	
	22:00	64.42	54.10	10.32	0.00					1	1					1		1				1	22.62	19.33	
	23:00	57.62	49.81	7.81	0.00					1	1					1		1				1	20.29	17.29	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Monday, March 9, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΕΡΕΒΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ									ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
Monday, March 9, 2026	00:00	50.67	45.00	5.68	0.00					1	1					1		1				1	17.84	15.20
	01:00	46.52	42.21	4.31	0.00					1	1					1		1					16.34	13.95
	02:00	45.43	41.72	3.71	0.00					1	1					1		1					15.97	13.63
	03:00	44.25	40.44	3.80	0.00					1	1	1				1		1					15.52	13.27
	04:00	44.19	40.17	4.02	0.00					1	1					1		1					15.41	13.26
	05:00	45.85	41.66	4.19	0.00					1	1					1		1					15.96	13.75
	06:00	51.10	48.01	2.85	0.24					1	1					1		1			1		17.76	15.26
	07:00	58.78	51.85	2.49	4.44					1	1	1				1		1			1		20.53	16.30
	08:00	60.92	48.19	0.95	11.78					1	1	1				1		1			1		17.30	14.74
	09:00	62.68	45.41	0.30	16.98					1	1	1				1		1			1		12.34	13.71
	10:00	63.25	44.24	0.40	18.61					1	1	1				1		1			1		14.41	13.39
	11:00	63.51	46.25	0.41	16.85					1	1	1				1		1					21.59	14.00
	12:00	64.00	46.47	1.07	16.46					1	1	1				1		1					21.85	14.26
	13:00	64.49	45.76	1.82	16.92					1	1	1				1		1					22.05	14.27
	14:00	63.20	47.41	1.97	13.81					1	1	1				1		1					21.91	14.82
	15:00	59.37	45.32	1.76	12.29					1	1	1				1		1					20.74	14.13
	16:00	58.66	49.16	1.06	8.44					1	1	1	1			1		1					20.30	15.07
	17:00	61.08	58.34	0.66	2.08					1	1	1	1			1		1					21.58	17.70
	18:00	70.43	69.96	0.46	0.01					1	1	1	1	1		1		1					24.70	21.13
	19:00	75.69	75.38	0.31	0.00					1	1	1	1	1		1	1	1					26.64	22.71
	20:00	76.79	76.74	0.06	0.00					1	1	1		1		1	1	1					25.80	23.04
	21:00	74.17	74.17	0.00	0.00					1	1	1			1	1	1	1					23.67	22.25
	22:00	67.77	67.75	0.02	0.00					1	1	1				1	1	1					22.10	20.33
	23:00	59.37	59.33	0.03	0.00					1	1	1				1	1	1					18.98	17.81

1. Δοκιμαστική λειτουργία AEP4
2. Ένταξη D4 ΑΗΣ μετά από αίτημα σταθμού

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας													Tuesday, March 10, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10						
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαιό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7						
00:00	52.31	52.25	0.07	0.00								1	1				1	1	1					18.49	15.69			
01:00	47.88	47.78	0.10	0.00								1	1				1	1	1					16.51	14.36			
02:00	46.10	45.99	0.11	0.00								1	1					1	1					16.29	13.83			
03:00	44.98	44.47	0.52	0.00								1	1					1	1					15.87	13.50			
04:00	45.00	44.37	0.62	0.00								1	1					1	1					15.74	13.50			
05:00	46.57	45.34	1.23	0.00								1	1					1	1					16.27	13.97			
06:00	51.61	49.28	2.07	0.26								1	1				1	1	1					17.10	15.41			
07:00	59.11	53.27	1.49	4.35								1	1				1	1	1					20.67	16.43			
08:00	61.16	48.36	1.32	11.47								1	1				1	1	1					17.41	14.91			
09:00	62.46	43.06	2.66	16.74								1	1				1	1	1			1		13.05	8.52			
10:00	62.86	38.78	3.68	20.40								1	1					1				1		13.66	12.74			
11:00	63.12	36.64	4.07	22.41								1	1					1				1		13.83	12.21			
12:00	63.12	37.07	4.02	22.03								1	1					1				1		14.32	12.33			
13:00	62.31	38.73	3.73	19.84								1	1					1				1		14.78	12.74			
14:00	60.96	40.32	2.78	17.86								1	1					1				1		16.28	12.93			
15:00	58.49	42.38	2.92	13.19								1	1					1				1		18.37	13.59			
16:00	58.63	47.54	2.30	8.80								1	1			1		1				1		20.13	14.95			
17:00	61.45	57.59	1.59	2.26								1	1		1	1		1				1		21.63	17.75			
18:00	70.72	69.99	0.73	0.01								1	1		1	1		1	1			1		24.68	21.21			
19:00	77.16	76.57	0.59	0.00								1	1		1	1		1	1			1		26.86	23.15			
20:00	77.93	77.80	0.13	0.00					1			1	1			1		1	1			1		26.32	23.38			
21:00	73.92	73.92	0.00	0.00					1			1	1				1	1				1		23.42	22.18			
22:00	67.49	67.49	0.00	0.00					1			1	1					1	1			1		21.76	20.25			
23:00	59.71	59.71	0.00	0.00								1	1					1	1			1		19.00	17.91			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Wednesday, March 11, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
H α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΔΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Wednesday, March 11, 2026	00:00	51.97	51.97	0.01	0.00							1	1					1	1				1	18.25	15.59
	01:00	47.32	47.10	0.22	0.00							1	1										1	16.47	14.19
	02:00	45.89	45.18	0.71	0.00							1	1					1	1				1	16.05	13.77
	03:00	45.12	44.16	0.96	0.00							1	1						1				1	15.76	13.53
	04:00	45.07	44.11	0.96	0.00							1	1						1				1	15.74	13.52
	05:00	46.49	45.69	0.81	0.00							1	1						1				1	16.19	13.95
	06:00	51.20	50.12	0.63	0.45							1	1						1				1	17.78	15.22
	07:00	58.73	53.45	0.53	4.75							1	1					1	1				1	20.30	16.19
	08:00	60.85	50.01	0.18	10.66							1	1					1	1				1	18.23	15.06
	09:00	62.18	46.82	0.47	14.88							1	1					1	1				1	15.25	14.19
	10:00	63.16	46.78	0.93	15.44							1	1						1				1	11.54	14.31
	11:00	64.37	49.80	1.31	13.26					1		1	1					1	1				1	15.63	15.33
	12:00	66.41	54.20	0.84	11.38					1		1	1						1				1	21.18	16.51
	13:00	66.35	55.07	0.69	10.59					1		1	1			1			1				1	18.90	16.73
	14:00	65.54	56.61	0.40	8.53					1		1	1			1			1				1	17.54	17.10
	15:00	64.88	56.41	1.58	6.89					1		1	1			1			1				1	18.48	17.40
	16:00	64.71	58.76	0.46	5.49					1		1	1			1			1				1	19.81	17.77
	17:00	67.22	64.72	0.37	2.13					1		1	1			1			1		1		1	22.11	19.53
	18:00	74.34	73.32	0.98	0.04					1		1	1			1			1		1		1	23.88	22.29
	19:00	79.53	77.73	1.80	0.00					1		1	1			1			1		1		1	25.42	23.86
	20:00	81.12	78.85	2.28	0.00					1		1	1			1			1		1		1	25.87	24.34
	21:00	77.38	74.88	2.50	0.00					1		1	1			1			1		1		1	22.60	23.21
	22:00	69.52	67.12	2.40	0.00					1		1	1			1			1		1		1	20.08	20.86
	23:00	60.80	59.51	1.29	0.00					1		1	1			1			1		1		1	18.91	18.24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Thursday, March 12, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Thursday, March 12, 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαιό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
	00:00	53.17	51.03	2.13	0.00					1		1							1	1	1			14.56	13.77	
	01:00	48.33	45.14	3.19	0.00					1		1							1	1				14.73	14.50	
	02:00	46.74	43.50	3.24	0.00					1		1							1	1				13.02	14.02	
	03:00	45.58	43.90	1.68	0.00					1		1							1	1				11.85	12.98	
	04:00	45.55	44.07	1.48	0.00					1		1							1	1				11.84	12.94	
	05:00	47.12	45.02	2.10	0.00					1		1							1	1				13.38	14.14	
	06:00	52.28	49.15	2.77	0.37					1		1							1	1	1			14.18	12.52	
	07:00	60.04	52.18	3.31	4.55					1		1							1	1	1			14.52	16.09	
	08:00	62.37	48.48	3.00	10.88					1		1							1	1	1			12.15	12.09	
	09:00	63.39	45.88	1.70	15.82					1		1					1				1			12.84	14.27	
	10:00	63.71	42.84	0.96	19.91					1		1					1			1				10.25	11.21	
	11:00	63.78	40.63	1.08	22.07					1		1					1			1				8.12	9.11	
	12:00	65.10	41.01	1.63	22.46					1		1					1			1				8.86	10.04	
	13:00	65.00	39.71	3.39	21.90					1		1					1			1				9.09	10.50	
	14:00	62.52	37.22	5.61	19.70					1		1					1			1				8.88	10.22	
	15:00	59.21	37.07	6.78	15.36					1		1					1		1					9.04	11.25	
	16:00	59.05	38.68	10.74	9.63					1		1					1		1					15.35	14.83	
	17:00	61.14	45.68	13.07	2.39					1		1					1		1					21.29	17.63	
	18:00	70.46	54.25	16.19	0.02					1		1					1	1	1					24.47	21.13	
	19:00	76.19	61.30	14.89	0.00					1		1					1	1	1					26.47	22.86	
	20:00	76.66	65.38	11.28	0.00					1		1			1		1	1	1					26.69	23.00	
	21:00	72.98	60.26	12.72	0.00					1		1				1	1	1						25.40	21.89	
22:00	66.23	57.24	8.99	0.00					1		1					1	1	1					23.13	19.87		
23:00	58.57	50.58	7.99	0.00					1		1					1	1	1					19.36	17.57		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Friday, March 13, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Friday, March 13, 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
	00:00	51.49	44.53	6.96	0.00					1		1					1		1				17.42	15.45	
	01:00	47.33	40.80	6.54	0.00					1		1					1		1				13.51	14.20	
	02:00	45.78	39.44	6.34	0.00					1		1					1		1				12.02	13.18	
	03:00	44.56	39.89	4.67	0.00					1		1					1		1				10.91	11.96	
	04:00	44.88	40.75	4.13	0.00					1		1					1		1				11.10	12.28	
	05:00	46.55	43.95	2.61	0.00					1		1					1		1				12.84	13.95	
	06:00	51.10	48.42	2.27	0.41					1		1					1	1	1				12.38	11.29	
	07:00	57.98	52.34	0.95	4.69					1		1					1	1	1				12.35	13.89	
	08:00	60.89	49.93	0.37	10.58					1		1					1	1	1				9.36	10.90	
	09:00	63.70	47.35	0.13	16.22					1		1					1	1	1				8.28	8.08	
	10:00	63.49	42.85	0.21	20.42					1				1			1		1				9.41	10.47	
	11:00	63.25	40.73	0.96	21.56					1				1			1		1				8.04	9.09	
	12:00	63.59	41.61	1.29	20.69					1				1			1		1				9.22	10.30	
	13:00	63.28	44.10	1.59	17.59					1				1			1		1				11.80	13.09	
	14:00	62.71	47.64	1.22	13.85					1				1			1		1				15.34	14.66	
	15:00	59.03	47.21	0.26	11.56					1				1			1		1				13.89	14.24	
	16:00	58.81	51.65	0.11	7.05				1					1			1		1				14.54	15.53	
	17:00	61.79	59.83	0.00	1.96				1					1			1		1	1			20.64	17.95	
	18:00	69.89	69.86	0.02	0.01				1					1	1		1		1	1			20.05	20.96	
	19:00	73.76	73.47	0.29	0.00					1				1	1		1		1	1			25.16	22.13	
	20:00	73.94	73.28	0.66	0.00					1				1	1		1		1	1			25.86	22.18	
	21:00	71.07	69.71	1.35	0.00					1				1	1		1		1	1			24.36	21.32	
22:00	65.48	63.13	2.35	0.00					1				1	1		1		1	1			19.87	19.64		
23:00	58.53	56.21	2.32	0.00					1				1			1		1	1			17.34	17.56		

Λειτουργία D5 ΑΗΣ μετά απο αίτημα του σταθμού

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Saturday, March 14, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
Saturday, March 14, 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ										ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
	00:00	51.70	49.01	2.69	0.00					1				1			1		1				16.50	15.51		
	01:00	47.43	41.29	6.14	0.00					1				1			1		1				13.58	14.23		
	02:00	46.34	40.50	5.84	0.00					1				1			1		1				12.56	13.74		
	03:00	45.15	41.24	3.92	0.00					1				1			1		1				11.34	12.55		
	04:00	44.66	42.11	2.55	0.00					1				1			1		1				10.63	12.06		
	05:00	45.43	42.41	3.02	0.00					1				1			1		1				11.45	12.83		
	06:00	48.56	45.21	3.19	0.16					1				1			1		1				14.64	14.52		
	07:00	54.17	51.61	1.27	1.29					1				1			1		1				18.11	15.86		
	08:00	60.30	52.41	1.58	6.31					1				1	1		1		1				14.92	15.79		
	09:00	63.78	52.11	2.41	9.25									1	1		1		1				20.69	16.36		
	10:00	65.53	50.83	2.40	12.30									1	1		1		1				22.78	15.97		
	11:00	64.89	45.68	4.65	14.56									1	1		1		1				22.48	15.10		
	12:00	67.50	43.79	9.45	14.27									1	1		1		1				23.41	15.97		
	13:00	69.18	38.15	15.47	15.56									1	1		1		1				24.06	16.09		
	14:00	66.34	37.11	14.82	14.42									1	1		1		1				23.02	15.58		
	15:00	63.31	39.24	14.11	9.96									1	1		1		1				21.85	16.01		
	16:00	63.22	41.68	14.80	6.75									1	1		1		1				21.98	16.94		
	17:00	66.92	47.54	17.44	1.95									1	1		1		1				23.46	19.49		
	18:00	75.39	55.07	20.30	0.02									1	1		1		1	1			26.26	22.61		
	19:00	78.80	56.92	21.89	0.00									1	1		1		1	1			27.57	23.64		
	20:00	77.35	56.64	20.71	0.00									1	1		1		1	1			27.07	23.20		
	21:00	72.37	53.57	18.79	0.00									1	1		1		1	1			25.31	21.71		
22:00	66.26	48.18	18.08	0.00						1			1			1		1	1			23.20	19.88			
23:00	59.41	43.60	15.80	0.00						1			1			1		1	1			20.79	17.82			

Λειτουργία D5 ΑΗΣ μετά απο αίτημα σταθμού

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Sunday, March 15, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αρριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΑΝΗΣ										ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7		
00:00	53.89	38.99	14.90	0.00								1		1			1		1				18.82	16.17		
01:00	48.73	35.05	13.68	0.00								1		1			1		1				17.03	14.62		
02:00	47.17	33.20	13.97	0.00								1		1			1		1				16.46	14.15		
03:00	45.87	31.10	14.77	0.00								1		1			1		1				16.03	13.76		
04:00	44.90	30.07	14.83	0.00								1		1			1		1				15.65	13.47		
05:00	45.50	31.04	14.46	0.00								1		1			1		1				15.86	13.65		
06:00	47.59	32.32	15.08	0.19								1		1			1		1				16.53	14.22		
07:00	51.46	33.76	15.60	2.10								1		1	1		1		1				17.88	14.81		
08:00	56.54	32.79	16.84	6.91										1	1		1		1				19.55	14.89		
09:00	59.63	28.98	16.30	14.36										1	1		1		1				19.38	13.58		
10:00	60.46	27.29	13.12	20.04										1	1		1		1				15.14	12.13		
11:00	61.85	26.46	14.97	20.42										1	1		1		1				15.98	12.43		
12:00	63.19	26.32	15.53	21.34										1	1		1		1				16.40	12.56		
13:00	62.36	26.33	15.92	20.11										1	1		1		1				17.00	12.67		
14:00	58.93	26.18	15.92	16.83										1	1		1		1				16.86	12.63		
15:00	56.13	27.56	16.96	11.62										1	1		1		1				18.41	13.35		
16:00	57.44	33.52	17.73	6.19										1	1		1		1				19.94	15.38		
17:00	62.06	41.45	18.87	1.74										1	1		1		1				21.66	18.10		
18:00	71.30	51.25	20.01	0.04										1	1		1		1	1			24.84	21.38		
19:00	77.52	55.84	21.69	0.00										1	1		1		1	1			27.10	23.26		
20:00	77.49	56.34	21.15	0.00										1	1		1		1	1			27.07	23.25		
21:00	73.23	53.80	19.43	0.00										1	1		1		1	1			25.65	21.97		
22:00	66.75	49.56	17.20	0.00								1		1			1		1	1			23.34	20.03		
23:00	59.19	42.21	16.98	0.00								1		1			1		1	1			20.74	17.76		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Monday, March 16, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αρριαιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΔΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ									
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Monday, March 16, 2026	00:00	52.25	36.85	15.40	0.00							1		1			1		1				18.32	15.67
	01:00	47.63	32.35	15.28	0.00							1		1			1		1				16.61	14.29
	02:00	47.32	33.36	13.96	0.00							1		1			1		1				16.50	14.20
	03:00	42.85	33.22	9.63	0.00							1		1			1		1				15.89	12.85
	04:00	42.37	32.60	9.77	0.00							1		1			1		1				15.68	12.71
	05:00	44.71	34.89	9.82	0.00							1		1			1		1				16.48	13.41
	06:00	49.87	39.09	10.20	0.58							1		1			1		1				18.21	14.79
	07:00	60.39	41.06	13.99	5.34							1		1	1		1		1				21.15	16.52
	08:00	64.12	36.03	15.58	12.51							1		1			1		1				22.38	15.48
	09:00	66.83	32.55	16.87	17.40							1		1			1		1				23.22	14.83
	10:00	67.68	31.38	15.60	20.69							1		1			1		1				21.69	14.09
	11:00	67.40	29.59	15.26	22.55							1		1	1		1		1				19.46	13.45
	12:00	69.20	29.46	16.55	23.19							1		1			1		1				20.70	13.80
	13:00	68.52	30.37	17.81	20.34							1		1			1		1				22.73	14.45
	14:00	65.03	30.45	16.37	18.20							1		1			1		1				20.61	14.05
	15:00	63.01	31.58	15.60	15.83							1		1			1		1				21.53	14.15
	16:00	61.79	36.31	15.71	9.77							1		1			1		1				21.74	15.61
	17:00	64.17	46.48	15.08	2.61					1		1		1			1		1				22.48	18.47
	18:00	73.08	55.11	17.95	0.02					1		1		1			1		1				25.40	21.92
	19:00	79.17	61.99	17.19	0.00					1		1		1			1		1				27.56	23.75
	20:00	80.33	63.06	17.27	0.00					1		1		1			1		1				27.98	24.10
	21:00	75.96	60.87	15.09	0.00					1		1		1			1		1				26.51	22.79
	22:00	68.55	56.71	11.84	0.00					1		1		1			1		1				24.01	20.56
	23:00	60.55	52.22	8.33	0.00					1		1		1			1		1				20.80	18.17

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Tuesday, March 17, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ										ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7		
00:00	53.53	45.83	7.70	0.00						1		1		1			1		1				15.23	15.93		
01:00	48.31	40.38	7.93	0.00								1		1			1		1				16.81	14.49		
02:00	46.58	42.78	3.80	0.00								1		1			1		1				16.27	13.97		
03:00	45.67	43.79	1.88	0.00								1		1			1		1				15.96	13.70		
04:00	45.33	44.50	0.82	0.00								1		1			1		1				15.77	13.60		
05:00	47.33	45.51	1.81	0.00								1		1			1		1				16.39	14.20		
06:00	52.25	48.45	3.18	0.62								1		1			1		1				18.12	15.49		
07:00	60.29	50.73	4.43	5.12								1		1	1		1		1		1		19.83	16.55		
08:00	62.80	47.29	5.00	10.51										1	1		1		1			1	19.39	15.69		
09:00	66.03	47.87	8.94	9.22										1	1		1		1			1	22.89	17.04		
10:00	68.54	47.76	10.93	9.85										1	1		1		1			1	23.78	17.61		
11:00	69.77	48.39	10.96	10.42										1	1		1		1			1	24.02	17.80		
12:00	71.21	55.67	6.72	8.83										1	1		1		1			1	24.83	18.72		
13:00	72.28	51.98	13.37	6.93										1	1		1		1			1	25.19	19.60		
14:00	72.16	56.02	11.61	4.53										1	1		1		1			1	25.14	20.29		
15:00	71.48	55.05	13.45	2.98										1	1		1		1			1	25.07	20.55		
16:00	75.78	60.47	13.93	1.37										1	1		1		1			1	26.45	22.32		
17:00	77.66	69.62	7.36	0.68										1	1		1		1			1	27.04	23.09		
18:00	83.63	73.24	10.39	0.00										1	1		1		1			1	29.12	25.09		
19:00	87.46	71.13	16.33	0.00										1	1		1		1			1	30.53	26.24		
20:00	86.45	70.15	16.30	0.00										1	1		1		1			1	30.18	25.94		
21:00	81.04	60.92	20.12	0.00										1	1		1		1			1	28.25	24.31		
22:00	72.33	49.57	22.75	0.00										1			1		1			1	25.24	21.70		
23:00	61.45	42.46	18.99	0.00										1			1		1			1	21.63	18.43		

Λειτουργία D5 ΑΗΣ μετά απο αίτημα σταθμού

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Wednesday, March 18, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΔΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
00:00	54.07	39.63	14.44	0.00								1			1			1		1			1	18.89	16.22
01:00	48.63	35.63	13.00	0.00								1			1			1						16.96	14.59
02:00	46.92	34.24	12.68	0.00								1	0.00				1		1					16.34	14.08
03:00	46.11	33.64	12.47	0.00								1			1			1		1				16.04	13.83
04:00	45.38	33.15	12.23	0.00								1			1			1		1				15.77	13.62
05:00	47.17	34.57	12.60	0.00								1			1			1		1				16.37	14.15
06:00	53.21	38.85	14.16	0.21								1			1			1		1				18.48	15.90
07:00	62.60	45.16	16.37	1.06								1	1.06		1			1		1				21.78	18.46
08:00	68.24	48.90	17.80	1.54								1			1			1		1				23.68	20.01
09:00	73.47	52.26	19.35	1.86								1			1			1		1				25.50	21.48
10:00	77.37	54.14	21.17	2.06								1			1			1		1				26.93	22.59
11:00	78.75	55.00	21.90	1.85								1			1			1		1				27.47	23.07
12:00	82.58	59.53	20.63	2.42											1			1				1		28.75	24.05
13:00	85.13	60.95	22.28	1.90											1			1		1			1	29.77	24.97
14:00	87.56	62.46	23.68	1.42											1			1		1			1	30.57	25.84
15:00	87.29	64.47	21.80	1.02											1			1		1			1	30.49	25.88
16:00	88.59	68.43	19.29	0.87			1								1			1		1			1	30.96	26.32
17:00	90.30	73.20	16.82	0.28			1					1			1			1		1			1	31.50	27.01
18:00	93.87	84.47	9.40	0.00								1	0.00		1			1		1			1	32.74	28.16
19:00	96.80	86.95	9.85	0.00						1		1			1			1		1	1		1	33.71	29.04
20:00	95.00	92.32	2.68	0.00						1					1			1		1	1		1	33.15	28.50
21:00	87.27	85.98	1.30	0.00						1					1			1		1	1		1	30.55	26.18
22:00	77.37	72.43	4.94	0.00						1					1			1		1	1		1	25.52	23.21
23:00	67.01	62.74	4.27	0.00						1					1			1		1	1		1	20.32	20.10

Λειτουργία D3 και D5 ΑΗΣ μετά απο αίτημα του σταθμού

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Friday, March 20, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημείο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
00:00	57.26	40.71	16.55	0.00	1							1						1			19.98	17.18
01:00	51.53	36.94	14.59	0.00	1							1						1			17.50	15.46
02:00	49.14	35.19	13.95	0.00	1							1						1			15.29	14.74
03:00	47.97	35.81	12.15	0.00	1							1						1			14.08	14.39
04:00	47.65	37.46	10.19	0.00	1							1						1			13.73	14.29
05:00	49.77	42.40	7.38	0.00	1							1						1			15.65	14.93
06:00	54.77	51.41	2.84	0.52	1							1					1	1		1	16.78	14.85
07:00	63.14	60.18	0.75	2.21	1							1					1	1		1	19.81	18.28
08:00	68.52	65.14	0.08	3.30	1							1					1	1		1	23.75	19.57
09:00	72.12	66.49	0.03	5.60	1							1					1	1		1	24.78	19.96
10:00	73.08	67.69	1.04	4.35	1							1					1	1		1	25.35	20.62
11:00	73.71	66.25	0.48	6.97	1							1					1	1		1	25.11	20.02
12:00	75.19	64.91	1.42	8.86								1	1				1	1		1	24.70	19.90
13:00	76.86	63.70	3.82	9.33								1	1				1	1		1	24.78	20.26
14:00	77.63	60.63	8.36	8.64			1					1	1				1	1		1	22.09	20.70
15:00	77.97	56.25	16.80	4.93			1					1	1	1			1	1		1	25.61	21.91
16:00	85.13	62.04	20.32	2.77			1					1	1				1	1		1	29.55	24.71
17:00	88.03	62.99	23.47	1.58			1					1	1				1	1		1	30.77	25.94
18:00	92.47	67.09	25.32	0.06			1					1	1				1	1		1	32.27	27.72
19:00	93.20	69.71	23.49	0.00			1					1	1				1	1		1	32.54	27.96
20:00	90.73	66.43	24.29	0.00			1					1	1				1	1		1	31.73	27.22
21:00	85.55	61.48	24.08	0.00			1					1	1				1	1		1	29.89	25.67
22:00	77.92	55.42	22.49	0.00			1					1	1				1	1		1	27.29	23.37
23:00	68.43	47.80	20.63	0.00			1					1					1	1		1	23.92	20.53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Saturday, March 21, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Saturday, March 21, 2026	00:00	59.69	40.87	18.82	0.00					1		1					1	1			1	20.30	17.91
	01:00	53.95	36.46	17.50	0.00					1		1						1			1	18.81	16.19
	02:00	51.42	33.70	17.72	0.00					1		1						1			1	17.90	15.43
	03:00	49.87	32.71	17.15	0.00					1		1						1			1	17.35	14.96
	04:00	49.61	32.55	17.07	0.00					1		1						1			1	17.24	14.88
	05:00	51.23	33.88	17.35	0.00					1		1						1			1	17.75	15.37
	06:00	55.13	37.04	17.83	0.26					1		1						1			1	19.18	16.46
	07:00	62.16	40.85	19.16	2.15					1		1						1			1	21.67	18.00
	08:00	70.40	46.43	19.74	4.23					1		1						1			1	24.53	19.85
	09:00	76.98	47.93	21.80	7.25					1		1						1			1	27.03	20.92
	10:00	79.90	45.68	22.47	11.75					1		1						1			1	28.08	20.45
	11:00	80.92	43.23	23.48	14.21					1	1	1						1			1	28.45	20.01
	12:00	103.69	64.14	24.22	15.33					1	1	1						1			1	29.86	26.51
	13:00	86.56	46.80	24.68	15.08					1		1						1			1	30.35	21.44
	14:00	84.70	47.66	23.31	13.73			1				1						1			1	29.63	21.29
	15:00	80.65	45.94	22.89	11.82			1				1						1			1	28.16	20.65
	16:00	77.09	50.02	20.47	6.60			1				1	1					1			1	24.83	21.15
	17:00	78.67	61.87	14.83	1.97			1				1	1					1			1	18.53	23.01
	18:00	88.32	65.22	23.04	0.06			1				1	1					1			1	30.78	26.48
	19:00	93.78	71.62	22.16	0.00			1				1	1				1	1			1	32.80	28.13
	20:00	90.99	70.20	20.78	0.00			1				1	1				1	1			1	31.71	27.30
	21:00	85.42	65.00	20.42	0.00					1		1	1				1	1			1	29.84	25.63
	22:00	77.83	56.48	21.35	0.00					1		1					1	1			1	27.14	23.35
	23:00	69.12	49.46	19.65	0.00					1		1					1	1			1	24.13	20.73

1. Μετρήσεις καυσασερίων AEP 3 & Περιορισμός Α/Π λόγω μετρήσεων καυσασερίων AEP 5.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Sunday, March 22, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Sunday, March 22, 2026	00:00	61.22	43.11	18.11	0.00					1		1					1	1			1	21.34	18.37
	01:00	56.08	40.95	15.13	0.00					1		1						1			1	19.55	16.82
	02:00	53.22	37.07	16.15	0.00					1		1						1			1	18.52	15.97
	03:00	50.82	36.63	14.20	0.00					1		1						1			1	17.69	15.25
	04:00	50.19	37.03	13.16	0.00					1		1						1			1	17.45	15.06
	05:00	51.20	38.94	12.26	0.00					1		1						1			1	17.80	15.36
	06:00	53.11	39.75	12.48	0.89					1		1						1			1	18.46	15.67
	07:00	56.69	38.68	11.83	6.19					1		1						1			1	19.83	15.15
	08:00	59.58	36.88	9.82	12.88					1		1						1			1	20.42	14.01
	09:00	62.35	37.50	7.46	17.38					1		1						1			1	19.86	13.49
	10:00	64.16	34.86	9.66	19.64					1		1						1			1	19.58	13.36
	11:00	64.41	36.06	7.63	20.72					1		1						1			1	18.64	13.11
	12:00	65.80	37.12	8.67	20.01					1		1						1			1	20.70	13.74
	13:00	65.38	38.42	8.66	18.30					1		1						1			1	21.93	14.12
	14:00	63.96	39.41	8.70	15.85					1		1						1			1	22.39	14.43
	15:00	61.12	36.52	11.44	13.15					1		1						1			1	21.52	14.39
	16:00	60.59	40.56	11.95	8.08					1		1						1			1	21.33	15.75
	17:00	63.34	49.07	11.82	2.46					1		1		1				1			1	22.24	18.27
	18:00	73.17	61.50	11.61	0.07	1				1		1						1			1	25.36	21.93
	19:00	80.57	71.61	8.95	0.00	1				1		1						1			1	28.02	24.17
	20:00	81.19	73.72	7.46	0.00	1				1		1					1	1			1	28.30	24.36
	21:00	78.03	73.31	4.71	0.00	1				1		1					1	1			1	27.20	23.41
	22:00	70.87	68.46	2.41	0.00	1				1		1					1	1			1	24.05	21.26
	23:00	62.41	60.73	1.68	0.00	1						1					1	1			1	20.54	18.72

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Monday, March 23, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Monday, March 23, 2026	00:00	55.71	54.03	1.67	0.00	1						1					1	1			1	14.80	16.31
	01:00	51.71	49.46	2.25	0.00	1						1						1			1	16.11	15.51
	02:00	49.32	48.39	0.93	0.00	1						1						1			1	15.65	14.79
	03:00	47.77	44.42	3.35	0.00	1						1						1			1	14.02	14.33
	04:00	47.79	41.46	6.33	0.00	1						1						1			1	13.84	14.34
	05:00	50.12	46.51	3.61	0.00	1						1						1			1	16.02	15.04
	06:00	55.61	52.61	2.31	0.69	1						1					1	1			1	15.34	15.51
	07:00	64.08	58.31	1.41	4.35	1						1					1	1			1	18.62	17.92
	08:00	68.06	56.56	1.71	9.79	1						1					1	1			1	17.34	17.48
	09:00	69.36	53.00	2.28	14.07	1						1					1	1			1	14.33	15.89
	10:00	71.20	52.01	3.31	15.88	1						1					1				1	21.08	16.60
	11:00	70.62	53.28	3.70	13.64	1						1					1				1	22.90	17.09
	12:00	72.00	55.67	4.51	11.82	1						1		1			1				1	22.78	18.05
	13:00	73.76	57.80	4.98	10.98	1						1	1				1				1	23.22	18.83
	14:00	77.24	57.85	5.93	13.45	1						1		1			1	1			1	23.61	18.78
	15:00	73.65	51.79	8.19	13.67							1		1			1	1			1	26.02	18.00
	16:00	70.88	50.44	11.14	9.30							1	1				1	1			1	25.01	18.47
	17:00	71.16	57.06	11.17	2.92							1		1			1	1			1	25.02	20.47
	18:00	79.84	66.67	13.09	0.07							1		1			1	1			1	27.81	23.93
	19:00	85.90	74.77	11.13	0.00	1						1		1		1	1	1			1	29.91	25.77
	20:00	86.10	77.90	8.20	0.00	1						1				1	1	1			1	29.97	25.83
	21:00	83.02	75.89	7.12	0.00	1						1				1	1	1			1	28.95	24.91
	22:00	75.53	70.85	4.68	0.00	1						1				1		1			1	25.76	22.66
	23:00	65.66	62.38	3.28	0.00					1			1			1		1	1		1	22.87	19.70

1.Λειτουργία D3 ΑΗΣ μετά απο αίτημα σταθμού για ανάγκες ατμοπαραγωγής.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Tuesday, March 24, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
ΕΡΕΥΝΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Tuesday, March 24, 2026	00:00	57.37	53.12	4.25	0.00					1		1					1	1			1	20.03	17.21
	01:00	51.99	45.08	6.90	0.00					1		1					1	1			1	18.05	15.60
	02:00	50.13	41.63	8.50	0.00					1		1					1				1	17.37	15.04
	03:00	48.73	42.77	5.96	0.00					1		1					1				1	16.87	14.62
	04:00	48.42	42.63	5.78	0.00					1		1					1				1	16.77	14.52
	05:00	50.01	45.62	4.39	0.00					1		1					1				1	17.39	15.00
	06:00	55.77	53.22	2.13	0.42					1		1					1	1			1	19.40	16.60
	07:00	64.64	60.19	1.01	3.43					1		1	1				1	1			1	21.99	18.36
	08:00	69.67	62.45	1.02	6.20	1				1		1					1	1	1		1	17.42	19.04
	09:00	72.05	62.50	0.44	9.12	1				1		1					1	1			1	20.05	18.53
	10:00	72.33	61.68	1.64	9.01	1				1		1					1				1	24.16	19.00
	11:00	75.27	69.80	2.01	3.47	1				1		1	1				1				1	24.41	21.54
	12:00	83.27	79.85	1.02	2.39	1				1		1	1	1			1		1		1	28.30	24.26
	13:00	90.21	79.06	4.81	6.34	1				1		1	1	1			1		1		1	31.25	25.16
	14:00	92.79	81.65	3.59	7.55	1				1		1	1	1			1		1		1	32.59	25.57
	15:00	91.34	80.91	6.94	3.49	1				1		1	1	1			1		1		1	31.98	26.35
	16:00	92.56	85.17	5.81	1.58	1				1		1	1	1			1		1		1	32.28	27.30
	17:00	94.67	90.65	3.51	0.52	1				1		1	1	1			1		1		1	33.06	28.25
	18:00	99.46	95.53	3.91	0.02	1				1		1	1	1			1		1		1	34.80	29.83
	19:00	101.19	97.99	3.20	0.00	1				1		1	1	1			1		1		1	35.43	30.36
	20:00	98.84	92.91	5.93	0.00	1				1		1	1	1			1		1		1	34.62	29.65
	21:00	91.68	87.56	4.11	0.00	1				1		1	1	1			1		1		1	32.15	27.50
	22:00	82.95	81.54	1.40	0.00	1				1		1	1	1			1		1		1	29.03	24.88
	23:00	73.12	72.06	1.06	0.00	1				1		1					1		1		1	25.41	21.94

1.Ενταξη D3 ΑΗΣ λόγω καταλιγίδων με έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Wednesday, March 25, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο θριαίο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Wednesday, March 25, 2026	00:00	63.29	62.76	0.53	0.00	1				1		1					1		1		1	17.87	18.89
	01:00	55.84	55.52	0.32	0.00					1		1					1		1		1	19.52	16.75
	02:00	52.01	51.98	0.03	0.00					1		1					1		1		1	18.21	15.60
	03:00	50.93	50.92	0.01	0.00					1		1					1		1		1	17.82	15.28
	04:00	50.35	50.17	0.18	0.00					1		1					1		1		1	17.60	15.10
	05:00	51.75	51.50	0.25	0.00					1		1					1		1		1	18.07	15.52
	06:00	54.69	54.01	0.33	0.35					1		1					1		1		1	19.07	16.30
	07:00	60.21	57.66	0.28	2.27					1		1					1		1		1	21.00	17.38
	08:00	66.96	60.16	0.70	6.10					1		1					1		1		1	23.26	18.26
	09:00	69.48	59.21	2.23	8.04					1		1					1		1		1	23.78	18.43
	10:00	68.71	51.34	3.20	14.16					1		1					1		1		1	21.71	16.36
	11:00	65.56	46.59	1.93	17.05					1		1					1				1	20.71	14.55
	12:00	66.25	46.77	2.51	16.97					1		1					1				1	22.84	14.78
	13:00	65.94	46.64	2.26	17.04					1		1					1				1	22.61	14.67
	14:00	62.28	45.15	0.78	16.35					1		1					1				1	20.69	13.78
	15:00	58.86	47.79	0.34	10.73					1		1					1				1	20.67	14.44
	16:00	59.79	53.10	0.57	6.13					1		1					1				1	19.60	16.10
	17:00	64.68	60.72	2.48	1.48	1				1		1					1				1	22.23	18.96
	18:00	74.64	71.07	3.54	0.03	1				1		1					1		1		1	26.01	22.38
	19:00	81.42	78.05	3.38	0.00	1				1		1					1		1		1	28.43	24.43
	20:00	81.48	80.28	1.21	0.00	1				1		1					1		1		1	28.53	24.44
	21:00	78.55	76.01	2.53	0.00	1				1		1					1		1		1	27.50	23.56
	22:00	72.25	66.39	5.86	0.00	1				1		1					1		1		1	25.20	21.68
	23:00	64.76	57.82	6.94	0.00					1		1					1		1		1	22.26	19.43

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Thursday, March 26, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Thursday, March 26, 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
	00:00	56.93	50.46	6.48	0.00																			19.93	17.08	
	01:00	51.84	44.81	7.03	0.00																			1	18.09	15.55
	02:00	50.22	45.09	5.13	0.00																			1	17.56	15.07
	03:00	48.77	43.80	4.97	0.00																			1	17.00	14.63
	04:00	48.94	40.45	8.49	0.00																			1	16.99	14.68
	05:00	51.17	42.14	9.04	0.00																			1	17.76	15.35
	06:00	56.37	41.84	13.53	1.00																			1	19.58	16.61
	07:00	65.01	44.03	14.62	6.37											1								1	22.76	17.59
	08:00	68.26	39.58	15.53	13.14													1						1	23.85	16.53
	09:00	70.65	37.37	15.33	17.95													1						1	24.49	15.81
	10:00	70.16	33.63	15.13	21.40													1						1	23.37	14.63
	11:00	69.70	33.17	13.34	23.19													1						1	21.00	13.95
	12:00	70.81	32.50	14.86	23.45													1						1	21.89	14.21
	13:00	70.50	32.32	16.11	22.07													1						1	22.86	14.53
	14:00	69.14	30.94	18.56	19.64													1						1	23.89	14.85
	15:00	67.86	32.17	19.77	15.92													1						1	23.48	15.58
	16:00	67.13	36.50	21.01	9.63													1						1	23.46	17.25
	17:00	69.29	46.43	19.88	2.98													1						1	24.21	19.89
	18:00	76.04	57.11	18.83	0.09													1						1	26.29	22.78
	19:00	85.38	63.22	22.16	0.00													1						1	29.81	25.61
	20:00	86.41	65.62	20.79	0.00																			1	30.12	25.92
	21:00	82.60	63.22	19.38	0.00																			1	28.80	24.78
22:00	75.17	59.32	15.85	0.00																			1	26.22	22.55	
23:00	65.82	54.01	11.81	0.00																			1	22.74	19.74	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Friday, March 27, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Friday, March 27, 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαιό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΔΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
	00:00	58.15	46.11	12.04	0.00																				20.27	17.45
	01:00	52.61	40.46	12.14	0.00																				18.32	15.78
	02:00	51.09	41.10	9.99	0.00																				17.79	15.33
	03:00	49.77	42.91	6.86	0.00																				17.25	14.93
	04:00	49.38	45.25	4.12	0.00																				17.10	14.81
	05:00	51.23	49.58	1.65	0.00																				17.80	15.37
	06:00	56.53	54.49	1.06	0.99																				19.63	16.66
	07:00	64.49	58.80	0.13	5.55																				22.56	17.68
	08:00	67.62	55.45	0.06	12.11																				21.76	16.65
	09:00	69.52	52.15	0.78	16.60																				20.86	15.88
	10:00	69.56	47.81	2.20	19.55																				22.43	15.00
	11:00	68.09	45.53	4.54	18.02																				23.70	15.02
	12:00	71.12	42.67	13.11	15.34																				24.58	16.73
	13:00	71.31	42.40	15.52	13.39																				25.00	17.38
	14:00	72.03	43.47	16.70	11.86																				25.36	18.05
	15:00	71.94	46.16	14.70	11.08																				25.01	18.26
	16:00	70.08	50.63	13.33	6.12																				24.15	19.19
	17:00	71.31	52.04	16.51	2.76																				25.00	20.56
	18:00	78.34	59.10	19.19	0.04																				27.23	23.49
	19:00	83.34	63.26	20.08	0.00																				29.02	25.00
	20:00	82.27	70.35	11.92	0.00																				28.66	24.68
	21:00	79.58	67.90	11.68	0.00																				27.75	23.87
22:00	73.55	58.65	14.90	0.00																				25.65	22.06	
23:00	65.52	48.93	16.59	0.00																				22.89	19.66	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Saturday, March 28, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαιό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΔΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
00:00	58.50	39.80	18.70	0.00								1		1					1			20.41	17.55	
01:00	53.93	35.95	17.98	0.00								1		1					1			18.78	16.18	
02:00	51.73	37.70	14.03	0.00								1		1					1			15.52		
03:00	49.86	32.77	17.09	0.00								1		1					1			16.95	14.96	
04:00	50.05	32.21	17.84	0.00								1		1					1			16.66	15.02	
05:00	51.78	33.56	18.22	0.00								1		1					1			17.53	15.53	
06:00	55.29	35.90	19.34	0.05								1		1					1			19.02	16.57	
07:00	62.56	41.39	20.64	0.53								1		1					1			21.68	18.61	
08:00	70.54	46.93	22.00	1.61								1		1					1			24.48	20.68	
09:00	76.55	52.82	21.78	1.95								1		1			1		1			26.61	22.38	
10:00	80.72	59.43	19.23	2.06								1		1			1		1			28.04	23.60	
11:00	87.01	62.31	22.69	2.01			1					1		1			1		1			30.23	25.50	
12:00	92.40	62.80	27.18	2.43			1							1			1		1			32.12	26.99	
13:00	93.94	66.06	25.56	2.31			1							1			1		1	1		32.73	27.49	
14:00	92.38	65.10	25.89	1.39			1							1			1		1	1		32.22	27.30	
15:00	92.19	62.16	29.14	0.89			1							1			1		1			32.15	27.39	
16:00	93.97	62.88	30.59	0.50			1							1			1		1			32.84	28.04	
17:00	95.71	63.95	31.59	0.17			1							1			1		1			33.40	28.66	
18:00	100.30	67.57	32.72	0.00			1							1			1		1	1		34.96	30.09	
19:00	102.79	69.50	33.29	0.00			1							1			1		1	1		35.97	30.84	
20:00	96.64	68.66	27.98	0.00			1							1			1		1	1		33.80	28.99	
21:00	90.54	69.96	20.58	0.00			1							1			1		1	1		31.19	27.16	
22:00	82.17	66.13	16.04	0.00			1							1			1		1	1		25.72	24.65	
23:00	72.41	56.73	15.68	0.00			1							1			1		1	1		21.73	21.72	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Monday, March 30, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαιό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΔΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
00:00	63.72	57.19	6.53	0.00			1							1			1		1			1	21.77	19.12
01:00	57.82	49.01	8.81	0.00										1			1		1				19.83	17.35
02:00	55.04	46.35	8.69	0.00			1					1		1			1		1				18.59	16.51
03:00	53.43	43.93	9.50	0.00			1					1		1			1		1				18.54	16.03
04:00	52.73	46.69	6.03	0.00			1					1	1	1			1						16.66	15.82
05:00	52.85	48.04	4.80	0.00			1					1	1	1			1						14.48	15.85
06:00	60.97	57.00	3.97	0.00			1					1	1	1	1								17.90	18.29
07:00	71.93	67.94	2.71	1.27			1					1	1	1	1								24.69	21.20
08:00	76.86	68.00	2.89	5.97			1					1	1	1	1	1							25.86	21.27
09:00	79.74	67.68	2.81	9.25			1					1	1	1	1	1							26.89	21.15
10:00	79.73	61.72	4.68	13.33			1					1	1	1	1	1							26.58	19.92
11:00	79.14	53.90	6.43	18.81			1					1	1	1	1	1							25.28	18.10
12:00	78.60	52.37	4.94	21.29			1					1	1	1	1	1	1		1				17.86	9.11
13:00	77.77	48.92	7.04	21.81			1							1			1		1			1	13.94	16.56
14:00	76.01	46.20	8.60	21.22			1							1			1		1				18.81	16.44
15:00	72.48	42.58	10.96	18.94			1							1			1		1				19.44	16.06
16:00	70.03	44.71	10.00	15.32			1							1			1		1				20.83	16.41
17:00	70.63	51.55	8.67	10.40			1							1			1		1				24.59	18.07
18:00	72.90	62.03	7.30	3.57			1							1			1		1			1	25.59	20.80
19:00	81.19	74.05	7.01	0.13			1							1			1		1			1	28.23	24.32
20:00	89.85	85.32	4.53	0.00			1							1			1		1	1		1	31.34	26.95
21:00	88.60	85.46	3.15	0.00			1							1			1	1	1		1	1	30.96	26.58
22:00	81.48	78.52	2.96	0.00			1							1			1	1	1		1	1	28.43	24.44
23:00	72.26	70.27	2.00	0.00			1							1			1	1	1		1	1	23.72	21.68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Tuesday, March 31, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαιό φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ												ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
00:00	63.66	62.81	0.84	0.00			1							1			1		1			1	20.32	19.10		
01:00	58.14	57.41	0.72	0.00			1							1			1		1			1	17.26	17.44		
02:00	55.47	54.48	0.98	0.00			1										1		1			1	19.09	16.64		
03:00	53.57	50.52	3.05	0.00			1										1		1			1	17.51	16.07		
04:00	53.28	50.23	3.05	0.00			1										1		1			1	17.25	15.98		
05:00	55.35	53.71	1.64	0.00			1										1		1			1	18.96	16.61		
06:00	62.02	60.75	1.27	0.00			1										1		1			1	21.04	18.61		
07:00	71.85	69.23	1.10	1.52			1							1			1		1			1	24.69	21.10		
08:00	74.85	67.45	0.85	6.56			1							1			1		1	1		1	23.30	20.49		
09:00	76.77	62.51	2.30	11.97										1			1		1	1		1	26.77	19.44		
10:00	75.56	59.31	5.28	10.97										1			1		1	1		1	26.50	19.38		
11:00	80.32	61.95	8.95	9.42										1			1		1	1		1	27.96	21.27		
12:00	81.90	59.06	12.67	10.17										1			1		1	1		1	28.84	21.52		
13:00	83.84	61.36	13.03	9.46										1			1		1	1		1	28.82	22.31		
14:00	83.98	62.63	14.81	6.54										1	1		1		1	1		1	28.06	23.23		
15:00	85.52	70.79	10.60	4.13			1							1			1		1	1		1	29.81	24.42		
16:00	87.01	72.45	9.25	5.31			1							1			1		1	1		1	30.53	24.51		
17:00	87.08	75.32	8.14	3.61			1							1			1		1	1		1	30.56	25.04		
18:00	90.30	79.58	9.07	1.66			1							1			1		1	1		1	31.70	26.59		
19:00	95.25	87.38	7.79	0.08			1							1			1		1	1		1	33.25	28.55		
20:00	99.64	93.61	6.03	0.00			1							1			1		1	1	1	1	34.75	29.89		
21:00	95.86	90.11	5.74	0.00			1							1			1		1	1	1	1	33.50	28.76		
22:00	87.72	80.13	7.59	0.00			1							1			1		1	1	1	1	30.51	26.32		
23:00	77.59	67.29	10.29	0.00			1							1			1		1		1	1	22.54	23.28		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης