

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Sunday, February 1, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
					ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
Sunday, February 1, 2026	00:00	56.25	56.10	0.15	0.00						1		1						1	1	1		1	8.17	10.05	
	01:00	51.96	51.58	0.38	0.00						1		1						1	1	1		1	7.86	5.76	
	02:00	49.95	47.31	2.64	0.00						1		1						1		1		1	10.53	10.55	
	03:00	48.13	42.52	5.61	0.00						1		1						1				1	14.34	14.44	
	04:00	47.11	41.76	5.35	0.00						1		1								1		1	13.61	14.13	
	05:00	47.14	40.28	6.86	0.00						1		1								1		1	13.70	14.14	
	06:00	49.39	40.14	9.25	0.00						1		1								1		1	14.83	14.82	
	07:00	52.31	42.18	9.90	0.22						1		1								1		1	15.69	15.63	
	08:00	57.91	45.19	10.89	1.82						1		1								1		1	17.34	16.83	
	09:00	63.31	44.90	11.86	6.55						1		1								1		1	18.92	17.03	
	10:00	67.69	47.34	12.52	7.83						1		1								1		1	19.95	17.96	
	11:00	71.27	49.07	13.24	8.96						1		1								1		1	21.24	18.69	
	12:00	75.81	53.81	14.04	7.96						1		1								1		1	22.53	20.36	
	13:00	77.03	58.97	14.31	3.75						1		1								1		1	22.93	21.98	
	14:00	77.03	59.79	14.43	2.81						1		1								1		1	23.07	22.27	
	15:00	75.90	60.62	14.21	1.07						1		1								1		1	22.75	22.45	
	16:00	76.60	61.70	14.32	0.58						1		1								1		1	22.96	22.80	
	17:00	80.35	69.11	11.21	0.03						1		1	1							1		1	17.79	24.10	
	18:00	85.66	75.97	9.69	0.00						1		1	1							1		1	15.44	25.70	
	19:00	85.61	75.89	9.72	0.00						1		1	1							1		1	15.42	25.68	
	20:00	83.74	74.28	9.45	0.00						1		1	1							1		1	15.11	25.12	
	21:00	77.79	69.23	8.56	0.00			1			1		1	1							1		1	13.36	20.59	
	22:00	70.12	63.26	6.86	0.00			1			1		1	1							1		1	10.54	18.52	
	23:00	62.22	56.11	6.11	0.00			1			1		1	1							1		1	9.36	10.62	

Ενταξη ΑΕΡ3 μετά από αίτημα του σταθμού

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Monday, February 2, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Monday, February 2, 2026	00:00	54.45	49.05	5.40	0.00			1		1	1							1			1	8.19	16.34
	01:00	49.28	44.37	4.91	0.00			1		1	1							1			1	7.41	11.68
	02:00	47.52	42.79	4.73	0.00			1		1	1							1			1	7.13	9.92
	03:00	46.30	41.70	4.60	0.00			1		1	1							1			1	6.95	8.70
	04:00	45.65	41.12	4.53	0.00			1		1	1										1	6.85	13.69
	05:00	47.01	42.33	4.68	0.00			1		1	1										1	7.05	14.10
	06:00	53.87	48.18	5.69	0.00			1		1	1							1			1	8.83	16.16
	07:00	63.69	54.93	8.07	0.69			1		1	1							1			1	12.70	18.90
	08:00	66.86	52.00	9.31	5.54			1		1	1							1			1	14.75	18.39
	09:00	68.61	49.73	10.92	7.95			1		1	1			1				1			1	17.38	17.45
	10:00	71.83	54.59	11.43	5.81			1		1				1				1			1	18.23	19.81
	11:00	76.04	58.84	11.95	5.25			1		1				1				1			1	19.07	21.24
	12:00	80.34	58.20	12.63	9.51			1		1			1	1				1			1	20.22	21.25
	13:00	79.10	57.07	12.41	9.62			1		1			1	1				1			1	19.84	20.84
	14:00	76.40	55.26	12.11	9.03			1		1			1	1				1			1	19.28	20.21
	15:00	75.89	57.64	12.05	6.21			1		1			1	1				1			1	19.23	20.90
	16:00	80.67	66.35	12.72	1.61			1		1			1	1			1	1			1	20.29	23.72
	17:00	85.14	71.67	13.31	0.16			1		1			1	1			1	1			1	21.29	25.49
	18:00	91.24	78.60	12.63	0.00			1		1			1	1			1	1			1	19.42	27.37
	19:00	92.16	83.54	8.62	0.00			1		1	1		1	1			1	1			1	12.79	27.65
	20:00	91.37	75.18	16.20	0.00			1		1			1	1			1	1			1	27.06	27.41
	21:00	86.07	70.93	15.14	0.00			1		1			1	1			1	1			1	25.84	25.82
	22:00	77.40	67.01	10.39	0.00			1		1			1				1	1			1	23.20	23.22
	23:00	66.87	58.98	7.89	0.00			1		1			1				1	1			1	19.47	20.06

1. Περικοπή Α/Π και ένταξη ΑΕΡ3 λόγω εξελισσόμενης κακοκαιρίας
2. Αυξημένη εφεδρεία κατά την δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ4

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Tuesday, February 3, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαίο Φορτίο (Mw)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7		
00:00	57.32	52.36	4.96	0.00					1				1				1		1		1	15.59	17.20			
01:00	51.43	47.07	4.36	0.00					1				1				1		1		1	12.27	12.03			
02:00	49.70	47.11	2.59	0.00					1				1				1		1		1	14.33	14.91			
03:00	48.30	45.41	2.89	0.00					1				1				1		1		1	12.77	14.49			
04:00	46.57	41.97	4.60	0.00					1				1				1		1		1	12.38	13.97			
05:00	49.45	45.68	3.77	0.00					1		1						1		1		1	13.63	14.83			
06:00	56.46	54.04	2.41	0.00					1		1						1		1		1	15.14	16.94			
07:00	65.50	61.15	3.42	0.94					1		1						1		1		1	19.54	19.37			
08:00	69.18	58.77	3.15	7.26					1		1						1		1		1	20.19	18.58			
09:00	70.56	53.87	3.18	13.50					1		1						1	1			1	14.90	17.12			
10:00	70.54	48.10	4.19	18.25					1		1							1			1	17.38	15.69			
11:00	69.54	43.84	5.00	20.70					1		1						1		1		1	15.12	14.65			
12:00	70.31	42.19	6.45	21.68					1		1						1		1		1	14.79	14.59			
13:00	69.28	40.61	7.84	20.82					1		1						1		1		1	14.64	14.54			
14:00	68.29	41.78	8.45	18.06					1		1						1		1		1	16.32	15.07			
15:00	66.52	44.05	9.43	13.04					1		1						1		1		1	19.16	16.04			
16:00	67.10	49.10	12.40	5.60					1		1						1		1		1	20.33	18.45			
17:00	74.59	60.79	13.46	0.34					1		1						1	1			1	22.33	22.27			
18:00	84.80	72.09	12.71	0.00					1		1			1			1	1	1		1	25.32	25.44			
19:00	87.85	75.34	12.51	0.00					1		1			1			1	1	1		1	26.29	26.36			
20:00	87.96	79.84	8.12	0.00					1		1			1			1	1	1		1	26.33	26.39			
21:00	83.33	77.40	5.92	0.00					1		1			1			1	1	1		1	24.93	25.00			
22:00	75.51	71.37	4.14	0.00					1		1						1	1	1		1	22.64	22.65			
23:00	66.01	62.40	3.60	0.00					1		1						1	1	1		1	17.60	19.80			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Wednesday, February 4, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Ρ Ε Δ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Wednesday, February 4, 2026	00:00	56.96	54.07	2.89	0.00			1		1							1	1				1	14.05	17.09	
	01:00	51.51	45.20	6.31	0.00			1		1							1	1				1	12.52	12.11	
	02:00	49.75	46.39	3.36	0.00			1		1								1				1	14.86	14.92	
	03:00	48.15	43.62	4.53	0.00			1		1								1	1			1	14.24	14.44	
	04:00	48.12	41.69	6.44	0.00			1		1									1			1	14.24	14.44	
	05:00	49.36	44.37	4.98	0.00			1		1									1			1	14.73	14.81	
	06:00	56.27	51.08	5.19	0.00			1		1								1	1			1	15.74	16.87	
	07:00	65.73	60.47	4.01	1.25			1		1									1	1			1	19.54	19.34
	08:00	68.82	59.23	1.61	7.98			1		1									1	1			1	19.39	18.25
	09:00	69.94	54.63	0.53	14.78			1		1									1	1			1	14.37	15.76
	10:00	68.95	50.02	0.22	18.71			1		1									1	1			1	12.41	10.84
	11:00	67.80	46.24	0.69	20.87			1		1										1			1	13.34	14.08
	12:00	68.43	45.14	1.82	21.48			1		1										1			1	13.40	14.09
	13:00	67.93	43.34	4.30	20.30			1		1										1	1		1	13.89	14.29
	14:00	66.45	45.67	6.40	14.37			1		1										1			1	17.67	15.62
	15:00	66.02	53.91	5.64	6.47			1		1							1		1				1	19.53	17.86
	16:00	68.63	60.64	5.02	2.97			1		1							1		1				1	20.54	19.70
	17:00	73.63	68.86	4.35	0.41			1		1				1			1		1				1	21.98	21.96
	18:00	83.07	77.98	5.09	0.00			1		1			1			1	1		1				1	24.83	24.92
	19:00	86.62	80.52	6.10	0.00			1		1			1			1		1	1				1	25.88	25.98
	20:00	86.31	77.65	8.66	0.00			1		1			1			1	1	1	1				1	25.84	25.89
	21:00	81.65	69.65	12.01	0.00			1		1			1			1		1	1				1	24.51	24.50
	22:00	74.36	59.79	14.57	0.00			1		1							1	1	1				1	22.29	22.31
	23:00	65.44	52.67	12.77	0.00			1		1								1	1				1	19.64	19.63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Thursday, February 5, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Thursday, February 5, 2026	00:00	56.92	44.80	12.12	0.00			1		1							1	1			1	16.97	17.08
	01:00	50.79	39.77	11.02	0.00			1		1							1				1	15.20	15.24
	02:00	48.49	38.03	10.46	0.00			1		1							1				1	14.48	14.55
	03:00	47.12	37.37	9.75	0.00			1		1							1				1	13.38	14.14
	04:00	46.82	37.32	9.49	0.00			1		1							1				1	13.07	14.04
	05:00	48.26	38.06	10.21	0.00			1		1							1				1	14.15	14.48
	06:00	54.71	43.02	11.69	0.00			1		1							1				1	16.33	16.41
	07:00	64.51	50.77	13.66	0.09			1		1							1				1	19.25	19.33
	08:00	70.11	54.59	14.89	0.63			1		1							1				1	20.99	20.84
	09:00	75.21	57.55	15.91	1.75			1		1							1				1	22.56	22.04
	10:00	78.04	59.99	16.38	1.68			1		1							1				1	23.34	22.91
	11:00	81.05	61.27	16.82	2.96			1		1							1				1	24.19	23.43
	12:00	77.56	69.71	5.06	2.79			1		1			1				1				1	20.25	22.43
	13:00	80.81	73.61	5.38	1.81	1		1		1			1				1				1	22.49	23.70
	14:00	84.17	76.47	6.74	0.97	1		1		1			1				1				1	25.18	24.96
	15:00	87.02	77.32	8.98	0.72	1		1		1			1				1				1	26.09	25.89
	16:00	89.52	80.33	9.07	0.12	1		1		1			1				1				1	26.82	26.82
	17:00	93.68	84.43	9.23	0.02	1		1		1			1				1				1	28.06	28.10
	18:00	97.41	88.13	9.28	0.00	1		1		1			1				1				1	29.21	29.22
	19:00	98.33	89.19	9.13	0.00	1		1		1			1				1				1	29.50	29.50
	20:00	96.23	87.71	8.51	0.00	1		1		1			1				1				1	28.88	28.87
	21:00	89.33	81.22	8.11	0.00	1		1		1	1		1				1				1	23.93	25.33
	22:00	79.19	71.71	7.49	0.00	1		1		1	1						1				1	20.12	20.79
	23:00	67.87	60.96	6.91	0.00	1		1		1	1	1					1				1	16.21	16.27

- Ένταξη D3 ΑΗΣ μετά από αίτημα του σταθμού
- Ένταξη AEP3 λόγω κακοκαιρίας

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Friday, February 6, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Ρ Ο Δ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Friday, February 6, 2026	00:00	57.69	51.04	6.65	0.00			1		1	1						1					1	17.17	17.31
	01:00	51.75	45.76	5.99	0.00			1		1	1						1					1	12.92	14.15
	02:00	48.64	43.04	5.60	0.00			1		1	1						1					1	9.82	11.04
	03:00	47.03	42.10	4.93	0.00			1		1	1						1					1	8.35	9.43
	04:00	46.53	41.58	4.95	0.00			1		1	1						1					1	7.72	8.93
	05:00	48.32	44.35	3.97	0.00			1		1	1						1					1	10.25	10.72
	06:00	55.42	53.41	2.01	0.00			1		1	1						1					1	17.22	16.62
	07:00	65.16	60.10	4.30	0.77			1		1	1						1					1	19.87	19.32
	08:00	68.75	60.09	3.99	4.67			1		1						1		1				1	21.01	19.23
	09:00	72.63	58.29	3.57	10.77	1				1						1		1				1	17.36	18.56
	10:00	73.57	60.70	2.12	10.75	1				1						1		1				1	22.09	18.85
	11:00	74.62	61.24	2.02	11.35	1				1						1		1				1	23.12	18.98
	12:00	76.90	63.42	2.75	10.73	1				1						1		1				1	23.55	19.85
	13:00	76.27	60.60	2.51	13.16	1				1						1		1				1	22.99	18.93
	14:00	76.21	63.67	2.79	9.74	1				1						1		1				1	23.35	19.94
	15:00	76.01	65.99	1.83	8.18	1				1	1		1			1		1				1	23.15	20.35
	16:00	74.95	68.82	2.31	3.82	1				1			1			1		1				1	23.19	21.34
	17:00	78.39	75.40	2.71	0.28	1				1			1			1		1				1	24.01	23.43
	18:00	85.68	81.03	4.64	0.00	1				1			1			1	1	1				1	25.80	25.70
	19:00	86.52	79.98	6.54	0.00	1				1			1			1	1	1				1	25.89	25.96
	20:00	85.08	77.69	7.39	0.00	1				1	1		1			1	1	1				1	25.51	25.52
	21:00	80.34	72.90	7.44	0.00	1				1			1			1		1				1	24.09	24.10
	22:00	73.29	66.79	6.50	0.00	1				1			1			1		1				1	21.95	21.99
	23:00	64.74	58.17	6.57	0.00	1				1						1		1				1	19.37	19.42

1. Ένταξη AEP3 λόγω κακοκαιρίας

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Saturday, February 7, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Saturday, February 7, 2026	00:00	56.88	49.95	6.93	0.00	1				1					1		1			1	15.60	17.06	
	01:00	51.07	45.23	5.85	0.00	1				1							1			1	14.73	15.32	
	02:00	49.27	43.02	6.25	0.00	1				1							1			1	14.76	14.78	
	03:00	46.83	40.39	6.43	0.00	1				1							1			1	12.99	14.05	
	04:00	45.85	40.00	5.85	0.00	1				1							1			1	12.07	13.25	
	05:00	46.61	39.99	6.61	0.00	1				1							1			1	12.74	13.98	
	06:00	50.96	44.15	6.80	0.00	1				1							1			1	15.28	15.29	
	07:00	55.99	47.43	7.41	1.15	1				1							1			1	16.70	16.45	
	08:00	61.87	46.74	7.70	7.44	1				1							1			1	18.51	16.33	
	09:00	65.55	43.88	7.57	14.11	1				1							1			1	17.79	15.43	
	10:00	65.90	41.15	6.93	17.82	1				1							1			1	14.42	14.42	
	11:00	65.58	40.32	6.69	18.56	1				1							1			1	13.33	14.10	
	12:00	67.63	41.14	6.85	19.63	1				1							1			1	14.23	14.40	
	13:00	66.43	41.52	6.93	17.98	1				1							1			1	14.48	14.54	
	14:00	64.59	41.71	6.99	15.89	1				1							1			1	14.80	14.61	
	15:00	61.48	42.55	7.12	11.80	1				1							1			1	15.81	14.90	
	16:00	61.05	48.03	7.48	5.55	1				1							1			1	18.47	16.65	
	17:00	66.15	60.19	5.50	0.46	1				1					1		1			1	20.02	19.71	
	18:00	74.71	68.82	5.89	0.00	1				1			1		1		1			1	22.54	22.41	
	19:00	75.99	71.43	4.57	0.00	1				1			1		1		1			1	23.07	22.80	
	20:00	74.97	72.34	2.63	0.00	1				1			1		1		1			1	23.04	22.49	
	21:00	70.55	68.18	2.36	0.00	1				1			1		1		1			1	21.71	21.16	
	22:00	65.16	63.64	1.52	0.00	1				1			1		1		1			1	20.15	19.55	
	23:00	59.26	58.59	0.67	0.00	1				1					1		1			1	18.60	17.78	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Sunday, February 8, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Sunday, February 8, 2026	00:00	53.88	53.47	0.41	0.00	1				1					1		1				1	15.80	14.48
	01:00	49.26	49.10	0.16	0.00	1				1					1		1				1	13.87	9.86
	02:00	47.31	47.05	0.26	0.00	1				1							1				1	15.05	14.19
	03:00	45.50	44.33	1.17	0.00	1				1							1				1	14.20	12.90
	04:00	45.02	43.71	1.31	0.00	1				1							1				1	13.98	12.42
	05:00	45.25	44.04	1.22	0.00	1				1							1				1	14.09	12.65
	06:00	47.18	46.43	0.75	0.00	1				1							1				1	14.99	14.15
	07:00	49.74	48.48	0.65	0.61	1				1							1				1	15.65	14.74
	08:00	55.35	49.91	0.85	4.59	1				1							1				1	17.16	15.23
	09:00	59.28	48.42	0.69	10.16	1				1							1				1	17.73	14.73
	10:00	60.17	43.08	0.63	16.46	1				1							1				1	12.86	11.11
	11:00	58.68	40.56	1.47	16.66	1				1							1				1	10.63	9.42
	12:00	61.49	39.09	3.15	19.25	1				1							1				1	10.21	9.64
	13:00	60.32	38.77	4.90	16.64	1				1							1				1	10.74	11.08
	14:00	58.20	41.27	6.89	10.03	1				1							1				1	14.47	14.45
	15:00	56.84	42.28	7.06	7.50	1				1							1				1	15.48	14.80
	16:00	56.66	45.53	7.45	3.68	1				1							1				1	16.97	15.89
	17:00	62.49	54.35	7.83	0.31	1				1						1		1			1	18.68	18.65
	18:00	71.43	63.46	7.97	0.00	1				1						1		1			1	21.42	21.43
	19:00	73.89	66.10	7.80	0.00	1				1						1		1			1	22.13	22.17
	20:00	72.72	64.97	7.75	0.00	1				1						1		1			1	21.83	21.82
	21:00	70.02	62.64	7.38	0.00	1				1						1		1			1	21.06	21.01
	22:00	64.16	57.69	6.47	0.00	1				1						1		1			1	19.29	19.25
	23:00	57.64	52.53	5.11	0.00	1				1						1		1			1	16.90	17.29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Monday, February 9, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΕΡΕΥΝΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Monday, February 9, 2026	00:00	51.21	48.24	2.97	0.00	1				1						1						1	13.34	11.81
	01:00	46.56	43.36	3.20	0.00	1				1						1					1	13.93	13.96	
	02:00	45.19	42.83	2.36	0.00	1				1						1					1	13.65	12.59	
	03:00	44.07	42.19	1.87	0.00	1				1						1					1	12.65	11.47	
	04:00	44.15	43.07	1.08	0.00	1				1						1					1	13.24	11.55	
	05:00	45.53	44.92	0.61	0.00	1				1						1					1	14.40	12.93	
	06:00	54.16	51.44	2.72	0.00	1				1					1		1				1	14.52	14.76	
	07:00	60.28	58.32	0.41	1.55	1				1					1		1				1	18.04	17.62	
	08:00	63.57	56.57	0.41	6.58	1				1					1		1				1	16.65	17.10	
	09:00	65.10	54.27	0.42	10.41	1				1					1		1				1	14.23	15.30	
	10:00	65.54	54.81	0.64	10.09	1				1					1		1				1	14.88	16.05	
	11:00	66.15	54.45	0.71	10.99	1				1					1		1				1	14.70	15.77	
	12:00	69.25	61.84	0.47	6.94	1				1					1		1				1	20.71	18.69	
	13:00	69.50	63.35	0.56	5.59	1				1					1		1				1	20.94	19.17	
	14:00	71.27	66.14	0.87	4.27	1				1					1		1				1	21.43	20.10	
	15:00	73.35	69.35	0.17	3.83	1				1			1		1		1				1	22.17	20.86	
	16:00	73.21	71.57	0.17	1.47	1				1			1		1		1				1	22.24	21.52	
	17:00	77.80	77.31	0.38	0.11	1				1			1		1		1				1	23.37	23.31	
	18:00	82.72	82.53	0.19	0.00	1				1			1		1		1		1		1	24.83	24.82	
	19:00	83.84	83.33	0.51	0.00	1				1			1		1		1		1		1	25.16	25.15	
	20:00	84.89	82.89	2.00	0.00	1				1			1		1		1		1		1	25.48	25.47	
	21:00	78.78	76.22	2.56	0.00	1				1			1		1		1		1		1	24.06	23.63	
	22:00	70.80	68.77	2.02	0.00	1				1					1		1		1		1	21.52	21.24	
	23:00	61.86	57.02	4.83	0.00	1				1							1		1		1	17.94	18.56	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Tuesday, February 10, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΑΡΕΒΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Tuesday, February 10, 2026	00:00	53.77	48.31	5.46	0.00	1				1							1	1			1	14.97	14.37	
	01:00	47.88	42.14	5.75	0.00	1				1							1				1	13.71	14.36	
	02:00	45.65	41.01	4.65	0.00	1				1	1						1				1	3.41	8.05	
	03:00	45.61	41.38	4.23	0.00	1				1	1						1					3.15	13.68	
	04:00	45.57	43.23	2.34	0.00	1				1	1						1					3.97	13.67	
	05:00	46.68	44.06	2.63	0.00	1				1	1						1					5.15	14.01	
	06:00	53.70	50.14	3.56	0.00	1				1	1						1	1			1	15.20	9.30	
	07:00	63.83	58.43	4.82	0.58	1		1		1							1	1			1	10.81	9.85	
	08:00	68.52	59.35	5.29	3.88	1		1		1							1	1			1	9.58	11.24	
	09:00	70.57	53.75	6.11	10.71			1		1							1	1			1	16.28	17.96	
	10:00	72.18	52.53	8.06	11.60			1		1							1	1			1	19.54	18.18	
	11:00	68.74	48.70	5.36	14.69			1		1							1	1			1	14.04	14.66	
	12:00	72.41	45.05	13.14	14.22			1		1							1				1	21.53	17.46	
	13:00	72.71	44.15	14.15	14.41			1		1							1				1	21.70	17.49	
	14:00	70.80	45.11	14.90	10.79			1		1							1				1	21.43	18.00	
	15:00	69.53	46.92	13.80	8.81			1		1							1	1			1	21.09	18.22	
	16:00	69.24	52.24	14.32	2.68			1		1							1			1		1	20.71	19.97
	17:00	76.99	62.09	14.71	0.19			1		1						1		1				1	22.97	23.04
	18:00	85.04	66.55	18.49	0.00			1		1			1		1		1	1				1	25.45	25.51
	19:00	87.47	68.75	18.72	0.00			1		1			1		1		1					1	26.21	26.24
	20:00	87.10	69.46	17.65	0.00			1		1			1		1		1					1	26.11	26.13
	21:00	81.73	64.95	16.78	0.00			1		1			1		1		1					1	24.54	24.52
	22:00	73.25	56.79	16.46	0.00			1		1			1		1		1					1	21.99	21.98
	23:00	63.97	49.91	14.07	0.00			1		1					1		1					1	19.19	19.19

1. Ένταξη AEP3 λόγω κακοκαιρίας

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Wednesday, February 11, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Wednesday, February 11, 2026	00:00	55.32	43.73	11.59	0.00			1		1					1		1				1	16.31	15.92	
	01:00	49.94	39.38	10.56	0.00			1		1							1				1	14.94	14.98	
	02:00	48.14	38.49	9.64	0.00			1		1							1				1	14.26	14.44	
	03:00	46.47	39.37	7.11	0.00			1		1							1				1	12.68	13.87	
	04:00	46.47	38.91	7.56	0.00			1		1							1				1	12.68	13.87	
	05:00	47.79	41.28	6.51	0.00			1		1							1				1	13.72	14.34	
	06:00	54.33	49.35	4.98	0.00			1		1					1		1				1	14.98	14.93	
	07:00	63.80	58.90	3.87	1.03			1		1					1		1				1	18.91	18.83	
	08:00	68.73	63.48	2.48	2.77			1		1					1	1	1				1	19.92	19.76	
	09:00	72.05	65.25	1.04	5.76			1		1					1	1	1					21.08	19.89	
	10:00	72.54	66.43	0.28	5.83			1		1				1		1	1		1			18.95	14.91	
	11:00	73.13	63.15	0.19	9.80			1		1				1		1	1	1		1			16.78	18.34
	12:00	75.12	66.51	0.11	8.50			1		1				1		1	1	1			1	18.22	8.02	
	13:00	78.30	68.48	0.59	9.22			1		1				1			1	1			1	22.56	20.72	
	14:00	79.58	68.75	1.18	9.65			1		1				1			1	1			1	23.40	20.98	
	15:00	79.25	69.96	0.62	8.68			1		1				1			1	1			1	22.47	21.17	
	16:00	77.86	72.67	0.34	4.85			1		1			1	1			1	1	1		1	21.50	21.90	
	17:00	81.54	81.01	0.05	0.48			1		1			1	1			1	1			1	24.49	24.32	
	18:00	89.55	89.15	0.40	0.00			1		1			1	1		1		1	1		1	26.85	26.87	
	19:00	91.93	91.26	0.68	0.00			1		1			1	1		1			1		1	27.58	27.58	
	20:00	90.91	89.62	1.29	0.00			1		1			1	1		1		1			1	27.26	27.27	
	21:00	85.85	82.63	3.22	0.00			1		1			1	1		1		1			1	25.70	25.76	
	22:00	77.06	70.96	6.10	0.00			1		1			1	1		1		1			1	23.10	23.12	
	23:00	66.60	56.78	9.83	0.00					1			1			1		1			1	19.51	19.98	

1. Δοκιμαστική λειτουργία AEP4

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Thursday, February 12, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Thursday, February 12, 2026	00:00	57.32	48.59	8.73	0.00			1		1		1						1			11.16	12.92	
	01:00	51.34	44.36	6.98	0.00			1		1		1						1			1	8.71	13.74
	02:00	49.49	42.86	6.63	0.00			1		1		1								1	8.37	11.89	
	03:00	48.60	42.05	6.55	0.00			1		1		1									8.24	14.58	
	04:00	48.27	41.80	6.47	0.00			1		1		1									8.17	14.48	
	05:00	49.27	42.68	6.59	0.00			1		1		1									8.32	14.78	
	06:00	55.63	48.29	7.34	0.00			1		1		1								1	9.38	16.69	
	07:00	65.18	56.27	8.52	0.40	1		1		1		1								1	10.84	13.18	
	08:00	69.04	58.13	8.69	2.22	1		1		1		1								1	11.07	15.22	
	09:00	74.00	60.37	7.03	6.60	1		1		1		1	1							1	8.83	10.20	
	10:00	74.05	57.47	10.16	6.42	1		1		1										1	13.80	20.29	
	11:00	75.90	52.70	8.04	15.16	1		1		1										1	11.17	14.14	
	12:00	73.53	46.06	6.72	20.75	1		1		1										1	9.51	12.98	
	13:00	71.23	45.38	7.78	18.07	1		1		1										1	10.68	13.35	
	14:00	68.92	46.92	4.72	17.28	1		1		1										1	6.14	11.84	
	15:00	63.99	53.05	2.99	7.95	1		1		1										1	3.79	16.25	
	16:00	65.91	53.06	11.00	1.85	1		1		1						1				1	18.12	17.46	
	17:00	72.21	60.11	11.94	0.16	1		1		1						1				1	21.52	21.61	
	18:00	78.56	65.85	12.71	0.00	1		1		1						1				1	23.48	23.57	
	19:00	79.68	66.44	13.24	0.00	1		1		1						1		1		1	23.81	23.90	
	20:00	78.35	63.82	14.53	0.00	1		1		1						1		1		1	23.15	23.51	
	21:00	74.15	57.99	16.16	0.00	1		1		1						1				1	22.16	22.25	
	22:00	68.90	53.82	15.07	0.00	1		1		1						1				1	20.29	20.67	
	23:00	62.12	50.98	11.14	0.00	1		1		1						1				1	14.45	15.52	

- 1.Μείωση Συντελεστή Διείσδυσης λόγω κακοκαιρίας και ταλάντωσης συχνότητας.
- 2.Ένταξη δεύτερης μονάδας απο ΑΗΣ μετά απο αίτημα σταθμού για ανάγκες ατμοπαραγωγής.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Friday, February 13, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ									ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7		
00:00	55.71	49.19	6.52	0.00			1		1		1										1	8.05	9.11			
01:00	51.44	44.68	6.77	0.00			1		1		1											1	8.50	11.64		
02:00	49.75	43.81	5.94	0.00			1		1		1											1	7.45	9.95		
03:00	48.64	44.19	4.45	0.00			1		1		1											1	6.39	8.84		
04:00	47.35	46.36	0.98	0.00			1		1		1											1	5.32	7.55		
05:00	48.58	46.88	1.70	0.00			1		1		1											1	6.41	8.78		
06:00	54.90	47.72	7.18	0.00			1		1		1											1	12.45	15.10		
07:00	64.42	56.40	7.85	0.17					1		1		1					1				1	18.90	19.28		
08:00	70.07	56.80	11.59	1.68					1		1		1		1			1				1	20.89	20.52		
09:00	74.80	53.86	12.25	8.69					1		1		1		1			1				1	21.80	19.83		
10:00	73.24	47.39	9.42	16.42					1		1				1			1				1	15.30	17.05		
11:00	70.73	44.89	8.76	17.08					1		1				1			1				1	11.45	15.45		
12:00	71.73	44.55	10.72	16.46					1		1				1			1				1	14.06	16.58		
13:00	70.81	44.40	10.85	15.56					1		1				1			1				1	14.15	16.58		
14:00	69.47	47.54	8.89	13.04					1		1				1			1				1	11.55	16.93		
15:00	69.95	53.30	13.42	3.23					1		1				1			1				1	18.57	20.02		
16:00	71.17	53.19	15.04	2.94					1		1				1			1				1	21.02	20.47		
17:00	76.26	58.66	17.36	0.24					1		1				1			1				1	22.80	22.81		
18:00	84.86	65.51	19.35	0.00					1		1				1		1	1				1	25.41	25.46		
19:00	86.35	66.61	19.74	0.00					1		1				1		1	1				1	25.88	25.91		
20:00	85.82	66.17	19.65	0.00					1		1				1		1	1				1	25.74	25.75		
21:00	81.28	62.64	18.64	0.00					1		1				1		1	1				1	24.37	24.38		
22:00	73.63	56.94	16.69	0.00					1		1						1	1				1	22.12	22.09		
23:00	64.81	50.93	13.89	0.00					1		1						1	1				1	18.88	19.44		

Err:501

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Saturday, February 14, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ									ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7		
00:00	57.09	48.96	8.13	0.00					1		1						1	1				1	10.30	17.13		
01:00	51.53	44.19	7.34	0.00					1		1						1					1	9.23	15.46		
02:00	50.22	43.05	7.17	0.00					1		1						1					1	8.99	15.07		
03:00	48.21	41.29	6.92	0.00					1		1						1					1	8.63	14.46		
04:00	47.17	40.47	6.70	0.00					1		1						1					1	8.44	14.15		
05:00	48.21	41.36	6.85	0.00					1		1						1					1	8.60	14.46		
06:00	52.21	44.57	7.63	0.00					1		1						1					1	10.20	15.66		
07:00	57.16	46.05	9.96	1.15					1		1						1					1	16.85	16.80		
08:00	63.35	48.38	10.48	4.50					1		1						1					1	19.12	17.66		
09:00	69.08	49.36	10.30	9.41					1		1						1					1	20.69	17.90		
10:00	69.07	47.94	7.72	13.41					1		1						1					1	20.70	16.70		
11:00	68.55	46.41	7.51	14.63					1		1						1					1	19.96	16.18		
12:00	71.28	50.03	5.67	15.57					1		1						1					1	20.79	16.71		
13:00	71.45	53.36	3.49	14.60					1		1						1					1	21.23	17.06		
14:00	69.44	53.36	1.60	14.48					1		1						1					1	19.51	16.49		
15:00	67.72	56.54	0.29	10.89					1		1			1			1					1	17.53	17.05		
16:00	66.48	61.21	0.12	5.15					1		1			1			1					1	20.07	18.40		
17:00	68.93	68.12	0.17	0.64					1		1			1			1					1	20.74	20.49		
18:00	76.60	75.14	1.46	0.00					1		1			1			1		1			1	22.91	22.98		
19:00	78.80	75.11	3.69	0.00					1		1			1			1		1			1	23.55	23.64		
20:00	75.21	69.43	5.78	0.00					1		1			1			1		1			1	22.55	22.56		
21:00	72.41	65.63	6.78	0.00					1		1			1			1		1			1	21.67	21.72		
22:00	67.82	59.41	8.41	0.00					1		1						1		1			1	19.59	20.35		
23:00	61.69	52.63	9.06	0.00					1		1						1		1			1	14.73	18.51		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Sunday, February 15, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΔΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
00:00	54.91	46.94	7.97	0.00					1		1						1					1	10.97	15.51		
01:00	50.14	43.73	6.40	0.00					1		1						1					1	8.37	15.04		
02:00	48.40	42.74	5.65	0.00					1		1						1					1	7.23	14.52		
03:00	46.75	41.39	5.36	0.00					1		1						1					1	6.98	14.03		
04:00	45.19	40.08	5.11	0.00					1		1						1					1	6.74	12.59		
05:00	45.36	40.17	5.19	0.00					1		1						1					1	6.76	12.76		
06:00	47.98	42.56	5.41	0.00					1		1						1					1	7.16	14.39		
07:00	50.58	44.02	5.64	0.92					1		1						1					1	7.53	14.90		
08:00	54.79	43.93	5.97	4.89					1		1						1					1	8.15	14.97		
09:00	59.23	45.36	6.22	7.64					1		1					1	1					1	8.79	13.99		
10:00	64.24	48.28	6.72	9.24					1		1					1	1					1	9.47	16.50		
11:00	67.44	50.31	7.12	10.01					1	1	1					1	1					1	9.87	14.83		
12:00	72.21	54.58	7.59	10.04					1	1	1					1	1					1	10.71	18.65		
13:00	72.67	53.30	7.57	11.80					1		1					1	1					1	10.88	18.26		
14:00	68.91	51.92	6.75	10.24					1		1					1	1					1	10.34	17.60		
15:00	62.90	52.59	4.98	5.34					1		1					1	1					1	9.44	17.27		
16:00	65.70	57.97	5.28	2.44					1		1					1	1					1	9.86	18.98		
17:00	69.79	64.05	5.48	0.26					1		1					1	1					1	10.38	17.93		
18:00	77.64	71.64	6.00	0.00					1		1				1	1	1					1	11.63	22.64		
19:00	79.01	72.89	6.12	0.00					1		1				1	1	1					1	11.82	23.70		
20:00	76.70	70.87	5.84	0.00					1		1				1	1	1					1	10.95	23.01		
21:00	71.32	67.04	4.28	0.00					1		1				1	1	1					1	7.13	21.32		
22:00	65.90	61.81	4.09	0.00					1		1				1	1	1					1	6.59	16.50		
23:00	58.26	54.44	3.82	0.00					1		1				1	1	1					1	5.81	8.86		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Monday, February 16, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΑΝΗΣ												ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
00:00	52.19	48.63	3.56	0.00			1					1	1	1			1						1	5.21	9.59	
01:00	47.20	43.83	3.37	0.00			1					1	1	1			1							4.70	11.40	
02:00	45.72	42.43	3.29	0.00			1					1	1	1			1							4.55	9.92	
03:00	44.50	41.25	3.25	0.00			1					1	1	1			1							4.42	8.70	
04:00	44.26	41.03	3.23	0.00			1					1	1	1			1							4.39	8.46	
05:00	45.55	42.28	3.27	0.00			1					1	1	1			1							4.52	9.75	
06:00	51.34	47.72	3.62	0.00			1					1	1	1			1							5.58	15.40	
07:00	60.74	54.52	5.91	0.31			1					1	1	1			1				1			11.58	17.83	
08:00	65.63	56.72	7.57	1.34			1					1		1			1					1		15.80	19.29	
09:00	69.21	58.20	8.11	2.90			1					1		1	1	1	1					1		17.24	19.89	
10:00	71.66	61.19	6.28	4.20			1					1		1	1	1	1					1		14.92	20.24	
11:00	73.26	59.72	6.06	7.48			1					1		1	1	1	1					1		14.53	19.73	
12:00	75.86	61.86	6.58	7.41			1					1		1	1	1	1					1		15.16	20.53	
13:00	75.91	60.79	6.36	8.76			1					1		1	1	1	1					1		15.17	20.15	
14:00	73.08	60.24	5.61	7.23			1					1		1	1	1	1					1		14.65	19.75	
15:00	72.12	64.80	4.38	2.95			1					1		1	1	1	1					1		14.38	20.75	
16:00	72.31	66.17	3.90	2.23			1					1		1	1	1	1					1		14.57	21.02	
17:00	75.19	70.40	4.40	0.39			1					1		1	1	1	1					1		20.99	22.44	
18:00	81.92	78.46	3.46	0.00			1					1		1	1	1	1	1				1		24.51	24.58	
19:00	83.61	80.98	2.63	0.00			1					1		1	1	1	1	1				1		25.07	25.08	
20:00	82.49	79.45	3.04	0.00			1					1		1	1	1	1	1				1		24.73	24.75	
21:00	78.42	76.32	2.10	0.00			1					1		1	1	1	1	1				1		23.69	23.53	
22:00	71.02	68.02	2.99	0.00			1					1		1	1		1	1				1		21.32	21.30	
23:00	61.93	58.07	3.86	0.00			1					1		1	1		1	1				1		16.65	17.53	

Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ4.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Tuesday, February 17, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαιτο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ										ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7		
00:00	53.96	50.15	3.82	0.00			1					1						1	1				1	13.44	14.56	
01:00	48.49	43.77	4.72	0.00			1					1						1					1	14.28	14.55	
02:00	46.80	41.42	5.37	0.00			1					1						1					1	13.03	14.04	
03:00	45.46	41.37	4.10	0.00			1					1						1					1	11.78	12.86	
04:00	45.46	42.06	3.40	0.00			1					1						1					1	11.86	12.86	
05:00	46.93	44.47	2.45	0.00			1					1						1					1	13.27	14.08	
06:00	53.06	51.66	1.39	0.01			1					1						1	1				1	13.92	13.65	
07:00	62.23	57.80	2.91	1.52			1					1						1	1				1	18.44	18.21	
08:00	66.24	56.93	4.15	5.15			1					1						1	1				1	19.41	18.33	
09:00	69.61	54.35	4.67	10.60			1					1						1	1				1	18.90	17.70	
10:00	69.26	47.73	7.46	14.07			1					1						1	1				1	13.97	15.78	
11:00	70.03	45.11	8.12	16.80			1					1						1	1				1	11.95	13.83	
12:00	70.87	46.53	10.70	13.63			1					1						1	1				1	15.81	17.17	
13:00	71.22	48.34	14.76	8.12			1					1						1	1				1	20.73	18.93	
14:00	72.06	53.36	15.30	3.40			1					1						1	1				1	21.53	20.60	
15:00	75.22	56.98	16.00	2.24			1					1						1	1				1	22.55	21.89	
16:00	75.66	58.17	16.09	1.40			1					1						1	1				1	22.70	22.28	
17:00	79.26	62.21	16.89	0.17			1					1						1	1				1	23.74	23.73	
18:00	86.55	68.66	17.89	0.00			1					1			1			1	1				1	25.25	25.96	
19:00	89.44	73.54	15.90	0.00			1					1			1			1	1	1			1	22.32	26.83	
20:00	87.76	72.18	15.58	0.00			1					1			1			1	1	1			1	21.89	26.33	
21:00	82.43	67.78	14.65	0.00			1					1			1			1	1	1			1	20.65	24.73	
22:00	72.83	59.76	13.07	0.00			1					1						1	1				1	18.26	21.85	
23:00	63.14	53.31	9.83	0.00			1					1						1	1				1	13.29	18.94	

Μείωση Α/Π λόγω ισχυρών καταγίδων

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Wednesday, February 18, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαιό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7		
Wednesday, February 18, 2026	00:00	55.62	47.37	8.24	0.00			1				1					1					1	10.95	16.68		
	01:00	50.04	44.19	5.85	0.00			1				1					1					1	7.48	15.01		
	02:00	47.92	42.29	5.63	0.00			1				1					1					1	7.15	14.38		
	03:00	47.01	41.48	5.53	0.00			1				1					1					1	7.02	14.10		
	04:00	47.09	41.54	5.55	0.00			1				1					1					1	7.03	14.13		
	05:00	48.65	42.91	5.74	0.00			1				1					1					1	7.25	14.60		
	06:00	54.86	48.53	6.33	0.00			1				1					1		1			1	8.23	15.46		
	07:00	65.09	56.88	7.52	0.68			1				1					1		1			1	9.99	19.32		
	08:00	71.77	60.78	8.04	2.95			1				1			1		1		1			1	10.72	20.65		
	09:00	76.74	61.72	8.53	6.49			1				1			1		1		1			1	11.58	21.08		
	10:00	81.02	62.92	9.04	9.06			1				1			1		1		1			1	12.29	21.59		
	11:00	81.72	56.27	9.13	16.32			1				1			1		1		1			1	12.26	19.62		
	12:00	82.98	55.62	9.30	18.05			1				1			1		1		1			1	12.53	19.48		
	13:00	80.67	55.61	8.94	16.12			1				1			1		1					1	12.02	19.36		
	14:00	77.80	55.52	8.87	13.42			1				1			1		1					1	11.90	19.32		
	15:00	78.26	58.39	8.83	11.04			1				1			1		1					1	11.88	20.17		
	16:00	77.26	63.14	8.69	5.42			1				1			1		1					1	11.64	21.55		
	17:00	86.24	75.99	9.57	0.68			1				1			1		1		1			1	13.07	25.67		
	18:00	95.82	84.02	11.80	0.00			1				1			1		1		1	1		1	16.23	28.75		
	19:00	97.70	85.70	12.00	0.00			1		12.00		1			1		1		1	1		1	16.58	29.31		
	20:00	96.24	84.32	11.92	0.00			1		1		1			1		1		1	1			16.34	28.87		
	21:00	90.43	79.15	11.28	0.00			1		1		1			1		1		1	1			15.36	27.13		
	22:00	80.88	70.70	10.18	0.00			1		1		1					1		1	1			13.78	24.26		
	23:00	72.65	61.99	10.65	0.00			1				1					1		1	1			14.50	21.79		

Μείωση Α/Π λόγω θυελλωδών ανέμων.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Thursday, February 19, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
00:00	63.42	54.00	9.42	0.00			1					1					1		1	1			12.73	19.03		
01:00	54.21	46.24	7.97	0.00			1					1					1		1				10.81	16.26		
02:00	51.63	44.60	7.03	0.00			1					1					1		1				10.29	15.49		
03:00	49.85	43.23	6.62	0.00			1					1					1		1				9.92	14.95		
04:00	49.74	43.48	6.26	0.00			1					1					1		1				9.91	14.92		
05:00	51.59	44.98	6.61	0.00			1					1					1		1				10.25	15.48		
06:00	58.49	52.10	6.38	0.01			1					1					1		1	1			12.14	17.54		
07:00	68.82	53.07	13.17	2.58			1					1			1		1		1	1			20.16	19.87		
08:00	71.71	55.37	6.06	10.28			1								1		1		1		1		18.54	18.43		
09:00	72.56	53.07	2.91	16.58					1				1		1		1		1			1	11.00	10.99		
10:00	71.71	46.71	4.52	20.48					1				1		1		1		1				9.79	13.03		
11:00	70.85	44.97	3.40	22.47					1				1		1		1		1				8.97	10.17		
12:00	71.61	45.18	3.42	23.01					1				1		1		1		1				9.37	10.40		
13:00	70.29	44.29	3.86	22.14					1				1				1		1				14.25	14.45		
14:00	69.25	46.45	3.17	19.64					1				1		1		1		1				14.53	11.42		
15:00	67.35	48.97	2.98	15.40									1		1		1		1				20.06	15.59		
16:00	67.06	55.17	3.43	8.46					1				1		1		1		1				18.45	17.58		
17:00	72.16	67.14	3.91	1.12					1		1				1		1		1	1			19.80	21.31		
18:00	84.55	79.93	4.63	0.00					1		1				1		1		1	1			25.26	25.37		
19:00	88.49	83.53	4.96	0.00					1		1				1		1		1	1		1	26.48	26.55		
20:00	88.97	85.29	3.69	0.00					1		1				1		1		1	1		1	26.63	26.69		
21:00	85.35	83.37	1.98	0.00					1		1				1		1		1	1		1	25.62	25.60		
22:00	78.35	77.69	0.66	0.00					1		1				1		1		1	1		1	23.42	23.50		
23:00	69.11	69.09	0.02	0.00					1		1						1		1	1		1	20.16	20.73		

Μείωση Α/Π λόγω θυελλωδών ανέμων.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Saturday, February 21, 2026												
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Saturday, February 21, 2026	00:00	58.38	46.93	11.45	0.00			1		1					1		1					15.80	17.51
	01:00	53.07	43.32	9.75	0.00					1					1		1					13.26	15.92
	02:00	51.42	42.56	8.86	0.00			1		1					1		1					12.81	15.43
	03:00	49.20	40.36	8.84	0.00			1		1					1		1					12.24	14.76
	04:00	48.32	39.40	8.92	0.00			1		1					1		1					12.04	14.50
	05:00	49.20	40.12	9.08	0.00			1		1					1		1					12.23	14.76
	06:00	53.54	43.74	9.78	0.01			1		1					1		1					13.45	16.06
	07:00	57.95	45.61	10.49	1.85			1		1					1		1					15.51	16.83
	08:00	63.40	45.45	12.01	5.95			1		1					1		1					16.91	17.24
	09:00	67.78	48.72	12.78	6.28			1		1	1				1		1					18.29	18.45
	10:00	71.77	63.77	6.06	1.94			1		1	1				1		1					18.39	20.95
	11:00	79.70	77.01	2.00	0.69			1		1	1				1		1	1				19.84	23.70
	12:00	89.59	84.03	2.37	3.18			1		1	1				1		1	1				22.29	25.92
	13:00	93.39	84.15	1.59	7.65	1		1		1	1				1		1	1				22.97	25.72
	14:00	86.56	68.31	1.09	17.16	1		1		1	1				1		1	1				12.60	11.00
	15:00	76.86	65.18	0.68	10.99	1		1		1					1		1	1				11.00	12.46
	16:00	75.70	68.79	0.31	6.60	1		1		1					1		1	1				14.13	15.70
	17:00	78.42	77.00	0.34	1.08	1		1		1				1		1		1				19.87	18.34
	18:00	87.61	87.31	0.30	0.00	1		1		1				1		1		1			1	23.59	21.81
	19:00	89.78	89.65	0.13	0.00	1		1		1				1		1		1			1	21.82	23.98
	20:00	88.77	88.56	0.21	0.00			1		1				1		1		1	1		1	26.38	26.63
	21:00	83.93	83.82	0.11	0.00			1		1				1		1		1	1		1	22.97	25.18
	22:00	77.70	69.33	8.37	0.00			1		1						1		1			1	23.06	23.31
	23:00	69.51	66.79	2.72	0.00			1		1						1		1	1		1	20.18	20.85

1. Περικοπή Συντελεστή Διείσδυσης Α/Π λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Sunday, February 22, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Sunday, February 22, 2026	00:00	61.46	60.58	0.88	0.00			1		1					1	1	1				1	15.67	15.26
	01:00	56.03	53.90	2.13	0.00			1		1					1		1				1	15.26	16.63
	02:00	53.06	51.05	2.01	0.00			1		1					1		1				1	12.05	13.66
	03:00	51.24	49.73	1.51	0.00			1		1					1		1					14.76	15.37
	04:00	50.96	48.89	2.07	0.00			1		1					1		1					15.19	15.29
	05:00	50.72	46.71	4.01	0.00			1		1					1		1					15.11	15.22
	06:00	53.06	48.72	4.33	0.02			1		1					1		1					15.81	15.91
	07:00	56.38	52.18	1.75	2.45			1		1			1		1		1					15.42	15.73
	08:00	60.14	49.11	1.63	9.40			1		1			1		1		1					11.58	12.54
	09:00	62.62	46.44	0.96	15.21			1		1			1		1		1					8.20	9.20
	10:00	64.29	45.34	1.20	17.75			1		1			1		1							9.05	13.96
	11:00	65.09	43.85	2.05	19.19	1				1			1		1							9.54	13.77
	12:00	65.73	40.75	3.37	21.61	1				1			1		1							10.28	12.72
	13:00	63.46	38.70	5.65	19.10	1				1			1		1							10.47	12.96
	14:00	60.09	40.81	6.52	12.77	1				1			1		1							13.44	14.20
	15:00	57.98	44.06	5.96	7.96	1				1			1		1							16.05	15.01
	16:00	61.35	50.38	7.54	3.43	1				1			1		1						1	18.40	17.38
	17:00	67.69	54.94	12.20	0.55	1				1			1		1							20.23	20.14
	18:00	76.95	61.72	15.23	0.00	1				1			1		1						1	22.98	23.08
	19:00	80.39	64.06	16.32	0.00	1				1			1		1						1	24.09	24.12
	20:00	80.98	64.90	16.09	0.00	1				1			1		1						1	24.27	24.29
	21:00	78.61	62.20	16.41	0.00	1				1			1		1						1	23.58	23.58
	22:00	71.37	56.20	15.17	0.00	1				1			1				1				1	21.51	21.41
	23:00	64.12	50.40	13.73	0.00	1				1						1	1				1	19.21	19.24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Monday, February 23, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΣΕΙΡΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Monday, February 23, 2026	00:00	58.83	46.33	12.50	0.00	1				1						1	1				1	17.13	17.65
	01:00	53.17	41.63	11.54	0.00	1											1				1	15.87	15.95
	02:00	51.15	39.92	11.23	0.00	1				1							1				1	15.30	15.35
	03:00	49.76	38.84	10.91	0.00	1				1							1				1	14.87	14.93
	04:00	45.56	35.73	9.82	0.00	1				1							1				1	13.77	12.96
	05:00	48.99	39.66	9.34	0.00			1	1	1							1				1	13.24	11.39
	06:00	51.07	40.40	10.64	0.03			1		1							1				1	15.24	15.31
	07:00	54.62	41.00	10.71	2.90			1		1							1				1	16.28	15.51
	08:00	60.23	39.84	10.42	9.97			1		1							1				1	15.83	15.08
	09:00	64.80	40.16	8.56	16.08					1			1				1				1	17.72	14.62
	10:00	66.04	35.07	11.35	19.61					1			1				1				1	17.56	13.93
	11:00	64.26	32.76	9.90	21.60					1			1				1				1	15.86	12.80
	12:00	62.90	30.18	10.18	22.54					1			1				1				1	14.88	12.11
	13:00	59.63	28.74	9.23	21.65					1	1		1				1				1	12.68	11.39
	14:00	54.07	28.10	6.61	19.37					1			1				1				1	9.26	10.41
	15:00	51.51	28.44	7.76	15.31					1	1		1				1				1	10.67	10.86
	16:00	52.34	33.15	10.82	8.38					1			1				1				1	15.52	13.19
	17:00	59.15	45.59	12.24	1.32					1			1				1				1	17.71	17.35
	18:00	72.80	58.14	14.66	0.00			1		1			1				1				1	21.70	21.84
	19:00	80.20	64.35	15.85	0.00			1		1			1				1				1	23.99	24.06
	20:00	80.54	65.26	15.28	0.00			1		1			1				1				1	24.09	24.16
	21:00	76.99	64.31	12.68	0.00			1		1			1			1	1				1	23.07	23.10
	22:00	71.13	57.79	13.34	0.00			1		1			1			1	1				1	21.31	21.34
	23:00	63.03	49.66	13.38	0.00			1		1						1	1				1	18.95	18.91

1. Περικοπή Συντελεστή Διείσδυσης Α/Π λόγω επικίνδυνης ταλάντωσης συχνότητας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Tuesday, February 24, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΑΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Tuesday, February 24, 2026	00:00	55.59	44.87	10.71	0.00			1		1						1	1				1	14.54	16.19
	01:00	50.59	40.21	10.38	0.00			1		1						1	1				1	14.33	15.18
	02:00	49.23	38.55	10.68	0.00			1		1						1	1				1	14.72	14.77
	03:00	48.05	37.53	10.52	0.00			1		1						1	1				1	14.27	14.42
	04:00	47.15	36.98	10.16	0.00					1	1					1	1				1	13.85	14.14
	05:00	48.64	38.00	10.64	0.00					1	1					1	1				1	14.52	14.59
	06:00	54.43	42.58	11.81	0.04					1	1					1	1				1	16.22	16.32
	07:00	63.59	46.70	13.70	3.19					1	1					1	1				1	19.00	18.12
	08:00	67.29	43.19	13.58	10.52					1	1					1	1				1	18.75	17.03
	09:00	69.35	39.75	13.37	16.22			1		1						1	1				1	18.56	15.94
	10:00	69.80	37.95	11.68	20.17			1		1						1	1				1	15.95	14.89
	11:00	69.67	37.22	10.01	22.45			1		1						1	1				1	13.52	14.17
	12:00	70.59	37.28	9.72	23.59			1		1						1	1				1	13.13	14.10
	13:00	69.36	37.30	9.42	22.63			1		1						1	1				1	13.11	14.02
	14:00	68.12	38.87	9.37	19.89			1		1						1	1				1	14.36	14.47
	15:00	66.06	44.38	7.13	14.54			1		1						1	1				1	17.60	15.45
	16:00	65.66	49.88	6.76	9.02			1		1						1	1				1	19.72	16.99
	17:00	69.91	61.21	7.30	1.39			1		1						1	1				1	20.97	20.56
	18:00	80.98	73.25	7.73	0.00			1		1			1			1	1				1	24.23	24.29
	19:00	85.57	78.45	7.11	0.00			1		1			1			1	1				1	25.66	25.67
	20:00	85.41	77.37	8.04	0.00			1		1			1			1	1	1			1	25.62	25.62
	21:00	81.36	74.32	7.04	0.00			1		1			1			1	1	1			1	24.42	24.41
	22:00	74.10	68.27	5.83	0.00			1		1						1	1	1			1	22.27	22.23
	23:00	65.11	59.94	5.16	0.00			1		1						1	1	1			1	16.89	18.91

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Wednesday, February 25, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαιό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΔΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
00:00	55.76	50.52	5.24	0.00					1		1							1	1			1	14.01	16.36	
01:00	50.12	46.06	4.06	0.00					1		1							1	1			1	9.05	10.72	
02:00	48.35	44.99	3.36	0.00					1		1							1	1			1	8.88	8.95	
03:00	46.50	43.35	3.15	0.00					1		1								1			1	12.57	13.90	
04:00	46.16	43.08	3.08	0.00					1		1	1							1			1	12.46	8.56	
05:00	47.82	45.02	2.80	0.00								1	1						1			1	14.22	14.35	
06:00	54.23	47.06	7.15	0.02							1	1						1	1			1	16.17	16.26	
07:00	62.21	49.88	10.93	1.41							1	1						1	1			1	18.60	18.24	
08:00	64.64	49.70	10.33	4.61							1	1						1	1			1	19.31	18.01	
09:00	69.43	52.12	10.54	6.77							1	1						1	1			1	20.72	18.80	
10:00	70.72	51.19	10.07	9.46							1	1						1	1			1	21.03	18.38	
11:00	69.57	48.56	7.48	13.53							1	1						1	1			1	20.87	16.81	
12:00	71.97	47.54	10.22	14.22							1	1						1	1			1	21.57	17.33	
13:00	70.97	42.21	12.90	15.86							1	1							1			1	19.46	16.53	
14:00	68.37	41.13	12.32	14.93							1	1							1			1	17.03	16.03	
15:00	66.94	42.01	12.21	12.72							1	1							1			1	16.80	16.27	
16:00	66.28	45.41	12.09	8.78							1	1							1			1	16.64	17.25	
17:00	71.01	56.06	13.39	1.56							1	1			1				1			1	18.69	20.83	
18:00	82.72	64.70	18.02	0.00							1	1			1		1	1				1	24.74	24.82	
19:00	87.72	68.54	19.18	0.00							1	1			1		1	1				1	26.30	26.32	
20:00	87.74	68.47	19.26	0.00							1	1			1		1	1				1	26.31	26.32	
21:00	83.12	64.96	18.16	0.00							1	1			1		1	1				1	24.97	24.94	
22:00	75.44	59.41	16.03	0.00							1	1			1		1	1				1	22.65	22.63	
23:00	65.98	51.69	14.29	0.00							1	1					1	1				1	19.81	19.79	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Thursday, February 26, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΑΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
00:00	57.10	46.15	10.95	0.00								1	1					1	1			1	14.86	17.13		
01:00	50.80	40.57	10.23	0.00						1		1	1						1			1	13.95	13.20		
02:00	49.42	38.61	10.81	0.00						1		1							1			1	14.78	14.82		
03:00	48.28	37.74	10.54	0.00						1		1							1			1	14.38	14.48		
04:00	48.15	37.60	10.54	0.00						1		1							1			1	14.29	14.44		
05:00	49.22	38.44	10.78	0.00						1		1							1			1	14.67	14.77		
06:00	55.71	43.82	11.83	0.06						1		1							1			1	16.60	16.70		
07:00	65.36	48.35	13.42	3.59						1		1						1	1			1	19.44	18.53		
08:00	68.55	45.53	11.55	11.47						1		1						1	1			1	16.07	17.12		
09:00	70.85	44.18	9.22	17.45						1		1						1	1			1	12.30	14.00		
10:00	72.60	46.54	8.99	17.06								1				1		1	1			1	15.84	16.66		
11:00	76.92	56.43	13.75	6.74								1				1		1	1			1	23.40	21.05		
12:00	86.75	58.04	18.16	10.55								1				1		1	1	1		1	28.97	22.86		
13:00	84.66	44.53	17.13	23.00								1				1		1	1			1	27.72	18.50		
14:00	75.99	39.89	16.67	19.44								1				1		1	1			1	23.90	16.97		
15:00	75.28	43.09	18.86	13.33								1				1			1			1	25.78	18.58		
16:00	75.94	48.98	19.20	7.77								1	7.77			1			1			1	26.26	20.45		
17:00	81.46	59.33	20.62	1.52								1				1			1			1	28.47	23.98		
18:00	92.90	70.75	22.15	0.00								1	0.00			1			1	1	1	1	32.77	27.87		
19:00	98.23	75.64	22.59	0.00								1				1			1	1	1	1	34.65	29.47		
20:00	97.19	74.87	22.32	0.00								1				1			1	1	1	1	34.34	29.16		
21:00	91.70	72.66	19.04	0.00								1		1		1			1	1	1	1	32.14	27.51		
22:00	82.52	66.30	16.21	0.00								1	1			1			1	1	1	1	28.88	24.75		
23:00	71.55	57.45	14.10	0.00								1	1					1	1	1	1	1	25.00	21.47		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Friday, February 27, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
ΡΟΔΟΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6
Friday, February 27, 2026	00:00	61.36	48.73	12.63	0.00					1	1						1	1			21.45	18.41
	01:00	54.45	43.86	10.59	0.00					1	1						1	1			17.62	16.34
	02:00	52.24	45.27	6.97	0.00					1	1						1	1			16.05	15.67
	03:00	50.72	43.85	6.87	0.00					1	1							1			15.53	15.22
	04:00	50.63	43.77	6.86	0.00					1	1							1			15.71	15.19
	05:00	52.16	44.86	7.30	0.00					1	1							1			16.08	15.65
	06:00	59.76	51.22	8.46	0.08					1	1						1	1			17.81	17.90
	07:00	68.54	56.16	8.47	3.91					1	1						1	1			21.44	19.39
	08:00	72.43	49.90	10.69	11.84					1	1						1	1			25.05	18.18
	09:00	73.84	45.78	10.27	17.80					1	1						1	1			23.88	16.81
	10:00	74.39	42.55	10.14	21.70					1	1						1	1			20.69	15.81
	11:00	72.95	38.80	10.37	23.78					1	1							1			22.10	14.75
	12:00	73.37	37.49	11.60	24.28					1	1							1			24.37	14.73
	13:00	73.30	34.89	15.02	23.39					1	1							1			22.51	14.97
	14:00	71.26	34.97	15.37	20.91					1	1				1			1			20.75	15.10
	15:00	70.61	38.01	16.02	16.57					1	1				1			1			21.85	16.21
	16:00	72.20	44.07	18.40	9.73					1	1				1			1			25.25	18.74
	17:00	76.70	55.61	19.34	1.76					1	1			1	1			1			26.90	22.48
	18:00	87.66	66.05	21.61	0.00					1	1			1	1			1		1	30.58	26.30
	19:00	91.96	70.05	21.91	0.00					1	1			1	1		1	1		1	32.10	27.59
	20:00	92.43	71.53	20.90	0.00					1	1			1	1		1	1		1	32.33	27.73
	21:00	88.85	72.85	16.00	0.00					1	1			1	1		1	1		1	31.10	26.65
	22:00	80.53	73.74	6.79	0.00					1	1			1	1	1		1		1	28.24	24.16
	23:00	70.76	63.67	7.09	0.00					1	1				1	1		1		1	24.78	21.23

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Saturday, February 28, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Saturday, February 28, 2026	00:00	61.84	54.96	6.88	0.00					1	1				1	1		1				20.52	18.55
	01:00	55.87	51.37	4.50	0.00					1	1				1	1		1				16.51	16.76
	02:00	52.13	48.16	3.98	0.00				1	1	1				1	1		1				8.84	7.73
	03:00	51.15	47.68	3.46	0.00				1	1					1	1		1				10.60	11.75
	04:00	51.24	47.05	4.19	0.00				1	1					1			1				15.26	15.37
	05:00	52.04	47.31	4.72	0.00				1	1					1			1				15.52	15.61
	06:00	56.59	52.00	4.51	0.08				1	1					1	1		1				16.00	16.96
	07:00	62.34	54.36	4.12	3.86				1	1	1				1	1		1				17.57	17.54
	08:00	67.48	52.81	3.13	11.54				1	1					1	1		1				14.95	16.54
	09:00	71.57	50.63	3.58	17.36				1	1					1	1		1				13.27	14.81
	10:00	71.86	48.37	2.61	20.88				1	1					1	1		1				12.90	11.58
	11:00	70.43	44.66	3.07	22.69				1	1					1			1				14.28	14.32
	12:00	71.54	44.45	3.90	23.20				1	1	1				1			1				14.69	14.50
	13:00	71.22	43.37	5.54	22.32				1	1					1			1				15.33	14.67
	14:00	70.09	44.72	5.57	19.81				1	1					1			1				16.14	15.08
	15:00	68.08	49.13	3.17	15.77			1	1	1	1				1			1				6.48	5.71
	16:00	68.91	55.04	4.60	9.26			1	1		1				1			1				11.68	13.04
	17:00	73.75	68.54	3.47	1.73			1	1	1				1	1	1		1				20.21	13.02
	18:00	85.96	83.40	2.55	0.00			1			1				1	1		1			1	30.06	25.79
	19:00	90.53	87.80	2.73	0.00			1			1				1	1		1			1	31.73	27.16
	20:00	89.33	87.18	2.15	0.00			1			1				1	1		1			1	31.26	26.80
	21:00	84.69	83.87	0.82	0.00					1	1			1	1	1		1			1	28.91	25.41
	22:00	78.24	77.02	1.22	0.00					1	1			1	1	1		1			1	27.46	23.47
	23:00	70.00	68.99	1.01	0.00					1	1				1	1		1			1	24.57	21.00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης