

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026	00:00	18,85	15,18	3,66			1	1							5,35	5,35
	01:00	16,37	13,10	3,27			1					1			5,51	5,73
	02:00	15,97	13,37	2,60			1					1			6,20	6,20
	03:00	15,50	13,97	1,53			1					1			6,34	6,34
	04:00	14,70	13,33	1,37			1					1			6,34	6,34
	05:00	15,69	14,83	0,86			1					1			6,34	6,34
	06:00	17,92	17,35	0,57	1		1								6,33	6,33
	07:00	21,60	20,84	0,75	1		1								6,24	7,56
	08:00	23,78	21,78	2,00			1	1							8,66	8,32
	09:00	25,11	22,36	2,76			1	1							9,29	9,29
	10:00	25,78	22,66	3,12			1	1							9,50	9,02
	11:00	26,86	23,84	3,01			1	1				1			9,81	9,40
	12:00	28,00	25,35	2,65			1	1				1			9,85	9,80
	13:00	29,23	27,63	1,60		1	1	1							8,42	8,62
	14:00	29,66	27,69	1,97		1	1	1							9,55	9,05
	15:00	28,53	25,86	2,68		1	1	1							8,52	8,52
	16:00	27,90	25,29	2,61		1	1	1							7,96	7,96
	17:00	28,83	23,88	4,95		1	1	1							8,14	8,21
	18:00	29,95	25,07	4,88		1	1	1							7,28	9,34
	19:00	31,77	27,67	4,10		1	1	1							7,45	11,03
	20:00	32,20	27,14	5,06		1	1	1							9,85	11,03
	21:00	30,08	25,53	4,56		1	1	1							9,78	9,47
	22:00	26,46	23,75	2,71		1	1	1							7,26	7,26
	23:00	23,12	21,95	1,17		1	1	1							4,01	4,01

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Μερική διακοπή στις 23:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026	00:00	19,86	18,97	0,89		1	1	1							3,78	3,78
	01:00	17,59	15,82	1,77			1	1							4,20	4,20
	02:00	17,49	14,64	2,85	1			1							5,25	4,75
	03:00	16,84	14,51	2,33	1			1							4,71	4,71
	04:00	15,86	14,51	1,35	1			1							3,72	3,72
	05:00	16,56	14,54	2,02	1			1							4,38	4,38
	06:00	18,63	15,01	3,62	1			1							6,40	6,40
	07:00	22,09	17,41	4,67	1			1							8,12	7,73
	08:00	23,64	22,86	0,78	1		1	1							2,89	3,67
	09:00	24,12	23,38	0,74	1		1	1							2,87	4,14
	10:00	21,75	17,99	3,76			1	1							6,38	7,28
	11:00	21,47	17,43	4,04			1	1							6,74	6,99
	12:00	22,43	17,90	4,54			1	1							7,37	7,85
	13:00	22,24	19,81	2,43			1	1							7,47	7,76
	14:00	25,21	20,83	4,38			1	1							9,23	8,82
	15:00	24,09	18,70	5,39			1	1							8,85	8,43
	16:00	23,97	17,52	6,44			1	1							8,79	8,39
	17:00	24,56	17,97	6,59			1	1							9,00	8,60
	18:00	26,76	20,03	6,73			1	1							9,71	9,37
	19:00	30,33	23,23	7,10	1		1	1							9,81	10,36
	20:00	31,92	24,73	7,19	1		1	1							9,82	11,03
	21:00	29,91	23,20	6,71	1		1	1							9,62	9,93
	22:00	26,47	21,73	4,75	1		1	1							6,96	6,50
	23:00	22,69	18,48	4,21	1		1	1							6,37	6,37

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ, ΑΙΠΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Μερική διακοπή στις 13:20 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το διάστημα 07:30 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 18:00. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:30 και το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 έως τις 16:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026	00:00	19,55	14,95	4,60	1			1							6,49	6,82
	01:00	17,63	14,21	3,42	1			1							4,70	4,89
	02:00	17,49	14,21	3,28	1			1							4,49	4,75
	03:00	16,96	14,15	2,81	1			1							3,97	4,22
	04:00	16,00	14,03	1,98	1			1							3,03	3,27
	05:00	16,52	14,11	2,41	1			1							3,48	3,78
	06:00	18,75	14,18	4,56	1			1							5,68	6,01
	07:00	22,44	16,14	6,30	1			1							7,65	7,85
	08:00	24,09	17,83	6,26	1			1							7,92	8,43
	09:00	24,22	18,51	5,71			1	1							8,19	8,48
	10:00	24,37	18,63	5,74			1	1							8,44	8,53
	11:00	25,77	19,83	5,94			1	1							9,43	9,02
	12:00	24,46	18,48	5,97			1	1							8,98	8,56
	13:00	27,13	21,35	5,77			1	1							8,77	9,49
	14:00	28,17	22,58	5,59			1	1				1			9,77	9,86
	15:00	26,60	19,81	6,79			1	1				1			9,32	9,31
	16:00	25,90	19,45	6,45			1	1				1			8,59	9,06
	17:00	26,91	20,18	6,72			1	1				1			9,49	9,42
	18:00	27,73	21,68	6,06			1	1				1			9,77	9,71
	19:00	29,44	23,65	5,79			1	1				1			9,81	10,30
	20:00	31,46	28,76	2,70	1		1	1							9,81	11,01
	21:00	29,71	28,78	0,93	1		1	1							9,67	9,74
	22:00	26,46	25,86	0,61	1		1	1							7,22	7,22
	23:00	23,96	23,46	0,50	1		1	1							4,80	4,80

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:55. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 11:55 έως 17:35.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 4 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Απριλίου 2026	00:00	20,39	19,98	0,41	1		1	1							4,38	4,38
	01:00	17,81	17,27	0,53	1			1							5,78	5,78
	02:00	16,71	16,28	0,43	1			1							4,81	4,81
	03:00	16,26	15,88	0,38	1			1							4,35	4,35
	04:00	16,02	15,76	0,26	1			1							4,16	4,16
	05:00	16,63	16,38	0,25	1			1							4,71	4,71
	06:00	18,19	17,96	0,23	1			1							6,17	6,17
	07:00	20,61	20,22	0,39			1	1							6,96	6,96
	08:00	21,91	21,74	0,17			1	1							8,16	8,16
	09:00	22,40	22,34	0,06			1	1							8,40	8,40
	10:00	22,64	22,51	0,13			1	1							8,47	8,47
	11:00	23,76	23,58	0,19			1	1							8,75	8,32
	12:00	25,38	25,08	0,30	1		1	1							7,14	7,14
	13:00	25,92	25,64	0,28	1		1	1							6,32	5,94
	14:00	24,42	24,05	0,37	1		1	1							4,89	4,44
	15:00	22,79	22,15	0,64	1		1	1							3,15	2,81
	16:00	22,07	21,62	0,46	1		1	1							2,48	2,10
	17:00	22,74	22,44	0,31	1		1	1							3,09	2,77
	18:00	24,52	24,37	0,15	1		1	1							4,91	4,54
	19:00	26,84	26,79	0,05	1		1	1							7,19	6,86
	20:00	29,67	29,66	0,01	1		1	1							9,70	9,70
	21:00	28,25	28,11	0,13	1		1	1							8,75	8,27
	22:00	26,00	25,85	0,15	1		1	1							6,53	6,53
	23:00	23,42	23,17	0,25	1		1	1							5,65	5,65

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 5 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Απριλίου 2026	00:00	20,18	19,80	0,38			1	1							6,16	5,70
	01:00	18,10	17,75	0,35			1	1							3,96	3,62
	02:00	16,65	15,67	0,98		1	1								3,66	3,28
	03:00	15,89	15,09	0,80		1	1								2,87	2,51
	04:00	15,60	14,68	0,91		1	1								2,53	2,22
	05:00	15,95	14,47	1,48		1	1								2,89	2,57
	06:00	17,20	14,95	2,25		1	1								4,11	3,82
	07:00	18,99	16,58	2,41		1	1								5,92	5,61
	08:00	20,03	17,60	2,43		1	1								6,99	6,65
	09:00	19,67	16,57	3,09		1	1								6,62	6,29
	10:00	18,54	15,63	2,90		1	1								5,38	5,16
	11:00	19,15	15,96	3,19		1	1								6,02	5,77
	12:00	19,14	15,72	3,42		1	1								5,70	5,76
	13:00	18,87	15,59	3,27		1	1								5,61	5,49
	14:00	17,28	14,55	2,73		1	1								4,16	3,90
	15:00	16,27	13,76	2,51		1	1								3,18	2,89
	16:00	16,26	14,03	2,23		1	1								3,29	2,88
	17:00	17,33	14,61	2,72		1	1								4,38	3,95
	18:00	19,49	15,71	3,78		1	1								6,49	6,11
	19:00	21,59	17,17	4,41		1	1								7,95	7,55
	20:00	24,78	19,81	4,97		1	1						1		8,86	8,67
	21:00	24,99	20,28	4,71		1	1						1		8,87	8,75
	22:00	23,18	18,66	4,52		1	1						1		8,12	8,12
	23:00	20,62	16,95	3,67		1	1								7,40	7,22

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 22:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026	00:00	18,34	15,68	2,66		1	1								5,16	4,96
	01:00	16,65	14,16	2,49		1	1								3,40	3,27
	02:00	15,46	13,58	1,88		1	1								2,10	2,08
	03:00	14,99	13,56	1,42		1	1								1,53	1,61
	04:00	14,92	13,45	1,47		1	1								1,36	1,54
	05:00	15,66	13,56	2,10		1	1								2,04	2,28
	06:00	17,66	14,10	3,56		1	1								4,02	4,28
	07:00	19,84	16,89	2,95		1	1								3,93	6,46
	08:00	20,80	20,04	0,77		1	1								1,06	7,28
	09:00	19,99	19,34	0,65		1	1								1,06	6,61
	10:00	18,79	18,51	0,28		1	1								1,06	5,41
	11:00	17,96	17,74	0,22		1	1								1,06	4,58
	12:00	18,29	18,03	0,26		1	1								1,06	4,91
	13:00	18,09	17,88	0,21		1	1								1,06	4,71
	14:00	17,15	16,92	0,23		1	1								1,06	3,77
	15:00	15,76	14,19	1,57		1	1								2,77	2,39
	16:00	15,98	14,19	1,79		1	1								3,00	2,60
	17:00	17,33	15,20	2,13		1	1								4,41	3,96
	18:00	19,38	17,35	2,03		1	1								5,38	6,00
	19:00	21,51	19,25	2,26		1		1							7,01	7,53
	20:00	24,92	22,96	1,97	1	1		1							6,46	6,05
	21:00	25,10	23,46	1,64	1	1		1							6,76	6,76
	22:00	23,49	22,32	1,17	1	1		1							5,18	5,18
	23:00	20,60	19,60	1,00		1		1							6,39	7,21

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ, ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:00 έως 16:55.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 7 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Απριλίου 2026	00:00	17,75	17,07	0,68		1		1							5,03	5,03
	01:00	16,02	15,49	0,53		1		1							3,26	3,26
	02:00	15,23	14,97	0,26		1		1							2,44	2,44
	03:00	14,95	14,73	0,22		1		1							2,14	2,14
	04:00	14,77	14,58	0,19		1		1							1,96	1,96
	05:00	15,46	15,34	0,12		1		1							2,62	2,62
	06:00	17,30	17,24	0,05		1		1							4,46	4,46
	07:00	19,75	19,74	0,02		1		1							5,21	6,37
	08:00	20,01	19,99	0,02		1		1							6,05	6,63
	09:00	19,43	19,42	0,01		1		1							6,34	6,05
	10:00	18,19	18,19	0,00		1		1							5,41	5,41
	11:00	17,30	17,29	0,00		1		1							4,48	4,48
	12:00	16,96	16,95	0,01		1		1							4,15	4,15
	13:00	16,85	16,83	0,03		1		1							4,04	4,04
	14:00	16,44	16,33	0,11		1		1							3,67	3,67
	15:00	15,57	15,29	0,28		1		1							2,72	2,72
	16:00	15,76	15,41	0,36		1		1							2,87	2,39
	17:00	16,91	16,39	0,52		1		1							3,93	3,53
	18:00	19,10	18,61	0,49		1		1							5,71	5,72
	19:00	21,33	20,55	0,79	1	1		1							3,04	3,04
	20:00	23,93	22,80	1,13	1	1		1							5,44	5,05
	21:00	24,32	22,29	2,03	1	1		1							5,80	5,44
	22:00	22,49	20,29	2,20	1	1		1							3,90	3,61
	23:00	19,96	16,75	3,21	1			1							7,01	6,98

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ, ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026	00:00	17,40	14,62	2,78	1			1							4,59	4,66
	01:00	15,76	13,57	2,19	1			1							2,98	3,02
	02:00	15,01	13,14	1,87	1			1							2,12	2,27
	03:00	14,57	11,64	2,93				1					1		4,83	4,99
	04:00	14,43	11,66	2,77				1					1		4,81	4,85
	05:00	14,93	13,01	1,92				1					1		5,54	5,23
	06:00	16,58	15,20	1,38				1					1		6,26	5,80
	07:00	18,52	17,90	0,61		1		1							3,74	5,14
	08:00	18,94	18,91	0,04		1		1							1,14	5,56
	09:00	18,39	18,38	0,01		1		1							1,20	5,01
	10:00	17,94	17,91	0,03		1		1							1,20	4,56
	11:00	17,23	17,08	0,14		1		1							1,20	3,85
	12:00	16,64	15,93	0,71		1		1							2,44	3,26
	13:00	16,84	15,45	1,39		1		1							4,04	4,04
	14:00	16,97	15,77	1,19		1		1							4,13	4,13
	15:00	16,63	15,67	0,97		1		1							3,78	3,78
	16:00	16,53	15,68	0,85		1		1							3,68	3,68
	17:00	16,86	15,88	0,97		1		1							3,92	3,48
	18:00	18,59	17,47	1,12		1		1							5,70	5,21
	19:00	21,18	20,46	0,72	1	1		1							5,70	5,70
	20:00	24,23	23,57	0,66	1	1		1							5,79	5,35
	21:00	23,96	22,91	1,05	1	1		1							5,43	5,08
	22:00	22,14	21,94	0,20	1	1		1							3,91	3,91
	23:00	19,75	19,16	0,59	1	1		1							5,53	5,53

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ, ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 07:45 με 12:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026	00:00	17,22	16,19	1,03	1			1							5,25	5,25
	01:00	15,43	14,71	0,73	1			1							3,54	3,54
	02:00	14,65	14,19	0,46	1			1							2,79	2,79
	03:00	14,41	14,02	0,39	1			1							2,55	2,55
	04:00	14,46	14,10	0,36	1			1							2,58	2,58
	05:00	15,11	14,64	0,46	1			1							3,16	3,16
	06:00	16,55	16,07	0,48	1			1							4,49	4,49
	07:00	19,09	18,87	0,22			1	1							4,89	4,62
	08:00	19,88	19,88	0,00			1	1							5,98	5,98
	09:00	20,03	19,95	0,08			1	1							6,12	6,12
	10:00	20,23	19,90	0,33			1	1							6,32	6,32
	11:00	20,10	18,90	1,20			1	1							6,19	6,19
	12:00	21,12	16,82	4,30			1	1							6,87	6,65
	13:00	20,28	15,61	4,67			1	1							6,15	5,80
	14:00	19,71	15,15	4,56			1	1							5,49	5,23
	15:00	17,54	14,55	2,99			1	1							3,44	3,06
	16:00	17,08	14,70	2,37			1	1							2,90	2,60
	17:00	18,05	15,44	2,61			1	1							3,86	3,58
	18:00	20,49	18,16	2,33			1	1							6,41	6,02
	19:00	22,19	20,30	1,90			1	1							8,05	7,72
	20:00	24,07	22,11	1,96			1	1							8,88	8,43
	21:00	23,82	22,49	1,33			1	1							8,86	8,86
	22:00	23,38	22,95	0,43			1	1							8,76	8,76
	23:00	21,58	21,43	0,15			1	1							7,72	7,72

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ, ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026	00:00	18,94	18,88	0,06			1	1							5,18	5,18
	01:00	16,66	16,53	0,13			1	1							2,81	2,81
	02:00	15,78	15,67	0,10			1	1							1,92	1,92
	03:00	15,30	15,27	0,02			1	1							1,44	1,44
	04:00	15,22	15,20	0,01			1	1							1,34	1,34
	05:00	15,63	15,59	0,03			1	1							1,74	1,74
	06:00	16,53	16,44	0,09			1	1							2,62	2,62
	07:00	17,62	17,41	0,21			1	1							3,72	3,72
	08:00	18,23	18,14	0,09			1	1							4,33	4,33
	09:00	17,57	17,57	0,01			1	1							3,67	3,67
	10:00	16,71	16,64	0,06			1	1							2,76	2,76
	11:00	16,32	16,27	0,05			1	1							2,44	2,44
	12:00	15,29	15,23	0,06			1	1							1,44	1,44
	13:00	14,94	14,85	0,09			1	1							1,04	1,04
	14:00	15,14	14,99	0,16			1	1							1,28	1,28
	15:00	15,29	14,99	0,30			1	1							1,39	1,39
	16:00	16,05	15,51	0,54			1	1							2,13	2,13
	17:00	17,66	16,90	0,76			1	1							3,70	3,70
	18:00	20,39	19,53	0,86			1	1							6,43	6,43
	19:00	21,70	20,92	0,78			1	1							7,77	7,77
	20:00	22,21	21,38	0,83			1	1							8,20	7,73
	21:00	21,92	20,98	0,94			1	1							7,82	7,45
	22:00	22,85	22,19	0,67			1	1							8,56	8,56
	23:00	21,44	20,65	0,79			1	1							7,58	7,58

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ, ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 και ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζαν τηλεπικοινωνιακά προβλήματα από τις 00:15 έως και τις 03:00. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 19:35.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 11 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Απριλίου 2026	00:00	18,97	18,18	0,79			1	1							5,12	5,12
	01:00	17,22	16,41	0,81			1	1							3,43	3,43
	02:00	16,04	15,23	0,81			1	1							2,18	2,18
	03:00	15,16	14,96	0,20			1	1							1,33	1,33
	04:00	14,92	14,81	0,11			1	1							1,19	1,19
	05:00	15,31	14,97	0,34			1	1							1,36	1,36
	06:00	16,76	15,47	1,28			1	1							2,73	2,28
	07:00	18,63	17,21	1,42			1	1							4,68	4,68
	08:00	19,64	18,96	0,67			1	1							5,79	5,79
	09:00	21,52	20,98	0,54			1	1							7,59	7,59
	10:00	23,52	23,14	0,39	1		1	1							6,49	6,49
	11:00	23,27	22,90	0,37	1		1	1							3,95	3,95
	12:00	23,49	23,06	0,43	1		1	1							4,25	4,25
	13:00	22,84	22,64	0,20	1		1	1							3,47	3,47
	14:00	23,02	22,90	0,12	1		1	1							3,71	3,71
	15:00	21,68	21,55	0,13	1		1	1							2,23	2,23
	16:00	23,41	23,33	0,08	1		1	1							4,01	4,01
	17:00	24,56	24,51	0,04	1		1	1							5,15	5,15
	18:00	26,35	26,29	0,06	1		1	1							6,92	6,92
	19:00	28,28	28,22	0,06	1		1	1							8,57	8,31
	20:00	29,94	29,88	0,06	1		1	1							8,90	9,96
	21:00	28,02	27,96	0,06	1		1	1							8,51	8,04
	22:00	25,60	25,44	0,16	1		1	1							6,37	6,37
	23:00	22,46	22,39	0,07	1		1	1							3,17	3,17

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ, ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως τις 13:55.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 12 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Απριλίου 2026	00:00	21,75	21,70	0,05	1		1	1							2,35	2,35
	01:00	20,79	20,65	0,14			1	1							5,79	6,31
	02:00	19,03	18,82	0,21			1	1							5,21	5,21
	03:00	17,38	16,80	0,58			1	1							3,54	3,54
	04:00	16,37	15,60	0,77			1	1							2,49	2,49
	05:00	16,23	15,26	0,97			1	1							2,33	2,33
	06:00	16,36	15,61	0,74			1	1							2,47	2,47
	07:00	17,05	16,54	0,51			1	1							3,14	3,14
	08:00	17,88	17,49	0,39			1	1							3,96	3,96
	09:00	18,27	17,57	0,70			1	1							4,34	4,34
	10:00	18,68	17,10	1,57			1	1							4,73	4,73
	11:00	18,26	17,31	0,95			1	1							4,32	4,32
	12:00	17,26	16,62	0,64			1	1							3,43	3,43
	13:00	15,27	14,97	0,30			1	1							1,47	1,47
	14:00	13,10	13,00	0,10			1	1							0,67	0,67
	15:00	11,68	11,62	0,06	1			1							0,60	0,60
	16:00	12,57	12,39	0,18	1			1							0,76	0,76
	17:00	15,09	14,08	1,01	1			1							2,86	2,86
	18:00	17,66	16,81	0,84	1			1							5,46	5,46
	19:00	20,30	19,83	0,46	1			1						1	6,87	6,87
	20:00	24,25	24,06	0,19	1			1						1	8,82	8,49
	21:00	24,58	24,43	0,14	1			1				1	1		8,21	8,21
	22:00	22,98	22,88	0,10	1			1				1	1		6,22	6,22
	23:00	21,12	21,06	0,07	1			1					1		6,59	6,59

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ, ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026	00:00	18,56	18,38	0,18	1			1					1		4,17	4,17
	01:00	16,73	16,39	0,34	1			1					1		3,28	3,28
	02:00	15,67	15,17	0,50	1			1							3,52	3,52
	03:00	14,95	14,65	0,30	1			1							2,82	2,82
	04:00	14,68	14,06	0,62	1			1							2,51	2,51
	05:00	14,86	13,93	0,92	1			1							2,60	2,12
	06:00	15,46	14,46	0,99	1			1							3,20	2,72
	07:00	16,37	15,62	0,75	1			1							4,13	3,63
	08:00	17,25	16,34	0,91	1			1							5,02	5,02
	09:00	17,34	16,07	1,26	1			1							5,20	5,20
	10:00	17,14	15,87	1,27	1			1							4,96	4,96
	11:00	17,48	16,54	0,94	1			1							5,34	5,34
	12:00	16,55	15,81	0,74	1			1							4,43	4,43
	13:00	16,07	15,67	0,40	1			1							3,91	3,91
	14:00	15,14	14,84	0,30	1			1							3,05	3,05
	15:00	13,93	13,76	0,17	1			1							1,79	1,79
	16:00	14,16	13,75	0,41	1			1							2,00	2,00
	17:00	15,76	15,39	0,37	1			1							3,53	3,53
	18:00	17,92	17,79	0,13	1			1							5,72	5,72
	19:00	20,43	20,33	0,09	1	1		1							4,65	4,65
	20:00	23,61	23,58	0,04	1	1		1							5,29	5,29
	21:00	23,92	23,90	0,02	1	1		1							5,67	5,67
	22:00	22,21	22,19	0,02	1	1		1							4,03	4,03
	23:00	19,83	19,78	0,05	1	1		1							2,38	2,38

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ, ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 14 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Απριλίου 2026	00:00	17,65	17,50	0,15	1			1							5,57	5,57
	01:00	15,82	15,73	0,10	1			1							3,74	3,74
	02:00	14,90	14,79	0,12	1			1							2,79	2,79
	03:00	14,30	14,21	0,09	1			1							2,17	2,17
	04:00	14,22	14,12	0,10	1			1							2,08	2,08
	05:00	14,80	14,63	0,17	1			1							2,60	2,60
	06:00	16,43	16,22	0,21	1			1							4,21	4,21
	07:00	17,95	17,60	0,35	1			1							5,74	5,74
	08:00	18,92	18,61	0,32	1			1							5,51	6,18
	09:00	19,86	19,54	0,31	1			1				1			5,33	5,33
	10:00	20,81	20,66	0,15	1			1				1			6,27	6,27
	11:00	21,28	21,06	0,22	1			1				1			6,78	6,78
	12:00	19,00	18,62	0,38	1			1				1			4,63	4,63
	13:00	16,85	16,59	0,27	1			1							4,81	4,81
	14:00	15,80	15,54	0,26	1	1		1							3,01	3,01
	15:00	20,20	19,91	0,29	1	1		1							1,98	1,98
	16:00	20,23	19,92	0,30	1	1		1							2,14	2,14
	17:00	21,01	20,70	0,31	1	1		1							2,88	2,88
	18:00	22,43	22,16	0,27	1	1		1							4,29	4,29
	19:00	23,66	23,50	0,16	1	1		1							5,52	5,52
	20:00	25,83	25,68	0,15	1	1		1							7,62	7,62
	21:00	24,82	24,43	0,39	1	1		1							6,50	6,50
	22:00	22,46	21,80	0,66	1	1		1							4,01	3,58
	23:00	19,65	19,36	0,29	1			1							5,21	6,88

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ, ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 13:16 με 14:32 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας κατά τις απογευματινές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026	00:00	17,06	15,18	1,88	1			1							4,80	4,32
	01:00	15,39	13,33	2,06	1			1							2,71	2,65
	02:00	14,52	13,56	0,95	1			1							2,16	1,78
	03:00	14,14	13,91	0,24	1			1							2,00	2,00
	04:00	14,17	13,92	0,25	1			1							2,04	2,04
	05:00	14,64	14,47	0,17	1			1							2,44	2,44
	06:00	16,01	15,85	0,16	1			1							3,84	3,84
	07:00	18,20	18,00	0,20	1			1							5,98	5,98
	08:00	20,27	19,98	0,28	1			1					1		5,72	5,72
	09:00	20,57	20,44	0,13	1			1					1		5,47	5,49
	10:00	19,60	19,10	0,50	1									1	6,66	6,86
	11:00	18,26	16,33	1,93	1									1	6,36	6,39
	12:00	18,01	15,51	2,51	1									1	6,09	6,31
	13:00	18,81	16,58	2,23	1									1	6,70	6,58
	14:00	17,79	14,93	2,85	1									1	5,87	6,22
	15:00	16,21	13,95	2,26	1									1	4,36	4,71
	16:00	15,65	13,71	1,94	1									1	3,76	4,15
	17:00	17,10	14,64	2,47	1									1	5,22	5,60
	18:00	18,85	15,81	3,04	1									1	6,79	6,60
	19:00	20,62	17,57	3,05	1									1	7,43	7,22
	20:00	22,99	20,37	2,63	1									1	8,19	8,05
	21:00	22,43	20,01	2,42	1									1	8,04	7,85
	22:00	19,94	18,25	1,69	1									1	6,35	6,98
	23:00	18,46	17,41	1,05	1			1							6,01	5,72

Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης έως τις 09:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026	00:00	16,30	15,95	0,35	1			1							4,14	4,14
	01:00	14,74	14,68	0,06	1			1							2,67	2,67
	02:00	13,94	13,93	0,01	1			1							1,82	1,82
	03:00	13,76	13,74	0,01	1			1							1,62	1,62
	04:00	13,61	13,37	0,23	1			1							1,41	1,41
	05:00	14,06	13,72	0,34	1			1							1,88	1,88
	06:00	15,23	14,16	1,07	1			1							3,06	3,06
	07:00	17,41	15,76	1,65	1			1							5,17	4,67
	08:00	19,53	18,33	1,19	1			1							7,22	6,79
	09:00	21,13	19,48	1,65	1			1							7,46	7,40
	10:00	21,38	20,27	1,11	1			1							4,60	7,48
	11:00	20,82	19,81	1,01			1	1							4,79	6,35
	12:00	20,31	19,05	1,26			1	1							6,44	6,44
	13:00	21,33	20,22	1,11			1	1							7,45	7,45
	14:00	20,67	18,89	1,78			1	1							6,84	6,84
	15:00	17,87	16,69	1,18			1	1							5,22	5,22
	16:00	16,71	15,02	1,69			1	1							3,82	3,82
	17:00	17,79	16,11	1,67			1	1							3,26	3,31
	18:00	18,44	15,26	3,17			1	1							4,54	4,54
	19:00	21,30	17,26	4,04			1	1							6,16	6,83
	20:00	23,49	21,50	1,99			1	1							8,32	8,22
	21:00	22,62	19,63	2,99			1	1							7,67	7,92
	22:00	20,25	17,17	3,09	1		1	1							4,16	4,16
	23:00	18,15	13,42	4,72	1	1		1							5,40	5,40

Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026	00:00	15,94	11,87	4,06	1	1									3,75	4,30
	01:00	14,26	11,72	2,54	1	1									1,97	2,62
	02:00	13,63	11,74	1,89	1	1									1,30	1,99
	03:00	13,44	12,17	1,27	1	1									1,66	1,80
	04:00	13,18	11,77	1,41	1	1									1,32	1,54
	05:00	13,58	12,01	1,57	1	1									2,02	1,94
	06:00	14,82	12,53	2,28	1	1									3,30	3,18
	07:00	17,01	13,18	3,82	1	1									5,47	5,37
	08:00	19,11	14,24	4,86	1	1									7,04	6,69
	09:00	20,76	15,35	5,40	1	1									7,70	7,26
	10:00	20,79	15,55	5,24		1	1								6,86	7,28
	11:00	20,19	14,61	5,59		1	1								6,86	6,81
	12:00	19,92	14,35	5,56		1	1								6,93	6,54
	13:00	21,40	14,49	6,91		1	1								7,90	7,49
	14:00	19,31	13,99	5,32		1	1								5,82	5,93
	15:00	18,49	14,47	4,02		1	1								4,88	5,11
	16:00	17,58	13,54	4,04		1	1								3,81	4,20
	17:00	17,53	14,32	3,21		1	1								4,07	4,16
	18:00	19,47	15,09	4,37		1	1								6,13	6,09
	19:00	21,29	15,15	6,14		1	1								7,40	7,45
	20:00	23,67	17,24	6,43		1	1								8,48	8,29
	21:00	22,91	18,75	4,16		1	1								8,26	8,02
	22:00	20,95	16,39	4,56		1	1								7,02	7,33
	23:00	18,51	13,99	4,52		1	1						1		5,30	5,30

Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 12:45 με 14:20. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 18 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Απριλίου 2026	00:00	16,06	11,31	4,76			1						1		5,92	5,62
	01:00	14,61	10,32	4,29			1						1		5,13	5,03
	02:00	13,99	10,77	3,21			1						1		4,97	4,97
	03:00	13,50	11,16	2,34			1						1		4,60	4,60
	04:00	13,36	10,31	3,05			1						1		4,34	4,34
	05:00	13,71	10,01	3,70			1						1		4,29	4,13
	06:00	14,63	9,83	4,80			1						1		4,46	5,05
	07:00	16,53	10,34	6,19			1						1		5,91	5,79
	08:00	18,93	11,87	7,06			1						1		6,76	6,63
	09:00	20,05	12,42	7,64			1						1		7,13	7,02
	10:00	18,50	11,45	7,05			1						1		6,65	6,48
	11:00	17,47	10,71	6,77			1						1		6,26	6,12
	12:00	16,73	10,23	6,50			1						1		6,06	5,86
	13:00	16,55	10,25	6,30			1						1		6,01	5,79
	14:00	15,38	9,69	5,69			1						1		5,25	5,38
	15:00	14,52	9,77	4,75			1						1		4,48	4,94
	16:00	14,67	9,85	4,82			1						1		4,61	5,09
	17:00	15,94	10,21	5,73			1						1		5,55	5,58
	18:00	18,37	11,47	6,90			1						1		6,56	6,43
	19:00	20,31	13,83	6,48		1	1						1		6,63	6,63
	20:00	22,84	15,00	7,85		1	1								8,08	7,99
	21:00	22,34	14,47	7,87		1	1								7,94	7,82
	22:00	20,54	13,99	6,55		1	1								6,48	7,16
	23:00	18,28	12,26	6,02			1						1		6,38	6,40

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 και ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:20 με 05:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 19 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Απριλίου 2026	00:00	16,54	10,70	5,84			1						1		5,90	5,79
	01:00	15,22	10,02	5,20			1						1		4,90	5,33
	02:00	14,15	9,89	4,26			1						1		3,84	4,57
	03:00	13,66	9,79	3,86			1						1		3,33	4,08
	04:00	13,43	9,63	3,80			1						1		3,07	3,85
	05:00	13,76	9,82	3,94			1						1		3,36	4,18
	06:00	14,40	9,78	4,62			1						1		4,01	4,82
	07:00	15,40	10,05	5,34			1						1		5,04	5,39
	08:00	15,39	9,99	5,40			1						1		5,24	5,39
	09:00	15,24	9,71	5,53			1						1		5,00	5,33
	10:00	15,29	9,83	5,46			1						1		5,33	5,35
	11:00	15,30	10,32	4,98			1						1		5,60	5,35
	12:00	15,20	10,29	4,91			1						1		5,67	5,32
	13:00	14,76	9,87	4,89			1						1		5,33	5,17
	14:00	13,47	9,53	3,93			1						1		4,08	3,89
	15:00	12,46	9,60	2,86			1						1		3,02	2,88
	16:00	12,72	9,81	2,92			1						1		3,34	3,14
	17:00	14,38	10,87	3,51			1						1		5,03	4,81
	18:00	16,58	13,56	3,02			1						1		5,58	5,80
	19:00	18,64	16,61	2,02		1	1								5,64	5,26
	20:00	21,87	20,74	1,12		1	1								8,04	7,65
	21:00	21,52	20,81	0,71		1	1								7,96	7,53
	22:00	19,54	18,70	0,84		1	1								6,81	6,81
	23:00	17,06	16,15	0,91		1	1								4,33	4,33

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026	00:00	15,01	14,50	0,51		1	1								2,24	2,24
	01:00	13,77	13,52	0,25		1	1								0,95	0,95
	02:00	13,19	13,14	0,04		1	1								0,60	0,60
	03:00	12,91	12,75	0,16		1	1								0,60	0,60
	04:00	13,02	12,98	0,03		1	1								0,60	0,60
	05:00	13,70	13,66	0,05		1	1								0,91	0,91
	06:00	15,38	15,36	0,02		1	1								2,55	2,55
	07:00	17,19	17,19	0,00		1	1								4,37	4,37
	08:00	17,24	17,24	0,00		1	1								4,49	4,49
	09:00	16,89	16,89	0,00		1	1								4,10	4,10
	10:00	16,05	16,04	0,01		1	1								2,56	2,67
	11:00	15,56	15,53	0,03			1	1							1,65	1,65
	12:00	15,38	15,34	0,03			1	1							1,53	1,53
	13:00	15,30	15,24	0,05			1	1							1,42	1,42
	14:00	14,77	14,74	0,04			1	1							0,99	0,99
	15:00	13,77	13,77	0,00			1	1							0,60	0,60
	16:00	14,05	14,03	0,02			1	1							0,60	0,60
	17:00	15,12	14,87	0,25			1	1							1,22	1,22
	18:00	16,80	16,53	0,27			1	1							2,80	2,32
	19:00	19,27	18,94	0,33			1	1							5,33	5,33
	20:00	22,15	21,47	0,68			1	1							8,07	7,67
	21:00	22,35	21,40	0,95			1	1							8,28	7,82
	22:00	19,61	18,22	1,39			1	1							5,65	5,65
	23:00	17,02	15,58	1,43			1	1							2,98	2,54

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 17:55 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το διάστημα 12:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 21 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Απριλίου 2026	00:00	14,97	14,41	0,56			1	1							0,98	0,49
	01:00	13,77	13,52	0,25			1	1							0,60	0,60
	02:00	13,22	13,07	0,15			1	1							0,60	0,60
	03:00	12,97	12,83	0,15			1	1							0,60	0,60
	04:00	13,06	12,94	0,12			1	1							0,60	0,60
	05:00	13,61	13,44	0,17			1	1							0,60	0,60
	06:00	15,03	14,74	0,29			1	1							1,04	0,55
	07:00	17,51	17,07	0,44			1	1							3,51	3,03
	08:00	17,68	17,10	0,58			1	1							3,51	3,20
	09:00	17,16	16,33	0,83			1	1							3,14	2,68
	10:00	16,17	15,33	0,84			1	1							2,24	2,24
	11:00	15,57	14,69	0,88			1	1							1,54	1,10
	12:00	15,69	14,74	0,95			1	1							1,60	1,21
	13:00	15,72	14,70	1,02			1	1							1,60	1,24
	14:00	14,94	14,41	0,52			1	1							1,01	1,01
	15:00	13,89	13,64	0,25			1	1							0,60	0,60
	16:00	13,91	13,63	0,29			1	1							0,60	0,60
	17:00	15,66	14,57	1,09			1	1							1,44	1,19
	18:00	17,46	15,33	2,13			1	1							3,12	2,98
	19:00	19,63	16,72	2,91			1	1							5,07	5,16
	20:00	22,27	19,07	3,20			1	1							7,69	7,79
	21:00	21,69	17,81	3,87			1	1							7,12	7,21
	22:00	19,59	16,14	3,45			1	1							5,07	5,11
	23:00	17,09	14,56	2,53		1	1								3,29	3,71

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G10 εντάσσεται τελευταία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026	00:00	15,04	13,60	1,44		1	1								1,81	1,66
	01:00	13,74	13,34	0,41		1	1								0,82	0,37
	02:00	13,31	12,86	0,44		1	1								0,60	0,60
	03:00	12,97	12,45	0,51		1	1								0,60	0,60
	04:00	13,07	12,91	0,16		1	1								0,60	0,60
	05:00	13,55	13,30	0,25		1	1								0,77	0,77
	06:00	15,19	14,12	1,08		1	1								2,19	1,82
	07:00	17,34	15,55	1,80		1	1								4,32	3,97
	08:00	18,09	16,18	1,91		1	1								5,03	4,71
	09:00	18,70	16,72	1,98		1	1								5,52	5,32
	10:00	18,43	16,87	1,57		1	1								5,33	5,05
	11:00	16,76	15,85	0,90		1	1								3,87	3,38
	12:00	16,98	16,49	0,49		1	1								4,09	3,60
	13:00	17,91	17,30	0,61		1	1								5,03	4,53
	14:00	16,88	15,98	0,90		1	1								4,22	4,22
	15:00	15,88	15,01	0,86		1	1								3,08	3,08
	16:00	15,50	14,93	0,58		1	1								2,66	2,66
	17:00	15,97	15,40	0,56		1	1								3,15	3,15
	18:00	17,52	17,04	0,48		1	1								4,71	4,71
	19:00	19,77	19,34	0,44		1	1								5,01	6,40
	20:00	22,39	22,12	0,28			1	1							6,73	7,84
	21:00	22,10	21,76	0,35			1	1							7,18	7,63
	22:00	19,97	19,19	0,78			1	1							6,09	6,09
	23:00	17,20	15,90	1,29			1	1							3,43	3,43

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10 και G7 εντάσσονται τελευταίες. Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 18:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026	00:00	15,31	14,41	0,90		1	1								2,29	1,94
	01:00	14,00	13,68	0,32		1	1								1,21	1,21
	02:00	13,44	13,39	0,05		1	1								0,92	0,92
	03:00	13,24	13,16	0,08		1	1								0,92	0,92
	04:00	13,10	12,62	0,48		1	1								0,92	0,92
	05:00	13,71	13,24	0,47		1	1								0,97	0,97
	06:00	15,43	13,72	1,71		1	1								2,09	2,05
	07:00	18,11	15,91	2,20		1	1								4,93	4,73
	08:00	19,86	17,06	2,80		1	1								6,50	6,48
	09:00	20,77	17,48	3,29	1	1	1								4,73	4,73
	10:00	20,47	17,50	2,98	1	1	1								4,26	4,26
	11:00	20,98	17,96	3,03		1	1								5,58	7,34
	12:00	20,85	17,56	3,29		1	1								7,60	7,30
	13:00	19,31	15,78	3,54		1	1								6,19	5,93
	14:00	17,52	13,86	3,66		1	1								4,38	4,14
	15:00	15,96	13,45	2,51		1	1								2,77	2,58
	16:00	15,87	13,58	2,29		1	1								2,76	2,50
	17:00	16,95	14,30	2,65		1	1								3,97	3,57
	18:00	18,54	15,42	3,11		1	1								5,56	5,16
	19:00	20,72	16,92	3,80		1	1								7,54	7,25
	20:00	23,75	20,26	3,49		1	1								8,07	8,31
	21:00	23,44	20,35	3,09		1	1								8,04	8,21
	22:00	21,25	18,91	2,34		1	1								7,77	7,44
	23:00	18,42	16,63	1,79		1	1								5,47	5,04

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10 και G7 εντάσσονται τελευταίες. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026	00:00	16,08	14,18	1,91		1	1								3,04	2,71
	01:00	14,72	13,53	1,19		1	1								1,75	1,34
	02:00	13,97	13,39	0,58		1	1								0,91	0,60
	03:00	13,75	13,36	0,39		1	1								0,71	0,37
	04:00	13,72	13,30	0,42		1	1								0,63	0,34
	05:00	14,51	13,40	1,11		1	1								1,17	1,13
	06:00	15,66	13,51	2,15		1	1								2,24	2,28
	07:00	17,75	15,48	2,26		1	1								4,47	4,37
	08:00	18,05	16,42	1,63		1	1								5,01	4,67
	09:00	17,47	15,52	1,95		1	1								4,65	4,65
	10:00	16,26	14,28	1,98		1	1								3,46	3,46
	11:00	15,77	13,91	1,86		1	1								2,92	2,92
	12:00	15,64	13,98	1,65		1	1								2,81	2,81
	13:00	15,41	13,83	1,57		1	1								2,61	2,61
	14:00	14,65	13,68	0,97		1	1								1,93	1,93
	15:00	13,96	13,54	0,41		1	1								1,10	1,10
	16:00	15,09	13,63	1,46		1	1								1,97	1,71
	17:00	15,93	13,75	2,18		1	1								2,77	2,56
	18:00	17,93	14,40	3,54		1	1								4,80	4,55
	19:00	19,62	16,35	3,27		1	1								6,51	6,24
	20:00	22,55	20,66	1,89		1	1								7,79	7,89
	21:00	22,28	20,70	1,58		1	1								7,79	7,80
	22:00	20,46	18,67	1,79		1	1								7,24	7,08
	23:00	18,16	16,06	2,11		1	1								5,15	4,78

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G1 εντάσσεται τελευταία. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10 και G7 είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Το διάστημα 08:30 με 15:10 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 25 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Απριλίου 2026	00:00	15,96	14,18	1,78		1	1								2,94	2,58
	01:00	14,74	13,62	1,12		1	1								1,77	1,36
	02:00	14,25	13,40	0,85		1	1								1,22	0,88
	03:00	13,81	13,26	0,55		1	1								0,78	0,43
	04:00	13,65	13,15	0,50		1	1								0,74	0,27
	05:00	14,00	13,27	0,73		1	1								0,90	0,62
	06:00	14,47	13,58	0,88		1	1								1,29	1,09
	07:00	15,48	14,25	1,23		1	1								2,38	2,10
	08:00	16,05	14,62	1,44		1	1								3,03	2,67
	09:00	16,16	14,71	1,45		1	1								3,12	2,78
	10:00	15,58	14,66	0,92		1	1								2,71	2,71
	11:00	15,23	14,47	0,76		1	1								2,31	1,85
	12:00	16,76	15,35	1,42		1	1								3,57	3,39
	13:00	16,15	15,15	1,00		1	1								3,21	2,77
	14:00	15,23	14,54	0,69		1	1								2,44	2,44
	15:00	16,01	15,25	0,77		1	1								3,09	2,64
	16:00	16,88	16,20	0,68		1	1								3,93	3,50
	17:00	17,25	16,33	0,91		1	1								4,25	3,87
	18:00	18,27	17,15	1,12		1	1								5,19	4,89
	19:00	19,93	19,08	0,86		1	1								4,23	6,56
	20:00	21,51	20,14	1,37			1	1							7,11	7,03
	21:00	21,08	19,21	1,88			1	1							6,82	6,61
	22:00	19,28	17,22	2,06			1	1							5,19	4,81
	23:00	17,19	15,86	1,33			1	1							4,02	4,02

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G1 εντάσσεται τελευταία. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10 και G7 είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση ανάγκης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 26 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Απριλίου 2026	00:00	15,63	14,29	1,34			1	1							3,37	3,37
	01:00	14,37	13,43	0,95		1		1							1,64	1,64
	02:00	13,66	13,20	0,45		1		1							1,03	1,03
	03:00	13,25	12,90	0,34		1		1							0,91	0,91
	04:00	12,99	12,72	0,27		1		1							0,90	0,90
	05:00	13,15	12,87	0,27		1		1							0,89	0,89
	06:00	13,35	13,07	0,28		1		1							0,90	0,90
	07:00	14,06	13,34	0,72		1		1							1,35	1,35
	08:00	14,60	13,59	1,02		1		1							1,92	1,92
	09:00	14,18	13,56	0,62		1		1							1,53	1,53
	10:00	14,12	13,55	0,58		1		1							1,55	1,55
	11:00	14,19	13,56	0,63		1		1							1,56	1,56
	12:00	13,95	13,40	0,55		1		1							1,35	1,35
	13:00	13,93	13,38	0,55		1		1							1,39	1,39
	14:00	12,70	12,56	0,14		1		1							0,88	0,88
	15:00	11,76	11,58	0,17		1		1							0,88	0,88
	16:00	12,15	12,02	0,13		1		1							0,88	0,88
	17:00	13,66	13,35	0,31		1		1							1,13	1,13
	18:00	15,61	14,67	0,94		1		1							2,81	2,81
	19:00	17,27	16,36	0,91		1		1							4,38	3,89
	20:00	19,61	19,17	0,43		1		1							6,68	6,23
	21:00	19,80	19,60	0,20		1		1							6,99	6,99
	22:00	18,24	17,82	0,42		1		1							5,48	5,48
	23:00	15,92	15,75	0,17		1		1							3,33	3,33

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G1 εντάσσεται τελευταία. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10 και G7 είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026	00:00	14,46	14,33	0,12		1		1							1,87	1,87
	01:00	13,39	13,36	0,03		1		1							0,95	0,95
	02:00	13,11	13,07	0,04		1		1							0,88	0,88
	03:00	12,84	12,77	0,07		1		1							0,88	0,88
	04:00	12,64	12,50	0,14		1		1							0,88	0,88
	05:00	13,18	12,93	0,25		1		1							0,88	0,88
	06:00	14,28	13,73	0,56		1		1							1,50	1,50
	07:00	16,18	15,22	0,96		1		1							3,23	2,80
	08:00	16,39	15,02	1,38		1		1							3,23	3,02
	09:00	15,61	13,83	1,78		1		1							2,13	2,23
	10:00	14,95	13,48	1,47		1		1							2,00	1,57
	11:00	14,64	12,66	1,98	1	1									2,61	3,00
	12:00	14,57	12,43	2,14	1	1									2,40	2,93
	13:00	14,77	12,64	2,14	1	1									3,18	3,13
	14:00	14,28	12,13	2,15	1	1									2,45	2,64
	15:00	13,31	11,72	1,59	1	1									1,24	1,67
	16:00	13,43	11,81	1,62	1	1									1,36	1,79
	17:00	14,95	13,14	1,81	1	1									2,88	3,31
	18:00	17,02	15,04	1,99		1	1								4,23	4,23
	19:00	18,45	16,09	2,36		1	1								4,59	5,07
	20:00	20,66	17,79	2,87		1	1								6,17	7,23
	21:00	20,22	17,86	2,36		1	1								6,27	6,84
	22:00	18,41	15,07	3,34		1	1								5,15	5,03
	23:00	16,08	13,59	2,49		1	1								2,38	2,70

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G1 εντάσσεται τελευταία. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10 και G7 είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Το διάστημα 08:30 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΨΑΡΩΝ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 05:10. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 14:50. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 15:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 28 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Απριλίου 2026	00:00	14,12	11,05	3,07			1						1		4,48	4,54
	01:00	12,83	9,90	2,93			1						1		3,03	3,26
	02:00	12,64	9,88	2,77			1						1		3,05	3,07
	03:00	12,39	9,74	2,65			1						1		2,42	2,81
	04:00	12,35	9,71	2,64			1						1		2,08	2,77
	05:00	13,12	10,12	3,00			1						1		2,82	3,54
	06:00	12,82	10,70	2,12			1						1		3,82	3,82
	07:00	14,94	12,32	2,61			1						1		5,70	5,23
	08:00	16,34	15,98	0,36	1		1						1		1,40	1,27
	09:00	15,80	14,14	1,66	1		1								2,59	2,59
	10:00	14,67	12,76	1,91	1		1								2,10	2,10
	11:00	14,23	12,78	1,46	1		1								2,11	2,11
	12:00	14,21	12,89	1,32	1		1								1,19	1,19
	13:00	13,31	12,75	0,56	1		1								1,19	1,19
	14:00	13,42	13,05	0,37	1		1								0,97	0,69
	15:00	12,62	12,40	0,22	1		1								0,84	0,84
	16:00	12,52	12,48	0,03	1		1								0,64	0,64
	17:00	13,78	12,78	1,00	1		1								1,59	1,59
	18:00	16,21	13,45	2,77	1		1								4,01	4,01
	19:00	18,25	15,52	2,74	1		1								5,87	5,52
	20:00	20,59	17,64	2,95	1		1								5,98	7,21
	21:00	20,29	18,31	1,98	1		1								5,98	7,10
	22:00	17,50	15,80	1,70	1		1								5,41	5,41
	23:00	15,15	13,56	1,59	1		1								3,35	3,35

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10 και G7 είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Το διάστημα 08:15 με 15:15 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 14:20 με 23:35. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ2 παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 14:20 με 22:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026	00:00	14,36	11,49	2,88			1						1		4,47	4,79
	01:00	13,16	10,51	2,65			1						1		3,25	3,58
	02:00	12,77	10,90	1,87			1						1		3,39	3,20
	03:00	12,42	10,48	1,94			1						1		3,04	2,85
	04:00	12,43	10,10	2,33			1						1		2,88	2,85
	05:00	12,74	10,61	2,13			1						1		3,28	3,16
	06:00	13,81	12,54	1,27			1						1		4,55	4,23
	07:00	16,13	15,40	0,73		1	1						1		4,27	4,27
	08:00	16,58	15,52	1,06		1	1								3,35	3,20
	09:00	16,19	15,44	0,75		1	1								2,90	2,81
	10:00	15,33	14,54	0,78		1	1								2,27	1,95
	11:00	14,81	14,04	0,76		1	1								1,91	1,43
	12:00	14,83	14,10	0,73		1	1								1,86	1,45
	13:00	14,63	13,70	0,92		1	1								1,66	1,25
	14:00	14,30	13,53	0,78		1	1								1,30	0,92
	15:00	13,31	12,94	0,37		1	1								0,60	0,60
	16:00	13,42	13,16	0,26		1	1								0,61	0,61
	17:00	14,70	13,99	0,71		1	1								1,62	1,32
	18:00	16,44	15,62	0,82		1	1								3,50	3,06
	19:00	18,01	17,41	0,61		1	1								5,06	4,63
	20:00	20,37	19,91	0,46		1	1								6,12	6,99
	21:00	20,63	20,54	0,08		1	1								6,36	7,22
	22:00	18,62	18,62	0,00		1	1								5,81	5,81
	23:00	15,97	15,96	0,01		1	1								3,32	3,32

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΨΑΡΩΝ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10 και G7 είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 19:05 με 21:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026	00:00	14,37	14,37	0,00		1	1								1,68	1,68
	01:00	13,43	13,42	0,01		1	1						1		2,49	2,49
	02:00	12,88	12,83	0,05			1						1		3,72	3,30
	03:00	12,60	12,56	0,03			1						1		3,46	3,02
	04:00	12,40	12,37	0,03			1						1		3,29	2,82
	05:00	12,79	12,78	0,01			1						1		3,62	3,21
	06:00	14,06	14,06	0,00			1						1		4,68	4,48
	07:00	16,32	16,32	0,00		1	1						1		4,13	4,13
	08:00	16,36	16,36	0,00		1	1								3,34	2,99
	09:00	15,87	15,85	0,02		1	1								2,94	2,49
	10:00	15,37	15,34	0,02		1	1								2,48	1,99
	11:00	15,04	14,95	0,09		1	1								2,16	1,66
	12:00	15,06	14,92	0,14		1	1								2,14	1,68
	13:00	14,59	14,51	0,08		1	1								1,83	1,83
	14:00	14,22	14,12	0,10		1	1								1,49	1,49
	15:00	13,60	13,47	0,12		1	1								0,91	0,91
	16:00	13,68	13,52	0,16		1	1								0,94	0,94
	17:00	15,04	14,85	0,19		1	1								2,07	1,66
	18:00	16,82	16,60	0,22		1	1								3,65	3,44
	19:00	18,51	18,24	0,27		1	1								4,88	5,13
	20:00	20,74	20,32	0,42		1	1								5,11	7,26
	21:00	20,64	20,21	0,43		1	1								5,18	7,22
	22:00	18,52	17,70	0,82		1	1								4,97	5,14
	23:00	16,29	15,39	0,90		1	1								3,13	2,91

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΨΑΡΩΝ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10 και G7 είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση ανάγκης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης