

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026	00:00	14,98	12,85	2,13		1	1								3,46	3,46
	01:00	13,67	10,54	3,14			1						1		4,58	4,09
	02:00	13,11	10,13	2,98			1						1		4,13	4,13
	03:00	12,55	9,60	2,95			1						1		3,38	2,97
	04:00	12,37	9,56	2,81			1						1		2,97	2,79
	05:00	12,53	9,56	2,96			1						1		3,26	2,95
	06:00	13,11	9,63	3,48			1						1		3,59	3,53
	07:00	14,38	9,66	4,72			1						1		4,79	4,80
	08:00	16,64	10,47	6,17			1						1		6,73	6,73
	09:00	18,84	12,96	5,88		1	1								5,76	5,46
	10:00	20,40	14,40	6,00		1	1								6,54	7,02
	11:00	21,56	15,72	5,85		1	1								7,37	7,55
	12:00	21,75	16,19	5,56		1	1								7,40	7,61
	13:00	20,93	15,10	5,83		1	1								7,38	7,33
	14:00	17,49	13,44	4,05		1	1								4,68	4,68
	15:00	14,79	12,52	2,27		1	1								2,54	2,54
	16:00	15,53	12,99	2,54		1	1								2,49	2,15
	17:00	16,49	13,34	3,14		1	1								2,92	3,11
	18:00	17,54	13,45	4,09		1	1								3,88	4,16
	19:00	19,94	13,74	6,20		1	1								6,22	6,56
	20:00	22,86	15,41	7,45		1	1								7,40	8,00
	21:00	23,01	16,19	6,82		1	1								7,40	8,05
	22:00	21,09	14,65	6,43		1	1								7,34	7,38
	23:00	18,49	11,89	6,60			1						1		7,25	7,25

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθόλη την διάρκεια της ημέρας και το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ως τις 10:14. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΨΑΡΩΝ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10 και G7 είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 22:42.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 2 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Μαΐου 2026	00:00	16,62	9,96	6,66			1						1		7,32	7,32
	01:00	15,24	9,45	5,79			1						1		6,27	6,27
	02:00	14,65	9,25	5,41			1						1		5,69	5,69
	03:00	14,09	9,15	4,94			1						1		5,11	5,11
	04:00	13,68	9,13	4,55			1						1		4,97	4,97
	05:00	14,10	9,20	4,89			1						1		5,18	5,18
	06:00	14,85	9,31	5,54			1						1		5,81	5,81
	07:00	16,91	9,98	6,93			1						1		7,48	7,48
	08:00	18,81	11,85	6,96		1	1								7,35	7,35
	09:00	18,60	13,13	5,47		1	1								5,83	5,83
	10:00	17,79	13,16	4,63		1	1								5,24	5,24
	11:00	16,99	12,89	4,10		1	1								4,39	4,39
	12:00	17,13	12,87	4,26		1	1								4,29	4,29
	13:00	17,17	12,87	4,30		1	1								4,42	4,42
	14:00	17,90	13,08	4,82		1	1								4,94	4,52
	15:00	18,53	13,11	5,43		1	1								5,62	5,16
	16:00	18,47	13,17	5,30		1	1								5,48	5,09
	17:00	19,70	13,55	6,15		1	1								6,52	6,32
	18:00	21,27	14,28	7,00		1	1								7,41	7,45
	19:00	23,02	15,35	7,67		1	1								7,75	8,06
	20:00	24,94	17,74	7,20		1	1								7,75	8,73
	21:00	24,84	17,61	7,23		1	1								7,75	8,69
	22:00	22,63	15,44	7,20		1	1								7,75	7,92
	23:00	19,55	13,12	6,44			1						1		7,75	7,75

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθόλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ, ΨΑΡΩΝ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ως τις 10:13. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10 και G7 είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 3 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Μαΐου 2026	00:00	17,97	10,82	7,15			1						1		7,72	7,72
	01:00	16,49	9,58	6,92			1						1		7,08	7,08
	02:00	15,68	9,31	6,37			1						1		6,39	6,39
	03:00	14,95	9,24	5,71			1						1		5,66	5,23
	04:00	14,72	9,19	5,53			1						1		5,42	5,15
	05:00	14,66	9,15	5,51			1						1		5,36	5,09
	06:00	15,02	9,26	5,77			1						1		5,62	5,26
	07:00	16,90	9,66	7,24			1						1		7,15	7,15
	08:00	18,91	11,10	7,81			1						1		7,75	7,75
	09:00	20,55	12,76	7,79			1						1		7,75	7,75
	10:00	21,97	14,17	7,80			1						1		7,75	7,69
	11:00	23,61	15,74	7,87		1	1								7,75	8,26
	12:00	24,76	16,89	7,87		1	1								7,75	8,66
	13:00	26,26	18,55	7,71		1	1								7,75	9,19
	14:00	25,08	17,35	7,73		1	1								7,75	8,78
	15:00	23,19	15,57	7,62		1	1								7,75	8,12
	16:00	24,30	16,77	7,53		1	1								7,75	8,50
	17:00	25,52	17,89	7,64		1	1								7,75	8,93
	18:00	26,94	19,30	7,64		1	1								7,75	9,43
	19:00	28,52	20,81	7,71		1	1						1		7,75	9,98
	20:00	30,23	22,53	7,70		1	1						1		7,75	10,58
	21:00	28,86	21,14	7,72		1	1						1		7,75	10,10
	22:00	25,41	17,69	7,72		1	1						1		7,75	8,89
	23:00	21,71	14,20	7,51		1	1								7,56	7,60

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθόλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ, ΨΑΡΩΝ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10 και G7 είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση ανάγκης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026	00:00	18,73	12,63	6,10		1	1								4,26	5,35
	01:00	16,90	9,64	7,25			1					1			5,52	5,91
	02:00	16,00	9,39	6,61			1					1			4,86	5,60
	03:00	15,43	9,32	6,11			1					1			4,36	5,40
	04:00	15,18	9,62	5,56			1					1			3,86	5,31
	05:00	15,90	9,60	6,30			1					1			4,64	5,56
	06:00	17,55	10,13	7,42			1					1			5,74	6,14
	07:00	20,24	12,87	7,37			1					1			5,79	7,09
	08:00	20,52	13,42	7,10		1	1								5,46	7,14
	09:00	19,79	13,43	6,36		1	1								5,32	6,41
	10:00	18,77	13,59	5,18		1	1								5,39	5,39
	11:00	18,41	13,60	4,82		1	1								5,01	5,03
	12:00	18,03	13,57	4,47		1	1								4,74	4,66
	13:00	17,32	13,47	3,84		1	1								3,99	3,94
	14:00	16,68	13,52	3,16		1	1								3,36	3,30
	15:00	16,29	13,49	2,80		1	1								3,05	2,92
	16:00	16,55	13,53	3,02		1	1								3,23	3,17
	17:00	18,13	14,46	3,66		1	1								4,84	4,75
	18:00	20,03	16,69	3,34		1	1								6,86	6,65
	19:00	22,51	20,11	2,41		1	1								7,75	7,88
	20:00	26,02	23,83	2,19		1	1					1			7,75	9,11
	21:00	26,82	25,36	1,46		1	1					1			7,75	9,39
	22:00	23,91	23,33	0,58		1	1					1			7,70	8,19
	23:00	20,30	20,24	0,07		1	1								6,74	6,92

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθόλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10, G9 και G7 είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:45. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 22:45. Το ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 09:35 έως τις 22:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 5 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Μαΐου 2026	00:00	17,56	17,49	0,07		1	1								5,06	5,06
	01:00	15,76	15,70	0,06		1	1								3,27	3,27
	02:00	15,03	15,02	0,01		1	1								2,57	2,57
	03:00	14,42	14,42	0,00		1	1								1,81	1,81
	04:00	14,16	14,14	0,03		1	1								1,38	1,38
	05:00	14,86	14,78	0,08		1	1								2,04	2,04
	06:00	16,38	16,34	0,04		1	1								3,48	3,00
	07:00	18,39	18,38	0,01		1	1								5,56	5,56
	08:00	18,15	18,02	0,12		1	1								5,36	5,36
	09:00	16,95	16,78	0,16		1	1								4,17	4,17
	10:00	16,00	15,69	0,31		1	1								3,21	3,21
	11:00	15,38	15,09	0,29		1	1								2,54	2,54
	12:00	15,61	15,25	0,36		1	1								2,78	2,78
	13:00	16,02	15,69	0,33		1	1								3,21	3,21
	14:00	15,50	15,23	0,27		1	1								2,65	2,65
	15:00	14,86	14,56	0,30		1	1								2,05	2,05
	16:00	15,10	14,89	0,21		1	1								2,25	2,25
	17:00	16,18	16,06	0,11		1	1								3,33	3,33
	18:00	18,10	18,07	0,03		1	1								5,19	4,72
	19:00	20,31	20,30	0,01		1	1	1							3,26	3,26
	20:00	23,27	23,26	0,00		1	1	1							3,12	2,65
	21:00	23,63	23,62	0,01		1	1	1							3,65	3,65
	22:00	21,54	21,53	0,01		1	1	1							2,08	2,08
	23:00	18,50	18,50	0,00		1	1								5,82	5,82

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθόλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10, G9 και G7 είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Στο διάστημα 8:00 – 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις μεσημεριανές ώρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στο ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026	00:00	16,02	16,02	0,00		1	1								3,38	3,38
	01:00	14,61	14,60	0,01		1	1								1,88	1,88
	02:00	14,12	14,12	0,01		1	1								1,36	1,36
	03:00	13,74	13,69	0,05		1	1								0,97	0,97
	04:00	13,48	13,45	0,03		1	1								0,76	0,76
	05:00	14,18	14,09	0,09		1	1								1,35	1,35
	06:00	15,31	15,15	0,16		1	1								2,43	2,43
	07:00	17,39	17,17	0,22		1	1								4,52	4,52
	08:00	17,42	17,28	0,14		1	1								4,29	4,04
	09:00	16,72	16,54	0,19		1	1								3,93	3,93
	10:00	16,23	15,92	0,31		1	1								3,32	2,85
	11:00	15,73	15,44	0,28		1	1								2,89	2,89
	12:00	15,50	15,18	0,32		1	1								2,72	2,72
	13:00	15,32	14,83	0,49		1	1								2,52	2,52
	14:00	14,84	14,25	0,60		1	1								2,08	2,08
	15:00	13,94	13,58	0,36		1	1								1,12	1,12
	16:00	14,05	13,63	0,42		1	1								1,18	1,18
	17:00	15,33	14,62	0,71		1	1								2,36	1,95
	18:00	17,29	16,67	0,62		1	1								4,33	3,91
	19:00	19,49	18,74	0,75			1	1							5,03	5,02
	20:00	22,09	21,18	0,90			1	1							7,83	7,61
	21:00	22,49	22,03	0,47			1	1							8,33	7,87
	22:00	20,28	19,94	0,34			1	1							6,51	6,51
	23:00	17,44	16,94	0,50			1	1							3,67	3,67

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθόλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι μονάδες G10, G9 και G7 είναι προς απόσυρση. Στο διάστημα 14:30 – 15:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026	00:00	15,34	14,94	0,40			1	1							1,58	1,58
	01:00	14,17	13,75	0,42		1	1								1,41	1,41
	02:00	13,57	13,42	0,15		1	1								0,82	0,82
	03:00	13,22	13,14	0,08		1	1								0,75	0,75
	04:00	13,13	13,05	0,08		1	1								0,75	0,75
	05:00	13,48	13,28	0,20		1	1								0,78	0,78
	06:00	14,57	13,72	0,85		1	1								1,61	1,19
	07:00	16,32	14,89	1,43		1	1								3,51	3,51
	08:00	16,49	15,39	1,10		1	1								2,64	3,11
	09:00	16,53	14,73	1,80		1	1								3,64	3,16
	10:00	15,94	14,37	1,57		1	1								3,11	3,11
	11:00	15,58	14,10	1,48		1	1								2,73	2,73
	12:00	15,66	14,16	1,49		1	1								2,76	2,28
	13:00	14,24	12,82	1,41		1	1								3,26	3,26
	14:00	9,75	9,64	0,10		1		1							2,08	2,08
	15:00	15,89	14,68	1,21		1		1							2,93	2,51
	16:00	14,99	13,70	1,30		1		1							1,94	1,62
	17:00	15,33	14,16	1,16		1		1							2,52	2,52
	18:00	17,19	16,10	1,09		1		1							4,37	4,37
	19:00	18,81	17,63	1,18		1		1						1	4,43	4,43
	20:00	21,02	19,52	1,51		1								1	7,51	7,36
	21:00	20,93	18,85	2,07		1								1	7,43	7,32
	22:00	18,72	16,85	1,87		1		1						1	5,04	5,04
	23:00	16,57	15,39	1,18		1		1							3,78	3,78

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθόλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι μονάδες G6, G7, G8, G9 και G10 είναι προς απόσυρση. Στο διάστημα 08:00 - 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Γενική διακοπή στις 13:52 λόγω βλάβης στην μονάδα G3.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026	00:00	14,68	13,90	0,78		1		1							1,91	1,91
	01:00	13,38	13,03	0,36		1		1							1,09	1,09
	02:00	12,79	12,34	0,45		1		1							1,09	1,09
	03:00	12,38	11,99	0,40		1		1							1,09	1,09
	04:00	12,46	12,07	0,39		1		1							1,09	1,09
	05:00	12,99	12,61	0,38		1		1							1,09	1,09
	06:00	14,02	13,46	0,57		1		1							1,20	1,20
	07:00	16,05	14,83	1,22		1		1							3,21	3,21
	08:00	16,97	15,94	1,03		1		1							2,74	3,59
	09:00	18,07	16,83	1,24		1		1							5,01	4,69
	10:00	18,31	16,81	1,50		1		1							5,33	4,94
	11:00	19,07	16,00	3,06		1		1							5,73	5,69
	12:00	17,11	13,66	3,45		1		1							4,17	3,73
	13:00	17,95	14,29	3,65		1		1							4,46	4,57
	14:00	18,39	15,12	3,26		1		1							4,76	5,01
	15:00	18,31	16,98	1,33		1		1							4,01	4,93
	16:00	17,25	15,23	2,02		1		1							4,30	3,87
	17:00	16,26	13,84	2,42		1		1							3,10	2,88
	18:00	18,24	14,18	4,06		1		1							4,72	4,86
	19:00	19,74	14,96	4,78		1		1							6,28	6,36
	20:00	22,03	16,70	5,33		1		1							7,93	7,71
	21:00	21,80	16,60	5,21		1		1							8,02	7,63
	22:00	19,61	15,52	4,08		1		1							6,35	6,23
	23:00	17,08	13,86	3,22		1		1							3,61	3,70

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθόλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι μονάδες G6, G7, G8, G9 και G10 είναι προς απόσυρση. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 10:25. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 9 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 9 Μαΐου 2026	00:00	15,19	13,67	1,52		1		1							1,86	1,81
	01:00	13,99	13,30	0,69		1		1							1,04	0,62
	02:00	13,56	12,67	0,89		1		1							0,75	0,75
	03:00	13,06	12,20	0,87		1		1							0,75	0,75
	04:00	12,92	12,06	0,87		1		1							0,75	0,75
	05:00	13,04	12,37	0,67		1		1							0,75	0,75
	06:00	13,52	13,11	0,41		1		1							0,82	0,82
	07:00	15,17	13,74	1,43		1		1							2,08	1,79
	08:00	17,16	15,97	1,20		1		1							4,38	4,38
	09:00	18,38	16,36	2,02		1		1							5,31	5,00
	10:00	17,89	15,78	2,11		1		1							5,55	5,55
	11:00	19,40	17,14	2,26		1		1							6,29	6,02
	12:00	18,28	16,03	2,25		1		1							5,23	4,90
	13:00	16,50	14,25	2,25		1		1							3,39	3,12
	14:00	16,00	14,51	1,50			1	1							2,57	2,57
	15:00	15,41	14,57	0,84			1	1							2,13	2,13
	16:00	15,30	14,20	1,10		1		1							2,90	2,90
	17:00	16,11	14,95	1,16		1		1							3,19	2,74
	18:00	17,33	16,41	0,92		1		1							4,41	3,95
	19:00	18,57	17,80	0,77		1		1						1	4,90	4,90
	20:00	20,41	19,27	1,15		1								1	7,12	7,15
	21:00	20,43	20,07	0,36		1								1	7,15	7,15
	22:00	18,67	18,51	0,16		1		1						1	4,51	4,51
	23:00	16,79	16,75	0,05		1		1							4,03	4,03

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθόλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι μονάδες G6, G7, G8, G9 και G10 είναι προς απόσυρση. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 10 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Μαΐου 2026	00:00	14,96	14,87	0,09		1		1							2,22	2,22
	01:00	13,77	13,73	0,04		1		1							1,06	1,06
	02:00	13,26	13,25	0,00		1		1							0,75	0,75
	03:00	12,93	12,93	0,00		1		1							0,75	0,75
	04:00	12,71	12,71	0,00		1		1							0,75	0,75
	05:00	12,88	12,88	0,00		1		1							0,75	0,75
	06:00	12,93	12,93	0,00		1		1							0,75	0,75
	07:00	13,79	13,76	0,03		1		1							1,00	1,00
	08:00	14,15	13,98	0,16		1		1							1,37	1,37
	09:00	14,12	13,97	0,15		1		1							1,32	1,32
	10:00	13,79	13,70	0,09		1		1							1,04	1,04
	11:00	14,20	14,04	0,15		1		1							1,40	1,40
	12:00	14,15	13,93	0,22		1		1							1,35	1,35
	13:00	14,06	13,87	0,18		1		1							1,30	1,30
	14:00	13,00	12,97	0,03		1		1							0,80	0,80
	15:00	12,80	12,79	0,02		1		1							0,80	0,80
	16:00	13,05	13,04	0,01		1		1							0,87	0,87
	17:00	14,69	14,65	0,05		1		1							1,83	1,83
	18:00	15,67	15,63	0,04		1		1							2,71	2,29
	19:00	16,96	16,94	0,02		1								1	4,27	4,82
	20:00	18,61	18,60	0,01		1								1	6,01	6,47
	21:00	18,92	18,82	0,10		1								1	6,36	6,62
	22:00	17,58	17,53	0,05		1								1	4,12	5,44
	23:00	15,89	15,65	0,24		1		1							3,15	3,15

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι μονάδες G6, G7, G8, G9 και G10 είναι προς απόσυρση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026	00:00	14,49	14,39	0,10		1		1							1,76	1,76
	01:00	13,37	13,35	0,02		1		1							0,85	0,85
	02:00	13,01	12,98	0,02		1		1							0,75	0,75
	03:00	12,62	12,57	0,05		1		1							0,75	0,75
	04:00	12,60	12,60	0,00		1		1							0,75	0,75
	05:00	12,89	12,87	0,02		1		1							0,75	0,75
	06:00	13,51	13,46	0,04		1		1							0,87	0,87
	07:00	15,87	15,67	0,20		1		1							2,96	2,49
	08:00	16,36	16,23	0,13		1		1							3,57	3,57
	09:00	16,27	15,77	0,50		1		1							3,42	3,42
	10:00	16,63	16,22	0,41		1		1							3,86	3,86
	11:00	15,57	15,26	0,31		1		1							2,82	2,82
	12:00	15,41	15,03	0,38		1		1							2,62	2,62
	13:00	15,43	15,10	0,33		1		1							2,67	2,67
	14:00	15,18	14,72	0,46		1		1							2,41	2,41
	15:00	14,66	14,33	0,33		1		1							1,89	1,89
	16:00	14,95	14,73	0,22		1		1							2,13	2,13
	17:00	16,00	15,64	0,36		1		1							3,16	3,16
	18:00	16,56	16,26	0,30		1		1							3,71	3,71
	19:00	18,20	17,75	0,45		1								1	5,15	6,06
	20:00	20,06	19,70	0,36		1								1	7,01	7,02
	21:00	20,31	19,91	0,40		1								1	7,19	7,11
	22:00	18,15	17,66	0,49		1		1							4,49	4,77
	23:00	16,00	15,50	0,50		1		1							3,17	3,17

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθόλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ από τις 23:33 και μετά. Οι μονάδες G6, G7, G8, G9 και G10 είναι προς απόσυρση. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 12 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Μαΐου 2026	00:00	14,35	14,11	0,24		1		1							1,54	1,54
	01:00	13,27	13,06	0,21		1		1							0,75	0,75
	02:00	12,78	12,56	0,22		1		1							0,75	0,75
	03:00	12,40	11,91	0,49		1		1							0,75	0,75
	04:00	12,32	11,88	0,44		1		1							0,75	0,75
	05:00	12,83	12,60	0,23		1		1							0,75	0,75
	06:00	13,67	13,39	0,28		1		1							0,89	0,89
	07:00	16,02	14,69	1,33		1		1							3,04	2,64
	08:00	16,66	15,22	1,43		1		1							3,81	3,81
	09:00	16,29	14,71	1,58		1		1							3,35	2,92
	10:00	16,11	14,78	1,33		1		1							2,83	2,73
	11:00	15,93	14,67	1,26		1		1							3,05	2,55
	12:00	15,78	14,79	0,99		1		1							2,85	2,40
	13:00	15,46	14,40	1,06		1		1							2,64	2,64
	14:00	14,99	13,79	1,20		1		1							2,09	1,61
	15:00	14,42	13,56	0,87		1		1							1,38	1,04
	16:00	14,49	13,59	0,90		1		1							1,32	1,12
	17:00	15,65	13,63	2,01		1		1							2,38	2,27
	18:00	17,72	13,61	4,11		1		1							4,10	4,35
	19:00	19,28	14,54	4,74		1		1							5,64	5,91
	20:00	21,54	16,40	5,13		1		1							7,70	7,54
	21:00	21,11	16,11	5,00		1		1							7,54	7,39
	22:00	18,55	14,55	4,00		1		1							5,17	5,17
	23:00	16,26	14,10	2,16		1		1							3,03	2,88

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθόλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ έως τις 09:10. Οι μονάδες G6, G7, G8, G9 και G10 είναι προς απόσυρση. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026	00:00	14,75	13,64	1,10		1		1							1,55	1,37
	01:00	13,62	13,28	0,34		1		1							0,81	0,81
	02:00	13,11	12,96	0,15		1		1							0,75	0,75
	03:00	12,85	12,77	0,08		1		1							0,75	0,75
	04:00	12,79	12,76	0,03		1		1							0,75	0,75
	05:00	13,17	13,13	0,04		1		1							0,75	0,75
	06:00	13,62	13,56	0,07		1		1							0,88	0,88
	07:00	15,68	15,37	0,31		1		1							2,82	2,82
	08:00	16,08	15,88	0,19		1		1							3,29	3,29
	09:00	16,23	15,95	0,28		1		1							3,46	3,46
	10:00	16,03	15,57	0,46		1		1							3,19	3,19
	11:00	15,77	15,18	0,60		1		1							2,93	2,93
	12:00	15,73	15,26	0,47		1		1							2,89	2,89
	13:00	15,77	15,20	0,57		1		1							2,86	2,39
	14:00	15,37	14,44	0,93		1		1							2,38	1,99
	15:00	14,28	13,65	0,63		1		1							1,21	0,90
	16:00	14,41	13,68	0,73		1		1							1,08	1,03
	17:00	15,61	13,72	1,89		1		1							1,92	2,23
	18:00	17,58	14,21	3,37		1		1							3,91	4,20
	19:00	18,98	14,85	4,14		1		1							5,18	5,60
	20:00	20,92	15,82	5,10		1		1							7,08	7,32
	21:00	21,05	15,89	5,15		1		1							7,49	7,37
	22:00	18,85	14,78	4,07		1		1							5,38	5,47
	23:00	16,16	14,04	2,12		1		1							2,88	2,78

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθόλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι μονάδες G6, G7, G8, G9 και G10 είναι προς απόσυρση. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	14,57	13,61	0,95		1		1							1,43	1,19
	01:00	13,58	13,46	0,12		1		1							0,83	0,83
	02:00	12,77	12,68	0,09		1		1							0,75	0,75
	03:00	12,62	12,57	0,05		1		1							0,75	0,75
	04:00	12,76	12,73	0,03		1		1							0,75	0,75
	05:00	13,26	13,26	0,00		1		1							0,75	0,75
	06:00	13,97	13,84	0,13		1		1							1,01	0,59
	07:00	16,11	15,10	1,01		1		1							3,11	2,73
	08:00	16,62	15,79	0,83		1		1							3,66	3,24
	09:00	16,35	15,70	0,66		1		1							3,43	2,98
	10:00	16,24	15,64	0,60		1		1							3,28	2,86
	11:00	16,38	15,74	0,64		1		1							3,41	3,00
	12:00	17,01	15,40	1,60		1		1							4,04	3,63
	13:00	16,51	14,45	2,07		1		1							3,58	3,14
	14:00	15,96	13,69	2,27		1		1							2,92	2,58
	15:00	14,65	13,74	0,91		1		1							1,71	1,27
	16:00	15,33	13,94	1,39		1		1							2,29	1,96
	17:00	15,86	14,63	1,23		1		1							2,88	2,48
	18:00	17,37	16,53	0,84		1		1							4,35	3,99
	19:00	19,12	18,68	0,45		1		1							6,15	5,75
	20:00	20,79	20,41	0,38		1		1							7,50	7,28
	21:00	21,03	20,78	0,25		1		1							7,80	7,36
	22:00	18,61	18,48	0,12		1		1							5,78	5,78
	23:00	16,00	15,90	0,10		1		1							3,17	3,17

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθόλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι μονάδες G6, G7, G8, G9 και G10 είναι προς απόσυρση. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026	00:00	14,29	14,25	0,04		1		1							1,43	1,43
	01:00	13,35	13,32	0,03		1		1							0,75	0,75
	02:00	12,72	12,68	0,03		1		1							0,75	0,75
	03:00	12,40	12,40	0,00		1		1							0,75	0,75
	04:00	12,53	12,53	0,00		1		1							0,75	0,75
	05:00	13,04	13,04	0,00		1		1							0,75	0,75
	06:00	13,90	13,88	0,03		1		1							1,01	0,52
	07:00	15,77	15,72	0,05		1		1							2,81	2,39
	08:00	16,41	16,40	0,01		1		1							3,44	3,03
	09:00	16,14	16,12	0,02		1		1							3,18	2,77
	10:00	15,33	15,30	0,04		1		1							2,42	1,95
	11:00	15,23	15,20	0,04		1		1							2,28	1,86
	12:00	15,42	15,33	0,09		1		1							2,49	2,05
	13:00	15,07	15,00	0,07		1		1							2,16	1,69
	14:00	14,52	14,47	0,05		1		1							1,62	1,14
	15:00	13,87	13,85	0,02		1		1							0,95	0,49
	16:00	14,13	14,10	0,03		1		1							1,19	0,75
	17:00	15,39	15,36	0,04		1		1							2,40	2,01
	18:00	17,15	17,02	0,13		1		1							4,14	3,77
	19:00	18,22	17,83	0,39		1		1							4,45	4,84
	20:00	19,72	18,89	0,83		1								1	6,45	6,90
	21:00	19,75	18,38	1,37		1								1	6,72	6,91
	22:00	17,93	16,92	1,01		1								1	5,56	5,79
	23:00	16,25	15,35	0,90	1	1		1							3,49	3,49

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι μονάδες G6, G7, G8, G9 και G10 είναι προς απόσυρση. Κατά το διάστημα 8:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 16 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	14,67	13,60	1,07	1			1							2,26	1,93
	01:00	13,65	13,02	0,63	1			1							1,26	0,91
	02:00	13,09	12,67	0,42	1			1							0,88	0,88
	03:00	12,77	12,56	0,21	1			1							0,87	0,87
	04:00	12,67	12,56	0,11	1			1							0,87	0,87
	05:00	12,80	12,58	0,22	1			1							0,87	0,87
	06:00	13,15	12,92	0,24	1			1							0,91	0,42
	07:00	14,49	13,36	1,14	1			1							2,02	1,76
	08:00	15,55	13,45	2,10	1			1							2,87	2,82
	09:00	16,24	13,72	2,53	1			1							3,62	3,50
	10:00	16,09	14,13	1,96	1			1							2,87	3,35
	11:00	16,08	15,20	0,88	1			1							1,23	3,34
	12:00	16,25	15,44	0,81	1		1	1							0,88	0,88
	13:00	17,43	13,67	3,76			1	1							4,90	4,90
	14:00	18,68	14,41	4,27			1	1							4,52	4,21
	15:00	18,27	14,48	3,79			1	1							3,66	3,80
	16:00	18,72	14,47	4,25			1	1							4,11	4,25
	17:00	19,38	14,71	4,67			1	1							4,55	4,90
	18:00	19,41	15,39	4,02			1	1							4,82	4,94
	19:00	20,09	15,91	4,18			1	1							5,60	5,62
	20:00	21,28	16,53	4,75			1	1							6,69	6,80
	21:00	21,08	15,50	5,58			1	1							6,32	6,61
	22:00	18,68	14,74	3,94			1	1							4,02	4,20
	23:00	16,44	13,04	3,40	1			1							3,46	3,70

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι μονάδες G6, G7, G8, G9 και G10 είναι προς απόσυρση. Προγραμματισμένη γενική διακοπή στο νησί των Ψαρών το διάστημα 09:45-13:25 λόγω εργασιών στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G3.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 17 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	14,78	12,70	2,09	1			1							1,81	2,04
	01:00	13,69	12,30	1,40	1			1							0,95	0,96
	02:00	13,02	11,74	1,27	1			1							0,87	0,87
	03:00	12,49	11,27	1,22	1			1							0,82	0,82
	04:00	12,35	11,25	1,10	1			1							0,81	0,81
	05:00	12,50	11,51	0,98	1			1							0,81	0,81
	06:00	12,54	11,96	0,58	1			1							0,81	0,81
	07:00	13,07	12,58	0,48	1									1	1,47	1,57
	08:00	13,83	13,27	0,56	1									1	2,20	2,33
	09:00	14,45	13,89	0,56	1									1	2,73	2,95
	10:00	14,21	13,52	0,69	1									1	2,50	2,71
	11:00	13,79	12,86	0,93	1									1	2,05	2,29
	12:00	14,01	13,26	0,75	1									1	2,33	2,51
	13:00	13,72	13,03	0,68	1									1	2,09	2,22
	14:00	12,48	12,27	0,21	1									1	1,00	0,98
	15:00	11,80	11,69	0,12	1									1	1,02	1,02
	16:00	11,55	11,50	0,06	1									1	0,75	0,75
	17:00	13,32	13,23	0,10	1									1	1,56	1,82
	18:00	15,04	14,88	0,15	1									1	3,22	3,54
	19:00	16,62	16,48	0,14	1									1	4,68	5,12
	20:00	18,26	18,11	0,15	1									1	5,99	6,39
	21:00	19,31	19,20	0,11	1		1							1	4,13	4,13
	22:00	18,01	17,90	0,11	1		1								5,58	5,27
	23:00	15,90	15,61	0,30	1		1								3,67	3,67

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι μονάδες G6, G7, G8, G9 και G10 είναι προς απόσυρση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	14,17	13,85	0,32	1		1								1,97	1,97
	01:00	13,18	13,04	0,14	1		1								1,08	1,08
	02:00	12,70	12,64	0,06	1		1								0,87	0,87
	03:00	12,52	12,49	0,04	1		1								0,87	0,87
	04:00	12,55	12,53	0,02	1		1								0,84	0,84
	05:00	13,02	12,96	0,05	1		1								0,85	0,85
	06:00	13,60	13,50	0,09	1		1								1,30	0,86
	07:00	15,26	15,23	0,04	1		1								2,87	2,53
	08:00	15,87	15,61	0,26	1		1								3,49	3,13
	09:00	15,77	15,23	0,54	1		1								3,45	3,03
	10:00	15,17	14,64	0,53	1		1								2,86	2,43
	11:00	14,79	14,36	0,43	1		1								2,48	2,06
	12:00	15,02	14,35	0,68	1		1								2,66	2,29
	13:00	15,51	14,73	0,78	1		1								3,16	2,77
	14:00	14,91	14,16	0,76	1		1								2,63	2,17
	15:00	13,54	13,11	0,43	1		1								1,18	0,80
	16:00	13,74	13,16	0,58	1		1								1,38	1,00
	17:00	14,94	13,73	1,21	1		1								2,48	2,20
	18:00	16,61	14,65	1,96	1		1								4,37	3,87
	19:00	18,40	16,77	1,63	1		1								5,24	5,67
	20:00	20,57	19,31	1,27		1	1								7,28	7,20
	21:00	21,01	19,95	1,06		1	1								7,76	7,35
	22:00	18,47	17,94	0,53		1	1								5,62	5,62
	23:00	16,00	15,52	0,47		1	1								3,13	3,13

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι μονάδες G6, G7, G8, G9 και G10 είναι προς απόσυρση. Κατά το διάστημα 8:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 19 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Μαΐου 2026	00:00	14,13	13,87	0,26		1	1								1,27	1,27
	01:00	13,27	13,22	0,04		1	1								0,79	0,79
	02:00	12,71	12,64	0,07		1	1								0,79	0,79
	03:00	12,38	12,33	0,06		1	1								0,79	0,79
	04:00	12,39	12,34	0,05		1	1								0,79	0,79
	05:00	12,95	12,92	0,04		1	1								0,79	0,79
	06:00	13,81	13,69	0,12		1	1								0,99	0,99
	07:00	15,76	15,61	0,15		1	1								2,75	2,38
	08:00	16,32	16,30	0,02		1	1								3,32	2,94
	09:00	16,43	16,43	0,00		1	1								3,42	3,05
	10:00	15,84	15,82	0,01		1	1								2,81	2,46
	11:00	16,03	15,94	0,09		1	1								3,06	2,65
	12:00	15,94	15,70	0,24		1	1								2,92	2,56
	13:00	17,47	17,16	0,32		1	1								4,39	4,10
	14:00	17,08	16,89	0,19		1	1								4,17	3,70
	15:00	14,86	14,70	0,16		1	1								1,93	1,48
	16:00	15,44	15,31	0,13		1	1								2,44	2,06
	17:00	15,63	15,51	0,11		1	1								2,62	2,25
	18:00	17,86	17,74	0,12		1	1								4,75	4,48
	19:00	18,97	18,97	0,01		1	1								5,46	5,60
	20:00	20,34	20,32	0,03		1								1	6,02	7,12
	21:00	20,27	20,22	0,06		1								1	6,47	7,10
	22:00	18,02	17,89	0,13		1								1	4,49	5,88
	23:00	16,37	16,04	0,32		1	1								3,40	2,99

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι μονάδες G6, G7, G8, G9 και G10 είναι προς απόσυρση. Κατά το διάστημα 8:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 18:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026	00:00	14,85	14,67	0,18		1	1	1							1,46	1,46
	01:00	13,48	13,45	0,02			1	1							0,84	0,84
	02:00	12,99	12,96	0,03			1	1							0,84	0,84
	03:00	12,55	12,51	0,04			1	1							0,84	0,84
	04:00	12,63	12,59	0,04			1	1							0,84	0,84
	05:00	13,06	12,73	0,33			1	1							0,84	0,84
	06:00	13,95	13,50	0,45			1	1							0,84	0,84
	07:00	16,14	14,79	1,36			1	1							1,68	1,67
	08:00	16,83	14,79	2,04			1	1							2,30	2,35
	09:00	16,64	14,78	1,86			1	1							2,18	2,16
	10:00	15,74	14,84	0,89			1	1							1,51	1,26
	11:00	15,42	14,74	0,68			1	1							1,08	0,94
	12:00	15,98	14,52	1,46			1	1							1,54	1,51
	13:00	17,16	14,60	2,56			1	1							2,49	2,68
	14:00	18,33	14,53	3,80			1	1							3,65	3,85
	15:00	17,65	14,53	3,12			1	1							3,12	3,17
	16:00	16,89	14,63	2,26			1	1							2,44	2,41
	17:00	16,87	14,82	2,05			1	1							2,64	2,39
	18:00	17,44	14,50	2,94			1	1							2,94	2,97
	19:00	18,51	15,95	2,56			1	1							4,20	4,04
	20:00	20,63	18,69	1,94			1	1							6,12	6,15
	21:00	20,95	18,81	2,14			1	1							6,55	6,47
	22:00	18,55	16,52	2,03			1	1							4,41	4,08
	23:00	15,87	14,58	1,28			1	1							1,74	1,39

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι μονάδες G6, G7, G8, G9 και G10 είναι προς απόσυρση. Κατά το διάστημα 8:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:10 με 17:15. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 11:45 με 14:00. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 17:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026	00:00	14,16	13,67	0,49			1	1							0,75	0,75
	01:00	12,85	12,39	0,46			1	1							0,75	0,75
	02:00	12,52	12,13	0,39			1	1							0,75	0,75
	03:00	12,43	12,18	0,25			1	1							0,75	0,75
	04:00	12,39	12,20	0,19			1	1							0,75	0,75
	05:00	12,74	12,42	0,31			1	1							0,75	0,75
	06:00	13,69	13,23	0,46			1	1							0,75	0,75
	07:00	15,68	14,73	0,94			1	1							1,55	1,20
	08:00	16,22	15,08	1,14			1	1							2,05	1,74
	09:00	15,96	14,88	1,08			1	1							1,79	1,48
	10:00	15,28	14,72	0,56			1	1							1,08	0,81
	11:00	15,33	14,75	0,58			1	1							1,20	0,85
	12:00	15,85	14,75	1,09			1	1							1,71	1,37
	13:00	16,58	14,89	1,68			1	1							2,37	2,10
	14:00	15,43	14,63	0,80			1	1							1,39	0,95
	15:00	14,45	14,17	0,28			1	1							0,76	0,76
	16:00	14,20	13,78	0,41			1	1							0,75	0,75
	17:00	15,19	14,35	0,85			1	1							1,08	0,72
	18:00	17,17	14,73	2,44			1	1							2,88	2,70
	19:00	18,74	15,59	3,15			1	1							4,45	4,26
	20:00	20,40	16,99	3,41			1	1							6,06	5,93
	21:00	20,32	16,56	3,76			1	1							6,11	5,84
	22:00	18,03	14,70	3,33			1	1							3,84	3,56
	23:00	15,94	13,96	1,99		1	1								2,63	2,57

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι μονάδες G6, G7, G8, G9 και G10 είναι προς απόσυρση. Κατά το διάστημα 8:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026	00:00	14,12	13,36	0,76		1	1								1,23	0,74
	01:00	13,15	12,54	0,61		1	1								0,81	0,81
	02:00	12,58	11,94	0,63		1	1								0,81	0,81
	03:00	12,40	11,78	0,62		1	1								0,81	0,81
	04:00	12,49	11,99	0,49		1	1								0,81	0,81
	05:00	12,90	12,47	0,43		1	1								0,81	0,81
	06:00	13,69	13,20	0,49		1	1								0,92	0,92
	07:00	15,97	14,46	1,51		1	1								2,89	2,59
	08:00	16,96	14,68	2,29		1	1								3,77	3,59
	09:00	16,75	14,04	2,71		1	1								3,65	3,38
	10:00	16,37	14,13	2,24		1	1								3,21	2,99
	11:00	16,09	13,76	2,33		1	1								2,93	2,71
	12:00	16,25	13,71	2,55		1	1								2,95	2,88
	13:00	16,64	13,43	3,20		1	1								3,22	3,26
	14:00	15,03	13,27	1,76		1	1								1,75	1,65
	15:00	15,16	13,26	1,90		1	1								1,63	1,78
	16:00	14,86	13,25	1,61		1	1								1,21	1,48
	17:00	16,06	13,31	2,75		1	1								2,76	2,68
	18:00	17,25	13,49	3,76		1	1								3,91	3,87
	19:00	18,43	13,96	4,47		1	1								5,26	5,05
	20:00	20,37	15,92	4,45		1	1								7,13	6,99
	21:00	20,31	17,35	2,96		1	1								7,23	6,93
	22:00	18,28	15,84	2,44		1	1								5,43	5,43
	23:00	16,04	14,61	1,43		1	1								3,19	3,19

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι μονάδες G6, G7, G8, G9 και G10 είναι προς απόσυρση. Κατά το διάστημα 8:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 23 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Μαΐου 2026	00:00	14,50	13,95	0,55		1	1								1,64	1,64
	01:00	13,64	13,56	0,08		1	1								0,91	0,91
	02:00	13,12	13,08	0,04		1	1								0,84	0,84
	03:00	12,61	12,54	0,07		1	1								0,84	0,84
	04:00	12,58	12,48	0,10		1	1								0,84	0,84
	05:00	12,93	12,69	0,24		1	1								0,84	0,84
	06:00	13,40	12,93	0,47		1	1								0,84	0,84
	07:00	14,82	14,30	0,52		1	1								1,82	1,44
	08:00	16,06	15,28	0,77			1	1							1,89	1,58
	09:00	17,44	16,20	1,24			1	1							3,12	2,96
	10:00	17,28	15,52	1,76			1	1							2,96	2,80
	11:00	17,38	15,67	1,72			1	1							3,11	2,91
	12:00	17,49	15,77	1,72		1	1								3,15	4,11
	13:00	17,84	15,92	1,92		1	1								3,73	4,46
	14:00	16,66	15,15	1,51		1	1								2,97	3,28
	15:00	15,22	14,04	1,19		1	1								1,91	1,84
	16:00	16,02	14,62	1,41		1	1								2,47	2,65
	17:00	17,11	16,17	0,94		1	1								3,33	3,73
	18:00	18,34	17,63	0,71		1	1								4,30	4,96
	19:00	18,99	18,11	0,88		1	1								5,23	5,61
	20:00	20,23	19,02	1,21		1	1								6,98	6,85
	21:00	20,20	18,94	1,26		1	1								6,95	6,82
	22:00	18,51	17,34	1,17		1	1	1							3,90	3,90
	23:00	16,20	14,58	1,62		1		1							3,16	2,83

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι μονάδες G6, G7, G8, G9 και G10 είναι προς απόσυρση. Κατά το διάστημα 8:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 24 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Μαΐου 2026	00:00	14,87	13,70	1,18		1		1							1,76	1,49
	01:00	13,85	13,28	0,57		1		1							0,94	0,47
	02:00	13,06	12,65	0,41		1		1							0,79	0,79
	03:00	12,63	12,14	0,49		1		1							0,79	0,79
	04:00	12,42	11,80	0,62		1		1							0,79	0,79
	05:00	12,35	11,56	0,79		1		1							0,79	0,79
	06:00	12,31	11,52	0,79		1		1							0,79	0,79
	07:00	12,76	12,08	0,67		1		1							0,79	0,79
	08:00	13,76	13,00	0,77		1		1							0,99	0,99
	09:00	14,82	13,26	1,56		1		1							1,65	1,44
	10:00	14,88	13,23	1,65		1		1							1,73	1,50
	11:00	15,33	13,29	2,04		1		1							2,13	1,95
	12:00	15,32	13,23	2,08		1		1							1,93	1,94
	13:00	14,47	13,18	1,29		1		1							1,10	1,09
	14:00	13,21	12,39	0,82		1		1							0,80	0,80
	15:00	12,04	11,36	0,68		1		1							0,79	0,79
	16:00	12,76	12,18	0,58		1		1							0,79	0,79
	17:00	14,24	13,15	1,09		1		1							1,17	0,86
	18:00	16,30	13,32	2,97		1		1							2,94	2,92
	19:00	17,75	13,98	3,78		1		1							4,44	4,38
	20:00	19,48	15,12	4,36		1		1							5,99	6,10
	21:00	19,84	14,47	5,38		1		1							6,21	6,46
	22:00	18,03	14,28	3,75		1		1							4,56	4,65
	23:00	15,90	13,57	2,33		1		1							2,33	2,53

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι μονάδες G6, G7, G8, G9 και G10 είναι προς απόσυρση. Κατά το διάστημα 8:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026	00:00	14,55	13,29	1,26		1		1							1,13	1,17
	01:00	13,43	12,71	0,72		1		1							0,78	0,78
	02:00	12,77	11,87	0,90		1		1							0,78	0,78
	03:00	12,51	11,56	0,95		1		1							0,78	0,78
	04:00	12,54	11,60	0,94		1		1							0,78	0,78
	05:00	12,77	12,01	0,76		1		1							0,78	0,78
	06:00	13,50	12,72	0,78		1		1							0,78	0,78
	07:00	15,26	13,35	1,91		1		1							2,09	1,89
	08:00	15,91	13,34	2,57		1		1							2,66	2,53
	09:00	16,19	13,35	2,84		1		1							2,80	2,81
	10:00	15,68	13,28	2,40		1		1							2,16	2,31
	11:00	15,22	13,25	1,97		1		1							1,65	1,85
	12:00	15,64	13,30	2,35		1		1							2,10	2,27
	13:00	15,75	13,30	2,46		1		1							2,42	2,37
	14:00	15,44	13,29	2,15		1		1							2,28	2,07
	15:00	14,29	13,38	0,90		1		1							1,06	0,91
	16:00	14,68	13,56	1,12		1		1							1,50	1,30
	17:00	15,83	13,59	2,24		1		1							2,53	2,45
	18:00	17,77	14,48	3,29		1		1							4,33	4,39
	19:00	19,41	15,65	3,76		1		1							5,93	6,03
	20:00	20,90	17,22	3,68		1		1							7,39	7,32
	21:00	21,46	16,56	4,91		1		1							7,69	7,51
	22:00	19,22	13,94	5,28		1		1							5,76	5,84
	23:00	16,60	13,35	3,25		1		1							3,06	3,22

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 26 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Μαΐου 2026	00:00	14,81	13,34	1,47		1		1							1,45	1,43
	01:00	13,71	12,16	1,55		1		1							1,71	1,71
	02:00	13,19	9,02	4,18				1							4,82	4,62
	03:00	12,84	8,68	4,16				1							4,68	4,49
	04:00	12,71	9,09	3,62				1							4,63	4,45
	05:00	13,01	9,11	3,90				1							4,73	4,55
	06:00	13,92	9,42	4,50				1							5,05	4,87
	07:00	15,92	11,62	4,29				1							5,34	5,57
	08:00	16,57	13,63	2,93		1		1							2,97	3,19
	09:00	16,76	14,14	2,62		1		1							3,48	3,38
	10:00	16,09	14,12	1,97		1	1	1							2,36	2,36
	11:00	15,79	13,69	2,09		1	1								2,51	2,41
	12:00	15,77	13,51	2,25		1	1								2,45	2,39
	13:00	15,82	13,42	2,40		1	1								2,71	2,44
	14:00	15,42	13,32	2,09		1	1								2,35	2,04
	15:00	14,81	13,32	1,49		1	1								1,72	1,44
	16:00	15,13	13,33	1,80		1	1								1,93	1,76
	17:00	16,62	13,45	3,17		1	1								3,35	3,25
	18:00	18,80	15,11	3,69		1	1								5,65	5,42
	19:00	20,24	17,51	2,73		1	1								7,21	6,86
	20:00	21,57	18,45	3,12		1	1								7,95	7,55
	21:00	21,68	18,49	3,19		1	1								7,98	7,59
	22:00	19,33	15,96	3,36		1	1								6,17	5,95
	23:00	16,94	14,04	2,90		1	1								3,78	3,56

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 10:21 – 10:47 η μονάδα G3 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 13:55-16:35. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 20:45-23:20. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026	00:00	14,98	13,25	1,73		1	1								1,85	1,60
	01:00	13,81	11,07	2,74		1	1								2,97	2,97
	02:00	13,19	9,46	3,73			1								4,88	4,62
	03:00	13,03	9,48	3,56			1								4,87	4,56
	04:00	13,04	9,44	3,60			1								4,80	4,56
	05:00	13,36	9,78	3,57			1								4,86	4,67
	06:00	13,88	10,22	3,66			1								5,04	4,86
	07:00	7,95	6,85	1,10		1	1								3,40	3,40
	08:00	17,42	17,14	0,28		1	1								2,58	4,05
	09:00	17,42	17,17	0,24		1	1								4,43	4,04
	10:00	17,20	17,12	0,08		1	1								4,29	3,82
	11:00	16,81	16,73	0,07		1	1								3,89	3,43
	12:00	16,90	16,83	0,07		1	1								3,94	3,52
	13:00	17,42	17,38	0,05		1	1								3,23	4,04
	14:00	16,68	16,62	0,06		1		1							3,80	3,30
	15:00	15,61	15,18	0,43		1		1							2,68	2,23
	16:00	16,10	15,47	0,62		1		1							3,15	2,72
	17:00	17,13	16,66	0,47		1		1							4,17	3,75
	18:00	18,90	18,41	0,49		1		1							5,91	5,52
	19:00	20,48	20,26	0,22			1	1							6,22	6,01
	20:00	21,57	21,55	0,03			1	1							7,48	7,10
	21:00	22,11	22,10	0,01			1	1							8,06	7,64
	22:00	20,07	20,05	0,03			1	1							6,15	6,15
	23:00	17,43	17,35	0,09			1	1							3,51	3,51

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 10:55-12:55. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 16:30. Το ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 14:00-22:45. Γενική διακοπή το διάστημα 7:20-8:05. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026	00:00	15,91	15,87	0,04			1	1							1,91	1,43
	01:00	14,48	14,36	0,11		1		1							1,41	1,10
	02:00	13,75	13,66	0,08		1		1							0,92	0,92
	03:00	13,46	13,45	0,01		1		1							0,82	0,82
	04:00	13,35	13,35	0,00		1		1							0,75	0,75
	05:00	13,68	13,68	0,00		1		1							0,83	0,83
	06:00	14,64	14,64	0,00		1		1							1,67	1,27
	07:00	16,61	16,61	0,01		1		1							3,60	3,24
	08:00	17,63	17,61	0,03		1		1							4,66	4,26
	09:00	18,05	17,92	0,13		1		1							5,05	4,67
	10:00	17,91	17,82	0,09		1		1							4,03	4,53
	11:00	17,92	17,80	0,12		1	1								4,01	4,54
	12:00	18,12	17,93	0,18		1	1								5,17	4,74
	13:00	18,08	17,92	0,16		1	1								5,16	4,70
	14:00	17,14	16,95	0,19		1	1								4,28	4,28
	15:00	16,17	16,00	0,17		1	1								3,24	2,79
	16:00	16,43	16,36	0,07		1	1								3,48	3,06
	17:00	17,78	17,75	0,03		1	1								4,77	4,40
	18:00	20,13	20,12	0,01			1	1							5,55	5,66
	19:00	21,36	21,36	0,00			1	1							7,26	6,89
	20:00	22,31	22,30	0,00			1	1							8,04	7,81
	21:00	22,34	22,29	0,05			1	1							8,21	7,82
	22:00	20,16	20,10	0,05			1	1							6,23	6,23
	23:00	17,75	17,50	0,24			1	1							3,76	3,27

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήμ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026	00:00	15,95	15,69	0,25		1	1	1							2,14	2,14
	01:00	14,79	14,64	0,15		1		1							2,00	2,00
	02:00	13,93	13,83	0,10		1		1							1,16	1,16
	03:00	13,69	13,63	0,06		1		1							1,03	1,03
	04:00	13,62	13,56	0,06		1		1							1,03	1,03
	05:00	13,92	13,73	0,19		1		1							1,21	1,21
	06:00	14,87	13,90	0,97		1		1							2,12	2,12
	07:00	17,05	15,86	1,19		1		1							4,39	4,39
	08:00	18,10	15,56	2,54		1		1							5,37	5,37
	09:00	18,74	15,41	3,33		1		1							6,08	6,08
	10:00	18,44	15,40	3,03		1		1							5,06	5,06
	11:00	17,90	14,20	3,71		1	1								5,16	5,16
	12:00	17,93	14,48	3,45		1	1								5,28	5,28
	13:00	17,83	14,05	3,78		1	1								5,06	5,06
	14:00	17,12	13,84	3,28		1	1								4,30	4,30
	15:00	16,32	13,63	2,69		1	1								3,44	2,94
	16:00	16,51	13,79	2,72		1	1								3,58	3,13
	17:00	17,75	13,84	3,91		1	1								4,69	4,37
	18:00	19,84	14,63	5,21		1	1								6,58	6,47
	19:00	20,96	16,12	4,84		1	1								7,63	7,34
	20:00	21,81	17,89	3,92		1	1								8,05	7,63
	21:00	21,66	17,88	3,78		1	1								8,03	7,58
	22:00	19,81	15,99	3,82		1	1	1							6,16	6,16
	23:00	17,42	13,87	3,55		1		1							4,52	4,04

Το διάστημα 8:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας το διάστημα 11:30-13:55. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 11:30-14:50. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 30 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Μαΐου 2026	00:00	15,58	13,15	2,43		1		1							2,83	2,83
	01:00	14,60	13,18	1,42		1		1							1,94	1,94
	02:00	13,78	12,62	1,16		1		1							1,58	1,58
	03:00	13,38	12,23	1,15		1		1							1,58	1,58
	04:00	13,35	12,19	1,16		1		1							1,55	1,55
	05:00	13,53	12,49	1,04		1		1							1,55	1,55
	06:00	14,19	13,21	0,98		1		1							1,61	1,61
	07:00	15,62	14,19	1,44		1	1	1							2,58	2,58
	08:00	16,34	14,96	1,38		1	1								3,78	3,78
	09:00	16,64	14,86	1,78		1	1								3,96	3,96
	10:00	16,31	14,67	1,64		1	1								3,76	3,76
	11:00	16,28	14,26	2,02		1	1								3,75	3,75
	12:00	16,98	15,48	1,50		1	1								4,50	4,50
	13:00	17,22	16,14	1,09		1		1							4,17	3,85
	14:00	15,96	14,95	1,00		1		1							3,73	3,73
	15:00	14,88	13,95	0,93		1		1							2,70	2,70
	16:00	15,23	14,62	0,61		1		1							3,02	3,02
	17:00	16,32	15,84	0,47		1		1							3,99	3,99
	18:00	18,12	17,97	0,15		1		1							5,67	5,67
	19:00	19,67	19,52	0,15			1	1							5,92	5,92
	20:00	20,46	20,44	0,03			1	1							6,84	6,84
	21:00	20,69	20,69	0,01			1	1							7,14	7,14
	22:00	19,12	19,12	0,00			1	1							5,69	5,69
	23:00	17,17	17,17	0,00		1		1							4,11	3,79

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΤΟ ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 31 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 31 Μαΐου 2026	00:00	15,58	15,58	0,00		1		1							3,46	3,46
	01:00	14,49	14,49	0,00		1		1							2,47	2,47
	02:00	13,69	13,69	0,00		1		1							1,74	1,74
	03:00	13,23	13,23	0,00		1		1							1,55	1,55
	04:00	13,04	13,04	0,00		1		1							1,55	1,55
	05:00	12,96	12,96	0,00		1		1							1,55	1,55
	06:00	12,98	12,98	0,00		1		1							1,55	1,55
	07:00	13,68	13,68	0,00		1		1							1,70	1,70
	08:00	14,61	14,61	0,00		1		1							2,47	2,47
	09:00	14,91	14,91	0,00		1		1							2,77	2,77
	10:00	14,97	14,97	0,00		1	1								2,60	2,60
	11:00	15,00	14,97	0,03		1	1								2,87	2,87
	12:00	15,55	15,38	0,17		1	1								3,38	3,38
	13:00	15,29	14,97	0,32		1	1								3,19	3,19
	14:00	14,09	13,68	0,41		1	1								2,15	2,15
	15:00	13,16	13,07	0,09		1	1								1,58	1,58
	16:00	13,50	13,39	0,11		1	1								1,66	1,66
	17:00	15,08	14,82	0,26		1	1								2,94	2,94
	18:00	16,76	16,59	0,17		1	1								4,46	4,46
	19:00	18,16	17,89	0,27		1	1								5,76	5,76
	20:00	19,05	18,71	0,34		1	1								6,56	6,56
	21:00	19,92	19,63	0,29		1	1								7,39	7,39
	22:00	18,78	18,29	0,49		1	1								6,42	6,42
	23:00	16,61	16,25	0,36		1	1								4,46	4,46

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΤΟ ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ, το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση