

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	0,900
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Ενοικ. H/Z (x20)
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026	00:00	46,43	1	1	1	1	1	1		1	1	1		
	01:00	42,73		1	1	1	1	1		1	1	1		
	02:00	40,70		1	1	1	1	1		1	1	1		
	03:00	39,59		1	1	1	1	1		1	1	1		
	04:00	38,20		1	1	1	1	1		1	1	1		
	05:00	37,10		1	1	1	1	1		1	1	1		
	06:00	38,03		1	1	1	1	1		1	1	1		
	07:00	40,78		1	1	1	1	1		1	1	1		
	08:00	39,40		1	1	1	1	1		1	1	1		
	09:00	43,10		1	1	1	1	1		1	1	1		3
	10:00	45,65		1	1	1	1	1		1	1	1		5
	11:00	49,14		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	12:00	52,38		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	13:00	52,72		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	14:00	51,29		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	15:00	49,97		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	16:00	49,66		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	17:00	49,56		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	18:00	49,34		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	19:00	48,45		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	20:00	48,09		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	21:00	48,63		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	22:00	47,17		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	23:00	43,40		1	1	1	1	1		1	1	1		5

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης