

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026	00:00	46,75	1	1	1	1	1	1			1	1		8
	01:00	43,40	1	1	1	1	1	1			1	1		4
	02:00	41,09	1	1	1	1	1	1			1	1		
	03:00	39,62	1	1	1	1	1	1			1	1		
	04:00	38,71	1	1	1	1	1	1			1	1		
	05:00	39,08	1	1	1	1	1	1			1	1		
	06:00	39,77	1	1	1	1	1	1			1	1		
	07:00	38,15	1	1	1	1	1	1			1	1		5
	08:00	42,05	1	1	1	1	1	1			1	1		9
	09:00	47,71	1	1	1	1	1	1			1	1		12
	10:00	55,68	1	1	1	1	1	1			1	1		14
	11:00	56,08	1	1	1	1	1	1			1	1	1	16
	12:00	56,87	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	13:00	58,04	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	14:00	58,38	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	15:00	57,99	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	16:00	57,43	1	1	1	1	1	1			1	1		19
	17:00	58,32	1	1	1	1	1	1			1	1		19
	18:00	57,65	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	19:00	57,47	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	20:00	56,10	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	21:00	56,17	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	22:00	53,85	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	23:00	49,94	1	1	1	1	1	1			1	1		12

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 7:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης