

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026	00:00	46,08	1	1	1	1	1	1			1	1		8
	01:00	43,41	1	1	1	1	1	1			1	1		3
	02:00	42,22	1	1	1	1	1	1			1	1		
	03:00	40,75	1	1	1	1	1	1			1	1		
	04:00	39,93	1	1	1	1	1	1			1	1		
	05:00	39,72	1	1	1	1	1	1			1	1		
	06:00	39,60	1	1	1	1	1	1			1	1		
	07:00	43,59	1	1	1		1	1			1	1		6
	08:00	48,54	1	1	1		1	1			1	1	1	9
	09:00	52,41	1	1	1	1	1	1			1	1		14
	10:00	54,87	1	1	1	1		1			1	1		16
	11:00	56,13	1	1	1	1	1	1			1	1	1	16
	12:00	57,28	1	1	1	1	1	1			1	1	1	16
	13:00	58,47	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	14:00	58,76	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	15:00	57,91	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	16:00	50,97	1	1	1	1	1	1			1	1		14
	17:00	58,39	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	18:00	58,36	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	19:00	57,51	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	20:00	56,47	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	21:00	57,02	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	22:00	55,58	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	23:00	51,89	1	1		1	1	1			1	1		13

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 9:00 με 9:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης