

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ω Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026	00:00	47,77	1	1		1	1	1			1	1		8
	01:00	44,08	1	1		1	1	1			1	1		4
	02:00	41,58	1	1		1	1	1			1	1		
	03:00	41,68	1	1		1	1	1			1	1		
	04:00	40,47	1	1		1	1	1			1	1		
	05:00	40,06	1	1		1	1	1			1	1		
	06:00	41,27	1	1		1	1	1			1	1		
	07:00	44,33	1	1	1	1	1	1			1	1		3
	08:00	48,70	1	1	1	1		1			1	1		7
	09:00	52,79	1	1	1	1	1	1			1	1		11
	10:00	55,74	1	1	1	1	1	1			1	1		12
	11:00	56,64	1	1	1	1	1	1			1	1		12
	12:00	54,93	1	1	1	1	1	1			1	1		12
	13:00	58,84	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	14:00	57,13	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	15:00	55,96	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	16:00	58,43	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	17:00	58,41	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	18:00	59,38	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	19:00	58,43	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	20:00	57,40	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	21:00	57,50	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	22:00	55,80	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	23:00	52,85	1	1	1	1	1	1			1	1		9

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 14:35 με 15:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης