

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026	00:00	48,14	1	1	1	1	1	1			1	1		4
	01:00	45,09	1	1	1	1	1	1			1	1		
	02:00	43,34	1	1	1	1	1	1			1	1		
	03:00	42,00	1	1	1	1	1	1			1	1		
	04:00	40,97	1	1	1	1	1	1			1	1		
	05:00	40,44	1	1	1	1	1	1			1	1		
	06:00	41,48	1	1	1	1	1	1			1	1		
	07:00	45,75	1	1	1	1	1	1			1	1		5
	08:00	49,06	1	1	1	1	1	1			1	1		10
	09:00	49,69	1	1	1	1	1	1			1	1		11
	10:00	56,37	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	11:00	57,11	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	12:00	58,77	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	13:00	59,71	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	14:00	59,27	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	15:00	58,93	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	16:00	58,44	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	17:00	59,05	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	18:00	59,38	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	19:00	58,49	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	20:00	57,27	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	21:00	57,73	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	22:00	56,20	1	1	1	1	1	1			1	1		15
	23:00	52,19	1	1	1	1	1	1			1	1		13

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή το διάστημα 23:52 – 23:55 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης