

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026	00:00	46,90	1	1	1	1	1				1	1		9
	01:00	44,69	1	1	1	1	1				1	1		5
	02:00	42,16	1	1	1	1	1				1	1		2
	03:00	41,19	1	1	1	1	1				1	1		
	04:00	40,61	1	1	1	1	1				1	1		
	05:00	40,28	1	1	1	1	1				1	1		
	06:00	39,75	1	1	1	1	1				1	1	1	
	07:00	44,15	1	1	1	1	1				1	1	1	5
	08:00	50,18	1	1	1	1	1				1	1		9
	09:00	54,29	1	1	1	1	1				1	1		14
	10:00	57,81	1	1	1	1	1			1	1	1		17
	11:00	59,66	1	1	1	1	1			1	1	1		18
	12:00	61,10	1	1	1	1	1	1		1	1	1		18
	13:00	62,18	1		1	1	1	1		1	1	1		18
	14:00	62,92	1		1	1	1	1		1	1	1		18
	15:00	62,11	1		1	1	1	1		1	1	1		17
	16:00	61,63	1		1	1	1	1		1	1	1		17
	17:00	61,78	1		1	1	1	1		1	1	1		18
	18:00	61,98	1		1	1	1	1		1	1	1		18
	19:00	61,23	1		1	1	1	1		1	1	1		18
	20:00	60,49	1		1	1	1	1		1	1	1		18
	21:00	60,47	1		1	1	1	1		1	1	1		17
	22:00	58,58	1		1	1	1	1		1	1	1		13
	23:00	54,53	1		1	1	1	1	1		1	1	1	

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης