

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026	00:00	46,87	1		1	1	1	1		1	1	1		
	01:00	47,84	1		1	1	1	1		1	1	1		
	02:00	45,46	1		1	1	1	1		1	1	1		
	03:00	43,88	1		1	1	1	1		1	1	1		
	04:00	42,81	1		1	1	1	1		1	1	1		
	05:00	42,92	1		1	1	1	1		1	1	1		
	06:00	43,26	1		1	1	1	1		1	1	1		
	07:00	44,71	1		1	1	1	1		1	1	1		1
	08:00	49,04	1		1	1	1	1		1	1	1		2
	09:00	52,56	1		1	1	1	1		1	1	1		6
	10:00	53,04	1		1	1	1	1		1	1	1		7
	11:00	53,68	1		1	1	1	1		1	1	1		7
	12:00	53,94	1		1	1	1	1		1	1	1		7
	13:00	54,21	1		1	1	1	1		1	1	1		7
	14:00	54,43	1		1	1	1	1		1	1	1		8
	15:00	53,41	1		1	1	1	1		1	1	1		8
	16:00	53,29	1		1	1	1	1		1	1	1		8
	17:00	49,30	1		1	1	1	1		1	1	1		7
	18:00	50,26	1		1	1	1	1		1	1	1	1	7
	19:00	52,11	1		1	1	1	1		1	1	1		8
	20:00	51,09	1		1	1	1	1		1	1	1		8
	21:00	51,20	1		1	1	1	1		1	1	1		8
	22:00	49,09	1		1	1	1	1		1	1	1		5
	23:00	46,19	1		1	1	1	1		1	1	1		1

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή το διάστημα 17:11 – 18:50 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης