

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026	00:00	44,99			1	1	1	1		1	1	1		9
	01:00	41,62			1	1	1	1		1	1	1		4
	02:00	38,88			1	1	1	1		1	1	1		4
	03:00	38,46			1	1	1	1		1	1	1		4
	04:00	37,47			1	1	1	1		1	1	1		4
	05:00	35,42			1	1	1	1		1	1	1		5
	06:00	36,69			1	1	1	1		1	1	1		4
	07:00	41,80			1	1	1	1		1	1	1		8
	08:00	47,22			1	1	1	1		1	1	1		10
	09:00	51,24			1	1	1	1		1	1	1		13
	10:00	53,67			1	1	1	1		1	1	1		15
	11:00	54,98			1	1	1	1		1	1	1		15
	12:00	57,32			1	1	1	1		1	1	1	1	16
	13:00	59,35			1	1	1	1		1	1	1		18
	14:00	59,37			1	1	1	1		1	1	1		19
	15:00	58,57			1	1	1	1		1	1	1		19
	16:00	58,40			1	1	1	1	1	1	1	1		18
	17:00	57,72			1	1	1	1	1	1	1	1		16
	18:00	57,89			1	1	1	1	1	1	1	1		15
	19:00	57,85			1	1	1	1	1	1	1	1		15
	20:00	57,29			1	1	1	1	1	1	1	1		15
	21:00	57,11			1	1	1	1	1	1	1	1		15
	22:00	55,15			1	1	1	1	1	1	1	1		14
	23:00	51,16			1	1	1	1	1	1	1	1		10

Τέσσερα φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 8:00 – 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα μεταξύ 5:24 – 5:30 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης