

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026	00:00	49,23			1	1	1	1	1	1	1	1		6
	01:00	45,24			1	1	1	1	1	1	1	1		1
	02:00	43,40			1	1	1	1	1	1	1	1		
	03:00	42,79			1	1	1	1	1	1	1	1		
	04:00	41,50			1	1	1	1	1	1	1	1		
	05:00	41,04			1	1	1	1	1	1	1	1		
	06:00	41,70			1	1	1	1	1	1	1	1		
	07:00	45,27			1	1	1	1		1	1	1	5	8
	08:00	51,26			1	1	1	1		1	1	1	1	12
	09:00	55,87			1	1	1	1		1	1	1		16
	10:00	58,43			1	1	1	1		1	1	1		18
	11:00	59,42			1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
	12:00	60,95			1	1	1	1	1	1		1	4	20
	13:00	61,70			1	1	1	1	1	1		1	5	20
	14:00	62,31			1	1	1	1	1	1		1	7	20
	15:00	61,53			1	1	1	1	1	1		1	7	20
	16:00	60,28			1	1	1	1	1	1		1	6	19
	17:00	60,48			1	1	1	1	1	1		1	5	20
	18:00	61,05			1	1	1	1	1	1		1	6	20
	19:00	60,22			1	1	1	1	1	1		1	6	20
	20:00	59,80			1	1	1	1	1	1		1	5	20
	21:00	58,93			1	1	1	1	1	1		1	4	20
	22:00	56,69			1	1	1	1	1	1		1	2	20
	23:00	52,76			1	1	1	1	1	1	1		1	1

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 7:00 – 7:10 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης του Α/Σ 29.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης