

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026	00:00	7,35	6,64	0,71		1			4		1,35	1,35
	01:00	6,91	6,11	0,80		1			4		1,35	1,35
	02:00	6,52	5,60	0,93		1			3		1,35	1,35
	03:00	6,12	5,68	0,44		1			3		0,91	1,35
	04:00	5,95	5,51	0,44		1			3		0,80	1,35
	05:00	5,99	5,55	0,44		1			3		0,80	1,35
	06:00	6,35	5,91	0,44		1			3		0,80	1,35
	07:00	7,04	6,64	0,40		1			4		0,80	1,35
	08:00	7,81	7,35	0,45		1			1	4	1,21	1,35
	09:00	8,00	7,39	0,61		1			1	4	1,35	1,35
	10:00	7,95	7,19	0,76		1				4	1,35	1,35
	11:00	8,03	7,33	0,70		1				4	1,35	1,35
	12:00	8,08	7,41	0,66		1				4	1,35	1,35
	13:00	8,42	7,80	0,62	1	1			1		1,35	1,35
	14:00	8,46	7,98	0,48	1	1			1		1,35	1,35
	15:00	8,31	7,62	0,69	1	1			1		1,35	1,35
	16:00	8,33	7,58	0,75	1	1				1	1,35	1,35
	17:00	8,47	7,86	0,61	1	1				1	1,35	1,35
	18:00	9,02	8,44	0,58	1	1				2	1,35	1,35
	19:00	9,34	8,81	0,53	1	1				2	1,35	1,35
	20:00	9,29	8,57	0,72	1	1				2	1,35	1,35
	21:00	9,36	8,44	0,92	1	1				2	1,35	1,35
	22:00	8,81	7,98	0,83	1	1				4	1,35	1,35
	23:00	8,01	7,12	0,90		1				4	1,35	1,35

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 02:55 με 08:10 και από τις 23:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση