

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026	00:00	7,30	6,86	0,44		1			1	4	1,35	1,35
	01:00	6,76	6,32	0,44		1			4		1,35	1,35
	02:00	6,43	5,99	0,44		1			3		1,35	1,35
	03:00	6,27	5,83	0,44		1			3		1,35	1,35
	04:00	6,10	5,66	0,44		1			3		1,35	1,35
	05:00	6,07	5,63	0,44		1			3		1,35	1,35
	06:00	6,34	5,90	0,44		1			3		1,35	1,35
	07:00	6,94	6,50	0,44		1				4	1,35	1,35
	08:00	7,71	7,27	0,44		1				4	1,35	1,35
	09:00	7,84	7,38	0,46		1				4	1,35	1,35
	10:00	7,86	7,14	0,72		1				4	1,35	1,35
	11:00	7,93	7,33	0,60		1				4	1,35	1,35
	12:00	8,08	7,39	0,70		1				4	1,35	1,35
	13:00	8,28	7,44	0,84	1	1				1	1,35	1,35
	14:00	8,41	7,55	0,86	1	1					1,35	1,35
	15:00	8,26	7,51	0,75	1	1					1,35	1,35
	16:00	8,35	7,63	0,72	1	1					1,35	1,35
	17:00	8,72	8,03	0,69	1	1				1	1,35	1,35
	18:00	9,22	8,47	0,75	1	1				2	1,35	1,35
	19:00	9,49	8,67	0,82	1	1				2	1,35	1,35
	20:00	9,34	8,52	0,82	1	1				2	1,35	1,35
	21:00	9,25	8,35	0,90	1	1				2	1,35	1,35
	22:00	8,89	7,95	0,94	1	1				2	1,35	1,35
	23:00	8,24	7,25	0,99		1				4	1,35	1,35

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 10:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση