

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026	00:00	7,48	6,75	0,74		1			1	4	1,35	1,35
	01:00	6,94	6,50	0,44		1			4		1,35	1,35
	02:00	6,61	6,17	0,44		1			4		1,35	1,35
	03:00	6,38	5,94	0,44		1			4		1,35	1,35
	04:00	6,27	5,83	0,44	1				3		1,35	1,35
	05:00	6,24	5,80	0,44	1				3		1,35	1,35
	06:00	6,43	5,99	0,44	1				4		1,35	1,35
	07:00	6,94	6,50	0,44	1					4	1,35	1,35
	08:00	7,33	6,89	0,44	1					4	1,35	1,35
	09:00	7,47	7,03	0,44	1					4	1,35	1,35
	10:00	7,41	6,97	0,44	1					4	1,35	1,35
	11:00	7,50	7,08	0,42	1					4	1,34	1,31
	12:00	7,71	7,17	0,54	1	1				4	1,08	1,33
	13:00	7,86	7,35	0,51	1	1				1	1,02	1,35
	14:00	7,68	7,24	0,44	1	1					1,10	1,35
	15:00	7,48	7,04	0,44	1	1					1,10	1,35
	16:00	7,53	7,14	0,39	1	1				3	1,05	1,33
	17:00	7,91	7,51	0,40	1	1				3	1,06	1,35
	18:00	8,42	7,98	0,45	1	1				1	1,14	1,35
	19:00	8,67	8,23	0,44	1	1				2	1,35	1,35
	20:00	8,71	8,27	0,44	1	1				2	1,35	1,35
	21:00	8,72	8,28	0,44	1	1				2	1,35	1,35
	22:00	8,30	7,86	0,44	1	1				4	1,35	1,35
	23:00	7,61	7,17	0,44		1				4	1,35	1,35

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση