

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026	00:00	6,87	5,91	0,96	1	1					0,95	0,95
	01:00	6,83	6,04	0,80		1			3		0,80	0,95
	02:00	6,36	5,92	0,44		1			3		0,45	0,95
	03:00	6,10	5,66	0,44		1			3		0,45	0,95
	04:00	5,99	5,55	0,44		1			3		0,45	0,95
	05:00	6,04	5,60	0,44		1			3		0,45	0,95
	06:00	6,07	5,63	0,44		1			3		0,45	0,95
	07:00	6,82	6,38	0,44		1			2	2	0,45	0,95
	08:00	7,59	7,15	0,44		1				4	0,45	0,95
	09:00	7,73	7,28	0,44		1				4	0,45	0,95
	10:00	7,64	7,20	0,44		1				4	0,45	0,95
	11:00	7,63	7,18	0,45		1				4	0,46	0,95
	12:00	7,74	6,78	0,96		1				4	0,95	0,95
	13:00	8,05	7,09	0,96	1	1				3	0,95	0,95
	14:00	8,10	7,24	0,85	1	1					0,95	0,95
	15:00	8,07	7,16	0,91	1	1					0,95	0,95
	16:00	8,11	7,25	0,86	1	1					0,95	0,95
	17:00	8,56	7,68	0,88	1	1				1	0,95	0,95
	18:00	9,24	8,35	0,90	1	1				2	0,95	0,95
	19:00	9,60	8,65	0,95	1	1				2	0,95	0,95
	20:00	9,53	8,71	0,82	1	1				2	0,95	0,95
	21:00	9,43	8,63	0,80	1	1				2	0,95	0,95
	22:00	8,87	8,01	0,86	1	1				2	0,95	0,95
	23:00	8,17	7,31	0,87	1	1					0,95	0,95

Το διάστημα 00:20 με 12:00 το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας. Το διάστημα 10:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση